

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 1, 2018

С Новым годом, дорогие читатели!

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Разработки ОАО НПО ЦКТИ по созданию мощных паровых турбин

В. Е. Михайлов, Л. А. Хоменок, И. А. Ковалев

5

Влияние эксплуатационного износа статорных частей надбандажных уплотнений паровых турбин на их экономичность

А. Г. Костюк, С. С. Дмитриев, Б. Н. Петрунин, А. А. Гусев

16

Результаты исследований крутильных колебаний валопроводов турбоагрегатов

Д. В. Тарадай, Ю. А. Деомидова, А. З. Зиле, С. Б. Томашевский

23

Экспериментальное исследование влияния основного геометрического параметра и коэффициента расширения сопла активного газа на характеристики сверхзвуковых газовых эжекторов с конической камерой смешения

В. Г. Цегельский, М. В. Акимов, Т. Д. Сафаргалиев

34

Водоподготовка и водно-химический режим

Состояние водно-химического режима и систем его обеспечения на энергоблоках ПГУ (обзор)

Б. М. Ларин

47

Атомные электростанции

Исследование закономерностей течения пароводяной смеси через отверстия погруженного дырчатого листа при высоких паросодержаниях

В. И. Мелихов, О. И. Мелихов, А. А. Неровнов, С. М. Никонов

54

Термодинамическое моделирование равновесного состава продуктов реакции при обезвоживании технологического канала уран-графитового реактора

А. О. Павлюк, В. С. Загуменнов, С. Г. Котляревский, Е. В. Беспала

61

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Влияние геометрических характеристик канала и свойств парогазовой смеси на объемную конденсацию при течении в сопле

А. А. Сидоров, А. К. Ястребов

68

Металлы и вопросы прочности

Исследование процессов ползучести и микроповрежденности в высокохромистой стали 10Х9В2МФБР-Ш

Е. А. Гринь, А. В. Пчелинцев

77

Энергосбережение, новые и возобновляемые источники энергии

Геотермальное теплоснабжение в московском регионе: температурный потенциал
и рациональная глубина термоскважин

Г. П. Васильев, В. Ф. Горнов, А. Н. Дмитриев, М. В. Колесова, В. А. Юрченко

85

Сдано в набор 16.01.2015 г. Подписано к печати 16.04.2015 г. Дата выхода в свет 30.06.2015 г. Формат 60 × 88¹/₈
Офсетная печать Усл. печ. л. 10.0 Усл. кр.-отт. 7.0 тыс. Уч.-изд. л. 10.0 Бум. л. 5.0
Тираж 666 экз. Зак. 275 Цена свободная

Учредители: Российская академия наук,
Российское научно-техническое общество энергетиков и электротехников

Издатель: ООО МАИК “НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА”, 117997 Москва, Профсоюзная ул., 90
Отпечатано в типографии ООО “Буки Веди”, 119415 Москва, просп. Вернадского, 37, корп. 1

Contents

Vol. 65, No. 1, 2018

A simultaneous English language translation of this journal is available from Pleiades Publishing, Inc.
Distributed worldwide by Springer. *Thermal Engineering* ISSN 0040-6015.

Steam Turbines, Gas Turbines, Combined-Cycle Power Plants and Their Auxiliary Equipment

Development of High-Powered Steam Turbines by OAO NPO Central Research
and Design Institute for Boilers and Turbines

V. E. Mikhailov, L. A. Khomenok, and I. A. Kovalev

5

Influence of the Operational Wear of the Stator Parts of Shroud Seals
on the Economic Efficiency of the Steam Turbines

A. G. Kostyuk, S. S. Dmitriev, B. N. Petrunin, and A. A. Gusev

16

Results from Investigations of Torsional Vibration in Turbine Set Shaft Systems

D. V. Taradai, Yu. A. Deomidova, A. Z. Zile, and S. B. Tomashevskii

23

Experimental Study of the Effect the Basic Geometrical Parameter and the Active Gas Nozzle
Expansion Ratio Have on the Performance Characteristics of Supersonic Gas Injectors Fitted
with a Conical Mixing Chamber

V. G. Tsegel'skii, M. V. Akimov, and T. D. Safargaliev

34

Water Treatment and Water-Chemistry

Water-Chemistry and Its Utility Systems in CCP Power Units (Review)

B. M. Larin

47

Nuclear Power Stations

Investigation into Behavior of a Steam-Water Mixture Flow Through Holes
in a Submerged Perforated Sheet at High Void Fractions

V. I. Melikhov, O. I. Melikhov, A. A. Nerovnov, and S. M. Nikonov

54

Thermodynamic Simulation of Equilibrium Composition of Reaction Products at Dehydration
of a Technological Channel in a Uranium-Graphite Reactor

A. O. Pavlyuk, V. S. Zagumennov, S. G. Kotlyarevskii, and E. V. Bespala

61

Heat and Mass Transfer, Properties of Working Fluids and Materials

Effect of Channel Geometry and Properties of a Vapor-Gas Mixture on Volume Condensation
in a Flow through a Nozzle

A. A. Sidorov and A. K. Yastrebov

68

Metals and Issues of Strength

Investigation of Creep Processes and Microdamages in 10Kh9V2MFBR-Sh High-Chromium Steel

E. A. Grin' and A. V. Pchelintsev

77

Energy Saving and Renewable Energy Sources

Ground Source Heat Supply in Moscow Oblast: Temperature Potential
and Sustainable Depth of Heat Wells

G. P. Vasil'ev, V. F. Gornov, A. N. Dmitriev, M. V. Kolesova, and V. A. Yurchenko

85

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗРАБОТКИ ОАО НПО ЦКТИ
ПО СОЗДАНИЮ МОЩНЫХ ПАРОВЫХ ТУРБИН

© 2018 г. В. Е. Михайлов*, Л. А. Хоменок, И. А. Ковалев

ОАО “Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова”, 191167, Россия, Санкт-Петербург, Атаманская ул., д. 3/6

*e-mail: turbina@ckti.ru

Поступила в редакцию 27.04.2017 г.

Принята в печать 21.06.2017 г.

Приводится описание разработок ОАО НПО ЦКТИ, направленных на совершенствование деталей и узлов турбоагрегатов нового поколения на суперсверхкритические параметры пара для использования на действующих энергетических объектах. В перечень разрабатываемых узлов вошли корпуса цилиндров, их проточные части и роторы, уплотнения, подшипники, системы охлаждения роторов. Рассматриваются варианты компоновки валопровода и цилиндров, в которых предлагаются усовершенствованные конструкции цилиндров высокого (ЦВД) и среднего (ЦСД) давлений с реактивным облопачиванием, цилиндров низкого давления (ЦНД) в традиционном исполнении и со встречными потоками пара, ротора высокого давления (РВД), что может способствовать повышению экономичности и снижению габаритов турбоагрегатов. Предлагаются материалы, предназначенные для изготовления элементов оборудования, работающего при высоких температурах, и способ парового охлаждения, позволяющий применять более дешевые стали благодаря снижению рабочей температуры металла. Представлено описание нового перспективного материала рабочих поверхностей подшипников, обеспечивающего возможность работы при более высоких удельных давлениях. Материал испытан на натурном стенде ОАО НПО ЦКТИ и работающей турбине. Рассматриваются способы борьбы с эрозией лопаток влажно-паровых отсеков турбины методом парового нагрева полых направляющих лопаток. Для обеспечения динамической стабильности валопровода были разработаны и испытаны надбандажные и диафрагменные уплотнения, которые предотвращают возникновение дестабилизирующих циркуляционных сил парового потока. Предлагаются усовершенствованная аппаратура и программные средства для мониторинга состояния лопаточного аппарата и термических напряжений при переходных режимах, диагностики вибрационных процессов и архивирования полученных данных. Уделяется внимание нормализации электромагнитного состояния агрегата с целью избежать электроэррозии его элементов, описывается разработанная аппаратура, предназначенная для мониторинга соответствующих электрических параметров.

Ключевые слова: турбина, параметры, цилиндр, уплотнения, лопатки, валопровод, вибронадежность, диагностика, электроэррозия

DOI: 10.1134/S0040363618010046

Development of High-Powered Steam Turbines by OAO NPO Central Research and Design Institute for Boilers and Turbines

V. E. Mikhailov*, L. A. Khomenok, and I. A. Kovalev

*OAO Polzunov Scientific-Production Association for Research and Design of Power-Generating Equipment,
St. Petersburg, 191167 Russia*

**e-mail: turbina@ckti.ru*

Received April 27, 2017; in final form, June 21, 2017

Abstract—The article provides an overview of the developments by OAO NPO TsKTI aimed at improvement of components and assemblies of new-generation turbine plants for ultra-supercritical steam parameters to be installed at the power-generating facilities in service. The list of the assemblies under development includes cylinder shells, the cylinder's flow paths and rotors, seals, bearings, and rotor cooling systems. The authors consider variants of the shafting–cylinder configurations for which advanced high-pressure and intermediate-pressure cylinders with reactive blading and low-pressure cylinders of conventional design and with counter-current steam flows are proposed and high-pressure rotors, which can increase the economic efficiency and reduce the overall turbine plant dimensions. Materials intended for the equipment components that operate at high temperatures and a steam cooling technique that allows the use of cheaper steel grades owing to the reduction in the metal's working temperature are proposed. A new promising material for the bearing surfaces is described that enables the operation at higher unit pressures. The material was tested on a full-scale test bench at OAO NPO TsKTI and a turbine in operation. Ways of controlling the erosion of the blades in the moisture–steam turbine compartments by the steam heating of the hollow guide blades are considered. To ensure the dynamic stability of the shafting, shroud and diaphragm seals that prevent the development of the destabilizing circulatory forces of the steam flow were devised and trialed. Advanced instrumentation and software are proposed to monitor the condition of the blading and thermal stresses under transient conditions, to diagnose the vibration processes, and to archive the obtained data. Attention is paid to the normalization of the electromagnetic state of the plant in order to prevent the electrolytic erosion of the plant components. The instrumentation intended for monitoring the relevant electric parameters is described.

Keywords: turbine, parameters, cylinder, seals, blades, shafting, vibration stability, diagnostics, electrolytic erosion

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ИЗНОСА СТАТОРНЫХ ЧАСТЕЙ НАДБАНДАЖНЫХ УПЛОТНЕНИЙ ПАРОВЫХ ТУРБИН НА ИХ ЭКОНОМИЧНОСТЬ¹

© 2018 г. А. Г. Костюк, С. С. Дмитриев*, Б. Н. Петрунин, А. А. Гусев

Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

*e-mail: dmitrievss@mpei.ru

Поступила в редакцию 17.05.2017 г.

Принята в печать 21.06.2017 г.

В процессе эксплуатации паровых турбин в переходных режимах вследствие различного теплового расширения деталей статора и ротора турбины в радиальном и осевом направлениях установленные при монтаже зазоры в уплотнениях проточной части изменяются, становятся возможными задевания в уплотнениях и их износ. При этом неизбежно возрастают протечки пара через уплотнения. Особенно большая разница в относительных осевых и радиальных смещениях деталей ротора и статора отмечается при пусках турбины, когда разница их температурных расширений максимальна. При остановах валопровод турбины, как правило, выбегает свободно, проходя при этом все критические частоты вращения, при которых амплитуды колебаний валопровода достигают максимальных значений, что приводит к задеваниям в уплотнениях и их износу. Возникновение задеваний в уплотнениях возможно также вследствие неконцентричности ротора и статора, связанной с тепловой деформацией статора, необоснованного выбора зазоров, всплытия ротора в подшипнике и многих других факторов. В последнее время в паровых турбинах продолжает проводиться замена штатных надбандажных лабиринтных уплотнений на уплотнения с сотовыми статорными вставками, которые конструктивно допускают врезание гребней в сотовую поверхность без повреждения гребней, что позволяет устанавливать радиальный зазор в уплотнениях, равный 0.5 мм. При этом на сотовой поверхности в месте касания гребней прорезаются борозды. Износ надбандажных уплотнений оказывает наибольшее влияние на снижение КПД во время эксплуатации паровых турбин. Однако точных количественных данных об изменении протечки через сотовые уплотнения при их износе на сегодняшний день нет. Приведены результаты сравнительных экспериментальных исследований расходных и силовых характеристик моделей уплотнений с гладкими и сотовыми статорными частями при различной степени их износа. Проведенные исследования показали, что при износе статорных частей сотовых уплотнений протечки через них возрастают приблизительно в 1.7 раза медленнее, чем при аналогичном износе гребней обычных прямоточных уплотнений с гладкими статорными частями. Однако этот выигрыш в экономичности, полученный от замены штатных уплотнений с гладкими стенками на сотовые, обязательно надо соотнести с данными по измерению неконсервативных надбандажных сил, которые в традиционном осес радиальном уплотнении с гладкими статорными поверхностями с радиальным зазором 4 мм почти в 7 раз меньше, чем в сотовых уплотнениях с радиальным зазором 0.5 мм. Из полученных в работе результатов следует, что установка сотовых надбандажных уплотнений вместо традиционных гребенчатых уплотнений в цилиндрах высокого давления (ЦВД) паровых турбин на докритические параметры пара, имеющих высокую виброустойчивость роторов и обладающих достаточным запасом устойчивости к автоколебаниям, несомненно может быть целесообразна для повышения экономичности турбины. Однако применение сотовых надбандажных уплотнений с уменьшенными радиальными зазорами в ЦВД паровых турбин на сверхкритические параметры пара требует особой осторожности, так как именно в области малых зазоров отмечается максимум неконсервативных надбандажных сил, способных вызывать автоколебания валопроводов, и именно в области высоких давлений эти силы максимальны.

Ключевые слова: надбандажное уплотнение, протечка, радиальный зазор, износ, сотовое уплотнение, неконсервативная надбандажная сила, низкочастотная вибрация

DOI: 10.1134/S0040363618010022

Influence of the Operational Wear of the Stator Parts of Shroud Seals on the Economic Efficiency of the Steam Turbines

A. G. Kostyuk, S. S. Dmitriev*, B. N. Petrunin, and A. A. Gusev

National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

*e-mail: dmitrievss@mpei.ru

Received May 17, 2017; in final form, June 21, 2017

Abstract—During the operation of steam turbines under transient conditions, due to different thermal expansion of the stator and rotor parts in the radial and axial directions, the clearances fixed in the course of assembling the seals of the flow path change, which causes rubbing in the seals and the wear of the latter. This inevitably increases the leakages through the seals. A particularly large difference in the relative axial and radial displacements of the rotor and stator parts is observed during the turbine start-ups when the difference in their temperature expansion is maximal. Upon the turbine stops, the turbine shafting runs down freely, as a rule, passing through all critical speeds at which the amplitude of the shafting oscillations reach their peak values, which also leads to seizures in the seals and their wear and tear. The seizures in the seals may also be a consequence of the eccentricity between the rotor and stator caused by the thermal strain of the stator, incorrect choice of the clearances, floating-up of the rotor in the bearing, and many other factors. Recently, standard shroud labyrinth seals are being replaced in the steam turbines by seals with honeycomb stator inserts, the design of which allows the ridges to cut into the honeycomb surface without damaging the former, which allows fixing a radial clearance in the seals of 0.5 mm. On the honeycomb surface where the ridges touch it, grooves are cut through. The wear of the shroud seals reduces the efficiency of the steam turbines during the operation to the greatest degree. However, by the present there have been no exact quantitative data available on the change in the leakage through the worn-out honeycomb seals. The paper presents the results of comparative experimental studies on the flow and power characteristics of seal models with smooth and honeycomb stator parts for various degrees of their wear. The studies showed that the leakages through the worn-out stator parts of the honeycomb seals increase approximately 1.7 times slower than under the similar wear of the ridges of conventional straight-through seals with smooth stator parts. However, this gain in efficiency achieved by replacing the standard smooth-wall seals with the honeycomb seals must be necessarily correlated with the measurement data on the nonconservative shroud forces in conventional axial-radial seals with smooth stator surfaces with a radial clearance of $\delta = 4$ mm, which is almost seven times lower than that in the honeycomb seals with a radial clearance of $\delta = 0.5$ mm. From the results obtained in the work, it follows that the installation of honeycomb shroud seals instead of traditional ridge seals in the high-pressure cylinders (HPCs) of the steam turbines for subcritical steam parameters with high-vibration-resistance rotors that have a sufficient margin of resistance to self-oscillations is undoubtedly advisable from the point of view of increasing the economic efficiency of the turbines. However, the use of honeycomb shroud seals with reduced radial clearances in the HPC parts of the steam turbines for supercritical steam parameters requires special cautiousness, since it is in the area of small clearances that the maximum nonconservative shroud forces capable of causing auto-oscillations of the shafting are observed and these forces are maximal precisely at high pressures.

Keywords: shroud seal, leakage, radial clearance, wear, honeycomb seal, nonconservative shroud force, low-frequency vibration

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ
ВАЛОПРОВОДОВ ТУРБОАГРЕГАТОВ

© 2018 г. Д. В. Тарадай*, Ю. А. Деомидова, А. З. Зиле, С. Б. Томашевский

ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Москва, Автозаводская ул., д. 14

*e-mail: dvtaraday@mail.ru

Поступила в редакцию 02.03.2017 г.

Принята в печать 21.06.2017 г.

Обобщены результаты исследований крутильных колебаний валопровода турбоагрегата Т-175/210-12.8 на Омской ТЭЦ-5. Тремя различными способами определены экспериментальные значения низших собственных частот крутильных колебаний валопровода, которые возникают при включении в работу валоповоротного устройства, синхронизации генератора с сетью, нестационарных возмущений, вызванных электрической сетью и системой регулирования и парораспределения турбины. Отмечено практически полное совпадение экспериментальных значений низших собственных частот, вплоть до четвертой включительно, полученных тремя различными способами, несмотря на то что при одном способе валопровод был неподвижен, а при двух других вращался с номинальной скоростью. Установлена необходимость дальнейшего развития экспериментальных методов для определения высших собственных частот. Получены значения декрементов для свободных крутильных колебаний по первой, третьей и четвертой формам. На основании результатов сравнения расчетных и экспериментальных данных по статическому закручиванию валопровода сделан вывод о необходимости совершенствования математических моделей для расчета крутильных колебаний. Приведено описание методики измерений и рассмотрены особенности проявления крутильных колебаний в зависимости от времени и режима в условиях длительной эксплуатации турбоагрегата. Проанализированы основные погрешности измерений и выполнена оценка их влияния на достоверность измеряемых параметров. Установленный незначительный уровень свободных и вынужденных крутильных колебаний при штатных условиях эксплуатации турбоагрегата и сети позволяет исключить их из числа основных факторов, влияющих на трещинообразование в роторах низкого давления. Отмечена важность экспериментального подтверждения отстройки валопровода от резонансов на частотах возбуждения 50 и 100 Гц.

Ключевые слова: турбоагрегат, валопровод, крутильные колебания, свободные и вынужденные колебания, резонанс

DOI: 10.1134/S0040363618010071

Results from Investigations of Torsional Vibration in Turbine Set Shaft Systems

D. V. Taradai*, Yu. A. Deomidova, A. Z. Zile, and S. B. Tomashevskii

OAO All-Russia Thermal Engineering Institute, Moscow, 115280 Russia

*e-mail: dvtaraday@mail.ru

Received March 2, 2017; in final form, June 21, 2017

Abstract—The article generalizes the results obtained from investigations of torsional vibration in the shaft system of the T-175/210-12.8 turbine set installed at the Omsk TETs-5 combined heat and power plant. Three different experimental methods were used to determine the lowest natural frequencies of torsional vibration excited in the shaft system when the barring gear is switched into operation, when the generator is synchronized with the grid, and in response to unsteady disturbances caused by the grid and by the turbine control and steam admission system. It is pointed out that the experimental values of the lowest natural frequencies (to the fourth one inclusively) determined using three different methods were found to be almost completely identical with one another, even though the shaft system was stopped in the experiments carried out according to one method and the shaft system rotated at the nominal speed in those carried out according to two other methods. The need to further develop the experimental methods for determining the highest natural frequencies is substantiated. The values of decrements for the first, third, and fourth natural torsional vibration modes are obtained. A conclusion is drawn from a comparison between the calculated and experimental data on the shaft system's static twisting about the need to improve the mathematical models for calculating torsional vibration. The measurement procedure is described, and the specific features pertinent to the way in which torsional vibration manifests itself as a function of time and turbine set operating mode under the conditions of its long-term operation are considered. The fundamental measurement errors are analyzed, and their influence on the validity of measured parameters is evaluated. With an insignificant level of free and forced torsional vibrations set up under the normal conditions of turbine set and grid operation, it becomes possible to exclude this phenomenon from the list of main factors influencing the crack formation processes in low-pressure rotors. The importance of experimentally confirming the fact that the shaft system has been detuned from resonances at the 50 and 100 Hz excitation frequencies is pointed out.

Keywords: turbine set, shaft system, torsional vibration, free and forced vibrations, resonance

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
ОСНОВНОГО ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПАРАМЕТРА
И КОЭФФИЦИЕНТА РАСШИРЕНИЯ СОПЛА АКТИВНОГО ГАЗА
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕРХЗВУКОВЫХ ГАЗОВЫХ ЭЖЕКТОРОВ
С КОНИЧЕСКОЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ

© 2018 г. В. Г. Цегельский, М. В. Акимов*, Т. Д. Сафаргалиев

Научно-исследовательский институт энергетического машиностроения Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, 105005, Россия, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1

*e-mail: 6732062@mail.ru

Поступила в редакцию 28.02.2017 г.

Принята в печать 31.05.2017 г.

Представлены результаты экспериментальных исследований сверхзвуковых газовых эжекторов с конической камерой смешения разной длины для ряда значений основного геометрического параметра и коэффициента расширения сопла активного газа. В широком диапазоне геометрических параметров подтверждены результаты термодинамического анализа: возможность реализации при одном значении коэффициента эжекции первого и второго критических режимов, различающихся картиной течения смешивающихся потоков и эффективностью процессов смешения, протекающих при разных давлениях пассивного газа; существование трех участков дроссельной характеристики, соответствующих двум критическим и докритическому режиму, причем переход с первого критического на докритический режим при увеличении противодавления сопровождается скачкообразным увеличением давления пассивного газа, а переход с докритического на второй критический и обратно происходит без разрыва в непрерывности изменения параметров дроссельной характеристики эжектора; реализация двух разновидностей второго критического режима – со сверхзвуковой и звуковой скоростями течения смеси газов в выходном сечении конической камеры смешения. Показано сильное влияние основного геометрического параметра и коэффициента расширения сопла активного газа на режимные и дроссельные характеристики эжектора, а также на оптимальную длину камеры смешения. Получены экспериментальные зависимости адиабатического КПД сверхзвукового газового эжектора от длины конической камеры смешения при различных значениях основного геометрического параметра и коэффициента расширения сопла активного газа для первого и второго критических режимов. Показано, что оптимальная длина камеры смешения зависит от режима работы эжектора. Даны рекомендации по выбору оптимальной длины конической камеры смешения сверхзвукового газового эжектора в исследованном диапазоне параметров для первого и второго критических режимов.

Ключевые слова: газовый эжектор, коническая камера смешения, критический режим, оптимальная длина камеры смешения, экспериментальные исследования

DOI: 10.1134/S0040363618010083

Experimental Study of the Effect the Basic Geometrical Parameter and the Active Gas Nozzle Expansion Ratio Have on the Performance Characteristics of Supersonic Gas Ejectors Fitted with a Conical Mixing Chamber

V. G. Tsegel'skii, M. V. Akimov*, and T. D. Safargaliev

*Research Institute for Construction of Power Machinery and Equipment, Bauman Moscow State Technical University,
Moscow, 105005 Russia*

*e-mail: 6732062@mail.ru

Received February 28, 2017; in final form, May 31, 2017

Abstract—The article presents the results from experimental investigations of supersonic gas ejectors equipped with a conical mixing chamber having different lengths carried out for a number of values of the basic geometrical parameter and the active gas nozzle expansion ratio. Certain results obtained from a thermodynamic analysis of the ejectors have been confirmed in a wide range of geometrical parameters, specifically, that there is a possibility to obtain—at the same ejection factor—the first and second critical modes, which differ from each other in the motion pattern of mixing flows and in the efficiency of mixing processes occurring at different passive gas pressures; that there exist three zones in the throttle performance, which correspond to two critical modes and one subcritical mode (it is worthy of noting that the transition from the first critical mode to the subcritical mode that occurs during a growth of back pressure is accompanied by a step-like increase of passive gas pressure, whereas the transition from the subcritical mode to the second critical mode and vice versa occurs without a break in the continuity of changing the ejector's throttle performance parameters); and that there may be two varieties of the second critical mode: with supersonic and sonic gas mixture flow velocities in the conical chamber outlet section. It is shown that the basic geometrical parameter and the active gas nozzle expansion ratio strongly influence the ejector's operating and throttling performance characteristics, as well as the mixing chamber optimal length. Experimental dependences of the supersonic gas ejector's adiabatic efficiency on the conical mixing chamber length are obtained at different values of the basic geometrical parameter and the active gas nozzle expansion factor for the first and second critical modes. It is shown that the optimal mixing chamber length depends on the ejector operating mode. Recommendations for selecting the optimal length of the supersonic gas ejector's conical mixing chamber within the studied range of parameters for the first and second critical modes are given.

Keywords: gas ejector, conical mixing chamber, critical mode, optimal mixing chamber length, experimental investigations

ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

СОСТОЯНИЕ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА
И СИСТЕМ ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЭНЕРГОБЛОКАХ ПГУ (ОБЗОР)

© 2018 г. Б. М. Ларин

*Ивановский государственный энергетический университет,
153003, Россия, г. Иваново, Рабфаковская ул., д. 34*

e-mail: admin@xxte.ispu.ru

Поступила в редакцию 16.03.2017 г.

Принята к печати 31.05.2017 г.

Повреждаемость поверхностей теплообмена котлов-utiлизаторов (КУ) парогазовых установок (ПГУ) может быть снижена благодаря повышению качества добавочной и питательной воды, использованию фосфатно-щелочного или аминосодержащего водно-химического режима (ВХР), совершенствованию химического контроля качества теплоносителя и схем подготовки добавочной воды. Представлены временные нормы качества теплоносителя, разработанные ОАО ВТИ для энергоблоков ПГУ, в сравнении с международными нормами, рекомендуемыми IAPWS, показаны предпочтения при выборе типа ВХР на некоторых энергоблоках, пущенных в эксплуатацию в России в первое десятилетие нынешнего века, приведены эксплуатационные данные о качестве питательной, котловой воды и пара двух крупных энергоблоков ПГУ-450 и ПГУ-425. Приведена краткая характеристика аминосодержащего ВХР. Отмечены состояние и перспективы развития систем химико-технологического мониторинга и водоподготовительных установок на энергоблоках ПГУ. Показана возможность расчетного определения некоторых диагностических показателей ВХР по измерениям удельной электрической проводимости и pH. Приведена обширная библиография по данной теме.

Ключевые слова: водно-химический режим, энергоблоки ПГУ, химический контроль, удельная электрическая проводимость, пленкообразующие и нейтрализующие амины

DOI: 10.1134/S0040363617120050

Water-Chemistry and Its Utility Systems in CCP Power Units (Review)

B. M. Larin

Ivanovo State Power University, Ivanovo, 153003 Russia

e-mail: admin@xxte.ispu.ru

Received March 16, 2017; in final form, May 31, 2017

Abstract—Damageability of heat transfer surfaces of waste heat recovery steam generators (HRSG) of combined-cycle plants (CCP) can be reduced due to an increase in the quality of make-up and feed water, the use of phosphate-alkaline or amino compound water chemistry (WC), and improved chemical quality control of the heat carrier and make-up water preparation techniques. Temporary quality standards for the heat medium developed by the All-Russia Thermal Engineering institute (VTI) for CCP power units are presented in comparison with the IAPWS standards; preferences for the choice of a WC type for some power units commissioned in Russia in the first decade of this century are shown; and operational data on the quality of feed, boiler water, and steam for two large CCP-450 and CCP-425 power units are given. The state and prospects for the development of chemical-technological monitoring systems and CCP water treatment plants are noted. Estimability of some CCP diagnostic parameters by measuring specific electric conductivity and pH is shown. An extensive bibliography on this topic is given.

Keywords: water chemistry, CCP power units, chemical control, specific electric conductivity, film-forming and neutralizing amines

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ ПАРОВОДЯНОЙ СМЕСИ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ ПОГРУЖЕННОГО ДЫРЧАТОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОКИХ ПАРОСОДЕРЖАНИЯХ¹

© 2018 г. В. И. Мелихов^a, О. И. Мелихов^b, А. А. Неровнов^b, *, С. М. Никонов^a

^aАО “Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности АЭС” (ЭНИЦ),
142530, Россия, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Святого Константина, д. 6

^bНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

*e-mail: thotd@erec.ru, nerovnov_alexey@mail.ru

Поступила в редакцию 02.12.2016 г.

Принята в печать 21.06.2017 г.

Обработка экспериментальных данных по перепадам давления на погруженном дырчатом листе (ПДЛ) показала, что при достаточно больших объемных паросодержаниях под ПДЛ перепад давления на нем становится ниже перепада давления, создаваемого потоком чистого пара с таким же расходом. Для обоснования причины обнаруженного явления было рассмотрено влияние жидкой пленки, которая может образовываться на входной поверхности листа вследствие ударов капель и сглаживать острые кромки отверстий ПДЛ. В результате этого могут уменьшаться потери давления на острых кромках отверстий. Для проверки этого предположения был выполнен численный расчет нескольких модельных задач в осесимметричной постановке при течении пара в цилиндрической трубе, имеющей диафрагму. Течение воды и пара рассматривалось в приближении вязкой несжимаемой жидкости, турбулентность описывалась с помощью $k-\epsilon$ -модели. Эволюция межфазной поверхности моделировалась методом VOF. Были исследованы следующие модельные задачи течения пара через отверстие диафрагмы: однофазное; при наличии жидкой пленки на входной поверхности диафрагмы; с имеющейся на кромке отверстия фаской; при наличии сформировавшейся жидкой пленки на входной поверхности диафрагмы, в которую прекращен подвод жидкости. Результаты выполненных расчетов показали, что даже приближенный учет влияния жидкой пленки на течение пара приводит к заметному снижению перепада давления на отверстии (от 8 до 24%) вследствие сглаживания его острых входных кромок. Это позволяет сделать вывод, что причиной наблюдаемого в экспериментах уменьшения перепада давления на ПДЛ при высоких объемных паросодержаниях является образование жидкой пленки, приводящей к сглаживанию острых кромок отверстий.

Ключевые слова: гидросопротивление, погруженный дырчатый лист, двухфазные течения, парогенератор, математическое моделирование

DOI: 10.1134/S0040363618010034

Investigation into Behavior of a Steam-Water Mixture Flow Through Holes in a Submerged Perforated Sheet at High Void Fractions

V. I. Melikhov^a, O. I. Melikhov^b, A. A. Nerovnov^{b,*}, and S. M. Nikonorov^a

^aAO Elektrogorsk Research and Engineering Center on Nuclear Power Plant Safety (ENITS),
Elektrogorsk, Moscow oblast, 142530 Russia

^bNational Research University Moscow Power Engineering Institute (NIU MPEI), Moscow, 111250 Russia

*e-mail: thotd@erec.ru, nerovnov_alexey@mail.ru

Received December 2, 2016; in final form, June 21, 2017

Abstract—Processing of experimental data on the pressure difference across a submerged perforated sheet (SPS) revealed that, at sufficiently high void fractions under SPS, the pressure difference across it became less than the pressure difference for the pure steam stream with the same flowrate. To find the cause of this, the effect of a liquid film, which can be formed on the SPS upstream surface as a result of water droplets' impact and can smooth over sharp edges of holes in SDS, was examined. This can decrease the pressure drop across the sharp edges of holes. This assumption was checked through numerical solution to several model problems in the axisymmetric formulation for a steam flow in a round pipe with an orifice. The flow of steam and water was modeled using the viscous incompressible liquid approximation, while the turbulence was described by the $k-\epsilon$ model. The evolution of the interfacial area was modeled using the VOF model. The following model problems of steam flow through an orifice were studied: a single-phase flow, a flow through the orifice with a liquid film on its upstream surface, a flow through a chamfered hole, and a flow through the orifice with a liquid film on its upstream surface without liquid supply to the film. The predictions demonstrate that even the approximate account of the liquid film effect on the steam flow yields a considerable decrease in the pressure drop across the hole (from 8 to 24%) due to smoothing its sharp outlet edges over. This makes it possible to make a conclusion that the cause of a decrease in the pressure drop across SPS observed in the experiments at high void fractions is the formation of a liquid film, which smooths the sharp edges of the hole.

Keywords: hydraulic resistance, submerged perforated sheet, two-phase flow, steam generator, mathematical modeling

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
РАВНОВЕСНОГО СОСТАВА ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ
ПРИ ОБЕЗВОЖИВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КАНАЛА
УРАН-ГРАФИТОВОГО РЕАКТОРА

© 2018 г. А. О. Павлюк, В. С. Загуменнов, С. Г. Котляревский, Е. В. Беспала*

АО “Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов”,
636000, Россия, Томская обл., г. Северск, ул. Автодорога, д. 13

*e-mail: bespala_evgeny@mail.ru

Поступила в редакцию 29.07.2016 г.

Принята в печать 21.06.2017 г.

Рассмотрены вопросы накопления в графитовой кладке просыпей ядерного топлива при эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов. Приведены результаты термодинамического анализа процессов, происходящих в графитовой кладке при обезвоживании технологического канала, разгерметизации оболочки твэла и миграции продуктов деления, активации стабильных нуклидов, входящих в состав конструкционных элементов реактора, и актинидов внутрь графитового замедлителя. Представлены основные химические реакции и химические соединения, которые могут образовываться в этих режимах в канале реактора при его функционировании, а также представлять угрозу после его останова и вывода из эксплуатации. Проведено термодинамическое моделирование равновесного состава с помощью специализированной программы ТЕРРА. Результаты термодинамического моделирования равновесного состава при различных ситуациях, связанных с обезвоживанием технологического канала при работе реактора, показывают, что при повышении температуры внутри активной зоны ядерного реактора до температуры плавления твэла образуются оксиды и карбиды ядерного топлива. Представлена математическая модель нестационарного процесса теплопереноса в графитовой кладке уран-графитового реактора при обезвоживании технологического канала. Приведены результаты расчета изменения температуры в центре твэла, в центре сменного графитового элемента и воздушного зазора, а также в приповерхностном слое блочного графита. Результаты расчетов показали, что основным продуктом реакции при обезвоживании технологического канала уран-графитового реактора с металлическим ураном является диоксид урана UO_2 в конденсированной фазе. Доказана малая вероятность образования пирофорных соединений урана (UH_3) в графитовой кладке, что позволяет проводить демонтаж графитовой кладки без риска самовозгорания графита при выводе из эксплуатации уран-графитового ядерного реактора.

Ключевые слова: уран-графитовый ядерный реактор, ядерное топливо, графитовая кладка, обезвоживание канала, пирофорные соединения, термодинамическое моделирование, разогрев графита

DOI: 10.1134/S0040363618010058

Thermodynamic Simulation of Equilibrium Composition of Reaction Products at Dehydration of a Technological Channel in a Uranium-Graphite Reactor

A. O. Pavlyuk, V. S. Zagumennov, S. G. Kotlyarevskii, and E. V. Bespala*

AO Pilot and Demonstration Center for Uranium-Graphite Reactors' Decommissioning, Seversk, 636000 Russia

*e-mail: bespala_evgeny@mail.ru

Received July 29, 2016; in final form, June 21, 2017

Abstract—The problems of accumulation of nuclear fuel spills in the graphite stack in the course of operation of uranium-graphite nuclear reactors are considered. The results of thermodynamic analysis of the processes in the graphite stack at dehydration of a technological channel, fuel element shell unsealing and migration of fission products, and activation of stable nuclides in structural elements of the reactor and actinides inside the graphite moderator are given. The main chemical reactions and compounds that are produced in these modes in the reactor channel during its operation and that may be hazardous after its shutdown and decommissioning are presented. Thermodynamic simulation of the equilibrium composition is performed using the specialized code TERRA. The results of thermodynamic simulation of the equilibrium composition in different cases of technological channel dehydration in the course of the reactor operation show that, if the temperature inside the active core of the nuclear reactor increases to the melting temperature of the fuel element, oxides and carbides of nuclear fuel are produced. The mathematical model of the nonstationary heat transfer in a graphite stack of a uranium-graphite reactor in the case of the technological channel dehydration is presented. The results of calculated temperature evolution at the center of the fuel element, the replaceable graphite element, the air gap, and in the surface layer of the block graphite are given. The numerical results show that, in the case of dehydration of the technological channel in the uranium-graphite reactor with metallic uranium, the main reaction product is uranium dioxide UO_2 in the condensed phase. Low probability of production of pyrophoric uranium compounds (UH_3) in the graphite stack is proven, which allows one to disassemble the graphite stack without the risk of spontaneous graphite ignition in the course of decommissioning of the uranium-graphite nuclear reactor.

Keywords: uranium-graphite nuclear reactor, nuclear fuel, graphite stack, channel dehydration, pyrophoric compounds, thermodynamic simulation, graphite heating

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛА
И СВОЙСТВ ПАРОГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОБЪЕМНУЮ КОНДЕНСАЦИЮ
ПРИ ТЕЧЕНИИ В СОПЛЕ¹

© 2018 г. А. А. Сидоров*, А. К. Ястребов

Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

*e-mail: AlexSid-MPEI@yandex.ru

Поступила в редакцию 18.05.2017 г.
Принята в печать 21.06.2017 г.

Методом прямого численного решения кинетического уравнения для функции распределения капель по размерам проведено расчетное исследование объемной конденсации в сверхзвуковом парогазовом потоке. Получены распределения температуры газовой фазы и капель, степени пересыщения, давления, массовой доли капель, количества капель в единице массы, а также скорости нуклеации по длине канала. Выполнена оценка влияния геометрических характеристик сопла, состава смеси, а также учета зависимостей свойств от температуры на исследуемый процесс. Выявлено, что угол раскрытия сопла определяет скорость расширения парогазовой смеси: при увеличении угла раскрытия снижение температуры и рост степени пересыщения ускоряются. С ростом парциального давления неконденсирующегося газа температура капель становится ближе к температуре газовой фазы, а с его уменьшением – к температуре насыщения при парциальном давлении пара. Обнаружено существенное влияние учета зависимости поверхностного натяжения и плотности жидкости от температуры на параметры газовой фазы и интегральные характеристики конденсационного аэрозоля. Вместе с тем различие результатов, полученных с учетом зависимости теплоты парообразования от температуры и без него, незначительно. Проведено сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными других авторов для двух смесей: паров тяжелой воды и азота (неконденсирующийся газ) и паров *n*-нонана и азота. Получено как качественное, так и достаточно хорошее количественное согласование расчетных значений с экспериментальными данными. Также было произведено сравнение с расчетными данными, полученными другими авторами, с использованием моментного метода, показавшее целесообразность применения как моментного метода, так и прямого численного расчета в широком диапазоне исходных данных.

Ключевые слова: объемная конденсация, кинетическое уравнение, сопло Лаваля, тяжелая вода, *n*-нонан

DOI: 10.1134/S004036361801006X

Effect of Channel Geometry and Properties of a Vapor–Gas Mixture on Volume Condensation in a Flow through a Nozzle

A. A. Sidorov* and A. K. Yastrebov

National Research University Moscow Power Engineering Institute (NIU MPEI), Moscow, 111250 Russia

**e-mail: AlexSid-MPEI@yandex.ru*

Received May 18, 2017; in final form, June 21, 2017

Abstract—A method of direct numerical solution of the kinetic equation for the droplet size distribution function was used for the numerical investigation of volume condensation in a supersonic vapor–gas flow. Distributions of temperature for the gas phase and droplets, degree of supersaturation, pressure, fraction of droplets by weight, the number of droplets per unit mass, and of the nucleation rate along the channel were determined. The influence of nozzle geometry, mixture composition, and temperature dependence of the mixture properties on the investigated process was evaluated. It has been found that the nozzle divergence angle determines the vapor–gas mixture expansion rate: an increase in the divergence angle enhances the temperature decrease rate and the supersaturation degree raise rate. With an increase or decrease in the partial pressure of incondensable gas, the droplet temperature approaches the gas phase temperature or the saturation temperature at the partial gas pressure, respectively. A considerable effect of the temperature dependence of the liquid surface tension and properties on gas phase parameters and the integral characteristics of condensation aerosol was revealed. However, the difference in results obtained with or without considering the temperature dependence of evaporation heat is negligible. The predictions are compared with experimental data of other investigations for two mixtures: a mixture of heavy water vapor with nitrogen (incondensable gas) or *n*-nonane vapor with nitrogen. The predictions agree quite well qualitatively and quantitatively with the experiment. The comparison of the predictions with numerical results from other publications obtained using the method of moments demonstrates the usefulness of the direct numerical solution method and the method of moments in a wide range of input data.

Keywords: volume condensation, kinetic equation, Laval nozzle, heavy water, *n*-nonane

МЕТАЛЛЫ
И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОЛЗУЧЕСТИ
И МИКРОПОВРЕЖДЕННОСТИ
В ВЫСОКОХРОМИСТОЙ СТАЛИ 10Х9В2МФБР-Ш

© 2018 г. Е. А. Гринь, А. В. Пчелинцев*

ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14

*e-mail: Apchelincev@mail.ru

Поступила в редакцию 25.10.2016 г.

Принята в печать 21.06.2017 г.

При модернизации и новом строительстве энергоблоков на ТЭС России все чаще в качестве конструкционных материалов используются высокохромистые мартенситные стали, обладающие более высокими, по сравнению с традиционными перлитными сталью, жаропрочными свойствами. Высохромистые стали имеют необходимую нормативную поддержку для применения в отечественном энергомашиностроении. Однако до настоящего времени остается открытым вопрос оценки качества этих сталей при анализе их состояния в процессе длительной эксплуатации. Предлагаемая статья является одной из первых попыток создать систему критериев качества мартенситных сталей по параметрам их микроповрежденности. Проведены испытания при высоких температурах на длительную прочность и ползучесть образцов из стали 10Х9В2МФБР-Ш с построением кривых ползучести в относительных координатах “деформация, отнесенная к деформации разрушения, – текущее время, отнесенное ко времени до разрушения”. Для некоторых образцов испытания прерывали и метал подвергали металлографическому исследованию, заключающемуся в анализе микроповрежденности с привязкой к накопленной деформации ползучести. Экспериментально показано, что кривая деформации высокохромистой стали отличается от аналогичной кривой перлитной стали более продолжительным и пологим участком установившейся ползучести и более резким переходом к третьей ускоренной стадии ползучести, составляющей весьма короткий временной период (примерно 10% общей долговечности). Подтверждена тенденция к увеличению микроповрежденности структуры стали по мере нарастания со временем накопленной деформации ползучести. Начало стадии перехода к заключительной фазе ползучести характеризуется образованием контуров будущих цепочек пор и появлением отдельных крупных пор размером до 6 мкм, наличие которых в микроструктуре мартенситной стали свидетельствует о весьма значительном накоплении деформации ползучести и соответствует стадии предразрушения металла. Требуется продолжить исследования для получения количественных показателей по накоплению микроповрежденности в высокохромистой стали во взаимосвязи с выработкой ресурса металла в условиях ползучести.

Ключевые слова: высокотемпературное энергооборудование, жаропрочность, высокохромистые стали, ползучесть, деформация, разрушение, микроповрежденность, микропоры, долговечность

DOI: 10.1134/S0040363618010010

Investigation of Creep Processes and Microdamages in 10Kh9V2MFBR-Sh High-Chromium Steel

E. A. Grin' and A. V. Pchelintsev*

All-Russia Thermal Engineering Institute, Moscow, 115280 Russia

*e-mail: Apchelincev@mail.ru

Received October 25, 2016; in final form, June 21, 2017

Abstract—During the modernization and the new construction of power units at TPPs in Russia, high-chromium martensitic steels with higher heat-resistant properties than the traditional perlite steels are increasingly used as structural materials. High-chromium steels have a necessary regulatory support for their use in domestic power engineering. However, up to the present time, the issue of assessing the quality of these steels at the analysis of their state during long-term operation remains open. The article proposed is one of the first attempts to create a system of quality criteria for martensitic steels based on their microdamage parameters. Tests were carried out on the long-term strength and creep of samples from 10Kh9V2MFBR-Sh steel at high temperatures with the construction of creep curves in relative coordinates “deformation related to the deformation of fracture, current time related to time to failure.” For some samples, the tests were interrupted and the metal was subjected to metallographic studies consisting of the analysis of microdamage with reference to the accumulated creep strain. It has been shown experimentally that the deformation curve of high-chromium steel differs from the analogous curve of pearlitic steel by a longer and flat section of steady creep and by a sharper transition to the third accelerated creep stage, which has a very short time period (approximately 10% of the total durability). The tendency to the increase in the microdamage of the structure of steel as the accumulated creep strain increases with time was confirmed. The beginning of transition to the final creep phase is characterized by the formation of contours of future pore chains and by the appearance of individual large pores of up to 6 μm in size, the presence of which in the microstructure of the martensitic steel indicates a very significant accumulation of creep strain, and corresponds to the predestruction stage of metal. It is necessary to continue the research to obtain quantitative indicators on the accumulation of microdamage in high-chromium steel in a conjunction with the development of a metal resource under creep conditions.

Keywords: high-temperature power equipment, heat resistance, high-chromium steels, creep, deformation, fracture, microdamage, micropores, durability

ГЕОТЕРМАЛЬНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ:
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
И РАЦИОНАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ТЕРМОСКВАЖИН¹

© 2018 г. Г. П. Васильев^a, В. Ф. Горнов^a, А. Н. Дмитриев^b, М. В. Колесова^{a, *}, В. А. Юрченко^a

^aОАО “ИНСОЛАР-ИНВЕСТ”, 121433, Россия, Москва, Большая Филевская ул., д. 32, корп. 3

^bРоссийский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 117997, Россия, Москва, Стремянный пер., д. 36

*e-mail: eco-insolar@mail.ru

Поступила в редакцию 22.03.2017 г.

Принята в печать 21.06.2017 г.

Статья посвящена проблеме повышения эффективности использования низкопотенциального геотермального тепла в теплонасосных системах теплоснабжения жилых домов в Московском регионе России, включая Москву. Представлены результаты оценки естественного температурного потенциала геотермального тепла в Московском регионе (на основе климатологических данных за период с 1982 по 2011 г.) и предложен “Типовой климатический год естественного хода температур грунта для геоклиматических условий Московского региона, включая город Москву”. Проведено численное моделирование влияния температурного потенциала извлекаемой из грунта тепловой энергии и глубины термоскважин на эффективность эксплуатации геотермальных теплонасосных систем теплоснабжения жилых домов. Анализ результатов численного моделирования показал, что для геоклиматических условий Московского региона использование теплонасосной системы в режиме отопления дома приводит к снижению температуры теплоносителя, циркулирующего через термоскважины, на 5–6°C к концу первых 10 лет эксплуатации, а к 15-му году эксплуатации процесс стабилизируется и дальнейшие изменения температуры теплоносителя уже не влияют существенно на температуру теплоносителя в термоскважине. При этом точная зависимость падения температуры теплоносителя от глубины термоскважины не выявлена. Приведены данные об экономически целесообразной глубине термоскважин для условий Московского региона для получения чистого дисконтированного дохода за весь жизненный цикл жилого дома. Установлено, что для Московского региона глубина термоскважины 60 м может рассматриваться как предельное значение, дальнейшее увеличение глубины термоскважины экономически нецелесообразно.

Ключевые слова: геотермальная теплонасосная система теплоснабжения, термоскважина, температура грунта, типовой климатический год, геоклиматические условия, тепловая эффективность, чистый дисконтированный доход

DOI: 10.1134/S0040363618010095

Ground Source Heat Supply in Moscow Oblast: Temperature Potential and Sustainable Depth of Heat Wells

G. P. Vasil'ev^a, V. F. Gornov^a, A. N. Dmitriev^b, M. V. Kolesova^{a,*}, and V. A. Yurchenko^a

^a OAO INSOLAR-INVEST, Moscow, 121433 Russia

^b Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, 117997 Russia

*e-mail: eco-insolar@mail.ru

Received March 22, 2017; in final form, June 21, 2017

Abstract—The paper is devoted to a problem of increasing the efficiency of low-potential geothermal heat in heat pump systems of residential buildings the Moscow oblast of Russia, including Moscow. Estimates of a natural geothermal potential in the Moscow oblast (based on climatological data for the period from 1982 to 2011) are presented and a “Typical climatic year of natural soil temperature variations for the geoclimatic conditions of the Moscow oblast, including the city of Moscow” is proposed. Numerical simulation of the influence of geothermal energy potential and the depth of heat wells on the efficiency of ground source heat pump systems for the heat supply of residential buildings is carried out. Analysis of the numerical simulation showed that the operation of a heat pump system in a house heating mode under the geoclimatic conditions of the Moscow oblast leads to a temperature drop of the heat-exchange medium circulating through heat wells to 5–6°C by the end of the first 10 years of operation, and the process stabilizes by the 15th year of operation, and further changes in the heat-exchange medium temperature do not any longer significantly affect the temperature of the heat-exchange medium in the heat well. In this case, the exact dependence of the heat-exchange medium temperature drop on the depth is not revealed. Data on the economically expedient heat well depth for the conditions of the Moscow oblast ensuring a net present value for the whole residential building life cycle are presented. It is found that the heat well depth of 60 m can be considered as an endpoint for the Moscow oblast, and a further heat well deepening is economically impractical.

Keywords: ground source heat pump supply system, heat well, soil temperature, typical climatic year, geoclimatic conditions, thermal efficiency, net present value