

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 3, 2018

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Уплотнения проточной части паровых турбин (обзор)

B. M. Неуймин

3

Расчетное исследование влияния формы бандажной полки на эффективность
ступени газовой турбины

I. B. Афанасьев, A. B. Грановский

15

Режимы обката ротором статора при изменении компонентов демпфирования

B. Ф. Шатохин

23

Энергосбережение, новые и возобновляемые источники энергии

Технологии комплексного освоения геотермальных ресурсов Северокавказского региона

A. Б. Алхасов

31

Теплообменники для утилизации тепла высокотемпературных геотермальных рассолов

A. Б. Алхасов, Д. А. Алхасова

36

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Учет влияния неконденсирующихся газов на процессы межфазного тепломассообмена
в двухжидкостной модели кода KORCAP

Ю. В. Юдов

42

Водоподготовка и водно-химический режим

Качественный и количественный анализ органических примесей в питательной воде
котла-утилизатора

A. A. Чичиров, Н. Д. Чичирова, A. A. Филимонова, A. A. Гафиатуллина

51

Contents

Vol. 65, No. 3, 2018

A simultaneous English language translation of this journal is available from Pleiades Publishing, Inc. Distributed worldwide by Springer. *Thermal Engineering* ISSN 0040-6015.

Steam-Turbines, Gas-Turbines, and Combined-Cycle Power Plants and Their Auxiliary Equipment

Steam Turbine Flow Path Seals (a Review)	
<i>V. M. Neuimin</i>	3
Computational Study on the Effect of Shroud Shape on the Efficiency of the Gas Turbine Stage	
<i>I. V. Afanas'ev and A. V. Granovskii</i>	15
Patterns of the Rotor-over-Stator Rolling under Change in the Damping Components	
<i>V. F. Shatokhin</i>	23

Energy Conservation, New and Renewable Energy Sources

Technologies for the Comprehensive Exploitation of the Geothermal Resources
of the North Caucasus Region
A. B. Alkhasov 31
Heat Exchangers for Utilization of the Heat of High-Temperature Geothermal Brines
A. B. Alkhasov and D. A. Alkhasova 36

Heat and Mass Transfer, Properties of Working Fluids and Materials

Accounting for the Effect of Noncondensing Gases on Interphasic Heat and Mass Transfer in the Two-Fluid Model Used in the KORSAR Code

Water Treatment and Water Chemistry

Qualitative and Quantitative Analysis of Organic Impurities in Feedwater
of a Heat-Recovery Steam Generator

Сдано в набор 16.08.2017 г. Подписано к печати 14.11.2017 г. Дата выхода в свет 31.01.2018 г. Формат 60 × 88¹/₈
Офсетная печать Усл. печ. л. 11.5 Усл. кр.-отт. 4.5 тыс. Уч.-изд. л. 11.5 Бум. л. 5.75
Тираж 372 экз. Цена свободная

Учредители: Российской академии наук,
Российское научно-техническое общество энергетиков и электротехников

Издатель: ООО МАИК “НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА”, 117997 Москва, Профсоюзная ул., 90
Отпечатано в типографии ООО “Буки Веди”, 115093, г. Москва, Партийный переулок, д. 1, корп. 58, стр. 3, пом. 11

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УПЛОТНЕНИЯ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ПАРОВЫХ ТУРБИН (ОБЗОР)

© 2018 г. В. М. Неуймин

ООО “Технологические системы защитных покрытий”, 105484, Москва, 16-я Парковая ул., д. 27

e-mail: neva333@yandex.ru

Поступила в редакцию 05.05.2017 г.

Принята в печать 30.08.2017 г.

В целях повышения экономичности паровых турбин в проточные части цилиндров устанавливают надбандажные, диафрагменные и концевые уплотнения различных конструкций, препятствующие холостой протечке рабочего пара. Наибольшее распространение в отечественном турбостроении получили широко известные лабиринтные уплотнения. К их числу относятся и уплотнения с сотовыми вставками. По мнению разработчиков уплотнений с сотовыми вставками, применение последних позволяет достигать определенного эффекта благодаря уменьшению утечек рабочего тела и повышению надежности работы конструкции при возможных задеваниях вращающихся частей ротора об элементы статора. Однако положительный эффект может быть достигнут лишь при соблюдении оптимальных конструктивных параметров сотовой структуры с учетом технологических факторов процесса ее изготовления и целевого применения в уплотнениях паровых и газовых турбин и компрессоров без снижения виброустойчивости. Расчетные и предварительные экспертные оценки свидетельствуют о том, что только замена традиционных лабиринтных уплотнений на уплотнения с сотовыми вставками, позволяющими уменьшить радиальные зазоры в надбандажном уплотнении с 1.5 до 0.5 мм, дает возможность на начальном этапе повысить КПД цилиндра турбины примерно на 1% и, соответственно, мощность турбоагрегата. По оценке разработчиков применение прямоугольно-ячеистых уплотнений может привести к дальнейшему увеличению экономичности турбины на 0.5–1.0%. Трудоемкость изготовления таких уплотнений в 6–8 раз ниже, чем лабиринтных уплотнений с сотовыми вставками. В последние годы турбостроительные фирмы США и Германии рекламируют применение пришедших из газотурбиностроения прирабатываемых (уплотняющих) покрытий в конструкциях турбин взамен лабиринтных уплотнений. Наиболее эффективная работа таких уплотнений в проточном тракте турбины обеспечивается при отношении линейного износа уплотнительного материала к износу лопатки, равном 10 : 1. Нанесение прирабатываемых (уплотняющих) покрытий на все проблемные поверхности (с приростом мощности 0.5–1.0%) по оценке разработчиков уплотнений экономически выгодно даже при выполнении этой процедуры в условиях ТЭС.

Ключевые слова: протечка пара, лабиринтные уплотнения, сотовые вставки, прирабатываемые (уплотняющие) покрытия, материалы, эффективность, ремонт

DOI: 10.1134/S0040363618030050

Steam Turbine Flow Path Seals (a Review)

V. M. Neuimin

OOO Process Protective Coating Systems, Moscow, 105484 Russia

e-mail: neva333@yandex.ru

Received May 5, 2017; in final form, August 30, 2017

Abstract—Various types of shroud, diaphragm, and end seals preventing idle leak of working steam are installed in the flow paths of steam turbine cylinders for improving their efficiency. Widely known labyrinth seals are most extensively used in the Russian turbine construction industry. The category of labyrinth seals also includes seals with honeycomb inserts. The developers of seals with honeycomb inserts state that the use of such seals makes it possible to achieve certain gain due to smaller leaks of working fluid and more reliable operation of the system under the conditions in which the rotor rotating parts may rub against the stator elements. However, a positive effect can only be achieved if the optimal design parameters of the honeycomb structure are fulfilled with due regard to the specific features of its manufacturing technology and provided that this structure is applied in a goal-seeking manner in the seals of steam and gas turbines and compressors without degrading their vibration stability. Calculated and preliminary assessments made by experts testify that the replacement of conventional labyrinth seals by seals with honeycomb inserts alone, due to which the radial gaps in the shroud seal can be decreased from 1.5 to 0.5 mm, allows the turbine cylinder efficiency to be increased at the initial stage by approximately 1% with the corresponding gain in the turbine set power output. The use of rectangular-cellular seals may result, according to estimates made by their developers, in a further improvement of turbine efficiency by 0.5–1.0%. The labor input required to fabricate such seals is six to eight times smaller than that to fabricate labyrinth seals with honeycomb inserts. Recent years have seen the turbine construction companies of the United States and Germany advertising the use of abradable (sealing) coatings (borrowed from the gas turbine construction technology) in the turbine designs instead of labyrinth seals. The most efficient performance of such seals in the turbine flow path is achieved with the sealing material-to-blade linear wear ratio equal to 10 : 1. According to estimates of the developers, application of abradable (sealing) coatings to all problem surfaces (resulting in the power output increased by 0.5–1.0%) is economically profitable even if this procedure is carried out under field conditions at a thermal power plant.

Keywords: steam leak, labyrinth seals, honeycomb inserts, abradable (sealing) coatings, materials, efficiency, repair

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ
БАНДАЖНОЙ ПОЛКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТУПЕНИ
ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ

© 2018 г. И. В. Афанасьев, А. В. Грановский*

ОКБ им. А. Люльки, 129301, Россия, Москва, ул. Касаткина, д. 13

*e-mail: andrey.granovskiy@yandex.ru

Поступила в редакцию 05.07.2017 г.

Принята в печать 30.08.2017 г.

Последние ступени мощных энергетических газовых турбин играют большую роль в выработке мощности и экономичности всей установки, а также в распределении параметров потока за последней ступенью, от которого зависит эффективная работа выхлопных диффузоров. Поэтому повышению экономичности последних ступеней газовых турбин, а также распределению параметров потока за ними уделяется большое внимание. Поскольку при работе длинные рабочие лопатки последних ступеней многоступенчатых мощных газовых турбин могут попасть в область резонансных частот, что приводит к разрушению лопаток, то для отстройки от резонансных частот применяют демпфирующую проволоку или демпфирующие болты. Однако эти демпфирующие элементы вызывают дополнительные потери энергии, приводящие к снижению экономичности ступени. Для минимизации этих потерь вместо проволоки и болтов используются демпфирующие бандажные полки на периферии рабочих лопаток. Однако из-за прочностных проблем конструкторам приходится применять, вместо наиболее эффективных полных бандажных полок, частичные бандажные полки, которые не позволяют существенно снизить потери в радиальном зазоре между рабочей лопаткой и корпусом турбины. В данной работе проводится расчетное исследование влияния конструкции бандажной полки рабочей лопатки турбины на структуру потока в окрестности бандажной полки и на КПД ступени в целом. Анализ структуры потока показал, что значительная часть потерь при использовании бандажных полок, связана с формированием вихревых зон в кавернах на корпусе турбины перед бандажными полками, между ребрами бандажных полок и в кавернах на выходе за бандажными полками. Все исследованные варианты частичного бандажа уступают по эффективности ступеням с бандажными полками, полностью покрывающими периферийное сечение рабочей лопатки. Ступень с безбандажной рабочей лопаткой имела наибольшую эффективность при значениях относительного радиального зазора менее 0.9%.

Ключевые слова: экономичность последней ступени турбины, демпфирующий бандаж, эффективность полных и частичных бандажных полок, структура потока в радиальном зазоре

DOI: 10.1134/S0040363618030013

Computational Study on the Effect of Shroud Shape on the Efficiency of the Gas Turbine Stage

I. V. Afanas'ev and A. V. Granovskii*

Lyulka Development Design Bureau, Moscow, 129301 Russia

*e-mail: andrey.granovskiy@yandex.ru

Received July 5, 2017; in final form, August 30, 2017

Abstract—The last stages of powerful power gas turbines play an important role in the development of power and efficiency of the entire plant as well as in the distribution of the flow parameters behind the last stage, which determines the efficient operation of the exhaust diffusers. Therefore, much attention is paid to improving the efficiency of the last stages of gas turbines as well as the distribution of flow parameters. Since the long blades of the last stages of multistage high-power gas turbines could fall into the resonant frequency range in the course of operation, which results in the destruction of the blades, damping wires or damping bolts are used for turning out of resonant frequencies. However, these damping elements cause additional energy losses leading to a reduction in the efficiency of the stage. To minimize these losses, dampening shrouds are used instead of wires and bolts at the periphery of the working blades. However, because of the strength problems, designers have to use, instead of the most efficient full shrouds, partial shrouds that do not provide for significantly reducing the losses in the radial gap between the blade and the turbine housing. In this paper, a computational study is performed concerning an effect that the design of the shroud of the turbine-working blade exerted on the flow structure in the vicinity of the shroud and on the efficiency of the stage as a whole. The analysis of the flow structure has shown that a significant part of the losses under using the shrouds is associated with the formation of vortex zones in the cavities on the turbine housing before the shrouds, between the ribs of the shrouds, and in the cavities at the outlet behind the shrouds. All the investigated variants of a partial shrouding are inferior in efficiency to the stages with shrouds that completely cover the peripheral section of the working blade. The stage with a shroud-free working blade was most efficient at the values of the relative radial gap less than 0.9%.

Keywords: efficiency of last turbine stage, damping shroud, efficiency of full and partial shrouds, flow structure in the radial gap

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕЖИМЫ ОБКАТА РОТОРОМ СТАТОРА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОМПОНЕНТОВ ДЕМПФИРОВАНИЯ

© 2018 г. В. Ф. Шатохин

Калужский турбинный завод, 248010, Россия, г. Калуга, Московская ул., д. 241

e-mail: shatokhin_yf@ktz.power-m.ru

Поступила в редакцию 05.05.2017 г.

Принята в печать 30.08.2017 г.

Задевание ротора о конструкцию, как показывают экспериментальные исследования, обычно возбуждает гармоники различной частоты. В области высоких частот мощности вибросигнала оказываются довольно значительными. Система ротор–опоры–статор в процессе контактного взаимодействия ротора со статором находится в состоянии неустойчивого равновесия. Действующие на ротор силы способствуют возбуждению асинхронного обката и его погашению. Определены силы, способствующие возбуждению прямой и обратной прецессий ротора, учет которых в алгоритме моделирования развития обката ротором статора позволяет исследовать влияние их компонентов на поведение роторной системы. Начальное возбуждение (нарушение нормальной работы) ротора и последующие его нестационарные колебания происходят вследствие внезапной разбалансировки во втором пролете. Для ротора на трех опорах приводятся результаты численного моделирования задеваний во втором пролете и обката ротором статора при изменении компонентов демпфирования побочных (гироскопических) компонентов b_{ij} ($i \neq j$) матрицы демпфирования с учетом синергетического эффекта действия на ротор сил разного рода. Показано, что изменение одного из параметров возбуждающих сил приводит к неоднозначности режима (формы проявления) асинхронного обката ротором статора и доказывает существование более чем одного состояния, к которым стремится система ротор–опоры–статор. Кроме обката с постоянным контактом ротора со статором развиваются колебания ротора в направлении перпендикулярном общей траектории прецессионного движения центра ротора с переходом к виброударному режиму движения. Колебания ротора стремятся к центру симметрии системы (центр расточки статора). Причиной являются компоненты сил жесткости и демпфирования, действующие в направлении поперечном траектории движения ротора. Приведены рекомендации для исключения опасных последствий развития асинхронного обката, чреватого большими материальными потерями.

Ключевые слова: ротор, статор, асинхронный обкат, возбуждающие обкат силы, коэффициенты контактной жесткости, гироскопические силы, траектория движения центра сечения ротора, угловая скорость прецессии ротора, сила нормального давления на статор

DOI: 10.1134/S0040363618030062

Patterns of the Rotor-over-Stator Rolling under Change in the Damping Components

V. F. Shatokhin

Kaluga Turbine Works, Kaluga, 248010 Russia

e-mail: shatokhin_vf@ktz.power-m.ru

Received May 5, 2017; in final form, August 30, 2017

Abstract—As experimental studies show, the rubbing of the rotor against the structure usually excites harmonics of different frequencies. In high-frequency regions, the power of the vibration signal appears to be considerable. The rotor—supports—stator system is in an unstable equilibrium state during the contact interaction between the rotor and the stator. The forces exerted on the rotor facilitate the excitation of the asynchronous rolling and its damping. The forces have been determined that facilitate the excitation of the progressive and retrograde rotor precession. The consideration of these forces in the algorithm for modeling the rotor-over-stator rolling development allows investigation of the impact of the components of the above forces on the behavior of the rotor system. The initial excitation—disturbance of the normal operation—of the rotor and subsequent unsteady oscillations of it result from sudden imbalance in the second span. The results of numerical modeling of the rubbing in the second span and the rotor-over-stator rolling upon change in the damping components of secondary (gyroscopic) components b_{ij} ($i \neq j$) of the damping matrix are presented for the rotor on three bearing-supports considering the synergetic effect of the forces of various types exerted on the rotor. It is shown that change in one of the parameters of the excitation forces leads to ambiguity of the pattern (manifestation form) of the asynchronous rotor-over-stator rolling and proves the existence of more than one states towards which the rotor—supports—stator system tends. In addition to the rolling with a constant rotor—stator contact, oscillations of the rotor develop in the direction perpendicular to the common trajectory of the precession motion of the rotor's center with transition to the vibro-impact motion mode. The oscillations of the rotor tend towards the symmetry center of the system (the stator bore center). The reason is the components of the stiffness and damping forces that act in the direction transverse to the rotor's motion trajectory. Recommendations are given for eliminating dangerous consequences of the development of the asynchronous rolling fraught with great financial losses.

Keywords: rotor, stator, asynchronous rolling, rolling-exciting forces, contact stiffness coefficients, gyroscopic forces, motion trajectory of the rotor section's center, angular velocity of the rotor precession, normal pressure force exerted on the stator

**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ**

**ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ
ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СЕВЕРОКАЗСКОГО РЕГИОНА¹**

© 2018 г. А. Б. Алхасов

*Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН (ДНЦ),
367030, Россия, г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 39а*

e-mail: alibek_alhasov@mail.ru

Поступила в редакцию 03.07.2017 г.

Принята в печать 30.08.2017 г.

Предложена технология комплексного освоения низкопотенциальных геотермальных ресурсов с использованием теплового и водоресурсного потенциалов для различных целей. Тепло термальной воды применяется в системе низкотемпературного отопления и для нагрева воды в системе горячего водоснабжения. Охлажденная в теплообменниках вода поступает на блок химводоочистки, где доводится до кондиций питьевой воды, и далее в систему хозяйствственно-питьевого водоснабжения. Разработаны эффективные технологии очистки вод от мышьяка и органических загрязнителей. Для бесперебойного энергоснабжения потребителей наиболее перспективны технологические системы, на основе двух и более возобновляемых источников энергии. Предложена технология переработки органических отходов с использованием геотермальной энергии. При такой технологии термальная вода разделяется на два потока: первый направляется в блок конверсий биомассы, второй – на геотермально-парогазовую электростанцию (ГПЭ). Отработанная вода поступает на насосную станцию и закачивается обратно в пласт. Биогаз из конверсионного блока после осушки подается в камеры сгорания газотурбинной установки (ГТУ). Утилизацией тепла выхлопных газов ГТУ в блоке ГПЭ осуществляются испарение и перегрев низкокипящего рабочего тела. Нагрев рабочего тела в ГПЭ до температуры испарения происходит теплом термальной воды. Наиболее перспективными для комплексной переработки являются высокотемпературные геотермальные рассолы. В предложенной технологии тепловая энергия рассолов используется для выработки в бинарной ГеоЭС электроэнергии, которая в дальнейшем применяется для извлечения растворенных химических компонентов из оставшегося рассола. Комплексное освоение высокотемпературных рассолов Восточно-Предкавказского артезианского бассейна позволит полностью обеспечить потребности России в карбонате лития и поваренной соли.

Ключевые слова: геотермальная энергия, низкопотенциальная термальная вода, геотермальная скважина, мышьяк, минерализация, карбонат лития

DOI: 10.1134/S0040363618030025

Technologies for the Comprehensive Exploitation of the Geothermal Resources of the North Caucasus Region

A. B. Alkhasov

*Institute for Geothermal Research, Dagestan Science Center (DNTs), Russian Academy of Sciences,
Makhachkala, 367030 Dagestan, Russia*

e-mail: alibek_alkhasov@mail.ru

Received July 3, 2017; in final form, August 30, 2017

Abstract—Technology for the integrated development of low-temperature geothermal resources using the thermal and water potentials for various purposes is proposed. The heat of the thermal waters is utilized in a low-temperature district heating system and for heating the water in a hot water supply system. The water cooled in heat exchangers enters a chemical treatment system where it is conditioned into potable water quality and then forwarded to the household and potable water supply system. Efficient technologies for removal of arsenic and organic contaminants from the water have been developed. For the uninterrupted supply of the consumers with power, the technologies that use two and more types of renewable energy sources (RESs) have the best prospects. Technology for processing organic waste using the geothermal energy has been proposed. According to this technology, the geothermal water is divided into two flows, one of which is delivered to a biomass conversion system and the other is directed to a geothermal steam–gas power plant (GSGP). The wastewater arrives at the pump station from which it is pumped back into the bed. Upon drying, the bio-gas from the conversion system is delivered into the combustion chamber of a gas-turbine plant (GTP). The heat of the turbine exhaust gases is used in the GSGP to evaporate and reheat the low-boiling working medium. The working medium is heated in the GSGP to the evaporation temperature using the heat of the thermal water. High-temperature geothermal brines are the most promising for the comprehensive processing. According to the proposed technology, the heat energy of the brines is utilized to generate the electric power at a binary geothermal power station; the electric power is then used to extract the dissolved chemical components from the rest of the brine. The comprehensive utilization of high-temperature brines of the East-Precaucasian Artesian Basin will allow to completely satisfy the demand of Russia for lithium carbonate and sodium chloride.

Keywords: geothermal energy, low-temperature thermal water, geothermal well, arsenic, salinity, lithium carbonate

ТЕПЛООБМЕННИКИ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ РАССОЛОВ¹

© 2018 г. А. Б. Алхасов*, Д. А. Алхасова

Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН, 367030, г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 39а

*e-mail: alibek_alhasov@mail.ru

Поступила в редакцию 03.07.2017 г.

Принята в печать 30.08.2017 г.

Основным элементом двухконтурных геотермальных систем является теплообменный аппарат. При использовании в геотермальных энергетических системах обычных кожухотрубных и пластинчатых теплообменников возникают проблемы, связанные с их очисткой от продуктов солеотложения и коррозии. Срок их эксплуатации, как правило, не превышает одного года. Для утилизации тепла высокотемпературных гидрогеотермальных рассолов предложена конструкция теплообменника типа “труба в трубе”. На Тернаирском геотермальном месторождении теплообменник такой конструкции эксплуатируется в течение нескольких лет, тепловой потенциал минерализованной термальной воды передается пресной воде второго отопительного контура многоквартирных домов. Снижение массогабаритных характеристик теплообменных аппаратов является актуальной задачей, которая может решаться с помощью интенсификаторов теплопередачи. Для интенсификации процесса теплопередачи в теплообменнике предлагается продольное оребрение теплопередающей поверхности. Увеличение поверхности теплообмена со стороны теплоносителя путем оребрения приводит к росту количества тепла, передаваемого от греющего теплоносителя. Теплообменник прост в исполнении и собран из элементов, состоящих из двух концентрически расположенных труб определенной длины (3–6 м), последовательно соединенных между собой. Приведена методика расчета влияния количества и размера продольных ребер на процесс теплообмена в скважинном теплообменнике, а также сформулирован критерий оптимальности выбора числа ребер и их конструктивных параметров. Для предотвращения коррозии и солеотложений в теплообменнике предлагается использовать эффективный реагент ОЭДФК (оксиэтилиденфосфоновая кислота), обладающий длительным антикоррозионным и антинакипным действием, которое объясняется образованием на поверхности прочного сцепленного с ней и плохо смываемого слоя комплексона. Восстановление пассивирующего слоя ОЭДФК осуществляется путем периодического импульсного ввода раствора реагента в рассол на входе в теплообменник.

Ключевые слова: геотермальные ресурсы, высокотемпературные рассолы, теплообменник, теплопередача, интенсификация теплопередачи, солеотложение

DOI: 10.1134/S0040363618030037

Heat Exchangers for Utilization of the Heat of High-Temperature Geothermal Brines

A. B. Alkhasov* and D. A. Alkhasova

*Institute for Geothermal Research, Dagestan Science Center (DNTs), Russian Academy of Sciences,
Makhachkala, 367030 Dagestan, Russia*

*e-mail: alibek_alkhasov@mail.ru

Received July 3, 2017; in final form, August 30, 2017

Abstract—The basic component of two-circuit geothermal systems is the heat exchanger. When used in geothermal power systems, conventional shell-and-tube and plate heat exchangers cause problems related to the cleaning of the latter from salt-deposition and corrosion products. Their lifetime does not exceed, as a rule, 1 year. To utilize the heat of high-temperature geothermal brines, a heat exchanger of the “tube-in-tube” type is proposed. A heat exchanger of this design has been operated for several years in Ternair geothermal steam field; in this heat exchanger, the thermal potential of the saline thermal water is transferred to the fresh water of the secondary circuit of the heating system for apartment houses. The reduction in the weight and size characteristics of the heat exchangers is a topical problem that can be solved with the help of heat transfer enhancers. To enhance the heat transfer process in the heat exchanger, longitudinal ribbing of the heat exchange surface is proposed. The increase in the heat exchange surface from the heat carrier side by ribbing results in an increase in the amount of the heat transferred from the heating agent. The heat exchanger is easy to manufacture and is assembled out of components comprised of two concentrically positioned tubes of a definite length, 3–6 m, serially connected with each other. The method for calculation of the impact of the number and the size of the longitudinal ribs on the heat transfer in the well heat exchanger is presented and a criterion for the selection of the optimal number and design parameters of the ribs is formulated. To prevent the corrosion and salt deposition in the heat exchanger, the use of an effective OEDFK (oxyethylidenediphosphonic acid) agent is proposed. This agent has a long-lasting corrosion-inhibiting and antiscalting effect, which is explained by the formation of a strongly adhesive chelate layer difficult to wash off the surface. The passivating OEDFK layer is restored by periodical pulsed introduction of the agent solution into the brine at the heat exchanger inlet.

Keywords: geothermal resources, high-temperature brines, heat exchanger, heat transfer, heat transfer enhancement, salt deposition

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

УЧЕТ ВЛИЯНИЯ НЕКОНДЕНСИРУЮЩИХСЯ ГАЗОВ
НА ПРОЦЕССЫ МЕЖФАЗНОГО ТЕПЛОМАССООБМЕНА
В ДВУХЖИДКОСТНОЙ МОДЕЛИ КОДА КОРСАР

© 2018 г. Ю. В. Юдов

Научно-исследовательский технологический институт им. А. П. Александрова,
188540, Россия, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 72

e-mail: yudov@niti.ru

Поступила в редакцию 05.07.2017 г.

Принята в печать 30.08.2017 г.

Представлена модель межфазного тепломассообмена в присутствии неконденсирующихся газов для расчетного кода КОРСАР/ГП. Этот код, являющийся совместной разработкой сотрудников ФГУП НИТИ и ОКБ “Гидропресс”, аттестован в 2009 г. в Ростехнадзоре применительно к расчетному обоснованию безопасности реакторных установок с ВВЭР. Модель базируется на предположении о наличии трех видов межфазного тепломассообмена парового компонента: конденсации либо испарения пара на межфазной поверхности при любом термодинамическом состоянии фаз; вскипания жидкости, перегретой в объеме выше температуры насыщения при полном давлении, и спонтанной конденсации в объеме переохлажденной газовой фазы ниже температуры насыщения при парциальном давлении пара. Процессы конденсации и испарения на межфазной поверхности наблюдаются в двухфазном потоке постоянно и определяют инерционность процессов межфазного тепломассообмена. Процессы вскипания и спонтанной конденсации возникают только при метастабильном состоянии фаз и довольно скоротечны во времени. В методике расчета конденсации и испарения на межфазной поверхности учитывается совместное диффузионное и термическое со- противление массообмена во всех режимах двухфазного потока. Предложенный подход естественным образом учитывает снижение интенсивности конденсации (генерации) пара в присутствии неконденсирующихся компонентов в газовой фазе из-за уменьшения (увеличения) температуры межфазной поверхности относительно температуры насыщения при парциальном давлении пара. При моделировании межфазного массообмена учитываются также процессы растворения в жидкости и выделения из нее неконденсирующихся компонентов. Концентрации газов на межфазной поверхности и на линии насыщения рассчитываются по закону Генри. Расчет коэффициента массообмена при растворении газов основывается на аналогии процессов тепло- и массообмена. Приведены результаты верификации модели межфазного тепломассообмена кода КОРСАР/ГП с использованием экспериментальных данных по пленочной конденсации паровоздушных потоков в вертикальных трубах. Предложенная модель тестировалась также путем решения задачи с выделением азота из перенасыщенного раствора воды.

Ключевые слова: неконденсирующиеся газы, межфазный тепломассообмен, парогазовая смесь, двухжидкостная модель, расчетный код, верификация

DOI: 10.1134/S0040363618030074

Accounting for the Effect of Noncondensing Gases on Interphasic Heat and Mass Transfer in the Two-Fluid Model Used in the KORSAR Code

Yu. V. Yudov

Aleksandrov Scientific-Research Technological Institute (NITI), Leningrad oblast, 188540 Russia

e-mail: yudov@niti.ru

Received July 5, 2017; in final form, August 30, 2017

Abstract—A model is presented of the interphasic heat and mass transfer in the presence of noncondensable gases for the KORSAR/GP design code. This code was developed by FGUP NITI and the special design bureau OKB Gidropress. It was certified by Rostekhnadzor in 2009 for numerical substantiation of the safety of reactor installations with VVER reactors. The model is based on the assumption that there are three types of interphasic heat and mass transfer of the vapor component: vapor condensation or evaporation on the interphase under any thermodynamic conditions of the phases, pool boiling of the liquid superheated above the saturation temperature at the total pressure, and spontaneous condensation in the volume of gas phase supercooled below the saturation temperature at the vapor partial pressure. Condensation and evaporation on the interphase continuously occur in a two-phase flow and control the time response of the interphase heat and mass transfer. Boiling and spontaneous condensation take place only at the metastable condition of the phases and run at a quite high speed. The procedure used for calculating condensation and evaporation on the interphase accounts for the combined diffusion and thermal resistance of mass transfer in all regimes of the two-phase flow. The proposed approach accounts for, in a natural manner, a decrease in the rate of steam condensation (or generation) in the presence of noncondensing components in the gas phase due to a decrease (or increase) in the interphase temperature relative to the saturation temperature at the vapor partial pressure. The model of the interphase heat transfer also accounts for the processes of dissolution or release of noncondensing components in or from the liquid. The gas concentration at the interphase and on the saturation curve is calculated by the Henry law. The mass transfer coefficient in gas dissolution is based on the heat and mass transfer analogy. Results are presented of the verification of the interphase heat and mass transfer used in the KORSAR code based on the data on film condensation of steam-air flows in vertical pipes. The proposed model was also tested by solving a problem of nitrogen release from a supersaturated water solution.

Keywords: noncondensing gases, interphasic heat and mass transfer, vapor-gas mixture, two-fluid model, numerical code, verification

ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ
ПРИМЕСЕЙ В ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЕ КОТЛА-УТИЛИЗАТОРА¹

© 2018 г. А. А. Чичиров, Н. Д. Чичирова, А. А. Филимонова*, А. А. Гафиатуллина

Казанский государственный энергетический университет, 420066, Россия, г. Казань, Красносельская ул., д. 51

*e-mail: aachichirova@mail.ru

Поступила в редакцию 22.03.2017 г.

Принята в печать 30.08.2017 г.

В последние годы в европейской части России осуществляются полномасштабное строительство и ввод в эксплуатацию парогазовых установок с котлами-утилизаторами. В статье на примере филиала ОАО ТГК-16 Казанской ТЭЦ-3 рассмотрены проблемы, характерные для большинства электростанций с энергоблоками ПГУ, связанные с превышением содержания органических примесей в питательной воде котла-утилизатора. Питание котла-утилизатора осуществляется глубоко обессоленной водой, в которой дополнительно нормируется содержание органического углерода. Предполагается использование обессоленной воды производства химического цеха станции. Исходной водой для получения обессоленной воды является природная вода из р. Волга. Результаты предварительной проверки питательной воды показали превышение норм качества по некоторым показателям, в основном по общему органическому углероду. В связи с этим в работе проведено комплексное обследование питательной воды на наличие органических примесей, установление их структуры методами инфракрасной и ультрафиолетовой спектроскопии, потенциометрии, элементного анализа, определение физико-химических свойств органических примесей с прогнозированием их поведения в кotle-утилизаторе. При расчете суммарного содержания общего органического углерода получено превышение его во всех источниках обессоленной воды, составляющих питательную воду котла-утилизатора. Выделенные органические примеси представляли собой гумусовые вещества, а именно смесь гуминовых и фульвокислот в соотношении 20 : 80 соответственно. Кроме того, был проведен анализ проб воды на всех промежуточных ступенях водоподготовки для изучения поведения органических веществ при попадании в различные схемы очистки воды. В результате анализа прохождения гумусовых веществ через ступени очистки водоподготовительной установки была определена концентрация органических веществ в конденсате пара котла-утилизатора – она составила 100–150 мкг/дм³. Присутствие органических примесей в котловой воде может инициировать внутреннюю коррозию и отложения с участием продуктов их деструкции.

Ключевые слова: котел-утилизатор, питательная вода, гумусовые вещества, ИК- и УФ-спектроскопия, потенциометрия

DOI: 10.1134/S0040363618030049

Qualitative and Quantitative Analysis of Organic Impurities in Feedwater of a Heat-Recovery Steam Generator

A. A. Chichirov, N. D. Chichirova, A. A. Filimonova*, and A. A. Gafiatullina

Kazan State Power Engineering University, Kazan, 420066 Russia

*e-mail: aachichirova@mail.ru

Received March 22, 2017; in final form, August 30, 2017

Abstract—In recent years, combined-cycle units with heat-recovery steam generators have been constructed and commissioned extensively in the European part of Russia. By the example of the Kazan Cogeneration Power Station no. 3 (TETs-3), an affiliate of JSC TGK-16, the specific problems for most power stations with combined-cycle power units that stem from an elevated content of organic impurities in the feedwater of the heat-recovery steam generator (HRSG) are examined. The HRSG is fed with highly demineralized water in which the content of organic carbon is also standardized. It is assumed that the demineralized water coming from the chemical water treatment department of TETs-3 will be used. Natural water from the Volga River is treated to produce demineralized water. The results of a preliminary analysis of the feedwater demonstrate that certain quality indices, principally, the total organic carbon, are above the standard values. Hence, a comprehensive investigation of the feedwater for organic impurities was performed, which included determination of their structure using IR and UV spectroscopy techniques, potentiometric measurements, and element analysis; determination of physical and chemical properties of organic impurities; and prediction of their behavior in the HRSG. The estimation of the total organic carbon revealed that it exceeded the standard values in all sources of water comprising the feedwater for the HRSG. The extracted impurities were humic substances, namely, a mixture of humic and fulvic acids in a 20 : 80 ratio, respectively. In addition, an analysis was performed of water samples taken at all intermediate stages of water treatment to study the behavior of organic substances in different water treatment processes. An analysis of removal of the humus substances in sections of the water treatment plant yielded the concentration of organic substances on the HRSG condensate. This was from 100 to 150 $\mu\text{g}/\text{dm}^3$. Organic impurities in boiler water can induce internal corrosion and deposits containing products of their degradation.

Keywords: heat-recovery steam generator, feedwater, IR and UV spectroscopy, potentiometry