

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 2, 2019

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Исследование параллельной работы секций вакуумного конденсатора
в условиях неравномерного охлаждения

*O. O. Мильман, A. Ю. Картуесова, Г. Г. Яньков,
A. B. Птахин, B. C. Крылов, M. O. Корлякова*

5

Исследование крутильных колебаний валов турбомашин. Ч. 2. Результаты первого этапа
экспериментальных исследований крутильных колебаний валопровода турбоагрегата
Т-175/210-12.75

E. B. Урьев, E. B. Бочкирев, M. A. Биялт, A. B. Кистойчев, D. C. Кшесинский

13

Опыт эксплуатации и анализ эффективности использования в котельной
паровой турбогенераторной установки с противодавлением

B. A. Шакиров

24

Поглащающая способность демпферных устройств при обкате ротором статора

B. Ф. Шатохин

32

Возможности, условия и эффективность подогрева подпиточной воды во встроенных пучках
при одновременном пропуске охлаждающей воды через основные пучки конденсатора

A. Г. Шемпелев, Д. М. Суворов, В. Ф. Гуторов, П. В. Иглин

41

Энергосбережение, новые и возобновляемые источники энергии

Энергохимическая аккумуляция высокотемпературных газовых отходов
промышленных установок

C. K. Попов, C. Н. Петин, A. B. Бурмакина, П. А. Стогов

51

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Влияние формы асимметричных перегородок на тепловые характеристики канала
при разных граничных условиях

M. Rostam, E. Omidbakhsh Amiri

63

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Условия и характеристики зажигания композиционных топлив на основе угля
с добавлением древесины

Г. В. Кузнецов, С. А. Янковский

70

Металлы и вопросы прочности

Локальная эрозия-коррозия сварных соединений трубопроводов энергоблоков АЭС:
особенности механизма и предупреждение повреждений

Г. В. Томаров, А. А. Шипков, Т. Н. Комиссарова

76

Contents

Vol. 66, No. 2, 2019

A simultaneous English language translation of this journal is available from Pleiades Publishing, Inc.
Distributed worldwide by Springer. *Thermal Engineering* ISSN 0040-6015.

Steam-, Gas-Turbine, and Combined-Cycle Power Installations, and Their Auxiliary Equipment

Investigation of Parallel Operation of Vacuum Condenser Sections with Nonuniform Cooling

*O. O. Mil'man, A. Yu. Kartuesova, G. G. Yan'kov, A. V. Ptakhin,
V. S. Krylov, and M. O. Korlyakova*

5

Study of Torsional Vibrations of Turbomachine Shafts: Part 2. Results of the First Phase
Experimental Study of Shafting Torsional Vibrations of a T-175/210-12.75 Turbo Unit

E. V. Ur'ev, E. V. Bochkarev, M. A. Biyalt, A. V. Kistoichev, and D. S. Kshesinskii

13

The Experience in Operation and an Efficiency Analysis for the Use of a Backpressure Steam
Turbine Generator Unit in a Boiler House

V. A. Shakirov

24

The Damping Capacity of Damping Devices during Rotor-over-Stator Rolling

V. F. Shatokhin

32

Make-up Water Heating Capability, Conditions, and Efficiency in Built-In Bundles
when Cooling Water is Concurrently Piped through the Main Condenser Bundles

A. G. Shempelev, D. M. Suvorov, V. F. Gutorov, and P. V. Iglin

41

Energy Conservation, New and Renewable Energy Sources

Integrated Power and Chemical Accumulation of High-Temperature Gaseous Waste
from Industrial Installations

S. K. Popov, S. N. Petin, A. V. Burmakina, and P. A. Stogov

51

Heat and Mass Transfer and Properties of Working Fluids and Materials

Effect of Asymmetric Baffles Shapes on the Thermal Performance
with Different Boundary Conditions

M. Rostam and E. Omidbakhsh Amiri

63

Steam Boilers, Power-Generating Fuel, Burners, and Boiler Auxiliary Equipment

Conditions and Characteristics in Ignition of Composite Fuels Based on Coal with the Addition of Wood

G. V. Kuznetsov and S. A. Yankovskii

70

Metals and Strength Analysis

Local Flow-Accelerated Corrosion of Welds in NPP Power Unit Pipelines:
Phenomenon Mechanism Features and Measures to Prevent Damage

G. V. Tomarov, A. A. Shipkov, and T. N. Komissarova

76

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СЕКЦИЙ ВАКУУМНОГО КОНДЕНСАТОРА
В УСЛОВИЯХ НЕРАВНОМЕРНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ¹

© 2019 г. О. О. Мильман^{a, b}, *, А. Ю. Картуесова^{a, b}, Г. Г. Яньков^c,
А. В. Птахин^a, В. С. Крылов^{a, b}, М. О. Корлякова^d

^aЗАО НПВП “Турбокон”, 248010, Россия, г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, д. 43

^bКалужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,
248023, Россия, г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 26

^cНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

^dКалужский филиал Национального исследовательского университета “МГТУ им. Н.Э. Баумана”,
248000, Россия, г. Калуга, ул. Баженова, д. 2

*e-mail: turbocon@kaluga.ru

Поступила в редакцию 05.07.2018 г.

Принята в печать 29.08.2018 г.

Проектирование вакуумных конденсаторов паровых турбин осуществляется на расчетных условиях, когда все части конденсатора охлаждаются одинаково, расходы охлаждающей воды (воздуха – для воздушных конденсаторов) и присосы воздуха также одинаковы. Отклонение работы от расчетного режима возникает по нескольким причинам, например, из-за неравномерного охлаждения теплообменной поверхности конденсатора вследствие ее загрязнения либо неисправности вентилятора (в случае воздушных конденсаторов), наличия локальных присосов воздуха и пр. Для исследования процесса конденсации в условиях неравномерного охлаждения был создан экспериментальный стенд модели конденсатора, состоящий из двух параллельных каналов. Моделирование неравномерности охлаждения на одном из каналов выполнялось путем уменьшения расхода охлаждающей воды. В некоторых режимах в пар подавался воздух для моделирования присосов, как в реальных конденсационных установках. Исследования проводились в диапазоне давлений конденсации $p_k = 8\text{--}20$ кПа. По результатам ранее выполненных расчетов было получено, что установка дроссельных шайб небольшого сопротивления может способствовать снижению давления в конденсаторе в условиях неравномерного охлаждения. На данной экспериментальной установке исследовалось влияние дросселей разных диаметров на параметры процесса конденсации. Показано, что установка дросселей способствует снижению давления в конденсаторе при расходе охлаждающей воды на один из каналов менее 50% расчетного. Определен диапазон оптимальных диаметров дросселей для данной экспериментальной модели конденсатора. Положительный эффект от установки дросселей, как показали результаты эксперимента, наблюдается только при совместной работе конденсатора с объемным газоудаляющим аппаратом, таким как пароструйный эжектор. Полученные данные свидетельствуют о повышении эффективности совместной работы конденсатора и эжектора в условиях неравномерного охлаждения благодаря установке дросселей на линии эжектирования паровоздушной смеси.

Ключевые слова: конденсация, паровоздушная смесь, неравномерное охлаждение, дроссели, эжектор

DOI: 10.1134/S0040363619020024

Investigation of Parallel Operation of Vacuum Condenser Sections with Nonuniform Cooling

O. O. Mil'man^{a, b, *}, A. Yu. Kartuesova^{a, b}, G. G. Yan'kov^c, A. V. Ptakhin^a,
V. S. Krylov^{a, b}, and M. O. Korlyakova^d

^aZAO NPVP Turbocon, Kaluga, 248010 Russia

^bTsiolkovskii Kaluga State University, Kaluga, 248023 Russia

^cNational Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

^dKaluga Branch of the National Research University Bauman MGTU, Kaluga, 248000 Russia

*e-mail: turbocon@kaluga.ru

Received July 5, 2018; in final form, August 29, 2018

Abstract—Vacuum condensers for steam turbines are usually designed at design conditions when all condenser sections are cooled identically with the flowrate of cooling water (or air for air-cooled condensers) and the same air inleakage in each section. A deviation from the design operating conditions occurs due to several causes, such as nonuniform cooling of the condenser heat transfer surface because of its fouling or a fan failure (in air-cooled condensers) and local air inleakage. To investigate condensation under nonuniform cooling conditions, a test facility simulating a condenser was constructed. It consists of two parallel channels. Nonuniformity of cooling in one of the channels was simulated by reducing the cooling water flow. There were regimes with steam feeding into air to model air inleakage occurring in actual condensing units. The experiments were performed in the condensation pressure range of $p_{\text{cond}} = 8\text{--}20 \text{ kPa}$. The previous predictions suggest that installation of orifices with a low-pressure drop can reduce the condenser pressure in case of non-uniform cooling. The effect of orifices with different diameters on the condensation process parameters was studied in this test facility. It has been demonstrated that installation of the orifices facilitates a decrease in the condenser pressure with a cooling water flow rate through one of the channels less than 50% of the design value. A range of optimal orifice diameters for this experimental condenser model was determined. According to the experiments, the benefit of orifice installation is observed only in case of joint operation of the condenser with a volumetric degasser, such as a steam jet ejector. The experimental data demonstrate an increase in the efficiency of joint operation of a condenser and an ejector under nonuniform cooling conditions due to installation of orifices in the line of steam-air mixture ejection.

Keywords: condensation, steam-air mixture, nonuniform cooling, orifices, ejector

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ВАЛОВ ТУРБОМАШИН.

Ч. 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ВАЛОПРОВОДА
ТУРБОАГРЕГАТА Т-175/210-12.75

© 2019 г. Е. В. Урьев^{a,*}, Е. В. Бочкарев^a, М. А. Биялт^a, А. В. Кистойчев^b, Д. С. Кшесинский^c

^aНПП “Уральская лаборатория вибрации”, 620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 6а, пом. 3

^bУральский федеральный университет, 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

^cУральский турбинный завод, 620017, Россия, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, д. 18

*e-mail: evuriev@gmail.com

Поступила в редакцию 23.03.2018 г.

Принята в печать 30.05.2018 г.

Приводятся и обсуждаются результаты экспериментальных исследований крутильных колебаний валопровода теплофикационного турбоагрегата Т-175/210-12.75 на Омской ТЭЦ-5. Использованные в исследовании приборные и программные средства представлены в предыдущих статьях авторов. Примененная методика контроля параметров крутильных колебаний подробно описана в первой части настоящей работы. Показано хорошее соответствие результатов проведенных ранее расчетных исследований и экспериментальных данных контроля крутильных колебаний. Рассмотрены особенности применения дискретно-фазового метода для определения параметров крутильных колебаний валопроводов. Показано, что регистрация параметров вынужденных и собственных колебаний требует различных подходов к получению и обработке результатов измерений. Приводятся и поясняются примеры ошибок, допускаемых при обработке результатов измерений вынужденных крутильных колебаний. На материале проведенных испытаний сопоставляются методики обработки данных, используемые различными исследователями. Показаны последствия некорректного усреднения временных интервалов между метками измерительного диска, проводимого в целях устранения влияния разношаговости, и недопустимость использования разностных соотношений интервалов для последующего расчета с помощью быстрого преобразования Фурье. Представлены предварительные результаты определения параметров крутильных колебаний валопровода в одном измерительном сечении. Показано, что интенсивность крутильных колебаний валопровода зависит от режимов работы турбоагрегата и во многом определяется изменением расхода пара в части низкого давления (ЧНД). Полученные результаты исследований впервые доказывают существующую зависимость крутильных колебаний валопровода теплофикационной турбины Т-175/210-12.75 от относительного объемного расхода пара в ЧНД. Ставятся задачи, которые необходимо решить для дальнейшего совершенствования систем контроля крутильных колебаний валопроводов турбоагрегатов.

Ключевые слова: турбомашины, вибрация, крутильные колебания валов, дискретно-фазовый метод, разношаговость меток, алгоритмы преобразования результатов измерений в параметры крутильных колебаний

DOI: 10.1134/S0040363619010077

Study of Torsional Vibrations of Turbomachine Shafts: Part 2. Results of the First Phase Experimental Study of Shafting Torsional Vibrations of a T-175/210-12.75 Turbo Unit

E. V. Ur'ev^{a,*}, E. V. Bochkarev^a, M. A. Biyalt^a, A. V. Kistoichev^b, and D. S. Kshesinskii^c

^a*OOO NPP Ural Laboratory of Vibration, Yekaterinburg, 620014 Russia*

^b*Ural State University, Yekaterinburg, 620002 Russia*

^c*Ural Turbine Works, Yekaterinburg, 620017 Russia*

*e-mail: evuriev@gmail.com

Received March 23, 2018; in final form, May 30, 2018

Abstract—The results of the experimental study of shafting torsional vibrations of a T-175/210-12.75 heating turbo unit at Omsk CHPP-5 are presented and discussed. The hardware and software used in the study were previously described. The technique implemented for controlling the torsional vibration parameters was detailed in the first part of this work. The results of the previous calculation study agree well with the experimental data on the torsional vibration control. The features of the discrete phase method used for the determination of the shafting torsional vibration parameters are considered. It was shown that the parameters of forced and natural vibrations should be registered using different approaches to the collection and processing of the measurement results. Errors made when processing the measurement results for forced torsional vibrations are described by citing specific examples. The data processing techniques used by different researchers are compared by citing the available test results. The consequences of incorrect averaging of time intervals between labels of a measuring disk made with the purpose of eliminating the pitch difference effect are shown, and it is demonstrated that the difference relations between intervals cannot be used for the subsequent calculation using the fast Fourier transform. The preliminary results in the determination of the shafting torsional vibration parameters in one measuring cross section are presented. It is shown that the shafting torsional vibration intensity depends on the operation modes of a turbo unit and is highly dependent on the change in the steam consumption in the low-pressure section (LPS). These research results are the first to prove that there is a dependence of shafting torsional vibrations of a T-175/210-12.75 heating turbine on the relative volume steam consumption in the LPS. The problems to be solved for further improvement of shafting torsional vibration control systems of turbo units are formulated.

Keywords: turbomachines, vibration, shaft torsional vibrations, discrete phase method, label pitch difference, algorithms for transform of measurement results into torsional vibration parameters

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОТЕЛЬНОЙ ПАРОВОЙ
ТУРБОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ С ПРОТИВОДАВЛЕНИЕМ

© 2019 г. В. А. Шакиров*

Братский государственный университет, 665709, Россия, г. Братск, ул. Макаренко, д. 40

*e-mail: myunovember@mail.ru

Поступила в редакцию 10.05.2018 г.

Принята в печать 29.08.2018 г.

Для использования потенциала пара, теряемого в редукционно-охладительных установках действующих котельных, могут устанавливаться турбогенераторы. Это создает независимый источник электроэнергии, стоимость которой может быть существенно меньше установленного тарифа. Рассматриваются особенности проведенной в 2012 г. реконструкции котельной в г. Братске Иркутской обл. Производимый котлами КЕ-50-14-225 пар направляется через редукционные установки в общий коллектор давлением 0,3–0,5 МПа для использования в деаэраторах и пароводяных подогревателях. В связи с ростом тарифов на электроэнергию было принято решение о монтаже в котельной турбогенератора с противодавлением мощностью 500 кВт параллельно редукционной установке для выработки электроэнергии на собственные нужды. Приводятся аспекты выбора числа и мощности турбогенераторных установок, связанные с объемом производства пара, режимом работы потребителя, уровнем электрических нагрузок котельной, существующей тепловой схемой. Рассматриваются особенности эксплуатации турбогенераторной установки. Для обеспечения ее безопасной и надежной работы целесообразно повышение объема контролируемых параметров путем расширения штатных контрольно-измерительных систем. Проводится оценка дисконтированного срока окупаемости затрат на выполненную реконструкцию и дальнейших затрат, связанных с монтажом второй турбогенераторной установки. Учтены режим работы котельной, изменение уровня цен на топливо и электроэнергию, затраты на оплату труда технического персонала. Удельный расход топлива на производство электроэнергии в результате установки турбогенератора равен 180 г у. т/(кВт · ч). Себестоимость производства электроэнергии в 2017 г. составила 1,23 руб/(кВт · ч) при среднем тарифе 2,13 руб/(кВт · ч). Дисконтированный срок окупаемости затрат на проведенную реконструкцию не превышает 6 лет, на дальнейшую реконструкцию – 8 лет.

Ключевые слова: котельная, редукционная установка, турбина с противодавлением, энергосбережение, экономическая эффективность

The Experience in Operation and an Efficiency Analysis for the Use of a Backpressure Steam Turbine Generator Unit in a Boiler House

V. A. Shakirov*

Bratsk State University, Bratsk, 665709 Russia

*e-mail: mynovember@mail.ru

Received May 10, 2018; in final form, August 29, 2018

Abstract—Turbine generators can be used for utilization of the potential of steam lost in pressure-reducing and cooling units of operating boiler houses. This approach brings about an independent source of power the price of which can be much lower than the established tariff. The features in reconstruction of a boiler house in the city of Bratsk, Irkutsk oblast, carried out in 2012 are examined. Steam generated in a KE-50-14-225 boiler is routed to a 0.3–0.5 MPa common header for use in deaerators and steam-water heaters. Considering an increase in the electricity tariffs, a decision was made to install a 500-kW backpressure turbine generator in the boiler house in parallel with the pressure-reducing unit to generate auxiliary power. The criteria for selecting the number and power of turbine generator units depending on the required steam generation, operating conditions of the consumer, the level of electric loads of the boiler house, and the existing heat supply system are shown. The specifics in operation of the turbine generator unit are examined. To ensure safe and reliable operation of the unit, it is advisable to increase the number of monitored parameters through extension of the normal instrumentation system. The discounted payback period for the reconstruction cost and additional costs for installation of a second turbine generator unit are estimated. The boiler house regimes, a change in the prices for fuel and electricity, and the operator's labor cost are considered. After installation of the turbine generator, the specific fuel consumption for electricity generation amounts to 180 g.c.e /($kW \cdot h$). In 2017, the electricity generation cost was 1.23 rubles/($kW \cdot h$) with the average tariff of 2.13 rub. /($kW \cdot h$). The discounted payback period for the performed reconstruction does not exceed 6 years, and that for further reconstruction is 8 years.

Keywords: boiler house, pressure reducing unit, backpressure turbine, energy saving, economic efficiency

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОГАШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ДЕМПФЕРНЫХ УСТРОЙСТВ
ПРИ ОБКАТЕ РОТОРОМ СТАТОРА

© 2019 г. В. Ф. Шатохин*

Калужский турбинный завод, 248010, Россия, г. Калуга, Московская ул., д. 241

*e-mail: shatokhin_yf@power-m.ru

Поступила в редакцию 03.05.2018 г.

Принята в печать 26.06.2018 г.

Приведены результаты исследования влияния упруго-демпферных устройств, удерживающих ротор и статор при колебаниях с большими амплитудами при неблагоприятном развитии аварийной ситуации, например после задеваний ротором статора. При выбранных параметрах статора, когда учитывается не только его жесткость, но и потери энергии при деформировании элементов статора в процессе колебаний, записаны уравнения движения для колебаний ротора в зазоре между ротором и статором и колебаний ротора с задеванием о статор. В качестве исходного возбуждения принята внезапная разбалансировка ротора. При этом рассматривается случай сильной разбалансировки ротора, когда при колебаниях с задеваниями демпферные устройства получают довольно сильные деформации при разных формах обката. Для исследований выбран ротор, на котором возникали аварийные ситуации с разрушением подшипников при задеваниях в отсутствие демпферных устройств. Рассматривается динамическая модель симметричного ротора на двух опорах. В качестве демпферов выбраны амортизаторы АДП-2400, динамические ударные характеристики которых определены на ударном стенде. Исследуется возможность развития самовозбуждающихся колебаний в форме асинхронного обката в зависимости от коэффициента поглощения упруго-демпферных устройств. Показано, что при определенных значениях коэффициента поглощения асинхронный обкат не развивается. Колебания ротора ограничиваются синхронным обкатом при силах контактного взаимодействия ротора со статором, не угрожающих целостности конструкции турбоагрегата. Упруго-демпферные устройства при коэффициентах поглощения выше некоторых значений предотвращают возможность развития самовозбуждающихся колебаний в форме асинхронного обката и практически неограниченного роста сил взаимодействия ротора со статором, а следовательно, исключают опасность разрушения (самоликвидации) энергетической установки. В определенном роде можно говорить о поглащающей способности упруго-демпферных устройств при развитии аварийной ситуации с задеваниями ротором статора. Жесткое крепление статора к фундаменту и отсутствие демпферных устройств увеличивают опасность катастрофического развития аварийной ситуации, существенно сокращая время развития обката и возможности применения средств защиты. Приведена принципиальная схема, обобщающая основные положения по предотвращению катастроф турбоагрегата.

Ключевые слова: ротор, статор, подшипники, уплотнения, корпус, упруго-демпферные устройства, асинхронный обкат, возбуждающие обкат силы, траектория движения центра сечения ротора, угловая скорость прецессии ротора, поглащающая способность демпферных устройств, самоликвидация установки, система предотвращения катастроф

DOI: 10.1134/S0040363619020061

The Damping Capacity of Damping Devices during Rotor-over-Stator Rolling

V. F. Shatokhin*

Kaluga Turbine Works, Kaluga, 248010 Russia

*e-mail: shatokhin_yf@ktz.power-m.ru

Received May 3, 2018; in final form, June 26, 2018

Abstract—The article presents results of investigating the influence of elastic damping devices that secure the rotor and the stator under high-amplitude oscillations under unfavorable development of an accident, e.g., upon rubbing of the rotor against the stator. Motion equations for the oscillations of the rotor in the clearance between the rotor and the stator and the oscillations of the rotor rubbing against the stator are written at adopted parameters of the stator considering not only the rigidity of the stator but also the energy losses under deformation of the stator components during the oscillations. Sudden unbalance of the rotor is taken as the initial excitation. A case of severe unbalance of the rotor is examined when, under oscillations accompanied by rubbing, the damping devices experience fairly severe strains in different rolling modes. The investigations were conducted using a rotor that had been affected by accidents accompanied by destruction of the bearings under rubbing in the absence of damping devices. A dynamic model of a symmetrical two-bearing rotor is considered. ADP-2400 shock absorbers served as dampers; the dynamic impact properties of the former had been determined using shock-testing machines. A possibility of the development of self-excited oscillations in the form of asynchronous rolling is considered depending on the absorption factor of the elastic damping devices. It is shown that no asynchronous rolling develops at definite absorption factor values. The oscillations of the rotor are restricted to the synchronous rolling at rotor–stator contact interaction forces that do not endanger the integrity of the turbine plant structure. The elastic damping devices with absorption factors above certain values eliminate the possibility of the development of self-excited oscillations in the form of asynchronous rolling and a practically unlimited increase in the rotor–stator interaction forces and, consequently, eliminate the danger of destruction (self-destruction) of the power-generating plant. In a sense, we can speak about the damping capacity of elastic damping devices during the evolution of an accident accompanied by rubbing of the rotor against the stator. The rigid mount of the stator on the foundation in the absence of damping devices increases the risk of the catastrophic development of the emergency considerably reducing the evolution time of the rolling and the possibility of using safety devices. A conceptual scheme that systemizes the general regulations for preventing TP accidents is provided.

Keywords: rotor, stator, bearings, seals, casing, elastic damping devices, asynchronous rolling, rolling-exciting forces, path of motion of the rotor section's center, angular precession velocity of the rotor, damping capacity of damping devices, self-destruction of the plant, accident prevention system

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ, УСЛОВИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДОГРЕВА
ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ ВО ВСТРОЕННЫХ ПУЧКАХ
ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПРОПУСКЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ
ЧЕРЕЗ ОСНОВНЫЕ ПУЧКИ КОНДЕНСАТОРА

© 2019 г. А. Г. Шемпелев^a, *, Д. М. Суворов^a, В. Ф. Гуторов^b, П. В. Иглин^a

^aВятский государственный университет, 610000, Россия, г. Киров, Московская ул., д. 36

^bВсероссийский теплотехнический институт, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14

*e-mail: agshem@mail.ru

Поступила в редакцию 20.03.2018 г.

Принята в печать 29.08.2018 г.

Рассмотрены возможности и условия подогрева подпиточной воды во встроенных трубных пучках при одновременном пропуске охлаждающей воды через основные пучки конденсаторов турбоустановок. На основе анализа экспериментальных и расчетных данных предложена методика оценки тепловых потоков, поступающих в конденсатор, при работе турбоустановки по тепловому графику. Показано, что для эффективной работы встроенного пучка в составе конденсационной установки все тепловые потоки, поступающие помимо проточной части турбины, должны быть заведены в зону регенеративного подогрева под встроенными пучками конденсатора через специальные водораспределительные устройства, а сама зона ввода отделена от парового пространства ограждающими щитами. Проведены расчетные исследования с помощью математической модели конденсатора теплофикационной паротурбинной установки с конденсатором, оснащенным встроенными пучками. Исследования выполнены на модели турбоустановки Т-50-12.8 при трех уровнях плотности регулирующей диафрагмы части низкого давления турбины и разных расходах и температурах подпиточной воды. Проведенные исследования позволили установить распределение тепла, поступающего в конденсатор, между пучками конденсатора в различных режимах работы турбоустановки и выявить отсутствие ограничений для работы по давлению в конденсаторе и температуре подпиточной воды на выходе изстроенного пучка. На основе математической модели турбоустановки Т-50-12.8 выполнены расчеты тепловой экономичности при использовании встроенных пучков для подогрева подпиточной воды в конденсаторе при включенных по охлаждающей воде основных пучках. Показано, что экономия тепла турбоустановки в рассмотренных режимах при работе по тепловому графику и расходах подпиточной воды, близких к номинальным, составляет 70% и более тепловой нагрузки конденсатора.

Ключевые слова: теплофикационная паровая турбина, конденсатор, встроенный пучок, основной пучок, подогрев подпиточной воды, часть низкого давления, регулирующая диафрагма, математическая модель, ТЭЦ, работа по тепловому графику, энергетическая эффективность

Make-up Water Heating Capability, Conditions, and Efficiency in Built-In Bundles when Cooling Water is Concurrently Piped through the Main Condenser Bundles

A. G. Shempelev^{a,*}, D. M. Suvorov^a, V. F. Gutorov^b, and P. V. Iglin^a

^a*Vyatka State University, Kirov, 610000 Russia*

^b*All-Russia Thermal Engineering Institute, Moscow, 115280 Russia*

*e-mail: agshem@mail.ru

Received March 20, 2018; in final form, August 29, 2018

Abstract—The paper considers the make-up water heating capability and conditions in the built-in tube bundles when cooling water is concurrently piped through the main turbine condenser bundles. Based on the analysis of experimental and calculated data, a technique is proposed for estimating heat fluxes entering the condenser when the turbine plant operates in the heat production mode. It is shown that, for efficient operation of the built-in bundle as part of the condensing system, all heat fluxes coming in addition to the wheel-space should be directed into the regenerative heating zone under the built-in condenser bundles through special water distribution devices, and the inlet zone itself should be separated from the condenser chamber by enclosing shields. The calculation studies were carried out using a mathematical condenser model of a cogeneration steam-turbine plant with built-in condenser bundles. The studies were performed on the model of a turbine plant T-50-12.8 for three seal levels of the low-pressure sliding grid and different make-up water flows and temperatures. The conducted researches made it possible to determine the heat distribution in the condenser between the condenser bundles in different turbine operating modes and to reveal the absence of pressure constraints in the condenser and make-up water temperature constraints at the outlet of the built-in bundle. Based on the turbine plant T-50-12.8 mathematical model, thermal efficiency calculations were performed using the built-in make-up water condenser bundles when the main bundles operate in the cooling mode. It is shown that the heat economy of the turbine plant operating in the considered regimes in the heat production mode with the make-up water flows close to the nominal make up 70% and more of the condenser heat load.

Keywords: cogeneration steam turbine, condenser, built-in bundle, main bundle, premake-up water heating, low-pressure section, sliding grid, mathematical model, TPP, heat production mode, energy efficiency

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ЭНЕРГОХИМИЧЕСКАЯ АККУМУЛЯЦИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГАЗОВЫХ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК¹

© 2019 г. С. К. Попов^a, С. Н. Петин^a *, А. В. Бурмакина^a, П. А. Стогов^a

^aНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

*e-mail: spetin@yandex.ru

Поступила в редакцию 01.06.2018 г.

Принята в печать 26.06.2018 г.

Производство электроэнергии с использованием вторичных энергетических ресурсов, возникающих при реализации промышленных технологий, является одним из перспективных направлений повышения эффективности российской энергетики. Вторичные энергетические ресурсы, образующиеся при работе некоторых промышленных установок (в первую очередь тепло высокотемпературных газовых отходов), обладают значительным потенциалом для генерации электрической энергии. Этот потенциал может быть не только эффективно использован, но и увеличен вследствие энергохимической аккумуляции теплового и материального потока газовых отходов на основе эндотермических реакций конверсии природного газа, при этом окислителем и источником тепла для конверсии будут служить высокотемпературные газовые отходы. Разработаны и исследованы математические модели промышленных установок, оснащенных реакторами конверсии для энергохимической аккумуляции. В моделях использован коэффициент расхода окислителя на процесс конверсии, изложен метод его вычисления. Для топливной промышленной установки прирост химической энергии вторичного топлива по сравнению с конвертируемым природным газом довольно существен – около 14%. При этом весь поток газовых отходов превращается в качественное вторичное топливо. Вместе с тем возможности уменьшения коэффициента расхода окислителя на процесс конверсии до оптимального значения, равного 1.0, ограничены: его уровень должен быть не менее 3.0. Применение энергохимической аккумуляции в условиях бестопливного кислородного конвертера возможно при снижении коэффициента расхода окислителя на процесс конверсии до уровня 1.4, более приближенного к оптимальному значению. Установлена возможность утилизировать в процессе энергохимической аккумуляции около 32% тепла газовых отходов с превращением всего массового расхода конвертерного газа в качественное вторичное топливо с жаропроизводительностью 2155°C. Применение энергохимической аккумуляции в конвертерном производстве может обеспечить существенный прирост потенциала электрогенерации по сравнению с непосредственным использованием природного газа для выработки электроэнергии.

Ключевые слова: энергохимическая аккумуляция, термохимическая рекуперация, конверсия природного газа, электрогенерация, энергосбережение, высокотемпературные газовые отходы, вторичное топливо

DOI: 10.1134/S0040363619020036

Integrated Power and Chemical Accumulation of High-Temperature Gaseous Waste from Industrial Installations

S. K. Popov^a, S. N. Petin^{a,*}, A. V. Burmakina^a, and P. A. Stogov^a

^aNational Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

*e-mail: spetin@yandex.ru

Received June 1, 2018; in final form, June 26, 2018

Abstract—Electricity generation with the use of secondary energy resources emerging as a by-product of industrial technologies is one of the promising lines for making the Russian power industry more efficient. The secondary energy resources produced during operation of some industrial installations (primarily the heat of high-temperature gaseous waste) have a significant potential for electricity generation. Apart from being efficiently used, this potential can also be further increased by subjecting the thermal and material flows of gaseous waste to integrated power and chemical accumulation on the basis of natural gas endothermic conversion reactions, with the high-temperature gaseous waste serving as an oxidizer and a heat source for the conversion. Mathematical models of industrial installations equipped with conversion reactors for carrying out integrated power and chemical accumulation are developed and investigated. An oxidizer consumption coefficient for the conversion process is used in the models, and the method for calculating it is described. The increase of secondary fuel chemical energy obtained for an industrial fuel installation in comparison with the converted natural gas is quite essential, making around 14%. With such an arrangement, the entire flow of gaseous waste becomes a high-quality secondary fuel. At the same time, the possibilities of decreasing the consumption of oxidizer for the conversion process to the optimal value equal to 1.0 are rather limited: its level should be no less than 3.0. The use of integrated power and chemical accumulation under the conditions of a fuel-free basic-oxygen converter is possible with the oxidizer consumption ratio for the conversion process down to 1.4, a level closer to its optimal value. The possibility to recycle in the integrated power and chemical accumulation process approximately 32% of the heat of gaseous waste with the entire mass flowrate of converter gas transformed into high-quality secondary fuel with a heat capacity of 2155°C is demonstrated. The use of integrated power and chemical accumulation in the basic oxygen furnace technology can make it possible to obtain an essential gain in the electricity generation potential in comparison with the direct use of natural gas for electricity generation purposes.

Keywords: integrated power and chemical accumulation, thermochemical recovery, natural gas conversion, electricity generation, energy saving, high-temperature gaseous waste, secondary fuel

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ АСИММЕТРИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК
НА ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛА
ПРИ РАЗНЫХ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

© 2019 г. M. Rostam^a, E. Omidbakhsh Amiri^{a,*}

^a*University of Mazandaran, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Babolsar, Iran*

*e-mail: e.omidbakhsh@umz.ac.ir

Поступила в редакцию 18.02.2018 г.

Принята в печать 25.04.2018 г.

В настоящей статье численно исследовано влияние формы асимметричных перегородок, предназначенных для интенсификации теплообмена, на тепловые характеристики плоского канала. Температура на входе в канал составляла 300 К, диапазон чисел Рейнольдса – 300–700, рабочая жидкость – вода. Рассматривались перегородки пяти разных форм: прямоугольной, параллелограммной, трапециевидной, треугольной и полуovalьной. Для решения системы определяющих уравнений в двумерной постановке использовался метод конечного объема по всему контрольному объему. Сначала была проведена верификация расчетной модели путем использования данных других авторов, имеющихся в литературе. Определялись три основных параметра эффективности применения перегородок. В качестве базового варианта был выбран канал с прямоугольными асимметричными перегородками. Затем рассчитывались числа Нуссельта, коэффициенты трения, значения коэффициента тепловой эффективности для перегородок всех форм, отнесенные к аналогичным параметрам базового варианта. Рассматривались три случая граничных условий для стенок канала и перегородок: адиабатические перегородки и постоянная температура стенок канала; адиабатические перегородки и постоянный тепловой поток на стенах канала; постоянная температура стенок канала и перегородок. Результаты расчета для последнего случая показали, что наилучшую тепловую эффективность показали треугольные перегородки. В двух других случаях наиболее предпочтительными по тепловым характеристикам оказались полуovalьные перегородки.

Ключевые слова: перегородки прямоугольные, параллелограммные, трапециевидные, треугольные, полуovalьные, асимметричные, тепловые характеристики, численное моделирование

Effect of Asymmetric Baffles Shapes on the Thermal Performance with Different Boundary Conditions

M. Rostam^a and E. Omidbakhsh Amiri^{a,*}

^a*University of Mazandaran, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Babolsar, Iran*

*e-mail: e.omidbakhsh@umz.ac.ir

Received February 18, 2018; in final form, April 25, 2018

Abstract— Improvement of the heat transfer is very important in different industries. It leads to modification of the performance of various industrial equipment and increases of their efficiency. Improving the heat transfer rate could be taken in different ways. Among them, the application of the baffles is remarkable, because of the lack of the energy sources including electricity and lower costs. In this work, the effect of shapes of asymmetric baffles on the thermal performance was investigated. Five different shapes as vertical Rectangular, Rectangular diagonal, Trapezoidal, Triangular and Semi Ellipsoid were used as baffles. Three different cases of thermal boundary conditions were used for channel wall and baffles. Three cases are: Case 1 (adiabatic baffles and constant temperature of channel walls), Case 2 (adiabatic baffles and constant heat flux of channel walls) and Case 3 (constant temperature of channel walls and baffles). Governing Equations (included the equations of continuity, momentum and energy) were solved using the finite volume method over the control volume. Results show in Case 3, with constant temperature of channel walls and baffles, the thermal performance with Triangular baffles is more than other shapes. But, in other two cases, the thermal performance with Semi Ellipsoid baffles is more than other shapes.

Keywords: Vertical Rectangular, Rectangular diagonal, Trapezoidal, Triangular, Semi Ellipsoid, Asymmetric baffles, thermal performance, Numerical modeling

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

УСЛОВИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЖИГАНИЯ
КОМПОЗИЦИОННЫХ ТОПЛИВ НА ОСНОВЕ УГЛЯ
С ДОБАВЛЕНИЕМ ДРЕВЕСИНЫ¹

© 2019 г. Г. В. Кузнецов^a, С. А. Янковский^{a, *}

^aНациональный исследовательский Томский политехнический университет,
634050, Россия, г. Томск, просп. Ленина, д. 30, главный корпус, офис 127

*e-mail: jankovsky@tpu.ru

Поступила в редакцию 24.04.2018 г.

Принята в печать 29.08.2018 г.

Экспериментально определены условия и характеристики зажигания навесок топливных смесей разного состава из измельченных углей и древесины. Эксперименты проведены в среде нагретого до высоких температур (от 600 до 1000°C) неподвижного воздуха. Регистрация процессов нагрева исследовавшихся достаточно перспективных для теплоэнергетики топливных смесей, их последующего зажигания и горения проводилась с использованием скоростной видеокамеры (размером изображения 1024 × 1024 пикселей, частотой кадров до 10⁵ в секунду), обеспечивающей высокую достоверность результатов регистрации. Установлено, что значения времени задержки зажигания всех исследовавшихся смесей на основе тощего и длиннопламенного углей снижаются с ростом доли древесины. Выделены пределы устойчивого (с малыми отклонениями времени задержки от средних значений) зажигания навесок исследовавшихся смесей. Установлено, что при увеличении доли древесных отходов до 50% снижение времени задержки зажигания смесевого топлива на основе угля марки Т при температуре 600°C составило 11.2%, а при 1000°C – 55.3%. Для топливных смесей на основе угля марки Д и древесины аналогичные показатели равны 17.6 и 64.3%. Определено, что при характерных для топочной среды температурах (около 1000°C) время задержки зажигания для таких топлив составляет менее 1 с, что существенно меньше аналогичных характеристик зажигания пыли длиннопламенного и тощего углей. Установлено, что зольность топливной смеси не является аддитивной характеристикой относительно зольности соответствующих углей и древесины. Увеличение доли древесины до 50% приводит к снижению зольности до 10.44% для угля марки Д и до 11.08% для угля марки Т.

Ключевые слова: уголь, древесная биомасса, смесевое топливо, термическое разложение, горение, термический анализ

DOI: 10.1134/S0040363619020012

Conditions and Characteristics in Ignition of Composite Fuels Based on Coal with the Addition of Wood

G. V. Kuznetsov^a and S. A. Yankovskii^{a,*}

^aNational Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, 634050 Russia

**e-mail: jankovsky@tpu.ru*

Received April 24, 2018; in final form, August 28, 2018

Abstract—In this paper, we experimentally determined the conditions and characteristics of the ignition of the fuel mixture samples of various composition of crushed coal and wood in stationary air heated to high temperatures (from 600 to 1000°C). The heating of fuel mixtures under study that are promising for heat power engineering and their subsequent ignition and combustion were registered by using a high-speed video camera (image size is 1024 × 1024 pixels, frame rate is up to 10⁵ frame/s), which ensures high reliability of the obtained results. The ignition delay times of all the studied mixtures based on lean and long-flame coals were established to decrease with an increase in the wood fraction. The limits of the stable (with small deviations of the delay time from the average values) ignition of weights of the studied mixtures are selected. At an increase in the wood waste fraction up to 50%, the decrease in the ignition delay time of mixed fuel based on grade T coal was found to be 11.2% at 600°C and 55.3% at 1000°C. For fuel mixtures based on grade D coal and wood, similar indicators are 17.6 and 64.3%. At temperatures typical for the furnace environment (approximately 1000°C), the ignition delay time for such fuels was determined to be less than 1 s, which is significantly less than the similar ignition characteristics of long-flame and lean-coal dust. The ash content of the fuel mixture is established to be a nonadditive characteristic relative to the ash content of the corresponding coal and wood. The increase in the wood fraction to 50% leads to a decrease in ash content to 10.44% for grade D coal and to 11.08% for grade T coal.

Keywords: coal, wood biomass, composite fuel, thermal decomposition, combustion, thermal analysis

ЛОКАЛЬНАЯ ЭРОЗИЯ-КОРРОЗИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС: ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ

© 2019 г. Г. В. Томаров^a, *, А. А. Шипков^a, Т. Н. Комиссарова^a

^aООО “Геотерм-М”, 111250, Россия, Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 24

*e-mail: geoatom.m@gmail.com

Поступила в редакцию 28.05.2018 г.

Принята в печать 29.08.2018 г.

Эрозионно-коррозионное воздействие одно- и двухфазного потока рабочей среды на металл приводит к утонению и разрушению сварных соединений трубопроводов энергоблоков АЭС. Опыт эксплуатации отечественных и зарубежных атомных электростанций свидетельствует о многочисленных случаях локальных эрозионно-коррозионных повреждений сварных соединений, количество которых увеличивается с ростом времени наработки энергоблоков. Приведены примеры наиболее типичных мест и характерные особенности реализации эрозии-коррозии металла элементов сварных соединений. Определены роль и влияние химического состава металла сварного шва и околошовных зон на месторасположение и скорость локального эрозионно-коррозионного утонения в сварных соединениях. Установлены гидродинамические характеристики потока, оказывающие существенное влияние на скорость протекания эрозионно-коррозионных процессов и места формирования локальных утонений. Представлены результаты численного моделирования развития эрозионно-коррозионного утонения сварного соединения при различном содержании хрома в металле околошовных зон и сварного шва. Проведен анализ возможности увеличения скорости эрозии-коррозии трубопроводов после сварного соединения, перед которым расположен протяженный участок трубопровода, изготовленный из материала, не подверженного эрозии-коррозии. Рассмотрены методы предупреждения эрозионно-коррозионных разрушений сварных соединений трубопроводов энергоблоков АЭС. Приводятся сведения о результатах работ по корректировке типовых программ эксплуатационного контроля трубопроводов АЭС с ВВЭР, а также об использовании на отечественных атомных электростанциях программных комплексов поддержки персонала по оптимизации организации и планированию эксплуатационного контроля эрозионно-коррозионного износа околошовных зон сварных соединений трубопроводов энергоблоков АЭС с ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и БН-600. Ожидается, что применение программных комплексов поддержки персонала на основе их регулярной актуализации обеспечит своевременное предупреждение недопустимых утонений и внезапных эрозионно-коррозионных разрушений сварных соединений трубопроводов отечественных энергоблоков атомных электростанций.

Ключевые слова: атомная станция, энергоблок, трубопроводы, сварные соединения, околошовные зоны, эрозия-коррозия, одно- и двухфазные потоки

Local Flow-Accelerated Corrosion of Welds in NPP Power Unit Pipelines: Phenomenon Mechanism Features and Measures to Prevent Damage

G. V. Tomarov^a, * , A. A. Shipkov^a, and T. N. Komissarova^a

^aOOO Geoterm-M, Moscow, 111250 Russia

**e-mail: geoatom.m@gmail.com*

Received May 28, 2018; in final form, August 29, 2018

Abstract—Flow-accelerated corrosion of metal caused by single- or two-phase flow of working fluid leads to thinning and destruction of welds in NPP power unit pipelines. Field experience gained from the operation of Russian and foreign nuclear power plants testifies that there have been many cases of damages inflicted to welds due to local flow-accelerated corrosion, the number of which tends to grow with the time for which the power units have been in operation. The article gives examples of the most typical places and characteristic features pertinent to the way in which the flow-accelerated corrosion of weld elements' metal takes place. The role and influence of the chemical composition of the weld metal and heat-affected zone metal on the location and rate of local flow-accelerated corrosion thinning in welds are determined. The flow hydrodynamic characteristics having an essential effect on the rate of flow-accelerated corrosion processes and the local thinning occurrence places are determined. Results from numerical modeling of the flow-accelerated corrosion weld thinning development process for different contents of chromium in the weld and heat-affected zone metal are given. The possibility of increasing the flow-accelerated corrosion rate in pipelines downstream of a weld with a preceding extended straight pipeline segment made of metal not prone to flow-accelerated corrosion is analyzed. Methods aimed at preventing the occurrence of damage to pipelines of NPP power units due to flow-accelerated corrosion are discussed. The article gives information on the results of activities for modifying the standard programs for in-service inspection of pipelines at VVER-based NPPs and also on the use, at Russian NPPs, of software systems providing support to the personnel on optimizing the arrangement and scheduling of in-service monitoring of flow-accelerated corrosion wear of heat-affected zones in welds of the pipelines used at NPP power units equipped with VVER-440, VVER-1000, and BN-600 reactors. It can be expected that the application of regularly updated software systems for supporting the personnel will make it possible to timely prevent inadmissible thinning and abrupt flow-accelerated corrosion-induced failures of pipeline welds in the power units of Russian nuclear power plants.

Keywords: nuclear power plant, power unit, pipelines, welds, heat-affected zones, flow-accelerated corrosion, single- and two-phase flows