

# СОДЕРЖАНИЕ

---

---

Номер 2, 2020

---

---

## Энергосбережение, новые и возобновляемые источники энергии

Преобразование солнечного излучения в пар – новые возможности на основе наноматериалов (обзор)

*А. С. Дмитриев, А. В. Клименко*

3

---

## Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Новые формулы для расчета потерь давления в двухфазном потоке, разработанные на основе модели гомогенных потоков

*D. Maher, A. Hana, S. Habib*

20

---

## Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Обзор технологий обработки мазута при хранении и подготовке к сжиганию в топках котельных установок

*Н. А. Зройчиков, В. И. Кормилицын, В. С. Бороздин, А. В. Пай*

36

Использование органических топливных добавок для повышения эффективности сжигания угля

*В. Е. Мессерле, Г. Паскалов, К. А. Умбеткалиев, А. Б. Устименко*

46

---

## Атомные электростанции

Численное исследование движения расплава топлива различного типа в твэле

*Э. В. Усов, И. А. Климонов, А. А. Бутов*

54

Выявление и оценка объема отложений на теплообменных трубках парогенераторов АЭС по эксплуатационным данным штатного вихретокового контроля

*А. А. Столяров, В. П. Лунин, А. Г. Жданов, Е. Г. Шукис*

62

---

## Металлы и вопросы прочности

Влияние низкотемпературной восстановительной термообработки на структуру и механические свойства металла барабанов котлов после длительной эксплуатации

*С. В. Лепихин, С. В. Гладковский, О. Г. Грановский*

72

---

---

# Contents

---

---

**Vol. 67, No. 2, 2020**

---

---

## **Energy Saving, New and Renewable Energy Sources**

Conversion of Solar Radiation into Vapor: New Possibilities Offered by Nanomaterials (Review)

*A. S. Dmitriev and A. V. Klimenko*

---

## **Heat and Mass Transfer and Properties of Working Fluids and Materials**

New Correlations for Two Phase Flow Pressure Drop in Homogeneous Flows Model

*D. Maher, A. Hana, and S. Habib*

---

## **Steam Boilers, Power Plant Fuels, Burner Units, and Boiler Auxiliary Equipment**

A Review of Technologies for Treatment of Fuel Oil During Storage and Preparation for Burning in Boiler Units' Furnaces

*N. A. Zroychikov, V. I. Kormilitsyn, V. S. Borozdin, and A. V. Pay*

Application of Organic Fuel Additives to Enhance Coal Combustion Efficiency

*V. E. Messerle, G. Paskalov, K. A. Umbetkaliyev, and A. B. Ustimenk*

---

## **Nuclear Power Stations**

Numerical Investigation into the Movement of Different Types of Molten Fuel in a Fuel Rod

*E. V. Usov, I. A. Klimonov, and A. A. Butov*

Revealing and Assessing the Deposit Amount on Heat-Exchanger Tubes of NPP Steam Generators According to the Operational Data of Routine Eddy Current Monitoring

*A. A. Stolyarov, V. P. Lunin, A. G. Zhdanov, and E. G. Shchukis*

---

## **Metals and Strength Analysis**

The Influence of Low-Temperature Restorative Heat Treatment on the Structure and Mechanical Properties of Boiler Drum Metal after Long-Term Operation

*S. V. Lepikhin, S. V. Gladkovskii, and O. G. Granovskii*

---

---

---

**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,  
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ**

---

---

**ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ПАР –  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ОСНОВЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ (ОБЗОР)<sup>1</sup>**

© 2020 г. А. С. Дмитриев<sup>a</sup>, \*, А. В. Клименко<sup>a</sup>

<sup>a</sup>*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия*

*\*e-mail: asdmitriev@mail.ru*

Поступила в редакцию 11.12.2018 г.

После доработки 24.06.2019 г.

Принята к публикации 26.06.2019 г.

Рассмотрено современное состояние проблемы преобразования солнечного излучения в пар с применением нанотехнологий и наноматериалов. Основное внимание уделяется использованию новых наноструктурированных материалов, в том числе графеновых компонентов, для производства пара, в частности применению последних в качестве плавающих или объемных поглотителей. Проведена классификация подобных поглотителей, рассмотрены их физико-технологические особенности и предпочтительные варианты для различных сфер применения. Отмечено, что в различных областях использования вопрос об эффективности поверхностных или объемных поглотителей должен рассматриваться специально. Дано описание теплофизических процессов, происходящих при поглощении излучения и нагреве наножидкости, для схем поглощения различных типов. Сформулированы модели для описания процессов термофотоники и наноплазмоники, которые лежат в основе описания поглощения солнечного излучения нанокompонентами. Рассмотрены основные процессы, происходящие при наноплазмонном нагреве солнечной радиацией нанокompонентов, а также тепломассообмен между нанокompонентами с окружающей средой. Особое внимание уделено генерации пара плазмонными наночастицами и графеновыми хлопьями, которые в настоящее время рассматриваются как основные элементы перспективных систем для эффективного преобразования солнечного излучения. Дано описание свойств материалов и их компонентов, используемых для поглощения солнечного излучения. Приведены материалы, которые уже показали свою высокую эффективность для солнечного поглощения. Описаны свойства наножидкостей для объемного поглощения солнечного излучения и последующего локализованного нагрева. Отмечена важная роль новых механизмов генерации пара на плазмонных наночастицах и графеновых хлопьях. Представлены мезоразмерные и наноструктурированные поглотители солнечного излучения, которые могут обеспечивать генерацию пара, используемого не только для производства энергии, но и для опреснения и стерилизации воды. Рассмотрены основные нерешенные проблемы в применении нанокompонентов для солнечной теплоэнергетики, а также поставлены новые задачи, решение которых позволит сделать существенные шаги в использовании таких систем для преобразования солнечной энергии.

*Ключевые слова:* солнечная теплоэнергетика, поверхностное и объемное поглощение, нанокompоненты и наноматериалы, наноплазмонный резонанс, плазмонные нанокompозиты, генерация пара, графеновые хлопья и графеновые композиты

**DOI:** 10.1134/S0040363620020010

# Conversion of Solar Radiation into Vapor: New Possibilities Offered by Nanomaterials (Review)

A. S. Dmitriev<sup>a,\*</sup> and A. V. Klimenko<sup>a</sup>

<sup>a</sup>*National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia*

<sup>\*</sup>*e-mail: asdmitriev@mail.ru*

Received December 11, 2018; revised June 24, 2019; accepted June 26, 2019

**Abstract**—The current state in converting solar radiation into steam using nanotechnologies and nanomaterials is considered. The main attention is paid to the use of novel nanostructured materials, including graphene components to generate steam, in particular, to the use of the latter as floating or volumetric solar absorbers. The absorbers of the above types have been classified, their physical and technological characteristics have been considered, and preferable variants for various applications have been established. It is stressed that the question on the efficiency of surface or volumetric absorbers has to be considered as applied to specific applications. The thermophysical processes that occur during the radiation absorption and the heating of the nanofluid have been described for different absorption patterns. Models that underlie the description of the thermophotonics and nanoplasmonics processes during the solar radiation absorption by nanocomponents have been formulated. The basic processes that occur under nanoplasmonic heating of nanocomponents by solar radiation and the heat-and-mass exchange between nanocomponents and the surrounding medium have been investigated. Special attention is paid to steam generation by plasmonic nanoparticles and graphene flakes, which are currently considered the basic elements for prospective efficient solar radiation conversion systems. The properties of the materials used to absorb solar radiation and their components are described. The materials that have already shown a high solar absorption coefficient are listed. The properties of nanofluids used for volumetric absorption of solar radiation and the subsequent localized heating are described. The significant role of novel steam-generation mechanisms based on plasmonic nanoparticles and graphene flakes is stressed. Mesoscopic and nanostructured solar radiation absorbers are presented that ensure the generation of steam used not only to produce energy but also to desalinate and sterilize water. The main unsolved problems of applying nanocomponents for the solar thermal industry are considered and new tasks are set, the solution of which will allow taking important steps towards using the above systems for solar energy conversion.

*Keywords:* solar thermal industry, surface and volumetric adsorption, nanocomponents and nanomaterials, nanoplasmonic resonance, plasmonic nanocomposites, steam generation, graphene flakes and graphene composites

---

---

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,  
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

---

---

**НОВЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ  
В ДВУХФАЗНОМ ПОТОКЕ, РАЗРАБОТАННЫЕ  
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ГОМОГЕННЫХ ПОТОКОВ**

© 2020 г. D. Maher<sup>a, c</sup>, A. Hana<sup>b, \*</sup>, S. Habib<sup>c</sup>

<sup>a</sup>University of Sousse, Higher Institute of Agricultural Sciences of ChottMariem, Tunisia, 4042 Sousse, BP № 47

<sup>b</sup>University of Tunis El Manar, National Engineering School of Tunis, Tunisia, 1002 Tunis, Le Belvedere, BP № 37

<sup>c</sup>Laboratory of Energy and Materials (LabEM) (LR11ES34), High School of Sciences and Technology of Hammam Sousse, Sousse University, Tunisia, Hammam Sousse, BP № 4011

\*e-mail: aounethana@gmail.com

Поступила в редакцию 18.01.2019 г.

После доработки 26.05.2019 г.

Принята к публикации 26.06.2019 г.

Расчет потерь давления в двухфазном потоке необходим для решения задач в различных областях техники. Несмотря на проведенные исследования, некоторые вопросы, относящиеся к этой теме, все еще требуют уточнения. Цель данной работы – изучение зависимости потерь давления от гидравлического сопротивления (трения) в двухфазном потоке и вязкости смеси. Новая формула для расчета потерь давления на трение в двухфазном потоке разработана с использованием модели гомогенного потока. Исходное уравнение получено на основе аналогии между вязкостью смеси двухфазных потоков и теплопроводностью пористой структуры. Новая формула тестировалась на 846 экспериментальных точках, заимствованных из литературы для труб круглого сечения. Экспериментальные данные получены на разных рабочих жидкостях, таких как R1234ze(E), R32, R-600a, R717, R134a, R410A и диоксид углерода (CO<sub>2</sub>), при различных значениях внутреннего диаметра труб и массового расхода. Точность предложенной новой формулы оценивалась с помощью относительной погрешности, выраженной в процентах, и плотности распределения вероятности (PDF – от англ. probability density function). Значения, полученные при расчете по новой формуле и другим соотношениям, взятым из литературы, сравнивались с имеющимися экспериментальными данными. Обнаружено, что новая формула имеет среднее относительное значение абсолютных отклонений расчетных значений от экспериментальных данных 30%, и показано, что она может быть использована для прогнозирования значений потерь давления в трубах круглого сечения, мини- и микроканалах.

*Ключевые слова:* потери давления, гомогенный поток, вязкость, новая формула, теплопроводность, двухфазный поток, трение

**DOI:** 10.1134/S0040363620020034

# New Correlations for Two Phase Flow Pressure Drop in Homogeneous Flows Model

D. Maher<sup>a, c</sup>, A. Hana<sup>b, \*</sup>, and S. Habib<sup>c</sup>

<sup>a</sup>University of Sousse, Higher Institute of Agricultural Sciences of ChottMariem, Sousse, 4042 Tunisia

<sup>b</sup>University of Tunis El Manar, National Engineering School of Tunis, Le Belvedere, 1002 Tunisia

<sup>c</sup>Laboratory of Energy and Materials (LabEM) (LR11ES34), High School of Sciences and Technology of Hammam Sousse, Sousse University, Hammam Sousse, Tunisia

\*e-mail: aounethana@gmail.com

Received January 18, 2019; revised May 26, 2019; accepted June 26, 2019

**Abstract**—The calculation of pressure drop in pipes two-phase flow is essential in different areas. Even though several studies concerning this issue have been conducted, an accurate correlation is still required. The objective of the paper is to develop correlations for two-phase frictional pressure drop and mixture viscosity. The new correlation can be used to compute the frictional pressure drop for two phase flow in homogenous approach modeling. The original equation is generated from a similitude between the mixture viscosity for two-phase flows and the thermal conductivity of the porous structure. The new correlation is evaluated against 846 experimental data of frictional pressure drop collected from literature on circular pipes; the experimental data including different working fluids such as R1234ze (E), R32, R-600a, R717, R134a, R410A and carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) at different hydraulic inner diameters and mass flux. Models are assessed based on the relative percentage error and the probability density function (PDF). The predictions by the new correlation and other correlations from the literature are compared based on some experimental data. It is found that new correlation has a mean absolute relative deviation (MARD) of 30%. It is proved that these new correlations of two-phase flow pressure drop can be used to predict the experiment measurements of pressure drop, on circular pipes, minichannels and microchannels.

**Keywords:** pressure drop, homogenous flow, viscosity, new correlation, thermal conductivity, two phase flow, frictional

---

---

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,  
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА  
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

---

---

**ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ МАЗУТА ПРИ ХРАНЕНИИ  
И ПОДГОТОВКЕ К СЖИГАНИЮ В ТОПКАХ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК**

© 2020 г. Н. А. Зройчиков<sup>a</sup>, \*, В. И. Кормилицын<sup>b</sup>, \*\*, В. С. Бороздин<sup>c</sup>, \*\*\*, А. В. Пай<sup>b</sup>, \*\*\*\*

<sup>a</sup>Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского, Ленинский просп., д. 19, Москва, 119991 Россия

<sup>b</sup>Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

<sup>c</sup>Научно-технический центр “АФТ-Энерго”, Красноказарменная ул., д. 17, стр. 1Б, Москва, 111250 Россия

\*e-mail: zna@eninnet.ru

\*\*e-mail: KormilitsynVI@mpei.ru

\*\*\*e-mail: bvs@etstsa.ru

\*\*\*\*e-mail: PaiAV@mpei.ru

Поступила в редакцию 21.03.2019 г.

После доработки 21.06.2019 г.

Принята к публикации 26.06.2019 г.

Образование оксидов азота, серы и углерода при сгорании мазута в топках котлов, повышенная обводненность, появляющаяся в процессе слива и хранения мазута в баках, возникновение отложений на оборудовании топливного хозяйства при его эксплуатации в сочетании с высокой стоимостью являются серьезными препятствиями для использования мазута в качестве основного и резервного топлива на ТЭС. При длительном хранении мазута вода частично отстаивается, распределяясь в виде линз, прослоек и капелек размером от единиц до сотен микрометров. Полное удаление воды с помощью отстаивания невозможно, так как плотности воды и мазута практически не различаются. В настоящее время доля мазута в топливном балансе ТЭС составляет менее 2%. С учетом того что в стране существуют районы, где единственным топливом для котельных является мазут, вопросы его подготовки к сжиганию и хранению весьма актуальны. Рассмотрены аспекты возможного применения существующих устройств подготовки к сжиганию мазута в виде мелкодисперсных водомазутных эмульсий (ВМЭ) и проанализированы получаемые при этом эксплуатационные эффекты. Наиболее перспективный и инновационный способ создания ВМЭ – кавитационная обработка несмешивающихся жидкостей. Выполнен обзор конструкций устройств для гидродинамической кавитационной обработки вязких сред, применяемых в настоящее время в котельных и на ТЭС. Предпочтение отдается кавитационным аппаратам статического типа, отличительными чертами которых являются высокая производительность, надежность, низкие инвестиционные и эксплуатационные затраты.

*Ключевые слова:* мазут, вода, топливное хозяйство, гидродинамическая обработка, кавитация, диспергирование, эмульгирование, водомазутная эмульсия, сжигание жидкого топлива, хранение мазута

**DOI:** 10.1134/S004036362002006X

# A Review of Technologies for Treatment of Fuel Oil During Storage and Preparation for Burning in Boiler Units' Furnaces

N. A. Zroychikov<sup>a,\*</sup>, V. I. Kormilitsyn<sup>b,\*\*</sup>, V. S. Borozdin<sup>c,\*\*\*</sup>, and A. V. Pay<sup>b,\*\*\*\*</sup>

<sup>a</sup>*Krzhizhanovskii Energy Research Institute, Moscow, 119991 Russia*

<sup>b</sup>*National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia*

<sup>c</sup>*Scientific and Engineering Center AFT-Energo, Moscow, 111250 Russia*

<sup>\*</sup>*e-mail: zna@eninnet.ru*

<sup>\*\*</sup>*e-mail: KormilitsynVI@mpei.ru*

<sup>\*\*\*</sup>*e-mail: bvs@etstsa.ru*

<sup>\*\*\*\*</sup>*e-mail: PaiAV@mpei.ru*

Received March 21, 2019; revised June 21, 2019; accepted June 26, 2019

**Abstract**—The formation of nitrogen, sulfur, and carbon oxides in burning fuel oil in boiler furnaces, the elevated water content arising during unloading fuel oil from or its storage in tanks, the formation of deposits in fuel facilities' equipment during its operation, and the high cost of fuel oil are serious obstacles to the use of fuel oil as the main or backup fuel at thermal power stations (TPS). During the long-term storage of fuel oil, water partly settles and distributes in the form of lens, interlayers, or drops that are several to hundreds of micrometers in size. Water cannot be completely removed from the fuel oil by settling since the water and the fuel have nearly the same density. At present, fuel oil covers less than 2% of the fuel balance of TPSs. Considering the fact that there are regions in Russia where fuel oil is the only available fuel for boiler houses, the issues of fuel oil treatment as required for its burning or storage are urgent. Potential possibilities of the existing equipment for preparing fuel oil for burning in the form of fine water-fuel oil emulsions (WFOE) are examined, and the related performance effects are analyzed. The most promising and innovative method to produce WFOEs is the cavitation treatment of immiscible liquids. The equipment designs for cavitation treatment of viscous fluids at boiler houses and TPSs are reviewed. Preference is given to static type cavitation apparatuses featuring high capacity, reliability, and low capital and operating costs.

*Keywords:* fuel oil, water, fuel facilities, hydrodynamic treatment, cavitation, dispersion, emulsification, water-fuel oil emulsion, liquid fuel combustion, fuel oil storage



---

---

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,  
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА  
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

---

---

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ТОПЛИВНЫХ ДОБАВОК  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЖИГАНИЯ УГЛЯ<sup>1</sup>**

© 2020 г. В. Е. Мессерле<sup>a, b</sup>, Г. Паскалов<sup>c</sup>, К. А. Умбеткалиев<sup>a</sup>, А. Б. Устименко<sup>d, \*</sup>

<sup>a</sup>Институт проблем горения, ул. Богенбай батыра, д. 172, г. Алматы, 050012 Казахстан

<sup>b</sup>Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН,  
просп. Академика Лаврентьева, д. 1, г. Новосибирск, 630090 Россия

<sup>c</sup>ТОО “Plasma Microsystems”, 22002 Linda Dr., Torrance, CA, 90503, USA

<sup>d</sup>ТОО “Плазматехника R&D”, НИИ экспериментальной и теоретической физики КазНУ им. Аль-Фараби,  
ул. Аль-Фараби, д. 71, г. Алматы, 050010 Казахстан

\*e-mail: alexanderustimenko@gmail.com

Поступила в редакцию 31.05.2019 г.

После доработки 13.07.2019 г.

Принята к публикации 28.08.2019 г.

Представлены результаты расчетных и экспериментальных исследований влияния органических топливных добавок (ОТД) на эффективность сжигания высокозольного экибастузского угля. Предложены технология и специализированная камера сгорания с системой плазменного запуска, выполнены термодинамический анализ и кинетический расчет процесса совместного сжигания угля с ОТД, на основе результатов которых выбраны оптимальные температуры процесса, отношения массовых расходов воздуха и угля и геометрические параметры камеры сгорания. Термодинамические расчеты процесса сжигания угля показали, что для сжигания 1 кг угля требуется 7 кг воздуха. Выявлена тенденция возрастания в продуктах сгорания угля при использовании ОТД концентраций CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O и соответствующего снижения концентраций NO, CO, O<sub>2</sub>. Кинетические расчеты показали, что процесс сжигания угля с расходом 10 кг/ч полностью завершается в камере сгорания диаметром 0.2 и высотой 0.9 м. Проведена серия экспериментов по совместному сжиганию экибастузского угля с ОТД. Результаты исследований позволили оценить эффективность ОТД Omstar-DX1 и Open Flame, представляющих собой смесь легких эфиров. Сравнительные испытания сжигания угля без ОТД и с ОТД при различных их концентрациях (0–5 см<sup>3</sup>/кг угля) показали, что ОТД повышают температуру факела на начальном участке камеры сгорания и снижают ее на выходе, что свидетельствует о более раннем воспламенении аэросмеси и, соответственно, более быстром ее выгорании. При введении органических топливных добавок заметно повышается эффективность сжигания низкосортного угля, снижаются выбросы CO и NO и возрастает концентрация CO<sub>2</sub>, что свидетельствует об увеличении полноты сгорания топлива.

*Ключевые слова:* уголь, горение, органические топливные добавки, расчет, эксперимент

DOI: 10.1134/S0040363620020046

# Application of Organic Fuel Additives to Enhance Coal Combustion Efficiency

V. E. Messerle<sup>a,b</sup>, G. Paskalov<sup>c</sup>, K. A. Umbetkaliyev<sup>a</sup>, and A. B. Ustimenko<sup>d,\*</sup>

<sup>a</sup>*Combustion Problems Institute, Almaty, 050012 Kazakhstan*

<sup>b</sup>*Kutateladze Institute of Thermophysics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, 630090 Russia*

<sup>c</sup>*Plasma Microsystems, LLC, Torrance, CA, 90503, United States*

<sup>d</sup>*TOO Plasmatechnics R&D, Institute of Experimental and Theoretical Physics, al-Farabi Kazakh National University, Almaty, 050010 Kazakhstan*

\**e-mail: alexanderustimenko@gmail.com*

Received May 31, 2019; revised July 13, 2019; accepted August 28, 2019

**Abstract**—The results from numerical and experimental investigations into the influence of organic fuel additives (OFAs) on the efficiency of combusting high-ash Ekibastuz coal are presented. Technology and a special combustion chamber equipped with a plasma-assisted startup system are proposed. The thermodynamic and kinetic parameters of cocombustion of coal with OFA are numerically analyzed, as a result of which the optimum process temperatures, air-to-coal mass consumption ratios, and combustion chamber geometrical parameters have been selected. Thermodynamic analyses of the coal combustion process have shown that 7 kg of air is required to burn 1 kg of coal. A tendency toward increasing the concentrations of CO<sub>2</sub> and H<sub>2</sub>O and, accordingly, toward decreasing the concentrations of NO, CO, and O<sub>2</sub> in the coal combustion products in using OFA has been revealed. The kinetic analysis results have shown that the coal combustion process with a consumption rate of 10 kg/h is fully completed in a combustion chamber 0.2 m in diameter and 0.9 m in height. A series of experiments on cocombustion of Ekibastuz coal with OFA was carried out. The investigation results made it possible to evaluate the effectiveness of Omstar-DX1 and Open Flame OFAs, which are prepared as mixtures of light ethers. Comparative experiments of coal combustion with and without OFAs in different concentrations (0–5 cm<sup>3</sup> per kg of coal) have shown that the OFAs increase the flame temperature in the combustion chamber's initial part and decrease this temperature at the chamber's outlet. This means that the air–coal mixture takes less time to ignite and, accordingly, it burns out more rapidly. The introduction of OFAs results in a noticeably more efficient combustion of low-grade coal, in smaller emissions of CO and NO, and in an increased concentration of CO<sub>2</sub>, which points to the more complete combustion of fuel.

**Keywords:** coal, combustion, organic fuel additives, computation, experiment

## ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ РАСПЛАВА ТОПЛИВА РАЗЛИЧНОГО ТИПА В ТВЭЛЕ<sup>1</sup>

© 2020 г. Э. В. Усов<sup>а</sup>, \*, И. А. Климонов<sup>а</sup>, А. А. Бутов<sup>а</sup>

<sup>а</sup>Новосибирский филиал ИБРАЭ РАН, просп. Академика Лаврентьева, д. 1, г. Новосибирск, 630090 Россия

\*e-mail: usovev@gmail.com

Поступила в редакцию 24.05.2019 г.

После доработки 24.07.2019 г.

Принята к публикации 28.08.2019 г.

Представленная работа посвящена расчетному исследованию движения расплава топлива (металлического и оксидного) при термическом разрушении твэла в условиях, приближенных к тяжелой аварии с набросом мощности в быстром реакторе. Поскольку проведение экспериментальных исследований, необходимых для понимания закономерностей протекания аварии с разрушением активной зоны, в реальных реакторных условиях не представляется возможным из-за обеспечения безопасности, получение информации об особенностях движения расплава с использованием методов математического моделирования является актуальным. В работе кратко описаны методы и подходы, которые использовались в рассмотренных задачах для моделирования движения и теплообмена расплава топлива с поверхностью твэла. Несмотря на то что сегодня основным в реакторных установках является оксидное топливо, расчеты проведены также и для металлического (уранового) топлива, с тем чтобы понять, насколько использование последнего повлияет на развитие аварийной ситуации. В процессе расчетов были учтены различные закономерности теплообмена металлического и оксидного топлива из-за существенного различия чисел Прандтля для расплавов данных материалов. Исследование процессов проводилось для первого этапа тяжелых аварий, которому соответствует время от начала плавления твэла до момента выноса расплава из центра активной зоны. Моделирование плавления твэла и движения топлива выполнено для одиночного твэла.

*Ключевые слова:* твэл, расплав, моделирование, движение топлива, затвердевание, тяжелая авария

**DOI:** 10.1134/S0040363620020058

# Numerical Investigation into the Movement of Different Types of Molten Fuel in a Fuel Rod

E. V. Usov<sup>a, \*</sup>, I. A. Klimonov<sup>a</sup>, and A. A. Butov<sup>a</sup>

<sup>a</sup>*Nuclear Safety Institute, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk Branch (NF IBRAE RAN), Novosibirsk, 630090 Russia*

*\*e-mail: usovev@gmail.com*

Received May 24, 2019; revised July 24, 2019; accepted August 28, 2019

**Abstract**—This paper presents the results from numerical investigation of the molten (metal or oxide) fuel movement on a thermal failure of a fuel rod under conditions close to a severe accident with a power surge in a fast reactor. Since experimental investigations needed to determine the regularities of an accident with core destruction cannot be carried out under actual reactor conditions due to safety reasons, getting information on the specifics of molten fuel's movement using mathematical simulation methods is urgent. The methods and approaches used in the considered problem to simulate molten fuel flow and heat transfer with the fuel-rod surface are briefly described. Although the main fuel in reactor units is an oxide fuel at present, the calculations were also performed for metallic (uranium) fuel to evaluate its effect on the development of an accident. In the calculations, account was taken for the different regularities of heat transfer of metal and oxide fuels that resulted from a considerable difference in the Prandtl numbers for melts of these materials. The processes were investigated for the first phase of severe accidents covering the period from the onset of fuel-rod melting to the melt escape from the core center. Fuel-rod melting and fuel flow were simulated for a single fuel rod.

*Keywords:* fuel rod, melt, simulation, fuel flow, solidification, severe accident

## ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ОБЪЕМА ОТЛОЖЕНИЙ НА ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБКАХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ АЭС ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ДАННЫМ ШТАТНОГО ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ

© 2020 г. А. А. Столяров<sup>a, \*</sup>, В. П. Лунин<sup>a, \*\*</sup>, А. Г. Жданов<sup>a</sup>, Е. Г. Щукис<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

\*e-mail: [neron-neronov@mail.ru](mailto:neron-neronov@mail.ru)

\*\*e-mail: [LuninVP@mpei.ru](mailto:LuninVP@mpei.ru)

Поступила в редакцию 29.04.2019 г.

После доработки 29.05.2019 г.

Принята к публикации 29.05.2019 г.

Одной из мер, направленных на недопущение внеплановых остановов реакторных установок АЭС из-за межконтурных течей в парогенераторах, является контроль образования отложений на теплообменных поверхностях. По азимутальной и осевой протяженности электропроводящего слоя в отложениях, а также по его толщине можно судить об интенсивности коррозии. Кроме того, оценка загрязненности теплообменных труб со стороны II контура важна для предотвращения накопления отложений на теплообменных поверхностях и планирования мероприятий по их удалению при химической промывке. Контроль электропроводящих отложений основан на существовании количественной связи между энергетическими параметрами низкочастотного сигнала аксиального вихретокового преобразователя на абсолютном канале и объемом электропроводящего слоя в отложениях. Представлены результаты исследований, направленных на выявление и численную оценку толщины (объема) отложений на внешней поверхности теплообменных труб парогенераторов АЭС с реакторными установками ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. При этом использованы эксплуатационные данные штатного вихретокового контроля для оценки состояния металла теплообменных труб, полученные с помощью программного комплекса PIRATE. На первом этапе были определены характерные диагностические параметры индикаций вихретокового сигнала от электропроводящих отложений на теплообменных трубах и сформулированы критерии, по которым в автоматическом режиме могут быть выявлены индикации, соответствующие участкам с отложениями. Следующий этап предполагал определение параметров индикаций вихретокового сигнала, по которым возможна оценка толщины отложений. Разработан алгоритм построения калибровочной характеристики для оценки объема и усредненной толщины электропроводящих отложений на поверхности теплообменных труб.

*Ключевые слова:* теплообменные трубы, электропроводящие отложения, многочастотный вихретоковый контроль, энергетический параметр сигнала

DOI: 10.1134/S0040363619120105

# Revealing and Assessing the Deposit Amount on Heat-Exchanger Tubes of NPP Steam Generators According to the Operational Data of Routine Eddy Current Monitoring

A. A. Stolyarov<sup>a, \*</sup>, V. P. Lunin<sup>a, \*\*</sup>, A. G. Zhdanov<sup>a</sup>, and E. G. Shchukis<sup>a</sup>

<sup>a</sup>National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

\*e-mail: [neron-neronov@mail.ru](mailto:neron-neronov@mail.ru)

\*\*e-mail: [LuninVP@mpei.ru](mailto:LuninVP@mpei.ru)

Received April 29, 2019; revised May 29, 2019; accepted May 29, 2019

**Abstract**—One of the measures aimed at preventing unscheduled shutdowns of reactor units at nuclear power plants owing to inter-circuit leaks in steam generators consists in monitoring the formation of deposits on the surfaces of heat exchangers. The azimuthal and axial extension of the electrically conductive layer in the deposits, as well as its thickness, can be used to judge the intensity of corrosion. In addition, assessing the contamination of the heat exchanger tubes from the side of the second circuit is important to prevent the accumulation of deposits on the heat exchange surfaces and to plan measures for their removal in the course of chemical washing. Monitoring conductive deposits is based on the existence of a quantitative relationship between the energy parameters of a low-frequency signal of the axial eddy-current transducer on the absolute channel and the volume of the conductive layer in the deposit. The results of studies aimed at revealing and numerically assessing the thickness (volume) of deposits on the outer surface of heat-exchanger tubes in steam generators at nuclear power plants with VVER-440 and VVER-1000 reactor units are presented. For this purpose, operational data based on standard eddy-current monitoring have been used to assess the condition of the metal in heat-exchanger tubes obtained using the PIRATE software package. At the first stage, characteristic diagnostic parameters of eddy-current signal readouts from electrically conductive deposits on heat-exchanger tubes have been determined. Criteria were then formulated according to which readouts corresponding to the sites with deposits can be automatically detected. The next stage consisted in determining the parameters of the eddy-current signal readouts that make it possible to estimate the thickness of the deposits. An algorithm has been developed for constructing a calibration curve for assessing the volume and average thickness of electrically conductive deposits on the surface of heat-exchanger tubes.

*Keywords:* heat-exchanger tubes, conductive deposits, multifrequency eddy current testing, energy parameter of a signal

---

---

**МЕТАЛЛЫ  
И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ**

---

---

**ВЛИЯНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ  
ТЕРМООБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА МЕТАЛЛА БАРАБАНОВ КОТЛОВ  
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

© 2020 г. С. В. Лепихин<sup>а, \*</sup>, С. В. Гладковский<sup>а</sup>, О. Г. Грановский<sup>б</sup>

<sup>а</sup>Институт машиноведения Уральского отделения РАН, Комсомольская ул., д. 34, г. Екатеринбург, 620049 Россия

<sup>б</sup>ООО “Уральский инженерно-диагностический центр”,  
ул. Коминтерна, д. 16, офис 405, г. Екатеринбург, 620078 Россия

\*e-mail: lepichin@mail.ru

Поступила в редакцию 25.03.2019 г.

После доработки 26.06.2019 г.

Принята к публикации 26.06.2019 г.

Исследованы структура и свойства металла барабанов котлов БКЗ-160-100ФБ и ТП-85 Иркутской ТЭЦ-11 после эксплуатации в течение 259 и 224 тыс. ч соответственно и низкотемпературной восстановительной термообработки, которую проводили паром стороннего котла после замены всех штуцеров водяного объема барабанов. Объектами исследований являлись “пробки” из углеродистой стали 22К и низколегированной стали 16ГНМ, вырезанные из обечаек барабанов. Проведены металлографический анализ образцов, испытания на растяжение и ударный изгиб, измерение твердости. Представлены результаты испытаний на растяжение при комнатной температуре и температуре эксплуатации. Приведены результаты испытаний на ударную вязкость металла барабанов, полученные при комнатной температуре на образцах с U-образным надрезом. Проведены испытания ударных образцов с V-образным надрезом после низкотемпературной восстановительной термообработки в интервале температур от  $-10$  до  $+80^{\circ}\text{C}$ . По результатам испытаний образцов с V-надрезом определена доля вязкой составляющей в изломах и установлена критическая температура хрупкости металла барабанов. Микроструктура металла барабанов котлов и механические свойства после эксплуатации и низкотемпературной восстановительной термообработки соответствуют требованиям нормативных документов. Низкотемпературная восстановительная термообработка металла барабанов котлов обеспечила повышение условного предела текучести исследованных сталей при комнатной температуре и температуре эксплуатации. На основании данных, полученных при исследованиях металла барабанов котлов после эксплуатации и последующей низкотемпературной восстановительной термообработки, технического диагностирования и расчетов на прочность рекомендовано продление периода эксплуатации барабанов при расчетных (сертификатных) параметрах.

*Ключевые слова:* барабан котла, ферритно-перлитная сталь, низкотемпературная восстановительная термообработка, микроструктура, механические свойства, ударная вязкость

**DOI:** 10.1134/S0040363620020022

# The Influence of Low-Temperature Restorative Heat Treatment on the Structure and Mechanical Properties of Boiler Drum Metal after Long-Term Operation

S. V. Lepikhin<sup>a,\*</sup>, S. V. Gladkovskii<sup>a</sup>, and O. G. Granovskii<sup>b</sup>

<sup>a</sup>*Institute of Engineering Science, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, 620049 Russia*

<sup>b</sup>*OOO Ural Engineering and Diagnostic Center, Yekaterinburg, 620078 Russia*

\* *e-mail: lepichin@mail.ru*

Received March 25, 2019; revised June 26, 2019; accepted June 26, 2019

**Abstract**—The drum metal properties of the BKZ-160-100FB and TP-85 boilers installed at the Irkutsk TETs-11 combined heat and power plant were investigated after these boilers had been in operation for 259 000 and 224 000 h, respectively, and after they had been subjected to low-temperature restorative heat treatment, which was carried out with steam produced by an external boiler after replacing all unions installed in the drum's water volumes. "Plugs" made of grade 22K carbon steel and of grade 16GNM low-alloy steel cut from the drum shell rings were used as research subjects. The samples were subjected to metallographic analysis, tensile tests, an impact bending test, and a hardness measurement test. The results from tensile tests carried out at room temperature and at the metal operation temperature are presented. The results from drum metal KCU notch toughness tests obtained at room temperature are given. KCV notch toughness tests were carried out for samples after their metal had been subjected to low-temperature restorative heat treatment in the temperature range from  $-10$  to  $+80^{\circ}\text{C}$ . Based on the results from the KCV notch toughness tests of samples, the ductile constituent in the fractures was determined, and the drum metal ductile-to-brittle transition temperature was determined. The microstructure and mechanical properties that the drum metal had after having been in operation and having passed subsequent low-temperature restorative heat treatment were in compliance with the requirements of the relevant regulatory documents. After the boiler drum metal had been subjected to low-temperature restorative heat treatment, the studied steel samples showed a higher proof strength both at room temperature and at the operation temperature. Based on the data obtained from the investigations of boiler drum metal after it had been in operation and then subjected to low-temperature restorative heat treatment, technical diagnostics, and numerical strength analysis, it was recommended to extend the service life of the drums at their design (certificate) parameters.

*Keywords:* boiler drum, ferrite-pearlite steel, low-temperature restorative heat treatment, microstructure, mechanical properties, notch toughness