

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 3, 2020

Энергосбережение, новые и возобновляемые источники энергии

Геотермальное теплоснабжение в России

В. А. Бутузов, Р. А. Амерханов, О. В. Григораиш

3

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Универсальная методика определения оптимальной скорости газов
в газотводящих стволах дымовых труб ТЭС

Н. А. Зройчиков, А. М. Грибков, М. И. Сапаров, К. М. Мирсалихов

15

Термический анализ углей казахстанских месторождений

А. Р. Богомоллов, И. Я. Петров, У. К. Жалмагамбетова

24

Защитное окислирование поверхностей нагрева котельного оборудования
с одновременным удалением золовых отложений

Л. Н. Москвин, А. А. Ефимов, Б. А. Гусев

33

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Оптимизация минимальных температурных напоров в промежуточном
перегревателе пара турбины АЭС

А. С. Шамароков, В. М. Зорин, С. В. Босенко

39

Электрическая часть тепловых и атомных электростанций

Повышение эксплуатационных показателей трансформаторного масла
с помощью индивидуальных сульфидов

Л. Р. Гайнуллина, В. П. Тутубалина

48

Contents

Vol. 67, No. 3, 2020

Energy Conservation, New and Renewable Energy Sources

Geothermal Heat Supply in Russia

V. A. Butuzov, R. A. Amerkhanov, and O. V. Grigorash

Steam Boilers, Power Plant Fuels, Burner Units, and Boiler Auxiliary Equipment

A General-Purpose Procedure for the Calculation of the Optimum Gas Velocity
in Gas Exhaust Ducts of Stacks at Thermal Power Stations

N. A. Zroichikov, A. M. Gribkov, M. I. Saparov, and K. M. Mirsalikhov

Thermal Analysis of Coals from Kazakhstan Deposits

A. R. Bogomolov, I. Ya. Petrov, and U. K. Zhalmagambetova

Protective Oxidation of Boiler Equipment Heating Surfaces with Concurrently
Removing Ash Deposits

L. N. Moskvina, A. A. Efimov, and B. A. Gusev

Steam Turbine, Gas Turbine, Combined-Cycle Power Plants and Their Auxiliary Equipment

Optimization of Minimum Temperature Differences in the Steam Reheater of a Turbine
at a Nuclear Power Station

A. S. Shamarokov, V. M. Zorin, and S. V. Bosenko

Electrical Part of Thermal and Nuclear Power Plants

Improving the Performance of Transformer Oil Using Individual Sulfides

L. R. Gainulina and V. P. Tutubalina

**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ**

ГЕОТЕРМАЛЬНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ В РОССИИ

© 2020 г. В. А. Бутузов^{а, *}, Р. А. Амерханов^а, О. В. Григораш^а

^а*Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, ул. Калинина,
д. 13, г. Краснодар, 350044 Россия*

^{*}*e-mail: ets@nextmail.ru*

Поступила в редакцию 02.04.2019 г.

После доработки 27.08.2019 г.

Принята к публикации 28.08.2019 г.

Геотермальное теплоснабжение по установленной мощности (70.3 ГВт) и вырабатываемой тепловой энергии (163 ТВт ч/год) занимает второе место в мире, уступая среди возобновляемых источников энергии только солнечному теплоснабжению (480 ГВт, 395 ТВт · ч/год). Использование геотермального тепла требует бурения специальных скважин, выполнения особых требований по обустройству месторождений и сооружению систем теплоснабжения. Известны глубинные (свыше 400 м) и поверхностные системы геотермального теплоснабжения (СГТ). В 11 регионах России разведано 66 геотермальных месторождений с эксплуатационными запасами более 300 тыс. м³/сут. Установленная мощность российских СГТ составляет 310 МВт. Указаны различия открытых и закрытых СГТ. Для открытых СГТ приведены типичные схемы, реализованные в Краснодарском крае, в г. Кизляр и г. Махачкала. Рассмотрены схемы СГТ с применением тепловых насосов (ТН) для утилизации тепла отработанной геотермальной воды и системы, работающие в комбинации с солнечными установками. Описаны системы, использующие геотермальные высокоминерализованные теплоносители разных геологических горизонтов с нагревом пресной воды, а также СГТ с безнасосной циркуляцией теплоносителя. Рассмотрены примеры СГТ с геотермальными циркуляционными системами (ГЦС) реализованных на Ханкальском месторождении в г. Грозный, в том числе дуплетная ГЦС расчетной мощностью 8.7 МВт, ГЦС в селе Медведовка Джанкойского района Крыма, особенностью которой стало использование попутного метана для выработки электроэнергии и пикового догрева теплоносителя. При сооружении поверхностных СГТ открытого и закрытого типов, как правило, применяют тепловые насосы. В первом случае используют тепло подземных или поверхностных вод, во втором — горизонтальные или вертикальные теплообменники. Приведены примеры систем геотермального теплоснабжения: поверхностной в г. Махачкала, в которой применены скважины-теплообменники в сочетании с гелиоустановками, и в г. Краснодар, обеспечивающей отопление и охлаждение административного здания в летнее время. Сформулированы ключевые научно-технические проблемы, требующие дальнейших исследований и разработок для создания эффективных и конкурентоспособных систем геотермального теплоснабжения в различных регионах страны.

Ключевые слова: геотермальное теплоснабжение, реинжекция, тепловой насос, гелиоустановка, геотермальная скважина

DOI: 10.1134/S0040363620030029

Geothermal Heat Supply in Russia

V. A. Butuzov^{a, *}, R. A. Amerkhanov^a, and O. V. Grigorash^a

^a*Trubilin Kuban State Agrarian University, Krasnodar, 350044 Russia*

**e-mail: ets@nextmail.ru*

Received April 2, 2019; revised August 27, 2019; accepted August 28, 2019

Abstract—Geothermal heat supply occupies the second place among the renewable energy sources around the world in installed capacity (70.3 GW) and in the amount of generated thermal energy (163 (TW h)/year). It is outperformed only by solar heat supply (480 GW and 395 (TW h)/year). The use of geothermal heat involves the need to drill wells and fulfill special requirements for development of geothermal fields and construction of heat-supply systems. There are deep (more than 400-m deep) and shallow geothermal heat-supply systems (GHSSs). More than 66 geothermal fields have been explored in 11 regions of Russia, and the operating reserves total more than 300000 m³/day. The installed capacity of Russian GHSSs totals 310 MW. Differences between open- and closed-loop GHSSs are pointed out. For open-loop GHSSs, their typical process circuit arrangements implemented in Krasnodar krai and in the cities of Kizlyar and Makhachkala are presented. The GHSS process circuits with the use of heat pumps (HPs) for recovering the heat of spent geothermal water and systems operating in combination with solar units are considered. Systems that use highly mineralized geothermal heat carriers from different geological horizons with heating of sweet water, as well as GHSSs with pumpless circulation of heat carrier, are described. The article gives examples of GHSSs equipped with geothermal circulation systems (GCSs) implemented in the Khankala geothermal field in the city of Grozny, including the double GCS with the design capacity equal to 8.7 MW and the GCS in the Medvedevka settlement in the Dzhankoi raion of Crimea, a distinctive feature of which is that it uses wellhead methane for generating electricity and for additionally heating the heat carrier in the peaking modes of operation. In constructing open- and closed-loop surface GHSSs, heat pumps are commonly used. In the first case, the heat of underground or surface water bodies is used, while horizontal or vertical heat exchangers are applied in the second case. Examples of geothermal heat-supply systems are given: the surface GHSS in the city of Makhachkala, in which ground heat exchangers in combination with solar units are used, and the GHSS in the city of Krasnodar, which serves for heating an administrative building and for cooling it in summer. The key scientific-technical problems requiring further investigations and development for constructing efficient and competitive geothermal heat-supply systems in different regions of the country are formulated.

Keywords: geothermal heat supply, reinjection, heat pump, solar unit, geothermal well

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

**УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ
СКОРОСТИ ГАЗОВ В ГАЗООТВОДЯЩИХ СТВОЛАХ ДЫМОВЫХ ТРУБ ТЭС**

© 2020 г. Н. А. Зройчиков^{a, *}, А. М. Грибков^{b, **}, М. И. Сапаров^{a, ***}, К. М. Мирсалихов^{b, ****}

^aЭнергетический институт им. Г.М. Кржижановского, Ленинский просп., д. 19, Москва, 119991 Россия

^bКазанский государственный энергетический университет, Красносельская ул., д. 51, г. Казань, 420066 Россия

*e-mail: zna@eninnet.ru

**e-mail: gribkovalmi@mail.ru

***e-mail: saparov@eninnet.ru

****e-mail: mirsalihovkm@gmail.com

Поступила в редакцию 15.07.2019 г.

После доработки 25.09.2019 г.

Принята к публикации 25.09.2019 г.

Выполнен анализ нормативно-технической базы проектирования дымовых труб тепловых электростанций. Показано, что действующие рекомендации недостаточно полно отображают реальные проблемы при проектировании дымовой трубы ТЭС с точки зрения оптимизации затрат на ее строительство и эффективной эксплуатации. Стоимость дымовой трубы зависит от ее высоты и диаметра, на которые при заданной подключенной мощности оказывает влияние скорость газов в газоотводящем стволе. В настоящее время в действующих методиках для проектирования дымовых труб отсутствует понятие этого экономически целесообразного эффективного показателя, а выбор диаметра дымовой трубы проводят на основании методик технико-экономических расчетов, не утвержденных в качестве обязательных стандартов. Такие методики опираются на планово-распределительную модель экономического развития страны. В статье анонсирована разработанная авторами универсальная методика расчета оптимальной скорости дымовых газов для любой модели развития экономики, в том числе независимо от тренда цен и затрат на производство товаров и услуг. Для расчета оптимальной скорости дымовых газов необходимо только лишь вводить актуальную на современном этапе исходную информацию. Представлены результаты расчетов влияния ценовых факторов на оптимальную скорость дымовых газов для одноствольных и многоствольных труб. Верификация методики по исходным данным 1975 г. дает приемлемые результаты.

Ключевые слова: дымовая труба, тепловая электростанция, экономика, методика, расчетный метод, оптимальная скорость, экология, дымовые газы

DOI: 10.1134/S0040363620030066

A General-Purpose Procedure for the Calculation of the Optimum Gas Velocity in Gas Exhaust Ducts of Stacks at Thermal Power Stations

N. A. Zroichikov^{a, *}, A. M. Gribkov^{b, **}, M. I. Saparov^{a, ***}, and K. M. Mirsalikhov^{b, ****}

^a*Krzhizhanovskii Energy Research Institute, Moscow, 119991 Russia*

^b*Kazan State Power Engineering University, Kazan, 420066 Russia*

**e-mail: zna@eninnet.ru*

***e-mail: gribkovalmi@mail.ru*

****e-mail: saparov@eninnet.ru*

*****e-mail: mirsalihovkm@gmail.com*

Received July 15, 2019; revised September 25, 2019; accepted September 25, 2019

Abstract—The regulations on stack designs at thermal power stations (TPS) has been analyzed. It is demonstrated that the applicable guidelines do not consider all the actual problems encountered in designing stacks for TPSs, such as optimization of the stack construction cost and its effective operation. The stack cost depends on its height and diameter, which, at a given connected capacity, are affected by the gas velocity in the stack channel. At present, the effective stack design procedures do not contain the notion of this economically feasible, cost-effective index, and the stack diameter is selected based on the engineering-and-cost estimation calculation procedures, which have not been approved as mandatory standards. These procedures are supported by the planning-and-distribution model of the country's economic development. The article announces a universal method developed by the authors for calculating the optimal flue gas velocity for any model of economic development irrespective of the trend in prices and expenditures for the production of goods and services. To calculate the optimal flue gas velocity, one should only input initial data valid at the present stage. The calculated results of the price factors' effect on the optimal flue gas velocity for single-flue and multiple-flue stacks are presented. Verification of the procedure against the initial data as of 1975 yields acceptable results.

Keywords: stack, thermal power station, economics, computational method, optimal velocity, ecology, flue gas

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УГЛЕЙ КАЗАХСТАНСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

© 2020 г. А. Р. Богомолов^{a, d, *}, И. Я. Петров^{b, **}, У. К. Жалмагамбетова^c

^a Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева,
Весенняя ул., д. 28, г. Кемерово, 650000 Россия

^b Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения РАН,
Советский просп., д. 18, г. Кемерово, 650000 Россия

^c Алматинский университет энергетики и связи, ул. Байтурсынулы,
д. 126/1, г. Алматы, 050013 Республика Казахстан

^d Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН,
просп. Академика Лаврентьева, д. 1, г. Новосибирск, 630090 Россия

*e-mail: barom@kuzstu.ru

**e-mail: ipetrov@kemcity.ru

Поступила в редакцию 19.07.2019 г.

После доработки 24.09.2019 г.

Принята к публикации 25.09.2019 г.

В целях определения температурных интервалов для получения высококалорийного газообразного топлива с оптимальными характеристиками проведен термический анализ углей казахстанских месторождений Экибастуз, Майкубен и Каражыра́. Термические эксперименты выполняли методами термогравиметрического (TG, DTG) и дифференциального термического (DTA) анализов в окислительной (воздух) и инертной (гелий) средах в интервале температур от комнатной до 700–900°C при линейной скорости нагрева около 10°C/мин. По результатам анализов TG, DTA и DTG выделены три основные области термического разложения исследуемых углей на воздухе и без доступа кислорода: температура менее 120–140°C (на воздухе) и менее 130–160°C (в потоке гелия) – удаление адсорбированной воды, 280–480°C – выделение и горение низкомолекулярных летучих продуктов пиролиза углей (в кислородсодержащей среде) и 340–530°C – стадия первичного или быстрого пиролиза углей (в инертной среде), температура более 480°C – горение образовавшегося из углей полукокса (в кислородсодержащей среде) и выше 510°C – стадия вторичного или медленного пиролиза углей (в инертной среде). Максимальное количество летучих продуктов (16.2%) образуется при пиролизе угля Майкубенского месторождения, минимальное – при пиролизе экибастузского угля (7.1%). Реакции интенсивного выделения летучих продуктов на стадиях быстрого пиролиза исследуемых углей завершаются экзотермическими (500–550°C) и эндотермическими (примерно 650°C) процессами конденсации образующихся ароматических структур и формирования коксовых остатков. Приведенные в работе данные могут быть использованы при поиске наиболее подходящего угольного сырья для получения высококалорийного топлива и выбора условий его промышленной термообработки.

Ключевые слова: уголь, термическое разложение, окисление, пиролиз, термический анализ, летучие вещества, метаморфизм

DOI: 10.1134/S0040363620030017

Thermal Analysis of Coals from Kazakhstan Deposits

A. R. Bogomolov^{a, d, *}, I. Ya. Petrov^{b, **}, and U. K. Zhalmagambetova^c

^a*Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo, 650000 Russia*

^b*Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Kemerovo, 650000 Russia*

^c*Almaty University of Power Engineering and Telecommunications, Almaty, 050013 Republic of Kazakhstan*

^d*Kutateladze Institute of Thermophysics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, 630090 Russia*

**e-mail: barom@kuzstu.ru*

***e-mail: ipetrov@kemcity.ru*

Received July 19, 2019; revised September 24, 2019; accepted September 25, 2019

Abstract—Coals from the Ekibastuz, Maikuben, and Karazhyra deposits in Kazakhstan were subjected to thermal analysis for determining the temperature ranges suitable for producing high-calorific gaseous fuel with optimal characteristics. Thermal experiments were performed using the thermogravimetric (TG and DTG) and differential thermal analysis (DTA) methods in oxidizing (air) and inert (helium) media in the temperature range from room temperature to 700–900°C at a linear heating rate of approximately 10°C/min. The results obtained from the TG, DTA, and DTG analyses made it possible to identify three main thermal decomposition intervals of the studied coals in air and in oxygen-free medium: at a temperature below 140°C (in air) and below 160°C (in helium flow), the water adsorbed in the coal is removed from it; at 280–480°C, low-molecular volatile coal pyrolysis products release and burn (in air); the temperature range 340–530°C corresponds to the stage of primary or rapid pyrolysis of coal (in helium flow); the char derived from coal burns (in air) at temperatures higher than 480°C; and temperatures above 510°C correspond to the stage of secondary or slow pyrolysis of coals (in helium flow). The maximum yield of volatile products (16.2%) is obtained from the pyrolysis of coal from the Maikuben deposit, and their minimum yield (7.1%) is obtained from the pyrolysis of Ekibastuz coal. The reactions of intensive release of volatile products at the rapid pyrolysis stages of the studied coals end with exothermic (500–550°C) and endothermic (at approximately 650°C) condensation of emerging aromatic structures and formation of char residues. The data presented in the article can be used in searching for raw coal material most suitable for obtaining high-calorific fuel and for selecting the conditions for its industry-grade devolatilization.

Keywords: coal, thermal decomposition, oxidation, pyrolysis, thermal analysis, volatiles, metamorphism

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

**ЗАЩИТНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА
КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ОДНОВРЕМЕННЫМ
УДАЛЕНИЕМ ЗОЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ**

© 2020 г. Л. Н. Москвин^{a, b, *}, А. А. Ефимов^a, Б. А. Гусев^{a, **}

^aНаучно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова,
Копорское ш., д. 72, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл., 188540 Россия

^bИнститут химии Санкт-Петербургского государственного университета,
Университетский просп., д. 26, г. Санкт-Петербург, 198504 Россия

*e-mail: moskvinln@yandex.ru

**e-mail: gusev@niti.ru

Поступила в редакцию 21.05.2018 г.

После доработки 12.07.2019 г.

Принята к публикации 28.08.2019 г.

В настоящее время проблема удаления золовых отложений, образующихся на поверхностях нагрева в процессе сжигания топлива, решена только для котлов, оборудованных системой паровой (водяной) обработки поверхностей. Однако паровая (водяная) обработка не обеспечивает эффективное устранение отложений и защиту от коррозии очищенных поверхностей нагрева. Используемая технология основана на эффекте ударного парового удаления золовых отложений с одновременным термохимическим оксидированием очищенных поверхностей. В поисках способов повышения эффективности обеих стадий процесса рассмотрена возможность обработки нуждающихся в очистке поверхностей оборудования пароаэрозольными композициями, содержащими в аэрозольной фазе раствор ацетата аммония. Такая обработка дает двойной эффект: во-первых, более эффективное разрыхление золовых отложений при термическом разложении ацетата аммония, а во-вторых, однородное оксидирование очищенных поверхностей металла при термолизе ацетатных комплексов железа, образующихся в пленке раствора, который получается на поверхности металла при осаждении на ней аэрозолей. Сформировавшаяся на поверхности защитная оксидная пленка нивелирует шероховатость поверхности металла и тем самым снижает прочность сцепления с ней золовых и смолистых отложений, что позволяет увеличить период эксплуатации котла между обработками.

Ключевые слова: котельное оборудование, поверхности нагрева, перлитные стали, золовые отложения, пароаэрозольное удаление, ацетат аммония, защитное оксидирование

DOI: 10.1134/S0040363620030042

Protective Oxidation of Boiler Equipment Heating Surfaces with Concurrently Removing Ash Deposits

L. N. Moskvina^{a, b, *}, A. A. Efimov^a, and B. A. Gusev^{a, **}

^a*Aleksandrov Scientific Research Technological Institute, Sosnovyi Bor, 188540 Russia*

^b*Institute of Chemistry, St. Petersburg State University, St. Petersburg, 198504 Russia*

**e-mail: moskvln@yandex.ru*

***e-mail: gusev@niti.ru*

Received May 21, 2018; revised July 12, 2019; accepted August 28, 2019

Abstract—The problem of removing ash deposits appearing on the heating surfaces during fuel combustion has presently been solved only for boilers equipped with a steam- or water-assisted surface treatment system. However, the treatment with steam (water) does not guarantee efficient removal of deposits from the heating surfaces nor does it guarantee efficient protection of the cleaned heating surfaces from corrosion. According to the applied technology, ash deposits are removed from the heating surfaces by subjecting the latter to steam blasting with concurrent thermochemical oxidation of the cleaned surfaces. In the framework of searching for ways of making both stages of this process more efficient, the possibility of treating the equipment surfaces that need cleaning with vapor–aerosol compositions containing ammonium acetate solution in the aerosol phase is considered. Such treatment yields a double effect: first, ash deposits are more efficiently loosened during thermal decomposition of ammonium acetate and, second, the cleaned metal surfaces are uniformly oxidized during the thermolysis of acetate iron complexes generated in the solution film that is produced on the metal surface when aerosols precipitate on it. The protective oxide film produced on the surface smooths the metal surface roughness, thereby weakening the cohesion of ash and tar deposits with it, due to which it becomes possible to increase the boiler operation time between its treatment outages.

Keywords: boiler equipment, heating surfaces, pearlitic steels, ash deposits, vapor–aerosol-assisted removal, ammonium acetate, protective oxidation

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ОПТИМИЗАЦИЯ МИНИМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПОРОВ
В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПЕРЕГРЕВАТЕЛЕ ПАРА ТУРБИНЫ АЭС**

© 2020 г. А. С. Шамароков^а, В. М. Зорин^{б, *}, С. В. Босенко^{б, **}

^а *Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного энергетического машиностроения, Шарикоподшипниковская ул., д. 4, Москва, 115088 Россия*

^б *Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия*

**e-mail: ZorinVM@mpei.ru*

***e-mail: Bosenko-sv@mail.ru*

Поступила в редакцию 24.06.2019 г.

После доработки 18.09.2019 г.

Принята к публикации 25.09.2019 г.

Экономичность атомных электростанций, наряду с их безопасностью, имеет приоритетное значение. Повышение качества проектирования новых энергоблоков тесно связано с их экономической эффективностью и конкурентоспособностью. Обоснованный выбор значений многочисленных управляемых параметров технологической (тепловой) схемы играет в этом немалую роль. Важно то, что значения управляемых параметров должны соответствовать экономическим условиям эксплуатации АЭС, которые наступают спустя продолжительное время после момента их выбора. В статье представлена методика оптимизации на перспективу управляемых параметров тепловой схемы паротурбинной установки (ПТУ). Объектом оптимизации является паро-паровой промежуточный перегреватель ПТУ. Выбран двухступенчатый коллекторно-ширмовый пароперегреватель, являющийся частью сепаратора-пароперегревателя (СПП), разработанного в АО ВНИИАМ. Дано описание конструкции этого аппарата, приведены его отличительные характеристики. Особенность предложенной методики заключается в получении результатов в виде зависимости от комплексного параметра, объединяющего внешние экономические и эксплуатационные параметры. Установив значения этих параметров применительно ко времени эксплуатации проектируемой АЭС, по полученной зависимости можно определить конкретные значения минимальных температурных напоров. Приведены результаты оптимизации по этой методике минимальных температурных напоров в двухступенчатом СПП, спроектированном для паротурбинной установки К-1200-6.8/50. Критерием оптимальности в задаче было изменение годовых приведенных затрат АЭС по сравнению с вариантом, принятым в качестве базового. Оптимизационная задача решалась методом покоординатного спуска. Необходимые для оптимизации данные были рассчитаны по вариантам тепловой схемы ПТУ К-1200-6.8/50 с помощью программы СХЕМА, разработанной на кафедре атомных электрических станций НИУ МЭИ. Полученные значения минимальных температурных напоров могут служить ориентиром при проектировании новых СПП для энергоблоков АЭС с тепловой схемой, аналогичной принятой в рассмотренной задаче.

Ключевые слова: атомная электростанция, паротурбинная установка, экономичность, сепаратор-пароперегреватель, коллекторно-ширмовая трубная система, минимальные температурные напоры, оптимизационная задача, критерий оптимальности, изменение годовых приведенных затрат, комплексный параметр

DOI: 10.1134/S0040363620030054

Optimization of Minimum Temperature Differences in the Steam Reheater of a Turbine at a Nuclear Power Station

A. S. Shamarokov^a, V. M. Zorin^{b, *}, and S. V. Bosenko^{b, **}

^a*All-Russia Research and Design Institute of Nuclear Power Machine Building (VNIAM), Moscow, 115088 Russia*

^b*National Research University Moscow Power Engineering Institute (NRU MPEI), Moscow, 111250 Russia*

**e-mail: ZorinVM@mpei.ru*

***e-mail: Bosenko-sv@mail.ru*

Received June 24, 2019; revised September 18, 2019; accepted September 25, 2019

Abstract—The effectiveness of nuclear power stations (NPS), alongside with their safety, is critical. Improving the quality in designing new power units is related closely with their economic effectiveness and competitiveness. A substantiated selection in the values of many controlled variables of the process (or thermal) scheme is of great importance in this case. It is essential that the value of controlled variables should correspond to the economic conditions of NPS operation, which will become effective a long time after selection of these values. The paper presents an optimization procedure for a long-term period of controlled variables for the thermal scheme of a steam turbine unit (STU). The equipment item to be optimized is a live-steam reheater of an STU. A header-type, two-stage platen reheater, which is a part of the separator-superheater (SSH) developed at AO VNIAM, has been selected. The design of the reheater is described and its distinguishing features are outlined. The particularity of the proposed procedure is that it yields the results in the form of a complex parameter, including both external economic and operating parameters. Having found the values of these parameters timed to operation of a newly designed NPS, the obtained correlation enables one to determine specific values of the minimum temperature differences. The results for optimization of the minimum pressure difference in an SSH designed for a K-1200-6.8/50 steam turbine unit by this procedure are presented. The criterion of the optimal temperature difference was a change in the annual reduced expenditure at an NPS as compared to those in the reference case. The optimization problem was solved by the coordinate decent method. The data required for the optimization were calculated by the options of the thermal scheme of K-1200-6.8/50 STU using the SKHEMA software code developed at the Nuclear Power Station Department of NRU MPEI. The predicted minimum temperature differences can be used as the reference in designing new SSHs for power units at NPSs with a thermal scheme similar to that used in the considered problem.

Keywords: nuclear power station, steam turbine unit, effectiveness, separator-superheater, header-type platen tube system, optimization problem, optimality criterion, change in annual reduced expenditures, complex parameter

**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ**

**ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА С ПОМОЩЬЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СУЛЬФИДОВ**

© 2020 г. Л. Р. Гайнуллина^а, *, В. П. Тутубалина^а

^а*Казанский государственный энергетический университет, Красносельская ул., д. 51, г. Казань, 420066 Россия*

^{*}*e-mail: gainullina7819@mail.ru*

Поступила в редакцию 26.10.2018 г.

После доработки 18.05.2019 г.

Принята к публикации 28.08.2019 г.

Стабильность против окисления трансформаторного масла влияет на надежность эксплуатации и ресурс работы маслonaполненного электрооборудования. Для повышения эксплуатационных характеристик трансформаторного масла на этапе его производства в масляные фракции вводят антиокислительную присадку ионол. На качество этой присадки и трансформаторных масел оказывают влияние сераорганические соединения сернистых нефтей. Проведено исследование влияния индивидуальных сульфидов — децилциклогексилсульфида и децилфенилсульфида, введенных в трансформаторное масло адсорбционной очистки ТАп, на его стабильность против окисления и количество поглощенного маслом воздуха в электрическом поле напряженностью 30 кВ/см. Сульфиды добавляли в масло в концентрации до 1.0% (по массе). Показано, что при концентрации сульфидов 0.5% снижается количество поглощенного маслом воздуха и повышается его стабильность против окисления в маслonaполненном электрическом оборудовании на энергетических объектах. Установлено, что децилциклогексилсульфид является более эффективным ингибитором окисления углеводородов масла по сравнению с децилфенилсульфидом. При его оптимальной концентрации снизились количество воздуха, поглощенного трансформаторным маслом, в 6 раз, кислотное число в 8.33 раза, выход летучих кислот в 3.5 раза, количество образовавшегося осадка в 10 раз по сравнению с исходным маслом.

Ключевые слова: трансформаторное масло, электрооборудование, стабильность против окисления, индивидуальные сульфиды, децилциклогексилсульфид, децилфенилсульфид

DOI: 10.1134/S0040363620030030

Improving the Performance of Transformer Oil Using Individual Sulfides

L. R. Gainulina^{a,*} and V. P. Tutubalina^a

^a*Kazan State Power Engineering University, Kazan, 420066 Russia*

**e-mail: gainullina7819@mail.ru*

Received October 26, 2018; revised May 18, 2019; accepted August 28, 2019

Abstract—The stability of transformer oil against oxidation affects the operating reliability and the service life of oil-filled electrical equipment. To improve the performance of transformer oil, an IONOL antioxidant is added to the oil fractions during transformer oil's production. The quality of this antioxidant is affected by organic sulfur compounds contained in sour oils. An investigation was carried out into the effect of individual sulfides, namely, decylcyclohexylsulfide and decylphenylsulfide, injected into transformer oil after adsorption treatment, TAp, on its stability against oxidation and the amount of air absorbed by oil in a 30 kV/cm strength electrical field. Sulfides were added to oil to attain their concentration as high as 1.0 wt %. It has been demonstrated that the amount of air absorbed by oil decreases at a sulfide concentration of 0.5% and the oil's stability against oxidation in oil-filled electrical equipment at power facilities becomes better. Decylcyclohexylsulfide has been found to be a more effective oxidation inhibitor than decylphenylsulfide. At its optimal concentration, the amount of air absorbed by the transformer oil decreased by six times, the acid number by 8.33 times, the yield of volatile acids by 3.5 times, and the amount of formed deposit by ten times compared to the original oil.

Keywords: transformer oil, electrical equipment, stability against oxidation, individual sulfides, decylcyclohexylsulfide, decylphenylsulfide