

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 4, 2020

Энергосбережение, новые и возобновляемые источники энергии

Сможет ли водород стать топливом будущего?

B. A. Кулагин, Д. А. Грушевенко

3

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Нелинейная конвекция в потоке микрополярной жидкости, обтекающей неизотермическую экспоненциально проницаемую вытягиваемую пластину, при наличии источника тепла/теплоотвода

I. C. Mandal, S. Mukhopadhyay

18

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Оценка технического состояния котельных установок по показателям качества

M. Н. Майданик, А. Н. Тугов, В. А. Верещетин

33

Исследование режима работы сухой вентиляторной градирни на ТЭЦ-12 ПАО “Мосэнерго”

*O. О. Мильман, С. Н. Ленев, П. В. Голов, А. В. Птахин,
A. B. Кондратьев, B. C. Крылов*

41

Численное определение эффективности тепломассообмена в пленочной градирне с учетом неравномерности распределения воды и воздуха

E. A. Лаптева, Е. Ю. Столярова, А. Г. Лаптев

52

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Влияние качества подготовки топливовоздушной смеси горелочным устройством на полноту сгорания топлива в камере сгорания ГТУ

A. B. Бакланов, С. П. Неумоин

60

Contents

Vol. 67, No. 4, 2020

Energy Conservation, New and Renewable Energy Sources

Will Hydrogen Be Able to Become the Fuel of the Future?

V. A. Kulagin and D. A. Grushevenko

Heat and Mass Transfer and Properties of Working Fluids and Materials

Nonlinear Convection in Micropolar Fluid Flow Past a Non-Isothermal Exponentially Permeable Stretching Sheet in Presence of Heat Source/Sink

I. C. Mandal and S. Mukhopadhyay

Steam Boilers, Power Plant Fuels, Burner Units, and Boiler Auxiliary Equipment

Assessment of Boiler Units' Technical State Based on Quality Indicators

M. N. Maidanik, A. N. Tugov, and V. A. Vereshchetin

Investigation into Operating Conditions of a Dry Mechanical Draft Cooling Tower at the TETs-12 Cogeneration Power Station of PAO Mosenergo

O. O. Mil'man, S. N. Lenev, P. V. Golov, A. V. Ptakhin, A. V. Kondrat'ev, and V. S. Krylov

Numerical Estimation of the Heat and Mass Transfer Efficiency Considering Nonuniformity in Water and Air Distribution

E. A. Lapteva, E. Yu. Stolyarova, and A. G. Laptev

Steam Turbine, Gas Turbine, and Combined Cycle Power Plants and Their Auxiliary Equipment

The Influence of Fuel–Air Mixture Preparation Quality in the Burner on the Fuel Combustion's Completeness in the GTU Combustion Chamber

A. V. Baklanov and S. P. Neumoin

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

СМОЖЕТ ЛИ ВОДОРОД СТАТЬ ТОПЛИВОМ БУДУЩЕГО?¹

© 2020 г. В. А. Кулагин^{a, b}, *, Д. А. Грушевенко^{a, b}

^aИнститут энергетических исследований РАН, Нагорная ул., д. 31, корп. 2, Москва, 117186 Россия

^bНациональный исследовательский университет “Высшая школа экономики”,
Мясницкая ул., д. 20, Москва, 101000 Россия

*e-mail: vakulagin@yandex.ru

Поступила в редакцию 05.11.2019 г.

После доработки 14.11.2019 г.

Принята к публикации 20.11.2019 г.

Приводятся результаты исследования перспектив водородной энергетики. Рассматриваются полные производственные цепочки с учетом различных способов получения, хранения и последующего использования водорода на транспорте и в электроэнергетике. Выполнен сравнительный анализ экономической конкурентоспособности этих цепочек между собой и в сравнении с решениями, базирующимиися на применении альтернативных топлив. Оценены потенциальные сегменты для коммерческого использования технологий и необходимые для этого условия. Проведенный анализ позволил выявить наиболее перспективные направления развития водородной индустрии. Пока это преимущественно применение водорода в оборонной промышленности и энергообеспечении объектов особого назначения, где цена производимой энергии не является определяющим фактором. В общегражданских секторах потребления, таких как транспорт и энергетика, для достижения конкурентоспособности водородные технологии должны существенно подешеветь либо получить соответствующую регуляторную поддержку. Важное значение во многих странах будет играть “экологичность” производства водорода. Согласно выводам авторов, водород может стать одним из топлив будущего, но для этого предстоит пройти непростой путь технологического прогресса в условиях жесткой конкуренции с постоянно развивающимися альтернативными способами энергоснабжения.

Ключевые слова: водород, водородная энергетика, электролизер, потребление, технологии, экономика, конкурентоспособность

DOI: 10.1134/S0040363620040025

Will Hydrogen Be Able to Become the Fuel of the Future?

V. A. Kulagin^{a, b, *} and D. A. Grushevenko^{a, b}

^a *Energy Research Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117186 Russia*

^b *National Research University Higher School of Economics, Moscow, 101000 Russia*

* e-mail: vakulagin@yandex.ru

Received November 5, 2019; revised November 14, 2019; accepted November 20, 2019

Abstract—The results of exploring the prospects of hydrogen economy are presented. The complete production chains are investigated considering various technologies of production, storage, and subsequent utilization of hydrogen in transportation and electric power generation. Comparative analysis of the economic competitiveness of these chains with each other and with solutions based on the use of alternative fuels has been performed. Potential segments for the commercial application of the technologies and the conditions required have been evaluated. The analysis has established the most promising directions in the development of hydrogen economy. They primarily include the use of hydrogen in the defense industry and power supply of critical facilities, where the energy generation costs are not a determining factor. To be competitive in the civil consumption sectors, such as transportation and the power industry, hydrogen technologies have to become significantly less expensive or to receive the corresponding regulatory support. In many countries, the environmental sustainability of hydrogen production will have great significance. The authors conclude that hydrogen can become one of the fuels of the future; to effect this, however, we will have to tread a difficult path of technological progress under stiff competition with continuously developing alternative power-generation methods.

Keywords: hydrogen, hydrogen fuel economy, electrolytic cell, consumption, technologies, economy, competitiveness

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

НЕЛИНЕЙНАЯ КОНВЕКЦИЯ В ПОТОКЕ МИКРОПОЛЯРНОЙ
ЖИДКОСТИ, ОБТЕКАЮЩЕЙ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКУЮ
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНО ПРОНИЦАЕМУЮ ВЫТАГИВАЕМУЮ
ПЛАСТИНУ, ПРИ НАЛИЧИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛА/ТЕПЛООТВОДА

© 2020 г. I. C. Mandal^a, S. Mukhopadhyay^a, *

^a*Department of Mathematics, the University of Burdwan, Burdwan-713104, West Bengal, India*

*e-mail: swati_bumath@yahoo.co.in

Поступила в редакцию 24.03.2019 г.

После доработки 22.04.2019 г.

Принята к публикации 26.06.2019 г.

Цель данной работы – представить последствия нелинейной конвекции в пограничном слое микрополярной жидкости по неизотермической экспоненциально вытягиваемой пластине с учетом влияния отсоса/сдува пограничного слоя и источника тепла/теплоотвода. С помощью преобразований подобия основные дифференциальные уравнения в частных производных сводятся к обычным дифференциальным уравнениям, и затем эти нелинейные уравнения решаются численно путем преобразования задачи с заданными граничными условиями в задачу с начальными значениями с помощью техники пристрелки методом Рунге–Кутты. Результаты представлены графически в виде зависимостей, обеспечивающих, насколько это возможно, их физическую интерпретацию. Обнаружено, что скорость жидкости и угловая скорость возрастают с увеличением значений параметра материала, но при этом температура потока уменьшается. Скорость жидкости повышается, но угловая скорость и температура снижаются с ростом параметров как смешанной, так и нелинейной конвекции.

Ключевые слова: микрополярная жидкость, нелинейная конвекция, экспоненциальная скорость, вытягиваемая пластина, отсос/сдув, источник тепла/теплоотвод

DOI: 10.1134/S0040363620040050

Nonlinear Convection in Micropolar Fluid Flow Past a Non-Isothermal Exponentially Permeable Stretching Sheet in Presence of Heat Source/Sink

I. C. Mandal^a and S. Mukhopadhyay^{a,*}

^a*Department of Mathematics, The University of Burdwan, West Bengal, Burdwan, 713104 India*

*e-mail: swati_bumath@yahoo.co.in

Received March 24, 2019; revised April 22, 2019; accepted June 26, 2019

Abstract— This paper aims to present the consequences of nonlinear convection on boundary layer flow of micropolar fluid over a non-isothermal exponentially stretching sheet. The influences of suction/blowing and heat source/sink are also considered. Using similarity transformations the governing partial differential equations are reduced to ordinary differential equations and these nonlinear equations are then solved numerically by converting the boundary value problem to an initial value problem with the help of shooting technique and Runge-Kutta method. The results are discussed through graphical representations providing physical interpretations as far as practicable. It is found that both fluid velocity and angular velocity increase with the rise in material parameter but the temperature decreases in this case. Fluid velocity increases but the angular velocity and temperature both decrease with the rise in mixed convection parameter and also with the nonlinear convection parameter.

Keywords: micropolar fluid, nonlinear convection, exponential velocity, stretching sheet, suction/blowing, heat source/sink

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА

© 2020 г. М. Н. Майданик^a, *, А. Н. Тугов^a, В. А. Верещетин^a

^aВсероссийский теплотехнический институт, Автозаводская ул., д. 14, Москва, 115280 Россия

*e-mail: MNMaydanik@vti.ru

Поступила в редакцию 22.05.2019 г.

После доработки 25.09.2019 г.

Принята к публикации 25.09.2019 г.

Приведены результаты разработки методических подходов к оценке технического состояния котельных установок по показателям качества, включающей в себя оценки по двум группам показателей – экологической безопасности и технической эффективности (экономичности). Дан порядок оценки технического состояния по рассматриваемым показателям. Представлены основные показатели (параметры) котельных установок, определяющие их экологическую безопасность и характеризующие техническую эффективность и экономичность. Приведены весовые коэффициенты показателей, которые в относительных единицах отражают степень влияния каждого отдельного показателя на техническое состояние. Предложены базовые показатели (базовые значения параметров котельных установок), по отношению к которым оценивается техническое состояние установок. В качестве базовых значений показателей, определяющих экологическую безопасность, приняты технологические нормативы удельных выбросов вредных веществ в атмосферу. Для показателей технической эффективности и экономичности могут быть приняты нормированные значения, отражающие реально достижимую техническую эффективность и экономичность действующего оборудования, или целевые значения показателей, определяющие современные и перспективные технически достичимые требования к оборудованию. Рассмотрены балльная и индексированная оценки состояния, указаны реперные значения балльных оценок, даны функциональные зависимости для выполнения балльных и индексированных оценок состояния. Приведена интерпретация системы оценок с определением уровней технического состояния, с помощью которой можно установить соответствие рассмотренных показателей качества действующим нормативам выбросов вредных веществ и способность оборудования выполнять заданные функции. В зависимости от значений индексов технического состояния рассмотрены варианты технических воздействий на основное оборудование, направленных на поддержание и повышение его эффективности и экономичности. Приведены результаты оценки текущего технического состояния действующих котлов, а именно их технической эффективности и экономичности, по отношению к нормированным и целевым перспективным показателям.

Ключевые слова: котельная установка, котел, техническое состояние, показатели качества, техническая эффективность, экологическая безопасность, индекс состояния

DOI: 10.1134/S0040363620040049

Assessment of Boiler Units' Technical State Based on Quality Indicators

M. N. Maidanik^{a,*}, A. N. Tugov^a, and V. A. Vereshchetin^a

^a All-Russia Thermal Engineering Institute, Moscow, 115280 Russia

*e-mail: MNMaydanik@vti.ru

Received May 22, 2019; revised September 25, 2019; accepted September 25, 2019

Abstract—Results from elaborating methodical approaches to assessing the technical state of boiler units based on quality indicators, including assessments based on two groups of indicators—environmental safety and technical and economic efficiency—are presented. The procedure of assessing the technical state based on the considered indicators is given. The main indicators (parameters) of boiler units determining their environmental safety and characterizing their technical effectiveness and economic efficiency are presented. The weighting coefficients of indicators that reflect the extent in relative units to which each individual indicator influences the technical state are given. The basic indicators (basic values of boiler unit parameters) with respect to which the technical state of units is assessed are suggested. Technological standards for specific emissions of harmful substances into the atmosphere are adopted as the basic values of indicators determining environmental safety. For the indicators of technical effectiveness and economic efficiency, it is possible to take the standardized values reflecting the actually achievable technical effectiveness and economic efficiency of the operating equipment or the target values of indicators determining the modern and prospective technically achievable requirements for equipment. Point and indexed assessments of state are considered; reference values of score assessments are pointed out, and functional dependences for carrying out point and indexed assessments of state are given. An interpretation of the assessment system with determining the technical state levels is given, using which it is possible to establish a correspondence between the considered quality indicators and existing standards for harmful emissions and to determine the ability of equipment to perform its prescribed functions. Depending on the values of technical state indices, versions of technical measures taken for the main equipment and aimed at maintaining and improving its effectiveness and economic efficiency are considered. Results from assessing the current technical state of operating boilers, namely, their technical effectiveness and economic efficiency with respect to the standardized and prospective target indicators, are given.

Keywords: boiler unit, boiler, technical state, quality indicators, technical effectiveness, environmental safety, state index

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ
СУХОЙ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ ГРАДИРНИ НА ТЭЦ-12 ПАО “МОСЭНЕРГО”¹

© 2020 г. О. О. Мильман^{a, c, *}, С. Н. Ленев^b, П. В. Голов^b,
А. В. Птахин^{a, c}, А. В. Кондратьев^{a, c}, В. С. Крылов^a

^aЗАО “Научно-производственное внедренческое предприятие “Турбокон”,
ул. Комсомольская роща, д. 43, г. Калуга, 248010 Россия

^bПАО “Мосэнерго”, просп. Вернадского, д. 101, корп. 3, Москва, 119526 Россия

^cКалужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,
ул. Степана Разина, д. 26, г. Калуга, 248023 Россия

*e-mail: turbocon@kaluga.ru

Поступила в редакцию 19.07.2019 г.

После доработки 04.10.2019 г.

Принята к публикации 23.10.2019 г.

Представлены результаты комплексных исследований режима работы сухой вентиляторной градирни (СВГ) энергоблока ПГУ-220 ТЭЦ-12 ПАО “Мосэнерго”. Рассмотрены теплотехнические характеристики основной и вспомогательной СВГ, а также отдельных секций СВГ. Для определения расхода охлаждающего воздуха на выходе из вентилятора была использована гребенка из 11 датчиков скорости и термопар, размещенная над диффузором вентилятора обследуемой секции. Тепловые балансы СВГ, вычисленные по параметрам воды и охлаждающего воздуха, совпадают с погрешностью не более 8%. Общие показатели тепловой эффективности основной и вспомогательной СВГ оказались ниже, чем заявленные поставщиком. Были проведены исследования работы вентиляторов СВГ при различных углах установки лопастей α . Как показали расчеты, эффект от повышения производительности вентилятора в виде прироста мощности паровой турбины в составе ПГУ при $\alpha > 15^\circ$ не компенсирует увеличение потребляемой мощности двигателей вентиляторов и даже снижает отпуск электроэнергии. Поэтому диапазон $\alpha = 10^\circ - 15^\circ$ для вентиляторов основной СВГ можно считать оптимальным. Для вспомогательной градирни увеличение расхода воздуха при $\alpha = 17^\circ$ может обеспечить более широкий диапазон производительности вентиляторов при высоких температурах воздуха, что важно с учетом ограничений температуры воды (менее 35°C), подаваемой на охлаждение вспомогательного оборудования. На основании исследований работы СВГ в холодное время года была получена зависимость минимальной тепловой нагрузки СВГ, обеспечивающей ее безопасную работу, от температуры охлаждающего воздуха. Исследования системы увлажнения показали ее недостаточную эффективность. Оптимальным решением этой проблемы является замена штатных форсунок увлажнения на форсунки с меньшим диаметром отверстий для лучшего диспергирования воды, что предотвратит выпадение капель на землю и увеличит эффективность системы увлажнения при снижении расхода воды в форсунки увлажнения.

Ключевые слова: сухая вентиляторная градирня, вентилятор, датчик скорости, термопара, диффузор, угол установки лопастей, тепловая нагрузка, форсунки, система увлажнения

DOI: 10.1134/S0040363620040062

Investigation into Operating Conditions of a Dry Mechanical Draft Cooling Tower at the TETs-12 Cogeneration Power Station of PAO Mosenergo

O. O. Mil'man^{a, c, *}, S. N. Lenev^b, P. V. Golov^b, A. V. Ptakhin^{a, c}, A. V. Kondrat'ev^{a, c}, and V. S. Krylov^a

^aZAO Turbokon Scientific-and-Production Implementation Enterprise, Kaluga, 248010 Russia

^bPAO Mosenergo, Moscow, 119526 Russia

^cTsiolkovski Kaluga State University, Kaluga, 248023 Russia

*e-mail: turbocon@kaluga.ru

Received July 19, 2019; revised October 04, 2019; accepted October 23, 2019

Abstract—The results of the comprehensive investigation into operation of a dry mechanical draft cooling tower (DMDCT) of a PGU-220 power unit at the TETs-12 cogeneration power station of PAO Mosenergo are presented. Thermal performance of the main and auxiliary DMDCTs and their individual sections is examined. To determine the cooling-air flowrate, a rake consisting of 11 velocity transducers and thermocouples was installed at the fan outlet above the fan diffuser of the examined section. The DMDCT heat balances calculated on the basis of water- and cooling-air conditions agree with each other with a maximum error of 8%. The overall thermal performance indices of the main and auxiliary DMDCTs were lower than those specified by the supplier. Performance of DMDCT fans was investigated at different blade angles α . According to our calculations, the effect of better fan performance in terms of an increase in the power of a steam turbine in a combined-cycle unit at $\alpha > 15^\circ$ does not compensate for an increase in the power consumption of fan motors and even reduces the amount of delivered power. Therefore, the range of $\alpha = 10\text{--}15^\circ$ for the fans of the main DMDCT may be considered optimal. As to the auxiliary cooling tower, an increase in the air flow at $\alpha = 17^\circ$ can offer a wider operation range for the fans at high ambient air temperatures, which is important considering limitations on the supply temperature (below 35°C) of the auxiliary equipment cooling water. The investigation of DMDCT operation during the cold season yielded the dependence of the minimum heat load of DMDCT, required for its safe operation, on the ambient air temperature. The study into the performance of the humidification system revealed that its efficiency is inadequate. The best solution to this problem is to replace the normal humidification nozzles with nozzles with smaller diameter holes to improve water dispersion that will prevent the water drops from falling onto the ground and improve the efficiency of the humidification system while decreasing the water flow to the humidification nozzles.

Keywords: dry mechanical draft cooling tower, fan, velocity transducer, thermocouple, diffuser, blade angle, heat load, nozzles, humidification system

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ЧИСЛЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТЕПЛОМАССООБМЕНА В ПЛЕНОЧНОЙ ГРАДИРНЕ С УЧЕТОМ
НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ И ВОЗДУХА¹

© 2020 г. Е. А. Лаптева^a, *, Е. Ю. Столярова^a, А. Г. Лаптев^a

^aКазанский государственный энергетический университет, Красносельская ул., д. 51, г. Казань, 420066 Россия

*e-mail: tvt_kgeu@mail.ru

Поступила в редакцию 24.06.2019 г.

После доработки 25.09.2019 г.

Принята к публикации 25.09.2019 г.

С применением системы дифференциальных уравнений тепло- и массообмена, записанных в цилиндрической системе координат с объемными межфазными источниками тепло- и массопередачи, разработана математическая модель тепломассопереноса в пленочных блоках оросителей градирни. Представлена форма записи межфазных источников тепло- и массопередачи и даны выражения для расчета их параметров. Параметры источников – коэффициенты тепло- и массопередачи – связаны с гидравлическим сопротивлением блоков оросителей и могут вычисляться как при равномерном, так и при неравномерном распределении воды и воздуха. Приведены результаты расчетов объемных коэффициентов массоотдачи и сравнения их с экспериментальными данными для регулярной сетчатой насадки из полиэтилена и рулонной металлической насадки. При численном решении системы дифференциальных уравнений переноса получены распределения температур воды, воздуха и влагосодержания воздуха по высоте блока насадки. Вычислена тепловая эффективность охлаждения воды и показано удовлетворительное согласование с экспериментальными значениями для сетчатых полиэтиленовых блоков оросителей. Рассмотрены причины неравномерного распределения фаз по блокам насадок, которое приводит к снижению тепловой эффективности градирни. В результате численных исследований установлено, что наиболее значительное влияние оказывает неравномерная подача воздуха, вследствие чего снижение тепловой эффективности охлаждения воды может составить 35% и более по сравнению с равномерным распределением фаз. Представленная математическая модель может использоваться для диагностики охлаждающей способности действующих градирен на ТЭС и промышленных предприятиях, а также при модернизации или разработке высокоеффективных блоков оросителей пленочных аппаратов.

Ключевые слова: градирня, пленочные насадки, тепловая эффективность, математическое моделирование, контактные устройства, оросители, тепломассообмен

DOI: 10.1134/S0040363620040037

Numerical Estimation of the Heat and Mass Transfer Efficiency Considering Nonuniformity in Water and Air Distribution

E. A. Lapteva^{a,*}, E. Yu. Stolyarova^a, and A. G. Laptev^a

^aKazan State Power Engineering University, Kazan, 420066 Russia

*e-mail: tvt_kgeu@mail.ru

Received June 24, 2019; revised September 25, 2019; accepted September 25, 2019

Abstract—Using a system of differential equations of heat and mass transfer written in a cylindrical coordinate system with volumetric interphase sources of heat and mass transfer, a mathematical model of heat and mass transfer in film blocks of cooling tower irrigators has been developed. Expressions describing the interphase sources of heat and mass transfer and correlations for calculation of their parameters are presented. The parameters of the sources, i.e., the coefficients of heat and mass transfer, are related with the hydraulic resistance of irrigator blocks and can be calculated with both uniform and nonuniform distribution of air and water. The calculated volumetric coefficients of mass transfer were calculated and compared with the experimental data for regular mesh packing made of polyethylene and sheet-type metal packing. The numerical solution of the system of differential equations yielded the distribution of water, air, and air humidity content along the height of a packing block. The thermal efficiency of water cooling was calculated. It agrees satisfactorily with the experimental data for spraying blocks made of polyethylene mesh. The causes of nonuniform distribution of phases among the packing blocks, which decreased the thermal efficiency of the cooling tower, were examined. The numerical investigations revealed that nonuniform air supply has the most significant influence decreasing the thermal efficiency of water cooling by as much as 35% or more compared with uniform phase distribution. The presented mathematical model can be used for estimating the cooling capacity of existing cooling towers at thermal power stations (TPSs) and industrial plants as well as in upgrading or developing high-efficient spraying blocks for film-type apparatuses.

Keywords: cooling tower, film packing, thermal efficiency, mathematical modelling, contact devices, sprayers, heat and mass transfer

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ
ГОРЕЛОЧНЫМ УСТРОЙСТВОМ НА ПОЛНОТУ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА
В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ ГТУ

© 2020 г. А. В. Бакланов^a, *, С. П. Неумоин^a

^aКазанское моторостроительное производственное объединение,
ул. Дементьева, д. 1, г. Казань, 420036 Республика Татарстан

*e-mail: andreybaklanov@bk.ru

Поступила в редакцию 15.09.2018 г.

После доработки 01.08.2019 г.

Принята к публикации 25.09.2019 г.

Статья посвящена разработке способа определения качества смешения топлива и воздуха на выходе из горелки камеры сгорания (КС) энергетической ГТУ, работающей на природном газе. Экспериментально исследованы горелки трех типов, отличающиеся одна от другой конструкцией сопловой насадки. Исследование проведено на установке, где для имитации топлива использовался углекислый газ. В процессе исследований определялось поле концентраций CO_2 в различных сечениях. Разработана методика обработки экспериментальных данных в целях определения качества смешения. Выполнены огневые испытания трех горелок в одногорелочном отсеке, имитирующем жаровую трубу. Описан экспериментальный стенд, на котором проводились эти испытания, а также конструкция одногорелочного отсека. Для определения концентраций компонентов конечной газовой смеси, в частности концентраций CO , O_2 и CH в продуктах сгорания, использовали газоанализатор Testo 350. По этим концентрациям вычисляли полноту сгорания топлива. В результате со-поставления полученных экспериментальных данных была выведена зависимость, характеризующая влияние качества смешения топлива на полноту его сгорания.

Ключевые слова: камера сгорания, газотурбинная установка, топливовоздушная смесь, качество смешения, экспериментальные исследования

DOI: 10.1134/S0040363620040013

The Influence of Fuel–Air Mixture Preparation Quality in the Burner on the Fuel Combustion’s Completeness in the GTU Combustion Chamber

A. V. Baklanov^{a,*} and S. P. Neumoin^a

^a*Kazan Motor-Building Production Association, Kazan, 420036 Tatarstan*

*e-mail: andreybaklanov@bk.ru

Received September 15, 2018; revised August 1, 2019; accepted September 25, 2019

Abstract—A method for determining the fuel and air mixing quality at the combustion chamber’s (CC) burner outlet in a natural gas fired, power-generating gas turbine unit is developed. Three types of burners differing from one another in the nozzle head design are experimentally investigated. The investigation was carried out on a facility in which carbon dioxide was used to simulate fuel. The field of CO₂ concentrations in different sections was determined during the investigations. An experimental data-processing procedure for determining the mixing quality is developed. Firing tests of three burners in a single-burner compartment simulating the combustion liner were carried out. The experimental setup on which the tests were carried out and the single-burner compartment design are described. The concentrations of final gas mixture components, in particular, the concentrations of CO, O₂, and CH in the combustion products, were determined using a Testo 350 gas analyzer. The obtained concentrations were used as the initial data for calculating the fuel combustion’s completeness. Based on comparison of the obtained experimental data, a dependence characterizing the effect of fuel-mixing quality on the fuel combustion completeness has been derived.

Keywords: combustion chamber, gas turbine unit, fuel–air mixture, mixing quality, experimental investigations