

# СОДЕРЖАНИЕ

---

---

Номер 7, 2020

---

---

Гидроэнергетика заслуживает большего внимания! 5

---

## Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Метод параметрического представления аэродинамических профилей лопаток осевых турбомашин

*В. Г. Грибин, А. А. Тищенко, Р. А. Алексеев, В. А. Тищенко,  
И. Ю. Гаврилов, В. В. Попов*

6

Экспериментальные и расчетные исследования возможностей совершенствования виброизоляции трубопроводов энергетических установок

*А. В. Кирюхин, О. О. Мильман, А. В. Птахин, И. С. Сербин, Л. Н. Серезжин*

14

---

## Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Оценка термодинамической эффективности метода гидротермальной карбонизации для переработки влажных органических отходов в биоуголь

*М. С. Власкин, V. Kumar*

26

Анализ перспективы реконструкции угольной ТЭС на основе газификации угля и парогазовой установки

*И. А. Султангузин, А. В. Федюхин, Е. А. Захаренков, Ю. В. Яворовский, Е. В. Волошенко,  
С. Ю. Курзанов, Т. А. Степанова, В. А. Тумановский, В. А. Ипполитов*

38

---

## Атомные электростанции

Физическое моделирование динамических процессов в гидроупругих системах АЭС

*С. М. Каплунов, Н. А. Махутов, В. Ю. Фурсов, В. А. Панов, В. И. Солонин*

50

---

## Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Исследование влияния внутренних источников тепла на рабочие характеристики термоэлектрического генератора

*В. С. Волгин, А. Ф. Гиневский*

60

---

## Автоматизация и тепловой контроль в энергетике

Обеспечение безошибочности данных при автоматизированном анализе технико-экономических показателей котельных установок энергоблоков

*Э. М. Фархадзаде, А. З. Мурадалиев, Т. К. Рафиева, А. А. Рустамова*

69

---

## Водоподготовка и водно-химический режим

Возможности мембранных технологий водоподготовки при удалении органических загрязнений из природной воды

*Е. Б. Юрчевский, А. Г. Первов*

77

Выбор фильтрующего материала механического фильтра для очистки воды  
после известкования

*А. А. Пантелеев, С. В. Аладушкин, А. С. Касаточкин, М. М. Шилов, Ю. В. Чудова*

---

---

86

# Contents

---

---

Vol. 67, No. 7, 2020

---

---

Hydropower Deserves More Attention 5

---

## Steam-Turbine, Gas-Turbine, and Combined-Cycle Plants and Their Auxiliary Equipment

A Method for Parametrically Representing the Aerodynamic Profiles  
of Axial Turbine Machinery Blades

*V. G. Gribin, A. A. Tishchenko, R. A. Alekseev, V. A. Tishchenko,  
I. Yu. Gavrilov, and V. V. Popov*

6

Experimental and Calculation Studies into the Possibilities of Improving  
the Vibration Isolation of Power Installation Pipelines

*A. V. Kirjukhin, O. O. Milman, A. V. Ptakhin, I. S. Serbin, and L. N. Serezhkin*

14

---

## Steam Boilers, Power-Plant Fuels, Burner Units, and Boiler Auxiliary Equipment

Assessing the Effectiveness of the Hydrothermal Carbonization Method to Produce Bio-Coal  
from Wet Organic Wastes

*M. S. Vlaskin and V. Kumar*

26

An Analysis of the Prospects for Coal-Fired Thermal Power Station Reconstruction  
on the Basis of Coal Gasification and a Combined-Cycle Unit

*I. A. Sultanguzin, A. V. Fedyukhin, E. A. Zakharenkov, Yu. V. Yavorovsky, E. V. Voloshenko,  
S. Yu. Kurzanov, T. A. Stepanova, V. A. Tumanovsky, and V. A. Ippolitov*

38

---

## Nuclear Power Stations

Physical Simulation of Dynamic Processes in Hydroelastic Systems at Nuclear Power Stations

*S. M. Kaplunov, N. A. Makhutov, V. Yu. Fursov, V. A. Panov, and V. I. Solonin*

50

---

## Heat and Mass Transfer, Properties of Fluids and Materials

Study into the Influence of Internal Heat Sources on the Operating Characteristics  
of a Thermoelectric Generator

*V. S. Volgin and A. F. Ginevsky*

60

---

## Automation and Heat Control in Power Engineering

Assurance of Data Faultlessness in Automated Analysis of the Technical and Economic Indicators  
for Power Unit Boiler Installations

*E. M. Farhadzadeh, A. Z. Muradaliyev, T. K. Rafiyeva, and A. A. Rustamova*

69

---

## **Water Treatment and Water Chemistry**

Potentialities of Membrane Water Treatment for Removing Organic Pollutants from Natural Water

*E. B. Jurchevsky and A. G. Pervov*

77

Choice of Filter Material for a Mechanical Filter for Purification of Water after Liming

*A. A. Panteleev, S. V. Aladushkin, A. S. Kasatokin, M. M. Shilov, and Yu. V. Chudova*

86

---

---

## ГИДРОЭНЕРГЕТИКА ЗАСЛУЖИВАЕТ БОЛЬШЕГО ВНИМАНИЯ!

DOI: 10.1134/S0040363620070097

Решением редколлегии внесены изменения в содержание и название тематической рубрики “**Энергосбережение, новые и возобновляемые источники энергии**”.

Эти изменения коснулись, прежде всего, гидроэнергетики. Этот вид генерации и ранее присутствовал на страницах журнала. Вопросы развития, эксплуатации установок малой гидроэнергетики (единичной мощностью до 10 МВт) освещались в рубрике о возобновляемых источниках. Значение гидроэнергетики для мирового энергетического баланса и баланса отдельных стран затрагивалось в рубрике “Общие проблемы энергетики”. Однако ни в одном из названий традиционных рубрик журнала термин “гидроэнергетика” не присутствовал. Редакционная коллегия считает такие ограничения несправедливыми по отношению к виду генерации, обеспечивающему 16% мировой выработки электроэнергии.

Другое изменение связано с исключением из названия рубрики термина “энергосбережение”. Энергосбережение оказалось в одной компании с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) в те давние времена, когда никто не предполагал, что ВИЭ станут серьезным игроком на мировой арене. Они рассматривались как один из способов сократить потребление первичных энергоресурсов и тем самым добиться энергосбережения. За последние 30 лет ситуация принципиально изменилась: ВИЭ решительно расстались с второстепенной ролью помощника в решении проблемы энергосбережения и претендуют на ведущие роли в современной энергетике. Кроме того, понятие “энергосбережение” весьма широкое и его отражение можно легко найти в статьях, которые печатаются в большинстве рубрик журнала: будь то турбины, котлы или теплофикация и т.д. По этим причинам принято решение слово “энергосбережение” из названия рубрики исключить. Это вовсе не означает, что редколлегия теряет интерес к вечной проблеме эффективного производства, передачи и потребления энергоресурсов. Просто материалы по этой проблеме будут включаться в соответствующие рубрики по принадлежности.

Таким образом, теперь название рубрики формулируется как “**Возобновляемые источники энергии, гидроэнергетика**”. По сравнению с нынешним ее содержание расширяется благодаря включению в рассмотрение следующих проблем гидроэнергетики больших мощностей:

- ГЭС – проблемы эксплуатации, экологические аспекты;
- новые технические решения конструкций гидроагрегатов и систем управления;
- надежность, диагностирование, ресурс энергетического оборудования;
- кавитация и эрозионные процессы в гидромашинах;
- комбинированные энергоисточники на основе гидравлической энергии.

Редколлегия приглашает организации, занимающиеся этими проблемами, направлять результаты своих исследований для публикации в обновленной рубрике журнала и рассчитывает на плодотворное сотрудничество.

*Главный редактор,  
А. Клименко*

---

---

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,  
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ  
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

---

---

**МЕТОД ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ ЛОПАТОК  
ОСЕВЫХ ТУРБОМАШИН<sup>1</sup>**

© 2020 г. В. Г. Грибин<sup>a, \*</sup>, А. А. Тищенко<sup>a</sup>, Р. А. Алексеев<sup>a</sup>,  
В. А. Тищенко<sup>a</sup>, И. Ю. Гаврилов<sup>a</sup>, В. В. Попов<sup>a</sup>

<sup>a</sup>*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия*

*\*e-mail: GribinVG@mpei.ru*

Поступила в редакцию 29.10.2019 г.

После доработки 12.12.2019 г.

Принята к публикации 18.12.2019 г.

Приведено описание параметрического метода профилирования поперечных сечений пера лопаток осевых турбомашин. Для представления образующих профилей и скелетной линии используются аналитические кривые Безье. Их форма однозначно определяется набором из 13 параметров, которые связаны с аэродинамическими и прочностными характеристиками турбинной решетки. Эти параметры определяют основные точки, через которые должны пройти образующие профиля под заданными углами касательных. В общем виде процесс расчета формы лопатки заключается в последовательной реализации нескольких этапов: расчет геометрических ограничений на основе 13 параметров, определение формы скелетной линии, расчет спинки и корыта профиля. Разработанный метод позволяет контролировать форму лопатки с учетом накладываемых геометрических условий, в том числе распределения кривизны поверхностей. Отличительной особенностью предлагаемого метода является его адаптивность — степень кривых Безье определяется в процессе расчета путем многомерной минимизации. Это обеспечивает гибкость метода, а именно возможность задания параметров в широком диапазоне значений, что делает его универсальным. В работе представлен алгоритм итерационной процедуры определения формы кривой на основе расчета скелетной линии. Предлагаемый подход дополнен методикой автоматической параметризации профилей, заданных в виде неравномерно распределенных координат точек их образующих. Это позволяет представлять уже существующие формы лопаток в виде 13 параметров и осуществлять их оптимизацию.

*Ключевые слова:* профилирование, параметрическое проектирование, потери энергии, турбинные лопатки, осевые турбомашинны

**DOI:** 10.1134/S0040363620070024

# A Method for Parametrically Representing the Aerodynamic Profiles of Axial Turbine Machinery Blades

V. G. Gribin<sup>a,\*</sup>, A. A. Tishchenko<sup>a</sup>, R. A. Alekseev<sup>a</sup>, V. A. Tishchenko<sup>a</sup>, I. Yu. Gavrilov<sup>a</sup>, and V. V. Popov<sup>a</sup>

<sup>a</sup>*National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia*

*\*e-mail: GribinVG@mpei.ru*

**Abstract**—A parametric method for designing the cross sections of axial turbine machinery blade airfoils is described. Analytical Bezier curves are used for representing the profile generatrices and the skeleton line. Their shapes are uniquely determined by a set of 13 parameters that are related to the turbine cascade's aerodynamic and strength characteristics. These parameters determine the main points through which the profile generatrices must pass at the specified tangent line angles. In general terms, the blade shape's design calculation involves the following sequential stages: calculating the geometrical constraints based on 13 parameters, determining the skeleton line shape, and calculating the profile suction and pressure sides. By using the proposed method, it is possible to control the blade shape taking into account the imposed geometrical conditions, including the surface curvature distributions. A distinguishing feature of the proposed method is its adaptability: the degree of Bezier curves is determined during calculation by means of multidimensional minimization. This feature imparts flexibility to the method in terms of the possibility to specify the parameters in wide ranges of their values, thus making the method versatile in nature. An algorithm for iteratively determining the curve shape through calculating the skeleton line is presented. The proposed approach is supplemented by a procedure for automatically parameterizing the profiles specified as unevenly distributed pointwise coordinates of their generatrices. This opens up the possibility to represent the already existing blade shapes in the form of 13 parameters and to optimize them.

*Keywords:* profiling, parametric designing, power loss, turbine blades, axial turbomachines

---

---

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,  
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ  
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

---

---

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ  
ТРУБОПРОВОДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК<sup>1</sup>**

© 2020 г. А. В. Кирюхин<sup>a, b, \*</sup>, О. О. Мильман<sup>a, b</sup>, А. В. Птахин<sup>a, b</sup>, И. С. Сербин<sup>c</sup>, Л. Н. Серезжин<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,  
ул. Степана Разина, д. 26, г. Калуга, 248023 Россия

<sup>b</sup>ЗАО НПВП “Турбокон”, ул. Комсомольская Роща, д. 43, г. Калуга, 248010 Россия

<sup>c</sup>ОАО “Калужский турбинный завод”, Московская ул., д. 241, г. Калуга, 248010 Россия

\*e-mail: turbocon@kaluga.ru

Поступила в редакцию 26.08.2019 г.

После доработки 04.12.2019 г.

Принята к публикации 18.12.2019 г.

Приведены результаты исследования методов и средств снижения передачи вибрации и пульсаций давления, исходящих от энергетических установок, через упругие виброизолирующие развязки трубопроводов с жидкостью (охлаждающей водой, конденсатом, нефтепродуктами) путем подавления вибрационных сил и пульсаций среды системами активного гашения. Представлены результаты работ по этой тематике, выполненных в рамках соглашения между Российским научным фондом и Калужским государственным университетом им. К.Э. Циолковского. Рассматриваются результаты расчетных и экспериментальных исследований влияния жидкости на виброизолирующие качества различных типов компенсаторов трубопроводов: сильфонных, рукавных из резинокордных материалов, на основе резинокордных оболочек, а также компенсаторов нового типа с упругими вставками из тонкослойных резинометаллических элементов с минимальным взаимодействием структуры и рабочей среды. Исследования проводились с целью минимизировать передачу вибрации через компенсатор путем совершенствования его конструкции. Приведены результаты экспериментальных исследований эффективности совместного активного гашения вибрации и пульсаций давления для снижения передачи вибрации от энергетических установок на фундамент компенсаторами трубопроводов. Аналитически и экспериментально показано наличие частотного диапазона, в котором вибрационные силы, передающиеся по структуре компенсатора, гасятся силами от пульсаций давления. Передача вибрации становится меньше в 10 раз и более, чем в компенсаторе, испытанном без жидкости. Дано физическое объяснение этого явления и предложены способы его использования на практике. Экспериментально исследована двухканальная активная виброзащитная система с цифровым устройством управления, имеющим в цепи обратной связи регуляторы в виде стандартных полосовых фильтров типа Баттерворта, Чебышева, эллиптических, а также резонансных звеньев. При активном широкополосном совместном гашении вибрационных сил и пульсаций давления, определяющих передачу вибрации через компенсаторы трубопроводов с жидкостью, эффективность составила до 32 дБ в диапазоне частот от 10 до 350 Гц.

*Ключевые слова:* энергетическая установка, вибрация, пульсации давления, вибрационные силы, виброзащита, воздушный шум, трубопровод, компенсатор, активная виброзащитная система

**DOI:** 10.1134/S0040363620070048



# Experimental and Calculation Studies into the Possibilities of Improving the Vibration Isolation of Power Installation Pipelines

A. V. Kirjukhin<sup>a, b, \*</sup>, O. O. Milman<sup>a, b</sup>, A. V. Ptakhin<sup>a, b</sup>, I. S. Serbin<sup>c</sup>, and L. N. Serezhkin<sup>a</sup>

<sup>a</sup>*Tsiolkovskii Kaluga State University, Kaluga, 248023 Russia*

<sup>b</sup>*ZAO Turbocon, Kaluga, 248010 Russia*

<sup>c</sup>*OOO Kaluga Turbine Works, Kaluga, 248010 Russia*

*\*e-mail: turbocon@kaluga.ru*

**Abstract**—The article presents the results from studying methods and means for reducing the transfer of vibration and pressure pulsations from power installations through elastic vibration isolators of pipelines carrying liquids (cooling water, condensate, or petroleum products) by suppressing the vibration forces and pulsations of the medium by active suppression systems. The results of studies into this subject carried out within the framework of the agreement between the Russian Scientific Foundation and the Tsiolkovskii Kaluga State University are reported. The article discusses the results from calculation and experimental studies aimed at determining the influence of liquid on the vibration-isolating performance of different kinds of pipeline compensators, including those based on bellows, sleeve-type ones made of rubber cord materials, those based on rubber cord shells, and compensators of a new type containing elastic inserts made using thin-layered rubber-metal elements with the minimal interaction between the structure and working medium. The investigations were carried out with the aim to minimize the transfer of vibration through the compensator by improving its design. The results from experimental studies into the effectiveness of joint suppression of the vibration and pressure pulsations by active methods for reducing the transfer of vibration from power installations to the foundation by means of pipeline compensators are presented. It is shown both analytically and experimentally that there is a frequency band in which the vibration forces transferred through the compensator structure are suppressed by the forces from pressure pulsations. The transfer of vibration becomes a factor of ten or more less than it is in the compensator tested without liquid. A physical explanation for this phenomenon is given, and ways of using it in practice are suggested. A two-channel active vibration protection system with a digital control device containing controllers in the form of standard Butterworth, Chebyshev, and band-pass filters, as well as resonance sections in its feedback circuit, is experimentally studied. With the active joint wide-band suppression of vibration forces and pressure pulsations determining the transfer of vibration through the compensators of pipelines with liquid, the effectiveness was found to be up to 32 dB in the frequency band from 10 to 350 Hz.

**Keywords:** power installation, vibration, pressure pulsations, vibration forces, vibration protection, air noise, pipeline, compensator, active vibration protection system

---

---

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,  
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА  
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

---

---

**ОЦЕНКА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА  
ГИДРОТЕРМАЛЬНОЙ КАРБОНИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ  
ВЛАЖНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ В БИОУГОЛЬ<sup>1</sup>**

© 2020 г. М. С. Власкин<sup>а, \*</sup>, V. Kumar<sup>б</sup>

<sup>а</sup>Объединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., д. 13, стр. 2, Москва, 125412 Россия

<sup>б</sup>Department of Chemistry, Uttaranchal University, Dehradun, 248001 India

\*e-mail: vlaskin@inbox.ru

Поступила в редакцию 19.06.2019 г.

После доработки 23.12.2019 г.

Принята к публикации 24.12.2019 г.

Работа посвящена оценке термодинамической эффективности метода гидротермальной карбонизации (ГТК) для переработки влажных органических отходов (биомассы) в биоуголь. Метод ГТК представляет собой процесс термохимической конверсии биомассы в твердое биотопливо (биоуголь) в результате ее нагрева до 150–280°C в присутствии воды. Проведен анализ конкурентных преимуществ метода ГТК, а также свойств биоугля, получаемого этим методом из различных органических отходов. Выполнена сравнительная оценка энергетических затрат на реализацию процесса ГТК и традиционного метода торрефикации. Показано, что при получении биоугля методом ГТК энергетические затраты в несколько раз ниже, чем при торрефикации, благодаря тому, что вода, нагреваемая при повышенном давлении, остается в жидком состоянии. Это, в свою очередь, обеспечивает высокий потенциал для рекуперации тепловой энергии в процессе ГТК (около 87%). Теплота сгорания полученного биоугля достигает 27 МДж/кг, что соответствует показателям коммерческих энергетических углей. Анализ свойств получаемого в процессе ГТК биоугля указывает на принципиальную возможность его сжигания на угольных электростанциях совместно с традиционным углем (при наличии соответствующего газоочистного оборудования). Метод ГТК может быть использован для предварительной обработки высоковлажных органических отходов и биомассы в целях получения качественного биотоплива, а также водного раствора, который может применяться как основа для производства удобрений.

*Ключевые слова:* органические отходы, гидротермальная карбонизация, торрефикация, термохимическая конверсия биомассы, биоуголь, биотопливо, термодинамическая эффективность, рекуперация тепла

**DOI:** 10.1134/S0040363620070073

# Assessing the Effectiveness of the Hydrothermal Carbonization Method to Produce Bio-Coal from Wet Organic Wastes

M. S. Vlaskin<sup>a, \*</sup> and V. Kumar<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125412 Russia

<sup>b</sup>Department of Chemistry, Uttarakhand University, Dehradun, 248001 India

\*e-mail: vlaskin@inbox.ru

**Abstract**—The study is devoted to the assessment of the thermodynamic efficiency of the hydrothermal carbonization (HTC) method to produce bio-coal from wet organic waste (biomass). The HTC method is a process of thermochemical conversion of biomass into solid biofuel (bio-coal) as a result of its heating up to 150–280°C in the presence of water. The competitive advantages of the HTC method and the properties of bio-coal produced by this method from various organic waste are analyzed. The energy consumption values for implementation of the HTC process and the conventional torrefaction method are compared. It is demonstrated that the energy consumption in the production of bio-coal by the HTC method is several times lower than in the torrefaction process since water heated at a high pressure remains a liquid. This, in turn, offers a high potential for recovery of thermal energy (approximately 87%) in the HTC process. The heating value of the produce bio-coal is as high as 27 MJ/kg, which is comparable with that of commercial power coals. An analysis of the properties of biochar produced in the HTC process suggests that, in principle, it may be burned at coal-fired power stations together with conventional coal (if proper gas treatment equipment is available). The HTC method can be used for pretreatment of water-rich organic wastes and biomass to produce a quality fuel and a water solution that can be used as a base for production of fertilizers.

**Keywords:** organic wastes, hydrothermal carbonization, torrefaction, thermochemical conversion of biomass, bio-coal, biofuel, thermodynamic effectiveness, heat recovery

---

---

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,  
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА  
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

---

---

**АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВЫ РЕКОНСТРУКЦИИ УГОЛЬНОЙ ТЭС  
НА ОСНОВЕ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ И ПАРОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ**

© 2020 г. И. А. Султангузин<sup>а, \*</sup>, А. В. Федюхин<sup>а</sup>, Е. А. Захаренков<sup>б</sup>, Ю. В. Яворовский<sup>а</sup>,  
Е. В. Волошенко<sup>а</sup>, С. Ю. Курзанов<sup>а</sup>, Т. А. Степанова<sup>а</sup>, В. А. Тумановский<sup>а</sup>, В. А. Ипполитов<sup>а</sup>

<sup>а</sup>Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

<sup>б</sup>Company “Thermoflow”, 4601 Touchton Road East, Building 300, Suite 3280, Jacksonville FL, 32246 USA

\*e-mail: SultanguzinIA@mpei.ru

Поступила в редакцию 31.01.2019 г.

После доработки 25.12.2019 г.

Принята к публикации 25.12.2019 г.

Проведен анализ современных тенденций технического перевооружения угольных ТЭС на примере Верхнетагильской ГРЭС, на которой работали устаревшие, требующие замены угольные энергоблоки. Подобная проблема характерна для многих российских тепловых электростанций. В данной статье рассматриваются два альтернативных варианта перевооружения: замена устаревших паротурбинных энергоблоков на парогазовые установки (ПГУ), работающие на природном газе, и перевод угольных энергоблоков на установки внутрицикловой газификации угля с ПГУ на очищенном синтез-газе. Техническое перевооружение рассматриваемой ТЭС было произведено путем замены паросиловых энергоблоков I–II очереди, работающих на угле, на ПГУ мощностью 420 МВт. В качестве главного элемента ПГУ была выбрана газовая турбина Siemens SGT5-4000F мощностью 288 МВт. На ее основе была смоделирована ПГУ в программе THERMOFLEX. Результаты расчетов показали высокую энергетическую и экологическую эффективность замены угольных энергоблоков ТЭС на ПГУ на природном газе, при этом снижение потребления условного топлива составило 727 тыс. т у. т/год (или 24%). Для варианта реконструкции ТЭС на ПГУ с газификацией угля экономия топлива могла бы составить 543 тыс. т у. т/год (18%) в сопоставимых условиях. При этом также многократно (на 99%) могли быть сокращены выбросы вредных веществ (пыли и SO<sub>2</sub>) в атмосферу благодаря реализации технологии эффективной очистки в системе газификации. В связи с огромными запасами угля в нашей стране перевод угольных ТЭС на современные технологии с газификацией угля может оказаться перспективным вариантом для многих ТЭС при их реконструкции. Кроме того, он будет способствовать повышению энергетической безопасности страны.

*Ключевые слова:* тепловая электростанция, парогазовая установка, реконструкция оборудования, газификация угля, природный газ, топливно-энергетический баланс

DOI: 10.1134/S0040363620070061

# An Analysis of the Prospects for Coal-Fired Thermal Power Station Reconstruction on the Basis of Coal Gasification and a Combined-Cycle Unit

I. A. Sultanguzin<sup>a,\*</sup>, A. V. Fedyukhin<sup>a</sup>, E. A. Zakharenkov<sup>b</sup>, Yu. V. Yavorovsky<sup>a</sup>, E. V. Voloshenko<sup>a</sup>, S. Yu. Kurzanov<sup>a</sup>, T. A. Stepanova<sup>a</sup>, V. A. Tumanovsky<sup>a</sup>, and V. A. Ippolitov<sup>a</sup>

<sup>a</sup>National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

<sup>b</sup>Thermodflow Company, Jacksonville FL, 32246 United States

\*e-mail: SultanguzinIA@mpei.ru

**Abstract**—Modern trends in technical reequipment of coal-fired thermal power stations (TPS) are analyzed by the example of the Verkhnetagil'skaya District Power Station (GRES), where obsolete coal-fired power units requiring replacement were in operation. This problem is specific for many Russian thermal power stations. Two alternatives of reequipment are considered: replacement of obsolete steam-turbine power units with a natural gas-fired combined cycle unit (CCU) and conversion of coal-fired power units into integrated gasification combined-cycle units (IGCCU) with gas turbines operating on purified synthesis gas. Technical reequipment of the considered TPS was performed by replacing the coal-fired steam-turbine power units of phase I–II with a 420 MW CCU. The CCU core was a 288 MW Siemens SGT5-4000F gas turbine. A CCU on its basis was modelled in the THERMOFLEX code. The calculated results demonstrated high power and environmental effectiveness in replacement of coal-fired power units at TPSs with natural gas-fired CCUs, thereby cutting down coal equivalent consumption by 727 000 t.c.e. (or 25%). For conversion of a TPS to an IGCCU, the fuel saving could be as great as 543 000 t.c.e./year (18%) under comparable conditions. In this case, the atmospheric emissions (of dust and SO<sub>2</sub>) could be decreased many times (by 99%) due to implementation of an effective gas treatment process in the gasification system. Due to the huge coal reserves in Russia, the conversion of coal-fired TPSs to modern technologies with coal gasification may be a promising alternative for many TPSs during their reconstruction. In addition, it will contribute to improving the country's energy security. In addition, this will improve the country's energy security.

**Keywords:** thermal power station, combined-cycle unit, equipment revamping, coal gasification, natural gas, fuel and energy balance

## ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ГИДРОУПРУГИХ СИСТЕМАХ АЭС

© 2020 г. С. М. Каплунов<sup>а, \*</sup>, Н. А. Махутов<sup>а</sup>, В. Ю. Фурсов<sup>а</sup>,  
В. А. Панов<sup>б, \*\*</sup>, В. И. Солонин<sup>с. \*\*\*</sup>

<sup>а</sup>Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Малый Харитоньевский пер., д. 4, Москва, 101990 Россия

<sup>б</sup>ОКБМ “Африкантов”, Бурнаковский проезд, д. 15, г. Нижний Новгород, 603074 Россия

<sup>с</sup>Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,  
2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1, Москва, 105005 Россия

\*e-mail: [saveliykaplunov@gmail.com](mailto:saveliykaplunov@gmail.com)

\*\*e-mail: [vapanov@okbm.nnov.ru](mailto:vapanov@okbm.nnov.ru)

\*\*\*e-mail: [tlu-17@bmstu.ru](mailto:tlu-17@bmstu.ru)

Поступила в редакцию 12.02.2019 г.

После доработки 28.09.2019 г.

Принята к публикации 18.12.2019 г.

Изложены основные подходы к решению сложных технических задач, возникающих при проектировании и эксплуатации энергоблоков АЭС, базирующиеся на крупномасштабном физическом моделировании динамических состояний и параметров динамики и прочности конструкций современных энергетических установок. Разработана методика физического моделирования характерных динамических процессов в гидроупругих системах. С учетом выявленных распределений пульсаций давления и скоростей потока на поверхностях конструкций исследуемых реакторных установок (РУ) определены гидродинамические нагрузки в различных конструкциях и объектах современного энергомашиностроения. Получены и проанализированы такие параметры динамического отклика основных конструктивных элементов, как динамические деформации и напряжения. Определены влияние присоединенных масс жидкости, демпфирования и других факторов на динамические процессы в гидроупругих системах и возможности его снижения для повышения долговечности и ресурса конструкций, в первую очередь наиболее ответственных элементов исследуемых энергосистем для каждого вводимого в эксплуатацию реактора. Основой такого подхода является всестороннее исследование процесса взаимодействия турбулентного потока и многокомпонентной конструкции реакторной установки. Результаты проведенного исследования подтвердили с учетом определенной относительной погрешности работоспособность конструкции. Проведена оценка надежности функционирования конструкции в течение заданного периода работы энергоустановки. Реализация предложенного подхода с использованием крупномасштабного физического моделирования и во многих случаях численного моделирования подтвердила его эффективность и корректность полученных авторами результатов.

*Ключевые слова:* физическое моделирование, реактор, гидродинамические нагрузки, основные конструкции и агрегаты реакторной установки, давление, скорость, колебания, динамические деформации и напряжения, частота колебаний, жесткость, демпфирование, долговечность

DOI: 10.1134/S0040363620070036

# Physical Simulation of Dynamic Processes in Hydroelastic Systems at Nuclear Power Stations

S. M. Kaplunov<sup>a,\*</sup>, N. A. Makhutov<sup>a</sup>, V. Yu. Fursov<sup>a</sup>, V. A. Panov<sup>b,\*\*</sup>, and V. I. Solonin<sup>c,\*\*\*</sup>

<sup>a</sup>*Blagonravov Mechanical Engineering Research Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 101990 Russia*

<sup>b</sup>*Afrikantov OKB Mechanical Engineering, Nizhny Novgorod, 603074 Russia*

<sup>c</sup>*Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 105005 Russia*

<sup>\*</sup>*e-mail: saveliykaplunov@gmail.com*

<sup>\*\*</sup>*e-mail: vapanov@okbm.nnov.ru*

<sup>\*\*\*</sup>*e-mail: tlu-17@bmstu.ru*

**Abstract**—Basic approaches are outlined to solving complex engineering problems arising in the design and operation of power units at nuclear power stations (NPS) and based on large-scale physical simulation of dynamic conditions and parameters of dynamics and structural strength of modern power facilities. A procedure for physical simulation of specific dynamic processes in hydroelastic systems has been developed. Taking into account the identified distributions of pressure pulsations and flow rates on the surfaces of the structures of the investigated reactor plants (RU), hydrodynamic loads in various structures and facilities of modern power-machine buildings were determined considering the found distribution of fluctuations in flow pressure and velocity acting on the structure surfaces. The dynamic response parameters of the main structural members, such as dynamic strains and stresses, were obtained and analyzed. The effect of added masses of liquid, damping, and other factors on the dynamic processes in hydroelastic systems and ways for its reduction to increase the durability and service life of structures, first of all the critical elements of the studied power systems for each commissioned reactor, are determined. This approach is based on a comprehensive investigation of the interaction of a turbulent flow with the multicomponent structure of a reactor unit. The results of investigation confirmed the structure serviceability as to the relative error. The fitness for service of a structure during a specified operation time of the power unit was assessed. The implementation of the proposed approach involving large-scale physical simulation and, in many cases, numerical modeling, confirmed its effectiveness and the validity of the results obtained by the authors.

**Keywords:** physical simulation, reactor, hydrodynamic loads, main structures and components of a reactor unit, pressure, velocity, vibrations, dynamic strains and stresses, vibration frequency, stiffness, damping, durability

---

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,  
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

---

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНУТРЕННИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА  
НА РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА

© 2020 г. В. С. Волгин<sup>а</sup>, \*, А. Ф. Гиневский<sup>а</sup>

<sup>а</sup>Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

\*e-mail: volginvs@list.ru

Поступила в редакцию 15.05.2019 г.

После доработки 10.12.2019 г.

Принята к публикации 18.12.2019 г.

Исследовано влияние внутренних источников тепла на распределение температуры во время работы термоэлектрических генераторов (ТЭГ). С учетом различных факторов, влияющих на температурный режим, в том числе и внутренних источников тепла, разработана многоуровневая модель двухпоточного ТЭГ, позволяющая рассчитать распределение температуры и интегральные характеристики генератора. Вычисления были проведены с помощью пакета PHOENICS, в результате получены зависимости электрических характеристик и перепада температуры на спаях от сопротивления нагрузки, скорости и температуры теплоносителя. Выполнено сравнение с соответствующими показателями при отсутствии внутренних источников тепла. Сделан вывод, что влияние внутренних источников тепла на перепад температуры и электрическую мощность возрастает при уменьшении сопротивления нагрузки. Так, для  $v = 1$  м/с в режиме максимальной мощности, который соответствует отношению сопротивления нагрузки к внутреннему сопротивлению модуля  $m = 1.15$ , перепад температуры снижается на 3.5–4.0%, а при  $m = 0.01$  – на 7.5–8.5%. Мощность ТЭГ в режиме максимальной мощности уменьшается на 7.5–8.0%. Проведенные исследования показали, что чем ниже скорость потока в теплообменниках, тем сильнее влияние внутренних источников тепла на характеристики ТЭГ. Наибольшее снижение значений показателей вследствие влияния внутренних источников наблюдалось при  $v = 0.2$  м/с и составило в режиме максимальной мощности 5.5–6.0% для температурного перепада и 12–13% для мощности. Полученные результаты свидетельствуют о том, что влияние внутренних источников на характеристики ТЭГ является весьма существенным, из чего следует, что наиболее точные оценки термических и электрических рабочих характеристик ТЭГ можно производить только при учете воздействия внутренних источников тепла на распределение температуры в ТЭГ.

*Ключевые слова:* термоэлектрический генератор, эффект Зеебека, эффект Пельтье, математическое моделирование, внутренние тепловые источники, модель эффективной теплопроводности

DOI: 10.1134/S0040363620070085



# Study into the Influence of Internal Heat Sources on the Operating Characteristics of a Thermoelectric Generator

V. S. Volgin<sup>a,\*</sup> and A. F. Ginevsky<sup>a</sup>

<sup>a</sup>*National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia*

*\*e-mail: volginvs@list.ru*

**Abstract**—The influence of internal heat sources on temperature distribution during the operation of thermoelectric generators (TEG) is investigated. Taking into account various factors affecting the temperature regime, including internal heat sources, a multilevel model of a two-stream TEG has been developed, which allows one to calculate the temperature distribution and the integral characteristics of the generator. The calculations were carried out using the PHOENICS package; as a result, the dependences of the electrical characteristics and the temperature drop on the junctions on the load resistance, speed, and coolant temperature were obtained. A comparison is made with the corresponding indicators in the absence of internal heat sources. It is concluded that the influence of internal heat sources on the temperature drop and electric power increases with decreasing load resistance. Thus, in the maximum power mode, which corresponds to the ratio of the load resistance to the internal resistance of the module  $m = 1.15$ , the temperature drop decreases by 3.5–4.0%, while that at  $m = 0.01$  is by 7.5–8.5%. TEG power in maximum power mode decreases by 7.5–8.0%. Studies have shown that the influence of internal heat sources on the characteristics of the TEG is more substantial when the flow rate in the heat exchangers is lower. The greatest decrease in the values of indicators due to the influence of internal sources was observed at  $v = 0.2$  m/s and amounted to 5.5–6.0% for the temperature difference and 12–13% for power. The results obtained indicate that the influence of internal sources on the characteristics of TEGs is very significant, which implies that the most accurate estimates of the thermal and electrical performance of TEGs can be made only by taking into account the effect of internal heat sources on the temperature distribution in TEGs.

**Keywords:** thermoelectric generator, Seebeck effect, Peltier effect, mathematical modeling, internal heat sources, effective thermal conductivity model

---

---

**АВТОМАТИЗАЦИЯ  
И ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ**

---

---

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОШИБОЧНОСТИ ДАННЫХ  
ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ АНАЛИЗЕ  
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВОК ЭНЕРГОБЛОКОВ**

© 2020 г. Э. М. Фархадзаде<sup>а</sup>, \*, А. З. Мурадалиев<sup>а</sup>, Т. К. Рафиева<sup>а</sup>, А. А. Рустамова<sup>а</sup>

<sup>а</sup>Азербайджанский научно-исследовательский и проектно-исследовательский институт энергетики,  
ул. Г. Зардаби, д. 94, г. Баку, Аз1012 Азербайджан

\*e-mail: elmehi@rambler.ru

Поступила в редакцию 13.09.2019 г.

После доработки 06.12.2019 г.

Принята к публикации 18.12.2019 г.

Эффективность функционирования автоматизированных интеллектуальных систем (АИНС), обеспечивающих руководящий персонал электроэнергетических систем не только систематизированными сведениями о техническом состоянии оборудования и установок, но и рекомендациями по организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, зависит, прежде всего, от безопасности и безошибочности баз данных. Непрерывный контроль показателей, характеризующих техническое состояние оборудования и установок, связан с большими затратами, которые далеко не всегда оправданы. Поэтому чаще всего эти показатели определяют по результатам испытаний, аварийного и плановых ремонтов. Эта информация, по сути, дискретна и вводится в базу данных из специальных протоколов. Актуальность автоматизированного решения задач по организации технического обслуживания и ремонта возрастает еще и потому, что не менее половины основного оборудования и установок электроэнергетических систем во многом исчерпала свой парковый ресурс. Применение для управления техническим состоянием таких показателей, как резерв тепловой экономичности или допустимое число отключений выключателем коротких замыканий, в этих условиях приводит к возрастанию риска принятия ошибочных решений. Поэтому актуальность проблемы обеспечения безопасности и безошибочности баз данных АИНС со временем не только не снижается, но, напротив, имеет постоянную тенденцию к росту. В качестве примера ошибочности существующего подхода к распознаванию грубых ошибок в статье рассматриваются данные о среднемесячных значениях технико-экономических показателей котельных установок энергоблоков мощностью 300 МВт на газомазутном топливе. Отмечается несоответствие выборки среднемесячных значений технико-экономических показателей представительной выборке из генеральной совокупности. Разработаны и апробированы интервальный метод контроля и метод контрольных сумм для распознавания грубых ошибок. Первый метод основан на сопоставлении реализаций технико-экономических показателей с возможным интервалом их изменения, второй – на сопоставлении расчетного и фактического среднегодовых значений реализаций технико-экономических показателей. Предложенные методы позволяют снизить риски ошибочных рекомендаций, решений и избыточные затраты.

*Ключевые слова:* безопасность, безошибочность, технико-экономические показатели, выборка, генеральная совокупность, база данных, котельная установка

**DOI:** 10.1134/S0040363620070012

# Assurance of Data Faultlessness in Automated Analysis of the Technical and Economic Indicators for Power Unit Boiler Installations

E. M. Farhadzadeh<sup>a, \*</sup>, A. Z. Muradaliyev<sup>a</sup>, T. K. Rafiyeva<sup>a</sup>, and A. A. Rustamova<sup>a</sup>

<sup>a</sup>*Azerbaijan Scientific-Research and Design-Prospecting Power Engineering Institute, Baku, Az1012 Azerbaijan*

*\*e-mail: elmeht@rambler.ru*

**Abstract**—The performance efficiency of automated intelligent systems (AISs), which provide the managing personnel of electric power systems not only with systematically ordered information about the technical state of equipment and installations but also with recommendations on arranging their operation, maintenance, and repair, depends first of all on the safety and faultlessness of the relevant databases. Continuous monitoring of the indicators characterizing the technical state of equipment and installations involves high costs that are far from always being justified. Therefore, in most frequent cases, these indicators are determined from the results of tests and emergency and scheduled repairs. In fact, this information is discrete in nature and is entered in the database from dedicated logbooks. The urgency of automated settling of matters concerned with arranging maintenance and repair becomes even more important in view of the fact that no less than half of the main equipment and installations operating in electric power systems have worked out their fleet life in many respects. The use of indicators like thermal efficiency margin or permissible number of short circuit fault clearances by a circuit breaker for technical state management purposes leads to a higher risk of making erroneous decisions under these conditions. Therefore, the urgency of the problem of ensuring the safety and faultlessness of AIS databases does not decrease with time but, on the contrary, constantly tends to become more important. As an example of incorrectness of the existing approach to recognition of gross errors, the article considers data on the monthly average values of technical and economic indicators of the boiler installations of gas-and-oil fired 300-MW power units. It is pointed out that the sample of monthly average values of technical and economic indicators is inconsistent with the representative sample from the general totality of data. An interval checking method and a checksum method for recognizing gross errors have been developed and approbated. The first method is based on comparing the realizations of technical and economic indicators with their possible variation interval, and the second method is based on comparing the estimated and real annual average values of the realizations of technical and economic indicators. By using the proposed methods, it is possible to decrease the risks of elaborating erroneous recommendations, making erroneous decisions, and spending excessive costs.

*Keywords:* safety, faultlessness, technical and economic indicators, sample, general totality, database, boiler installation

---

---

**ВОДОПОДГОТОВКА  
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

---

---

**ВОЗМОЖНОСТИ МЕМБРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОДОПОДГОТОВКИ  
ПРИ УДАЛЕНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ  
ИЗ ПРИРОДНОЙ ВОДЫ**

© 2020 г. **Е. Б. Юрчевский<sup>а</sup> \***, **А. Г. Первов<sup>б</sup>**

<sup>а</sup>*ОКБ “Гидропресс”, ул. Орджоникидзе, д. 21, г. Подольск, Московская обл., 142193 Россия*

<sup>б</sup>*Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет,  
Ярославское шоссе, д. 26, Москва, 129337 Россия*

*\*e-mail: aquachim@yandex.ru*

Поступила в редакцию 12.04.2019 г.

После доработки 20.11.2019 г.

Принята к публикации 18.12.2019 г.

Рассмотрены возможности использования ультрафильтрационных, нанофильтрационных и обратноосмотических мембран для удаления из воды органических соединений. Приведены результаты экспериментальных исследований авторов и сведения, заимствованные из литературных источников, характеризующие взаимодействие мембран с содержащимися в природной воде органическими соединениями. Получены данные об эффективности различных мембранных технологий при удалении органических соединений из природной воды. Изучена скорость роста осадков органических веществ с различной молекулярной массой, показано влияние материала мембран и их гидродинамического режима работы на скорость образования осадков органических веществ, установлена зависимость природы этих веществ, их концентрации в природной воде и молекулярной массы на интенсивность отложения на мембранах. В экспериментах использованы вода московского водопровода и речная вода. Приведенные в статье результаты экспериментов авторов и других отечественных и зарубежных исследователей позволяют считать ультрафильтрацию надежным способом задержания макромолекул органических веществ, а также тонкодисперсных и коллоидных примесей. При задержании низкомолекулярных органических соединений, определяющих цветность воды, возможности ультрафильтрации ограничены. При синтезе нанофильтрационных мембран используются пленки с различными размерами пор и зарядами. Поэтому для конкретных водисточника и потребителя воды требуется индивидуальный подбор нанофильтрационных мембран, широкая номенклатура которых представлена на рынке. Нанофильтрационные мембраны типов NE-90 и NE-70 для поверхностных вод цветностью 20–100 град обеспечивают снижение окисляемости на 85 и 75% соответственно. Согласно результатам исследований эффективности очистки артезианской воды, отечественные нанофильтрационные мембраны ОПМН-К также глубоко очищают воду от природных органических соединений. Из всех применяемых в технологии водоподготовки мембран наименьшие размеры пор имеют обратноосмотические мембраны, применение которых обеспечивает задержание органических соединений молекулярной массой менее 100 Да. Проведенные исследования показали, что соединения молекулярной массой на уровне 150 Да задерживаются обратноосмотическими мембранами на 99.5%, а соединения молекулярной массой свыше 1000 Да – на 99.9%. Для выявления природы и концентрации осаждающихся на мембранах органических соединений были использованы спектрограммы воды.

*Ключевые слова:* мембранные технологии, осветление и обессоливание воды, органические загрязнения, взаимодействие органических загрязнений природной воды с мембранами

**DOI:** 10.1134/S0040363620070103

# Potentialities of Membrane Water Treatment for Removing Organic Pollutants from Natural Water

E. B. Yurchevsky<sup>a,\*</sup> and A. G. Pervov<sup>b</sup>

<sup>a</sup>*OKB Gidropress, Podolsk, Moscow oblast, 142103 Russia*

<sup>b</sup>*National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, 129337 Russia*

*\*e-mail: aquachim@yandex.ru*

**Abstract**—The potentialities of using ultrafiltration, nanofiltration, and reverse-osmosis membranes for removing organic compounds from water are considered. Experimental results obtained by the authors and the information taken from the literature characterizing the interaction between membranes and organic compounds contained in natural water are presented. Data are obtained concerning the efficiency of different membrane technologies in the removal of organic compounds from natural water. The growth rate of the deposits of organic substances having different molecular weight has been studied. The effect of the membrane's material and the hydrodynamic mode of the membrane's operation on the formation rate of organic deposits has been demonstrated. The influence of these substances' nature, their concentration in natural water, and the molecular weight thereof on the deposition rate on membranes have been revealed. In the experiments, tap water taken from the Moscow water supply and river water were used. The results of the authors' experiments and the results obtained by other Russian and foreign researchers presented in the paper make it possible to consider ultrafiltration as a reliable way to retain organic macromolecules as well as finely dispersed and colloidal impurities. With retaining low-molecular organic compounds that determine the color of water, ultrafiltration is restricted. In the synthesis of nanofiltration membranes, films with different pore size and charge are used. Therefore, for a specific water source and water consumer, an individual choice of nanofiltration membranes is required, a wide range of which is available in the market. Nanofiltration membranes of the NE-90 and NE-70 types for surface waters having a color of 20–100 degrees provide a 85 and 75% decrease in the oxidability level, respectively. According to the results of studies concerning the efficiency of artesian water purification, domestic OPMN-K nanofiltration membranes can also profoundly purify water from natural organic compounds. Among all the membranes used in the water treatment technology, reverse-osmosis membranes have the smallest pore size; their use provides retaining organic compounds with a molecular weight lower than 100 Da. The studies have shown that reverse-osmosis membranes exhibit a 99.5% retention level for the compounds with a molecular weight of 150 Da and a 99.9% retention level for the compounds with a molecular weight higher than 1000 Da. To reveal the nature and concentration of organic compounds deposited on the membranes, water spectrograms have been used.

*Keywords:* membrane technologies, clarification and desalination of water, organic pollution, interaction between organic pollutants and membranes

---

---

**ВОДОПОДГОТОВКА  
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

---

---

**ВЫБОР ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА МЕХАНИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА  
ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПОСЛЕ ИЗВЕСТКОВАНИЯ**

© 2020 г. А. А. Пантелеев<sup>а</sup>, С. В. Аладушкин<sup>б, \*</sup>,  
А. С. Касаточкин<sup>б</sup>, М. М. Шилов<sup>б</sup>, Ю. В. Чудова<sup>а</sup>

<sup>а</sup>Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

<sup>б</sup>Научно-производственная компания “Медиана-фильтр”, Такацкая ул., д. 1, Москва, 105318 Россия

\*e-mail: Aladushkin@mediana-filter.ru

Поступила в редакцию 12.04.2019 г.

После доработки 20.11.2019 г.

Принята к публикации 18.12.2019 г.

Рассматривается возможность применения кварцевого песка в качестве фильтрующего материала механических фильтров в схемах предварительной очистки воды водоподготовительных установок с коагуляцией и известкованием на тепловых электрических станциях. Сравнительные эксперименты по фильтрованию воды через кварцевый песок на лабораторном стенде действующей ТЭЦ показали отсутствие вымывания кремнекислоты из песка при  $\text{pH} = 10.0\text{--}10.2$  и скорости фильтрования 7 м/ч. При этом мутность фильтрата близка к нулю, а качество воды, получаемой после фильтрования через кварцевый песок, выше, чем при фильтровании через гидроантрацит. Гидроантрацит характеризуется относительно высокой истираемостью и повышенной стоимостью в сравнении с кварцевым песком. Проведены модельные эксперименты в широком диапазоне  $\text{pH}$  при фильтровании воды через песок, которые показали отсутствие существенного выделения в воду кремнекислоты. Исследовано длительное взаимодействие воды с кварцевым песком при  $\text{pH} = 12$ , при котором отсутствует интенсивное выделение соединений кремнекислоты в воду. Выполнены исследования качества фильтрата механических фильтров, загруженных кварцевым песком и гидроантрацитом, при высоком  $\text{pH}$  обрабатываемой воды. Для предотвращения попадания соединений кремнекислоты в осветленную воду рекомендуется проводить сброс первой порции фильтрата механических фильтров перед включением их в работу после продолжительного простоя. Представлены рекомендации по использованию кварцевого песка в качестве фильтрующего материала в механических фильтрах схемы предварительной очистки воды на тепловых электростанциях.

*Ключевые слова:* механические примеси, фильтрующий материал, кварцевый песок, гидроантрацит, растворимость, осветлитель, коагуляция, известкование, механический фильтр

**DOI:** 10.1134/S004036362007005X

# Choice of Filter Material for a Mechanical Filter for Purification of Water after Liming

A. A. Panteleev<sup>a</sup>, S. V. Aladushkin<sup>b, \*</sup>, A. S. Kasatokin<sup>b</sup>, M. M. Shilov<sup>b</sup>, and Yu. V. Chudova<sup>a</sup>

<sup>a</sup>*National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia*

<sup>b</sup>*Research and Production Company Median-Filter, Moscow, 105318 Russia*

*\*e-mail: Aladushkin@mediana-filter.ru*

**Abstract**—The possibility of using quartz sand as a filter material for mechanical filters in the schemes of preliminary water treatment in water treatment plants with coagulation and liming at thermal power plants is considered. Comparative experiments on filtering water through quartz sand at the laboratory bench of an operating thermal power plant showed the absence of leaching of silicic acid from sand at pH = 10.0–10.2 and a filtration rate of 7 m/h. The turbidity of the filtrate is close to zero, and the quality of the water obtained after filtering through quartz sand is higher than when filtering through hydroanthracite. Hydroanthracite is characterized by relatively high abrasion and increased cost in comparison with quartz sand. Model experiments were carried out in a wide pH range when filtering water through sand, which showed the absence of a significant release of silicic acid into water. We studied the long-term interaction of water with quartz sand at pH = 12, in which there is no intensive release of silicic acid compounds into water. Studies of the quality of the filtrate of mechanical filters loaded with quartz sand and hydroanthracite at a high pH of the treated water were performed. To prevent silicic acid compounds from entering clarified water, it is recommended that the first portion of the filtrate of the mechanical filters be discharged before being put into operation after a long period of inactivity. Recommendations on the use of quartz sand as a filter material in mechanical filters of the preliminary water treatment scheme at thermal power plants are presented.

*Keywords:* mechanical impurities, filter material, quartz sand, hydroanthracite, solubility, clarifier, coagulation, liming, mechanical filter