

# **СОДЕРЖАНИЕ**

---

---

**Номер 1, 2021**

---

---

*C Новым годом, дорогие читатели!*

## **Возобновляемые источники энергии, гидроэнергетика**

Современные технологии термической переработки твердых коммунальных отходов и перспективы их реализации в России (обзор)

*A. H. Тугов* 3

Нанокомпозитные микромощные альтернативные источники энергии для электронной техники

*A. П. Антропов, A. B. Рагуткин, M. B. Лебедева, N. A. Яштулов* 21

Проектирование основного теплообменного оборудования ORC-системы для двигателей внутреннего сгорания судовых установок

*I. С. Антаненкова, A. П. Королева, M. C. Французов, A. A. Сухих, B. B. Сычев* 30

Анализ эффективности абсорбционного бромистолитиевого термотрансформатора с двухступенчатой абсорбцией в составе газифицированных энергетических установок

*K. И. Степанов, Д. Г. Мухин* 43

Применение на ГеоЭС водородно-кислородных парогенераторов для перегрева пара вторичного вскипания

*G. B. Томаров, B. И. Борзенко, A. A. Шипков* 52

---

## **Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование**

Основные направления повышения эффективности энергетического оборудования ТЭЦ

*B. E. Михайлов, Ю. В. Смолкин, Ю. Г. Сухоруков* 63

Термонапряженное состояние коллекторов и паропроводов парового тракта ПГУ при их прогреве сконденсировавшимся паром

*Ю. А. Радин, Т. С. Конторович* 69

Надстройка угольной ТЭЦ с поперечными связями парогазовой установкой на природном газе

*O. B. Боруш, П. A. Щинников, A. A. Францева* 76

---

## **Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов**

Исследование влияния различных факторов на изменение концентрации щелочных элементов, вызывающих агломерацию слоя

*Г. A. Рябов, O. M. Фоломеев, O. A. Смирнова, D. C. Литун* 85

---

---

# **Contents**

---

---

**Vol. 68, No. 1, 2021**

---

---

## **Renewable Energy Sources, Hydroelectric Engineering**

Modern Technologies for the Thermal Treatment of Municipal Solid Waste,  
and Prospects for Their Implementation in Russia (Review)

*A. N. Tugov* 3

Nanocomposite Micropower Alternative Power Sources for Electronic Technology

*A. P. Antropov, A. V. Ragutkin, M. V. Lebedeva, and N. A. Yashtulov* 21

Designing the Main Heat-Transfer Equipment of an ORC-System  
for the Internal Combustion Engines of Shipboard Installations

*I. S. Antanenkova, A. P. Koroleva, M. S. Frantsuzov, A. A. Sukhikh, and V. V. Sychev* 30

Efficiency of a Lithium Bromide Absorption Thermotransformer with Two-Stage Absorption  
in the Structure of Gasified Power Plants

*K. I. Stepanov and D. G. Mukhin* 43

Application of Hydrogen–Oxygen Steam Generators for Secondary Flash Steam Superheating  
at Geothermal Power Plants

*G. V. Tomarov, V. I. Borzenko, and A. A. Shipkov* 52

---

## **Steam-Turbine, Gas-Turbine, Combined-Cycle Power Plants and Their Auxiliary Equipment**

The Main Directions for Improving the Efficiency of the Power Equipment of a CHP

*V. E. Mikhailov, Yu. V. Smolkin, and Yu. G. Sukhorukov* 63

Thermally Stressed State of Headers and Steam Pipelines in the Flowpath  
of Combined-Cycle Power Plants during Their Heating with Condensed Steam

*Yu. A. Radin and T. S. Kontorovich* 69

Topping with a Natural Gas-Fired Combined Cycle Unit of a Coal-Fired Cogeneration  
Power Plant with Cross Connections

*O. V. Borush, P. A. Shchinnikov, and A. A. Frantseva* 76

---

## **Steam Boilers, Power-Generating Fuel, Burners, and Boiler Auxiliary Equipment**

A Study into the Influence of Different Factors on the Behavior of Alkaline Element  
Concentrations that Cause Bed Agglomeration

*G. A. Ryabov, O. M. Folomeev, O. A. Smirnova, and D. S. Litun* 85

---

---

---

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ,  
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

---

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ  
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ (ОБЗОР)

© 2021 г. А. Н. Тугов\*

ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, Автозаводская ул., д. 14, Москва, 115280 Россия

\*e-mail: ANTugov@vti.ru

Поступила в редакцию 28.04.2020 г.

После доработки 06.05.2020 г.

Принята к публикации 20.05.2020 г.

Приводятся данные по состоянию термической переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в США, Китае, европейских и других странах. Выполнен анализ технологий сжигания ТКО в слоевых топках на колосниковых решетках и в кипящем слое, а также с использованием газификации и пиролиза. Показано, что наилучшей технологией для энергетической утилизации ТКО является их сжигание в слоевых топках на механических переталкивающих колосниковых решетках. Отмечается, что, поскольку все предприятия для энергетической утилизации ТКО (по сути это ТЭС, основным топливом которых являются твердые коммунальные отходы) в настоящее время оснащены многоступенчатой газоочисткой, проблемы их экологически безопасной эксплуатации полностью решены. Поэтому исследования направлены главным образом на повышение энергоэффективности этих предприятий, в том числе путем интеграции установок для сжигания ТКО в тепловую схему ТЭС, работающей на органическом топливе. Приводятся примеры зарубежных действующих установок для энергетической утилизации ТКО с электрическим КПД 27–31%, а также работающих в теплофикационном цикле с высокой энергоэффективностью. Показаны современное состояние термической переработки и перспективы реализации современных технологий энергетической утилизации ТКО в России. Несмотря на то что наша страна не имеет достаточного опыта в этой области (за все время построены только три завода в Москве, установленная электрическая мощность которых не превышает 12 МВт), в настоящее время в Московской обл. предусматривается строительство четырех относительно крупных ТЭС электрической мощностью 70 МВт каждая, на которых предполагается сжигать 700 тыс. т ТКО в год. Наиболее перспективной для России представляется ТЭС для энергетической утилизации 360 тыс. т ТКО в год установленной электрической мощностью 24 МВт, которая уже в настоящее время потенциально может быть востребована более чем в двух десятках крупных городов России.

**Ключевые слова:** твердые коммунальные отходы, энергетическая утилизация, сжигание, колосниковая решетка, ТЭС на ТКО, энергоэффективность, газификация, пиролиз

**DOI:** 10.1134/S0040363621010185

# **Modern Technologies for the Thermal Treatment of Municipal Solid Waste, and Prospects for Their Implementation in Russia (Review)**

**A. N. Tugov\***

*All-Russia Thermal Engineering Institute (OAO VTI), Moscow, 115280 Russia*

\*e-mail: [ANTugov@vti.ru](mailto:ANTugov@vti.ru)

**Abstract**—The data on the state-of-the-art of the thermal processing of municipal solid waste (MSW) in the United States, China, Europe, and other countries are presented. The analysis of technologies for MSW incineration in layered furnaces using fire-grates and fluidized-bed furnaces, as well as using gasification and pyrolysis, is performed. It is shown that the best technology for the energy-producing MSW utilization consists in MSW incineration in layered furnaces with the use of mechanical shearing fire-grates. It is noted that, since all the enterprises for the energy-producing MSW utilization (in fact, these are TPPs, whose main fuel is municipal solid waste) are currently equipped with multistage gas purification facilities, the problems of their environmentally safe operation are completely solved. Therefore, research is mainly aimed at improving the energy efficiency of these enterprises, including through the integration of the units for MSW incineration into the thermal circuit of a TPP operating based on fossil fuel. Examples are given of foreign operating installations for the energy-producing MSW utilization with an electrical efficiency of 27–31% as well as those operating in a heating cycle with a high energy efficiency. The state-of-the-art of MSW thermal processing and the prospects for the implementation of modern technologies for the energy-producing MSW utilization in Russia are presented. Despite the fact that there is no sufficient experience in this field in Russia (only three plants have been constructed in Moscow, whose installed electric operating capacity does not exceed 12 MW), it is planned to construct four relatively large thermal power plants in Moscow oblast with an electric operating capacity of 70 MW each, in order to incinerate 700 000 t of solid waste per year. A TPP with the energy-producing utilization of 360 000 t of MSW per year with an installed electric operating capacity of 24 MW is the most promising for Russia. Such a TPP could already be in demand in more than two dozen large Russian cities.

**Keywords:** municipal solid waste, energy-producing utilization, incineration, grate, TPP using MSW, energy efficiency, gasification, pyrolysis

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ,  
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

НАНОКОМПОЗИТНЫЕ МИКРОМОЩНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ  
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ<sup>1</sup>

© 2021 г. А. П. Антропов<sup>a</sup>, А. В. Рагуткин<sup>a</sup>, М. В. Лебедева<sup>a</sup>, Н. А. Яштулов<sup>a, \*</sup>

<sup>a</sup>МИРЭА – Российский технологический университет, просп. Вернадского, д. 78, Москва, 119454 Россия

\*e-mail: YashtulovNA@mail.ru

Поступила в редакцию 06.06.2019 г.

После доработки 17.06.2020 г.

Принята к публикации 24.06.2020 г.

Современные технологические методы и подходы к получению функциональных электродных материалов позволяют конструировать альтернативные источники энергии, в частности топливные элементы, с высокими удельными характеристиками. Углеродные нанотрубки и пористый кремний благодаря своим уникальным свойствам являются наиболее перспективными материалами для создания микромощных источников тока. Подложки на основе пористого кремния обладают высокой коррозионной и механической устойчивостью, а также имеют большую площадь поверхности пор. В связи с этим актуальной технологической задачей энергетики и электронной техники становится поиск оптимальных составов матриц-носителей с высокой активной поверхностью и металлов-модификаторов при их минимальной загрузке. Использование металлических наночастиц в катализаторе позволяет увеличить каталитическую активность в электрохимических реакциях, протекающих в топливных элементах, а также их коррозионную стойкость. Исследования электрохимического окисления водорода и муравьиной кислоты в топливных элементах представляются наиболее практически значимыми вследствие широких возможностей применения данных типов топлив. В настоящей работе рассматривается формирование нанокомпозитных электродов с наночастицами металлов платиновой группы для топливных элементов в качестве микромощных автономных источников тока, применяемых в электронной технике. Описана технология формирования эффективных электродных материалов на основе пористого кремния и углеродных нанотрубок с наночастицами платины (Pt) и палладия (Pd) для низкотемпературных автономных источников энергии. Методами атомно-силовой, высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии исследованы параметры нанокомпозитных электродов в составе матриц-носителей. Приведены результаты испытаний макетов топливных элементов муравьиная кислота–воздух и водород–воздух. Установлены оптимальные значения загрузки металлов платиновой группы и размеры электродных нанокомпозитов для достижения максимальных значений удельной мощности и плотности тока.

**Ключевые слова:** альтернативная энергетика, топливные элементы, нанокомпозитные электроды, пористый кремний, углеродные нанотрубки, ватт-амперные характеристики

**DOI:** 10.1134/S0040363621010100

# Nanocomposite Micropower Alternative Power Sources for Electronic Technology

A. P. Antropov<sup>a</sup>, A. V. Ragutkin<sup>a</sup>, M. V. Lebedeva<sup>a</sup>, and N. A. Yashtulov<sup>a,\*</sup>

<sup>a</sup>*MIREA – Russian Technological University, Moscow, 119454 Russia*

\*e-mail: YashtulovNA@mail.ru

**Abstract**—Modern process methods and approaches to production of useful electrode materials make it possible to design alternative power sources, in particular, fuel cells with high specific characteristics. Owing to their unique properties, carbon nanotubes and porous silicon are the most promising materials for developing micropower current sources. Substrates based on porous silicon have high corrosion and mechanical resistance, and they also feature a large pore surface area. Hence, the search for the best composition of matrix carriers with a large active surface and modifier metals with their minimum load is becoming an urgent process problem in power and electronic engineering. The use of metal nanoparticles in a catalyst can increase the catalytic activity in electrochemical reactions occurring in fuel cells and their corrosion resistance. Investigations into electrochemical oxidation of hydrogen and formic acid in fuel cells seem to be the most important for practice due to a wide application range of these types of fuels. This work deals with the formation of nanocomposite electrodes with nanoparticles of platinum group metals for fuel cells to be used as self-contained micropower current sources in electronic engineering. A process is described for forming effective electrode materials based on nanotubes with nanoparticles of platinum (Pt) and palladium (Pd) for low-temperature self-contained power sources. Parameters of nanocomposite electrodes in matrix-carriers are investigated by the methods of atomic-force, high-resolution transmission electron microscopy. The results from tests of formic acid–air and hydrogen–air fuel cell models are presented. The optimal loading of platinum group metals and dimensions of electrode nanocomposites giving maximum specific power and current density are found.

**Keywords:** alternative power engineering, fuel cells, nanocomposite electrodes, porous silicon, carbon nanotubes, watt-ampere characteristics

---

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ,  
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

---

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНОГО ТЕПЛООБМЕННОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ ORC-СИСТЕМЫ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО  
СГОРАНИЯ СУДОВЫХ УСТАНОВОК<sup>1</sup>

© 2021 г. И. С. Антаненкова<sup>a, \*</sup>, А. П. Королева<sup>a, b</sup>, М. С. Французов<sup>b, c, \*\*</sup>,  
А. А. Сухих<sup>a</sup>, В. В. Сычев<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

<sup>b</sup>Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова,  
Авиамоторная ул., д. 2, Москва, 111116 Россия

<sup>c</sup>Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана  
(Национальный исследовательский университет), 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1, Москва, 105005 Россия

\*e-mail: antanenkova@yandex.ru

\*\*e-mail: mfrancuzov@yandex.ru

Поступила в редакцию 17.03.2020 г.

После доработки 05.05.2020 г.

Принята к публикации 20.05.2020 г.

Внедрение технологии производства электроэнергии с использованием в так называемом органическом цикле Ренкина (Organic Rankine Cycle – ORC) низкокипящих рабочих тел в России перспективно для многих областей науки и техники. Многие промышленные и технологические процессы, работа механизмов и устройств зачастую сопровождаются выделением большого количества низко-потенциального (сбросного) тепла, которое, как правило, полезно не используется и рассеивается в окружающей среде. Одной из наиболее перспективных областей применения этой технологии является утилизация тепла выхлопных газов газотурбинных двигателей и дизель-генераторов на транспорте (автомобильном, железнодорожном, морском и речном), в газотранспортных системах, военной технике и пр. В частности, анализ технологических параметров работы современных судовых установок позволяет судить о применимости ORC-технологии для повышения их энергетической эффективности. Один из важнейших сдерживающих факторов применения на транспорте ORC-установок – необходимость создания компактных теплообменных аппаратов, в основе проектирования которых лежит расчет сложных термогидродинамических явлений – кипения и конденсации низкокипящих рабочих тел. В настоящей работе представлена расчетная методика предварительного проектирования теплообменных аппаратов ORC-установок – фреоновых парогенератора и конденсатора, основанная на методе последовательных приближений и позволяющая учитывать переменность теплофизических свойств используемых рабочих тел, особенности теплообменных процессов, изменения геометрических параметров аппаратов, влияние методов интенсификации процессов и т.д. Также приводятся результаты апробации предложенной методики для парогенератора и конденсатора ORC-установки на фотогравиическом рабочем веществе R245fa. Получены основные геометрические и теплотехнические характеристики для проектирования оборудования ORC-установки, утилизирующей теплоту уходящих газов двигателей внутреннего сгорания 6М32 судовой установки.

**Ключевые слова:** органический цикл Ренкина, ORC, теплообменное оборудование, низкокипящие рабочие вещества, утилизация теплоты выхлопа ДВС, судовые установки, фреоновый парогенератор, фреоновый конденсатор

**DOI:** 10.1134/S0040363620120012

# Designing the Main Heat-Transfer Equipment of an ORC-System for the Internal Combustion Engines of Shipboard Installations

I. S. Antanenkova<sup>a, \*</sup>, A. P. Koroleva<sup>a, b</sup>, M. S. Frantsuzov<sup>b, c, \*\*</sup>, A. A. Sukhikh<sup>a</sup>, and V. V. Sychev<sup>a</sup>

<sup>a</sup> National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

<sup>b</sup> Baranov Central Institute of Aviation Motors, Moscow, 111116 Russia

<sup>c</sup> Bauman Moscow State Technical University (National Research University), Moscow, 105005 Russia

\*e-mail: antanenkova@mail.ru

\*\*e-mail: mfrancuzov@yandex.ru

**Abstract**—The application of an electricity-generation technology involving the use, in a so-called organic Rankine cycle (ORC), of low-boiling working fluids holds promise for many fields of science and engineering in Russia. Many industrial and technological processes and operation of mechanisms and devices are often accompanied by releasing a large amount of low-grade (rejection) heat. As a rule, this heat is not usefully utilized and dissipates in the environment. Recovering the heat of exhaust gases from gas-turbine engines and diesel-generators in motor-road, railway, marine, and river transport; in gas transportation systems; in military engineering; etc. is one of the most promising application fields of this technology. In particular, an analysis of the technological parameters characterizing the operation of modern shipboard installations makes it possible to judge about the applicability of the ORC technology for improving their energy efficiency. However, the need to develop compact heat exchangers, which are designed through numerically analyzing the boiling and condensation of low-boiling working fluids (that are in themselves complex thermodynamic phenomena), is one of the most serious factors impeding the application of ORC installations in transport vehicles. The article presents a calculation procedure for preliminary designing the heat exchangers for ORC installations represented by a refrigerant vapor generator and a refrigerant condenser. The proposed procedure, which is based on the method of successive approximations, makes it possible to take into account the variability in the thermophysical properties of the used working fluids, the specific features of heat-transfer processes, changes in the geometrical parameters of the devices, the influence of process enhancement methods, etc. The article also gives results from testing the proposed procedure for the vapor generator and condenser of an ORC installation operating with R245fa fluoroorganic working fluid. The main geometrical and thermal characteristics necessary for designing the equipment of an ORC installation that recovers the heat of exhaust gases from Type 6M32 internal combustion engines used in a shipboard installation are obtained.

**Keywords:** organic Rankine cycle (ORC), heat-exchange equipment, low-boiling working fluids, internal combustion engine exhaust heat recovery, shipboard installations, refrigerant vapor generator, refrigerant condenser

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ,  
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АБСОРБЦИОННОГО  
БРОМИСТОЛИТИЕВОГО ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРА  
С ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ АБСОРБЦИЕЙ В СОСТАВЕ  
ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК<sup>1</sup>

© 2021 г. К. И. Степанов<sup>a</sup>, Д. Г. Мухин<sup>a</sup>, \*

*“Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН,  
просп. Академика Лаврентьева, д. 1, г. Новосибирск, 630090 Россия”*

\*e-mail: mukhindg@mail.ru

Поступила в редакцию 21.01.2020 г.

После доработки 03.04.2020 г.

Принята к публикации 20.05.2020 г.

Повысить эффективность использования ископаемого топлива, снизить тепловые выбросы в окружающую среду и эмиссию вредных парниковых газов возможно путем применения термотрансформаторов (ТТ), в которых утилизируется низкопотенциальное сбросное тепло техногенных источников и производится нагрев воды для нужд отопления и горячего водоснабжения (ГВС). В качестве основных источников низкопотенциального сбросного тепла рассматриваются водооборотные системы в теплоэнергетике и промышленности и отходящие дымовые газы в котельных. Утилизация тепла дымовых газов (в том числе скрытого) является наиболее актуальным видом энергосбережения и экономии первичного топлива, который дополнительно включает в себя еще и экологические преимущества, реализующиеся путем снижения эмиссии оксидов азота. В статье предложена схема глубокой утилизации тепла продуктов сгорания газовых котлов с использованием конденсационного теплообменника-utiлизатора и абсорбционного бромистолитиевого теплового насоса (АБТН) с двухступенчатой абсорбцией. Проведен анализ эффективности такой технологии и рассмотрены перспективы внедрения ее в газовых котельных России. Исследования показали целесообразность применения АБТН с двухступенчатой абсорбцией на существующих крупных объектах станционной теплоэнергетики (тепловая мощность от 116.3 МВт) и в небольших автономных газовых котельных (тепловая мощность до 116.3 МВт). Теоретический коэффициент трансформации АБТН при глубокой утилизации дымовых газов достигает 1.71, а экономия первичного топлива в абсорбционном бромистолитиевом тепловом насосе – 40% по сравнению с водогрейным газовым котлом. Экономический эффект от применения АБТН существенно повышается, если использовать его в режиме холодильной машины для технологического охлаждения и кондиционирования воздуха в теплую время года.

**Ключевые слова:** утилизация низкопотенциального тепла, абсорбционный термотрансформатор, тепловой насос, бромид лития, двухступенчатая абсорбция, газовая котельная, дымовые газы

DOI: 10.1134/S0040363620120097

# **Efficiency of a Lithium Bromide Absorption Thermotransformer with Two-Stage Absorption in the Structure of Gasified Power Plants**

**K. I. Stepanov<sup>a</sup> and D. G. Mukhin<sup>a,\*</sup>**

*<sup>a</sup>Kutateladze Institute of Thermophysics, Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, Novosibirsk, 630090 Russia*

*\*e-mail: mukhindg@mail.ru*

**Abstract**—It is possible to increase the efficiency of using fossil fuels and to reduce thermal emissions into the environment and the emission of hazardous greenhouse gases by using thermotransformers (TTs) that utilize low-potential waste heat originating from man-caused sources to heat water for heating and hot water supply (HWS). As the main sources of low-grade waste heat, we have considered water circulation systems in heat power and industry as well as waste smoke fumes in boiler houses. The utilization of smoke fume heat (including latent) is the most relevant type of energy saving and of primary fuel saving, which additionally includes environmental benefits implemented by means of reducing nitrogen oxide emission. This paper proposes a scheme for the profound utilization of the heat obtained from combustion products of gas boilers using a condensation heat exchanger-utilizer and a lithium bromide absorption heat pump (LBAHP) with two-stage absorption. The analysis of the efficiency of this technology is carried out and the prospects for its implementation in gas boiler houses in Russia are considered. Studies have shown the feasibility of using LBAHP with two-stage absorption at existing large power facilities (thermal power from 116.3 MW and greater) and at small autonomous gas boiler houses (thermal power lower than 116.3 MW). The theoretical transformation ratio of LBAHP with profound utilization of smoke fumes amounts up to 1.71, whereas the saving of primary fuel in LBAHP amounts to 40% as to compared to a hot-water gas boiler. The economic effect of LBAHP significantly increases if it is used in the mode of a chilling machine for technological cooling and air conditioning in the warm season.

**Keywords:** utilization of low-grade heat, absorption thermotransformer, heat pump, lithium bromide, two-stage absorption, gas boiler house, smoke fumes

---

## ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

---

### ПРИМЕНЕНИЕ НА ГеоЕС ВОДОРОДНО-КИСЛОРОДНЫХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ ПЕРЕГРЕВА ПАРА ВТОРИЧНОГО ВСКИПАНИЯ<sup>1</sup>

© 2021 г. Г. В. Томаров<sup>a, \*</sup>, В. И. Борзенко<sup>b, \*\*</sup>, А. А. Шипков<sup>a, \*</sup>

<sup>a</sup>ООО “Геотерм-М”, ул. Лефортовский Вал, д. 24, Москва, 111250 Россия

<sup>b</sup>Объединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., д. 13, стр. 2, Москва, 125412 Россия

\*e-mail: geoatom.m@gmail.com

\*\*e-mail: borzenko1971@gmail.com

Поступила в редакцию 10.02.2020 г.

После доработки 03.03.2020 г.

Принята к публикации 22.04.2020 г.

Одно из перспективных направлений применения водородных технологий в энергетике – это повышение коэффициента использования установленной мощности и КПД турбоустановок с помощью водородно-кислородных парогенераторов для перегрева рабочей среды, где излишки электроэнергии на электростанциях, образовавшиеся в периоды суточных и сезонных разгрузок мощности электропотребления, могут быть направлены на производство водорода. Применение с этой целью систем перегрева пара на основе водородно-кислородных парогенераторов на геотермальных электростанциях особенно актуально по причине низкого энергопотенциала первичного источника тепла – геотермального теплоносителя. Представлены результаты расчетных исследований технической целесообразности и технико-экономической эффективности внедрения систем повышения энергопотенциала пара вторичного вскипания с использованием водородно-кислородного парогенератора и бинарного энергоблока на геотермальной электростанции прямого цикла, работающей на парогидротермах. Рассмотрены результаты расчетных исследований мощностных характеристик геотермальной электростанции комбинированного бинарного цикла с перегревом пара вторичного вскипания в зависимости от изменения давления расширения и мощности водородно-кислородного парогенератора. Установлено, что использование водородно-кислородного парогенератора мощностью 12 МВт для перегрева пара вторичного вскипания обеспечивает снижение степени влажности пара за последней ступенью паровой турбины с 14 до 7%. Расчеты показали, что применение на ГеоЕС прямого цикла надстройки в виде системы повышения энергопотенциала пара вторичного вскипания с водородно-кислородным парогенератором и бинарной энергоустановки позволяет увеличить мощность ГеоЕС почти на 25% и КПД на 3,0–3,5%. Инвесторы могут по результатам технико-экономического анализа выбрать оптимальный вариант состава и характеристик оборудования при внедрении системы повышения энергопотенциала пара вторичного вскипания с использованием водородно-кислородного парогенератора и бинарного энергоблока на геотермальной электростанции прямого цикла.

**Ключевые слова:** геотермальная электростанция, бинарный энергоблок, паровая турбина, водородно-кислородный парогенератор, перегрев пара, эффективность ГеоЕС, геотермальный теплоноситель, комбинированный цикл, срок окупаемости

**DOI:** 10.1134/S0040363620120103

# **Application of Hydrogen–Oxygen Steam Generators for Secondary Flash Steam Superheating at Geothermal Power Plants**

**G. V. Tomarov<sup>a</sup>, \*, V. I. Borzenko<sup>b</sup>, \*\*, and A. A. Shipkov<sup>a</sup>, \***

*<sup>a</sup>OO Geoterm-M, Moscow, 111250 Russia*

*<sup>b</sup>Joint Institute of High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125412 Russia*

*\*e-mail: geoatom.m@gmail.com*

*\*\*e-mail: borzenko1971@gmail.com*

**Abstract**—One of the promising areas of applying hydrogen technologies in power engineering is to increase the capacity utilization factor and efficiency of turbine units by means of hydrogen–oxygen steam generators for superheating the working medium under the conditions in which the surplus electricity generated at power plants during the periods of daily and seasonal reduction in electric power consumption can be used for generating hydrogen. The use of steam superheating systems on the basis of hydrogen–oxygen steam generators at geothermal power plants is especially important in view of a low energy potential of geothermal heat carrier serving as the initial heat source. The article presents the results from computational studies of the technical advisability and technical-economic efficiency of implementing systems for increasing the secondary flash steam energy potential by using a hydrogen–oxygen steam generator and a binary power unit at a direct-cycle geothermal power plant operating on steam hydrotherms. The results from computational studies into the power characteristics of a combined binary cycle geothermal power plant with secondary flash steam superheating depending on the expansion pressure variations and the hydrogen–oxygen steam generator capacity are considered. It has been determined that the use of a 12-MW hydrogen–oxygen steam generator for superheating secondary flash steam results in that the steam wetness downstream of the steam turbine last stage decreases from 14 to 7%. Calculation results have shown that the topping of a direct-cycle geothermal power plant with a system for increasing the energy potential of secondary flash steam on the basis of a hydrogen–oxygen steam generator and a binary power plant makes it possible to increase the geothermal power plant capacity by almost 25% and its efficiency by 3.0–3.5%. Based on the feasibility study results, investors can select the optimal composition and characteristics of equipment in implementing a system for increasing the energy potential of secondary flash steam using a hydrogen–oxygen steam generator and a binary power unit at a direct-cycle geothermal power plant.

**Keywords:** geothermal power plant, binary power unit, steam turbine, hydrogen–oxygen steam generator, steam superheating, geothermal power plant efficiency, geothermal heat carrier, combined cycle, payback period

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,  
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ  
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЭЦ

© 2021 г. В. Е. Михайлов<sup>a</sup>, Ю. В. Смолкин<sup>a</sup>, \*, Ю. Г. Сухоруков<sup>a</sup>

<sup>a</sup>ОАО “Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова”, Атаманская ул., д. 3/6, Санкт-Петербург, 191167, Россия

\*e-mail: scheme@ckti.ru

Поступила в редакцию 16.03.2020 г.

После доработки 14.05.2020 г.

Принята к публикации 20.05.2020 г.

Статья посвящена вопросам рационального использования и повышения тепловой эффективности оборудования действующих ТЭЦ, образующих систему генерации электрической и тепловой энергии в реальных условиях эксплуатации. Проведен анализ факторов, оказывающих воздействие на показатели эффективности ТЭЦ, в том числе конструкторских решений, степени износа оборудования в процессе эксплуатации, связанной с отклонением рабочих режимов от расчетных, и пр. Показано, что важным резервом повышения тепловой эффективности действующих ТЭЦ являются снижение выработки электроэнергии в конденсационном цикле турбин типов Т и ПТ, повышение отпуска тепловой энергии из нерегулируемых отборов высокоеэкономичных конденсационных турбин, а также модернизация оборудования и тепловых схем. Проведено сравнение показателя удельной выработки электроэнергии на тепловом потреблении ТЭЦ с теплофикационными турбинами типа Т-250/300-23.5, Т-185-12.8, Т-100/110-12.8 и Т-175/210-12.8 и различных решений по применению газотурбинных установок (ГТУ) на газовых ТЭЦ, в том числе с водогрейными котлами на уходящих газах, включая вариант всережимной парогазовой установки (ПГУ) мощностью 20–25 МВт, разработанной ВТИ. Представлены современные тепловые схемы и методы расчета при проектировании модернизированных проточных частей паровых турбин ТЭЦ. Отмечается необходимость системного подхода при разработке требований к модернизации конкретных ТЭЦ на основе оптимизации структуры генерирующих мощностей. С учетом системного подхода сформулированы рекомендации по совершенствованию турбин типа Р, ТР (с теплофикационным противодавлением) и нерегулируемых отборов пара конденсационных турбин большой мощности. Отмечены преимущества выработки электроэнергии в конденсационном цикле ПГУ, эффективность отечественных энергетических ГТУ электрической мощностью 16 или 25 МВт с водогрейными котлами-utiлизаторами либо ПГУ с этими турбинами (при наличии газового топлива для нового строительства), а также ограниченность масштабов целесообразного ввода теплофикационных ПГУ в районах больших тепловых нагрузок.

**Ключевые слова:** теплоэлектроцентраль, паровая турбина, газотурбинная установка, парогазовая установка, коэффициент полезного действия, эффективность, системный подход, структура, модернизация, котел-utiлизатор, когенерация, всережимная ПГУ, нерегулируемый отбор, приключенческая конденсационная турбина

DOI: 10.1134/S0040363620120048

# The Main Directions for Improving the Efficiency of the Power Equipment of a CHP

V. E. Mikhailov<sup>a</sup>, Yu. V. Smolkin<sup>a,\*</sup>, and Yu. G. Sukhorukov<sup>a</sup>

<sup>a</sup>OAO Polzunov Scientific and Development Association on Research and Design of Power Equipment (OAO NPO CKTI),  
St. Petersburg, 191167 Russia

\*e-mail: scheme@ckti.ru

**Abstract**—An important reserve for improving the thermal efficiency of an existing heat power station is the reduction of electricity generation in the condensation cycle of T- and PT-type turbines. It is advisable to develop the increase in the release of heat energy from unregulated selections of highly economical condensing turbines. For the modernization of a CHP, it is recommended to develop TR-type turbines with cogeneration backpressure. In the presence of gas fuel for new construction, it is energy efficient to install gas turbines with an electric capacity of 16 or 25 MW with hot-water heat recovery boilers or CCGTs with these turbines. Due to the significant power generation at heat-generating regimes in areas of high thermal consumption, the amount of heat-generating CCGTs is limited. These CCGTs should be developed primarily for generating electricity in the condensation cycle.

**Keywords:** CHP, steam turbine, gas turbine, efficiency, energy efficiency

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,  
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ  
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

---

ТЕРМОНАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОЛЛЕКТОРОВ  
И ПАРОПРОВОДОВ ПАРОВОГО ТРАКТА ПГУ  
ПРИ ИХ ПРОГРЕВЕ СКОНДЕНСИРОВАВШИМСЯ ПАРОМ

© 2021 г. Ю. А. Радин<sup>a</sup>, \*, Т. С. Конторович<sup>a</sup>, \*\*

<sup>a</sup>ПАО “Мосэнерго”, просп. Вернадского, д. 101, к. 3, Москва, 119526 Россия

\*e-mail: vti-unit@yandex.ru

\*\*e-mail: kontorovich\_ts@mail.ru

Поступила в редакцию 05.02.2020 г.

После доработки 27.03.2020 г.

Принята к публикации 22.04.2020 г.

Одной из проблем, возникающих при пусковых режимах парогазовых энергоблоков, является предварительный прогрев паропроводов парового тракта высокого и среднего давления, длительность которого оказывает заметное влияние на общую продолжительность пусковых операций, в особенности при пусках из холодного состояния. При пусках парогазовых установок в процессе повышения давления пара высокого давления, когда начальная температура стенки прогреваемой детали оказывается ниже температуры насыщения или когда обогреваемая поверхность с высокой начальной температурой продолжительное время контактирует с паром на линии насыщения при его текущем давлении, на внутренней поверхности элементов при их прогреве происходит конденсация пара. В статье рассмотрено влияние теплообмена вследствие конденсации пара на прогреваемой стенке паропроводов (коллекторов) на их термоапрессированное состояние. Показано, что при таком прогреве уровень возникающих в стенке паропровода температурных напряжений незначителен, так как практически весь перепад температур приходится на пленку конденсата, теплопроводность которой существенно меньше теплопроводности прогреваемой металлической стенки. Повреждения паропроводов, как правило, в виде трещин в дренажных и импульсных линиях вблизи мест их приварки к паропроводам связаны с взрывным характером кипения при колебаниях давления в паропроводах и попаданием капельной влаги на “сухую” поверхность паропровода. Прогрев паропровода при повышении давления и конденсации пара на его стенке не вызывает в ней сколько-нибудь значительных термических напряжений на всем этапе прогрева сконденсировавшимся паром. Лишь после достижения температуры насыщения, когда прекращается конденсация на поверхности стенки прогреваемого паропровода, возникают температурные напряжения, значения которых определяются разностью температур пара и внутренней поверхности паропровода и коэффициентами теплоотдачи при конвективном теплообмене, на порядок меньшими, нежели при прогреве благодаря конденсации пара.

**Ключевые слова:** турбина, конденсация, теплота парообразования, термические напряжения, паропровод, коллектор, насыщение, капельная конденсация, плечевая конденсация

DOI: 10.1134/S0040363621010161

# **Thermally Stressed State of Headers and Steam Pipelines in the Flowpath of Combined-Cycle Power Plants during Their Heating with Condensed Steam**

**Yu. A. Radin<sup>a,\*</sup> and T. S. Kontorovich<sup>a,\*\*</sup>**

<sup>a</sup>*PAO Mosenergo, Moscow, 119526 Russia*

*\*e-mail: vti-unit@yandex.ru*

*\*\*e-mail: kontorovich\_ts@mail.ru*

**Abstract**—One of the problems arising in starting combined-cycle power units is the preheating of steam pipelines in the high- and intermediate-pressure steam path whose time has a considerable effect on the total start-up time, especially during cold start-ups. Steam condenses on the inner surface during startups of combined-cycle units in the process of increasing the pressure of high-pressure steam when the initial temperature of a heated part is below the saturation temperature or when a heated surface with a high initial temperature is exposed to the saturated steam at its current pressure for a long time. The paper considers the effect of heat transfer due to the steam condensation on the heated wall of steam pipelines (or headers) on their thermally stressed state. It has been demonstrated that the level of temperature stresses arising in the wall of the steam pipeline is insignificant with this heating since almost all the temperature difference occurs across the condensate film whose heat conductivity is much lower than that of the heated metal wall. Damages to steam pipelines, usually in the form of cracks in drainage or impulse lines near the points of their welding to the steam pipelines, are caused by the explosive nature of the boiling during pressure fluctuations in the steam pipelines and by the impact of liquid drops on the “dry” surface of the steam pipeline. The heating of the steam pipeline with increasing pressure and condensation of steam on its wall does not result in considerable thermal stresses in it during the entire stage of heating with condensed steam. Only after the saturation temperature is attained, when there is no more condensation on the wall surface of the heated steam pipeline, temperature stresses appear, whose values are determined by the temperature difference between the steam and the inner surface of the steam pipeline and convective heat-transfer coefficients which are an order of magnitude lower than those observed during heating by steam condensation.

**Keywords:** turbine, condensation, evaporation heat, thermal stresses, steam pipeline, header, saturation, drop condensation, film

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,  
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ  
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

---

НАДСТРОЙКА УГОЛЬНОЙ ТЭЦ С ПОПЕРЕЧНЫМИ СВЯЗЯМИ  
ПАРОГАЗОВОЙ УСТАНОВКОЙ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ

© 2021 г. О. В. Боруш<sup>a</sup>, П. А. Щинников<sup>a</sup>, А. А. Францева<sup>a</sup>, \*, \*\*

<sup>a</sup>Новосибирский государственный технический университет, просп. К. Маркса, д. 20, г. Новосибирск, 630073 Россия

\*e-mail: frantsevaalina@gmail.com

\*\*e-mail: tes.nstu@gmail.com

Поступила в редакцию 10.01.2020 г.

После доработки 04.03.2020 г.

Принята к публикации 18.03.2020 г.

В структуре генерирующих мощностей России преобладают тепловые электрические станции с поперечными связями и расходом условного топлива не ниже 321 г/(кВт · ч). На практике же этот показатель во многих случаях превышает 500 г/(кВт · ч). Для повышения эффективности электростанций с поперечными связями рассмотрены двухтопливные парогазовые установки (ПГУ) параллельного типа с преимущественным сжиганием угля. Подобные ПГУ имеют высокие показатели эффективности и пригодны для модернизации действующих электростанций на докритические параметры пара с поперечными связями. При использовании для ПГУ отечественных газовых турбин или турбин с высокой локализацией их производства в России мощность может составлять 200–250 МВт. Во всех случаях требуется создание нового котла-утилизатора и паровой турбины, которая может работать на давлениях 12.8 и 8.8 МПа. В статье рассматриваются технологические особенности подобных двухтопливных теплофикационных ПГУ на базе газовой турбины 6FA. Разработана тепловая схема ПГУ, показаны параметры в нерегулируемых отборах паровой турбины в разных режимах работы с учетом байпаса линий основного конденсата и питательной воды. Определены энергетические характеристики работы ПГУ в условиях изменения температуры окружающей среды. Кроме того, рассмотрен вариант модернизации действующей ТЭЦ г. Северск путем внедрения двухтопливной ПГУ на базе газовой турбины 6FA мощностью 82 МВт и паровой турбины Т-96/122-8.8 при сохранении в эксплуатации паровых энергетических угольных котлов. Показано, что представленный вариант модернизации позволяет снизить затраты на топливо приблизительно на 240 млн руб. в год при одновременном увеличении отпуска электроэнергии на тепловом потреблении в 1.7 раза.

**Ключевые слова:** двухтопливная ПГУ, коэффициент бинарности, параллельная схема, удельный расход топлива, поперечные связи, эффективность

**DOI:** 10.1134/S0040363621010112

# Topping with a Natural Gas-Fired Combined Cycle Unit of a Coal-Fired Cogeneration Power Plant with Cross Connections

O. V. Borush<sup>a</sup>, P. A. Shchinnikov<sup>a</sup>, and A. A. Frantseva<sup>a, \*, \*\*</sup>

<sup>a</sup>*Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, 630073 Russia*

\*e-mail: frantsevaalina@gmail.com

\*\*e-mail: tes.nstu@gmail.com

**Abstract**—Thermal power plants (TPP) with cross connections and having a minimum reference fuel rate of 321 g/(kW · h) prevail in the structure of the generating capacities in Russia. In practice, this characteristic is often above 500 g/(kW · h). Application of parallel-type, dual-fuel combined-cycle units (CCUs) using coal as the main fuel, for improving the efficiency of power plants with cross connections is considered. Such CCUs have high efficiency and are suitable for modernization of operating subcritical power plants with cross connections. The power of CCUs with gas turbines manufactured in Russia or having a high degree of production localization in Russia can be as high as 200–250 MW. In all the cases, a new heat-recovery steam generator (HRSG) and a new steam turbine for a live-steam pressure of 12.8 and 8.8 MPa must be developed. The paper considers the process features of such dual-fuel cogeneration CCUs based on a 6FA gas turbine. A CCU thermal scheme is developed. Bled steam conditions under different operating conditions are determined considering the bypass of the main condensate and feedwater lines. GCU performance indices as a function of ambient air temperature are determined. In addition, an option was considered for modernizing the existing cogeneration power plant (TETs) in the town of Seversk by implementation of a dual-fuel CCU based on an 82 MW 6FA gas turbine and a T-96/122-8.8 steam turbine while maintaining the coal-fired power steam boilers in operation. It is demonstrated that the proposed modernization option makes it possible to reduce the fuel cost by approximately 240 million rubles per year while increasing the electricity delivery under cogeneration conditions by 1.7 times.

**Keywords:** dual-fuel CCU, binary coefficient, parallel system, fuel rate, cross connections, effectiveness

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,  
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА  
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

---

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ  
НА ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЩЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,  
ВЫЗЫВАЮЩИХ АГЛОМЕРАЦИЮ СЛОЯ

© 2021 г. Г. А. Рябов<sup>a</sup>, \*, О. М. Фоломеев<sup>a</sup>, О. А. Смирнова<sup>a</sup>, Д. С. Литун<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Всероссийский теплотехнический институт, Автозаводская ул., д. 14, Москва, 115280 Россия

\*e-mail: GARyabov@vti.ru

Поступила в редакцию 16.03.2020 г.

После доработки 27.03.2020 г.

Принята к публикации 21.04.2020 г.

В последнее время все более актуальными становятся исследования процессов агломерации слоя при сжигании биомассы. Наибольшее влияние на процессы агломерации оказывают щелочные компоненты золы, которые, вступая в реакцию с силикатами, образуют легкоплавкие эвтектики. Поэтому очень важно определить критическую концентрацию прежде всего калия (наиболее легкоплавкие эвтектики) в слое, при которой начинается спекание частиц. Задачами экспериментальных исследований являлись изучение влияния на процесс агломерации частиц температуры и концентрации щелочных элементов при сжигании различных видов биомассы, а также биомассы и угля, наличия дренажа, определение критической концентрации калия в слое и расчетная оценка времени до начала спекания в условиях увеличения концентрации калия в слое. Приведены методика выполнения экспериментов и характеристики четырех исследованных видов биомассы. Представлены результаты по определению доли образования агломерированных частиц при различных температуре и концентрации щелочных элементов в слое. При замене части песка на оксиды железа агломерация проявляется только при высоких температурах (850°C и более). Полученные данные сопоставлены с результатами подобных опытов, выполнявшихся при ожигании слоя, рассмотрено влияние на процессы агломерации скорости ожигания, размеров частиц и избытка воздуха. Отмечено, что при неподвижном слое предельные концентрации калия минимальны. Показана необходимость изучения на реальных объектах зависимости изменения концентрации калия в слое от времени их эксплуатации. Практический интерес представляет выбор доли дренажа материала слоя с добавкой отсевного материала или свежего песка. Приведены методика расчета и полученные с ее помощью расчетные данные по изменению концентрации калия в слое в различных условиях. Определены доли дренажа слоя при сжигании подсолнечной лузги и кородревесных отходов, а также показано, что совместное сжигание лузги и угля резко снижает вероятность агломерации слоя.

**Ключевые слова:** биомасса, кипящий слой, агломерация, свойства золы топлив, щелочные металлы, легкоплавкие соединения, методы исследований, концентрация калия в слое, дренаж слоя, совместное сжигание с углем

**DOI:** 10.1134/S0040363621010173

# **Steam Boilers, Power-Generating Fuel, Burners, and Boiler Auxiliary Equipment**

**G. A. Ryabov<sup>a,\*</sup>, O. M. Folomeev<sup>a</sup>, O. A. Smirnova<sup>a</sup>, and D. S. Litun<sup>a</sup>**

<sup>a</sup>*All-Russia Thermal Engineering Institute, Moscow, 115280 Russia*

\*e-mail: GARyabov@vti.ru

**Abstract**—In recent years, studies into the processes of bed agglomeration during the combustion of biomass have become increasingly relevant. The agglomeration processes are most largely influenced by the alkaline components of ash, which form low-melting eutectics by reacting with silicates. Therefore, it is very important to determine the critical concentration, primarily, of potassium that forms the most low-melting eutectics in the bed, at which the particles begin to sinter. The experimental studies are aimed at studying the effect of the temperature and the concentrations of alkaline elements on the process of particle agglomeration during the combustion of various types of biomass as well as biomass and coal, studying the presence of drainage, determining the critical concentration of potassium in the bed, and calculating the estimated time before the start of sintering under conditions of an increase in the concentration of potassium in the bed. The experimental techniques and characteristics of the four studied types of biomass are described. Data on the fraction of formation of agglomerated particles in the bed at different temperatures and concentrations of alkaline elements are given. Upon replacing a part of the sand by iron oxides, agglomeration is observed only at high temperatures (850°C and more). The obtained data are compared with the results of similar experiments carried out under conditions of the fluidized bed; in these experiments, the effects of the rate of fluidization, particle size, and excess air on the agglomeration processes are considered. It is noted that the limiting potassium concentration is lowest in the case of a fixed bed. It is shown that real objects should be used when studying the dependence of the behavior of the concentration of potassium in the bed on the operation time. The choice of the fraction of drainage of the bed material with the addition of a screened material or fresh sand is of practical interest. The calculation techniques and calculated data obtained with use of them on the behavior of the concentration of potassium in the bed under various conditions are presented. The fractions of bed drainage during combustion of sunflower husks and bark and wood waste are determined. In addition, it is shown that the joint combustion of husks and coal sharply reduces the probability of bed agglomeration.

**Keywords:** biomass, fluidized bed, agglomeration, fuel ash properties, alkali metals, low-melting compounds, research methods, potassium concentration in the bed, bed drainage, joint combustion with coal