

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 3, 2021

Общие вопросы энергетики

Климатические экстремумы – новый вызов для Российских энергосистем

B. B. Клименко, A. B. Клименко, A. Г. Терешин, E. B. Федотова

3

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Материалы обращенных к плазме компонентов термоядерных реакторов-токамаков:
требования, термостабилизация, испытания (обзор)

G. Van Oost, A. B. Дедов, B. П. Будаев

18

Атомные электростанции

Исследование гидродинамики закрученных потоков в области направляющего канала
за перемешивающими дистанционирующими решетками ТВС реактора типа PWR

*C. M. Дмитриев, A. B. Герасимов, A. A. Добров, D. B. Доронков, A. П. Живодеров,
E. B. Рубцова, A. B. Рязанов, D. N. Солнцев, A. N. Пронин, A. E. Хробостов*

36

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Газификация угля: на перепутье. Технологические факторы

C. П. Филиппов, A. B. Кейко

45

Определение параметров псевдоожженного слоя с твердой подвижной насадкой

H. О. Усмонов, X. C. Исаходжаев, M. A. Короли

59

Автоматизация и тепловой контроль в энергетике

От автоматизированного проектирования к цифровому двойнику АСУ ТП ТЭС

I. M. Шаровин, B. B. Лопатин, B. A. Трофимов, A. B. Трофимов

67

Теплофикация и тепловые сети

Анализ проблем и тенденций развития систем теплоснабжения крупных городов России

E. Г. Гашо, B. С. Пузаков, C. B. Гужсов

75

Выбор модели прогнозирования отпуска тепловой энергии

A. B. Затонский, L. Г. Тугашова

89

Contents

Vol. 68, No. 3, 2021

General Issues of Power Engineering

Climatic Extremes: a New Challenge for Russian Power Systems

V. V. Klimenko, A. V. Klimenko, A. G. Tereshin, and E. V. Fedotova

3

Heat and Mass Transfer and Properties of Working Fluids and Materials

The Plasma-Facing Materials of Tokamak Thermonuclear Reactors: Requirements, Thermal Stabilization, and Tests (a Review)

G. Van Oost, A. V. Dedov, and V. P. Budaev

18

Nuclear Power Plants

Studying the Swirl Flow Hydrodynamics in the Guiding Channel Area Downstream of Mixing Spacer Grids of a PWR Reactor Fuel Assembly

S. M. Dmitriev, A. V. Gerasimov, A. A. Dobrov, D. V. Doronkov, A. P. Zhivoderov, E. V. Rubtsova, A. V. Ryazanov, D. N. Solntsev, A. N. Pronin, and A. E. Khrobostov

36

Steam Boilers, Power-Plant Fuels, Burner Units, and Boiler Auxiliary Equipment

Coal Gasification: At the Crossroads. Technological Factors

S. P. Filippov and A. V. Keiko

45

Determining the Parameters of the Fluid Layer with a Rigid Mobile Nozzle

N. O. Usmonov, Kh. S. Isakhodzhaev, and M. A. Koroli

59

Automation and Thermal Control in the Power Industry

From Automated Design to Digital Double of APCS for a TPP

I. M. Sharovin, V. V. Lopatin, V. A. Trofimov, and A. V. Trofimov

67

District Heating Cogeneration and Heat Networks

An Analysis of Problems and Trends Relating to the Development of Heat-Supply Systems for Russian Cities

E. G. Gasho, V. S. Puzakov, and S. V. Guzhov

75

Selecting the Forecasting Model of Heat Energy Delivery

A. V. Zatonsky and L. G. Tugashova

89

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЭКСТРЕМУМЫ – НОВЫЙ ВЫЗОВ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОСИСТЕМ^{1, 2}

© 2021 г. В. В. Клименко^a, *, А. В. Клименко^b, А. Г. Терешин^a, Е. В. Федотова^a

^aНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

^bНациональный исследовательский технологический университет МИСИС,
Ленинский просп., д. 4, Москва, 119049 Россия

*e-mail: nilgpe@tppei.ru

Поступила в редакцию 26.07.2020 г.

После доработки 26.07.2020 г.

Принята к публикации 26.08.2020 г.

Рассмотрены изменения температурных экстремумов на территории России после 1945 г. и выполнен анализ их влияния на функционирование энергосистем. Указывается, что в настоящее время ЕЭС России и все ОЭС обладают значительным резервом установленной и доступной мощности электростанций. Однако четверть региональных энергосистем энергодефицитна, а три из семи объединенных региональных энергосистем России (Северо-Запада, Центра и Юга) характеризуются дефицитом регулировочного диапазона мощности, который покрывается за счет перетоков от соседних энергосистем (Средней Волги, Урала и Сибири). Опираясь на актуальные данные метеорологических наблюдений и энергетическую статистику, авторы провели расчет наблюдаемого изменения экстремальных климатических характеристик в течение последних 70 лет и оценили его воздействие на баланс мощности и режимы работы энергосистем. Установлено, что климатические изменения на территории России, выражющиеся в повышении температуры воздуха во все сезоны во всех регионах страны, приводят к замедлению роста зимних и ускорению роста летних максимумов нагрузки практически во всех энергосистемах, тем самым способствуя повышению надежности снабжения электроэнергией. Для лета непрерывное возрастание максимумов потребления электроэнергии в сочетании с увеличением его суточной неравномерности и, как следствие, повышением потребности в регулировочном диапазоне означает увеличение риска массовых нарушений при снабжении электроэнергией. Показано, что на этом фоне снижение производительности генерирующих объектов (ТЭС, ГЭС и АЭС) в жаркую погоду, а также аварии на энергетических объектах ведут к исчерпанию резерва мощности и делают реальной возможность массовых отключений потребителей в энергосистемах Юга и Центра.

Ключевые слова: климатические экстремумы, потребление электроэнергии, сезонные максимумы, прогноз, ОЭС Юга, суточный профиль нагрузки, интегральные и экстремальные характеристики

DOI: 10.1134/S004036362103005X

Climatic Extremes: a New Challenge for Russian Power Systems

V. V. Klimenko^{a,*}, A. V. Klimenko^b, A. G. Tereshin^a and E. V. Fedotova^a

^aNational Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

^bNational Research Technological University MISIS, Moscow, 119049 Russia

*e-mail: nilgpe@mpei.ru

Abstract—Changes in temperature extremes in Russia after 1945 are examined, and their effect on power system performance is analyzed. It is indicated that the United Power System (UPS) of Russia and all integrated power systems (IPS) presently have a considerable amount of installed and available spare capacities. However, a quarter of the regional power systems suffer a power shortage, and three of seven integrated regional power systems of Russia (Northwest, Center, and South) feature a deficit in the power control range, which is covered by power flows from adjacent power systems (Middle Volga, Urals, and Siberia). Based on the meteorological monitoring results and power industry statistic, the observed change in the extremal climatic characteristics over the past 70 years were calculated. Its effect on the power balance and power system modes was assessed. It has been established that climatic changes that occurred in Russia and manifested themselves in an increase in the air temperature in all seasons in all regions of the country reduce the maximum load increase rate in the winter and raise it in the summer in almost all power systems, thereby contributing to an increase in the reliability of electricity supply. For the summer, a continuous increase in the power demand maxima in combination with an enhancement in the nonuniformity of the daily demand, and, as a result, a greater need for the control range mean an increase in the risk of many power supply failures. It has been demonstrated that, against this background, a decrease in the output of generating facilities (such thermal power plants (TPP), hydroelectric power plants (HPP), and nuclear power plants (NPP)) in hot weather and accidents at power facilities lead to the activation of the available spare power and substantiate the fact that many consumers can be disconnected in the power systems of the South and the Center.

Keywords: climatic extremes, power consumption, seasonal maximums, forecast, IPS of the South, daily load curve, integral and extremal characteristics

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

МАТЕРИАЛЫ ОБРАЩЕННЫХ К ПЛАЗМЕ КОМПОНЕНТОВ
ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ-ТОКАМАКОВ:
ТРЕБОВАНИЯ, ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ, ИСПЫТАНИЯ (ОБЗОР)¹

© 2021 г. Г. Ван Оост^{a, b}, А. В. Дедов^{a, *}, В. П. Будаев^a

^aНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

^bГентский университет, B-9000 Ондерберген, Гент I, Бельгия

*e-mail: dedovav@tpei.ru

Поступила в редакцию 16.03.2020 г.

После доработки 22.06.2020 г.

Принята к публикации 26.08.2020 г.

Представлен обзор результатов экспериментальных исследований внутрикамерных компонентов и обращенных к плазме материалов, предлагаемых для использования в термоядерном реакторе. Внутренние компоненты термоядерного реактора будут испытывать различные тепловые нагрузки, связанные с температурными градиентами, локальной дозой облучения с энергетическим спектром нейтронов термоядерной реакции. Срок службы систем будет определяться стойкостью материалов к нейтронным и тепловым нагрузкам. Одной из серьезных проблем при реализации термоядерной электростанции является проблема отвода тепла. Охлаждение компонентов может осуществляться как газом, так и жидкостью, в том числе солевыми растворами и жидкими металлами. Параметры теплоносителей, систем теплообмена и охлаждения будут принимать такие значения, которые в настоящее время пока не достижимы. Многообразие имеющихся конструктивных проработок, предлагаемых в российском и зарубежных проектах, необходимо обосновывать с позиций теплообмена. Параметры тепловой и нейтронной нагрузки будут определять выбор материалов систем термоядерного реактора. В сооружаемом международном термоядерном экспериментальном реакторе ITER (от англ. international thermonuclear experimental reactor) будут использоваться конструкции, материалы и технологии, которые прошли основные испытания. В системах охлаждения ITER будет применяться вынужденная однофазная конвекция турбулентного потока воды, интенсификация теплообмена будет осуществляться путем внутреннего оребрения и закрутки потока. Теплозащитная облицовка обращенных к плазме внутрикамерных компонентов в зонах наибольшей плазменно-тепловой нагрузки будет изготовлена из вольфрама. При проработке проекта демонстрационного реактора следующего поколения (ДЕМО) потребуется дополнительно развить технологии создания бланкета и решить проблему трансформации тепловой энергии в электрическую. Выбор материалов для ДЕМО должен быть основан на учете высокой дозы облучения нейтронами с энергетическим спектром термоядерной реакции и критически высоких тепловых нагрузок на внутрикамерные компоненты, обращенные к плазме. Предстоит разработать и испытать новые материалы для создания термоядерного реактора ДЕМО и решить вопросы их промышленного производства.

Ключевые слова: термоядерный реактор, токамак, материалы, тепловые испытания, отвод тепла, теплообмен, бланкет, дивертор, вольфрам, литий, нейтронные и тепловые нагрузки

DOI: 10.1134/S0040363621030097

The Plasma-Facing Materials of Tokamak Thermonuclear Reactors: Requirements, Thermal Stabilization, and Tests (a Review)

G. Van Oost^{a, b}, A. V. Dedov^{a, *}, and V. P. Budaev^a

^a*National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia*

^b*Ghent University, Ghent, B-9000 Belgium*

*e-mail: dedovav@mpei.ru

Abstract—The results from experimental investigations of chamber internal parts and plasma-facing materials proposed for use in a thermonuclear reactor are reviewed. The thermonuclear reactor internals will experience various heat loads connected with temperature gradients and local exposure dose with the nuclear reaction neutron energy spectrum. The lifetime of the systems will depend on the resistance of materials to neutron and heat loads. Assurance of heat removal is one of serious problems to be solved in implementing a thermonuclear power plant. The components can be cooled either by gas or liquid, including salt solutions and liquid metals. The parameters of coolants, heat-transfer systems, and cooling systems will take values that are still not attainable as of yet. The variety of available design elaborations suggested in the Russian and foreign projects must be substantiated in terms of heat transfer. The parameters of heat and neutron loads will govern the choice of materials for the thermonuclear reactor systems. The international thermonuclear experimental reactor (ITER), which is under construction, will be built using structures, materials, and technologies that have passed the main tests. The ITER cooling systems will operate with forced single-phase convection of turbulent water flow; the heat transfer will be intensified by using inner finning and flow swirling. The thermal protection lining of the plasma-facing chamber's internal parts in the zones of the highest plasma and heat load will be made of tungsten. In elaborating the design of the next-generation demonstration reactor (DEMO), it will be necessary to additionally develop the blanket construction technologies and solve the problem of converting heat into electricity. The materials for the DEMO reactor must be selected with due regard to the high dose of their irradiation by neutrons with the thermonuclear reaction energy spectrum and critically high heat loads experienced by the plasma-facing chamber's internals. It will be necessary to develop and test new materials for constructing the DEMO thermonuclear reactor and solve matters concerned with their commercial-scale manufacture.

Keywords: thermonuclear reactor, tokamak, materials, thermal tests, heat removal, heat transfer, blanket, divertor, tungsten, lithium, neutron and heat loads

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ ЗАКРУЧЕННЫХ ПОТОКОВ В ОБЛАСТИ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КАНАЛА ЗА ПЕРЕМЕШИВАЮЩИМИ ДИСТАНЦИОНИРУЮЩИМИ РЕШЕТКАМИ ТВС РЕАКТОРА ТИПА PWR¹

© 2021 г. С. М. Дмитриев^a, А. В. Герасимов^a, *, А. А. Добров^a, Д. В. Доронков^a, А. П. Живодеров^a, Е. В. Рубцова^a, А. В. Рязанов^a, Д. Н. Солнцев^a, А. Н. Пронин^a, А. Е. Хробостов^a

^aНижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева,
ул. Минина, д. 24, г. Нижний Новгород, 603155 Россия

*e-mail: poorvenom@yandex.ru

Поступила в редакцию 08.08.2019 г.

После доработки 18.06.2020 г.

Принята к публикации 24.06.2020 г.

Приведены результаты исследований течения теплоносителя в тепловыделяющих сборках за перемешивающими дистанционирующими решетками реактора типа PWR. Цель работы – оценка эффективности применения перемешивающих решеток различных конструкций. Для достижения поставленной цели были проведены экспериментальные исследования на аэродинамическом стенде с масштабными моделями фрагментов топливных кассет с перемешивающими дистанционирующими решетками разных конструкций. В качестве показательной области исследований были выбраны две смежные ячейки области направляющего канала, конструктивной особенностью которых является различная пространственная ориентация турбулизаторов, установленных на решетках-интенсификаторах. Общая картина течения представлена векторными полями тангенциальных скоростей, а также распределением относительных скоростей в зазорах между твэлами и направляющим каналом. Для оценки эффективности применения конструкций решеток относительно перемешивания потока теплоносителя был проведен анализ коэффициентов внутриячейкового вихреобразования и межъячейкового перемешивания. В результате этого анализа показано, что в альтернативной конструкции изменение направления пары дефлекторов ячейки позволило увеличить коэффициент межъячейкового обмена в 1.13 раза относительно базовой конструкции, а коэффициент внутриячейкового вихреобразования – в 2.2 раза. Следовательно, использование решетки альтернативной конструкции в целях лучшего перемешивания потока теплоносителя является более предпочтительным. Накопленная база данных по течению теплоносителя в ТВС-Квадрат служит для инженерного обоснования конструкций активных зон реакторов PWR. Результаты экспериментальных исследований используются для верификации CFD-кодов как зарубежной, так и отечественной разработки, а также программ детального поячеочного расчета активных зон для уменьшения консерватизма при обосновании их теплотехнической надежности .

Ключевые слова: перемешивающие решетки, дефлекторы, направляющий канал, аэродинамический стенд, внутриячейковое вихреобразование, межъячейковое перемешивание

DOI: 10.1134/S0040363621020016

Studying the Swirl Flow Hydrodynamics in the Guiding Channel Area Downstream of Mixing Spacer Grids of a PWR Reactor Fuel Assembly

S. M. Dmitriev^a, A. V. Gerasimov^{a,*}, A. A. Dobrov^a, D. V. Doronkov^a, A. P. Zhivoderov^a, E. V. Rubtsova^a, A. V. Ryazanov^a, D. N. Solntsev^a, A. N. Pronin^a, and A. E. Krobostov^a

^aAlekseev Nizhny Novgorod State Technical University, Nizhny Novgorod, 603155 Russia

**e-mail: poorvenom@yandex.ru*

Abstract—The results from studying the coolant flow in fuel assemblies downstream of mixing spacer grids of a PWR reactor are presented. The aim of the study is to estimate the effect from using different designs of mixing grids. For this purpose, experimental investigations were carried out on an aerodynamic test facility with scaled models of fuel assembly fragments containing mixing spacer grids of different designs. Two adjacent cells of the guiding channel zone were selected as the representative study area. The specific structural feature of these cells is that the turbulizers installed on the intensifying grids have different spatial orientation. The general flow pattern is represented by the vector fields of tangential velocities and by the distribution of relative velocities in the gaps between the fuel rods and the guiding channel. For estimating the effect from using the grid designs with respect to coolant flow mixing, the intracell vortex formation coefficients and intercell mixing coefficients were analyzed. It has been shown from the performed analysis that, owing to the use of the alternative design with a pair of cell deflectors oriented in a changed direction, the intercell transfer coefficient and the intracell vortex formation coefficient were increased by a factor of 1.13 and 2.2, respectively, in comparison with those in the basic design. Hence, the use of the grid of the alternative design is more preferable for obtaining better mixing of the coolant flow. The accumulated database on coolant flow in the Square FA serves for engineering substantiation of the PWR reactor cores. The results from experimental studies are used for verification of CFD codes developed both in Russia and abroad and of programs for detailed cell-wise analysis of the cores for reducing the conservatism in substantiating their thermal reliability.

Keywords: mixing grids, deflectors, guiding channel, aerodynamic test facility, intracell vortex formation, intercell mixing

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ГАЗИФИКАЦИЯ УГЛЯ: НА ПЕРЕПУТЬЕ.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

© 2021 г. С. П. Филиппов^a, *, А. В. Кейко^a

^aИнститут энергетических исследований РАН, ул. Нагорная, д. 31, корп. 2, Москва, 117186 Россия

*e-mail: fil_sp@mail.ru

Поступила в редакцию 16.06.2020 г.

После доработки 13.07.2020 г.

Принята к публикации 26.08.2020 г.

Представлены результаты анализа достигнутого в мире технического состояния разработанных технологий газификации угля и спроса на них. Показано, что такие технологии к настоящему времени оказались на перепутье своего развития. Их судьба будет определяться перспективами развития угольной энергетики в целом. Уголь до сих пор играет важнейшую роль в мировой энергетике. В последние годы внешний фон для развития мировой угольной энергетики стал резко негативным. Поскольку среди топлив уголь при сжигании дает наибольшие удельные выбросы CO₂, то он может стать первой жертвой разворачивающейся политики декарбонизации энергетики. В этих условиях требуется диверсификация сфер использования угля, прежде всего, за счет производства широкой гаммы химических продуктов с высокой добавленной стоимостью. Это требует разработки соответствующих технологий, в первую очередь технологий газификации, применение которых позволяет производить на основе угля практически весь набор продуктов, получаемых из нефти и природного газа. Определено, что технологии газификации уже достигли высокого уровня технической зрелости, предложено большое число конструкций газогенераторов. Установлено, что в настоящее время большинство работающих установок газификации угля используются для производства разнообразных химических продуктов, прежде всего заменителя природного газа, который затем направляется в газовые сети, а также метанола и аммиака. Отмечено малое количество реализованных и планируемых к реализации проектов парогазовых установок с внутрицикловой газификацией угля, что свидетельствует о низком интересе бизнеса к данной технологии. Между тем, такие установки имеют достаточно высокий потенциал для применения в низкоуглеродной энергетике, конечно, при решении проблемы утилизации уловленного CO₂. Показано, что в мире имеется большое число производителей газогенераторного оборудования. Однако газогенераторы выпускаются в единичных экземплярах или небольшими сериями, что неизбежно ведет к их высокой стоимости. Для дальнейшего инновационного развития технологии газификации требуется объединение усилий государства и бизнеса.

Ключевые слова: газификация, газогенератор, парогазовая установка с внутрицикловой газификацией угля, синтез-газ, углекислый газ, уголь, эффективность термохимической конверсии, угольная энергетика

DOI: 10.1134/S0040363621030048

Coal Gasification: At the Crossroads. Technological Factors

S. P. Filippov^a, * and A. V. Keiko^a

^aEnergy Research Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117186 Russia

**e-mail: fil_sp@mail.ru*

Abstract—The article presents results from analyzing the state of the art achieved in the coal gasification technologies developed around the world and the demand for them. It is shown that such technologies have presently arrived at a crossroads in their development. Their future will be determined by the development prospects of coal energy as a whole. Coal still continues to play the most important role in the world energy. In recent years, external factors have become extremely negative for the development of coal energy. Among other fuels, coal produces the largest specific emissions of CO₂ during its combustion, in view of which it may become the first victim of the unfolding energy decarbonization policy. Under such conditions, there is a need to diversify the coal utilization fields, primarily through manufacturing a wide range of chemical products with a high added value. This generates the need to develop the appropriate technologies, and, first of all, gasification technologies, the use of which opens the possibility of making almost the entire range of products from coal that are obtained from petroleum and natural gas. It has been determined that gasification technologies have already reached a high level of technical maturity, and a large number of gasifier designs have been proposed. It has been determined that the majority of operating coal gasification plants are presently used for manufacturing various chemical products, first of all, natural gas substitute (which is then forwarded to gas networks) and also methanol and ammonia. It is pointed out that only a few integrated gasification combined cycle plants have been implemented and planned for construction, which means that the private sector shows little interest in this technology. At the same time, such plants have quite a high potential for being used in low-carbon energy, of course, provided that the problem of disposing the captured CO₂ is solved. It is shown that a large number of gasifier equipment manufacturers are available around the world. However, gasifiers are produced in single units or in a small series, which unavoidably leads to the high cost of this equipment. For the further innovative development of the gasification technology, combined efforts should be taken by the private sector and the state.

Keywords: gasification, gasifier, integrated gasification combined cycle plant, synthesis gas, carbon dioxide, coal, thermochemical conversion efficiency, coal energy

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПСЕВДООЖИЖЕННОГО СЛОЯ
С ТВЕРДОЙ ПОДВИЖНОЙ НАСАДКОЙ

© 2021 г. Н. О. Усмонов^a, *, Х. С. Исаходжаев^a, **, М. А. Короли^a, ***

^aТашкентский государственный технический университет,
Университетская ул., Вузгородок, д. 2, г. Ташкент, 100095 Республика Узбекистан

*e-mail: nizomiddin1981@mail.ru

**e-mail: x.isaxodjayev1965@yandex.ru

***e-mail: mkoroly@list.ru

Поступила в редакцию 15.01.2020 г.

После доработки 01.07.2020 г.

Принята к публикации 26.08.2020 г.

Рассмотрены вопросы гидродинамики трехфазного псевдоожженного слоя. Основное внимание удалено экспериментальным исследованиям процесса охлаждения промышленной оборотной воды в трехфазном слое. Разработана и собрана экспериментальная установка, приведены ее краткое описание и принцип работы. Проведены наладочные эксперименты и опыты с двухфазным псевдоожженным слоем, основной задачей которых являлось определение зависимости от скорости воздуха в аппарате гидравлического сопротивления сухой решетки без насадки. Описана серия опытов, позволивших установить оптимальный режим охлаждения оборотной воды в аппарате с трехфазным псевдоожженным слоем. Эксперимент выполняли как при постоянной, так и при переменной плотности орошения, опыты повторяли при различных скоростях воздуха. Фиксировали следующие параметры трехфазного псевдоожженного слоя: гидравлическое сопротивление, скорость начала псевдоожжения, скорость уноса, высота динамического слоя. Представлены результаты экспериментальных исследований скорости псевдоожжения и скорости уноса при различных шаровых насадках, а также зависимости динамической высоты трехфазного псевдоожженного слоя от скорости и плотности орошения. Получены экспериментальные данные по перепаду давлений в трехфазном псевдоожженном слое в зависимости от скорости воздуха, скорости начала псевдоожжения орошающего слоя насадки, скорости захлебывания трехфазного псевдоожженного слоя как функция плотности орошения. Выполнен анализ гидродинамических и тепловых процессов, происходящих в трехфазном псевдоожженном слое, получены основные технологические параметры оптимальной работы установок с указанным слоем применительно к решению задачи охлаждения оборотной воды. Исследована зависимость расширения трехфазного псевдоожженного слоя от скорости воздуха, плотности орошения. На основе выполненных экспериментальных исследований выведены эмпирические формулы для расчетов.

Ключевые слова: гидравлическое сопротивление, трехфазный псевдоожженный слой, шаровая полиэтиленовая насадка, плотность орошения, динамическая высота, охлаждение оборотной воды, критическая скорость воздуха, гидродинамическое сопротивление, начало псевдоожжения, захлебывание, скорость уноса

DOI: 10.1134/S0040363621030073

Determining the Parameters of the Fluid Layer with a Rigid Mobile Nozzle

N. O. Usmonov^{a, *}, Kh. S. Isakhodzhaev^{a, **}, and M. A. Koroli^{a, ***}

^aTashkent State Technical University, Tashkent, 100095 Republic of Uzbekistan

*e-mail: nizomiddin1981@mail.ru

**e-mail: x.isaxodjayev1965@yandex.ru

***e-mail: mkoroly@list.ru

Abstract—Hydrodynamic problems of a three-phase fluidized bed are considered. The main attention is paid to experimental studies into the process of cooling industrial circulating water in a three-phase layer. An experimental setup was developed and assembled, and its brief description and operating principle are given. Adjustment experiments and experiments with a two-phase fluidized bed were carried out, the main task of which was to determine the dependence on the air velocity in the apparatus of the hydraulic resistance of a dry grate without a nozzle. A series of experiments is described that made it possible to establish the optimal cooling mode for circulating water in an apparatus with a three-phase fluidized bed. The experiment was carried out at both constant and variable irrigation density, and the experiments were repeated at different air velocities. The following parameters of the three-phase fluidized bed were recorded: hydraulic resistance, the rate of onset of fluidization, the rate of entrainment, and the height of the dynamic bed. The results of experimental studies into the fluidization rate and entrainment rate at various ball nozzles and the dependence of the dynamic height of a three-phase fluidized bed on the rate and density of irrigation are presented. Experimental data have been obtained on the pressure drop in a three-phase fluidized bed depending on the air velocity, the rate of the beginning of fluidization of the irrigated bed of the packing, and the rate of flooding of the three-phase fluidized bed as a function of the irrigation density. The analysis of hydrodynamic and thermal processes occurring in a three-phase fluidized bed is carried out, and the main technological parameters for the optimal operation of installations with the specified bed are obtained in relation to solving the problem of cooling the circulating water. The dependence of the expansion of a three-phase fluidized bed on air velocity and irrigation density has been investigated. On the basis of the performed experimental studies, empirical formulas for calculations are derived.

Keywords: hydraulic resistance, three-phase fluidized bed, spherical polyethylene packing, irrigation density, dynamic height, cooling of circulating water, critical air velocity, hydrodynamic resistance, onset of fluidization, flooding, entrainment rate

**АВТОМАТИЗАЦИЯ
И ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ**

**ОТ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
К ЦИФРОВОМУ ДВОЙНИКУ АСУ ТП ТЭС**

© 2021 г. И. М. Шаровин^a, В. В. Лопатин^b, В. А. Трофимов^b, А. В. Трофимов^c, *

^aООО “Интертехэлектро-Проект”, Уланский пер., д. 24, стр. 1, Москва, 107045 Россия

^bООО “Энергоавтоматика”, Остаповский проезд, д. 3, стр. 2, Москва, 109316 Россия

^cНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

*e-mail: trofi56@bk.ru

Поступила в редакцию 06.07.2020 г.

После доработки 06.07.2020 г.

Принята к публикации 26.08.2020 г.

Рассмотрено понятие цифрового двойника автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) тепловых электростанций. Предложены принципы его формирования и использования на основе проектной базы данных, разработанной в рамках системы автоматизированного проектирования (САПР) тепловой автоматики и измерений. Приведены примеры систем автоматизации проектирования, ориентированных на решение аналогичных задач, указаны особенности предлагаемой САПР. Описаны типовая структура АСУ ТП и взаимосвязи основных ее компонентов: датчиков, кабелей, исполнительных и щитовых устройств, таблиц подключения сигналов, а также программно-технического комплекса (состав и распределение модулей устройств связи с объектом). Дано описание структуры базы данных проекта, обеспечивающей комплексную работу как с проектной документацией, так и с информацией об основных компонентах АСУ ТП. Показаны последовательность выполнения проектных процедур, связи проектной базы данных и базы данных САПР при их реализации. Рассмотрены способы повышения производительности труда проектировщиков, такие как применение типовых решений при организации измерений и схем управления исполнительными устройствами тепловых электростанций; многократное использование информации при однократном ее вводе; синтез текстовой и графической проектной документации на основе базы данных проекта. Предложено использовать цифровой двойник на всех этапах жизненного цикла объекта – при проектировании, монтаже, наладке, эксплуатации. Продемонстрирована эффективность работы с информацией благодаря интуитивно понятному интерфейсу для навигации по проекту. Приведены примеры объектов, при реализации которых использовалась рассматриваемая САПР.

Ключевые слова: АСУ ТП, ТЭС, цифровизация, цифровой двойник, САПР, базы данных, проектирование, программно-технический комплекс, модель данных, рабочая документация

DOI: 10.1134/S0040363621030061

From Automated Design to Digital Double of APCS for a TPP

I. M. Sharovin^a, V. V. Lopatin^b, V. A. Trofimov^b, and A. V. Trofimov^{c,*}

^a*OOO Intertechelectro-Project, Moscow, 107045 Russia*

^b*OOO Energoavtomatika, Moscow, 109316 Russia*

^c*National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia*

*e-mail: trofi56@bk.ru

Abstract—The concept of a digital twin of an automated process control system (APCS) of a thermal power plants is considered. The principles of its formation and use are proposed on the basis of a design database developed within the framework of a computer-aided design (CAD) system for thermal automation and measurements. Examples of design automation systems aimed at solving similar problems are given and the features of the proposed CAD system are indicated. The typical structure of the APCS and the relationship of its main components—sensors, cables, executive and switchboard devices, signal connection tables, as well as the software and hardware complex (composition and distribution of modules of communication devices with an object)—are described. A description of the project database's structure is given, which provides comprehensive work with both project documentation and information about the main components of the APCS. The sequence in execution of design procedures and links between the design database and the CAD database during their implementation are shown. Methods for increasing the productivity of designers are considered, such as the use of standard solutions in the organization of measurements and control schemes for actuators of thermal power plants, multiple use of information with a single input, and synthesis of text and graphic design documentation based on the project database. It is proposed to use a digital twin at all stages of the object's life cycle: during design, installation, commissioning, and operation. The effectiveness of working with information thanks to an intuitive interface for navigating through the project was demonstrated. Examples of objects, in the implementation of which the considered CAD system was used, are given.

Keywords: APCS, TPP, digitalization, digital twin, CAD, databases, design, software and hardware complex, data model, working documentation

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ¹

© 2021 г. Е. Г. Гашо^a, В. С. Пузаков^b, С. В. Гужов^{a, *}

^aНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

^bООО “Энсис Технологии”,
Киевское шоссе, 22-й км, домовл. 4, стр. 4, блок Д, БП “Румянцево”, Москва, 108811 Россия

*e-mail: GuzhovSV@yandex.ru

Поступила в редакцию 02.08.2019 г.

После доработки 08.06.2020 г.

Принята к публикации 23.06.2020 г.

Статья посвящена анализу проблем развития систем теплоснабжения крупных и средних городов России. Для этого выполнен обзор и проведен краткий анализ утвержденных схем теплоснабжения почти сорока городов с учетом их ключевых территориальных особенностей. Проанализированы главные особенности систем теплоснабжения городов, включая состояние тепловых сетей, избыточные мощности источников, параметры ТЭЦ, работающих в режиме вынужденной генерации, а также возможности использования вторичных и возобновляемых источников энергии для выработки тепловой энергии. Произведен расчет удельных показателей потребления тепла, в том числе с учетом градусо-суток отопительного периода. Рассмотрены зависимости удельного потребления топлива и эффективности выработки энергии от климатических параметров, плотности населения и других факторов. Для оценки потенциальных резервов повышения эффективности приведены сводные данные по суммарной установленной тепловой мощности, режимам отпуска тепловой энергии в городах. Целью работы являлось выявление ключевых проблем и основных тенденций развития систем теплоснабжения крупных городов. Распределение крупных и средних городов России по некоторым типологическим группам показало общность возникающих в них проблем и возможные наборы типовых мер и методов их решения. Выполнена оценка эффективности систем теплоснабжения в целом для некоторых городов в зависимости от плотности и численности населения и в различных климатических зонах. Полученные показатели совокупной эффективности систем теплоснабжения не имеют прямой увязки с долей промышленной нагрузки, плотностью населения и климатом. Предложено использовать в разработке схем теплоснабжения показатели энергетической и экологической эффективности для выявления ключевых резервов устойчивого развития важнейших жизнеобеспечивающих инфраструктур городов в различных климатических зонах России.

Ключевые слова: схема теплоснабжения крупного города, суммарная установленная тепловая мощность, отпуск тепловой энергии, нормативный износ трубопроводов тепловых сетей, эффективность выработки тепловой энергии, климатическая зона

DOI: 10.1134/S0040363621020028

An Analysis of Problems and Trends Relating to the Development of Heat-Supply Systems for Russian Cities

E. G. Gasho^a, V. S. Puzakov^b, and S. V. Guzhov^{a, *}

^a*National Research University, Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia*

^b*OOO Ensys Technologies, Moscow, 108811 Russia*

*e-mail: GuzhovSV@yandex.ru

Abstract—Problems associated with the development of heat-supply systems for large- and medium-size cities in Russia are analyzed. To this end, the approved heat-supply schemes of almost forty cities are reviewed and briefly analyzed taking into account their key territorial features. The main features of heat-supply systems for cities are analyzed, including the state of heat networks, excess capacities of sources, parameters of combined heat and power plants operating in the forced generation mode, and also the possibilities of using secondary and renewable energy sources for heat generation. The specific indicators characterizing heat consumption are calculated with taking into account, among other factors, the heating season degree days. The dependences of specific fuel consumption and energy generation efficiency on the climatic parameters, population density, and other factors are considered. For estimating the potential efficiency improvement reserves, consolidated data on the total installed capacity and heat-supply modes in cities are given. The aim of the study was to reveal the key problems and main trends associated with the development of heat-supply systems for cities. Large- and medium-size cities of Russia were distributed into a few typological groups, and their analysis has shown similarity of the problems occurring in them along with possible sets of typical measures and methods for solving them. The effectiveness of heat-supply systems as a whole for some cities depending on the population density and number and in different climatic zones is estimated. It is found that the obtained indicators characterizing the resulting efficiency of heat-supply systems are not directly linked with the fraction of industrial load, population density, and climate. In elaborating the heat-supply schemes, it is proposed to use the energy and environmental effectiveness indicators for revealing the key reserves for sustainable development of the most important life-support infrastructures of cities in Russia's different climatic zones.

Keywords: heat-supply scheme of a city, total installed thermal capacity, heat supply, standard wear of heat network pipelines, heat-generation efficiency, climatic zone

ВЫБОР МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

© 2021 г. А. В. Затонский^a, Л. Г. Тугашова^b, *

^aБерезниковский филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета,
ул. Тельмана, д. 7, г. Березники, 618404 Россия

^bАльметьевский государственный нефтяной институт,
ул. Ленина, д. 2, г. Альметьевск, 423450 Республика Татарстан, Россия

*e-mail: tugashova@yandex.ru

Поступила в редакцию 06.12.2019 г.

После доработки 26.03.2020 г.

Принята к публикации 20.05.2020 г.

Для решения задач экономии тепловой энергии вместо используемых в настоящее время громоздких методик или сложных математических моделей, например, в виде дифференциальных уравнений в частных производных предложено применять более простые модели временных рядов отпуска и выработки тепловой энергии. В качестве исходных использованы данные конкретной теплоснабжающей организации городского масштаба и сайта Министерства энергетики РФ. Предлагаемый подход основан на сравнении различных математических моделей прогнозирования выработки и отпуска тепловой энергии по критерию адекватности (средняя относительная погрешность и коэффициент детерминации). Представлены результаты исследований, проведенных с помощью программного пакета Matlab. Проведено обоснованное сравнение возможности применения различных моделей. Разработаны модели, отличающиеся учетом сезонной компоненты и более высокой точностью. Исследована возможность применения следующих моделей временных рядов: регрессионных моделей с сезонной составляющей, тройного экспоненциального сглаживания Хольта–Винтерса (Holt’s–Winters’), мультиплексивной сезонной авторегрессионной модели проинтегрированного скользящего среднего SARIMA (от англ. seasonal autoregressive integrated moving average), непараметрической модели SSA (от англ. singular spectrum analysis). Сравнивались мультиплексивные модели, содержащие тренд в виде линейной или авторегрессионной модели с вычислением индекса сезонности, а также аддитивные модели с трендом в виде линейной или авторегрессионной модели с сезонной составляющей в виде ряда Фурье или суммы синусов. В модели Хольта–Винтерса для определения настроек параметров применялась fminsearch – функция программного пакета Matlab. В мультиплексивной модели SARIMA порядки авторегрессии и скользящего среднего подбирались по автокорреляционной и частной автокорреляционной функции. Непараметрическая модель SSA использовалась для сравнения с перечисленными параметрическими моделями. Получена возможность строить обоснованные прогнозы выработки и отпуска тепловой энергии. Показано, что лучшие результаты (средняя относительная погрешность 6.52%) получены с применением мультиплексивной модели SARIMA.

Ключевые слова: теплоснабжение, авторегрессионная модель, однофакторная регрессионная модель, экспоненциальное сглаживание, временной ряд, тренд, индекс сезонности, прогнозирование, мультиплексивная модель, погрешность

DOI: 10.1134/S0040363621020090

Selecting the Forecasting Model of Heat Energy Delivery

A. V. Zatonsky^a and L. G. Tugashova^{b,*}

^aBereznikovsky Branch, Perm National Research Polytechnic University, Berezniki, 618404 Russia

^bAlmetyevsk State Oil Institute, Almetyevsk, 423450 Republic of Tatarstan, Russia

*e-mail: tugashova@yandex.ru

Abstract—To solve the problems of saving thermal energy, instead of the currently used cumbersome methods or complex mathematical models, for example, in the form of partial differential equations, it is proposed to use simpler models of time series for the supply and production of thermal energy. The data of a specific heat supply organization on a city scale and the website of the Ministry of Energy of the Russian Federation were used as initial data. The proposed approach is based on a comparison of various mathematical models for predicting the production and supply of heat energy according to the criterion of adequacy (average relative error and coefficient of determination). The results of research carried out using the Matlab software package are presented. A substantiated comparison of the possibility of using different models is carried out. Models have been developed that take into account the seasonal component and higher accuracy. The possibility of using the following time series models is investigated: regression models with a seasonal component, triple exponential smoothing Holt–Winters, multiplicative seasonal autoregression model of the integrated moving average SARIMA (seasonal autoregression integrated moving average), and nonparametric model SSA (singular spectrum analysis). Multiplicative models containing a trend in the form of a linear or autoregression model with the calculation of the seasonality index, as well as additive models with a trend in the form of a linear or autoregression model with a seasonal component in the form of a Fourier series or sum of sines, were compared. In the Holt–Winters model, fminsearch, a function of the Matlab software package, was used to determine the tuning parameters. In the multiplicative SARIMA model, the orders of autoregression and moving average were fitted according to the autocorrelation and partial autocorrelation function. The non-parametric SSA model was used for comparison with the listed parametric models. An opportunity has been obtained to make reasonable forecasts of the production and supply of heat energy. It is shown that the best results (average relative error 6.52%) were obtained using the SARIMA multiplicative model.

Keywords: heat supply, autoregression model, one-factor regression model, exponential smoothing, time series, trend, seasonality index, forecasting, multiplicative model, error