

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 5, 2021

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Повышение эффективности турбинных венцов при неравномерных граничных условиях на входе

И. В. Афанасьев, А. В. Грановский, В. К. Костеж, В. Г. Крупа, Е. Ю. Марчуков 5

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Газификация угля: на перепутье. Экономический взгляд

С. П. Филиппов, А. В. Кейко 16

Водоподготовка и водно-химический режим

Способы удаления отложений продуктов коррозии из I контура легководных реакторов при переходных режимах их работы (обзор)

С. Н. Орлов, А. А. Змитродан, В. В. Кривобоков 32

Современное состояние теории действия ингибиторов солеотложений (обзор)

*М. С. Ощепков, Г. Я. Рудакова, С. В. Ткаченко, В. Е. Ларченко,
К. И. Попов, М. А. Тушева* 43

Анализ ведения водно-химического режима на АЭС С ВВЭР-1000 до и после реконструкции трубной системы конденсаторов турбин

В. Ф. Тяпков 56

Расчетное определение качества пара энергетических котлов по измерению удельной электрической проводимости и рН

А. Б. Ларин, Б. М. Ларин, М. П. Савинов 63

Возобновляемые источники энергии, гидроэнергетика

Определение истинного объемного паросодержания при гидравлическом расчете трубопроводов пароводяной геотермальной смеси

А. Н. Шулюпин, Н. Н. Варламова 72

Автоматизация и тепловой контроль в энергетике

ПИД-регуляторы с исполнительным механизмом постоянной скорости: варианты реализации, автоподстройка длительности импульсов

В. Ф. Кузицин, В. С. Дробилко, А. Я. Стерлин 78

Теплофикация и тепловые сети

Применение современных информационных технологий учета тепловой энергии
для оперативного поиска мест увлажнения тепловой изоляции

И. Г. Ахметова, К. В. Лапин, Т. Р. Ахметов, Е. Ю. Бальзамова

Contents

Vol. 68, No. 5, 2021

Steam-Turbine, Gas-Turbine, and Combined-Cycle Power Plants and Their Auxiliary Equipment

Enhancing the Performance of Blade Rings under Nonuniform Inlet Boundary Conditions

I. V. Afanasev, A. V. Granovskii, V. K. Kostezh, V. G. Krupa, and E. Yu. Marchukov 5

Steam Boilers, Power-Plant Fuels, Burner Units, and Boiler Auxiliary Equipment

Coal Gasification: At the Crossroads. Economic Outlook

S. P. Filippov and A. V. Keiko 16

Water Treatment and Water Chemistry

Methods of Removing Corrosion Product Deposits from the Primary Circuit
of Light-Water Reactors under Transient Operating Conditions (Review)

S. N. Orlov, A. A. Zmitrodan, and V. V. Krivobokov 32

Recent State-of-the-Art of Antiscalant-Driven Scale Inhibition Theory (Review)

*M. S. Oshchepkov, G. Ya. Rudakova, S. V. Tkachenko, V. E. Larchenko,
K. I. Popov, M. A. Tusheva* 43

Analysis of the Water Chemical Regime at an NPP with a VVER-1000
before and after Reconstruction of the Turbine Condenser's Tube System

V. F. Tyapkov 56

Estimating the Steam Quality in Power-Generating Boilers from Electrical Conductivity
and pH Measurements

A. B. Larin, B. M. Larin, and M. P. Savinov 63

Renewable Energy Sources and Hydropower

Determining the Void Fraction in the Hydraulic Design of Geothermal
Steam-Water Mixture Piping

A. N. Shulyupin and N. N. Varlamova 72

Automation and Heat Control in Power Engineering

PID Controllers with a Constant Speed Actuator: Implementation Versions
and Self-Tuning of Pulse Duration

V. F. Kuzhshchin, V. S. Drobilko, and A. Ya. Sterlin 78

Heating and Heating Networks

Applying Modern Information Technologies for Thermal Energy Accounting
in the Operational Search for Humidification of Thermal Insulation

I. G. Akhmetova, K. V. Lapin, T. R. Akhmetov, and E. Yu. Balzamova

89

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТУРБИННЫХ ВЕНЦОВ
ПРИ НЕРАВНОМЕРНЫХ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ НА ВХОДЕ**

© 2021 г. И. В. Афанасьев^а, А. В. Грановский^{а, *}, В. К. Костеж^а, В. Г. Крупа^б, Е. Ю. Марчуков^с

^аОпытно-конструкторское бюро им. А. Льюльки, ул. Касаткина, д. 13, Москва, 129301 Россия

^бЦентральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАМ),
Авиамоторная ул., д. 2, Москва, 111116 Россия

^сМосковский авиационный институт, Волоколамское шоссе, д. 4, Москва, 125993 Россия

*e-mail: andrey.granovskiy@yandex.ru

Поступила в редакцию 29.07.2020 г.

После доработки 27.09.2020 г.

Принята к публикации 21.10.2020 г.

Венцы паровых и газовых турбин, кроме первого соплового венца, работают при таких условиях потока на входе, которые создаются расположенными перед ними ступенями. В частности, условия потока на входе в сопловые лопатки (СЛ) турбины низкого давления (ТНД) зависят от расположенной впереди турбины высокого давления (ТВД). Первые ступени газовых турбин, как правило, охлаждаемые и трансзвуковые с высоким уровнем потерь энергии, поэтому на входе в ТНД неравномерность радиального распределения углов потока, полного давления и полной температуры может быть весьма существенной. Это приводит к повышенному уровню профильных и вторичных потерь в венцах ТНД. Обычно сопловые лопатки ТНД имеют меридиональное раскрытие вдоль внутренних и внешних обводов проточной части, которое вызывает интенсификацию вторичных течений и, соответственно, увеличение вторичных потерь. Для минимизации таких негативных влияний на работу сопловой лопатки ТНД, как неравномерные распределения параметров потока на входе в нее, меридиональное раскрытие и неблагоприятное относительное удлинение, была увеличена ширина лопатки для уменьшения меридионального угла раскрытия, а также применено трехмерное проектирование сопловых лопаток для снижения вторичных потерь. В частности, были исследованы варианты сопловых лопаток ТНД различной пространственной конфигурации: с обратным изгибом, саблевидные и наклонные в окружном направлении. Существенное изменение формы сопловых лопаток ограничивалось конструкцией системы охлаждения сопловой лопатки, в состав которой входит дефлектор во внутренней полости лопатки, предназначенный для повышения эффективности охлаждения. В результате был найден компромисс между аэродинамическими характеристиками и ограничениями со стороны системы охлаждения.

Ключевые слова: неравномерные граничные условия на входе в сопловую лопатку, сопловая лопатка турбины низкого давления, вторичные течения и потери, пространственное проектирование сопловой лопатки, меридиональный угол раскрытия

DOI: 10.1134/S0040363621050015

Enhancing the Performance of Blade Rings under Nonuniform Inlet Boundary Conditions

I. V. Afanasev^a, A. V. Granovskii^{a,*}, V. K. Kostezh^a, V. G. Krupa^b, and E. Yu. Marchukov^c

^a*Lyul'ka Experimental Design Bureau, Moscow, 129301 Russia*

^b*Baranov Central Institute of Aviation Engines (TsIAM), Moscow, 111116 Russia*

^c*Moscow Aviation Institute, Moscow, 125993 Russia*

**e-mail: andrey.granovskiy@yandex.ru*

Abstract—Blade rings of steam and gas turbines, with the exception of the first nozzle ring, operate at the inlet flow conditions created by the upstream turbine stages. In particular, the conditions of the flow at the inlet of a low-pressure turbine nozzle blades (LPT NBs) depend on the upstream high-pressure turbine (HPT). The first stages of the gas turbines are, as a rule, cooled and transonic stages with high power losses; therefore, the nonuniformity of the radial distribution of the angles of flow, the total pressure, and the total temperature may be extremely substantial at the LPT inlet. This leads to increased levels of profile and, especially, secondary losses in the LPT blade rings. Normally, the LPT nozzle blades have a meridional opening along the inner and outer outlines of the wheelspace that causes the intensification of the secondary flows and, accordingly, an increase in the secondary losses. To minimize adverse effects on the operation of LPT nozzle blades, such as a nonuniform distribution of the flow parameters at the blade inlet, the meridional opening, and the unfavorable elongation, the width of the blade was increased to decrease the meridional angle of the opening and the three-dimensional design of the nozzle blades was applied to reduce the secondary losses. In particular, variants of the LPT nozzle blades of different spatial configurations were investigated, viz., reversely bowed blades, bowed blades, and blades raked in a circumferential direction. The radical change in the nozzle blade shape was restricted by the design of the cooling system of the blades that comprises a deflector in the inner cavity of the blade designed to enhance the efficiency of the cooling. As a result, a compromise between the aerodynamic characteristics and the restrictions imposed by the cooling system was found.

Keywords: nonuniform boundary condition at the nozzle blade inlet, low-pressure turbine nozzle blade, secondary flows and losses, three-dimensional design of the nozzle blade, meridional angle of opening

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

ГАЗИФИКАЦИЯ УГЛЯ: НА ПЕРЕПУТЬЕ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

© 2021 г. С. П. Филиппов^а, *, А. В. Кейко^а

^аИнститут энергетических исследований РАН, ул. Нагорная, д. 31, корп. 2, Москва, 117186 Россия

*e-mail: fil_sp@mail.ru

Поступила в редакцию 16.09.2020 г.

После доработки 25.09.2020 г.

Принята к публикации 21.10.2020 г.

Рассмотрены экономические аспекты реализации технологий газификации угля. Отмечено, что имеется много объективных причин, затрудняющих сравнение экономических характеристик рассматриваемых технологий газификации. Получены оценки энергетической и экономической эффективности производства синтез-газа из угля. Определены факторы, оказывающие на нее (эффективность) наиболее сильное влияние: тип газогенератора, удельный расход кислорода, стоимость исходного топлива. Согласно расчетам, стоимость производимого синтез-газа оказывается в 2–3 раза выше цены природного газа для потребителей. Поэтому использование синтез-газа и получаемого из него водорода для централизованного производства электрической и тепловой энергии на обозримую перспективу не является экономически привлекательным. Парогазовые установки с внутрицикловой газификаций угля также пока остаются неконкурентоспособными с традиционными угольными электростанциями, в основном, из-за высоких удельных капитальных затрат, доля которых в стоимости отпускаемой ими электроэнергии превышает 2/3. Детально рассмотрены вопросы экономической конкуренции производства водорода из угля с альтернативными технологиями его получения. Показано, что водород, получаемый из дешевых местных углей (в России это крупные угольные месторождения в Сибири и на Дальнем Востоке), способен конкурировать с водородом из природного газа. Тем не менее требуется продолжение работ по совершенствованию технологий газификации угля и сопутствующих технологий, прежде всего производства кислорода, в целях снижения капитальных и эксплуатационных затрат. Дальнейшее развитие углехимических технологий сопряжено со значительными рисками, связанными с проводимой в мире новой климатической политикой, направленной на резкое снижение выбросов CO₂ и вытеснение из мирового топливно-энергетического баланса органического топлива возобновляемыми источниками энергии. Для сохранения отечественной угольной промышленности необходима государственная поддержка разработки новых угольных технологий и углехимической науки.

Ключевые слова: газификация угля, газогенератор, парогазовая установка с внутрицикловой газификацией, уголь, синтез-газ, водород, энергетическая эффективность, стоимость производства синтез-газа и водорода

DOI: 10.1134/S0040363621050040

Coal Gasification: At the Crossroads. Economic Outlook

S. P. Filippov^{a,*} and A. V. Keiko^a

^a*Energy Research Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117186 Russia*

**e-mail: fil_sp@mail.ru*

Abstract—Economic aspects of implementing coal gasification technology are considered. Many objective causes hindering the comparison of economic characteristics of the considered coal gasification technologies are outlined. The energy and economic efficiencies of producing synthesis gas (syngas) from coal are estimated. The factors having the most pronounced effect on the efficiency, such as gas generator type, specific oxygen consumption, and initial fuel, are found. According to the calculations, the cost of produced syngas is two to three times higher than the price of natural gas for consumers. Therefore, the use of syngas and hydrogen produced from it for the centralized generation of power and heat will not be economically feasible in the foreseeable future. Integrated gasification combined cycle (IGCC) units are still not competitive with conventional coal-fired power plants, basically due to high specific capital expenditures, which are responsible for more than 2/3 of the price of delivered electricity. The issues of economic competition for hydrogen production from coal using alternative production processes are discussed in detail. It is demonstrated that hydrogen produced from cheap local coals (in Russia, these are coals from large coal deposits in Siberia and the Far East) can win the competition with hydrogen from natural gas. Nevertheless, activities should be continued to improve coal gasification processes and associated technologies, first of all, oxygen production technologies, to cut down capital and operating expenditures. Further development of coal chemical technologies involves high risks associated with the new global climate policy aimed at a drastic decrease in CO₂ emissions and the replacement of fossil fuels in the global fuel and energy balance by renewable energy sources. State support for the development of new coal technologies and for coal chemistry science is necessary to retain the domestic coal industry.

Keywords: coal gasification, gas generator, integrated gasification combined-cycle unit, syngas, hydrogen, energy efficiency, syngas/hydrogen production cost

**ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

**СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ
ИЗ I КОНТУРА ЛЕГКОВОДНЫХ РЕАКТОРОВ ПРИ ПЕРЕХОДНЫХ
РЕЖИМАХ ИХ РАБОТЫ (ОБЗОР)**

© 2021 г. С. Н. Орлов^а, *, А. А. Змитродан^а, В. В. Кривобоков^а

^аНаучно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова,
Копорское шоссе, д. 72, з. Сосновый Бор, Ленинградская область, 188540 Россия

*e-mail: Orlov.S.N.1989@yandex.ru

Поступила в редакцию 11.02.2020 г.

После доработки 06.07.2020 г.

Принята к публикации 26.08.2020 г.

Рассмотрены способы удаления отложений продуктов коррозии (ПК) из I контура легководных реакторов с теплоносителем под давлением при переходных режимах их эксплуатации. Проведенный анализ этих способов показал, что перспективным направлением их развития являются выбор и экспериментальное обоснование применения химических реагентов, не вызывающих нарушения норм качества водно-химического режима (ВХР) теплоносителя и способствующих эффективному удалению отложений ПК путем их разрушения и растворения. На установках типа ВВЭР для разрушения отложений может быть использован гидразин, на транспортных ядерных энергетических установках (ЯЭУ) – гидразин и аммиак. Существенной проблемой при проведении очистки I контура от отложений продуктов коррозии при переходных режимах на установках типа PWR является образование на поверхностях тепловыделяющих элементов в результате подкипания теплоносителя бонаккардита (Ni_2FeBO_5). Для решения этой проблемы предложено скорректировать водно-химический режим теплоносителя I контура таким образом, чтобы высокотемпературный водородный показатель среды весь период эксплуатации реактора находился на уровне рН 7.4. Проанализировано взаимное влияние способов удаления отложений продуктов коррозии при переходных режимах эксплуатации ЯЭУ и технологии дозирования цинка в теплоноситель I контура. Показано, что предложенные технологические решения способны дополнять один другой и, несмотря на широкое распространение технологии дозирования цинка, способы очистки в переходных режимах реактора сохраняют свою актуальность. Рассмотренные способы очистки доказали свою применимость для основных типов легководных реакторов (PWR, ВВЭР), а также для транспортных ядерных энергетических установок.

Ключевые слова: легководный ядерный реактор, теплоноситель I контура, отложения продуктов коррозии, дезактивация, водно-химический режим теплоносителя, штатная система очистки теплоносителя I контура

DOI: 10.1134/S0040363621040044

Methods of Removing Corrosion Product Deposits from the Primary Circuit of Light-Water Reactors under Transient Operating Conditions (Review)

S. N. Orlov^{a,*}, A. A. Zmitrodan^a, and V. V. Krivobokov^a

^a*Aleksandrov Research Institute of Technology, Sosnovy Bor, Leningrad oblast, 188540 Russia*

**e-mail: Orlov.S.N.1989@yandex.ru*

Abstract—In this paper, methods for removing corrosion product deposits from the primary circuit of light-water reactors with pressurized coolant under transient operating conditions are considered. The analysis of these methods, which are successfully used in the main types of light-water reactors, such as PWRs, VVERs, and nuclear marine propulsion reactors, has shown that the promising lines for their development are the selection of chemical reagents that do not violate the water chemistry of the coolant and provide the effective removal (disintegration or dissolution) of corrosion product deposits and experimental validation of their use. To disintegrate the deposits in the VVER-type reactors, hydrazine can be used; hydrazine and ammonia can be used for this purpose in marine nuclear propulsion reactors. The formation on the surface of fuel assemblies of bonaccordite (Ni_2FeBO_5) as a result of coolant boiling is a serious problem that may arise during the purification of the primary circuit from corrosion product deposits under transient conditions in the PWRs. To prevent the formation of this compound, it is proposed to adjust the water chemistry of the primary coolant so that the pH value of the medium is at 7.4 throughout the entire reactor's operational period. The mutual influence of the methods for removing corrosion product deposits under transient operating conditions of nuclear reactors and the technology of injecting zinc into the primary circuit coolant has been analyzed. It has been shown that the technological solutions proposed can complement each other and, despite widespread applications of the zinc-injection technology, the purification methods still remain topical under transient operating conditions of the reactor. The purification methods under investigation have proven their applicability to the basic light-water reactors, such as PWRs and VVERs, as well as nuclear marine propulsion reactors.

Keywords: light-water reactor, primary circuit coolant, corrosion product deposits, decontamination, water chemistry of the coolant, primary coolant purification system

**ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ ДЕЙСТВИЯ ИНГИБИТОРОВ
СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ (ОБЗОР)¹**

© 2021 г. М. С. Ощепков^{a, b, *}, Г. Я. Рудакова^{a, c}, С. В. Ткаченко^{a, b},
В. Е. Ларченко^a, К. И. Попов^a, М. А. Тушева^{a, c}

^aАО “НЦ Малотоннажная химия”, Краснобогатырская ул., д. 42, Москва, 107564 Россия

^bРоссийский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Миусская пл., д. 9, Москва, 125047 Россия

^cООО НПФ “Траверс”, Электроставская ул., д. 24, стр. 3, Москва, 107023 Россия

*e-mail: maxim.os@mail.ru

Поступила в редакцию 16.07.2020 г.

После доработки 07.09.2020 г.

Принята к публикации 23.09.2020 г.

Общепризнанным и наиболее эффективным методом борьбы с образованием отложений минеральных солей на поверхностях технологического оборудования как в России, так и за рубежом является применение ингибиторов солеотложений. Ассортимент выпускаемых ингибиторов непрерывно расширяется, продолжают интенсивные поиски новых составов ингибиторов, в частности биоразлагаемых. Теория действия ингибиторов сформировалась во второй половине XX в. и с некоторыми уточнениями существует до настоящего времени. Но в последнее время классические представления о механизме действия ингибиторов все больше подвергаются критике специалистов, занимающихся данной проблемой. Современные физико-химические методы анализа, такие как лазерное динамическое светорассеяние, прямое использование счетчика частиц в жидкой фазе, а также флуоресцентная визуализация распределения ингибитора солеотложения в рабочей системе, помогают исследователям приблизиться к пониманию реальных механизмов процесса ингибирования. В обзоре критически рассмотрены основные представления о механизмах действия ингибиторов солеотложения и сформулирована гипотеза об определяющей роли посторонних взвешенных частиц, присутствующих в любом водном растворе. Согласно этой гипотезе кристаллизация малорастворимых солей в объеме водной фазы всегда протекает по гетерогенному механизму с формированием зародышей кристаллов на пылевидных микро/наночастичках, выступающих в роли темплата (“затравки”) новой фазы и ускорителей кристаллизации. Ингибитор, введенный в систему, конкурирует за эти центры кристаллизации, сорбируясь на которых блокирует поверхность фоновых частиц от накипеобразующих ионов. Сокращение числа зародышей ведет, в свою очередь, к замедлению накипеобразования.

Ключевые слова: теплоэнергетика, солеотложение, ингибиторы солеотложения, механизм ингибирования солеотложения, флуоресценция, обратный осмос

DOI: 10.1134/S0040363621040056

Recent State-of-the-Art of Antiscalant-Driven Scale Inhibition Theory (Review)

M. S. Oshchepkov^{a, b, *}, G. Ya. Rudakova^{a, c}, S. V. Tkachenko^{a, b}, V. E. Larchenko^a,
K. I. Popov^a, and M. A. Tusheva^{a, c}

^aJSC “Fine Chemicals R&D Centre”, Moscow, 107258 Russia

^bMendeleev University of Chemical Technology, Moscow, 125047 Russia

^cOOO NPF “Travers”, Moscow, 107023 Russia

*e-mail: maxim.os@mail.ru

Abstract—Application of antiscalants is a worldwide practice for industrial scale formation mitigation. The range of reagents is constantly expanding, and new scale inhibitors are permanently elaborated, including biodegradable ones. An antiscalant-driven scale inhibition theory has formed in the mid-twentieth century, and is up to date with some minor refinements. However, in recent years, the classical views have been increasingly criticized on the grounds of such modern methods as dynamic light scattering, particle counter technique and fluorescent visualization of antiscalant location in industrial and model system’s deposits. These methods provide a better understanding of scale inhibition mechanisms. In a present review the major mechanisms of scale inhibition are critically examined, and a hypothesis on the dominating role of solid impurities interaction with antiscalant is formulated. According to this hypothesis, the scale crystals nucleation in the bulk aqueous medium is a heterogeneous process, catalyzed by foreign solid nano/microdust particles, serving as crystallization templates (seeds). Thus, an antiscalant competes for these templates with the scale forming ions, blocks the background seeds, and reduces therefore the number of potential crystallization centers. In this way, the scale inhibitor slows down the scale formation due to the foreign seeds isolation, but not via direct interaction with the nuclei of a sparingly soluble salt.

Keywords: thermal engineering, scale formation, scale inhibitors, scale inhibition mechanisms, fluorescence, reverse osmosis

**ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

**АНАЛИЗ ВЕДЕНИЯ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА НА АЭС
С ВВЭР-1000 ДО И ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ТРУБНОЙ
СИСТЕМЫ КОНДЕНСАТОРОВ ТУРБИН**

© 2021 г. В. Ф. Тяпков*

*Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС),
Ферганская ул., д. 25, Москва, 109507 Россия*

**e-mail: vftiapkov@vniiaes.ru*

Поступила в редакцию 02.06.2020 г.

После доработки 14.09.2020 г.

Принята к публикации 21.10.2020 г.

Требования к повышению надежности, безопасности и экономичности атомных электростанций, а также увеличению срока службы основного оборудования АЭС до 60 лет приводят к необходимости внедрения новых и совершенствования имеющихся технологий ведения водно-химических режимов. Одно из направлений такого совершенствования – вывод из эксплуатации оборудования и трубопроводов из медьсодержащих сплавов. Для действующих АЭС с ВВЭР-1000 АО “Концерн Росэнергоатом” была разработана и реализована программа замены трубной системы конденсаторов турбин на таковую из нержавеющей сталей или титановых сплавов. Такая замена оборудования II контура из медьсодержащих сплавов была направлена на обеспечение безопасной и надежной работы парогенератора (ПГ) и продление его остаточного ресурса. Реализация программы значительно повысила надежность работы турбин и оборудования конденсатно-питательного тракта, обеспечила присосы охлаждающей воды на уровне мировых значений. Трубная система конденсаторов турбин АЭС для охлаждающей воды с низкой или средней минерализацией изготавливается из нержавеющей стали, а для охлаждающей воды с высокой минерализацией – из титанового сплава. В данной статье выполнен анализ ведения водно-химического режима на АЭС с ВВЭР-1000 до и после реконструкции трубной системы конденсаторов турбин. Расчеты и анализ ведения ВХР, представленные в статье, выполнялись по измеренным концентрациям примесей в “солевых” отсеках ПГ, так как содержание примесей в питательной воде и конденсате, как правило, составляло менее 1 мкг и находится на нижнем пределе чувствительности применяемых методик и приборов.

Ключевые слова: водно-химический режим, конденсаторы турбин, присосы охлаждающей воды, нормы качества воды, конденсата и пара, блочные обессоливающие установки

DOI: 10.1134/S0040363621050118

Analysis of the Water Chemical Regime at an NPP with a VVER-1000 before and after Reconstruction of the Turbine Condenser's Tube System

V. F. Tyapkov*

All-Russia Scientific Research Institute for Operation of Nuclear Power Plants (VNIIAES), Moscow, 109507 Russia

**e-mail: vftiapkov@vniiaes.ru*

Abstract—Requirements for improving the reliability, safety, and efficiency of nuclear power plants, as well as increasing the service life of the main NPP equipment up to 60 years, leads to the need to introduce new and improve existing technologies for maintaining water-chemical regimes. One of the directions of such improvement is the decommissioning of equipment and pipelines made of copper-containing alloys. For the operating NPPs with VVER-1000, AO Rosenergoatom Concern developed and implemented a program to replace the turbine condenser's tube system with one made of stainless steels or titanium alloys. Such replacement of the equipment of the secondary circuit made of copper-containing alloys was aimed at ensuring the safe and reliable operation of the steam generator (SG) and extending its residual life. The implementation of the program has significantly increased the reliability of the turbines and equipment of the condensate-feed tract and provided the suction of cooling water at the level of worldwide values. The condenser's tube system of NPP turbines for cooling water with low- or medium salinity is made of stainless steel, while it is made of titanium alloy for cooling water with high salinity. This article analyzes the water chemistry regime at NPPs with a VVER-1000 before and after the reconstruction of the turbine condenser's tube system. The calculations and analysis of the water chemistry management presented in the article were carried out according to the measured concentrations of impurities in the "salt" sections of the SG, since the content of impurities in the feed water and condensate, as a rule, was less than 1 μg and is at the lower limit of sensitivity of the methods and devices used.

Keywords: water chemistry, turbine condensers, cooling water suction cups, water, condensate and steam quality standards, modular demineralization plants

**ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

**РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ПАРА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ ПО ИЗМЕРЕНИЮ
УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ И рН¹**

© 2021 г. А. Б. Ларин^а, *, Б. М. Ларин^а, М. П. Савинов^а

^а*Ивановский государственный энергетический университет, Рабфаковская ул., д. 34, г. Иваново, 153003 Россия*

^{*}*e-mail: yaandy_81@mail.ru*

Поступила в редакцию 18.05.2020 г.

После доработки 17.06.2020 г.

Принята к публикации 26.08.2020 г.

Качество пара, производимого котлами, жестко нормируется и должно быть обеспечено при любом качестве добавочной воды и составе оборудования тепловой схемы котельной установки. В условиях совершенствования приборной базы химического контроля появляется возможность создания измерительных систем, обеспечивающих контроль основных нормируемых и диагностических показателей качества пара на базе измерений удельной электрической проводимости и рН охлажденных проб. В отличие от котлов давлением 13.8 МПа и более, в паровых котлах давлением пара 9.8 и 3.9 МПа, а также промышленных котлах-утилизаторах пар в большей мере загрязнен солями и углекислотой, а также содержит аммиак, поступающий в него из котловой воды. Для оценки качества пара нередко пользуются двухкватратной номограммой Мостофина, предложенной им более 50 лет назад. При использовании некоторых расчетных алгоритмов можно рассчитывать нормируемые и диагностические показатели качества пара, такие как концентрации натрия, хлоридов, аммиака, углекислоты и солесодержание. Представлен алгоритм расчетного определения концентраций названных примесей для охлажденных проб свежего пара энергетических котлов как давлением менее 10.0 МПа, так и сверхвысокого и сверхкритического давлений, а также промышленных котлов-утилизаторов, включая энергоблоки парогазовых установок (ПГУ). Приведены примеры использования расчетной методики для анализа качества пара промышленных котлов.

Ключевые слова: паровые котлы, качество пара, автоматический химический контроль, расчетный алгоритм, удельная электрическая проводимость, измерение электрической проводимости и рН

DOI: 10.1134/S0040363621040032

Estimating the Steam Quality in Power-Generating Boilers from Electrical Conductivity and pH Measurements

A. B. Larin^{a, *}, B. M. Larin^a, and M. P. Savinov^a

^a*Ivanovo State Power Engineering University, Ivanovo, 153003 Russia*

**e-mail: yaandy_81@mail.ru*

Abstract—The quality of steam produced by boilers is strictly standardized and must be maintained whatever the quality of makeup water and whatever the composition of the boiler unit's thermal cycle equipment. Under the conditions of constantly improved instruments for chemical monitoring, it becomes possible to develop measurement systems using which the main standardized and diagnostic steam quality indicators can be monitored by measuring the electric conductivity and pH of cooled samples. Unlike boilers operating at a pressure of 13.8 MPa and higher, steam boilers for steam pressures equal to 9.8 and 3.9 MPa—and also industrial heat recovery steam generators—operate with steam that has a higher content of salts and carbon dioxide; in addition, it contains ammonia, which enters into steam from boiler water. Steam quality is often estimated using the two-quadrant nomographic chart of Mostofin, who proposed it more than 50 years ago. In using certain computation algorithms, it is possible to calculate the standardized and diagnostic steam quality indicators, such as concentrations of sodium, chlorides, ammonia, carbon dioxide, and salt content. The article presents an algorithm for estimating the concentrations of the above-mentioned impurities for cooled live steam samples of power-generating boilers operating at pressures below 10.0 MPa, and boilers for superhigh and supercritical pressures, and industrial heat recovery steam generators, including the combined-cycle power plant units. Examples of using the calculation procedure for analyzing the steam quality in industrial boilers are given.

Keywords: steam boilers, steam quality, automatic chemical monitoring, computation algorithm, electrical conductivity, electrical conductivity and pH measurements

**ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ,
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТИННОГО ОБЪЕМНОГО ПАРСОДЕРЖАНИЯ
ПРИ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ РАСЧЕТЕ ТРУБОПРОВОДОВ
ПАРОВОДЯНОЙ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ СМЕСИ¹**

© 2021 г. А. Н. Шулюпин^а, *, Н. Н. Варламова^а

^аИнститут горного дела Дальневосточного отделения РАН – обособленное подразделение Хабаровского федерального исследовательского центра Дальневосточного отделения РАН, ул. Тургенева, д. 51, г. Хабаровск, 680000 Россия

*e-mail: ans714@mail.ru

Поступила в редакцию 27.07.2020 г.

После доработки 31.08.2020 г.

Принята к публикации 23.09.2020 г.

С учетом новых задач, возникающих при транспортировке пароводяного теплоносителя для обеспечения работы геотермальных электростанций (ГеоЭС), рассмотрена процедура определения истинного объемного паросодержания, рекомендуемая для учета гравитационной составляющей перепада давления в процессе гидравлического расчета трубопроводов пароводяной смеси. Отмечено отсутствие экспериментальных данных по истинному объемному паросодержанию в условиях транспортировки геотермального теплоносителя. Для решения поставленной задачи в восходящих потоках за основу принята модель дрейфа, определяющая усредненную по сечению канала скорость пара. Рассмотрены факторы, влияющие на значения параметра распределения и скорости дрейфа. Отмечено, что скорость дрейфа зависит не только от действия гравитации, но и от гидродинамического эффекта, который может быть учтен в рамках расширенного параметра распределения. Для нисходящих потоков предложен аналогичный подход, при котором вычисляется усредненная по сечению скорость жидкой фазы, при этом используются аналоги эмпирических коэффициентов, определяемые из условия равенства параметров, рассчитываемых для восходящего и нисходящего потоков применительно к горизонтальному течению. Установлены эмпирические величины, входящие в рекомендованные расчетные формулы. Предложенные рекомендации использованы при создании компьютерной программы по гидравлическому расчету трубопроводов. Кроме гравитационного перепада давления в программе рассчитываются перепады давления на трение и местные сопротивления с использованием хорошо согласующихся с опытными данными формул. Для верификации программы в части учета гравитационной составляющей было проведено сравнение расчетных и опытных данных по перепаду давления в трубопроводе от скважины Гео-1 к Верхне-Мутновской ГеоЭС (Камчатка), находящемся в эксплуатации и имеющем максимальный перепад высот из всех действующих отечественных трубопроводов пароводяной смеси. Установлено хорошее согласование расчетных и опытных данных по перепадам давления, что косвенно подтверждает адекватность рекомендованной процедуры определения истинного объемного паросодержания.

Ключевые слова: геотермальный теплоноситель, пароводяная смесь, трубопровод, истинное объемное паросодержание, модель дрейфа, плотность смеси, параметр распределения, скорость дрейфа

DOI: 10.1134/S0040363621050106

Determining the Void Fraction in the Hydraulic Design of Geothermal Steam-Water Mixture Piping

A. N. Shulyupin^{a,*} and N. N. Varlamova^a

^a*Mining Institute, Standalone Division of the Khabarovsk Federal Research Center, Far East Branch, Russian Academy of Sciences, Khabarovsk, 680000 Russia*

**e-mail: ans714@mail.ru*

Abstract—Taking into account new problems arising in the transportation of a steam-water heat carrier to support operation of geothermal power plants (GeoPP), a procedure is outlined for determining the void fraction considering the gravity component of the pressure drop in the hydraulic design calculations of steam-water piping. Unavailability of data on the void fraction under the conditions of geothermal heat carrier transportation is noted. The drift flux model determining the steam velocity averaged over the channel cross-section was used to solve the formulated problem for upward flows. The factors affecting the distribution parameter and the drift velocity are reviewed. It is noted that the drift velocity depends not only on the gravity force but also on the hydrodynamic effect, which can be taken into account using the advanced distribution parameter. A similar approach has been proposed for downward flows according to which the liquid phase velocity averaged over the channel cross-section is calculated using equivalents of the empirical coefficients determined from the condition of equality of the parameters calculated for the upward and downward flows as applicable to the horizontal flow. The empirical values included in the recommended calculation formulas have been established. The proposed recommendations have been used in developing a computer code for the hydraulic design of pipelines. In addition to the gravitational pressure drop, the code also calculates the pressure drop due to friction or local resistance using formulas, which offers good agreement with the experimental data. To verify the model used in the program for the calculation of the gravitational pressure drop, the predictions were compared with the experimental data of the pressure drop across the pipeline from the Geo-1 well to the Verkhne-Mutnovskaya GeoPP (Kamchatka), which is in operation and features the maximum height difference among all existing domestic pipelines carrying steam-water mixture. A good agreement was found between the predictions and the experimental data on pressure drops, which indirectly confirms the adequacy of the recommended procedure for determining the void fraction.

Keywords: geothermal heat carrier, steam-water mixture, pipeline, void fraction, drift flux model, mixture density, distribution parameter, drift velocity

**АВТОМАТИЗАЦИЯ
И ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ**

**ПИД-РЕГУЛЯТОРЫ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ
ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ: ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ,
АВТОПОДСТРОЙКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСОВ**

© 2021 г. **В. Ф. Кузищин^а**, **В. С. Дробилко^{а, *}**, **А. Я. Стерлин^{б, **}**

^а*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия*

^б*Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского,
ул. Жуковского, д. 1, г. Жуковский, Московская обл., 140180 Россия*

^{*}*e-mail: dvs@retech.ru*

^{**}*e-mail: andrey.sterlin@tsagi.ru*

Поступила в редакцию 01.07.2020 г.

После доработки 03.09.2020 г.

Принята к публикации 23.09.2020 г.

Рассматриваются три варианта реализации регуляторов с исполнительными механизмами (ИМ) постоянной скорости, которые применяются в системах автоматизации технологических процессов: с релейно-импульсным регулирующим блоком (РБИ) с инерционной обратной связью и предвключенным дифференциатором (РД – реальное дифференцирующее звено), с расчетом воздействия по ПИД-алгоритму и применением модели ИМ для его реализации, с расчетом скорости регулирующего воздействия и применением широтно-импульсного модулятора. Приведены формулы расчета параметров первичных элементов блоков РБИ и РД из условия приближения к эквивалентному ПИД-алгоритму. Вариант системы с ПИД-регулятором с управлением ИМ по его модели рассматривается в двух модификациях: с отдельными интеграторами для И-составляющей регулятора и модели ИМ и с общим интегратором для И-составляющей и модели ИМ. В последней модификации сигнал от модели ИМ вычитается из И-составляющей регулятора, что устраняет возможность достижения интегратором предельных значений И-составляющей. Сравнение вариантов производится на основе анализа работы автоматической системы регулирования в пульсирующем режиме работы исполнительного механизма с использованием имитационного моделирования для участка регулирования температуры перегретого пара парового котла с поверхностным пароохладителем. При анализе учитывались как обычные показатели динамической точности, так и число включений ИМ за время переходного процесса. Показано, что достоинством варианта с ПИД-алгоритмом и общим интегратором для И-составляющей и модели ИМ является то, что для него не требуется вычислять вторую производную регулируемой переменной, кроме того, отсутствует проблема накопления разности сигналов от ИМ и его модели. Этот вариант можно считать более предпочтительным при реализации ПИД-алгоритма в программном обеспечении программируемых контроллеров. Даны рекомендации для автоматической подстройки длительности импульсов и параметров релейного элемента регулирующего блока в ходе процесса регулирования в зависимости от отдельных составляющих алгоритма. Приведенные рекомендации обеспечивают существенное снижение частоты включений ИМ в процессе регулирования.

Ключевые слова: автоматический регулятор, ПИД-алгоритм, исполнительный механизм, постоянство скорости, длительность импульсов, объект управления, релейный элемент, широтно-импульсный модулятор

DOI: 10.1134/S0040363621050064

PID Controllers with a Constant Speed Actuator: Implementation Versions and Self-Tuning of Pulse Duration

V. F. Kuzishchin^a, V. S. Drobilko^{a, *}, and A. Ya. Sterlin^{b, **}

^aNational Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

^bZhukovsky Central Aerohydrodynamic Institute, Zhukovsky, Moscow oblast, 140180 Russia

*e-mail: dvs@retech.ru

**e-mail: andrey.sterlin@tsagi.ru

Abstract—The article considers three implementation versions of controllers operating with constant speed actuators that are used in automation systems of a technological process: with a relay-pulse control unit (RPCU) with a lagging feedback and topping differentiator (a real differentiating element, RD), with calculating the output according to a PID algorithm and using the actuator model for its implementation, and with calculating the control output speed and using a pulse-width modulator. Formulas for calculating the parameters of the RPCU and RD primary components from the condition of approaching the equivalent PID algorithm are given. The system version with a PID controller with the actuator control proceeding from its model is considered in two options: with individual integrators for the controller's integral component and the actuator model, and with a common integrator for the controller's integral component and the actuator model. In the latter option, the signal from the actuator model is subtracted from the controller's integral component, due to which the possibility of the integrator's output to reach the integral component's limit values is ruled out. The versions are compared by analyzing the automatic control system performance in the pulsed actuator's operation mode based on simulation for the superheated steam temperature control section of a steam boiler equipped with a surface steam desuperheater. The analysis was carried out taking into account both the usual dynamic accuracy indicators and the number of actuators switched into operation during the transient. It is shown that the advantage of the version with the PID algorithm and common integrator for the integral component and the actuator model is that there is no need in this case to calculate the controlled variable second derivative; in addition, this version is free from the problem connected with accumulation of the difference between the signals from the actuator and its model. This version can be considered to be more preferred in implementing a PID algorithm in the software of programmed controllers. Recommendations for self-tuning of pulse duration and the control unit relay element parameters during the control process depending on the algorithm's individual components are given. By using the proposed recommendations, it becomes possible to achieve an essentially lower actuator switching frequency during the control process.

Keywords: automatic controller, PID algorithm, actuator, constant speed, pulse duration, control object, relay element, pulse-width modulator

ТЕПЛОФИКАЦИЯ
И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

**ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПОИСКА
МЕСТ УВЛАЖНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ**

© 2021 г. И. Г. Ахметова^а, *, К. В. Лапин^б, Т. Р. Ахметов^с, Е. Ю. Бальзамова^а, **

^аКазанский государственный энергетический университет, Красносельская ул., д. 51, г. Казань, 420066 Россия

^бАО «Татэнерго», ул. Салимжанова, д. 1, г. Казань, 420021 Россия

^сАО «Казэнерго», ул. Габдуллы Тукая, д. 162, г. Казань, 420021 Россия

*e-mail: irina_akhmetova@mail.ru

**e-mail: e.balzatova@mail.ru

Поступила в редакцию 07.02.2020 г.

После доработки 31.07.2020 г.

Принята к публикации 23.09.2020 г.

В современных реалиях развитие системы централизованного теплоснабжения в России сопряжено с постоянным поиском резервов сбережения тепловой энергии, ее рационального использования, постоянного повышения надежности и энергетической эффективности теплоснабжения потребителей. Решение задачи повышения надежности работы тепловых сетей, сохранения их работоспособности и долговечности не ограничивается заменой, реконструкцией, модернизацией фактически изношенных, аварийных, не прошедших гидравлические испытания участков тепловых сетей. Не менее важно в процессе эксплуатации трубопроводов поддерживать нормативные условия, определяющие их долговечность. Статистически наиболее значимой причиной выхода из строя тепловых сетей является наружная коррозия металла, к которой, в свою очередь, чаще всего приводит нахождение трубы во влажной среде или просто в воде при затоплении канала. В работе рассматривается возможность повышения надежности тепловых сетей путем своевременного обнаружения отклонения от норматива фактических эксплуатационных условий участков тепловой сети, которые находятся во влажной среде, интенсифицирующей процессы наружной коррозии металла. Быстрый рост количества приборов учета тепловой энергии, установленных на объектах сетей централизованного теплоснабжения и объектах потребителей тепловой энергии, в совокупности с использованием современных средств измерений и систем дистанционной передачи показаний приборов создает предпосылки для разработки программного продукта. Предложено использовать такой программный продукт, который в режиме реального времени анализирует условия эксплуатации тепловых сетей и оповещает об отклонении их от нормативных значений. Разработана методика для автоматизированного расчета нормативных значений температуры теплоносителя.

Ключевые слова: теплоснабжение, цифровизация, тепловые сети, надежность, потери тепловой энергии, программный продукт по определению надежности, температура теплоносителя, расчет потерь, теплоизоляция

DOI: 10.1134/S0040363621040019

Applying Modern Information Technologies for Thermal Energy Accounting in the Operational Search for Humidification of Thermal Insulation

I. G. Akhmetova^{a,*}, K. V. Lapin^b, T. R. Akhmetov^c, and E. Yu. Balzamova^{a,**}

^a*Kazan State Power Engineering University, Kazan, 420066 Russia*

^b*AO Tatenergo, Kazan, 420021 Russia*

^c*AO Kazenergo, Kazan, 420021 Russia*

^{*}*e-mail: irina_akhmetova@mail.ru*

^{**}*e-mail: e.balzamova@mail.ru*

Abstract—In modern realities, developing the centralized heat-supply system in Russia is associated with a constant search for reserves for saving heat energy, its rational use, and a constant increase in the reliability and energy efficiency of heat supply to consumers. The solution to the problem of increasing the reliability of the operation of heating networks and maintaining their operability and durability is not limited to the replacement, reconstruction, and modernization of actually worn out, emergency, sections of heating networks that have not passed hydraulic tests. It is equally important during the operation of pipelines to maintain the regulatory conditions that determine their durability. The statistically most significant reason for the failure of heating networks is external corrosion of the metal, which, in turn, is most often caused by the pipe being in a humid environment or simply in water when the channel is flooded. The paper considers the possibility of increasing the reliability of heating networks by timely detection of deviations from the standard of the actual operating conditions of the heating network sections, which are in a humid environment that intensifies the processes of external metal corrosion. The rapid growth in the number of thermal energy meters installed at the facilities of district heating networks and facilities for consumers of thermal energy, together with the use of modern measuring instruments and systems for remote transmission of meter readings, creates the prerequisites for the development of a software product. It is proposed to use a software product that analyzes the operating conditions of heating networks in real time and notifies about their deviation from the standard values. A technique has been developed for the automated calculation of the coolant temperature's standard values.

Keywords: heat supply, digitalization, heat networks, reliability, heat energy losses, software for determining reliability, coolant temperature, calculation of losses, thermal insulation