

# СОДЕРЖАНИЕ

---

---

Номер 3, 2022

---

---

## Общие вопросы энергетики

Сможет ли энергопереход остановить глобальное потепление и почему так сильно ошибаются климатические прогнозы?

*В. В. Клименко, А. В. Клименко, А. Г. Терешин, О. В. Микушина*

5

---

## Автоматизация и тепловой контроль в энергетике

Усовершенствование структурных схем автоматических систем регулирования крупных паросиловых энергоблоков для обеспечения выполнения ими требований ОПРЧ и НПРЧ

*В. А. Биленко, И. В. Тузов, Д. Ю. Никольский*

20

---

## Атомные электростанции

Развитие модели радиолиза воды в модуле AERMOD

*Д. С. Сеницын, Д. А. Назаров, О. В. Тарасов, Н. А. Мосунова, А. А. Сорокин*

31

---

## Возобновляемые источники энергии, гидроэнергетика

Солнечная биогазовая установка с применением тепловых аккумуляторов и методика расчетов параметров основных узлов

*А. Б. Алхасов, Я. А. Дибиров, К. Я. Дибиров*

41

---

## Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Расчетно-экспериментальное исследование работы контурной тепловой трубы в стационарном режиме

*А. Е. Белов, А. А. Великанов, Д. Н. Ильмов, О. А. Нагорнова,  
В. В. Соболев, Н. И. Филатов*

50

Анализ теплоотдачи сборок орбренных теплообменных элементов

*В. Д. Лычаков, М. Ю. Егоров, А. А. Щеглов, А. С. Сиволов,  
А. С. Матяш, Б. Ф. Балун*

63

---

## Охрана окружающей среды

Золошлаки ТЭЦ как сорбент для очистки сточных вод от ионов аммония

*Т. Т. Горбачева, Д. В. Майоров*

72

---

## Водоподготовка и водно-химический режим

Расчетная оценка массопереноса коррозионного водорода в парогенераторе типа “натрий–вода” при химических промывках и в режиме эксплуатации

*К. Г. Легких, В. Б. Смыков, В. Ф. Тяпков*

80

Исследование бактериального загрязнения теплоносителя схемы химического обессоливания на Казанской ТЭЦ-1

*С. М. Власов, А. Ю. Власова, Н. Д. Чичирова, О. Е. Бабилов*

---

86

### **Металлы и вопросы прочности**

Морфология и фазовый состав оксидных пленок и отложений продуктов коррозии в парогенераторе реакторной установки БН-800

*Б. А. Гусев, А. А. Ефимов, А. М. Алешин, В. Г. Семенов, В. В. Панчук,  
В. В. Мартынов, А. Н. Максимова*

---

92

Третья международная Баумановская конференция по проблемам влажного пара

---

---

100

# Contents

---

---

Vol. 69, No. 3, 2022

---

---

## General Subjects

Will the Energy Transition Be Able to Stop Global Warming and why Are Climatic Forecasts so Erroneous?

*V. V. Klimenko, A. V. Klimenko, A. G. Tereshin, and O. V. Mikushina*

5

---

## Automation and Heat Control in Power Engineering

Improving the Large Steam Power Unit's Automatic Control System Structures to Comply with Unit Load Control and Primary Frequency Control Requirements

*V. A. Bilenko, I. V. Tuzov, and D. Yu. Nikol'skii*

20

---

## Nuclear Power Plants

Development of the Water Radiolysis Model in the AERMOD Module

*D. S. Sinitsyn, D. A. Nazarov, O. V. Tarasov, N. A. Mosunova, and A. A. Sorokin*

31

---

## Renewable Energy Sources, Hydropower

Solar Biogas Plant Using Heat Accumulators and the Calculation Technique for the Main Units' Parameters

*A. B. Alkhasov, Ya. A. Dibirov, and K. Ya. Dibirov*

41

---

## Heat and Mass Transfer and Properties of Working Fluids and Materials

Numerical and Experimental Study of Loop Heat Pipe Steady-State Performance

*A. E. Belov, A. A. Velikanov, D. N. Il'mov, O. A. Nagornova, V. V. Sobolev, and N. I. Filatov*

50

An Analysis of Heat Transfer in Assemblies of Finned Heat-Exchange Elements

*V. D. Lychakov, M. Yu. Egorov, A. A. Scheglov, A. S. Sivovolov, A. S. Matyash, and B. F. Balunov*

63

---

## Environmental Protection

TPP Ashes As a Sorbent for Waste Water Purification from Ammonium Ions

*T. T. Gorbacheva and D. V. Mayorov*

72

---

## Water Treatment and Water Chemical Mode

Calculated Evaluation of Mass Transfer of Corrosive Hydrogen in a Steam Generator of a Sodium Water Type During Chemical Washing and in Operation

*K. G. Legkikh, V. B. Smykov, and V. F. Tyapkov*

80

Research into Bacterial Contamination of the Coolant of the Chemical Desalination Scheme at Kazan CHPP-1

*S. M. Vlasov, A. Yu. Vlasova, N. D. Chichirova, and O. E. Babikov*

86

---

## Metals and Strength Analysis

Morphology and Phase Composition of Oxide Films and Corrosion Product Deposits  
in the Steam Generator of a BN-800 Reactor Unit

*B. A. Gusev, A. A. Efimov, A. M. Aleshin, V. G. Semenov, V. V. Pnachuk,  
V. V. Martynov, and A. N. Maksimova*

92

---

The 3rd Baumann Wet Steam Conference

100

---

---

## СМОЖЕТ ЛИ ЭНЕРГОПЕРЕХОД ОСТАНОВИТЬ ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ И ПОЧЕМУ ТАК СИЛЬНО ОШИБАЮТСЯ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ?<sup>1</sup>

© 2022 г. В. В. Клименко<sup>а, с, \*</sup>, А. В. Клименко<sup>б</sup>, А. Г. Терешин<sup>а, с</sup>, О. В. Микушина<sup>а, с</sup>

<sup>а</sup>Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

<sup>б</sup>Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС”,  
Ленинский просп., д. 4, Москва, 119049 Россия

<sup>с</sup>Институт энергетических исследований РАН, Нагорная ул., д. 31, корп. 2, Москва, 117186 Россия

\*e-mail: nilgre@tpri.ru

Поступила в редакцию 19.05.2021 г.

После доработки 15.06.2021 г.

Принята к публикации 23.06.2021 г.

Работа посвящена анализу современного состояния исследований в области прогнозирования развития мировой энергетики и ее воздействия на атмосферу и климат планеты. Продемонстрированы преимущества историко-экстраполяционного подхода к прогнозированию развития мировой энергетики и других источников антропогенного воздействия на атмосферу и климат планеты, а также всестороннего учета природных климатических факторов и особенностей естественной изменчивости глобального климата. Показано, что в результате генетического (основанного на закономерностях исторического развития) прогноза развития мировой энергетики, разработанного в МЭИ более 30 лет назад, была представлена адекватная картина изменения мирового энергопотребления и его углеродной интенсивности<sup>2</sup>. Полученные с его помощью оценки кумулятивной эмиссии диоксида углерода за период 1990–2020 гг. в точности соответствуют реальным данным, следующим из мировой энергетической статистики<sup>2</sup>. Этот подход позволил предсказать существенную трансформацию мирового энергетического баланса (энергопереход) в начале текущего столетия, выразившуюся в возрастающей роли безуглеродных источников энергии, в первую очередь возобновляемых. Расчеты, выполненные в 1990-е годы на комбинированной климатической модели МЭИ, сочетающей принципы динамического и статистического моделирования глобальной климатической системы и учитывающей действие естественных климатических факторов и внутренние особенности климатической системы, с использованием генетического прогноза мирового потребления энергии и эмиссии диоксида углерода, за период 1990–2020 гг. показали обнадеживающее соответствие данным наблюдений за динамикой изменения глобальной температуры. Результаты расчетов показывают, что большинство наиболее радикальных сценариев энергопотребления и соответствующей эмиссии диоксида углерода неосуществимы в реальности и выполненные по ним модельные оценки глобальных климатических изменений также крайне маловероятны. Вместе с тем констатируется, что для достижения целей предотвращения повышения среднеглобальной температуры свыше 2°С по сравнению с доиндустриальным периодом, наряду со снижением потребления органического топлива, необходимо развивать в значительных масштабах и технологии поглощения углекислого газа – как биологические (лесовосстановление, охрана от лесных пожаров и пр.), так и геологические (прямое захоронение).

*Ключевые слова:* мировая энергетика, глобальная климатическая система, объемы и структура потребления энергии, эмиссия и поглощение диоксида углерода, выбросы серы, естественные климатические факторы, прогнозы, сценарии, модели

DOI: 10.1134/S0040363622030067

# Will the Energy Transition Be Able to Stop Global Warming and why Are Climatic Forecasts so Erroneous?

V. V. Klimenko<sup>a, c, \*</sup>, A. V. Klimenko<sup>b</sup>, A. G. Tereshin<sup>a, c</sup>, and O. V. Mikushina<sup>a, c</sup>

<sup>a</sup> National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

<sup>b</sup> National University of Science and Technology MISIS, Moscow, 119049 Russia

<sup>c</sup> Energy Research Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117186 Russia

\*e-mail: nilgpe@mpei.ru

**Abstract**—The current state of studies aimed at forecasting the development of world energy and its influence on the planet's atmosphere and climate is analyzed. Advantages of applying a historical-extrapolation approach to forecasting the development of world energy and other anthropogenic sources affecting the planet's atmosphere and climate, and also comprehensive consideration of natural climatic factors and natural variability features of the global climate are demonstrated. It is shown that a pattern adequately reflecting the change in the world's energy consumption and its carbon intensity was presented as a result of a genetic (based on the historical development regularities) world energy development forecast elaborated at the Moscow Power Engineering Institute (MPEI) more than 30 years ago. The cumulative carbon dioxide emission estimates for the period of 1990–2020 obtained using this approach are fully in line with the actual data following from the world energy statistics. By using this approach, it became possible to predict an essential transformation of the world energy balance (energy transition) at the beginning of the current century, which manifested itself in the growing role of carbon-free energy sources, primarily renewable ones. The predictions carried out in the 1990s using the MPEI's combined climatic model, which combines the principles of dynamic and statistical modeling of the global climatic system and takes into account the effect of natural climatic factors and the climatic system's internal features with using a genetic forecast of world energy consumption and carbon dioxide emission for the period of 1990–2020, showed an encouraging consistency with the data of observed global temperature variation dynamics. The prediction results show that the majority of the most radical energy consumption and corresponding carbon dioxide emission scenarios are in reality unfeasible, and the model predictions of global climatic changes performed according to these scenarios are also extremely unlikely. At the same time, it is stated that, to achieve the goals of preventing the average global temperature increase by more than 2°C in comparison with the preindustrial period, it is necessary, along with decreasing the consumption of fossil fuel, to develop, on significant scales, carbon dioxide absorption technologies, both biological (forest recreation, protection from forest fires, etc.) and geological (direct disposal).

**Keywords:** world energy, global climatic system, energy consumption amounts and structure, carbon dioxide emission and absorption, sulfur emissions, natural climatic factors, forecasts, scenarios, models

---

---

**АВТОМАТИЗАЦИЯ  
И ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ**

---

---

**УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ АВТОМАТИЧЕСКИХ  
СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ КРУПНЫХ ПАРОСИЛОВЫХ  
ЭНЕРГОБЛОКОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИМИ  
ТРЕБОВАНИЙ ОПРЧ И НПРЧ**

© 2022 г. В. А. Биленко<sup>а</sup>, \*, \*\*, И. В. Тузов<sup>а</sup>, Д. Ю. Никольский<sup>а</sup>

<sup>а</sup>ЗАО “Интеравтоматика”, Автозаводская ул., д. 14, Москва, 115280 Россия

\*e-mail: bilenko@ia.ru

\*\*e-mail: bilenko@intermatic.energy

Поступила в редакцию 04.03.2021 г.

После доработки 04.03.2021 г.

Принята к публикации 21.04.2021 г.

Первое десятилетие нового века, с 2000 по 2010 г., ознаменовалось широким использованием в российской энергетике современной микропроцессорной техники и реализуемого на ее основе принципиально нового уровня автоматизации энергоблоков, позволяющего обеспечить выполнение современных энергосистемных требований общего первичного регулирования частоты (ОПРЧ) и нормированного первичного регулирования частоты (НПРЧ). Объекты внедрения – энергоблоки двух типов: классические паросиловые установки (ПСУ) и новые для российской энергетике парогазовые установки (ПГУ). В данной статье речь идет только о ПСУ. Приведен перечень 29 реализованных проектов, представлены требования ОПРЧ и НПРЧ для оборудования разных типов, детально рассмотрены разработанные ЗАО “Интеравтоматика” технические решения по улучшению динамических характеристик прямоточных котельных агрегатов для удовлетворения требований ОПРЧ и НПРЧ. В отличие от традиционных решений с отдельным рассмотрением основных контуров автоматического регулирования энергоблока, предложена единая укрупненная структурная схема системы автоматического регулирования частоты и мощности (САРЧМ), включающая в себя пять основных технологических групп: собственно автоматическое регулирование частоты и мощности; регулирование расходов воды и топлива; поддержание температурного режима работы котла; автоматическая система регулирования (АСР) пылесистем для пылеугольных энергоблоков или топливных регуляторов для газомазутных энергоблоков; АСР газовоздушного тракта котла. Рекомендовано использование предложенного варианта представления информации для оперативного отражения текущего режима работы автоматизированного энергоблока.

*Ключевые слова:* САРЧМ, ОПРЧ, НПРЧ, ПСУ, пылеугольные энергоблоки, газомазутные энергоблоки, технологические группы регуляторов энергоблока, форсировка, системы автоматического регулирования, технологические параметры

**DOI:** 10.1134/S0040363622030031

# Improving the Large Steam Power Unit's Automatic Control System Structures to Comply with Unit Load Control and Primary Frequency Control Requirements

V. A. Bilenko<sup>a, \*, \*\*</sup>, I. V. Tuzov<sup>a</sup>, and D. Yu. Nikol'skii<sup>a</sup>

<sup>a</sup> ZAO Interavtomatika, Moscow, 115280 Russia

\*e-mail: bilenko@ia.ru

\*\*e-mail: bilenko@intermatic.energy

**Abstract**—The first decade of the new century, from 2000 to 2010, was marked by widescale use in the Russian power industry of modern microprocessor equipment and a fundamentally new level of power unit automation implemented on the basis of this equipment, with which it becomes possible to comply with the modern power grid requirements relating to unit load control (LC) and primary frequency control (PFC). The new control systems are used in two types of power units: classic steam power units (SPUs) and combined cycle power units (CCPUs), which are new ones for the Russian power industry. The discussion in this article is limited to SPUs only. A list of 29 accomplished projects is given, the LC and PFC requirements posed to different equipment types are presented, and the technical solutions developed by ZAO Interavtomatika for improving the dynamic characteristics of once-through boiler units for fulfilling the LC and PFC requirements are considered in detail. Unlike the conventional solutions involving separate consideration of the power unit's main automatic control loops, a unified general structure of the automatic frequency and power control system (AFPCS) is proposed, which includes five main process groups: automatic frequency and power control proper, control of water and fuel flowrates, maintaining of the boiler temperature operation mode, the automatic control system (ACS) of coal-pulverization systems for coal-fired power units or fuel controllers for gas-and-oil-fired power units, and the boiler gas—air path ACS. The suggested version of presenting information for online indication of the automated power unit's current operation mode is recommended.

**Keywords:** AFPCS, LC, PFC, SPU, coal-fired power units, gas-and-oil-fired power units, process groups of power unit controllers, forcing, automatic closed loop control systems, process parameters



## РАЗВИТИЕ МОДЕЛИ РАДИОЛИЗА ВОДЫ В МОДУЛЕ AERMOD

© 2022 г. Д. С. Синицын<sup>a, \*</sup>, Д. А. Назаров<sup>a</sup>, О. В. Тарасов<sup>a</sup>, Н. А. Мосунова<sup>a</sup>, А. А. Сорокин<sup>a, b, \*\*</sup>

<sup>a</sup>Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН,  
Большая Тульская ул., д. 52, Москва, 115191 Россия

<sup>b</sup>Объединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., д. 13, стр. 2, Москва, 125412 Россия

\*e-mail: [sinitcyn.dmitriy@mail.ru](mailto:sinitcyn.dmitriy@mail.ru)

\*\*e-mail: [sorokin@ibrae.ac.ru](mailto:sorokin@ibrae.ac.ru)

Поступила в редакцию 18.07.2021 г.

После доработки 02.08.2021 г.

Принята к публикации 25.08.2021 г.

При развитии аварийных ситуаций, связанных с разгерметизацией твэлов, на водо-водяных энергетических реакторах (ВВЭР) для правильного моделирования поведения продуктов деления необходимо учитывать их потенциальное взаимодействие с накопленными в теплоносителе продуктами радиолиза. Поскольку такое взаимодействие способно повлечь за собой образование значительного количества летучих соединений, которые могут представлять угрозу при выходе в окружающую среду, был создан соответствующий блок в интегральном коде, который позволяет моделировать данное явление. В работе представлено описание модели радиолиза воды в составе модуля AERMOD, разработанной для расчета радиационно-химических превращений в воде при воздействии ионизирующего излучения. Модель позволяет отслеживать изменение концентраций отдельных продуктов радиолиза при различных значениях начальной концентрации примесей в воде и мощности поглощенной дозы. Модель дополнена также механизмом межфазного переноса для определения выхода летучих продуктов радиолиза (например, водорода) в газовый объем. Представлен метод численного решения полученных систем уравнений, проведено сравнение модели с существующими отечественными аналогами. Приведены результаты валидации на экспериментальных данных модели радиолиза воды и выхода водорода в газовую полость.

**Ключевые слова:** моделирование, радиолиз воды, расчетная модель, валидация, ВВЭР, разгерметизация, твэлы, доза излучения, межфазный массоперенос, погрешность расчетов

**DOI:** 10.1134/S0040363622030092

## Development of the Water Radiolysis Model in the AERMOD Module

D. S. Sinitsyn<sup>a, \*</sup>, D. A. Nazarov<sup>a</sup>, O. V. Tarasov<sup>a</sup>, N. A. Mosunova<sup>a</sup>, and A. A. Sorokin<sup>a, b, \*\*</sup>

<sup>a</sup> Nuclear Safety Institute, Russian Academy of Sciences (IBRAE RAN), Moscow, 115191 Russia

<sup>b</sup> Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125412 Russia

\**e-mail: sinitsyn.dmitriy@mail.ru*

\*\**e-mail: sorokin@ibrae.ac.ru*

**Abstract**—In the case of accidents involving loss of fuel pin tightness in pressurized water reactors (specifically, their Russian version known under the brand name VVER), it is necessary to take into account their potential interaction with the radiolysis products accumulated in the coolant for correctly modeling the fission products' behavior. Since such interaction can entail generation of a significant quantity of volatile compounds, which may pose a threat in the case of release into the environment, a relevant block in the integrated code was developed, using which this phenomenon can be modeled. The article describes the water radiolysis model used in the AERMOD, which was developed for numerically analyzing radiation-chemical transformations in water occurring under the influence of ionizing radiation. By using the model, it is possible to trace changes in the concentrations of individual radiolysis products for different values of initial concentration of impurities in water and absorbed dose rate. The model is also supplemented with an interphase transfer mechanism for determining the release of volatile radiolysis products (e.g., hydrogen) into the gas volume. A method for numerically solving the obtained equation systems is presented, and the model is compared with the existing domestically developed analogs. The results obtained from validation of the model describing water radiolysis and hydrogen release into the gas gap against experimental data are given.

**Keywords:** modeling, water radiolysis, analysis model, validation, VVER, loss of tightness, fuel pins, radiation dose, interphase mass transfer, calculation error

---

---

**ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ,  
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА**

---

---

**СОЛНЕЧНАЯ БИОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ТЕПЛОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ И МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ ПАРАМЕТРОВ  
ОСНОВНЫХ УЗЛОВ**

© 2022 г. А. Б. Алхасов<sup>а</sup>, Я. А. Дибиров<sup>а</sup>, \*, К. Я. Дибиров<sup>а</sup>

<sup>а</sup>*Институт проблем геотермии и возобновляемой энергетики – филиал ОИВТ РАН,  
просп. Шамиля, д. 39а, г. Махачкала, 367030 Россия*

*\*e-mail: jakhya@yandex.ru*

Поступила в редакцию 28.04.2021 г.

После доработки 15.06.2021 г.

Принята к публикации 23.06.2021 г.

Энергоэффективность существующих биогазовых установок (БГУ) можно повысить, используя солнечную энергию. В настоящее время в солнечных БГУ более половины выработанной солнечными коллекторами тепловой энергии остается не востребованной непосредственно для покрытия технологических нужд биогазовых установок. Разработана принципиальная схема БГУ с двумя биореакторами, позволяющая независимо от сезонной и суточной неравномерности поступления солнечной энергии максимально использовать весь потенциал выработанной солнечными коллекторами тепловой энергии для обеспечения всех энергозатрат технологической схемы сбраживания исходного сырья. Один биореактор полноценно функционирует круглый год, а второй – в период, когда количество вырабатываемой солнечными коллекторами тепловой энергии превышает суммарный уровень тепловой энергии, необходимый для компенсации всех энергозатрат на производство биогаза в первом биореакторе. Подключение (или отключение) второго биореактора производится термоконтроллером с сервоприводами, установленными на трубопроводах циркуляции теплоносителя, подачи в биореактор ежесуточной дозы субстрата исходного сырья и люка выгрузки в резервуар жидкого удобрения. Круглосуточное поддержание оптимального термического режима сбраживания биомассы в каждом биореакторе в периоды отсутствия поступления солнечной энергии обеспечивается посредством подачи тепловой энергии разрядки фазопереходного теплового аккумулятора, установленного в резервуаре с жидкостью вокруг каждого биореактора. На примере исходного сырья – навоза крупного рогатого скота (КРС) с термофильным режимом сбраживания – рассмотрена методика расчетов оптимальных значений параметров каждого биореактора БГУ, площади солнечных коллекторов и количества теплоаккумулирующего материала. Реализация предложенной БГУ позволяет снизить площадь солнечных коллекторов более чем в 2 раза и на 25% суммарную себестоимость основных узлов БГУ.

*Ключевые слова:* биогазовые установки, солнечный коллектор, термоконтроллер, тепловой аккумулятор, объем дозы исходного субстрата, тепловая энергия

**DOI:** 10.1134/S0040363622030018

# Solar Biogas Plant Using Heat Accumulators and the Calculation Technique for the Main Units' Parameters

A. B. Alkhasov<sup>a</sup>, Ya. A. Dibirov<sup>a, \*</sup>, and K. Ya. Dibirov<sup>a</sup>

<sup>a</sup> *Institute of Geothermal and Renewable Energy Problems, Branch of the Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Makhachkala, 367030 Russia*

*\*e-mail: jakhya@yandex.ru*

**Abstract**—The energy efficiency of existing biogas plants (BGP) can be improved using solar energy. At present, more than half of the thermal energy generated by solar collectors in solar biogas plants remains unclaimed for directly covering the technological needs of biogas plants. A schematic diagram of a bioreactor plant with two bioreactors has been developed, which allows, regardless of the seasonal and daily irregularities in the supply of solar energy, to maximize the full potential of the thermal energy generated by solar collectors to ensure all the energy consumption of the technological scheme of fermentation of the feedstock. One bioreactor is fully operational all year round and the second during a period when the amount of thermal energy generated by solar collectors exceeds the total level of thermal energy required to compensate for all energy costs for biogas production in the first bioreactor. The connection (or disconnection) of the second bioreactor is carried out by a thermocontroller with servo drives installed on the pipelines for the circulation of the coolant, the supply of a daily dose of the raw material substrate to the bioreactor, and the discharge hatch into the liquid fertilizer tank. The round-the-clock maintenance of the optimal thermal mode of biomass fermentation in each bioreactor during periods of absence of solar energy is ensured by supplying the thermal energy of the discharge of a phase-transition heat accumulator installed in a reservoir with a liquid around each bioreactor. Using the example of raw materials—cattle manure (cattle) with a thermophilic mode of fermentation—the method of calculating the optimal values of the parameters of each bioreactor of a bioreactor, the area of solar collectors, and the amount of heat storage material is considered. Implementation of the proposed biogas plant makes it possible to reduce the area of solar collectors by more than two times and by 25% the total cost of the main biogas units.

**Keywords:** biogas plants, solar collector, thermocontroller, heat accumulator, dose volume of the initial substrate, thermal energy

---

---

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,  
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

---

---

**РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ  
КОНТУРНОЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБЫ В СТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ**

© 2022 г. А. Е. Белов<sup>а</sup>, А. А. Великанов<sup>а</sup>, Д. Н. Ильмов<sup>а</sup> \*, О. А. Нагорнова<sup>а</sup>,  
В. В. Соболев<sup>а</sup>, Н. И. Филатов<sup>а</sup>

<sup>а</sup>Государственный научный центр “Центр Келдыша”, Онежская ул., д. 8, Москва, 125438 Россия

\*e-mail: [ilmovdn@mail.ru](mailto:ilmovdn@mail.ru)

Поступила в редакцию 15.04.2021 г.

После доработки 25.05.2021 г.

Принята к публикации 26.05.2021 г.

Контурные тепловые трубы обладают всеми достоинствами классических тепловых труб, менее подвержены влиянию силы тяжести и имеют более высокие теплопередающие характеристики. Их удобно применять в стесненных условиях эксплуатации. В части поддержания температуры они обладают саморегулированием, предотвращая существенное снижение температуры посадочного места тепловыделяющего оборудования при уменьшении тепловой нагрузки. Миниатюрные контурные тепловые трубы способны заменить обычные тепловые трубы на перспективных космических аппаратах, заметно повысив при этом возможности по отводу тепловой мощности и понизив их массу. Для разработки эффективных методов проектирования контурных тепловых труб требуется создание физической и математической моделей сопряженных процессов переноса тепла и массы в устройстве. В настоящей работе предлагается методика математического расчета функционирования контурной тепловой трубы в стационарном режиме. По этой методике предполагается вести расчет гидравлических сопротивлений движению жидкости и пара в элементах устройства. Теплопередающая способность определяется возможностями капиллярной структуры проталкивать теплоноситель вопреки гидравлическим сопротивлениям. Во второй части задачи проводится расчет теплового состояния всех элементов, при этом используется подход, основанный на учете баланса тепловых потоков. Модель учитывает возможный перегрев пара в паропроводе. Теплофизические свойства теплоносителя вычисляются на каждом транспортном участке в зависимости от местной температуры. Расчеты достаточно точно моделируют работу устройства и совпадают с результатами испытаний экспериментальной контурной тепловой трубы в различных режимах при температуре испарителя от  $-35$  до  $+25^{\circ}\text{C}$ . Испытания проводились при комнатной температуре и в климатической камере, когда температура радиатора почти совпадала с температурой среды. Максимальная погрешность при расчете температуры испарителя по сравнению с экспериментально измеренной в различных режимах составила менее  $5^{\circ}\text{C}$ , средняя погрешность – менее  $3^{\circ}\text{C}$ .

*Ключевые слова:* капиллярный эффект, капиллярный насос, тепловая труба, контурная тепловая труба, космические аппараты, система обеспечения теплового режима

**DOI:** 10.1134/S004036362203002X

# Numerical and Experimental Study of Loop Heat Pipe Steady-State Performance

A. E. Belov<sup>a</sup>, A. A. Velikanov<sup>a</sup>, D. N. Il'mov<sup>a, \*</sup>, O. A. Nagornova<sup>a</sup>, V. V. Sobolev<sup>a</sup>, and N. I. Filatov<sup>a</sup>

<sup>a</sup> State Scientific Center Keldysh Center, Moscow, 125438 Russia

\*e-mail: ilmovdn@mail.ru

**Abstract**—Loop heat pipes (LHPs) have all the advantages of conventional heat pipes, are less susceptible to gravity effects, and offer better heat-transfer performance. They can readily be used in confined areas. As to temperature maintenance, they are self-regulating devices thereby preventing a considerable decrease in the temperature of the mounting seat of heat-releasing equipment on a heat load reduction. Miniature LHPs can replace conventional heat pipes in promising spacecrafts, while substantially increasing the ability to remove heat and reducing their weight. To develop effective methods for the design of LHPs, physical and mathematical models of conjugated heat and mass transfer in the device are required. This paper presents a procedure for the calculation of the steady-state performance of an LHP. This procedure is to be used to calculate the hydraulic resistance to the motion of liquid and vapor in LHP elements. The heat-transfer ability is determined by the ability of the capillary structure to transport the coolant against the hydraulic resistance. In the second part of the problem, the thermal condition of all elements is calculated using an approach based on the balance of heat fluxes. The model considers the potential vapor superheating in a vapor pipeline. Thermophysical properties of the coolant is calculated in each transport section as a function of the local temperature. The predictions describe the LHP performance quite accurately and agree with the results of testing an experimental loop heat pipe under various conditions at an evaporator temperature from  $-35$  to  $+25^{\circ}\text{C}$ . The tests were carried out at room temperature or in a climatic chamber, when the temperature of the radiator was almost equal to the temperature of the environment. The maximum deviation of the predicted evaporator temperature from the measured one was less than  $5^{\circ}\text{C}$  with the average deviation being below  $3^{\circ}\text{C}$ .

**Keywords:** capillary effect, capillary pump, heat pipe, loop heat pipe, spacecrafts, thermal regime maintenance system

---

---

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,  
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

---

---

**АНАЛИЗ ТЕПЛООТДАЧИ СБОРОК ОРЕБРЕННЫХ  
ТЕПЛООБМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**

© 2022 г. В. Д. Лычаков<sup>а</sup>, М. Ю. Егоров<sup>б, с, д, \*,</sup> А. А. Щеглов<sup>а</sup>,  
А. С. Сиволов<sup>а</sup>, А. С. Матяш<sup>а</sup>, Б. Ф. Балунов<sup>а</sup>

<sup>а</sup>Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова (НПО ЦКТИ), Атаманская ул., д. 3/б, Санкт-Петербург, 191167 Россия

<sup>б</sup>Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Политехническая ул., д. 29, Санкт-Петербург, 195251 Россия

<sup>с</sup>Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Б. Морская ул., д. 67, Санкт-Петербург, 190000 Россия

<sup>д</sup>Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова, Институтский пер., д. 5, Санкт-Петербург, 194021 Россия

\*e-mail: [mikhail.yu.egorov@gmail.com](mailto:mikhail.yu.egorov@gmail.com)

Поступила в редакцию 22.11.2019 г.

После доработки 10.06.2020 г.

Принята к публикации 23.06.2020 г.

Наряду с получившими широкое распространение теплообменными аппаратами, имеющими развитую поверхность теплообмена, существуют теплообменные сборки оригинальной конструкции. В настоящей работе приведены результаты теплогидравлических испытаний оребренных сборок труб, спаянных из элементов КП 20 четырех типоразмеров. Элементы представляют собой стальную пластину толщиной 0,4 мм, покрытую медной пленкой толщиной 0,025 мм. В пластинах вытянуты одна или две конусные горловины длиной 17 мм. Набор помещенных одного в другой конусов образует спаянную оребренную трубу с зубчатой внутренней поверхностью. В целях проверки устойчивости спайки к градиентам температуры воды проведен 301 цикл экспериментов по определению температуры воды, подаваемой в сборку. Каждый цикл отличался температурой воды на выходе из верхней и нижней труб сборки и температурой воды и металла ребра. После экспериментов сборки сохранили форму, размеры и герметичность. Установлено соответствие между результатами испытаний и расчетов по нормативным рекомендациям с учетом поправок на малорядность пучка. В процессе экспериментов подвергнутые испытаниям сборки продемонстрировали высокие прочностные характеристики. Подтвержден высокий средний коэффициент теплопроводности по толщине ребер на уровне 75 Вт/(м · К). Показано повышение интенсивности процесса теплоотдачи в 2,15 раза по сравнению с расчетными значениями для гладких труб при умеренном росте гидравлического сопротивления благодаря технологическим выступам на внутренней поверхности труб. Скорректированы соотношения для теплогидравлического расчета теплообменников, состоящих из подобных труб. Для проведения расчета использованы соотношения, содержащиеся в нормативном документе РД 24.035.05-89 «Тепловой и гидравлический расчет теплообменного оборудования АЭС» с поправками, учитывающими высокую степень оребрения испытанных труб и несимметричность граней ребер относительно оси несущих давление труб, а также малорядность пучка труб.

*Ключевые слова:* поверхностный теплообменник, теплогидравлические испытания, спаянные оребренные трубы, повышение интенсивности процесса теплоотдачи, температура воды и металла

**DOI:** 10.1134/S0040363622030080

# An Analysis of Heat Transfer in Assemblies of Finned Heat-Exchange Elements

V. D. Lychakov<sup>a</sup>, M. Yu. Egorov<sup>b, c, d, \*</sup>, A. A. Scheglov<sup>a</sup>, A. S. Sivovolov<sup>a</sup>,  
A. S. Matyash<sup>a</sup>, and B. F. Balunov<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Polzunov Scientific and Development Association on the Research and Design of Power Equipment (NPO CKTI),  
St. Petersburg, 191167 Russia

<sup>b</sup> Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, 195251 Russia

<sup>c</sup> St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, St. Petersburg, 190000 Russia

<sup>d</sup> St. Petersburg State Forest Technical University, Saint-Petersburg, 194021 Russia

\*e-mail: mikhail.yu.egorov@gmail.com

**Abstract**—Together with the widely used heat exchangers with an extended heat transfer surface, uniquely designed heat-exchange assemblies are also available. This paper presents the results of thermohydraulic tests of finned tube assemblies brazed from KP 20 elements of four sizes. The elements are a 0.4 mm thick plate coated with 0.025 mm thick copper film. One or two 17 mm long tapered necks are drawn in the plates. A set of cones inserted into one another forms a brazed finned tube with a toothed inner surface. To check the resistance of the brazed joint to water temperature gradients, 301 cycles of experiments were carried out to determine the temperature of the water supplied to the assembly. Each cycle differed by the water temperature at the outlet from the upper and lower tubes of the assembly and the temperature of the water and the fin metal. After the experiments, the assemblies retained their shape, dimensions, and tightness. It has been found out that the experimental results agree with the predictions by the regulatory recommended practice if a correction for the small number of rows in the tube bundle is used. The tested assemblies demonstrated high strength characteristics. High fin thickness-averaged heat conductivity at a level of 75 W/(m K) was confirmed. It has been demonstrated that the heat transfer rate increases by a factor of 2.15 as compared to the predictions for smooth tubes with a moderate increase in the hydraulic resistance caused by process protrusions on the tube inner surface. The expressions for thermohydraulic design calculations of heat exchangers consisting of similar tubes were corrected. The calculations were made using expressions from the regulations RD 24.035.05-89 “Thermal and Hydraulic Design Calculation of Heat-Exchange Equipment for Nuclear Power Plants” with amendments taking into account the high degree of finning of the tested tubes and the asymmetry of the edges of the fins relative to the axis of the pressure bearing tubes as well as the small number rows in the tube bundles.

**Keywords:** surface heat exchanger, thermohydraulic tests, brazed finned tubes, heat transfer enhancement, water/metal temperature



---

---

**ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

---

---

## **ЗОЛОШЛАКИ ТЭЦ КАК СОРБЕНТ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ АММОНИЯ**

© 2022 г. Т. Т. Горбачева<sup>а</sup>, Д. В. Майоров<sup>б, \*</sup>

<sup>а</sup>*Институт проблем промышленной экологии Севера – обособленное подразделение Федерального исследовательского центра “Кольский научный центр Российской академии наук”, Академгородок, д. 14а,  
г. Апатиты, Мурманская обл., 184209 Россия*

<sup>б</sup>*Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева – обособленное подразделение Федерального исследовательского центра “Кольский научный центр Российской академии наук”,  
Академгородок, д. 26а, г. Апатиты, Мурманская обл., 184209 Россия*

\*e-mail: [dvmayorov@mail.ru](mailto:dvmayorov@mail.ru)

Поступила в редакцию 21.06.2021 г.

После доработки 15.07.2021 г.

Принята к публикации 25.08.2021 г.

Выполнен обзор применения отходов ТЭЦ как вторичных ресурсов в промышленности и сельском хозяйстве. Представлены результаты исследования структурно-поверхностных и физико-химических свойств золошлаков ТЭЦ, функционирующей в индустриально развитом регионе Крайнего Севера (г. Апатиты Мурманской обл.). По данным химического анализа в их составе преобладают оксиды кремния и алюминия, содержание оксида кальция не превышает 2.1%. Методами ВЕТ и ВЖН установлено, что материал обладает преимущественно мезопористой структурой и удельной площадью поверхности 17.8 м<sup>2</sup>/г, что соответствует максимуму, отмеченному на европейских ТЭЦ средней мощности. Фазовый состав золошлаков идентифицирован с использованием Международной базы дифракционных данных JCPDC-ICDD 2002, в минеральном составе отмечено доминирование кварца и феррита кальция, но значительная часть материала присутствует в рентгеноаморфном состоянии. Установлено, что по основным показателям золошлаки соответствуют F-типу международной классификации ASTM C 618, что позволяет рекомендовать их к использованию в качестве сорбента при очистке хозяйственно-бытовых стоков. По значению рН изоионной точки, равному 7.63, спрогнозировано преимущественное извлечение из растворов многокомпонентного состава катионных форм. Экспериментальные данные получены на модельных растворах в диапазоне концентраций ионов аммония, характерных для муниципальных стоков города, территориально прилегающего к ТЭЦ. Проведена обработка полученных результатов по уравнениям сорбции Ленгмюра. Сорбционная емкость золошлаков составляет 20.43 мг NH<sub>4</sub><sup>+</sup>/г. Согласно результатам экспериментов по изучению кинетики сорбции на модельных растворах степень извлечения ионов аммония при применении золошлаков достигает 90% равновесной концентрации в течение 1 ч, процесс сорбции лимитируется внешней диффузией. Высказано предположение о целесообразности использования отработанного сорбента, предлагаемого как мелиорант с пролонгированным удобрительным эффектом, для формирования насыпных грунтов при восстановлении антропогенно нарушенных территорий.

*Ключевые слова:* золошлаки ТЭЦ, валовый анализ, структурно-поверхностные свойства, гранулометрический состав, рентгенофазовый анализ, кислотно-основные свойства, сорбционная емкость, ион аммония, водоочистка, хозяйственно-бытовые стоки, уравнение Ленгмюра, кинетика сорбции, насыпной грунт

**DOI:** 10.1134/S0040363622030043

# TPP Ashes As a Sorbent for Waste Water Purification from Ammonium Ions

T. T. Gorbacheva<sup>a</sup> and D. V. Mayorov<sup>b, \*</sup>

<sup>a</sup> *Institute for Problems of Industrial Ecology of the North, separate subdivision of the Federal Research Center Kola Scientific Center, Russian Academy of Sciences, Apatity, Murmansk oblast, 184209 Russia*

<sup>b</sup> *Tananaev Institute of Chemistry and Technology of Rare Elements and Mineral Raw Materials, separate subdivision of the Federal Research Center Kola Science Center, Russian Academy of Sciences, Apatity, Murmansk oblast, 184209 Russia*

*\*e-mail: dvmayorov@mail.ru*

**Abstract**—A review of the use of waste from thermal power plants as secondary resources in industry and agriculture has been carried out. The results of a study of the structural-surface and physicochemical properties of ash and slag from a thermal power plant operating in an industrially developed region of the far north (the city of Apatity, Murmansk oblast) are presented. According to the data of chemical analysis, silicon and aluminum oxides predominate in their composition, the content of calcium oxide does not exceed 2.1%. It was established by the BET and BJH methods that the material has a predominantly mesoporous structure and a specific surface area of 17.8 m<sup>2</sup>/r that corresponds to the maximum observed in European medium-sized TPP plants. The phase composition of ash and slag was identified using the International Diffraction Database JCPDC-ICDD 2002; the dominance of quartz and calcium ferrite is noted in the mineral composition, but a significant part of the material is present in the X-ray amorphous state. It was found that, in terms of the main indicators, ash and slag correspond to the F-type of the international classification ASTM C 618, which makes it possible to recommend them for use as a sorbent in the treatment of domestic wastewater. The predominant extraction of the multicomponent composition of cationic forms from solutions was predicted from the pH value of the isoionic point equal to 7.63. Experimental data were obtained on model solutions in the range of concentrations of ammonium ions typical for municipal wastewaters of the city geographically adjacent to the TPP. Processing of the results obtained using the Langmuir sorption equations was carried out. The sorption capacity of ash and slag is 20.43 mg NH<sub>4</sub><sup>+</sup>/g. According to the results of experiments on the study of the kinetics of sorption on model solutions, the degree of extraction of ammonium ions when using ash and slag reaches 90% of the equilibrium concentration within 1 h, the sorption process is limited by external diffusion. An assumption is made about the expediency of using the spent sorbent, which is proposed as an ameliorant with a prolonged fertilizing effect, for the formation of bulk soils during the restoration of anthropogenically disturbed territories.

**Keywords:** ash and slag from TPP, bulk analysis, structural and surface properties, particle size distribution, X-ray phase analysis, acid-base properties, sorption capacity, ammonium ion, water treatment, domestic wastewater, Langmuir equation, sorption kinetics, bulk soil

---

---

**ВОДОПОДГОТОВКА  
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

---

---

**РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА МАССОПЕРЕНОСА КОРРОЗИОННОГО  
ВОДОРОДА В ПАРОГЕНЕРАТОРЕ ТИПА “НАТРИЙ–ВОДА”  
ПРИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОМЫВКАХ И В РЕЖИМЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

© 2022 г. К. Г. Легких<sup>а</sup>, В. Б. Смыков<sup>а, \*</sup>, В. Ф. Тяпков<sup>б</sup>

<sup>а</sup>Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского, пл. Бондаренко,  
д. 1, г. Обнинск, Калужская обл., 249033 Россия

<sup>б</sup>Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций,  
Ферганская ул., д. 25, г. Москва, 109507 Россия

\*e-mail: [smykov@ippe.ru](mailto:smykov@ippe.ru)

Поступила в редакцию 15.07.2021 г.

После доработки 19.07.2021 г.

Принята к публикации 25.08.2021 г.

Для своевременного и оперативного обнаружения разгерметизации парогенератора типа “натрий–вода” во II контуре осуществляется непрерывный контроль содержания водорода как продукта взаимодействия натрия с водой. В процессе эксплуатации парогенератора происходит накопление продуктов коррозии на поверхности конструкционного материала. Удаление отложений производится с помощью эксплуатационных химических промывок (ЭХП). Однако во время проведения ЭХП скорость коррозии значительно увеличивается, что приводит к возрастанию концентрации водорода в воде и натрии. Диффузия водорода из водного контура в натриевый через стенки трубок парогенератора может оказывать воздействие на материал (сталь) парогенератора путем наводороживания стали. При превышении установленных пределов по содержанию водорода в стали происходит ее охрупчивание, что может привести к течи парогенератора. Данная проблема вызывает опасение ввиду регулярного проведения ЭХП (каждый год производится отмывка одного парогенератора). Однако отказ от ЭХП неприемлем. Для того чтобы ответить на вопрос, критичен ли вклад ЭХП в наводороживание стали, необходимо оценить вклад массопереноса коррозионного водорода в эксплуатационный режим парогенератора. В статье представлены результаты анализа эксплуатационных данных реакторной установки БН-600 по содержанию водорода в отмывочном растворе и натрии II контура при проведении химической промывки, пассивации и пуске энергоблока. Проведена расчетно-аналитическая оценка поведения коррозионного водорода и его массопереноса в парогенератор при химических промывках. Выполнена оценка наводороживания металла труб парогенератора.

*Ключевые слова:* парогенератор “натрий–вода”, эксплуатационная химическая промывка, электрохимическая коррозия, диффузия водорода, массоперенос водорода, наводороживание стали

**DOI:** 10.1134/S0040363622030079

# Calculated Evaluation of Mass Transfer of Corrosive Hydrogen in a Steam Generator of a Sodium Water Type During Chemical Washing and in Operation

K. G. Legkikh<sup>a</sup>, V. B. Smykov<sup>a, \*</sup>, and V. F. Tyapkov<sup>b</sup>

<sup>a</sup> *Leipunsky Physics and Power Engineering Institute, Obninsk, Kaluga oblast, 249033 Russia*

<sup>b</sup> *All-Russia Scientific Research Institute for Operation of Nuclear Power Plants, Moscow, 109507 Russia*

*\*e-mail: smykov@ippe.ru*

**Abstract**—For timely and prompt detection of depressurization of the “sodium–water” type steam generator in the second circuit, the hydrogen content as a product of the interaction of sodium with water is continuously monitored. During the operation of the steam generator, corrosion products accumulate on the surface of the structural material. Removal of deposits is carried out using operational chemical flushing (OCF). However, during the OCF, the corrosion rate increases significantly, which leads to an increase in the concentration of hydrogen in water and sodium. Diffusion of hydrogen from the water circuit to the sodium circuit through the walls of the steam generator tubes can affect the material (steel) of the steam generator by hydrogenation of the steel. If the established limits for hydrogen content in steel are exceeded, it becomes embrittled, which can lead to a leak in the steam generator. This problem raises concerns due to the regular OCF (one steam generator is washed every year). However, rejection of OCF is unacceptable. In order to answer the question of whether the contribution of OCF to the hydrogenation of steel is critical, it is necessary to assess the contribution of the mass transfer of corrosive hydrogen to the operating mode of the steam generator. The article presents the results of the analysis of the operational data of the BN-600 reactor plant on the hydrogen content in the washing solution and sodium in the secondary circuit during chemical washing, passivation, and start-up of the power unit. A computational and analytical assessment of the behavior of corrosive hydrogen and its mass transfer to the steam generator during chemical washes has been carried out. Estimating the hydrogenation of the pipes’ metal in the steam generator is carried out.

**Keywords:** sodium–water steam generator, operational chemical washing, electrochemical corrosion, hydrogen diffusion, hydrogen mass transfer, steel hydrogenation

---

---

## ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

---

---

# ИССЛЕДОВАНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ СХЕМЫ ХИМИЧЕСКОГО ОБЕССОЛИВАНИЯ НА КАЗАНСКОЙ ТЭЦ-1<sup>1</sup>

© 2022 г. С. М. Власов<sup>а</sup>, \*, А. Ю. Власова<sup>а</sup>, Н. Д. Чичирова<sup>а</sup>, О. Е. Бабилов<sup>а</sup>

<sup>а</sup>Казанский государственный энергетический университет, Красносельская ул., д. 51, г. Казань, 420066 Россия

\*e-mail: vlasovsm@list.ru

Поступила в редакцию 08.04.2021 г.

После доработки 13.07.2021 г.

Принята к публикации 25.08.2021 г.

Тепловые электрические станции являются крупнейшим потребителем природной воды и основными источниками сброса загрязненных сточных вод. Вода служит незаменимым ресурсом при организации производственных циклов в нефтехимическом производстве. Вода используется в качестве охлаждающего агента конечного продукта, охладителя технологических агрегатов и оборудования, растворителя для приготовления растворов реагентов, источника пара и конденсата. Производство химически обессоленной воды на ТЭС – это сложный комплексный процесс, в котором задействовано несколько водоподготовительных установок. В процессе эксплуатации в водоподготовительном оборудовании ТЭС могут формироваться колонии микроорганизмов. Как правило, общее количество бактерий колеблется между 1 и 100 млн КОЕ/см<sup>3</sup>. Состав и количество бактерий зависят от источника водоснабжения, сезонности, водно-химического режима. Приводятся перечень бактерий, влияющих на эксплуатацию водоподготовительного оборудования, и основные методы анализа биологического загрязнения на ТЭС. Рассмотрена технологическая схема с действующей водоподготовительной установкой, на которой проведены промышленные исследования по биологическому загрязнению. Целью исследований является определение количества бактерий в пробах воды на установках химического обессоливания ТЭЦ. Описано влияние бактериального загрязнения ионообменных смол, снижающее эксплуатационные характеристики водоподготовительного оборудования. Определение количества колоний бактерий в пробах воды на водоподготовительных установках проводилось с помощью BART-тестов. В результате исследований получены значения общего микробного числа, определенного в пробах воды на установках химического обессоливания. Результаты обработаны с помощью программно-аппаратного комплекса BARTsoft V6, рассчитаны риски различных типов. Предложены дополнительные методы по обработке воды на примере Казанской ТЭЦ-1.

*Ключевые слова:* тепловые электрические станции, водоподготовительные установки, химическое обессоливание, ионообменные технологии, биологическое загрязнение, фильтр смешанного действия, промышленные исследования

DOI: 10.1134/S0040363622030110

## Research into Bacterial Contamination of the Coolant of the Chemical Desalination Scheme at Kazan CHPP-1

S. M. Vlasov<sup>a,\*</sup>, A. Yu. Vlasova<sup>a</sup>, N. D. Chichirova<sup>a</sup>, and O. E. Babikov<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Kazan State Power Engineering University, Kazan, 420066 Russia

\*e-mail: vlasovsm@list.ru

**Abstract**—Thermal power plants are the largest consumer of natural water and the main sources of polluted wastewater discharge. Water serves as an irreplaceable resource in the organization of production cycles in the petrochemical industry. Water is used as a cooling agent for the final product, as a cooler for technological units and equipment, as a solvent for preparing reagent solutions, and as a source of steam and condensate. The production of chemically demineralized water at TPPs is a complex process, which involves several water-treatment plants. During operation, colonies of microorganisms can form in the water-treatment equipment of TPPs. Typically, the total bacterial count ranges between 1 and 100 million CFU/cm<sup>3</sup>. The composition and number of bacteria depend on the source of water supply, seasonality, and water-chemical regime. A list of bacteria that affect the operation of water-treatment equipment and the main methods for analyzing biological pollution at TPPs are given. A technological scheme with an operating water-treatment plant, on which industrial research on biological pollution has been carried out, is considered. The aim of the research is to determine the number of bacteria in water samples at chemical desalination units at CHPPs. The effect of bacterial contamination of ion-exchange resins, which reduces the performance of water-treatment equipment, is described. Determining the number of bacterial colonies in water samples at water-treatment plants was carried out using BART tests. As a result of the research, the values of the total microbial number determined in water samples at chemical desalination plants were obtained. The results were processed using the BARTsoft V6 software and hardware complex and various types of risks were calculated. Additional methods for water treatment are proposed on the example of Kazan CHP-1.

**Keywords:** thermal power plants, water-treatment plants, chemical desalination, ion exchange technologies, biological pollution, mixed filter, industrial research

---

---

**МЕТАЛЛЫ  
И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ**

---

---

**МОРФОЛОГИЯ И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ОКСИДНЫХ ПЛЕНОК  
И ОТЛОЖЕНИЙ ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ В ПАРОГЕНЕРАТОРЕ  
РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ БН-800**

© 2022 г. **Б. А. Гусев<sup>а</sup>\*, А. А. Ефимов<sup>а</sup>, А. М. Алешин<sup>а</sup>, В. Г. Семенов<sup>б</sup>,  
В. В. Панчук<sup>б</sup>, В. В. Мартынов<sup>а</sup>, А. Н. Максимова<sup>а</sup>**

<sup>а</sup>*Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова,  
Копорское шоссе, д. 72, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл., 188540 Россия*

<sup>б</sup>*Институт химии Санкт-Петербургского государственного университета,  
Университетский просп., д. 26, Санкт-Петербург, 198504 Россия*

*\*e-mail: gusev@niti.ru*

Поступила в редакцию 10.07.2021 г.

После доработки 13.07.2021 г.

Принята к публикации 25.08.2021 г.

Изложены результаты исследования морфологии, фазового и химического составов защитных оксидных пленок и отложений продуктов коррозии, самопроизвольно образующихся на поверхности стали при работе теплообменного оборудования в условиях окислительного водно-химического режима теплоносителя III контура реакторной установки БН-800. Проведено сравнение фазового состава защитных оксидных пленок на рабочих поверхностях III контура парогенераторов реакторных установок БН-600 и БН-800, эксплуатируемых в условиях различных водно-химических режимов. Показано, что, в отличие от горизонтальных парогенераторов типа ПГВ, используемых на энергоблоках с водо-водяными энергетическими реакторами, где оксидные пленки и отложения продуктов коррозии во II контуре определяются только магнетитом ( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ), пленки и отложения в парогенераторе Н-272 содержат три фазы: магнетит ( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ), гематит ( $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ ) и лепидокрокит ( $\gamma\text{-FeOOH}$ ). Непосредственно на металле формируется защитная оксидная пленка магнетита (100%), на которой образуются прочно сцепленный с ней слой отложений, состоящий на 70% из магнетита, на 25–30% из гематита, на 1–5% из лепидокрокита, и поверхностные слабо фиксированные отложения продуктов коррозии. Фазовые составы плотного слоя (гематит) и слабо фиксированных отложений продуктов коррозии (гематит + лепидокрокит) на рабочих поверхностях теплообменных трубок парогенератора Н-272 отвечают слабощелочному окислительному водно-химическому режиму III контура реакторной установки БН-800. Установлено, что независимо от типа водно-химического режима (окислительного для реакторной установки БН-800 или восстановительного для реакторной установки БН-600) на поверхности перлитной стали в процессе эксплуатации самопроизвольно формируется оксидный слой магнетита, обладающий защитными свойствами.

*Ключевые слова:* вертикальный парогенератор, III контур, перлитные стали, окислительный водно-химический режим, защитные оксидные пленки, отложения продуктов коррозии, морфология, фазовый состав

**DOI:** 10.1134/S0040363622030055

# Morphology and Phase Composition of Oxide Films and Corrosion Product Deposits in the Steam Generator of a BN-800 Reactor Unit

B. A. Gusev<sup>a, \*</sup>, A. A. Efimov<sup>a</sup>, A. M. Aleshin<sup>a</sup>, V. G. Semenov<sup>b</sup>, V. V. Pnachuk<sup>b</sup>,  
V. V. Martynov<sup>a</sup>, and A. N. Maksimova<sup>a</sup>

<sup>a</sup> *Alexandrov Research Institute of Technology, Sosnovy Bor, 188540 Russia*

<sup>b</sup> *Institute of Chemistry, St. Petersburg State University, St. Petersburg, 198504 Russia*

*\*e-mail: gusev@niti.ru*

**Abstract**—The results of the investigation into the morphology and phase and chemical composition of protective films and corrosion products deposits that form spontaneously on the steel surface during operation of the heat-exchange equipment with the oxidizing water chemistry in the tertiary coolant circuit of a BN-800 reactor unit are reported. A comparison is made of the phase composition of protective oxide films on the working surfaces in the tertiary coolant circuit of steam generators at BN-600 and BN-800 reactor units operating with different water chemistries. It has been demonstrated that, unlike type PGV horizontal steam generators employed at power units with pressurized water power reactors, where oxide films and deposits of corrosion products in the secondary circuit are determined only by magnetite ( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ), films and deposits in the N-272 steam generator contain three phases: magnetite ( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ), hematite ( $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ ), and lepidocrocite ( $\gamma\text{-FeOOH}$ ). A protective oxide film of magnetite (100%) is formed directly on the metal. On the film surface are formed a layer of deposits tightly bound to it and consisting of 70% of magnetite, 25–30% of hematite, 1–5% of lepidocrocite, and loose surface corrosion products deposits of corrosion products. The phase compositions of the dense layer (hematite) and loose corrosion products' deposits (hematite + lepidocrocite) on the working surfaces of the heat-transfer tubes in the N-272 steam generator correspond to the weakly alkaline oxidizing water chemistry for the tertiary circuit of the BN-800 reactor unit. It has been established that, irrespective of the type of water chemistry (oxidizing for the BN-800 reactor or reducing for the BN-600 reactor), an oxide layer of magnetite with protective properties is formed spontaneously on the surface of pearlitic steel during operation.

**Keywords:** vertical steam generator, tertiary circuit, pearlitic steels, oxidizing water chemistry, protective oxide films, corrosion products' deposits, morphology, phase composition



## ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БАУМАНОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ВЛАЖНОГО ПАРА

DOI: 10.1134/S0040363622030122

27–28 июня 2022 в Санкт-Петербурге состоится Третья международная Баумановская конференция по проблемам влажного пара, посвященная 95-летию ОАО НПО ЦКТИ и 110-летию правила Баумана.

### Организатор



### Партнеры

АО “Концерн Росэнергоатом”

АО “Силовые машины”

АО “УТЗ”

### Информационный партнер

Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал “Теплоэнергетика”

### О конференции

Цель конференции – представление и обсуждение последних достижений в области исследования влажно-паровых потоков в турбомашинах расчетными и экспериментальными методами и в области конструирования турбин, работающих на влажном паре. В качестве эксперимента, отражая новые направления развития турбомашин, в число тем включена тема исследования альтернативных рабочих тел.

### Тематика конференции

- Расчетные методы и математические модели образования и течения влажного пара в проточной части паровой турбины, расчетный учет влияния влаги.

- Методы измерения влажности, методы и инструменты экспериментального исследования влажности. Анализ результатов опытов по определению влияния влажного пара на экономичность и надежность.

- Конструктивные, схемные и эксплуатационные решения по снижению влияния влажности в паровых турбинах, эрозия лопаток.

- Альтернативные рабочие тела для турбин, их исследования и применение, сопоставление с паровым циклом при работе в околосухой и околосухой области состояния.

### Порядок проведения конференции

Конференция будет проводиться в двух форматах: очном и заочном.

### Условия участия в конференции

– Участник автор/соавтор доклада, присутствующий на конференции – 11 250 руб.

– Участник автор/соавтор доклада, участвующий удаленно по видео связи – 8250 руб.

– Участник без доклада, присутствующий на конференции – 7500 руб.

– Участник без доклада, участвующий удаленно по видео связи – 4500 руб.

– Аспиранты и студенты – бесплатно.

### Труды конференции

Все рекомендованные Оргкомитетом доклады конференции будут опубликованы в тематическом выпуске журнала “Теплоэнергетика” – информационного партнера конференции.

### Контакты

VokuchavaNI@ckti.ru – Бокучава Наталья Юрьевна, научный секретарь конференции.

<https://wet-steamer.org> – сайт конференции.

conference@ckti.ru – электронная почта.