
СОДЕРЖАНИЕ

Номер 7, 2022

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Структура дисперсно-кольцевых двухфазных потоков в широком диапазоне приведенных давлений

В. В. Ягов, М. В. Минко 3

Спонтанный триггеринг парового взрыва: результаты экспериментальных исследований

С. Н. Вавилов, Н. В. Васильев, Ю. А. Зейгарник, А. В. Клименко, Д. А. Скибин 15

Численное исследование эффективности внутреннего оребрения “активного” объема проточных металлгидридных реакторов очистки водорода от примесей

М. Д. Нащёкин, К. Б. Минко 23

Атомные электростанции

Описание моделей горения натрия в помещениях АЭС с РУ БН интегрального кода ЕВКЛИД/V2 и результаты их валидации

О. В. Тарасов, Д. А. Назаров, Д. С. Сеницын, Н. А. Мосунова, А. А. Сорокин 38

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Мифы о неконкурентоспособности комбинированной выработки электрической энергии и тепла паротурбинными установками ТЭЦ с наилучшими доступными технологиями их раздельного производства

С. С. Белобородов, А. А. Дудолин 50

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Особенности первичной фрагментации древесной биомассы в процессе быстрого нагрева и выхода летучих

Д. С. Литун, Г. А. Рябов, Е. А. Шорина 61

Возобновляемые источники энергии, гидроэнергетика

Анализ возможности увеличения коэффициента использования установленной мощности сетевых фотоэлектрических станций

С. Е. Фрид, Н. В. Лисицкая 74

Металлы и вопросы прочности

Исследование влияния струйного кавитационного воздействия на изменение характеристик поверхности конструкционных сталей 30Л и 20ГЛ

А. Б. Тхабисимов, О. С. Зилова, К. Д. Скобелев, О. В. Калакуцкая 85

Contents

Vol. 69, No. 7, 2022

Heat and Mass Transfer and Properties of Working Fluids and Materials

- The Structure of Disperse-Annular Two-Phase Flows in a Wide Range of Reduced Pressures
V. V. Yagov and M. V. Minko 3
- Spontaneous Triggering of Vapor Explosion: Results of Experimental Studies
S. N. Vavilov, N. V. Vasil'ev, Yu. A. Zeigarnik, A. V. Klimenko, and D. A. Skibin 15
- Numerical Investigation into the Effectiveness of Internal Finning of a Flow-Type Metal-Hydride Reactor for Purifying Hydrogen of Impurities
M. D. Nashchekin and K. B. Minko 23
-

Nuclear Power Plants

- Description of Models of Sodium Combustion on Premises of an NPP with a Fast Reactor Unit using the EUCLID/V2 Integrated Code and the Results of Their Validation
O. V. Tarasov, D. A. Nazarov, D. S. Sinitsyn, N. A. Mosunova, and A. A. Sorokin 38
-

Steam-Turbine, Gas-Turbine, and Combined-Cycle Power Plants and Their Auxiliary Equipment

- Myths about Lack of Competitiveness of Combined Electricity and Heat Production by Combined Heat and Power Plant Steam Turbine Units in Comparison with the Best Available Technology of Their Separate Production
S. S. Beloborodov and A. A. Dudolin 50
-

Steam Boilers, Power-Plant Fuels, Burner Units, and Boiler Auxiliary Equipment

- Features of Primary Fragmentation of Wood Biomass During Fast Heating and Devolatilization
D. S. Litun, G. A. Ryabov, and E. A. Shorina 61
-

Renewable Energy Sources and Hydropower

- Evaluating the Possibility of Increasing the Capacity Utilization Factor of Grid-Connected Photovoltaic Power Plants
S. E. Frid and N. V. Lisitskaya 74
-

Metals and Strength Analysis

- Investigation into the Influence of Jet Cavitation Impact on Changes in Characteristics of the Surface of Structural Steel 30L and 20GL
A. B. Tkhabisimov, O. S. Zilova, K. D. Skobelev, and O. V. Kalakutskaya 85
-
-

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

**СТРУКТУРА ДИСПЕРСНО-КОЛЬЦЕВЫХ ДВУХФАЗНЫХ ПОТОКОВ
В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ПРИВЕДЕННЫХ ДАВЛЕНИЙ¹**

© 2022 г. В. В. Ягов^а, *, М. В. Минко^а, **

^аНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

*e-mail: yagovvv@gmail.com

**e-mail: mvminko@gmail.com

Поступила в редакцию 24.11.2021 г.

После доработки 13.12.2021 г.

Принята к публикации 22.12.2021 г.

При анализе двухфазных дисперсно-кольцевых потоков необходима обоснованная оценка интенсивности уноса и осаждения капель. В отличие от традиционно используемых эмпирических уравнений, в том числе полученных путем численной обработки больших массивов опытных данных, в статье предлагаются приближенные физические модели уноса и осаждения капель. На их основе получены полуэмпирические расчетные уравнения для распределения жидкости по сечению канала с точностью до числовых множителей, значения которых установлены путем обобщения опытных данных. Показано, что использованная в предыдущих работах авторов модель турбулентной диффузии пригодна для расчета интенсивности осаждения капель только в области высоких приведенных давлений (более 0.45), для которой характерны мелкие капли. При умеренных и низких приведенных давлениях осаждение жидкости из ядра потока на пленку определяется главным образом крупными каплями, переносимыми энергонесущими турбулентными вихрями. Модель, основанная на этой гипотезе, позволила получить единое расчетное уравнение для доли жидкости в ядре потока при давлениях ниже 10 МПа. Это уравнение хорошо описывает доступные опытные данные о структуре газожидкостных и однокомпонентных парожидкостных двухфазных потоков и вместе с ранее предложенной формулой для высоких приведенных давлений позволяет рассчитывать распределение жидкости в сечении канала при давлениях 0.1–20.0 МПа.

Ключевые слова: двухфазный поток, дисперсно-кольцевой поток, жидкая пленка, унос и осаждение капель, турбулентная диффузия, энергонесущие вихри

DOI: 10.1134/S0040363622070086

The Structure of Disperse-Annular Two-Phase Flows in a Wide Range of Reduced Pressures

V. V. Yagov^{a, *} and M. V. Minko^{a, **}

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

*e-mail: yagovvv@gmail.com

**e-mail: mvminko@gmail.com

Abstract—An analysis of two-phase disperse-annular flows requires verifying the intensity of droplet entrainment and deposition. Unlike conventional empirical equations, including those derived by processing large arrays of experimental data, we propose approximate physical models of entrainment and deposition of droplets. They are used to obtain semiempirical equations for calculating the liquid distribution over a channel cross-section with an accuracy to numerical coefficients whose values were found from the generalization of experimental data. The turbulent diffusion model applied in our previous works has been demonstrated to be valid for the prediction of the droplet deposition rate only in the range of high reduced pressures (above 0.45), for which fine droplets are characteristic. At moderate and low reduced pressures, the liquid deposition from the flow core onto the film is basically controlled by large droplets transported by energy-carrying turbulent vortices. The model based on this hypothesis yielded a single correlation for the fraction of liquid in the flow core at pressures below 10 MPa. This equation provides good fitting of the available experimental data on the structure of gas-liquid and single-component vapor-liquid two-phase flows and, together with the previously proposed formula for high reduced pressures, enables us to calculate the distribution of liquid in the channel section at pressures from 0.1 to 20 MPa.

Keywords: two-phase flow, disperse-annular flow, liquid film, entrainment and deposition of droplets, turbulent diffusion, energy-carrying vortices

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**СПОНТАННЫЙ ТРИГГЕРИНГ ПАРОВОГО ВЗРЫВА:
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ¹**

© 2022 г. С. Н. Вавилов^а, Н. В. Васильев^{а, b, *}, Ю. А. Зейгарник^а, А. В. Клименко^с, Д. А. Скибин^д

^аОбъединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., д. 13, стр. 2, Москва, 125412 Россия

^бМосковский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,
2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1, Москва, 105005 Россия

^сНациональный исследовательский технологический университет “МИСиС”,
Ленинский просп., д. 4, Москва, 119049 Россия

^дООО “С 7 Космические транспортные системы”, ул. Петровка, д. 7, Москва, 107031 Россия

*e-mail: nikvikvas@mail.ru

Поступила в редакцию 17.12.2021 г.

После доработки 16.01.2022 г.

Принята к публикации 26.01.2022 г.

Представлены результаты экспериментальных исследований спонтанного (самопроизвольного) триггеринга парового взрыва, полученные в модельных условиях опытов с нагретыми твердыми полусферическими образцами, а также в лабораторных условиях взаимодействия капель расплава поваренной соли NaCl с дистиллированной водой с температурой от 15 до 70°C. Показано, что спонтанному триггерингу парового взрыва предшествует развитие сильных, неупорядоченных, трехмерных возмущений (колебаний) паровой пленки, образующейся на горячих фрагментах на этапе предварительного перемешивания (premixing). Такие колебания сопровождаются разрушением пленки и созданием возможности локального кратковременного контакта двух жидкостей и интенсивного, взрывного образования паровой фазы летучей фракции. Эксперименты также показали, что в лабораторных условиях спонтанный паровой взрыв на каплях расплавов множества металлов и сплавов (свинец, олово, припой ПОС-61, сплавы Вуда и Розе) наблюдается довольно редко и для его реализации, как правило, приходится прибегать к внешнему триггерингу – наложению импульса давления. При взаимодействии расплава соли NaCl с водой, имеющей температуру 15–70°C, спонтанный триггеринг парового взрыва реализовывался практически со 100%-ной вероятностью. Показано, что при взаимодействии нескольких капель расплава NaCl с водой спонтанный триггеринг парового взрыва, произошедший на одной капле, с интервалом в несколько десятков микросекунд вызывает взрывное парообразование и на других каплях. Спонтанный триггеринг сопровождается характерным резким ростом давления в рабочей среде и люминесцентными вспышками на поверхности капли расплава. Выдвинут тезис об отсутствии для всех ситуаций и комбинаций режимных условий единого механизма тонкой фрагментации горячей фракции.

Ключевые слова: паровой взрыв, недогретая вода, расплавленная соль, тонкая фрагментация, паровая пленка, спонтанный триггеринг, высокоскоростная видеосъемка

DOI: 10.1134/S0040363622070074

Spontaneous Triggering of Vapor Explosion: Results of Experimental Studies

S. N. Vavilov^a, N. V. Vasil'ev^{a, b, *}, Yu. A. Zeigarnik^a, A. V. Klimenko^c, and D. A. Skibin^d

^a *Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125412 Russia*

^b *Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 105005 Russia*

^c *National University of Science and Technology (MISiS), Moscow, 119049 Russia*

^d *OOO S7 Space Transport Systems, Moscow, 107031 Russia*

**e-mail: nikvikvas@mail.ru*

Abstract—In the paper, the results of experimentally studying of spontaneous vapor explosion triggering are presented. They were obtained under model conditions when heated solid hemispherical samples were used and under laboratory conditions during the interaction of molten NaCl droplets with a distilled water pool at 15–70°C. It is shown that the development of violent, disordered 3-D perturbations (oscillations) of the vapor film surface precedes spontaneous vapor explosion triggering. Such oscillations are accompanied by vapor destruction film and the creation of local short-term contacts of hot and cold fractions and intense, explosion-like formation of a vapor phase of the volatile fraction. The experiments also showed that, under laboratory conditions, spontaneous vapor explosion at the molten droplets of usual metals and alloys (lead, tin, POS-61 solder, Wood's and Rose's alloys, etc.) occurred very seldom and researchers are forced to apply an external triggering to provide a vapor explosion. At the same time, during the interaction of NaCl melt with water spontaneous vapor explosion, triggering was practically attained with a probability of 100%. It was also shown that, during the simultaneous interaction of several NaCl melt droplets with water, the spontaneous vapor explosion triggering that has been originated at one of the droplets after a time lag of some tens of microseconds provokes explosion-like water evaporation at the other droplets also. Spontaneous triggering is accompanied by a typical sharp pressure pulse in the working medium and luminescent flashes at the molten droplet surfaces. The thesis was postulated that there is no common mechanism of fine hot fraction fragmentation, which is true for any situations and regime conditions.

Keywords: vapor explosion, subcooled water, molten salt, spontaneous triggering, high-speed video filming

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

**ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВНУТРЕННЕГО ОРЕБРЕНИЯ “АКТИВНОГО” ОБЪЕМА
ПРОТОЧНЫХ МЕТАЛЛОГИДРИДНЫХ РЕАКТОРОВ
ОЧИСТКИ ВОДОРОДА ОТ ПРИМЕСЕЙ¹**

© 2022 г. М. Д. Нащёкин^а, К. Б. Минко^а *

^аНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

*e-mail: minkokb@gmail.com

Поступила в редакцию 24.10.2021 г.

После доработки 16.11.2021 г.

Принята к публикации 24.11.2021 г.

Одним из путей развития альтернативной энергетики является использование водорода в качестве энергоносителя. В настоящее время в мире производство относительно чистого водорода путем электролиза воды не превышает 5%, другие способы получения водорода сопровождаются загрязнением его примесями. В то же время для использования в топливных элементах, системах охлаждения турбин и двигателях требуется водород высокой чистоты. Один из перспективных и безопасных методов очистки водорода основан на избирательном его поглощении при фильтрации смеси водород – примесь через слой металлгидрида. В данной статье представлены результаты численного исследования процессов тепломассопереноса в проточном металлгидридном реакторе очистки водорода с внутренним оребрением “активного” объема (объема сорбирующей засыпки). Для интенсификации теплопередачи от засыпки к охлаждаемым/нагреваемым стенкам реактора в конструкции были использованы радиальные ребра из различных металлов. Выполнен анализ различных вариантов внутреннего оребрения, влияния условий внешнего охлаждения на процессы тепло- и массообмена в реакторе. Проверена чувствительность результатов расчета к точности определения параметров математической модели. Показано, что при внутреннем оребрении и правильном подборе условий внешнего охлаждения характеристики металлгидридной системы хранения и очистки водорода могут быть значительно улучшены. Сделан вывод о том, что плотность оребрения (количество ребер) и теплопроводность материала, из которого изготовлены ребра, оказывают заметное влияние на эффективность проточного реактора только при достижении на его внешней стенке определенных значений коэффициента теплоотдачи к охлаждающей жидкости.

Ключевые слова: металлгидридный проточный реактор, очистка водорода, численное моделирование, тепломассообмен, эффективность оребрения, коэффициент теплоотдачи, проницаемость, теплопроводность

DOI: 10.1134/S0040363622070050

Numerical Investigation into the Effectiveness of Internal Finning of a Flow-Type Metal-Hydride Reactor for Purifying Hydrogen of Impurities

M. D. Nashchekin^a and K. B. Minko^{a, *}

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

*e-mail: minkokb@gmail.com

Abstract—Among the directions of alternative energy development is the use of hydrogen as an energy carrier. At present, the worldwide production of relatively pure hydrogen by water electrolysis does not exceed 5%. Other methods of hydrogen production are accompanied by its contamination with impurities. At the same time, fuel cells and turbine- and engine-cooling systems require high-purity hydrogen. One of the promising and safe methods of hydrogen purification is based on its selective absorption during filtration through a layer of metal hydride. This article presents the results of a numerical study of heat- and mass-transfer processes in a flow-through metal hydride reactor for hydrogen purification with internal finning in the “active” volume (the volume of the sorption layer). To enhance heat transfer from the sorption material to the cooled or heated reactor walls, radial fins made of various metals are provided. Internal finning options and the effect of external cooling conditions on heat- and mass-transfer processes in the reactor are analyzed. The sensitivity of the calculation results to the accuracy of determining the parameters of the mathematical model is checked. It has been demonstrated that internal finning and proper selection of the external cooling conditions can considerably improve the performance of the metal-hydride system for storage and purification of hydrogen. A conclusion has been made that the density of the fins (the number of fins) and the thermal conductivity of the fin material have a noticeable effect on the efficiency of a flow reactor only when certain values of the heat-transfer coefficient to the coolant are attained on the reactor’s outside.

Keywords: flow-type metal-hydride reactor, hydrogen purification, numerical simulation, heat and mass transfer, finning efficiency, heat-transfer coefficient, permeability, heat conduction

ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ ГОРЕНИЯ НАТРИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ АЭС С РУ БН ИНТЕГРАЛЬНОГО КОДА ЕВКЛИД/V2 И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ВАЛИДАЦИИ

© 2022 г. О. В. Тарасов^{а, *}, Д. А. Назаров^а, Д. С. Сеницын^а, Н. А. Мосунова^а, А. А. Сорокин^{а, б, **}

^аИнститут проблем безопасного развития атомной энергетики РАН,

Большая Тульская ул., д. 52, Москва, 115191 Россия

^бОбъединенный институт высоких температур РАН,

Ижорская ул., д. 13, стр. 2, Москва, 125412 Россия

*e-mail: olegtarasov79@gmail.com

**e-mail: sorokin@ibrae.ac.ru

Поступила в редакцию 18.03.2021 г.

После доработки 30.03.2021 г.

Принята к публикации 21.04.2021 г.

Представлены результаты валидации второй версии интегрального кода ЕВКЛИД (ЕВКЛИД/V2) с расширенными возможностями относительно его первой версии. Внедренные в код дополнительные модели включают, в частности, горение натрия, образование и перенос аэрозолей горения натрия и продуктов деления в помещениях АЭС в случае тяжелых аварий в реакторе на быстрых нейтронах. Настоящая работа посвящена результатам валидации кода для обоснования его применимости при расчете аварий с разгерметизацией контура реакторной установки на быстрых нейтронах (РУ БН) с натриевым теплоносителем, включая горение натрия и перенос аэрозолей продуктов его сжигания. Представлена информация о внедренных в код моделях и экспериментальных данных, использованных для валидации. Показано, что доступных экспериментальных данных достаточно для валидации кода в части указанных выше явлений. Изложены результаты валидации модели на экспериментах, проведенных на установках SOLFA и CSTF с горением натриевой лужи в различных условиях: с избытком кислорода и с кислородным голоданием; без пополнения и с пополнением натрием из свободно падающей струи; без источника пара (имитация испарения из бетона) и с ним; в замкнутом помещении и в помещении с вентиляцией. В рамках разработанной в ИБРАЭ процедуры анализа неопределенности и чувствительности проведено обоснование для основных расчетных параметров: температуры натриевой лужи, скорости ее горения, концентрации аэрозолей горения. Показано, что отклонения этих величин от экспериментальных значений могут быть объяснены неопределенностью входных данных. Обоснована применимость кода ЕВКЛИД/V2 для моделирования горения натрия и дальнейших аэрозольных явлений с продуктами его горения в помещениях АЭС с РУ БН.

Ключевые слова: валидация, реактор на быстрых нейтронах, натриевый теплоноситель, ЕВКЛИД/V2, HYDRA-IBRAE/LM, AEROSOL/LM, моделирование, интегральный код, аэрозоль

DOI: 10.1134/S0040363622010040

Description of Models of Sodium Combustion on Premises of an NPP with a Fast Reactor Unit using the EUCLID/V2 Integrated Code and the Results of Their Validation

O. V. Tarasov^{a, *}, D. A. Nazarov^a, D. S. Sinitsyn^a, N. A. Mosunova^a, and A. A. Sorokin^{a, b, **}

^a Nuclear Safety Institute, Russian Academy of Sciences (IBRAE RAN), Moscow, 115191 Russia

^b Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125412 Russia

*e-mail: olegtarasov79@gmail.com

**e-mail: sorokin@ibrae.ac.ru

Abstract—Results are presented on the validation of the second version (V2) of the EUCLID integrated code with extended capabilities in comparison with its first version. The additional models incorporated in the code include, in particular, combustion of sodium and formation and transport of sodium combustion aerosols and fission products in the premises of a nuclear power plant during severe accidents in a fast neutron reactor. This paper describes the results of the code validation to substantiate its applicability in calculating accidents with depressurization of a coolant loop in a sodium cooled fast neutron reactor, including sodium combustion and the transport of aerosols formed from the sodium combustion products. Information is given on the models introduced in the code and the experimental data employed for the code validation. It has been demonstrated that the available experimental data are sufficient to validate the code as applicable to the above-listed phenomena. The results are outlined of the model validation against the experiments carried out in the SOLFA and CSTF experimental facilities with the combustion of a sodium puddle under different conditions: with an excess of oxygen or oxygen starvation, without or with sodium supply from a free-falling jet, without a steam source (simulation of evaporation from concrete) and with a steam source, and in a closed or ventilated room. The procedure for the analysis of uncertainty and sensitivity developed at IBRAE (Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Sciences) was used to substantiate the main calculated parameters, such as the temperature of sodium puddle, the rate of its combustion, and the concentration of combustion aerosols. It has been demonstrated that the deviation of these values from the experiments can be explained by the uncertainty in the input data. The applicability of the EUCLID/V2 code for modeling sodium combustion and further aerosol phenomena occurring with the sodium combustion products in the rooms of a nuclear power plant with a fast reactor has been substantiated.

Keywords: validation, fast reactor, sodium coolant, EUCLID/V2, HYDRA-IBRAE/LM, AEROSOL/LM, simulation, integrated code, aerosol

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**МИФЫ О НЕКОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛА
ПАРОТУРБИННЫМИ УСТАНОВКАМИ ТЭЦ С НАИЛУЧШИМИ
ДОСТУПНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ИХ РАЗДЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА¹**

© 2022 г. С. С. Белобородов^а *, А. А. Дудолин^б **

^аНП “Энергоэффективный город”, Семеновская наб., д. 2/1, стр. 1, оф. 311, Москва, 195094 Россия

^бНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

*e-mail: enefgorod@gmail.com

**e-mail: DudolinAA@mpei.ru

Поступила в редакцию 15.10.2021 г.

После доработки 15.11.2021 г.

Принята к публикации 24.11.2021 г.

Рассмотрены причины снижения эффективности существующих ТЭЦ на рынках электрической и тепловой энергии (мощности) и пути их решения. Сравнение конкурентоспособности комбинированной выработки ТЭЦ выполнено на основании комплексного анализа экономических, технологических и экологических параметров для реальных электрических и тепловых режимов загрузки оборудования, одинакового объема предоставляемых услуг и равного уровня надежности и живучести энергосистем, т.е. способности противостоять аварийным возмущениям и не допускать каскадного развития аварий с массовым нарушением снабжения потребителей. Показано, что существующие паротурбинные ТЭЦ конкурентоспособны с наилучшими доступными технологиями (НДТ) раздельного производства электрической энергии и тепла. Результаты анализа представлены в удобном графическом виде при использовании методического подхода к определению конкурентоспособности комбинированной выработки электрической энергии и тепла с самыми современными технологиями их раздельного производства. Предложено внести изменения в действующие правила оптового и розничного рынков электрической энергии и мощности, которые позволят устранить причины искусственной убыточности существующих ТЭЦ, в том числе о прекращении субсидирования строительства новой генерации в рамках программ ДПМ, ДПМ ВИЭ, ДПМ ГЭС/АЭС, ДПММод² за счет уже имеющейся тепловой генерации. Необходимо рассматривать работу теплофикационного оборудования ТЭЦ в конденсационном режиме как вынужденную. Расход топлива при работе ТЭЦ в конденсационном режиме должен полностью относиться на производство электрической энергии, а не распределяться между электрической и тепловой энергиями. Ценовые заявки ТЭЦ на конденсационные хвосты должны подаваться по фактическим расходам топлива и не принимать участие в формировании маржинальных цен на рынке на сутки вперед (РСВ). Целесообразно при принятии стратегических решений развития энергосистемы отказаться от использования метода ОРГРЭС (метод раздельного производства), физического и теплового методов разнесения расхода топлива на отпуск электрической энергии и тепла, так как они предоставляют некорректную информацию.

Ключевые слова: ТЭЦ, оптовый рынок электрической энергии и мощности, удельный расход топлива, конкурентоспособность, когенерация, наилучшие доступные технологии

DOI: 10.1134/S0040363622070025

Myths about Lack of Competitiveness of Combined Electricity and Heat Production by Combined Heat and Power Plant Steam Turbine Units in Comparison with the Best Available Technology of Their Separate Production

S. S. Beloborodov^{a, *} and A. A. Dudolin^{b, **}

^a NP Energy Efficient City, Moscow, 195094 Russia

^b National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

*e-mail: enefgorod@gmail.com

**e-mail: DudolinAA@mpei.ru

Abstract—Factors causing degraded efficiency of existing combined heat and power plants (CHPPs) in the electricity and heat (capacity) markets, and ways of solving this problem are considered. The competitiveness of combined production at CHPPs is compared proceeding from a comprehensive analysis of economic, process, and environmental parameters for real electrical and thermal loading modes of equipment, the same amount of rendered services, and equal reliability and survivability levels of power systems, i.e., their ability to withstand emergency disturbances and prevent cascading progression of accidents with mass-scale loss of power supply to consumers. It is shown that the existing steam turbine CHPPs can compete with the best available technologies (BAT) for separate electricity and heat production. The analysis results are presented in convenient graphic form in applying a methodical approach to determining the competitiveness of combined electricity and heat production with the most up-to-date technologies for their separate production. It is proposed to introduce amendments into the existing rules of the wholesale and retail electricity and capacity markets that will make it possible to eliminate factors causing the artificial unprofitability of existing CHPPs, including termination of subsidizing the construction of new generating capacities within the framework of the CSA, RES CSA, HPP/NPP CSA, and Mod CSA programs at the expense of existing thermal generation sources. The operation of CHPP cogeneration equipment in the condensing mode should be considered as forced. The fuel consumption during CHPP operation in the condensing mode should be fully assigned to electricity production instead of allocating it to both electricity and heat. The CHPP price bids for the condensing tails should be applied proceeding from the actual fuel rates and shall not participate in the formation of marginal prices in the day-ahead market (DAM). In making strategic decisions on power system development, it is advisable to do away with using the ORGRES method (the separate production method) and the physical and thermal methods of allocating the fuel consumption between the electricity and heat supply because they yield incorrect information.

Keywords: CHPP, wholesale electricity and capacity market, fuel rate, competitiveness, cogeneration, best available technologies

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

**ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ФРАГМЕНТАЦИИ ДРЕВЕСНОЙ
БИОМАССЫ В ПРОЦЕССЕ БЫСТРОГО НАГРЕВА И ВЫХОДА ЛЕТУЧИХ¹**

© 2022 г. Д. С. Литун^а, *, Г. А. Рябов^а, Е. А. Шорина^а

^аВсероссийский теплотехнический институт, Автозаводская ул., д. 14, Москва, 115280 Россия

*e-mail: litoun@gmail.com

Поступила в редакцию 01.11.2021 г.

После доработки 26.11.2021 г.

Принята к публикации 22.12.2021 г.

Представлены результаты экспериментальных исследований первичной фрагментации древесных частиц квадратного сечения при быстром нагреве и выходе летучих. Дано описание экспериментального оборудования и методики исследований. Показано, что вероятность и интенсивность первичной фрагментации древесных частиц возрастают с увеличением их начального размера, температуры процесса и соотношения между их продольными и поперечными размерами. Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют об определяющей роли в первичной фрагментации древесных частиц напряжений, вызываемых давлением летучих и усадкой древесины в процессе термического разложения. На основе исследования микроструктуры коксовых фрагментов, образующихся в процессе первичной фрагментации, сделаны предположения о механизме растрескивания и влияния на него строения и формы древесных частиц. Применительно к древесной биомассе предложено в качестве показателя сопротивления выходу летучих использовать отношение выхода их к удельному объему древесины. При обработке экспериментальных данных показано, что меньшие значения удельного объема и соответственно большее сопротивление выходу летучих способствуют первичной фрагментации. На основе анализа полученных данных сформулированы основные направления дальнейших исследований первичной фрагментации древесных частиц при сжигании и газификации в кипящем и плотном слоях.

Ключевые слова: биомасса, кипящий слой, древесные частицы, первичная фрагментация, коксовый остаток, микроструктура, газификация, пиролиз, тепловыделение, ожигание, выход летучих

DOI: 10.1134/S0040363622070037

Features of Primary Fragmentation of Wood Biomass during Fast Heating and Devolatilization

D. S. Litun^{a, *}, G. A. Ryabov^a, and E. A. Shorina^a

^a OAO All-Russia Thermal Engineering Institute (VTI), Moscow, 115280 Russia

*e-mail: litoun@gmail.com

Abstract—Results are presented from experimental studies into primary fragmentation of wood particles during their fast heating and devolatilization. The experimental equipment and the study procedure are described. It has been demonstrated that the probability and intensity of primary fragmentation of wood particles increases with an increase in their initial size, process temperature, and the ratio of their longitudinal and transverse dimensions. The results of experimental studies suggest that the stresses arising from the pressure of volatiles and wood shrinkage control the primary fragmentation of wood particles. Based on the study into the microstructure of coke fragments formed during primary fragmentation, assumptions were made about the mechanism of cracking and its dependence on the structure and shape of wood particles. As applied to wood biomass, it is proposed to use the ratio of the volatile yield to the specific volume of wood as a criterion of devolatilization resistance. Processing of experimental data has revealed that smaller specific volumes and, accordingly, higher devolatilization resistances facilitate primary fragmentation. An analysis of the obtained data enabled the authors to determine the main lines of further studies into the primary fragmentation of wood particles during combustion and gasification in fluidized and dense beds.

Keywords: biomass, fluidized bed, wood particles, primary fragmentation, coke residue, microstructure, gasification, pyrolysis, heat release, fluidization, volatile yield

**ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ,
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА**

**АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ
СЕТЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ¹**

© 2022 г. С. Е. Фрид^а, *, Н. В. Лисицкая^а

^аОбъединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., д. 13, корп. 2, Москва, 125412 Россия

*e-mail: s_frid@oivtran.ru

Поступила в редакцию 16.10.2021 г.

После доработки 12.11.2021 г.

Принята к публикации 24.11.2021 г.

Для всей территории России выполнена оценка влияния на значение коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) солнечных электростанций (СЭС) двух способов увеличения поступления солнечного излучения на поверхность фотоэлектрических модулей (ФЭМ): использования систем слежения за Солнцем (трекеров) и двусторонних ФЭМ. Расчет КИУМ проведен для фотоэлектрических модулей нескольких типов в климатических условиях России путем динамического моделирования в системе TRNSYS. Используются актинометрические и климатические данные базы многолетних спутниковых наблюдений NASA POWER с пространственным разрешением $1 \times 1^\circ$ по широте и долготе. Фотоэлектрические модули описывались пятипараметрической моделью, параметры которой определялись по приводимым изготовителями паспортным данным модулей. Проведено сравнение выработки электроэнергии и КИУМ для СЭС с вертикально- и наклонно-осевыми трекерами и СЭС с неподвижными фотоэлектрическими модулями южной ориентации с различными углами наклона к горизонту. Установлено, что максимальный эффект от использовании трекеров может быть достигнут в Заполярной зоне России, где выработка электроэнергии на СЭС может быть увеличена на 70–80%. В некоторых южных районах страны увеличение выработки при использовании трекеров может достигать 55%. Показано, что наиболее эффективно использование неподвижных двусторонних модулей и двусторонних ФЭМ с наклонно-осевыми трекерами (прирост КИУМ до 4% абс.). Вертикальная ориентация двусторонних модулей позволяет несколько увеличить КИУМ в высоких широтах. При перемещении в сторону меньших широт выигрыш в КИУМ от использования тыльной стороны модулей уменьшается до тех пор, пока полностью не компенсируется проигрышем из-за их неоптимальной ориентации.

Ключевые слова: фотоэлектрическая солнечная электростанция, коэффициент использования установленной мощности, система слежения за Солнцем, трекер, двусторонний фотоэлектрический модуль

DOI: 10.1134/S0040363622060030

Evaluating the Possibility of Increasing the Capacity Utilization Factor of Grid-Connected Photovoltaic Power Plants

S. E. Frid^{a, *} and N. V. Lisitsksaya^a

^a *Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125412 Russia*

**e-mail: s_frid@oivtran.ru*

Abstract—The influence of two methods for increasing the amount of solar radiation incident on the solar power plant (SPP) photovoltaic array surface—the use of Sun tracking systems (trackers) and bifacial photovoltaic modules—on the capacity utilization factor (CUF) value is estimated for the entire territory of Russia. The CUF values are estimated for a few types of photovoltaic modules under the climatic conditions of Russia by means of dynamic simulation in the TRNSYS software system. The actinometric and climatic data from the NASA POWER long-term satellite observations database with the $1^\circ \times 1^\circ$ latitude-longitude spatial resolution were used. The photovoltaic modules were described by a five-parametric model, the parameters of which were determined from the module nameplate data provided by the manufacturers. The electricity outputs and CUF values were compared for SPPs equipped with vertical axis and tilted-axis trackers and SPPs equipped with fixed south-oriented photovoltaic modules with different tilt angles. It has been determined that the maximal effect from the use of trackers can be achieved in the transpolar zone of Russia, where the amount of electricity generated by an SPP can be increased by 70–80%. In certain southern regions of the country, the amount of electricity generated in the case of using trackers can be increased by as much as 55%. It is shown that the best effect is obtained in the case of using fixed bifacial modules equipped with tilt-axis trackers (the increase of CUF is up to 4% abs.). By using vertically oriented bifacial modules, the CUF value can be increased to some extent in high latitudes. In moving toward lower latitudes, the gain in the CUF from using the module rear side decreases until it becomes fully compensated by the loss resulting from their non-optimal orientation.

Keywords: photovoltaic solar power plant, capacity utilization factor, Sun tracking system, tracker, bifacial photovoltaic module

МЕТАЛЛЫ
И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ

**ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУЙНОГО КАВИТАЦИОННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРХНОСТИ
КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ 30Л И 20ГЛ¹**

© 2022 г. А. Б. Тхабисимов^а, *, О. С. Зилова^а, К. Д. Скобелев^а, О. В. Калакуцкая^а

^аМИРЭА – Российский технологический университет, просп. Вернадского, д. 78, Москва, 119454 Россия

*e-mail: thabisimov@mirea.ru

Поступила в редакцию 09.09.2021 г.

После доработки 21.11.2021 г.

Принята к публикации 24.11.2021 г.

Работа посвящена исследованию динамики изменения шероховатости поверхности конструкционных сталей 30Л и 20ГЛ при кавитационном воздействии струи жидкости во время испытаний согласно стандарту ASTM G 134-17. Метод исследования базировался на изучении параметров рельефа и динамики разрушения приповерхностного слоя образцов сталей с использованием металлографического анализа и построением 3D-карт изношенных поверхностей. Представлены кинетические кривые износа, проанализировано изменение фрактограмм и рельефа поверхности с увеличением времени испытаний. На основе изменения профиля поверхности и оценки параметров шероховатости выявлена кинетика износа исследуемых сталей. Показано, что в промежуток времени, характеризующийся максимальной скоростью износа, происходят резкий рост шероховатости после окончания инкубационного периода и замедление ее роста по достижении колеблющихся, почти постоянных значений ее параметров при установившейся скорости износа. Полученный диапазон значений параметров шероховатости в области кавитационной каверны 15–20 мкм для стали 30Л и 20–25 мкм для стали 20ГЛ в течение периода с установившейся скоростью износа может быть обусловлен удалением слоя постоянной толщины, зависящей от микроструктуры исследуемых материалов. Результаты работы могут быть использованы для прогнозирования кавитационного разрушения элементов гидротурбин и центробежных насосов, изготовленных из литых сталей, на основе фиксации изменения параметров шероховатости их функциональных поверхностей в процессе эксплуатации.

Ключевые слова: гидроэнергетика, струйная кавитация, кавитационное разрушение, конструкционные стали, шероховатость поверхности, профилометрия, микроскопия

DOI: 10.1134/S0040363622060078

Investigation into the Influence of Jet Cavitation Impact on Changes in Characteristics of the Surface of Structural Steel 30L and 20GL

A. B. Tkhabisimov^{a, *}, O. S. Zilova^a, K. D. Skobelev^a, and O. V. Kalakutskaya^a

^a MIREA – Russian Technological University, Moscow, 119454 Russia

*e-mail: thabisimov@mirea.ru

Abstract—The work is devoted to the study of the dynamics of changes in the surface roughness of structural steels 30L and 20GL under the cavitation effect of a liquid jet during tests according to the ASTM G134-17 standard. The research method was based on the study of the parameters of the relief and the dynamics of destruction of the near-surface layer of steel samples using metallographic analysis and the construction of 3D maps of worn surfaces. The kinetic curves of wear are presented, the change in fractograms and surface topography with increasing testing time is analyzed. Based on the change in the surface profile and the evaluation of the roughness parameters, the wear kinetics of the studied steels is revealed. It is shown that, in the period of time characterized by the maximum wear rate, there is a sharp increase in roughness after the end of the incubation period and a slowdown in growth upon reaching fluctuating, almost constant values of its parameters at a steady wear rate. The obtained range of roughness parameters in the region of the cavitation cavity of 15–20 μm for steel 30L and 20–25 μm for steel 20GL during the period with a steady wear rate can be due to the removal of a layer of constant thickness, depending on the microstructure of the materials under study. The results of the work can be used to predict the cavitation destruction of elements of hydraulic turbines and centrifugal pumps made of cast steels, based on fixing changes in the roughness parameters of their functional surfaces during operation.

Keywords: hydropower, jet cavitation, cavitation destruction, structural steels, surface roughness, profilometry, microscopy