
СОДЕРЖАНИЕ

Номер 8, 2022

Атомные электростанции

Применение многофункциональных систем с тепловыми аккумуляторами фазового перехода как путь повышения безопасности и эффективности АЭС

Р. З. Аминов

5

Определение причин возникновения резонансных вибраций трубопроводов свежего пара энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2

*Р. П. Ануркин, Г. В. Аркадов, В. А. Бельшко, И. О. Будько, И. Н. Гусев,
А. В. Кузьмин, Ю. Ф. Кутдюсов, М. Т. Слепов*

14

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Исследование влияния конструкции корпуса на потери в безбандажных турбинных лопатках

И. В. Афанасьев, А. В. Грановский, И. А. Манаев

21

Опыт применения огнестойких жидкостей в системах автоматического регулирования паровых турбин на ТЭС

А. В. Охлопков, Д. В. Шуварин, К. А. Орлов

31

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Решение задачи конвективного теплообмена в кольцевой трубе в криволинейной системе координат

Н. Г. Разуванов, Е. А. Белавина, О. Н. Полянская, И. А. Беляев

39

Экспериментальное исследование влияния упругой деформации пластин на сопротивление трения пластинчатых теплообменных аппаратов

А. С. Матяш, В. Д. Лычаков, Е. С. Закира

50

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Расчет и выбор параметров аппаратов паровой обдувки поверхностей нагрева паровых котлов

М. Н. Майданик, А. Н. Тугов

56

Экспериментальное обоснование механизма снижения концентрации оксидов серы в продуктах пиролиза смесей частиц угля и биомассы

С. А. Янковский, Г. В. Кузнецов, А. А. Галактионова

64

Охрана окружающей среды

Переработка золошлаковых отходов сжигания угольных топлив на ТЭС Арктической зоны России с получением пористых геополимерных материалов

Е. А. Яценко, Б. М. Гольцман, С. В. Трофимов, Г. И. Лазоренко

72

Водоподготовка и водно-химический режим

Влияние легирования сталей на их эрозионно-коррозионный износ в контурах АЭС с ВВЭР

В. Г. Крицкий, А. В. Гаврилов, Н. А. Прохоров, Е. А. Моткова

82

Металлы и вопросы прочности

Анализ коэффициентов концентрации температурных напряжений в тройниковых соединениях

Е. Р. Плоткин, Т. С. Конторович

91

Contents

Vol. 69, No. 8, 2022

Nuclear Power Plants

Application of Multifunctional Systems with Latent Heat Thermal Energy Storages:
A Way to Improve NPP Safety and Efficiency

R. Z. Aminov

5

Determining the Reasons for the Appearance of Resonant Vibrations in Fresh Steam Pipelines
of Power Unit No. 1, Novovoronezh NPP-2

*R. P. Anurkin, G. V. Arkadov, V. A. Belyshko, I. O. Budko, I. N. Gusev, A. V. Kuzmin,
Yu. F. Kutdyusov, and M. T. Slepov*

14

Steam-Turbine, Gas-Turbine, and Combined-Cycle Power Plants and Their Auxiliary Equipment

Studying the Casing Design Influence on the Losses in Unshrouded Turbine Blades

I. V. Afanas'ev, A. V. Granovskii, and I. A. Manaev

21

Experience in Application of Fire-Resistant Liquids in Automatic Control Systems
of Steam Turbines at TPPs

A. V. Okhlopov, D. V. Shuvarin, and K. A. Orlov

31

Heat and Mass Transfer and Properties of Working Fluids and Materials

Solution to the Problem of Convective Heat Transfer in a Toroidal Channel Using
a Curvilinear Coordinate System

N. G. Razuvanov, E. A. Belavina, O. N. Polyanskaya, and I. A. Belayev

39

Experimental Investigation into the Effect of Elastic Deformation of Plates on
the Friction Resistance of Plate Heat Exchangers

A. S. Matyash, V. D. Lychakov, and E. S. Zakira

50

Steam Boilers, Power-Plant Fuels, Burner Units, and Boiler Auxiliary Equipment

Calculation and Selection of Apparatus' Parameters for Steam Blowing the Heating Surfaces
of Steam Boilers

M. N. Maidanik and A. N. Tugov

56

Experimental Substantiation of the Sulfur Oxide Concentration Reduction Mechanism
in Coal and Biomass Particle Mixture Pyrolysis Products

S. A. Yankovskii, G. V. Kuznetsov, and A. A. Galaktionova

64

Environmental Protection

Processing of Ash and Slag Waste from Coal Fuel Combustion at the CHPP of the Arctic Zone of Russia with Obtaining Porous Geopolymer Materials

E. A. Yatsenko, B. M. Goltsman, S. V. Trofimov, and G. I. Lazorenko

72

Water Treatment and Water Chemistry

The Influence of Steel Alloying on the Flow-Accelerated Corrosion of Steels in the Loops of NPPs with VVERs

V. G. Kritskii, A. V. Gavrilov, N. A. Prokhorov, and E. A. Motkova

82

Metals and Strength Issues

Analysis of the Thermal Stress Concentration Coefficients in Tee Joints

E. R. Plotkin and T. S. Kontorovich

91

ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ С ТЕПЛОВЫМИ АККУМУЛЯТОРАМИ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА КАК ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ АЭС¹

© 2022 г. Р. З. Аминов*

*Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина,
Политехническая ул., д. 77, Саратов, 410054 Россия*

**e-mail: oepbran@inbox.ru*

Поступила в редакцию 18.01.2022 г.

После доработки 15.02.2022 г.

Принята к публикации 24.02.2022 г.

Рост числа ядерных реакторов в энергосистемах, привлечение их к участию в регулировании графика электропотребления приводят к необходимости повышать требования к их безопасности. Показано, что повышение безопасности АЭС и участие их в работе по переменным графикам электропотребления могут быть реализованы в комбинации с аккумуляторами фазового перехода (АФП) и дополнительной паровой турбиной малой мощности. Предложена схема комбинирования многофункциональной системы теплового аккумулирования (СТА) с двухконтурной атомной станцией на основе аккумуляторов фазового перехода с подогревом питательной воды выше номинальной температуры в период разрядки АФП. Такое решение приводит к увеличению расхода свежего пара без изменения мощности реакторной установки. Схема обладает высокой термодинамической эффективностью. Кроме того, отказ от системы парообразования в АФП значительно упрощает и удешевляет его конструкцию. Так, на энергоблоке с ВВЭР-1000 повышение температуры питательной воды с 215 до 260°С позволяет получать на дополнительной турбине до 140 МВт электрической мощности. Особенность предложенной схемы – возможность непрерывного электроснабжения собственных нужд АЭС при наступлении аварийной ситуации с обесточиванием благодаря использованию пара, генерируемого остаточным тепловыделением остановленного реактора. Это позволяет повысить уровень безопасности АЭС в соответствии с возрастающими требованиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и обеспечить работу энергоблока в регулировании графика электрических нагрузок без изменения мощности реакторной установки. Расчеты накапливаемого чистого дисконтированного дохода (НЧДД) с учетом многофункциональных свойств разрабатываемой схемы показали положительное его значение во всем принятом диапазоне разности дневного и ночного тарифов на электроэнергию.

Ключевые слова: атомная электростанция, безопасность, аварийная ситуация, аккумулирование тепла, аккумулятор фазового перехода, эффективность, дополнительная мощность, собственные нужды

DOI: 10.56304/S004036362208001X

Application of Multifunctional Systems with Latent Heat Thermal Energy Storages: A Way to Improve NPP Safety and Efficiency

R. Z. Aminov*

Gagarin Saratov State Technical University, Saratov, 410054 Russia

**e-mail: oepran@inbox.ru*

Abstract—Growth in the number of nuclear reactors in power systems and their involvement in controlling the electricity consumption schedule call for the need to impose more stringent requirements for their safety. It is shown that the safety of NPPs can be enhanced, and their participation in variable power-consumption schedules can be implemented by combining them with latent heat thermal energy storages (LHTES) and an additional small-capacity steam turbine. A scheme is proposed for combining a two-loop nuclear power plant with a multifunctional thermal energy storage system (TESS) on the basis of an LHTES, with means for heating feedwater above the nominal temperature in the LHTES discharging period. With such a solution, it becomes possible to increase the live steam flowrate without changing the reactor plant output power. The proposed scheme features high thermodynamic efficiency. In addition, doing away with the steam generation system in the LHTES results in that its design becomes significantly simpler and cheaper. Thus, due to increasing the feedwater temperature in a power unit with a VVER-1000 reactor from 215 to 260°C, the additional turbine can produce up to 140 MW of electric power. A distinguishing feature of the proposed scheme is that it allows uninterrupted power supply for the NPP auxiliaries to be provided in an emergency involving loss of power supply by using the steam generated due to the decay heat produced by the shutdown reactor. This makes it possible to enhance the NPP safety level in compliance with the growing requirements set forth by the International Atomic Energy Agency (IAEA) and ensure the possibility of power unit participation in controlling the electric load schedule without changing the reactor plant's power output. Assessments of accrued net present value (ANPV) carried out with taking into account the multifunctional properties of the system being developed have shown that it has a positive value in the entire adopted range of the difference between the day and night electricity tariffs.

Keywords: nuclear power plant, safety, emergency, thermal energy storing, latent heat thermal energy storage, efficiency, additional power, plant auxiliaries

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЗОНАНСНЫХ ВИБРАЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ СВЕЖЕГО ПАРА ЭНЕРГОБЛОКА № 1 НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2

© 2022 г. Р. П. Ануркин^а, *, Г. В. Аркадов^б, В. А. Бельшко^а, И. О. Будько^а,
И. Н. Гусев^с, А. В. Кузьмин^а, Ю. Ф. Кутдюсов^а, М. Т. Слепов^с

^аНаучно-исследовательский центр энерготехнологий “Центрэнерго”, Ферганская ул., д. 25, Москва, 109507 Россия

^бНаучно-технический центр “Дианпром”, ул. Королева, д. 6, Обнинск, Калужская обл., 249031 Россия

^сФилиал АО “Концерн Росэнергоатом” Нововоронежская АЭС,
Промышленная зона Южная, д. 1, Нововоронеж, Воронежская обл., 396072 Россия

*e-mail: info@ce91.ru

Поступила в редакцию 20.11.2021 г.

После доработки 24.12.2021 г.

Принята к публикации 26.01.2022 г.

Рассмотрены проблема возникновения повышенных уровней эксплуатационных вибраций главных паропроводов энергоблока ВВЭР-1200 и способы их снижения на примере энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2. Впервые указанная проблема была выявлена при вводе в эксплуатацию энергоблока № 1 Запорожской АЭС (ВВЭР-1000) на этапе пусконаладочных работ и освоения мощности и оставалась актуальной для всех энергоблоков с реакторами серии ВВЭР-1000. Повышенные вибрации паропроводов системы свежего пара приводили к различным повреждениям: появлению свищей, обрыву вспомогательных трубопроводов обвязки арматуры и т.д., а также обуславливали многократное снижение циклической прочности главных паропроводов и повышение вероятности их циклического разрушения. В целях исследования резонансных частот вибраций трубопроводов свежего пара системы 10LVA и трубопроводов перепускных труб высокого давления системы 10MAA энергоблока № 1 НВАЭС-2 была разработана их математическая модель. Сравнение данных, полученных при измерении собственных частот в процессе экспериментального модального анализа выявленных резонансных частот в ходе виброобследования, с рассчитанными собственными частотами трубопроводов указанных систем по разработанной модели программы ANSYS, показало их удовлетворительную сходимость, что позволило верифицировать эту модель ANSYS. В результате выполнения модального анализа (анализа собственных форм и собственных частот колебаний) систем 10LVA и 10MAA были определены все собственные частоты систем в диапазоне 0–100 Гц. Предложен способ снижения вибрации трубопроводов свежего пара системы 10LVA и трубопроводов перепускных труб высокого давления 10MAA, основанный на сдвиге выявленных собственных частот в высокочастотную область посредством подбора и установки дополнительных демпферов на трубопроводы систем в места максимального перемещения.

Ключевые слова: ВВЭР-1200, реакторная установка, трубопроводы, вибрация, резонанс, виброобследование, трассировка, моделирование, модальный анализ, собственная частота, частота возбуждающей силы, демпфирующее устройство

DOI: 10.56304/S0040363622080021

Determining the Reasons for the Appearance of Resonant Vibrations in Fresh Steam Pipelines of Power Unit No. 1, Novovoronezh NPP-2

R. P. Anurkin^{a,*}, G. V. Arkadov^b, V. A. Belyshko^a, I. O. Budko^a, I. N. Gusev^c,
A. V. Kuzmin^a, Yu. F. Kutdyusov^a, and M. T. Slepov^c

^a Energy Technologies Research Center Centrenergo, Moscow, 109507 Russia

^b Scientific and Technical Center, Obninsk, Kaluga oblast, 249031 Russia

^c Branch of Rosenergoatom Concern AO Novovoronezh NPP,
Yuzhnaya Industrial Zone, Novovoronezh, Voronezh oblast, 396072 Russia

*e-mail: info@ce91.ru

Abstract—The problem of the occurrence of increased levels of operational vibrations in the main steam pipelines of the VVER-1200 power unit and ways to reduce them are considered using the example of power unit no. 1 of the Novovoronezh NPP-2. For the first time, this problem was identified during the commissioning of power unit no. 1 of the Zaporizhzhya NPP (VVER-1000) at the stage of commissioning and power development and remained relevant for all power units with VVER-1000 series reactors. Increased vibrations of the steam pipelines of the live steam system led to various damages—the appearance of fistulas, breakage of auxiliary pipelines for fittings, etc.—and also caused a multiple decrease in the cyclic strength of the main steam pipelines and an increase in the likelihood of their cyclic destruction. In order to study the resonant vibration frequencies of the live steam pipelines of the 10LBA system and pipelines of the high-pressure bypass pipes of the 10MAA system of NVNPP-2 power unit no. 1, their mathematical model was developed. Comparison of the data obtained by measuring the natural frequencies in the course of the experimental modal analysis of the identified resonant frequencies during the vibration survey with the calculated natural frequencies of the pipelines of these systems using the developed model of the ANSYS program showed their satisfactory convergence, which made it possible to verify this ANSYS model. As a result of the modal analysis (analysis of natural forms and natural frequencies of vibrations) of the 10LBA and 10MAA systems, all natural frequencies of the systems in the range of 0–100 Hz were determined. A method is proposed to reduce the vibration of live steam pipelines of the 10LBA system and pipelines of high-pressure bypass pipes 10MAA, based on the shift of the identified natural frequencies to the high-frequency region by selecting and installing additional dampers on the pipelines of the systems at the places of maximum displacement obtained in the course of calculations on the model.

Keywords: VVER-1200, reactor plant, pipelines, vibration, resonance, vibration examination, tracing, modeling, modal analysis, natural frequency, driving force frequency, damping device

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКЦИИ КОРПУСА
НА ПОТЕРИ В БЕЗБАНДАЖНЫХ ТУРБИННЫХ ЛОПАТКАХ**

© 2022 г. И. В. Афанасьев^а, А. В. Грановский^{а, *}, И. А. Манаев^а

^аОКБ им. А. Льюлки, ул. Касаткина, д. 13, Москва, 129301 Россия

*e-mail: andrey.granovskiy@yandex.ru

Поступила в редакцию 12.09.2021 г.

После доработки 05.12.2021 г.

Принята к публикации 22.12.2021 г.

В настоящее время в большинстве энергетических газовых турбин ведущих мировых фирм рабочие лопатки всех ступеней, кроме последней, а в ряде турбин и рабочие лопатки последних ступеней, выполняются безбандажными. Это связано с появлением систем контроля и регулирования радиальных зазоров, которые позволяют в зависимости от режима работы установки обеспечить высокую экономичность и надежность функционирования газовой турбины. Поскольку практически все ступени современных газовых турбин работают при высоких температурах рабочего тела, необходимо учитывать возникающие в элементах корпуса турбины и рабочих лопатках значительные температурные напряжения, приводящие к деформациям, которые трудно предусмотреть заранее. В некоторых случаях взаимное перемещение охлаждаемых платформ сопловых лопаток перед рабочей лопаткой и за ней, а также надроторных вставок приводит к появлению в окрестности периферии рабочих лопаток с открытым радиальным зазором уступов, обтекание которых сопровождается образованием вихревых зон. Эти вихревые зоны генерируют дополнительные потери на периферии рабочих лопаток и влияют на характер протечки рабочего тела через радиальный зазор. На примере вариантов, моделирующих возможные конструкции корпуса на периферии проточной части в окрестности рабочих лопаток, проведен расчетный анализ структуры потока и уровня потерь в зависимости от радиального зазора.

Ключевые слова: газовая турбина, рабочие лопатки, открытый радиальный зазор, температурные напряжения, деформация, вихревая структура, потери в радиальном зазоре

DOI: 10.56304/S0040363622070013

Studying the Casing Design Influence on the Losses in Unshrouded Turbine Blades

I. V. Afanas'ev^a, A. V. Granovskii^{a, *}, and I. A. Manaev^a

^a Lyulka Experimental Design Bureau, Moscow, 129301 Russia

*e-mail: andrey.granovskiy@yandex.ru

Abstract—At present, the majority of power-generating gas turbines produced by the world's leading companies have unshrouded rotor blades of all stages except the last one and a number of turbines also have the last-stage rotor blades unshrouded. This became possible owing to the advent of tip clearance monitoring and control systems, the use of which makes it possible, depending on the plant operation mode, to secure highly efficient and reliable gas turbine operation. Since almost all stages of modern gas turbines operate at high working fluid temperatures, it is necessary to take into account significant temperature stresses arising in the turbine casing components and rotor blades; these stresses give rise to deformations, which are difficult to predict in advance. In some cases, the mutual displacements of cooled nozzle vane platforms upstream and downstream of the rotor blade, and also of the casing treatment inserts give rise to ledges at the periphery of rotor blades with an open tip clearance, the streamlining of which entails the occurrence of vortex zones. These vortex zones generate additional losses at the rotor blade periphery and affect the pattern of working fluid leakage through the tip clearance. Based on the example cases modeling possible casing designs at the wheel space periphery near the rotor blades, the flow structure and the level of losses are numerically analyzed as functions of tip clearance.

Keywords: gas turbine, rotor blades, open tip clearance, temperature stresses, deformation, vortex structure, tip clearance losses

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕСТОЙКИХ ЖИДКОСТЕЙ В СИСТЕМАХ
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРОВЫХ ТУРБИН НА ТЭС**

© 2022 г. А. В. Охлопков^а, *, Д. В. Шуварин^а, К. А. Орлов^а

^а*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия*

^{*}*e-mail: OkhlopkovAV@mpei.ru*

Поступила в редакцию 02.11.2021 г.

После доработки 11.01.2022 г.

Принята к публикации 26.01.2022 г.

В настоящее время в целях обеспечения пожарной безопасности в системах электрогидравлического регулирования паровых турбин большой мощности на тепловых электростанциях используются огнестойкие жидкости. В Советском Союзе и некоторых других странах применялось огнестойкое масло типа ОМТИ, которое состоит из смеси триксиленилфосфатов, и с начала 90-х годов XX в. используются аналогичные масла. Накопленный опыт применения огнестойких жидкостей позволяет сделать вывод о существенном влиянии их качества на надежность работы турбоагрегатов. Повышение надежности работы маслосистем паровых турбин и другого тепломеханического оборудования, а также увеличение срока службы турбинных масел представляют широкий научный и производственный интерес. Приведены результаты многолетних исследований качества огнестойких жидкостей при их эксплуатации в системах автоматического регулирования паровых турбин энергоблоков парогазовых установок, расположенных в центральной и южной частях России. Целями данного исследования были определение причин снижения ресурса огнестойких жидкостей и формирование предложений по актуализации нормативных документов по их применению и контролю качества. Рассмотрены вопросы обеспечения нормативных требований, предъявляемых к огнестойким жидкостям, проанализированы объемы и методики проведения химических анализов их качества, выдвинуты предложения по корректировке инструкций по эксплуатации оборудования и объемов испытаний, определены причины старения огнестойких жидкостей и предложены способы продления их срока службы. На основе производственного опыта использования импортных и отечественных огнестойких жидкостей сделаны выводы о влиянии качества исходного продукта и режима эксплуатации на качество масла при его эксплуатации, а также о важности информированности ответственных служб эксплуатирующей организации о соответствии производственного процесса требованиям действующих нормативных документов.

Ключевые слова: огнестойкие жидкости, кислотное число, содержание водорастворимых кислот, класс промышленной чистоты, время деаэрации, потенциал лакообразования

DOI: 10.56304/S0040363622070062

Experience in Application of Fire-Resistant Liquids in Automatic Control Systems of Steam Turbines at TPPs

A. V. Okhlopkov^{a, *}, D. V. Shuvarin^a, and K. A. Orlov^a

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute (NRU MPEI), Moscow, 111250 Russia

*e-mail: OkhlopkovAV@mpei.ru

Abstract—Currently, in order to ensure fire safety, fire-resistant fluids are used in the electro-hydraulic control systems of high-capacity steam turbines in thermal power plants. In the Soviet Union and some other countries, fire-resistant OMTI oil, which consists of a mixture of trixylenyl phosphates, was used and similar oils have been used since the beginning of the 1990s. The accumulated experience in the use of fire-resistant liquids allows us to conclude that their quality has a significant impact on the reliability of turbine units. Improving the reliability of the oil systems of steam turbines and other thermal mechanical equipment, as well as increasing the service life of turbine oils, is of wide scientific and industrial interest. The results of long-term studies into the quality of fire-resistant liquids during their operation in automatic control systems of steam turbines of power units of combined-cycle plants located in the central and southern parts of Russia are presented. The objectives of this study were to determine the reasons for the decrease in the resource of fire-resistant liquids and the formation of proposals for updating regulatory documents for their use and quality control. The issues of ensuring the regulatory requirements for fire-resistant liquids are considered, the volumes and methods of conducting chemical analyzes of their quality are analyzed, proposals are made to adjust the instructions for operating equipment and the scope of tests, the causes of aging of fire-resistant liquids are determined, and ways to extend their service life are proposed. Based on the production experience of using imported and domestic fire-resistant liquids, conclusions were drawn about the impact of the quality of the original product and the operating mode on the quality of the oil during its operation as well as the importance of informing the responsible services of the operating organization about the compliance of the production process with the requirements of current regulatory documents.

Keywords: fire-resistant liquids, acid number, content of water-soluble acids, industrial purity class, deaeration time, varnish formation potential

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА
В КОЛЬЦЕВОЙ ТРУБЕ В КРИВОЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ¹**

© 2022 г. Н. Г. Разуванов^а, Е. А. Белавина^а, О. Н. Полянская^а *, И. А. Беляев^а

^а*Объединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., д. 13, корп. 2, Москва, 125412 Россия*

^{*}*e-mail: treize@bk.ru*

Поступила в редакцию 15.11.2021 г.

После доработки 25.01.2022 г.

Принята к публикации 26.01.2022 г.

Предлагается методика решения задач гидродинамики и теплообмена в трубах с кольцевой закруткой, таких как контуры с плавными поворотами труб и змеевики. Использование криволинейной (кольцевой) системы координат упрощает решение таких задач. Вывод дифференциальных уравнений сохранения массы, импульса и энергии применительно к среде жидкого металла представлен на языке тензорного анализа в обобщенной системе координат. За основу взяты уравнения в цилиндрической системе координат, в которые добавлены дополнительные члены. Эти члены необходимы для перехода к новой (кольцевой) системе координат. В кольцевой системе базис тоже ортогональный, координаты выражаются такой же тройкой чисел. Отличие от цилиндрической системы координат заключается в том, что длина третьего базисного вектора зависит от двух других координат пространства и радиуса кольцевой закрутки трубы. Метод численного моделирования в кольцевой системе координат значительно упрощает геометрическое описание задачи, построение расчетной сетки, запись граничных условий и представление результатов. Предложенный подход позволяет моделировать задачи с различными радиусами кольцевой закрутки в рамках единой обобщенной формы. В соответствии с предложенной методикой получены поля скорости, давления и температуры при турбулентном течении жидкого металла в кольцевой трубе. В расчетах варьировался параметр радиуса кольцевой закрутки трубы. Проведенные параметрические исследования показывают принципиальные границы влияния кривизны трубы на характеристики течения и теплоотдачи в среде жидкого металла.

Ключевые слова: кольцевая система координат, дифференциальные уравнения сохранения, гидродинамика, теплообмен, жидкие металлы, коэффициент теплоотдачи, радиус закрутки трубы

DOI: 10.56304/S0040363622080070

Solution to the Problem of Convective Heat Transfer in a Toroidal Channel Using a Curvilinear Coordinate System

N. G. Razuvanov^a, E. A. Belavina^a, O. N. Polyanskaya^{a, *}, and I. A. Belayev^a

^a Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125412 Russia

*e-mail: treize@bk.ru

Abstract—A procedure is proposed for solving problems of hydrodynamics and heat transfer in coiled tubes, such as loops with smooth pipe turns and helically coiled tubes. Application of a curvilinear (toroidal) coordinate system simplifies the solution to these problems. The differential equations of mass, momentum, and energy conservation were derived for a liquid metal using the tensor analysis provisions in a generalized coordinate system. The equations with additional terms added written in a cylindrical coordinate system are taken as a basis. These terms are necessary for changing over to a new (toroidal) coordinate system. The toroidal system also has an orthogonal basis where the coordinates are also expressed by the same triple of values. The difference from the cylindrical coordinate system is that the length of the third basis vector depends on the other two space coordinates and the radius of the curvature. The method of numerical simulation in the toroidal coordinate system considerably simplifies the geometric description of the problem, construction of the computational grid, formulation of the boundary conditions, and presentation of the results. The proposed approach enables us to model problems with different curvature radii within a single generalized form. The proposed procedure yielded velocity, pressure, and temperature fields for a liquid metal turbulent flow in a toroidal (coiled) tube. The parameter of the tube curvature radius was varied in the calculations. The parametric studies performed demonstrate the principal limits of the effect of the tube curvature on the liquid metal flow hydrodynamics and heat transfer.

Keywords: toroidal coordinate system, differential conservation equations, hydrodynamics, heat transfer, liquid metals, heat-transfer coefficient, tube curvature radius

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
УПРУГОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПЛАСТИН НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ТРЕНИЯ
ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ**

© 2022 г. А. С. Матяш^а, *, В. Д. Лычаков^а, **, Е. С. Закира^б, ***

^аНаучно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова (НПО ЦКТИ), Атаманская ул., д. 3/6, Санкт-Петербург, 191167 Россия

^бООО “Завод Электросевкавмонтажиндустрия”, ул. Демуса, д. 11, лит. А, г. Краснодар, 350080 Россия

*e-mail: matyash-93@yandex.ru

**e-mail: vitalyl@yandex.ru

***e-mail: e.zakira@zeskmi.ru

Поступила в редакцию 19.08.2021 г.

После доработки 12.12.2021 г.

Принята к публикации 22.12.2021 г.

Для экспериментального определения коэффициента сопротивления трения на крупномасштабном стенде проведены испытания разборных пластинчатых теплообменных аппаратов (ТА) двух типоразмеров с пакетами пластин трех типов (всего пять конфигураций), различающихся углом наклона шевронной поверхности пластин. В качестве теплоносителя при испытаниях использовалась вода. Получена зависимость коэффициента сопротивления трения от числа Рейнольдса, а также значения критического числа Рейнольдса, соответствующего переходу от ламинарного режима течения к турбулентному. Обнаружено различие до нескольких раз в экспериментальных значениях коэффициента сопротивления трения для одной и той же испытываемой модели ТА при близких числах Рейнольдса. Полученные данные удалось разделить на две группы, в которые вошли близкие значения коэффициента сопротивления трения. Сделан вывод, что существенный разброс экспериментальных данных обусловлен упругой деформацией пластин, вызванной перепадом давления между контурами теплообменника. Благодаря введению коэффициента деформации уточнена зависимость коэффициента сопротивления трения от числа Рейнольдса, показавшая хорошую сходимость полученных результатов, объединенных в одну группу. Уточненный алгоритм обработки экспериментальных данных позволил определить коэффициенты и показатели степени, входящие в критериальные формулы для расчета сопротивления трения в переходном и турбулентном режимах течения. Для каждой конфигурации ТА уточнены значения критического числа Рейнольдса. Зависимости упругой деформации от размера и типа рифления шевронной поверхности не установлено. Предполагаемая причина возникновения деформации, выявленная после разборки испытанных моделей, – разные глубины штамповки шевронной поверхности и механического ограничителя деформации.

Ключевые слова: теплообменные аппараты, разборные пластинчатые теплообменники, коэффициент сопротивления трения, гидравлические потери, упругая деформация

DOI: 10.56304/S0040363622070049

Experimental Investigation into the Effect of Elastic Deformation of Plates on the Friction Resistance of Plate Heat Exchangers

A. S. Matyash^{a, *}, V. D. Lychakov^{a, **}, and E. S. Zakira^{b, ***}

^a *Polzunov Scientific and Development Association for Research and Design of Power Equipment (NPO CKTI), St. Petersburg, 191167 Russia*

^b *OOO Zavod Elektrosevkavmontazhindustriya, Krasnodar, 350080 Russia*

**e-mail: matyash-93@yandex.ru*

***e-mail: vitalyl@yandex.ru*

****email: e.zakira@zeskmi.ru*

Abstract—To experimentally determine the coefficient of friction resistance on a large-scale bench, tests of collapsible plate heat exchangers (HE) of two benchard sizes with plate packs of three types (five configurations in total) were carried out, differing in the angle of inclination of the chevron surface of the plates. Water was used as the heat carrier during the tests. The dependence of the friction drag coefficient on the Reynolds number and the value of the critical Reynolds number corresponding to the transition from laminar to turbulent flow are obtained. A difference of up to several times in the experimental values of the friction drag coefficient for the same tested HE model at close Reynolds numbers was found. The obtained data were divided into two groups, which included similar values of the coefficient of friction resistance. It is concluded that a significant scatter of the experimental data is due to the elastic deformation of the plates caused by the pressure drop between the heat-exchanger circuits. Due to the introduction of the deformation coefficient, the dependence of the friction resistance coefficient on the Reynolds number was refined, which showed good convergence of the results obtained, combined into one group. The refined algorithm for processing experimental data made it possible to determine the coefficients and exponents included in the criterion formulas for calculating the friction resistance in the transitional and turbulent flow regimes. For each HE configuration, the values of the critical Reynolds number have been refined. The dependence of elastic deformation on the size and type of corrugation of the chevron surface has not been established. The alleged cause of the deformation, identified after disassembling the tested models, is the different depths of stamping of the chevron surface and the mechanical deformation limiter.

Keywords: heat exchangers, collapsible plate heat exchangers, coefficient of frictional resistance, hydraulic losses, elastic deformation

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

**РАСЧЕТ И ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ АППАРАТОВ ПАРОВОЙ ОБДУВКИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА ПАРОВЫХ КОТЛОВ**

© 2022 г. **М. Н. Майданик**^а, **А. Н. Тугов**^{а, *}

^а*Всероссийский теплотехнический институт, Автозаводская ул., д. 14, Москва, 115280 Россия*

^{*}*e-mail: ANTugov@vti.ru*

Поступила в редакцию 03.02.2022 г.

После доработки 20.02.2022 г.

Принята к публикации 24.02.2022 г.

Для определения эффективности применения аппаратов обдувки поверхностей нагрева котлов служит обобщенная характеристика динамического воздействия паровой струи – ее динамический напор, зависящий от параметров рабочего агента, типоразмера сопла и схемы расположения аппарата. Показано, что приемлемая эффективность паровой обдувки достигается в том случае, когда по всей области действия струи динамические напоры не ниже необходимых для эффективного удаления золовых отложений. Приводится методика расчета расхода пара и динамического напора струй аппаратов паровой обдувки. Экспериментальные исследования и промышленный опыт применения паровой обдувки показали, что при распространении струи в пучках труб наблюдается дополнительное торможение потока, вследствие чего может происходить большее падение динамического напора, чем при свободной распространяющейся струе. Степень (коэффициент) ослабления динамического напора (по отношению к динамическому напору свободной струи) в любой конфигурации пучка зависит главным образом от ширины поперечного зазора между трубами, количества очищаемых от отложений рядов труб по глубине пучка и существенно меньше от относительного продольного шага труб. Показано, что, основываясь на оценках газодинамических параметров и эффективной дальности струй аппаратов паровой обдувки, можно устанавливать рабочие параметры пара и формировать оптимальную компоновку этих аппаратов для очистки поверхностей нагрева. Для разработки систем паровой обдувки предлагается использовать специализированную компьютерную программу, созданную на основе результатов исследований и обобщения многолетнего опыта эксплуатации аппаратов паровой обдувки на отечественных и зарубежных котлах.

Ключевые слова: тепловая электростанция, твердое топливо, котел, поверхность нагрева, трубный пучок, аппараты паровой обдувки, эффективность очистки, динамический напор струи, параметры пара, эрозийный износ

DOI: 10.56304/S0040363622080057

Calculation and Selection of Apparatus' Parameters for Steam Blowing the Heating Surfaces of Steam Boilers

M. N. Maidanik^a and **A. N. Tugov^{a, *}**

^a *All-Russia Thermal Engineering Institute, Moscow, 115280 Russia*

**e-mail: ANTugov@vti.ru*

Abstract—To determine the effectiveness of the use of apparatuses for blowing heating surfaces of boilers, a generalized characteristic of the dynamic effect of a steam jet is used: its dynamic head, which depends on the parameters of the working agent, nozzle size, and layout of the apparatus. It is shown that an acceptable efficiency of steam blowing is achieved when the dynamic pressures over the entire area of the jet action are not lower than those required for effective removal of ash deposits. A method for calculating the steam flow rate and the dynamic pressure of the jets of steam blowers is given. Experimental studies and industrial experience in the use of steam blowing have shown that additional flow deceleration is observed when a jet propagates in tube bundles, as a result of which a greater drop in dynamic head can occur than with a freely propagating jet. The degree (coefficient) of weakening of the dynamic head (in relation to the dynamic head of the free jet) in any configuration of the bundle depends mainly on the width of the transverse gap between the pipes, the number of rows of pipes cleaned from deposits along the depth of the bundle, and much less on the relative longitudinal step of the pipes. It is shown that, based on estimates of the gas-dynamic parameters and the effective range of jets of steam blowers, it is possible to set the operating parameters of the steam and form the optimal arrangement of these devices for cleaning heating surfaces. To develop steam blowing systems, it is proposed to use a specialized computer program created on the basis of research results and generalization of many years of experience in operating steam blowing devices on domestic and foreign boilers.

Keywords: thermal power plant, solid fuel, boiler, heating surface, tube bundle, steam blowers, cleaning efficiency, dynamic jet pressure, steam parameters, erosive wear

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СНИЖЕНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ ОКСИДОВ СЕРЫ В ПРОДУКТАХ ПИРОЛИЗА СМЕСЕЙ
ЧАСТИЦ УГЛЯ И БИОМАССЫ¹**

© 2022 г. С. А. Янковский^{a, *}, Г. В. Кузнецов^{a, **}, А. А. Галактионова^{a, ***}

^aТомский политехнический университет, просп. Ленина, д. 30, Томск, 634050 Россия

*e-mail: jankovsky@tpu.ru

**e-mail: kuznetsov@tpu.ru

***e-mail: aag120@tpu.ru

Поступила в редакцию 24.09.2021 г.

После доработки 10.01.2022 г.

Принята к публикации 26.01.2022 г.

Результаты исследований многих авторов показывают, что при сжигании смесей диспергированного угля с биомассой даже при относительно малой доле последней в условиях, соответствующих процессу горения в топках паровых и водогрейных котлов, концентрация оксидов серы в продуктах сгорания таких смесей (в дымовых газах) уменьшается. Этот эффект существенно снижает масштабы негативного воздействия угольных электростанций на окружающую среду, но пока не установлен однозначно механизм секвестирования оксидов серы при таком сжигании. Сформулировано несколько гипотез, по одной из которых происходит образование паров серной кислоты при взаимодействии оксидов серы с парами воды с последующим взаимодействием паров кислоты с оксидами металлов минеральной части углей. По результатам экспериментов с навесками древесно-угольных смесей (в условиях плотной “упаковки” частиц) установлено, что в золе таких смесей после завершения термического разложения обоих компонентов доля сульфатов кальция и алюминия на единицу массы угля существенно выше (в 1.5–2.0 раза) по сравнению с их долей в золе однородного угля. Но в топочном пространстве расстояния между отдельными частицами угля и биомассы значительно больше расстояний между ними в плотной навеске (насыпке) таких смесей. Поэтому для того, чтобы обосновать определенный в экспериментах с насыпками древесно-угольных смесей механизм секвестирования оксидов серы, необходимо подтверждение того, что в золе древесно-угольных смесей сульфаты кальция и алюминия образуются в условиях, когда частицы угля и биомассы находятся одна от другой на расстоянии, сопоставимом с размером этих частиц. Такие эксперименты проведены со смесями частиц длиннопламенного угля и древесины сосны при температурах внешней среды от 400 до 800°C. Установлено, что при увеличении расстояния между частицами топлив от минимального (плотный контакт в насыпке смеси) до соответствующего характерному размеру частиц концентрации сульфатов кальция и алюминия в золе смесей после завершения пиролиза в замкнутом пространстве почти не изменяются. Отклонения не превышают ±15%, что незначительно превышает погрешность экспериментов, по сравнению с золой, образующейся после завершения пиролиза плотных насыпок таких же смесей. Анализ результатов выполненных экспериментов дает основания сделать следующий вывод: механизм секвестирования оксидов серы при совместном пиролизе частиц угля и древесной биомассы в насыпках смесей соответствует условиям секвестирования этих оксидов при пиролизе частиц, расстояния между которыми достаточно типичны для топок паровых и водогрейных котлов.

Ключевые слова: уголь, древесина, частицы, пиролиз, элементный состав, твердые продукты сгорания, сульфаты кальция и алюминия, секвестирование, насыпка, паровые и водогрейные котлы

DOI: 10.56304/S0040363622070098

Experimental Substantiation of the Sulfur Oxide Concentration Reduction Mechanism in Coal and Biomass Particle Mixture Pyrolysis Products

S. A. Yankovskii^{a, *}, G. V. Kuznetsov^{a, **}, and A. A. Galaktionova^{a, ***}

^a Tomsk Polytechnic University, Tomsk, 634050 Russia

**e-mail: jankovsky@tpu.ru*

***e-mail: kuznetsovgv@tpu.ru*

****e-mail: aag120@tpu.ru*

Abstract—The results of studies carried out by many researchers show that, in combusting mixtures of dispersed coal with biomass—even with a relatively small fraction of the latter—under conditions corresponding to the combustion process in the furnaces of steam- and hot-water boilers, the concentration of sulfur oxides in the combustion products of such mixtures (flue gases) decreases. This effect results in an essentially lower detrimental impact of coal-fired power plants on the environment. However, the mechanism through which sulfur oxides are sequestered with such combustion has not hitherto been unequivocally clarified. A few hypotheses have been formulated, according to one of which, sulfur acid vapors appear as a consequence of interaction between sulfur oxides and water vapor, followed by interaction of acid vapor with the metal oxides contained in the coal mineral part. It has been found from the results of experiments with weighted samples of wood–coal mixtures (under the conditions of densely “packed” particles) that the fraction of calcium and aluminum sulfates per unit coal mass in the ash of such mixtures after the thermal decomposition of both the components becomes completed is essentially (by a factor of 1.5–2.0) higher in comparison with that in the ash of homogeneous coal. However, the distances between individual coal and biomass particles are significantly larger in the furnace space than they are in a dense weighted sample (pour) of such mixtures. Therefore, for substantiating the sulfur oxide sequestration mechanism determined in the experiments with wood–coal mixture pours, it is necessary to confirm that the calcium and aluminum sulfates contained in the ash of wood–coal mixtures are produced under conditions in which coal and biomass particles are located at distances from each other commensurable with the size of these particles. Such experiments were carried out with mixtures of jet coal and pine wood particles at ambient medium temperatures from 400 to 800°C. It has been found that the concentrations of calcium and aluminum sulfates in the ash of mixtures after completion of pyrolysis in a closed space remain almost unchanged with increasing the distance between the fuel particles from its minimal value (with a dense contact in the mixture pour) to the value corresponding to the particle characteristic size. The deviations do not exceed $\pm 15\%$, which is insignificantly larger than the uncertainty of the experiments, in comparison with the ash produced after completion of the pyrolysis of dense pours of the same mixtures. An analysis of the results obtained from the accomplished experiments gives grounds to draw the following conclusion: the mechanism governing the sequestration of sulfur oxides produced during joint pyrolysis of coal and wood biomass particles in mixture pours corresponds to the sequestration conditions of these oxides during the pyrolysis of particles between which the distances are quite typical for the furnaces of steam- and hot-water boilers.

Keywords: coal, wood, particles, pyrolysis, elemental composition, solid combustion products, calcium and aluminum sulfates, sequestration, pour, steam- and hot-water boilers

ПЕРЕРАБОТКА ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ СЖИГАНИЯ УГОЛЬНЫХ ТОПЛИВ НА ТЭЦ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ПОРИСТЫХ ГЕОПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ¹

© 2022 г. Е. А. Яценко^а, *, Б. М. Гольцман^а, **, С. В. Трофимов^а, Г. И. Лазоренко^б

^аЮжно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова,
ул. Просвещения, д. 132, Новочеркасск, Ростовская обл., 346428 Россия

^бРостовский государственный университет путей сообщения,
пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, Ростов-на-Дону, 344038 Россия

*e-mail: e_yatsenko@mail.ru

**e-mail: boriuspst@gmail.com

Поступила в редакцию 01.12.2021 г.

После доработки 19.01.2022 г.

Принята к публикации 26.01.2022 г.

В современных условиях наиболее остро стоит вопрос улучшения экологической обстановки во всем мире. Одним из путей его решения в России может стать утилизация золошлаковых отходов, так как для их складирования на золоотвалах требуются колоссальные территории, которые таким образом выпадают из хозяйственного оборота страны. Одно из перспективных направлений утилизации золошлаковых отходов – дорожное строительство, поскольку освоение и благополучие регионов в большой степени зависит от наличия и качества развитой транспортной инфраструктуры. Основные трудности, возникающие при строительстве и эксплуатации дорог в Арктической зоне в условиях повышенной влажности и многолетней мерзлоты, связаны с неравномерным увеличением объема грунта из-за замерзания содержащейся в нем влаги. Для решения этой проблемы применяют теплоизоляционные материалы, а именно пористые геополимеры, полученные путем щелочной активации алюмосиликатного сырья, например золошлаковых отходов. В данной работе использовались золошлаковые отходы Апатитской ТЭЦ и Северодвинской ТЭЦ-1. Для их исследования применялись методы рентгеноспектрального флуоресцентного (XRF) и порошкового рентгенофазового анализа (XRD). По результатам XRF-анализа было выявлено, что исследуемые золошлаковые отходы относятся к разряду кислых. Согласно XRD-анализу, золошлаковые отходы имеют низкое содержание кристаллических фаз, представленных диоксидом кремния (SiO_2) и гематитом (Fe_2O_3). Также присутствует аморфная структура в виде щелочной и щелочно-земельной ферроалюмосиликатной стеклофазы. Для исследования свойств геополимеров были разработаны составы с применением двух порообразующих добавок: алюминиевой пудры и 30%-ного раствора пероксида водорода. После синтеза геополимеров их средние плотности составляли: у золошлаковых отходов Апатитской ТЭЦ 430 и 381 кг/м^3 соответственно, у отходов Северодвинской ТЭЦ-1 – 454 и 402 кг/м^3 соответственно. Для всех образцов геополимеров характерно интенсивное порообразование с неравномерным распределением пор. Рентгенограммы полученных геополимеров показали малую интенсивность порообразования и низкое содержанием кристаллических фаз во всех исследованных составах.

Ключевые слова: золошлаковые отходы, геополимеры, пористая структура, Арктическая зона России, строительство дорог, рентгеноспектральный флуоресцентный анализ, порошковый рентгенофазовый анализ

DOI: 10.56304/S0040363622070104

Processing of Ash and Slag Waste from Coal Fuel Combustion at the CHPP of the Arctic Zone of Russia with Obtaining Porous Geopolymer Materials

E. A. Yatsenko^{a, *}, B. M. Goltsman^{a, **}, S. V. Trofimov^a, and G. I. Lazorenko^b

^a *South Russian State Polytechnic University, Novocherkassk, Rostov oblast, 346428 Russia*

^b *Rostov State University of Communications, Rostov-on-Don, 344038 Russia*

**e-mail: e_yatsenko@mail.ru*

***e-mail: boriuspst@gmail.com*

Abstract—In modern conditions, the most acute issue is improving the environmental situation around the world. One of the ways to solve it in Russia can be the disposal of ash and slag waste, since their storage in ash dumps requires huge territories, which thus fall out of the country's economic turnover. One of the promising areas for the disposal of ash and slag waste is road construction, since the development and well-being of the regions to a large extent depends on the availability and quality of a developed transport infrastructure. The main difficulties that arise in the construction and operation of roads in the Arctic zone in conditions of high humidity and permafrost are associated with an uneven increase in the volume of soil due to the freezing of the moisture contained in it. To solve this problem, heat-insulating materials are used, namely, porous geopolymers obtained by alkaline activation of aluminosilicate raw materials, such as ash and slag waste. In this work, ash and slag wastes from the Apatitskaya CHPP and Severodvinsk CHPP-1 were used. For their study, the methods of X-ray spectral fluorescence (XRF) and powder X-ray phase analysis (XRD) were used. According to the results of XRF analysis, the studied ash and slag wastes belong to the acidic category. According to XRD analysis, ash and slag wastes have a low content of crystalline phases represented by silicon dioxide (SiO₂) and hematite (Fe₂O₃). There is also an amorphous structure in the form of an alkaline and alkaline earth ferroaluminosilicate glass phase. To study the properties of geopolymers, compositions were developed using two pore-forming additives: aluminum powder and a 30% hydrogen peroxide solution. After the synthesis of geopolymers, their average densities were: 430 and 381 kg/m³ for ash and slag waste, respectively, from the Apatity CHPP and 454 and 402 kg/m³, respectively, for the waste of Severodvinskaya CHPP-1. All samples of geopolymers are characterized by intense pore formation with an uneven distribution of pores. X-ray diffraction patterns of the obtained geopolymers showed a low intensity of pore formation and a low content of crystalline phases in all studied compositions.

Keywords: ash and slag wastes, geopolymers, porous structure, Arctic zone of Russia, road construction, X-ray fluorescence analysis, powder X-ray phase analysis

**ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

**ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ СТАЛЕЙ
НА ИХ ЭРОЗИОННО-КОРРОЗИОННЫЙ ИЗНОС
В КОНТУРАХ АЭС С ВВЭР**

© 2022 г. **В. Г. Крицкий^а, ***, **А. В. Гаврилов^а**, **Н. А. Прохоров^а**, **Е. А. Моткова^а**

^аАО «Атомэнергопроект», ул. Савушкина, д. 82, литера А, Санкт-Петербург, 197183 Россия

^{*}*e-mail: kriticaly@atomproekt.com*

Поступила в редакцию 24.12.2021 г.

После доработки 08.02.2022 г.

Принята к публикации 24.02.2022 г.

Одними из основных задач при проектировании II контура АЭС являются обеспечение ресурса оборудования и трубопроводов путем снижения эрозионно-коррозионного износа (ЭКИ) и предупреждение осаждения продуктов коррозии в парогенераторе. Оптимизация проектных решений состоит в управлении эрозионно-коррозионными процессами посредством выбора определенного сочетания набора ингибиторов и использования на разных участках контура сталей необходимой степени легирования. Для минимизации ЭКИ при повышении температуры требуется увеличить концентрацию аминов, в связи с чем возникает необходимость введения второй точки дозирования ингибиторов после деаэратора, замены используемых на ВВЭР аминов на более эффективные или применения легированных сталей для изготовления оборудования. В связи с постоянным ужесточением требований по охране окружающей среды для энергоблоков, которые проектируются на срок эксплуатации 60 лет и более, необходимым является сокращение возможных сбросов токсичных вод при использовании органических ингибиторов с сохранением качества водно-химического режима (ВХР) – минимальной концентрации продуктов коррозии в питательной воде парогенератора, что возможно только при применении легированных сталей на участках, где ингибиторы не обеспечивают защиту от ЭКИ. Из-за негативного влияния на окружающую среду сбросов регенерационных растворов от установок очистки рабочей среды II контура возникает потребность оптимизировать в контурах АЭС сочетание набора ингибиторов и объема использования легированных сталей. Требования по сокращению сбросов токсичных вод стимулируют поиск оптимальных решений по выбору типа и концентрации ингибиторов и применению легированных сталей на участках, где критерий ЭКИ меньше единицы. Определены температуры теплоносителей с разным значением рН II контура АЭС с ВВЭР, выше которых значение критерия оптимальной минимизации ЭКИ меньше единицы. Рассмотрено влияние ВХР и условий испытаний на соотношение ЭКИ разных сталей. Показана связь соотношения ЭКИ сталей с их химическим составом и равновесной растворимостью магнетита в теплоносителе.

Ключевые слова: водно-химический режим, ингибиторы, амины, эрозионно-коррозионный износ, соотношение эрозионно-коррозионного износа сталей, массоперенос, легирование, хром

DOI: 10.56304/S0040363622080033

The Influence of Steel Alloying on the Flow-Accelerated Corrosion of Steels in the Loops of NPPs with VVERs

V. G. Kritskii^{a, *}, A. V. Gavrilov^a, N. A. Prokhorov^a, and E. A. Motkova^a

^a AO Atomenergoproekt, St. Petersburg, 197183 Russia

*e-mail: kritsky@atomproekt.com

Abstract—Ensuring the design service life of equipment and pipelines by reducing the flow-accelerated corrosion (FAC) in them and preventing deposition of corrosion products in the steam generator are among the key objectives pursued in designing the NPP's secondary coolant system. The optimization of design solutions consists in controlling the flow-accelerated corrosion processes by selecting a certain combination of inhibiting agents and using steels with the necessary alloying degree in different loop sections. To minimize the FAC during operation at elevated temperatures, it is necessary to increase the concentration of amines. To do so, a need arises to introduce a second point for metering inhibiting agents downstream of the deaerator, replace the amines used in VVER reactors by more efficient ones, or use alloyed steels for manufacturing the equipment. In view of constantly tightening environmental requirements for power units, which are designed for a service life of 60 years and longer, there is a need to decrease possible toxic water effluents in the case of using organic inhibiting agents while retaining the water chemistry (WC) quality in terms of minimal concentration of corrosion products in the steam generator's feed water. This can only be achieved by using alloyed steels for the loop sections in which inhibiting agents are unable to protect the structural material against FAC. In view of an adverse environmental impact caused by discharges of regeneration solutions from the secondary coolant working medium treatment plants, a need arises to optimize the combination of inhibiting agents and the scope of using alloyed steels in the NPP loops. The requirements for decreasing toxic water effluents prompt engineers to search for optimal solutions on selecting the type and concentration of inhibiting agents and using alloyed steels in sections where the FAC criterion is less than unity. The temperatures of coolants with different pH values in the secondary coolant circuit of NPPs with VVERs above which the FAC optimal minimization criterion is less than unity are determined. The influence of water chemistry and test conditions on the FAC ratio for different steels is considered. The correlation between the FAC ratio of steels and their chemical composition and magnetite equilibrium solubility in the coolant is shown.

Keywords: water chemistry, inhibiting agents, amines, flow-accelerated corrosion, flow-accelerated corrosion ratio of steels, mass transfer, alloying, chromium

МЕТАЛЛЫ
И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ

**АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОНЦЕНТРАЦИИ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ТРОЙНИКОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ**

© 2022 г. **Е. Р. Плоткин^а**, **Т. С. Конторович^а** *

^а*Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт,
ул. Автозаводская, д. 14, Москва, 115280 Россия*

**e-mail: kontorovich_ts@mail.ru*

Поступила в редакцию 27.12.2021 г.

После доработки 21.02.2022 г.

Принята к публикации 24.02.2022 г.

Концентрация температурных напряжений является одним из основных факторов, приводящих к снижению термической прочности в условиях циклического нагружения. Она характеризуется коэффициентом концентрации напряжений K_t , значение которого может быть определено аналитическими или численными методами, а также экспериментально. В современных нормативных документах указываются различные значения коэффициента концентрации температурных напряжений. Представлены результаты исследований, выполненных в рамках работ по обоснованию термической и циклической прочности. Проведено их сравнение с данными действующих нормативных документов на примере типовых выходных коллекторов пароперегревателей котлов-утилизаторов современных парогазовых установок (ПГУ). Получены формулы, позволяющие рассчитать коэффициент концентрации в тройниковом соединении по известным соотношениям размеров и параметрам эксплуатационного режима и обосновать режимы эксплуатации котлов-утилизаторов. Показано, что учет ряда факторов, определяющих интенсивность теплообмена в тройниковых соединениях, приводит к снижению коэффициентов концентрации относительно принятого в настоящее время в некоторых нормативных документах значения, равного 2,0, для всех режимов теплообмена и соотношений размеров тройниковых соединений. Снижение значений коэффициента концентрации, заложенного в расчет при конструировании детали, дает возможность уменьшить расход металла, облегчить конструкцию, сэкономить средства на ее изготовление.

Ключевые слова: коэффициент концентрации температурных напряжений, тройниковое соединение, выходные коллекторы пароперегревателей, котел-утилизатор, термическая прочность, геометрические размеры, параметры эксплуатационного режима

DOI: 10.56304/S0040363622080069

Analysis of the Thermal Stress Concentration Coefficients in Tee Joints

E. R. Plotkin^a and **T. S. Kontorovich^{a, *}**

^a *All-Russia Thermal Engineering Research Institute, Moscow, 115280 Russia*

**e-mail: kontorovich_ts@mail.ru*

Abstract—The concentration of thermal stresses is one of the main factors leading to a decrease in thermal strength under cyclic loading conditions. It is characterized by the stress concentration factor K_t , the value of which can be determined by analytical or numerical methods as well as experimentally. In modern regulatory documents, various values of the thermal stress concentration coefficient are indicated. The results of studies carried out as part of the work on the justification of thermal and cyclic strength are presented. Their comparison with the data of current regulatory documents is given on the example of typical outlet collectors of superheaters for waste heat boilers of modern combined cycle gas turbines (CCGT). Formulas have been obtained that make it possible to calculate the concentration coefficient in a tee connection according to the known size ratios and parameters of the operating mode and to substantiate the operation modes of waste heat boilers. It is shown that taking into account a number of factors that determine the intensity of heat transfer in tee joints leads to a decrease in the concentration coefficients relative to the value of 2.0 currently accepted in some regulatory documents for all heat-transfer modes and ratios of the tee joints' dimensions. Reducing the values of the concentration factor included in the calculation when designing a part makes it possible to reduce metal consumption, lighten the design, and save money on its manufacture.

Keywords: thermal stress concentration factor, tee connection, superheater outlet manifolds, waste heat boiler, thermal strength, geometric dimensions, operating mode parameters