

---

---

# СОДЕРЖАНИЕ

---

---

Номер 9, 2022

---

---

## Общие вопросы энергетики

Возможности использования технологий улавливания и захоронения диоксида углерода при декарбонизации мировой экономики (обзор)

*С. П. Филиппов, О. В. Жданев*

5

---

## Водоподготовка и водно-химический режим

Применение пленкообразующих аминов для обеспечения коррозионной стойкости конструкционных материалов оборудования и трубопроводов на энергоблоках АЭС (обзор)

*В. Ф. Тяпков, Н. Л. Харитонова*

22

---

## Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Моделирование парогазовой установки с использованием адаптивной нейронечеткой системы

*M. B. R. Rodríguez, J. L. M. Rodríguez, C. de H. Fontes*

33

Анализ эффективности работы конденсатора КГ2-6200 на основе данных прямых измерений в различных режимах эксплуатации и результатов моделирования

*М. Шавдинова*

47

---

## Атомные электростанции

Моделирование поведения аэрозолей продуктов деления в защитной оболочке

*Д. А. Назаров, Д. С. Сеницын, Н. А. Мосунова, А. А. Сорokin*

57

Сепараторы-пароперегреватели нового поколения для паротурбинных установок АЭС с ВВЭР

*А. С. Шамароков, В. М. Зорин, С. Б. Пустовалов, Е. А. Михушкина*

66

---

## Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Современные методы численного моделирования радиационного теплопереноса в селективных газах (обзор)

*В. А. Кузнецов*

78

---

## Возобновляемые источники энергии, гидроэнергетика

Результаты оптимизационных исследований мультикаскадных бинарных циклов для утилизации низкотемпературного геотермального теплоносителя

*Г. В. Томаров, А. А. Шипков*

89

---

## **Охрана окружающей среды**

Оценки возможностей снижения выбросов парниковых газов при сжигании топлив  
в котлах ТЭС и котельных

*П. В. Росляков, Б. А. Рыбаков, М. А. Савитенко, И. Л. Ионкин, Б. Лунинг*

---

---

97

---

---

# Contents

---

---

Vol. 69, No. 9, 2022

---

---

## General Subjects

Opportunities for the Application of Carbon Dioxide Capture and Storage Technologies  
in Case of Global Economy Decarbonization (Review)

*S. P. Filippov and O. V. Zhdaneev*

5

---

## Water Treatment and Water Chemistry

Applying Film-Forming Amines for Rendering Corrosion Resistance to Structural Materials  
of Equipment and Piping of Power Units at Nuclear Power Plants (NPP) (Review)

*V. F. Tyapkov and N. L. Kharitonova*

22

---

## Steam-Turbine, Gas-Turbine, and Combined-Cycle Plants and Their Auxiliary Equipment

Modeling of a Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) Using an Adaptive Neuro-Fuzzy System

*M. B. R. Rodríguez, J. L. M. Rodríguez, C. de H. Fontes*

33

Analysis of the Efficiency of the KG2-6200 Condenser Based on Direct Measurement Data  
in Various Operating Modes and Simulation Results

*M. Shavdinova*

47

---

## Nuclear Power Plants

Simulating the Behavior of Fission Product Aerosols in the Containment

*D. A. Nazarov, D. S. Sinitsyn, N. A. Mosunova, and A. A. Sorokin*

57

The New Generation of Separator-Superheaters for Steam-Turbine Units  
of Nuclear Power Plants (NPP) with VVER-Reactors

*A. S. Shamarokov, V. M. Zorin, S. B. Pustovalov, and E. A. Mikhushkina*

66

---

## Heat and Mass Transfer and Properties of Working Fluids and Materials

Modern Methods for Numerical Simulation of Radiation Heat Transfer  
in Selective Gases (Review)

*V. A. Kuznetsov*

78

---

## Renewable Energy, Hydropower

Results from Optimization Studies of Multistage Binary Cycles for Utilization  
of Low-Temperature Geothermal Heat Carrier

*G. V. Tomarov and A. A. Shipkov*

89

---

## **Environment Protection**

Assessment of the Potential for Decreasing Greenhouse Gas Emission in Burning Fuels in Boilers  
at Thermal-Power Plants (TPP) and Boiler Houses

*P. V. Roslyakov, B. A. Rybakov, M. A. Savitenko, I. L. Ionkin, and B. Luning*

---

---

97

## ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ УЛАВЛИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ПРИ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ (ОБЗОР)<sup>1</sup>

© 2022 г. С. П. Филиппов<sup>а</sup>, \*, О. В. Жданеев<sup>б</sup>

<sup>а</sup>Институт энергетических исследований РАН, Нагорная ул., д. 31/2, Москва, 117186 Россия

<sup>б</sup>Российское энергетическое агентство, просп. Мира, д. 105, стр. 1, Москва, 129085 Россия

\*e-mail: fil\_sp@mail.ru

Поступила в редакцию 25.01.2022 г.

После доработки 17.02.2022 г.

Принята к публикации 24.02.2022 г.

Имеется несколько направлений декарбонизации экономики и энергетики, которые взаимно дополняют одно другое в силу наличия ограничений на масштабы использования каждого из них. Привлекательность применения технологий улавливания и захоронения CO<sub>2</sub> (carbon capture and storage – CCS) для этих целей обусловлена возможностью достижения углеродной нейтральности при сохранении использования органических топлив в энергетике на длительный период. Это особенно важно в отношении угля как наиболее карбоноёмкого топлива. Создание индустрии CCS обеспечит плавный переход от энергетики преимущественно на органическом топливе к энергетике на основе возобновляемых и ядерных источников энергии. Показано, что крупномасштабное изъятие из биосферы углерода, являющегося ключевым биогенным химическим элементом на планете, не будет представлять существенной опасности. Важно обеспечить безопасность людей в районах захоронения больших объемов CO<sub>2</sub>. Приведены оценки вместимости имеющихся на планете резервуаров для длительного хранения CO<sub>2</sub> в различных геологических структурах. Выяснено, что она многократно превышает потребности на весь XXI в. Такие резервуары имеются практически во всех регионах планеты, но в отдельных странах их может и не быть. Это может стать поводом для создания локальных рынков услуг по захоронению CO<sub>2</sub>. В мире накоплен большой опыт разработки и реализации проектов CCS. Глобальная индустрия CCS уже сейчас может быть построена на основе промышленно освоенных технологий. Целью разработки новых технологий является снижение затрат на CCS. В первую очередь это касается технологий выделения CO<sub>2</sub> из газовых смесей и захоронения его в горных породах. Поскольку центры эмиссии CO<sub>2</sub> и удобные места для его захоронения разнесены в пространстве, то неизбежным станет сооружение крупных трубопроводных систем для транспортирования CO<sub>2</sub> на большие расстояния. По мощности и протяженности они могут стать сопоставимыми с существующими газовыми сетями.

*Ключевые слова:* углекислый газ, декарбонизация, парниковые газы, технология, улавливание и захоронение углерода, углеродный цикл, углеродная нейтральность, энергетика, экономика

DOI: 10.56304/S0040363622090016

# Opportunities for the Application of Carbon Dioxide Capture and Storage Technologies in Case of Global Economy Decarbonization (Review)

S. P. Filippov<sup>a, \*</sup> and O. V. Zhdaneev<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Energy Research Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117186 Russia

<sup>b</sup> Russian Energy Agency, Moscow, 129085 Russia

\*e-mail: fil\_sp@mail.ru

**Abstract**—There are a few economy and power industry decarbonization lines that mutually complement each other in view of constraints imposed on the scales of using each of them. The attractiveness of applying CO<sub>2</sub> capture and storage (CCS) technologies for these purposes stems from the possibility of reaching carbon neutrality while retaining the use of fossil fuels in the power industry for a long period of time. This is especially important with respect to coal as the most carbon-intensive fuel. The development of a CCS industry will open the possibility to make a smooth transition from the predominantly fossil-fuel based energy to energy on the basis of renewable and nuclear energy sources. It is shown that large-scale sequestration of carbon from the biosphere, which is the key biogenic chemical substance on the Earth, will not pose an essential hazard. It is important to ensure safety for people in the regions of storing large CO<sub>2</sub> amounts. Assessments of the capacity of the reservoirs for long-term CO<sub>2</sub> storage in various geological structures available on the Earth are given. It is revealed that this capacity is several times larger than the requirements for the entire 21st century. Such reservoirs are available in almost all regions on the Earth, although some individual countries may not have them at all. This can become a reason for development of local markets on rendering CO<sub>2</sub> storage services. A significant experience with development and implementation of CCS projects has been gained around the world. A global CCS industry can already be established on the basis of commercially mastered technologies. The aim to be pursued by the development of new technologies is to decrease the CCS costs. This relates primarily to technologies for capturing CO<sub>2</sub> from gaseous mixtures and storing it in rock formations. Since the CO<sub>2</sub> emission centers and places suitable for storing it are spaced apart from each other, the construction of large pipeline systems for CO<sub>2</sub> transportation over long distances will become inevitable. These pipeline systems can be commensurable in capacity and length with the existing gas networks.

*Keywords:* carbon dioxide, decarbonization, greenhouse gases, technology, carbon capture and storage, carbon cycle, carbon neutrality, power industry, economy

---

---

**ВОДОПОДГОТОВКА  
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

---

---

**ПРИМЕНЕНИЕ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ АМИНОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ  
НА ЭНЕРГОБЛОКАХ АЭС (ОБЗОР)**

© 2022 г. В. Ф. Тяпков<sup>а</sup>, \* , Н. Л. Харитонов<sup>б</sup>, \*\*

<sup>а</sup>АО ВНИИАЭС, Ферганская ул., д. 25, Москва, 109507 Россия

<sup>б</sup>НИЦ “Курчатовский институт”, пл. Академика Курчатова, д. 1, Москва, 123182 Россия

\*e-mail: [yftiapkov@vniiaes.ru](mailto:yftiapkov@vniiaes.ru)

\*\*e-mail: [kharitonova\\_nl@nrcki.ru](mailto:kharitonova_nl@nrcki.ru)

Поступила в редакцию 20.11.2021 г.

После доработки 24.12.2021 г.

Принята к публикации 26.01.2022 г.

Рассмотрены актуальные в настоящее время вопросы, решение которых могло бы помочь оценить влияние пленкообразующих аминов, в частности октадециламина (ОДА), на коррозионное состояние тепломеханического оборудования и трубопроводов атомных электростанций и тем самым ускорить продвижение этих технологий на АЭС. Показано, что использование пленкообразующих аминов (ПОА), продуктов на основе пленкообразующих аминов (ППОА) и пленкообразующих веществ (ПОВ) представляет собой инновационную технологию, предназначенную для минимизации скорости коррозии конструкционных материалов и снижения интенсивности образования отложений в пароводяном тракте энергоблоков атомных электростанций. В последние годы наряду с повышением интереса к ПОА и ППОА и достигнутыми положительными результатами их использования отмечены некоторые негативные явления, которые послужили причиной приостановки продвижения технологии ПОА/ППОА на отечественных атомных электростанциях. Рассмотрены особенности результатов опытно-промышленной эксплуатации режимов с дозированием ОДА во II контур энергоблоков российских и зарубежных АЭС. Представлены факты, указывающие на то, что многие вопросы, касающиеся технологий применения ОДА и других ПОА на атомных электростанциях, остаются открытыми и требуется проведение дополнительных научных исследований для их решения. Сформулированы предложения, которые можно использовать для получения недостающих данных, которые позволят оценить влияние ПОА на коррозионное состояние оборудования и трубопроводов энергоблоков атомных электростанций и улучшить понимание технологии ПОА в части описания основных фундаментальных процессов, происходящих при дозировании этих реагентов в пароводяной контур АЭС.

*Ключевые слова:* октадециламин, пленкообразующие амины, продукты на основе пленкообразующих аминов, пленкообразующие вещества, технология дозирования пленкообразующих аминов, защита от коррозии, атомные электростанции, водно-химический режим, эрозия-коррозия

# Applying Film-Forming Amines for Rendering Corrosion Resistance to Structural Materials of Equipment and Piping of Power Units at Nuclear Power Plants (NPP) (Review)

V. F. Tyapkov<sup>a, \*</sup> and N. L. Kharitonova<sup>b, \*\*</sup>

<sup>a</sup> AO All-Russia Research Institute for Nuclear Power Plant Operation (VNIIAES), Moscow, 109507 Russia

<sup>b</sup> National Research Center Kurchatov Institute, Moscow, 123182 Russia

\*e-mail: [vftiapkov@vniiaes.ru](mailto:vftiapkov@vniiaes.ru),

\*\*e-mail: [kharitonova\\_nl@nrcki.ru](mailto:kharitonova_nl@nrcki.ru)

**Abstract**—Current issues are examined whose solution could help to assess the effect of film-forming amines, in particular octadecylamine (ODA), on the corrosion state of thermal and mechanical equipment and piping of nuclear power plants and thereby accelerate the introduction of these technologies at nuclear power plants. The application of film-forming amines (FFA), film-forming amine products (FFAPs), and film-forming substances (FFS) has been demonstrated to be an innovative technology designed to minimize the corrosion rate of structural materials and reduce the intensity of deposit formation in the steam-water path of power units at nuclear power plants. In recent years, along with the increased interest in FFAs and FFAPs and the achieved positive results of their use, certain negative phenomena have been observed that caused the suspension of the introduction of the FFA/FFAPs technology at nuclear power plants. The



special aspects are examined of the results of pilot operation of the regimes with dosing ODA to the secondary circuit of power units at NPPs in Russia and abroad. Facts are presented demonstrating that many issues concerning the technologies for application of ODA and other FFAs at nuclear power plants are still open and require additional studies for their solution. Proposals are formulated that may be employed to obtain the missing data, which make it possible to assess the effect of FFAs on the corrosion condition of equipment and piping of nuclear power units and improve understanding of the FFA technology with regard to the description of the main fundamental processes occurring on dosing these chemicals to the NPP steam-water circuit.

*Keywords:* octadecylamine, film-forming amines, film-forming amine products, film-forming substances, film-forming amine dosing technology, corrosion protection, nuclear power plants, chemistry, erosion-corrosion

---

---

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,  
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ  
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

---

---

**МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
АДАПТИВНОЙ НЕЙРОНЕЧЕТКОЙ СИСТЕМЫ<sup>1</sup>**

© 2022 г. М. В. R. Rodríguez<sup>a, \*</sup>, J. L. M. Rodríguez<sup>a, \*\*</sup>, C. de H. Fontes<sup>a, \*\*\*</sup>

<sup>a</sup>*Federal University of Bahia, Polytechnic Institute, Av. Milton Santos, Ondina, Salvador, 40170-110 Brazil*

<sup>\*</sup>*e-mail: maidabbr@gmail.com*

<sup>\*\*</sup>*e-mail: jorgemoyar@gmail.com*

<sup>\*\*\*</sup>*e-mail: cfontes@ufba.br*

Поступила в редакцию 31.08.2021 г.

После доработки 04.11.2021 г.

Принята к публикации 24.11.2021 г.

Преимущества комбинированных энергетических циклов делают их совершенствование приоритетной задачей развития электроэнергетики. Моделирование парогазового цикла для идентификации/определения рабочих переменных, которые могут обеспечить повышение КПД цикла, является довольно сложным процессом. В данной работе моделирование проведено с использованием адаптивной системы нейронечеткого вывода (adaptive neuro-fuzzy inference system – ANFIS). Проанализировано влияние на КПД парогазового цикла трех входных переменных: отношения давлений (степени сжатия) в газовом цикле, давления пара, отбираемого из паровой турбины для предварительного нагрева питательной воды, и тепловых потерь в паровой турбине. Показано, что наиболее существенное влияние на КПД оказывает отношение давлений в газовом цикле. Определено оптимальное значение давления в отборе пара, соответствующее максимальному КПД цикла, равное 62.38%. Проведенное сравнение значений КПД, полученных с помощью ANFIS, и результатов параметрического анализа показало несущественное их расхождение. Предлагаемый подход с использованием ANFIS может быть альтернативой обычной феноменологической модели при моделировании режимов работы парогазовой установки.

*Ключевые слова:* моделирование, комбинированный цикл, парогазовый цикл, газовая турбина, паровая турбина, ANFIS, общая тепловая эффективность цикла, оптимизация

**DOI:** 10.56304/S004036362209003X

# Modeling of a Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) Using an Adaptive Neuro-Fuzzy System

M. B. R. Rodríguez<sup>a, \*</sup>, J. L. M. Rodríguez<sup>a, \*\*</sup>, and C. de H. Fontes<sup>a, \*\*\*</sup>

<sup>a</sup> Federal University of Bahia, Polytechnic Institute, Av. Milton Santos, Ondina, Salvador, 40170-110, Brazil

\*e-mail: maidabbr@gmail.com

\*\*e-mail: jorgemoyar@gmail.com

\*\*\*e-mail: cfontes@ufba.br

**Abstract**—The multiple advantages of the combined power cycles make their improvement a priority. The modeling of a Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) for the identification/recognition of operating variables that can provide an increase in efficiency is a challenge in this type of thermal system. The simulation was carried out using an adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS). The influence of three input variables on the thermal efficiency of the combined cycle was analyzed: the pressure ratio (compression ratio) used in the gas cycle, the pressure of the steam extraction for preheating of feed water (if applicable) and the heat lost to the outside in the steam turbines. It is shown that the ratio of pressures in the gas cycle has the most significant effect on the efficiency. The optimal value of pressure in steam extraction was obtained, corresponding to the maximum efficiency of the cycle, equal to 62.38%. A comparison of the efficiency values obtained using ANFIS and the results of parametric analysis showed their insignificant discrepancy. The proposed approach using ANFIS can be an alternative to the usual phenomenological model when modeling the operating modes of the combined cycle.

**Keywords:** modeling, combined cycle, gas turbine, steam turbine, ANFIS, overall thermal efficiency, optimization

---

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,  
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ  
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

---

**АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОНДЕНСАТОРА КГ2-6200  
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ  
РЕЖИМАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ**

© 2022 г. М. Шавдинова\*, \*\*

*Казахстанско-Немецкий университет, ул. Пушкина, д. 111, Алматы, 050010 Казахстан*

*\*e-mail: shavdinova@dku.kz*

*\*\*e-mail: nirvana-18@mail.ru*

Поступила в редакцию 08.11.2021 г.

После доработки 12.02.2022 г.

Принята к публикации 24.02.2022 г.

Основное назначение конденсатора паротурбинного агрегата – конденсация отработавшего пара турбины и поддержание за последней ее ступенью при номинальных условиях давления пара не выше расчетного, определенного исходя из технико-экономических показателей. Неисправности в конденсаторах приводят к нарушениям в работе паровой турбины, к ее отказам и поломкам, потерям тепла, воды и пара на станции и т.д. В целях обеспечения надежного функционирования конденсатора и повышения эффективности его оборудования разработана, верифицирована и апробирована математическая модель конденсатора турбины Т-110/12.8 применительно к условиям на Алматинской электрической станции (АлЭС) ТЭЦ-2. Показано, что модель может быть использована для построения новых нормативных характеристик конденсатора при расходах пара в конденсатор выше номинальных значений и подаче в основные пучки циркуляционной воды, а во встроенные – сырой воды. Моделью учитываются особенности определения давления пара в различных зонах конденсатора при подаче в основные и встроенные пучки труб охлаждающей воды. С помощью разработанного модуля системы мониторинга технического состояния конденсационной установки паровой турбины Т-110/12.8 АлЭС ТЭЦ-2 установлено, что отклонение фактических показателей конденсатора (в том числе давления пара) от нормативных (расчетных) значений происходит главным образом из-за загрязнения труб конденсатора. Влияние присосов воздуха в большинстве режимов незначительно. Математическая модель позволяет изменять входные параметры, строить графики-зависимости, проводить вычислительный эксперимент, рассчитывать показатели эффективности. Особенностью математической модели конденсатора является то, что она построена по методике, учитывающей особенности определения давления пара в различных зонах конденсатора при подаче охлаждающей воды в основные и встроенные пучки. По результатам промышленного эксперимента проведено сравнение значений нормативных, расчетных и фактических давлений конденсатора для каждого режима.

*Ключевые слова:* конденсатор, паровая турбина, математическая модель, средний коэффициент теплопередачи, расход пара, расход охлаждающей воды, диагностическая модель

**DOI:** 10.56304/S0040363622090053

# Analysis of the Efficiency of the KG2-6200 Condenser Based on Direct Measurement Data in Various Operating Modes and Simulation Results

M. Shavdinova\*, \*\*

*Kazakh-German University, Almaty, 050010 Kazakhstan*

*\*e-mail: shavdinova@dku.kz*

*\*\*email: nirvana-18@mail.ru*

**Abstract**—The main purpose of the condenser of a steam turbine unit is to condense the exhaust steam of the turbine and maintain the steam pressure behind the last stage under nominal conditions not higher than the calculated, which are determined on the basis of technical and economic indicators. Faults in the condensers lead to disruptions in the operation of the steam turbine, to its failures and breakdowns, loss of heat, water, and steam at the station, etc. In order to ensure the reliable operation of the condenser and improve the efficiency of its equipment, a mathematical model of the T-110/12.8 turbine condenser was developed, verified, and tested in relation to the conditions at the Almaty Power Plant (AIPP) of CHPP-2. It is shown that the model can be used to build new standard characteristics of the condenser at steam flow rates in the condenser above the nominal values and supply of circulating water to the main bundles and raw water to the built-in bundles. The model takes into account the peculiarities of determining the steam pressure in various zones of the condenser when cooling water is supplied to the main and built-in bundles of tubes. With the help of the developed module of the monitoring system for the technical condition of the condensing unit of the T-110/12.8 AIPP CHPP-2 steam turbine, it was found that the deviation of the actual condenser performance (including steam pressure) from the standard (calculated) values occurs mainly due to contamination of the condenser tubes. The influence of air suction in most modes is insignificant. The mathematical model allows one to change the input parameters, build dependency graphs, conduct a computational experiment, and calculate performance indicators. A feature of the mathematical model of the condenser is that it is built according to a technique that takes into account the peculiarities of determining the steam pressure in various zones of the condenser when cooling water is supplied to the main and built-in bundles. Based on the results of an industrial experiment, a comparison was made of the values of standard, calculated, and actual condenser pressures for each mode.

**Keywords:** condenser, steam turbine, mathematical model, average heat-transfer coefficient, steam flow rate, cooling water flow rate, diagnostic model

## МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ АЭРОЗОЛЕЙ ПРОДУКТОВ ДЕЛЕНИЯ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ

© 2022 г. Д. А. Назаров<sup>а</sup>, Д. С. Синицын<sup>а, \*</sup>, Н. А. Мосунова<sup>а</sup>, А. А. Сорокин<sup>а, \*\*</sup>

<sup>а</sup>Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН,  
Большая Тульская ул., д. 52, Москва, 115191 Россия

\*e-mail: synitsyn@ibrae.ac.ru

\*\*e-mail: sorokin@ibrae.ac.ru

Поступила в редакцию 20.01.2022 г.

После доработки 11.02.2022 г.

Принята к публикации 24.02.2022 г.

При тяжелой аварии на АЭС с разгерметизацией I контура и активной зоны реактора основная масса летучих и нелетучих продуктов деления поступает в атмосферу защитной оболочки в виде аэрозолей, которые являются многокомпонентными по составу и полидисперсными по размеру частицами. Размер частиц может варьироваться от нескольких нанометров до десятков микрометров. Размер и масса аэрозольных частиц определяют время их жизни во взвешенном состоянии в атмосфере помещений реактора. Радиационная активность частиц зависит от содержания в них радионуклидов и только косвенно связана с их массой и размером. Поэтому при моделировании поведения радионуклидов очень важно учитывать не только изменение дисперсных характеристик аэрозольных частиц, например их массы и размера, но и содержание в частицах малых или даже очень малых по массе, но высокорadioактивных примесей. Представлена модель поведения аэрозолей продуктов деления с учетом изменения концентрации, размера и состава аэрозолей, включая изменение плотности материала частиц. Модель реализована в приближении метода фракций для дискретной массы частиц. Для учета влияния состава компонентов на плотность материала смешанных аэрозолей рассмотрено приближение идеального раствора. Проведены тестовые расчеты для модельной задачи с двумя источниками аэрозольных частиц разного состава и диаметра в объеме модельного помещения. Первый источник состоял из частиц CsOH, а второй – из частиц UO<sub>2</sub>. Показано, что при моделировании поведения многокомпонентных аэрозолей продуктов деления в помещениях важно учитывать изменение состава аэрозолей в результате коагуляции и, как следствие, изменение плотности материала аэрозольных частиц, которая зависит как от состава, так и от плотности индивидуальных компонентов.

*Ключевые слова:* продукты деления, радионуклиды, защитная оболочка, многокомпонентные аэрозоли, моделирование, коагуляция, осаждение, плотность аэрозолей, тяжелая авария, радиоактивные отложения

DOI: 10.56304/S0040363622090028

# Simulating the Behavior of Fission Product Aerosols in the Containment

D. A. Nazarov<sup>a</sup>, D. S. Sinitsyn<sup>a, \*</sup>, N. A. Mosunova<sup>a</sup>, and A. A. Sorokin<sup>a, \*\*</sup>

<sup>a</sup> Nuclear Safety Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 115191 Russia

\*e-mail: [synitcyn@ibrae.ac.ru](mailto:synitcyn@ibrae.ac.ru)

\*\*e-mail: [sorokin@ibrae.ac.ru](mailto:sorokin@ibrae.ac.ru)

**Abstract**—During a severe accident at an NPP involving loss of the primary coolant circuit and reactor core tightness, the majority of volatile and nonvolatile fission products are released into the containment atmosphere in the form of aerosols, the particles of which are multicomponent in composition and polydisperse in size. The particle sizes may vary from a few nanometers to several tens of micrometers. The size and mass of aerosol particles determine their lifetime in a suspended state in the atmosphere of the reactor premises. The radiation activity of particles depends on the content of radionuclides in them and is only indirectly connected with their mass and size. Therefore, in simulating the behavior of radionuclides, it is very important to take into account not only the change in the disperse characteristics of aerosol particles, e.g., their mass and size, but also the content of low- and even very low-mass but highly radioactive admixtures in the particles. The article presents a fission product aerosols' behavior model, which takes into account a change in the concentration, size, and composition of aerosols, including a change in the particle material density. The model is implemented in the fraction method approximation for a discrete mass of particles. For taking into account the effect that the composition of components has on the density of mixed aerosol material, the ideal solution approximation is considered. Test calculations for the model problem with two sources of aerosol particles having different composition and diameter in the modeled room volume were carried out. The first source consisted of CsOH particles, and the second one of UO<sub>2</sub> particles. It is shown that it is important when simulating the behavior of multicomponent fission product aerosols in premises to take into account the change in the composition of aerosols as a result of coagulation and, as a consequence, the change in aerosol particle material density, which depends both on the composition and density of individual components.

**Keywords:** fission products, radionuclides, containment, multicomponent aerosols, simulation, coagulation, deposition, aerosol density, severe accident, radioactive deposits

## СЕПАРАТОРЫ-ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК АЭС С ВВЭР

© 2022 г. А. С. Шамароков<sup>a</sup>, \*, В. М. Зорин<sup>b</sup>, С. Б. Пустовалов<sup>c</sup>, Е. А. Михушкина<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Научно-производственная фирма ЭКИП, Солдатская ул., д. 3, Москва, 111020 Россия

<sup>b</sup>Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

<sup>c</sup>Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”,  
пл. Академика Курчатова, д. 1, Москва, 123182 Россия

\*e-mail: rasa7@mail.ru

Поступила в редакцию 14.11.2021 г.

После доработки 17.01.2022 г.

Принята к публикации 26.01.2022 г.

Представлены результаты сравнения конструкционных, массогабаритных и технологических характеристик сепараторов-пароперегревателей (СПП) паротурбинных установок АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР) на базе кассетной трубной системы (СПП-К), применяемой в настоящее время, с перспективным аппаратом на основе коллекторно-ширмовой трубной системы (СПП-ШН) с организацией процессов конденсации греющего пара и отвода выделившихся при конденсации неконденсирующихся газов. Рассматриваемый в статье сепаратор СПП-ШН отличается от СПП-Ш, разработанного в начале XXI в. специалистами ВНИИАМ, конструкцией трубного пучка ступеней пароперегревателей и работой трактов конденсации греющего пара. Устранение теплогидравлической неравномерности и обеспечение стабильной и надежной работы трубных пучков ступеней пароперегревателей СПП-ШН без термопульсаций и парогазовых пробок достигается за счет растворения газов, выделившихся при конденсации пара, на участке охлаждения конденсата. Трубный пучок каждой ступени пароперегревателя СПП-ШН представляет собой один участок, в котором совмещаются конденсация пара и охлаждение конденсата. При этом полностью исключаются потери греющего пара из-за отсутствия продувки. Кроме того, уменьшаются расходы греющего пара в ступенях пароперегревателей благодаря охлаждению конденсата и повышаются экономичность работы аппарата и КПД турбоустановки. Использование СПП-ШН позволит существенно сократить площадь, занимаемую системой промежуточной сепарации и перегрева пара в машинном зале, а также снизить в 2 раза металлоемкость аппарата по сравнению с СПП-К. Указанные возможности СПП-ШН имеют существенное значение при реконструкции (модернизации) действующих и создании новых энергоблоков АЭС и оптимизации проектно-технологических и объемно-компоновочных решений систем промежуточной сепарации и перегрева пара действующих и проектируемых паротурбинных установок с соответствующим снижением приведенных годовых затрат, включающих капитальные вложения и эксплуатационные расходы.

**Ключевые слова:** паротурбинная установка АЭС, сепаратор-пароперегреватель, конденсация, вертикальный цилиндрический коллектор, коллекторно-ширмовая трубная система, кассетная трубная система, продувка пара, теплогидравлическая неустойчивость

**DOI:** 10.56304/S0040363622080082



# The New Generation of Separator-Superheaters for Steam-Turbine Units of Nuclear Power Plants (NPP) with VVER-Reactors

A. S. Shamarokov<sup>a, \*</sup>, V. M. Zorin<sup>b</sup>, S. B. Pustovalov<sup>c</sup>, and E. A. Mikhushkina<sup>b</sup>

<sup>a</sup> *Research and Production Company EKIP, Moscow, 111020 Russia*

<sup>b</sup> *National Research University Moscow Power Engineering Institute (NRU MPEI), Moscow, 111250 Russia*

<sup>c</sup> *National Research Center Kurchatov Institute, Moscow, 123182 Russia*

\*e-mail: [rasa7@mail.ru](mailto:rasa7@mail.ru)

**Abstract**—Results are presented from a comparison of the design, weight, size, and process characteristics of separator-superheaters (SSH) for steam-turbine units at nuclear power plants with pressurized water power reactors (VVER), which are based on a cartridge-type tube system (SSH-CTS) and are currently used, with a promising apparatus based on a manifold-platen tube system (SSH-MPS) with provisions for the heating-steam condensation and the removal of noncondensable gases released during condensation. The SSH-MPS separator considered in the article differs from the SSH-P, developed at the beginning of the 21st century by specialists of VNIAM, by the design of the tube bundle in the superheater stages and the operation of the heating-steam condensation paths. Elimination of the thermohydraulic nonuniformity in and stable and reliable operation of tube bundles is SSH-MPS superheaters without temperature fluctuations and steam-gas plugs are attained due to dissolution of the gases released during steam condensation in the condensate cooling section. The tube bundles of each stage of the SSH-MPS superheater is a single section where steam condensation and condensate cooling are combined. This design eliminates all heating-steam losses since purging is not provided. In addition, heating-steam flowrates in superheater stages decrease due to the condensate cooling, and the effectiveness of the apparatus and the efficiency of the turbine unit increase. Application of SSH-MPS will considerably decrease the footprint of the system of intermediate separation and reheat of steam in the turbine hall and will also reduce the apparatus's metal intensity by half as compared to the SSH-CTS system. The outlined capabilities of the SSH-MPS system are essential in the reconstruction (upgrading) of existing and development of new power units at NPPs and optimization of design, process, and space-layout solutions for intermediate separation and reheat of steam systems for operating and newly designed steam-turbine units with a corresponding reduction in annual reduced costs, including CAPEX and OPEX.

*Keywords:* steam-turbine unit of NPP, separator-superheater, condensation, vertical cylindrical manifold, manifold-platen tube system, cartridge tube system, steam vent, thermohydraulic instability

---

---

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,  
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

---

---

**СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
РАДИАЦИОННОГО ТЕПЛОПЕРЕНОСА В СЕЛЕКТИВНЫХ ГАЗАХ (ОБЗОР)**

© 2022 г. В. А. Кузнецов\*

*Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,  
ул. Костюкова, д. 46, Белгород, 308012 Россия*

*\*e-mail: kousnezow@mail.ru*

Поступила в редакцию 21.11.2021 г.

После доработки 20.12.2021 г.

Принята к публикации 26.01.2022 г.

Радиационный теплоперенос в газообразной среде печей и топок представляет собой важнейший теплообменный процесс, от которого зависит эффективность работы промышленных установок. Это объясняет большой интерес инженеров-теплотехников к современным методам численного моделирования радиационного переноса. Теплоперенос в высокотемпературных газах математически описывается дифференциальным уравнением радиационного переноса совместно с транспортными уравнениями тепловой конвекции. Основная проблема состоит в том, что трехатомные газы, такие как водяной пар и углекислый газ, излучают и поглощают радиационную энергию селективно, вследствие чего их коэффициенты поглощения становятся переменными в пространственных координатах. Благодаря достижениям последних десятилетий в инфракрасной спектроскопии были созданы благоприятные условия для разработки хорошо обоснованных моделей, позволяющих находить коэффициенты поглощения важнейших трехатомных газов. Полинейный расчет радиационного переноса в миллионе спектральных линий уступил место модели узкой полосы спектра с коррелированным коэффициентом поглощения и затем глобальным полноспектральным моделям. Наряду с моделями коэффициента поглощения совершенствуются методы численного решения дифференциального уравнения радиационного переноса. Как результат, в настоящее время более десятка различных моделей и методов могут применяться для расчета теплообмена излучением в промышленных установках. Предлагаемый обзор частично устраняет недостаток публикаций, в которых сравниваются разные подходы к численному исследованию радиационных проблем. В нем прослеживается, вплоть до нашего времени, более чем двадцатилетнее последовательное развитие математических моделей радиационного теплопереноса в селективных газах. Основные методы итерационного решения дифференциального уравнения радиационного переноса также включены в обзор. В то же время, чтобы не усложнять анализ моделей, в обзоре не отражена избыточная информация, относящаяся к граничным условиям и к рассеиванию лучей. Для обеспечения однозначности используемых понятий обзор предваряется короткой теоретической справкой.

*Ключевые слова:* тепловое излучение, селективные газы, селективное поглощение излучения, радиационный теплоперенос, численное моделирование

**DOI:** 10.56304/S0040363622080045

# Modern Methods for Numerical Simulation of Radiation Heat Transfer in Selective Gases (Review)

V. A. Kuznetsov\*

*Shukhov Belgorod State Technological University, Belgorod, 308012 Russia*

*\*e-mail: kousnezow@mail.ru*

**Abstract**—Radiative heat transfer in a gaseous environment of furnaces and ovens is the most important heat-transfer process controlling the efficiency of industrial installations. This explains the great interest of thermal engineers in modern methods of numerical simulation of radiative heat transfer. Heat transfer in high-temperature gases is mathematically described by the differential equation of radiative heat transfer together with the transport equations of thermal convection. The main problem is that triatomic gases, such as water vapor and carbon dioxide, selectively emit and absorb radiation energy, as a result of which their absorption coefficients become variable in spatial coordinates. The advances of recent decades in infrared spectroscopy have brought about favorable conditions for the development of well-substantiated models suitable for the calculation of absorption coefficients of the most important triatomic gases. The polylinear calculation of radiative transfer in a million spectral lines gave way to a narrow band model with a correlated absorption coefficient and then to global full spectrum models. Along with models of the absorption coefficient, methods for the numerical solution of the differential equation of radiative transfer are being improved. As a result, more than a dozen different models and methods can be used at present to calculate radiative heat transfer in industrial units. The proposed review partially eliminates the lack of publications that compare different approaches to the numerical study of radiation problems. It traces, up to up to the present time, more than 20 years of successive development of mathematical models of radiative heat transfer in selective gases. The main methods for the iterative solution of the differential equation of radiative heat transfer are also included in the review. At the same time, to eliminate complication of the model analysis, the review does not include excess information on boundary conditions and beam scattering. To ensure the unambiguity of the concepts used, the review is preceded by a short theoretical note.

*Keywords:* thermal radiation, selective gases, selective radiation absorption, radiation heat transfer, numerical simulation

---

---

**ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ,  
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА**

---

---

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
МУЛЬТИКАСКАДНЫХ БИНАРНЫХ ЦИКЛОВ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ  
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ**

© 2022 г. Г. В. Томаров<sup>а</sup>, \*, А. А. Шипков<sup>а</sup>, \*

<sup>а</sup> ООО “Геотерм-М”, ул. Лефортовский Вал, д. 24, Москва, 111250 Россия

\*e-mail: geoatom.m@gmail.com

Поступила в редакцию 20.01.2022 г.

После доработки 15.03.2022 г.

Принята к публикации 23.03.2022 г.

Создание эффективных технологий преобразования низкотемпературного тепла в электроэнергию с применением бинарных энергоблоков, работающих по органическому циклу Ренкина, – актуальная проблема современной энергетики. Интерес к этим технологиям неуклонно растет, поскольку они позволяют утилизировать тепло сбросного теплоносителя на различных производствах и геотермальных электростанциях (ГеоЭС). В настоящее время в качестве источников геотермального теплоносителя для выработки электрической энергии все чаще используются низкотемпературные ресурсы, широко распространенные во всем мире. Одним из направлений повышения эффективности бинарных технологий может стать применение мультикаскадных бинарных энергокомплексов, которые представляют собой несколько последовательно включенных бинарных контуров. Благодаря возможности оптимального выбора рабочего тела в каждом контуре обеспечивается наибольшая эффективность отдельного каскада и энергокомплекса в целом. Предварительные оценки показали, что с ростом количества каскадов снижается дополнительная мощность, которую можно получить путем добавления нового каскада. Оптимизационные расчеты были ограничены сравнением двух- и трехкаскадных бинарных энергокомплексов с однокаскадным бинарным энергоблоком. Представлены результаты исследований влияния выбора органического рабочего тела и температуры геотермального теплоносителя на технико-экономические характеристики мультикаскадных бинарных энергокомплексов при утилизации геотермального теплоносителя температурой 70°C. Установлено, что с повышением температуры исходного геотермального теплоносителя эффективность передачи тепла в бинарный цикл мультикаскадных энергокомплексов снижается. Показано, что наибольшее снижение удельного расхода геотермального теплоносителя и одновременный рост мощности при переходе от однокаскадного энергоблока к двух- и трехкаскадным энергокомплексам достигаются при невысоких значениях его температуры.

*Ключевые слова:* мультикаскадный бинарный энергокомплекс, бинарный энергоблок, бинарные энерготехнологии, бинарный цикл, электростанция, органическое рабочее тело, геотермальный теплоноситель, мощность, удельный расход

DOI: 10.56304/S0040363622090077

# Results from Optimization Studies of Multistage Binary Cycles for Utilization of Low-Temperature Geothermal Heat Carrier

G. V. Tomarov<sup>a, \*</sup> and A. A. Shipkov<sup>a, \*</sup>

<sup>a</sup> *OOO Geoterm-M, Moscow, 111250 Russia*

*\*e-mail: geoatom.m@gmail.com*

**Abstract**—The creation of efficient technologies for converting low-temperature heat into electricity using binary power units operating on the organic Rankine cycle is an urgent problem of modern energy. Interest in these technologies is steadily growing since they make it possible to utilize the heat of waste coolant in various industries and geothermal power plants (GeoPPs). Currently, low-temperature resources, which are widespread throughout the world, are increasingly used as sources of geothermal coolant for generating electrical energy. One of the ways to increase the efficiency of binary technologies can be the use of multicascade binary energy complexes, which are several binary circuits connected in series. Due to the possibility of optimal selection of the working fluid in each circuit, the highest efficiency of an individual cascade and the energy complex as a whole is ensured. Preliminary estimates showed that the additional power that can be obtained by adding a new cascade decreases as the number of cascades increases. Optimization calculations were limited to comparing two- and three-stage binary power complexes with a single-stage binary power unit. The results of studies into the influence of the choice of an organic working fluid and the temperature of a geothermal coolant on the technical and economic characteristics of multicascade binary energy complexes with the utilization of a geothermal coolant with a temperature of 70°C are presented. It has been established that the efficiency of heat transfer to the binary cycle of multicascade energy complexes decreases with an increase in the temperature of the initial geothermal coolant. It is shown that the greatest decrease in the specific consumption of the geothermal coolant and the simultaneous increase in power during the transition from a single-stage power unit to two- and three-stage power complexes are achieved at low values of its temperature.

*Keywords:* multicascade binary energy complex, binary power unit, binary energy technologies, binary cycle, power plant, organic working fluid, geothermal coolant, power, specific consumption

---

---

**ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

---

---

## **ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВ В КОТЛАХ ТЭС И КОТЕЛЬНЫХ**

© 2022 г. П. В. Росляков<sup>a, \*</sup>, Б. А. Рыбаков<sup>b</sup>, М. А. Савитенко<sup>b</sup>, И. Л. Ионкин<sup>a</sup>, Б. Лунинг<sup>c</sup>

<sup>a</sup> *Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия*

<sup>b</sup> *АНО “Центр исследований и научных разработок в области энергетики “Водородные технологические решения”,  
Большая Академическая ул., д. 5, корп. 1, оф. 412, Москва, 127299 Россия*

<sup>c</sup> *Clean Air Technologies AB, Skeppsbron 2, 211 20 Malmö Sweden*

*\*e-mail: RoslyakovPV@mpei.ru*

Поступила в редакцию 09.02.2022 г.

После доработки 17.02.2022 г.

Принята к публикации 24.02.2022 г.

В рамках выполнения Парижского соглашения во многих странах мира, включая Россию, проводится большая работа по сокращению выбросов парниковых газов. Одна из основных отраслей промышленности, являющаяся антропогенным источником парниковых газов, – угольная тепло- и электроэнергетика. Перспективной мерой по снижению выбросов углекислого газа в энергетике становится переход с угля на природный газ. При этом особое внимание уделяется сжиганию природного газа в смеси с водородом. В данной работе рассмотрены технические возможности сжигания водородсодержащих газов (ВСГ) в традиционных и конденсационных энергетических установках. Показано, что увеличение доли водорода в смеси с природным газом при сжигании в котлах вызовет изменение тепловосприятия всех поверхностей нагрева, расположенных в газовом тракте котла, температуры газов и, в конечном итоге, КПД котла, что потребует серьезного пересмотра конструкции традиционных газовых и пилеугольных котлов. Одновременно добавка водорода в природный газ приводит к увеличению концентрационной области устойчивого горения такой смеси и росту скорости нормального распространения пламени, что не только играет положительную роль, но и несколько осложняет практическую реализацию сжигания смеси водорода с природным газом в горелочных устройствах и энергетических установках. Необходимо принять меры, исключающие возможность самовоспламенения водородсодержащих газов ввиду их повышенной пожаро- и взрывоопасности, в том числе рассмотреть вопросы размещения технологического оборудования и транспортировки водорода. Одновременное снижение выбросов в атмосферу как водяного пара, так и углекислого газа при сжигании природного и водородсодержащих газов в паровых и водогрейных котлах возможно при использовании конденсационных теплоутилизаторов, что позволит повысить эффективность использования топлива и увеличить тепловую мощность энергетической установки.

*Ключевые слова:* котел, парниковые газы, природный газ, водород, водородсодержащие газы, число Воббе

**DOI:** 10.56304/S0040363622090041

# Assessment of the Potential for Decreasing Greenhouse Gas Emission in Burning Fuels in Boilers at Thermal-Power Plants (TPP) and Boiler Houses

P. V. Roslyakov<sup>a, \*</sup>, B. A. Rybakov<sup>b</sup>, M. A. Savitenko<sup>b</sup>, I. L. Ionkin<sup>a</sup>, and B. Luning<sup>c</sup>

<sup>a</sup> National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

<sup>b</sup> ANO Hydrogen Technology Solutions Center for Research and Scientific Development, Moscow, 127299 Russia

<sup>c</sup> Clean Air Technologies AB, Skeppsbron 2, Malmo, 211 20 Sweden

\*e-mail: RoslyakovPV@mpei.ru

**Abstract**—Many countries around the world, including Russia, are performing extensive work towards meeting the Paris Agreement goals to reduce greenhouse gas emissions. One of the main industries that is an anthropogenic source of greenhouse gases is the coal-fired heat and power industry. A change-over from coal to natural gas becomes a promising measure for reducing carbon dioxide emission in the power industry. In the process, special attention is given to the combustion of natural gas mixed with hydrogen. This work examined engineering capabilities for burning hydrogen-containing gases (HCG) in conventional and condensing power facilities. Increasing the content of hydrogen in a mixture with natural gas when burning it in boilers has been demonstrated to affect the heat absorption of all heating surfaces in the boiler gas path, the gas temperature, and, ultimately, the boiler efficiency of the boiler, thereby requiring in-depth redesign of conventional gas-fired and pulverized coal-fired boilers. At the same time, the addition of hydrogen to natural gas extends the concentration range of stable combustion of such a mixture and increases the normal flame propagation velocity, which not only plays a positive role but also makes more intricate the practical implementation of the combustion of a hydrogen–natural gas mixture in burners and power facilities. Measures should be taken to prevent self-ignition of hydrogen-containing gases due to their higher fire and explosion hazard, including issues related to the location of process equipment and hydrogen transportation. A simultaneous decrease in atmospheric emissions of both water vapor and carbon dioxide during combustion of natural gas or hydrogen-containing gases in steam- and hot-water boilers can be attained by means of condensing heat recovery units that will improve the efficiency of fuel utilization and increase the thermal capacity of the power facility.

*Keywords:* boiler, greenhouse gases, natural gas, hydrogen, hydrogen-containing gases, Wobbe number