

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 11, 2022

Автоматизация и тепловой контроль в энергетике

Результаты разработки и испытаний устройства оптимального управления автономным фотоэлектрическим источником питания

Я. А. Меньшиков, А. Б. Тарасенко, М. Ж. Сулейманов 5

Атомные электростанции

Анализ теплотехнических характеристик теплосилового контура АЭС малой мощности на неводных рабочих веществах

А. А. Сухих, И. С. Антаненкова, Чан Куок Тхинь 16

Моделирование термического взаимодействия топлива и натриевого теплоносителя с использованием интегрального кода ЕВКЛИД/V2

Э. В. Усов, В. И. Чухно, И. А. Климонов, А. А. Бутов, Н. А. Мосунова, В. Ф. Стрижов 28

Металлы и вопросы прочности

Исследование влияния напряжений, возникающих при модификации поверхности образцов стали 20Х13, на инкубационный период процесса каплеударной эрозии

*А. Ф. Медников, А. В. Рыженков, Г. М. Бровка, Г. В. Качалин,
А. Б. Тхабисимов, О. С. Зилова* 35

Возобновляемые источники энергии, гидроэнергетика

Комплексная алюмоводная технология получения водорода

Э. П. Волков, Е. И. Школьников 50

Охрана окружающей среды

Снижение вибрации и шума от энергетических установок пассивными и активными методами

А. В. Кирюхин, О. О. Мильман, Л. Н. Серезкин, Е. А. Лошкарева 57

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Моделирование методом LES смешанной конвекции ртути при опускном течении в вертикальной неоднородно обогреваемой трубе в сопряженной постановке

В. И. Артемов, М. В. Макаров, Г. Г. Яньков, К. Б. Минко 69

Кризисные явления и интенсификация теплообмена при кипении и испарении в горизонтальных пленках жидкости (обзор)

А. Н. Павленко, В. И. Жуков, Д. А. Швецов 81

**Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства
и вспомогательное оборудование котлов**

Система электрического воспламенения пылеугольного топлива и опыт ее применения

Д. С. Синельников, А. В. Шихотинов

98

Contents

Vol. 69, No. 11, 2022

Automation and Heat Control in Power Engineering

A Device for Optimal Control of an Autonomous Photovoltaic Power Supply Source:
Development and Test Results

Ya. A. Men'shikov, A. B. Tarasenko, and M. Zh. Suleimanov 5

Nuclear Power Plants

Analyzing the Thermal Characteristics of a Small Capacity NPP Thermal Power Circuit
with Nonaqueous Working Fluids

A. A. Sukhikh, I. S. Antanenkova, and Tran Quoc Think 16

Simulating the Thermal Interaction between Fuel and Sodium Coolant Using
the EUCLID/V2 Integrated Code

*E. V. Usov, V. I. Chukhno, I. A. Klimonov, A. A. Butov,
N. A. Mosunova, and V. F. Strizhov* 28

Metals and Strength Problems

Effect of Stresses Occurring under Modifying 20X13 Steel Exerted
on the Incubation Period of Dropping Impact Erosion

*A. F. Mednikov, A. V. Ryzhenkov, G. M. Brovka, G. V. Kachalin,
A. B. Tkhabisimov, and O. S. Zilova* 35

Renewable Energy Sources, Hydropower Engineering

Integrated Aluminum-Water Technology for Hydrogen Production

E. P. Volkov and E. I. Shkol'nikov 50

Environment Protection

Decreasing Vibrations and Noise from Power Facilities by Passive and Active Methods

A. V. Kiryukhin, O. O. Mil'man, L. N. Serezhkin, and E. A. Loshkareva 57

Heat and Mass Transfer and Properties of Working Fluids and Materials

LES-Based Conjugate Simulation of Mixed Mercury Convection for Downflow
in a Nonuniformly Heated Vertical Pipe

V. I. Artemov, M. V. Makarov, G. G. Yan'kov, and K. B. Minko 69

Crisis Phenomena and Heat-Transfer Enhancement during Boiling and Evaporation
in Horizontal Liquid Films

A. N. Pavlenko, V. I. Zhukov, and D. A. Shvetsov 81

**Steam Boilers, Power-Plant Fuels, Burner Units,
and Boiler Auxiliary Equipment**

A Pulverized Coal Fuel Electrical Ignition System and Its Application Experience

D. S. Sinel'nikov and A. V. Shikhotinov

**АВТОМАТИЗАЦИЯ
И ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ**

**РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ И ИСПЫТАНИЙ УСТРОЙСТВА
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫМ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ¹**

© 2022 г. Я. А. Меньшиков^а, А. Б. Тарасенко^а, М. Ж. Сулейманов^а, *

^аОбъединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., д. 13, корп. 2, Москва, 125412 Россия

*e-mail: smusi@mail.ru

Поступила в редакцию 12.04.2022 г.

После доработки 26.04.2022 г.

Принята к публикации 28.04.2022 г.

Описаны новый способ и устройство автоматического управления зарядом аккумуляторной батареи (АКБ) для автономного источника питания с функцией экстремального регулирования мощности солнечной батареи (СБ) (МРРТ-контроллер). Контроллер предназначен для заряда литий-ионных аккумуляторных батарей и может использоваться для работы как с литий-железофосфатными аккумуляторами (LiFePO_4 , 3.2 В), так и с литий-ионными (NiCoMnO , 3.7 В). Контроллер построен на базе высокочастотного импульсного понижающего преобразователя с синхронным выпрямлением. Отличительные особенности контроллера — выравнивание напряжения на секциях аккумуляторной батареи и управление ее нагревателем перед ее зарядом. Этот предварительный прогрев АКБ позволяет отказаться от тяжелых и недолговечных свинцовых аккумуляторов и перейти к использованию надежных, малогабаритных и высокоресурсных литий-ионных аккумуляторных батарей, в том числе в условиях низких температур, при которых применение последних затруднено или невозможно из-за снижения емкости. Важная особенность разработанного контроллера — питание его собственных нужд от солнечной батареи, а не только от аккумуляторной, как это предусмотрено в абсолютном большинстве имеющихся на рынке контроллеров, что расширяет области его практического использования. Контроллер имеет необходимый комплекс защит: от подключения солнечной батареи обратной полярностью, перезаряда и глубокого разряда аккумуляторной батареи, переохлаждения или перегрева АКБ, перегрузки по току нагрузки. Рабочий диапазон напряжения на солнечной батарее варьируется от 15 до 45 В. Максимальный ток заряда аккумуляторной батареи, как и отдаваемый в нагрузку максимальный ток, составляет 20 А. Весь функционал реализован на печатной плате с односторонним монтажом электронных компонентов. Выполнен комплекс экспериментальных исследований режимов работы устройства, подтвердивший работоспособность заложенных алгоритмов управления. Предлагаемый контроллер может быть использован в различных областях деятельности, в частности для питания удаленного телекоммуникационного оборудования, камер видеофиксации правонарушений, в сельском хозяйстве, в первую очередь в животноводстве, в сфере туризма и т.д.

Ключевые слова: контроллер заряда, экстремальный регулятор мощности, солнечная батарея, фотоэлектрический преобразователь, имитатор солнечной батареи, аккумулятор, понижающий преобразователь

DOI: 10.56304/S0040363622110066

A Device for Optimal Control of an Autonomous Photovoltaic Power Supply Source: Development and Test Results

Ya. A. Men'shikov^a, A. B. Tarasenko^a, and M. Zh. Suleimanov^{a, *}

^a *Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125412 Russia*

**e-mail: smusi@mail.ru*

Abstract—The article describes a new method and device for automatically controlling the charge of a storage battery (SB) for an autonomous power supply source with the function of the photovoltaic array (PVA) maximum power point tracking control (an MPPT controller). The controller is intended for charging Li-ion batteries and can be used to operate with both lithium iron phosphate (LiFePO₄, 3.2 V) and lithium-ion (NiCoMnO, 3.7 V) batteries. The controller is constructed on the basis of a high-frequency synchronous buck converter. The controller's distinctive features are that it equalizes the voltages across the storage battery sections and controls its heater prior to perform the battery charging. Owing to the SB preheating, it becomes possible to discard the use of lead storage batteries, which are heavy-weight devices with a rather short service life, and make a shift to the use of reliable, compact, and durable Li-ion batteries, also under low temperature conditions, in which the use of such batteries is difficult or even impossible in view of a drop of their energy-storage capacity. An important feature of the developed controller is that its auxiliaries take power supply from a photovoltaic array and not only from the storage battery, as is the case in the absolute majority of the commercially available controllers, due to which it has a broader field of practical applications. The controller is equipped with the necessary set of protections, including those from photovoltaic array connection in inverse polarity, from SB overcharging and deep discharge, overcooling or overheating, and load overcurrent. The operating range of voltage across the photovoltaic array varies from 15 to 45 V. The storage battery maximal charging, as well as load current, is 20 A. The entire set of controller functions has been implemented on a single-sided printed-circuit board. A set of experimental studies of the device operation modes was carried out, which has confirmed the efficiency of built-in control algorithms. The proposed controller can be used in various fields of activity, in particular, for supplying power to remote telecommunication equipment, offence recording cameras, in agriculture (primarily in livestock farming), in tourism industry, etc.

Keywords: charge controller, maximum power point tracking controller, photovoltaic array, photovoltaic converter, photovoltaic array simulator, storage battery, buck converter

АНАЛИЗ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОСИЛОВОГО КОНТУРА АЭС МАЛОЙ МОЩНОСТИ НА НЕВОДНЫХ РАБОЧИХ ВЕЩЕСТВАХ

© 2022 г. А. А. Сухих^{a, b, *}, И. С. Антаненкова^b, Чан Куок Тхинь^b

^aНИЦ “Курчатовский институт”, пл. Академика Курчатова, д. 1, Москва, 123182 Россия

^bНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

*e-mail: sukhikhaa@mpei.ru

Поступила в редакцию 28.03.2022 г.

После доработки 14.04.2022 г.

Принята к публикации 28.04.2022 г.

Приведена предпроектная оценка перспектив разработки теплосиловых контуров атомных электростанций малой мощности (АЭСММ) на различных неводных рабочих веществах. Представлены результаты анализа вариантов исполнения II (турбинного) контура АЭСММ, I контур которой включает в себя микротопливный автономный расплавно-солевой реактор (МАРС). Рассмотрены тепловые схемы воздушной газотурбинной установки открытого типа без регенерации, газотурбинной установки с двухступенчатым сжатием воздуха в компрессоре и регенерацией, а также паротурбинной установки на октафторпропане (C_3F_8), работающей по органическому циклу Ренкина. Показана возможность достижения наибольшей термодинамической эффективности преобразования тепловой энергии на базе паротурбинной установки на октафторпропане при температурах до 650°C. Расчетный КПД цикла такой установки превышает 50%, а КПД безрегенерационной ГТУ составляет не более 33%. Проведено сравнение основных теплотехнических и массогабаритных характеристик оборудования теплосилового контура АЭСММ для предложенных вариантов исполнения. Выявлено, что главной технической проблемой при разработке и внедрении теплосилового оборудования II контура на основе ГТУ будут массовые и габаритные характеристики теплообменника активной зоны и регенератора “воздух – воздух” вследствие невысоких коэффициентов теплопередачи. Показано, что использование октафторпропана в качестве рабочего тела турбинного контура позволит существенно уменьшить массогабаритные характеристики основных аппаратов, а следовательно, снизить гидравлические потери в них и стоимость. Полученные результаты свидетельствуют о возможности снижения массы регенеративных аппаратов на октафторпропане в сравнении с воздушными аналогами до 15 раз. С учетом результатов проведенного анализа сформулирован перечень первоочередных технических задач, решение которых позволит успешно реализовать разработку теплосилового контура АЭСММ.

Ключевые слова: атомная электростанция малой мощности, ГТУ, коэффициент полезного действия, теплообменные аппараты, термодинамическая эффективность, октафторпропан, органический цикл Ренкина

DOI: 10.56304/S004036362211008X

Analyzing the Thermal Characteristics of a Small Capacity NPP Thermal Power Circuit with Nonaqueous Working Fluids

A. A. Sukhikh^{a, b, *}, I. S. Antanenkova^b, and Tran Quoc Thinh^b

^a National Research Center Kurchatov Institute, Moscow, 123182 Russia

^b National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

*e-mail: sukhikhaa@mpei.ru

Abstract—Predesign assessment of prospects for developing small capacity nuclear power plant (SCNPP) thermal power circuits operating with various nonaqueous working fluids is given. The article presents the results obtained from an analysis of makeup versions of the SCNPP secondary (turbine) circuit, the primary circuit of which is an autonomous microfuel molten salt cooled reactor (MARS). The thermal process schemes of an open-loop air gas turbine unit without regeneration, a gas turbine unit with two-stage air compression in a compressor and regeneration, and a fluorocarbon turbine unit that uses octafluoropropane (C_3F_8) as working fluid and operates according to the organic Rankine cycle are considered. The possibility of reaching the highest thermodynamic efficiency of thermal energy conversion on the basis of a fluorocarbon turbine unit (FTU) that uses octafluoropropane as working fluid at temperatures up to 650°C is shown. The design cycle efficiency of such a unit exceeds 50%, whereas that of a gas turbine unit (GTU) without regeneration is no more than 33%. The main thermal, mass, and dimensional characteristics of the SCNPP thermal power circuit equipment for the proposed makeup versions are compared with one another. It has been found that the main technical problem faced in designing and introducing the thermal power equipment of the GTU-based secondary circuit will be the mass and dimension characteristics of the reactor core heat exchanger and the air-to-air regenerator in view of low heat-transfer coefficients. It is shown that the use of octafluoropropane as the turbine circuit's working fluid will make it possible to design the main apparatuses with essentially more compact mass and dimension characteristics and, hence, to decrease the hydraulic losses in them and reduce their cost. The obtained results testify that mass of regenerative apparatuses operating on octafluoropropane can be decreased in comparison with that of their air-cooled analogs by up to 15 times. Based on the obtained analysis results, a list of first-priority technical problems has been formulated, the solution of which will make it possible to successfully develop the SCNPP thermal power circuit.

Keywords: small capacity nuclear power plant, GTU, efficiency, heat exchangers, thermodynamic efficiency, octafluoropropane, organic Rankine cycle

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТОПЛИВА И НАТРИЕВОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕГРАЛЬНОГО КОДА ЕВКЛИД/V2¹

© 2022 г. Э. В. Усов^{а, *}, В. И. Чухно^а, И. А. Климонов^а, А. А. Бутов^а,
Н. А. Мосунова^а, В. Ф. Стрижов^а

^аИнститут проблем безопасного развития атомной энергетики РАН,
Большая Тульская ул., д. 52, Москва, 115191 Россия

*e-mail: usovev@gmail.com

Поступила в редакцию 29.03.2022 г.

После доработки 14.04.2022 г.

Принята к публикации 28.04.2022 г.

Настоящая работа посвящена развитию подходов к расчету процессов взаимодействия натриевого жидкометаллического теплоносителя и компонентов разрушенного твэла (топливо и сталь в твердом и жидком состоянии). Подобные процессы могут происходить во время тяжелой аварии при разрушении активной зоны, а также когда разогретые до высокой температуры компоненты твэлов (топливо или оболочка) выбрасываются в поток относительно холодного жидкого теплоносителя либо когда начинается проплавление устройства для сбора топлива расплавом топлива. К причинам аварий с такими последствиями можно отнести резкий рост мощности, вызванный самоходом стрейжерной, и остановку принудительной циркуляции теплоносителя без срабатывания активных и пассивных систем защиты реакторной установки. Для моделирования теплового взаимодействия предложено использовать многокомпонентную термически неравновесную модель, основанную на решении системы уравнений сохранения массы, энергии и количества движения с соответствующими соотношениями, учитывающими особенности теплового и механического взаимодействия расплава с теплоносителем. Моделирование процессов очень важно для определения скачков давления в реакторной установке при выбросе разрушенных компонентов твэла в поток теплоносителя. Тепловое взаимодействие компонентов с теплоносителем может привести к интенсивному испарению теплоносителя и, как следствие, появлению резких скачков давления, определяемых интенсивностью теплообмена между компонентами и теплоносителем и количеством образующегося пара. Для нахождения скорости теплообмена между различными компонентами используются карты режимов теплообмена и соответствующие каждому режиму замыкающие соотношения.

Ключевые слова: реактор на быстрых нейтронах, расплав, топливо, натриевый теплоноситель, интегральные коды ЕВКЛИД/V2, SAFR, HYDRA-IBRAE/LM

DOI: 10.56304/S0040363622110091

Simulating the Thermal Interaction between Fuel and Sodium Coolant Using the EUCLID/V2 Integrated Code

E. V. Usov^{a,*}, V. I. Chukhno^a, I. A. Klimonov^a, A. A. Butov^a, N. A. Mosunova^a, and V. F. Strizhov^a

^a Nuclear Safety Institute, Russian Academy of Sciences (IBRAE RAS), Moscow, 115191 Russia

*e-mail: usovev@gmail.com

Abstract—This article addresses the development of approaches to numerically analyzing the processes of interaction between liquid metal sodium coolant and destructed fuel-pin components (fuel and steel in solid and liquid states). Such processes may occur during a severe accident involving core destruction, and also when fuel-pin components (fuel or cladding) heated to a high temperature release into the flow of relatively cold liquid coolant or when the molten fuel begins to melt the corium catcher. A dramatic growth of power caused by self motion of pins and stoppage of forced coolant circulation without actuation of the reactor plant's active and passive safety systems are among possible events leading to accidents with such consequences. For simulating the thermal interaction, it is proposed to use a multicomponent thermally nonequilibrium model based on the solution of a system of mass, energy, and momentum conservation equations with the relevant relationships that take into account the specific features of thermal and mechanical interaction between the melt and coolant. Simulation of the processes is very important for determining pressure jumps in the reactor plant caused by release of destructed fuel-pin components into the coolant flow. Thermal interaction of fuel-pin components with the coolant may cause intense coolant evaporation and, as a consequence, the occurrence of drastic pressure jumps determined by the intensity of heat transfer from components to coolant and the amount of vapor produced. To find the rate of heat transfer between various components, a chart of heat-transfer modes and closing relationships corresponding to each mode are used.

Keywords: fast reactor, melt, fuel, sodium coolant, integrated codes EUCLID/V2, SAFR, HYDRA-IBRAE/LM

МЕТАЛЛЫ
И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ

**ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРИ МОДИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦОВ СТАЛИ 20X13,
НА ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРОЦЕССА
КАПЛЕУДАРНОЙ ЭРОЗИИ¹**

© 2022 г. А. Ф. Медников^{а, *}, А. В. Рыженков^а, Г. М. Бровка^б, Г. В. Качалин^а,
А. Б. Тхабисимов^а, О. С. Зилова^а

^аНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

^бБелорусский национальный технический университет,
просп. Независимости, д. 65, г. Минск, 220013 Республика Беларусь

*e-mail: MednikovAIF@mpei.ru

Поступила в редакцию 29.04.2022 г.

После доработки 21.05.2022 г.

Принята к публикации 23.05.2022 г.

В работе приведены результаты исследований напряжений, возникающих в образцах стали 20X13 при реализации различных типов модификации поверхности и их комбинаций: борирования, ионного азотирования, ионно-плазменных покрытий Cr-CrC, импульсно-лазерной обработки. Исследование напряжений проводили по методике, основанной на измерении деформации (изгиба) образца. По профилям поверхности, измеренным до и после модификации, получены значения нормального изгиба, которые использовали для оценки изменения напряжений. В результате исследований установлено, что при импульсно-лазерной обработке по характеру нормального изгиба можно судить о наличии сжимающих напряжений в поверхностном слое. В случае нанесения покрытия Cr-CrC после импульсно-лазерной обработки изгиб поверхности уменьшается, что свидетельствует об уменьшении итогового уровня сжимающих напряжений. При комбинации типов модификации поверхности, включающей нанесение покрытия Cr-CrC с последующей импульсно-лазерной обработкой, с ростом толщины покрытия наблюдается переход от сжимающих к растягивающим напряжениям в поверхностном слое. Уменьшение глубины азотированного слоя приводит к снижению растягивающих напряжений. Формирование покрытий Cr-CrC разной толщины на стали 20X13 ведет к образованию напряжений различного уровня. Объединение покрытий разной толщины на основе Cr-CrC с несколькими типами азотирования может приводить к снижению напряжений в этих комбинациях и эрозионной стойкости, превосходящей стойкость стеллита. Полученные зависимости удельной подведенной энергии, свидетельствующей об окончании инкубационного периода процесса эрозионного износа, от внутренних напряжений в поверхностном слое могут использоваться для прогнозирования эрозионной стойкости поверхности после модификации. Прогнозирование может осуществляться по измеренному уровню напряжений на этапе выбора способа защиты.

Ключевые слова: каплеударная эрозия, защитные покрытия, напряжения, измерение деформации, ионно-плазменные покрытия, диффузионные покрытия, импульсно-лазерная обработка

DOI: 10.56304/S0040363622110054

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ

Effect of Stresses Occurring under Modifying 20X13 Steel Exerted on the Incubation Period of Dropping Impact Erosion

A. F. Mednikov^{a, *}, A. V. Ryzhenkov^a, G. M. Brovka^b, G. V. Kachalin^a,
A. B. Tkhabisimov^a, and O. S. Zilova^a

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute (MPEI), Moscow, 111250 Russia

^b Belarusian National Technical University, Minsk, 220013 Republic of Belarus

*e-mail: MednikovAIF@mpei.ru

Abstract—The paper presents the results of studies on stresses occurring in 20X13 grade steel samples under different-types surface modification, such as boronizing, ion nitridizing, Cr—CrC ion-plasma coatings, pulsed laser treatment, and their combinations. The studies on the stresses has been carried out according to a technique based on measuring the deformation (bending) of the sample. From the surface profiles measured before and after the modification, normal bending values have been obtained and then used in order to evaluate the stress change. Resulting from the studies, it has been found that the presence of compressive stresses in the surface layer can be judged in the course of pulsed laser treatment by the character of normal bending. In the case of applying a Cr—CrC coating after a pulsed laser treatment, the surface bending exhibits a decrease, which indicates a decrease in the final level of compressive stresses. Upon combining the types of surface modification, including the deposition of a Cr—CrC coating followed by a pulsed laser treatment, transition from compressive to tensile stresses in the surface layer is observed with an increase in the coating thickness. Reducing the depth of the nitridized layer leads to a decrease in tensile stresses. The formation of Cr—CrC coatings having different thicknesses on the 20X13 grade steel surface leads to the formation of different-level stresses. Combining Cr—CrC-based coatings with different thickness values having several types of nitridizing can lead to stress reduction in these combinations and to an erosion resistance level superior to that of stellite. The obtained specific input energy depending on internal stresses in the surface layer—indicating the fact that the incubation period of the erosive wear process is finished—can be used to predict the erosion resistance level of the surface after modification. Such a prediction can be performed according to the measured stress level at a stage of choosing a protection method.

Keywords: dropping impact erosion, protective coatings, stresses, strain measurement, ion-plasma coatings, diffusion coatings, pulsed laser treatment

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ,
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

КОМПЛЕКСНАЯ АЛЮМОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА

© 2022 г. Э. П. Волков^а, Е. И. Школьников^{а, *}

^аОбъединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., д. 13, стр. 2, Москва, 125412 Россия

*e-mail: Ishkolnikov@mail.ru

Поступила в редакцию 01.02.2022 г.

После доработки 23.03.2022 г.

Принята к публикации 28.05.2022 г.

В настоящей работе изложены особенности гидротермального окисления дисперсного алюминия и обосновывается перспективность его использования для массового производства “безуглеродного” водорода. В процессе гидротермального окисления алюминий взаимодействует с водой или паром. При этом образуются водород без примеси углерода или его соединений и тепловая энергия. Твердым продуктом окисления алюминия является гидроксид алюминия. В статье описывается комплексная малоотходная алюмоводная технология с использованием одного расходоуемого агента – электроэнергии. Технология подразумевает восстановление до металла полученного гидроксида алюминия в рамках одного производства. Регенерированный в процессе электролиза алюминий снова возвращается в цикл для восстановления водорода из воды в реакции гидротермального окисления. Если при электролизе алюминия применять разработанные относительно недавно инертные аноды, а также использовать электроэнергию, вырабатываемую на ГЭС или АЭС, то в технологии будет отсутствовать углеродный след. Разобраны массово-энергетические характеристики и состав продуктов каждого из основных процессов комплексной алюмоводной технологии, а именно: восстановления алюминия из Al_2O_3 электролизом для возвращения его в цикл производства водорода; гидротермального окисления алюминия с получением на выходе пароводородной смеси и конденсированной смеси воды и бемита; выделения оксида алюминия Al_2O_3 из бемита $AlO(OH)$; получения чистого водорода из пароводородной смеси, а также воды для повторного использования; компримирования водорода. Серьезное внимание уделено потенциальной возможности утилизации тепловой энергии пароводородной смеси для компримирования водорода. Вследствие получения при реализации технологии гидротермального окисления алюминия большого количества низкопотенциального тепла возможно использовать термосорбционный компрессор для сжатия водорода до рабочих параметров (40–90 МПа). Это позволяет более чем на порядок уменьшить эксплуатационные расходы на сжатие водорода по сравнению с традиционными механическими компрессорами и одновременно повысить эффективность гидротермального окисления алюминия.

Ключевые слова: водород, гидротермальное окисление алюминия, восстановление алюминия, компримирование водорода, массово-энергетический баланс

DOI: 10.56304/S0040363622110108

ВОЛКОВ, ШКОЛЬНИКОВ

Integrated Aluminum-Water Technology for Hydrogen Production

E. P. Volkov^a and E. I. Shkol'nikov^{a, *}

^a *Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125412 Russia*

**e-mail: Ishkolnikov@mail.ru*

Abstract—In this paper, the features of the hydrothermal oxidation of dispersed aluminum are outlined and the prospects of its use for the mass production of “carbon-free” hydrogen are substantiated. In the course of hydrothermal oxidation, aluminum reacts with water or steam. In this case, hydrogen without the admixture of carbon or its compounds and thermal energy are formed. The solid product of aluminum oxidation is represented by aluminum hydroxide. This paper describes an integrated low-waste aluminum-water technology using such a single consumable agent as electricity. The technology involves the reduction to the metal of the obtained aluminum hydroxide within the framework of a single production. The aluminum regenerated in the electrolysis process can be again returned to the cycle for obtaining hydrogen from water in the hydrothermal oxidation reaction. If relatively recently developed inert anodes, as well as electricity generated at hydroelectric power plants or nuclear power plants, are used in the electrolysis of aluminum, then the technology has no carbon traces. The weight-energy characteristics and the composition of the products of each of the main processes used in the integrated aluminum-water technology are analyzed, namely the reduction of aluminum from Al_2O_3 by means of electrolysis to return Al to the hydrogen-production cycle, the hydrothermal aluminum oxidation with the production of a steam-hydrogen mixture and a condensed mixture of water and boehmite, the separation of aluminum oxide Al_2O_3 from boehmite AlOOH , obtaining pure hydrogen from a steam-hydrogen mixture as well as water for reuse, and hydrogen compression. Serious attention is paid to the potentialities of utilizing the thermal energy of the steam-hydrogen mixture for hydrogen compression. Owing to the production low-grade heat in large amounts under implementing the technology of hydrothermal aluminum oxidation, a thermal sorption compressor can be used for compressing hydrogen to operating parameters (40–90 MPa). This makes it possible to reduce the operating costs for hydrogen compression by more than an order of magnitude compared to traditional mechanical compressors and, at the same time, to provide an increase in the efficiency of aluminum hydrothermal oxidation.

Keywords: hydrogen, aluminum hydrothermal oxidation, aluminum reduction, hydrogen compression, weight-energy balance

**ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

СНИЖЕНИЕ ВИБРАЦИИ И ШУМА ОТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПАССИВНЫМИ И АКТИВНЫМИ МЕТОДАМИ¹

© 2022 г. **А. В. Кирюхин^{а, б, *}, О. О. Мильман^{а, б}, Л. Н. Сережкин^б, Е. А. Лошкарева^б**

^аЗАО НПВП “Турбокон”, ул. Комсомольская Роща, д. 43, г. Калуга, 248010 Россия

^бКалужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,
ул. Степана Разина, д. 26, г. Калуга, 248023 Россия

*e-mail: turbocon2@kaluga.ru

Поступила в редакцию 25.03.2022 г.

После доработки 05.05.2022 г.

Принята к публикации 23.05.2022 г.

Описаны причины, по которым требуется уменьшить передачу вибрации и воздушного шума от оборудования в окружающую среду. Рассматриваются пути этой передачи и соответствующие способы ее снижения пассивными и активными методами. Показано, что трубопроводы, даже виброизолированные от оборудования посредством компенсаторов, могут передавать и даже усиливать вибрацию от установки в широком частотном диапазоне. Отмечается, что уменьшение вибрации трубопроводов важно для эффективной виброизоляции оборудования в энергетическом и транспортном машиностроении, судостроении, для нефте- и газопроводов на перекачивающих станциях. Показано, что для успешного уменьшения передачи вибрации и шума в окружающую среду требуется предварительный комплексный анализ значимости всех путей их передачи. Приводится описание специализированного универсального исследовательского стенда для комплексного изучения возможности и методов снижения передачи вибрации и воздушного шума от работающего оборудования пассивными и активными методами при протекании рабочей среды по трубопроводам.

Ключевые слова: энергетическая установка, вибрация, компенсатор трубопровода, рабочая жидкость, пульсация давления, воздушный шум, динамические силы, вибрационная жесткость, частотный диапазон, виброизоляция, звукоизоляция, активное гашение вибрации

DOI: 10.56304/S0040363622110029

КИРЮХИН и др.

Decreasing Vibrations and Noise from Power Facilities by Passive and Active Methods

A. V. Kiryukhin^{a, b, *}, O. O. Mil'man^{a, b}, L. N. Serezhkin^b, and E. A. Loshkareva^b

^a ZAO Scientific-and-Production Implementation Enterprise Turbokon, Kaluga, 248010 Russia

^b Tsiolkovskii Kaluga State University, Kaluga, 248023 Russia

*e-mail: turbocon2@kaluga.ru

Abstract—A description is given of the causes by which the transmission of vibration and airborne noise from equipment to the environment should be controlled. The paths of this transmission and applicable ways for its reduction by passive and active methods are examined. It has been demonstrated that pipelines, even vibration-isolated from the equipment by means of expansion joints, can transmit and even amplify vibration from the installation in a wide frequency range. It is noted that reducing the vibration of pipelines is important for effective vibration isolation of equipment in power and transport machine building, shipbuilding, and of oil and gas pipelines at pump stations. Effective control of the vibration and noise transmission to the environment has been shown to require a preliminary comprehensive analysis of the importance of all paths of their transmission. A description is given of a dedicated universal research test facility for a comprehensive study of the possibility and methods for reducing the transmission of vibration and airborne noise from operating equipment with a flow of working fluid through piping using passive and active methods.

Keywords: power facility, vibration, pipeline expansion joint, working fluid, pressure fluctuations, airborne noise, dynamic forces, vibration stiffness, frequency range, vibration isolation, noise insulation, active vibration damping

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ LES СМЕШАННОЙ КОНВЕКЦИИ РТУТИ
ПРИ ОПУСКНОМ ТЕЧЕНИИ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ НЕОДНОРОДНО
ОБОГРЕВАЕМОЙ ТРУБЕ В СОПРЯЖЕННОЙ ПОСТАНОВКЕ¹**

© 2022 г. В. И. Артемов^а, М. В. Макаров^{а, *}, Г. Г. Яньков^а, К. Б. Минко^а

^аНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

*e-mail: makarovmv2000@yandex.ru

Поступила в редакцию 19.02.2022 г.

После доработки 14.04.2022 г.

Принята к публикации 28.04.2022 г.

Исследование гидродинамики и теплообмена при турбулентном течении жидких металлов в каналах различной ориентации в пространстве в продольном и поперечном магнитных полях при одно- и неоднородном обогреве стенок в широком диапазоне чисел Гартмана, Рейнольдса и Грасгофа представляет значительный интерес в связи с развитием технологий термоядерного синтеза. В подавляющем большинстве выполненных экспериментальных и численных исследований влияние теплофизических свойств стенки канала на осредненные и пульсационные характеристики течения не анализировалось. В недавно проведенных авторами работах было показано, что использование сопряженной постановки, даже с привлечением упрощенной тепловой модели стенки, позволяет получить значительно лучшее согласие результатов расчета с надежными экспериментальными данными по среднеквадратическим пульсациям температуры жидкости в пристеночной области по сравнению с результатами прямого численного моделирования турбулентности в традиционной постановке, не учитывающей теплофизические свойства стенки трубы. Выполнена верификация подсистемы LES авторского кода ANES в сопряженной со стенкой постановке без каких-либо упрощений реальной стенки трубы с привлечением экспериментальных данных по опускному турбулентному течению ртути в неоднородно обогреваемой вертикальной трубе при отсутствии магнитного поля. Рассмотрены задачи с учетом и без учета свойств стенки при числе Рейнольдса 10^4 , числе Грасгофа 6×10^7 , числе Прандтля 0.025. Дополнительно проведены расчеты в сопряженной постановке с привлечением нескольких популярных моделей для турбулентной вязкости. Результаты расчета сопоставлены с экспериментальными данными. Выполнен анализ влияния учета свойств стенки на различные характеристики течения.

Ключевые слова: смешанная турбулентная конвекция, ртуть, вертикальная труба, неоднородный обогрев стенки, численное моделирование, сопряженный теплообмен, характеристики турбулентности

DOI: 10.56304/S0040363622110017

АРТЕМОВ и др.

LES-Based Conjugate Simulation of Mixed Mercury Convection for Downflow in a Nonuniformly Heated Vertical Pipe

V. I. Artemov^a, M. V. Makarov^{a,*}, G. G. Yan'kov^a, and K. B. Minko^a

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

*e-mail: makarovmv2000@yandex.ru

Abstract—Studies of hydrodynamics and heat transfer for turbulent flow of liquid metals in channels having various spatial orientations in longitudinal and transverse magnetic fields under the conditions of uniformly and nonuniformly heated walls in a wide range of the Hartmann, Reynolds, and Grashof numbers are of significant interest in connection with the development of thermonuclear fusion technologies. In the overwhelming majority of accomplished experimental and numerical studies, the influence of channel wall thermophysical properties on the averaged and pulsation flow characteristics was not analyzed. In recent studies, the authors have shown that the use of a conjugate formulation, even with involvement of a simplified wall thermal model, makes it possible to obtain a significantly better agreement between the calculation results and reliable experimental data on rms pulsations of liquid temperature in the near-wall region in comparison with the results of direct numerical simulation of turbulence in the conventional formulation that does not take into account the pipe's thermophysical properties. The article presents verification of the LES subsystem of our own ANES code in the formulation conjugate with the wall without any simplifications of a real pipe wall, and with involvement of experimental data on turbulent mercury downflow in a nonuniformly heated pipe when there is no magnetic field. Problems with and without taking into account the wall properties at the Reynolds number equal to 10^4 , Grashof number equal to 6×10^7 , and Prandtl number equal to 0.025 are considered. In addition to this, calculations in a conjugate formulation with involvement of a few popular turbulent viscosity models are carried out. The calculation results are compared with experimental data. The effect that the consideration of wall properties has on various flow characteristics is analyzed.

Keywords: mixed turbulent convection, mercury, vertical pipe, nonuniform wall heating, numerical simulation, conjugate heat transfer, turbulence characteristics

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

**КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА
ПРИ КИПЕНИИ И ИСПАРЕНИИ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
ПЛЕНКАХ ЖИДКОСТИ (ОБЗОР)¹**

© 2022 г. А. Н. Павленко^{a, *}, В. И. Жуков^{a, b}, Д. А. Швецов^{a, b}

^aИнститут теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН,
просп. Академика Лаврентьева, д. 1, г. Новосибирск, 630090 Россия

^bНовосибирский государственный технический университет,
просп. К. Маркса, д. 20, г. Новосибирск, 630073 Россия

*e-mail: pavl@itp.nsc.ru

Поступила в редакцию 22.02.2022 г.

После доработки 23.03.2022 г.

Принята к публикации 24.03.2022 г.

Представлен краткий обзор исследований в области интенсификации теплообмена и повышения критических тепловых потоков (КТП) при кипении и испарении в тонких горизонтальных слоях жидкостей. Выполнен анализ влияния высоты слоя жидкости на эффективность теплообмена при различных тепловых потоках. При низких тепловых потоках уменьшение толщины пленки интенсифицирует теплоотдачу, при высоких – интенсификация теплообмена происходит в пленках, высота которых больше капиллярной постоянной. Коэффициент теплоотдачи (КТО) сначала возрастает с увеличением высоты слоя, а затем уменьшается до значений, соответствующих кипению в большом объеме. Рассмотрены структуры, образующиеся в тонких слоях жидкости, при изменении в широком диапазоне высоты слоя и давления. Также проведено обсуждение механизмов образования различных структур и их влияния на интенсификацию теплообмена в зависимости от режимных параметров процесса. Показано, что существуют режимы с интенсификацией теплообмена при испарении слоя жидкости при пониженных давлениях. При таких режимах коэффициент теплоотдачи выше, чем при пузырьковом кипении в слое той же высоты при более высоком давлении. Это связано с влиянием структур, образующихся в данных режимах. Установлено, что с ростом толщины пленки КТП увеличивается до значений, соответствующих условиям кипения в большом объеме. При пузырьковом кипении на капиллярно-пористых поверхностях коэффициенты теплоотдачи в тонких пленках выше примерно в 3–5 раз, чем на гладкой поверхности. Показано, что при низком давлении существует оптимальная толщина пленки, при которой коэффициенты теплоотдачи становятся выше, чем на гладкой поверхности. Более теплопроводные покрытия одинаковой формы существенно увеличивают значения КТП во всем диапазоне давлений для высот слоя жидкости порядка капиллярной постоянной. Выявлено, что при характерном шаге между ребрами покрытия, равном капиллярной постоянной жидкости, в опытах достигаются наиболее высокие коэффициенты теплоотдачи.

Ключевые слова: кипение, испарение, тонкая пленка, критический тепловой поток, интенсификация теплообмена, модифицированная поверхность

DOI: 10.56304/S0040363622110078

Crisis Phenomena and Heat-Transfer Enhancement during Boiling and Evaporation in Horizontal Liquid Films

A. N. Pavlenko^{a, *}, V. I. Zhukov^{a, b}, and D. A. Shvetsov^{a, b}

^a *Kutateladze Institute of Thermophysics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, 630090 Russia*

^b *Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, 630073 Russia*

**e-mail: pavl@itp.nsc.ru*

Abstract—A brief overview of research in the field of heat transfer enhancement and increase of critical heat fluxes (CHF) during boiling and evaporation in thin horizontal layers of liquids is presented. The analysis of the effect of the height of the liquid layer on the efficiency of heat transfer at various heat fluxes is carried out. At low heat fluxes, a decrease in the thickness of the film intensifies heat transfer, at high heat fluxes heat transfer intensifies in films whose thickness is greater than the capillary constant. The heat transfer coefficient (HTC) first increases with increasing layer height, and then decreases to values corresponding to the pool boiling. The structures formed in thin layers of liquid are considered when the layer height and pressure change over a wide range. The mechanisms of formation of various structures and their effects on the heat transfer enhancement depending on the working parameters of the process are also discussed. It is shown that there are regimes with heat transfer enhancement during evaporation of a liquid layer at reduced pressures. Under such conditions, the heat transfer coefficient is higher than with bubble boiling in a layer of the same height at a higher pressure. This is due to the effects of structures formed in these modes. It is established that with the growth of the film thickness, CHF increases to values corresponding to the pool boiling conditions. At bubble boiling on capillary-porous surfaces, the heat transfer coefficients in thin films are about 3–5 times higher than on a smooth surface. It is shown that at low pressure there is an optimal film thickness at which the heat transfer coefficients are higher than on a smooth surface. More heat-conducting coatings of the same shape significantly increase the values of CHF in the entire pressure range for the heights of the liquid layer along the line of the capillary constant. It is revealed that with a characteristic step between the ribs of the coating equal to the capillary constant of the liquid, the highest heat transfer coefficients are achieved in experiments.

Keywords: boiling, evaporation, thin film, critical heat flux, heat-transfer enhancement, modified surface

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

**СИСТЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА И ОПЫТ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ¹**

© 2022 г. Д. С. Синельников^{a, b, *}, А. В. Шихотинов^c

^aНовосибирский государственный технический университет, просп. К. Маркса, д. 20, Новосибирск, 630073 Россия

^bООО “Сибирские энергетические решения”, просп. Димитрова, д. 1/1, оф. 317, Новосибирск, 630004 Россия

^cООО “ЗиО-Энерджи”, ул. Кропоткина, д. 96/1, Новосибирск, 630049 Россия

*e-mail: denis.sinelnikov@sibenr.ru

Поступила в редакцию 10.02.2022 г.

После доработки 17.03.2022 г.

Принята к публикации 23.03.2022 г.

Представлена оригинальная технология электровоспламенения, основанная на интенсификации электрохимических и ионизационных процессов в зоне воздействия электрического разряда на пылеугольную смесь, описан опыт внедрения данной технологии на действующих энергопредприятиях. При работе электровоспламенительной системы (ЭлВС) высокое напряжение в межэлектродном пространстве инициирует процессы колебательного возбуждения, диссоциации молекул и ионизации атомов газа, что резко увеличивает количество частиц с энергией, превышающей порог энергетического барьера химической реакции горения, благодаря чему и обеспечивается воспламенение топливной смеси при низкой температуре. Применение ЭлВС позволяет отказаться от подачи дополнительного топлива (мазута) для растопки на угольных ТЭС и от оборудования, связанного с его использованием (мазутное хозяйство и т.п.). Кроме того, с помощью данной системы может быть осуществлена замена мазута на котельных на более дешевое и не загрязняющее атмосферу топливо. Представлены результаты промышленных испытаний технологии на котлах ПК-24 и ПК-10Ш при использовании различных топлив: смеси мугунского и азейского бурых углей марки Б (ЗБР), ирбейского бурого угля марки Б (2БР), черемховского каменного угля марки Д и ДСШ для котла ПК-24 и бурого угля Ирша-Бородинского разреза марки Б (2БР) для котла ПК-10Ш. Показано, что система безмазутной растопки (БМР) эффективна и позволяет полностью заместить существующую систему растопки с дровяными муфелями. Факел от растопочной горелки БМР надежно воспламеняет угольную пыль, поступающую через основную горелку.

Ключевые слова: электровоспламенение, растопка, безмазутная растопка, экология, эффективность, пылеугольный котел, резервное топливо, уголь, мазут

DOI: 10.56304/S0040363622100083

A Pulverized Coal Fuel Electrical Ignition System and Its Application Experience

D. S. Sinel'nikov^{a, b, *} and A. V. Shikhotinov^c

^a *Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, 630073 Russia*

^b *OOO Siberian Power Engineering Solutions, Novosibirsk, 630004 Russia*

^c *OOO ZiO Energy, Novosibirsk 630049 Russia*

**e-mail: denis.sinelnikov@sibener.ru*

Abstract—The article presents an original electrical ignition technology based on intensifying the electrochemical and ionization processes in the zone where the electrical discharge influences a pulverized coal mixture. The experience gained from applying this technology at operating power facilities is described. During the electrical ignition system's (EIS) operation, the high voltage in the interelectrode space initiates oscillatory excitation, molecule dissociation, and gas atoms' ionization processes. This gives rise to a drastically larger number of particles whose energy exceeds the chemical burning reaction energy barrier threshold, due to which the fuel mixture ignites at low temperature. With the EIS put into use, it becomes possible to do without the supply of supplementary fuel (fuel oil) for lighting the boiler at coal fired thermal power plants and to do away with the equipment associated with using supplementary fuel (fuel oil facility etc.). In addition, the use of this system can help replace fuel oil at boiler houses by cheaper fuel that also does not pollute the atmosphere. The article presents the results of industrial tests of the technology in PK-24 and PK-10Sh boilers in using different fuels: a mixture of grade B (3BR) Mugunsk and Azeisk brown coals, grade B (2BR) Irbeisk brown coal, grades D and DSSh Cheremkhovo black coal for the PK-24 boiler and grade B (2BR) brown coal from the Irsha-Borodino open cast mine for the PK-10Sh boiler. It is shown that the oil-free lighting (OFL) system performs efficiently and makes it possible to fully replace the existing lighting system with wood-fired muffles. The flame from the OFL lighting-up burner reliably ignites the pulverized coal fed through the main burner.

Keywords: electrical ignition, lighting, oil-free lighting, ecology, efficiency, coal fired boiler, backup fuel, coal, fuel oil