
СОДЕРЖАНИЕ

Номер 1, 2023

С Новым годом, дорогие читатели!

Общие вопросы энергетики

Декарбонизация при производстве электроэнергии и тепла
на твердотопливных электростанциях

Г. А. Рябов, А. Г. Тумановский, А. Н. Епихин

5

Атомные электростанции

Эрозия-коррозия трубопроводов и оборудования при переводе энергоблоков АЭС
на сверхминальную мощность

Г. В. Томаров, А. А. Шипков

21

Повышение эффективности использования тепла конденсата пароперегревателей
турбоустановок новых и действующих АЭС

Е. Н. Кулаков, В. Д. Гаев, Г. И. Казаров, Ю. Г. Сухоруков, А. В. Попов

30

Автоматизация и тепловой контроль в энергетике

Теплоаккумулирующая способность здания Башни многофункционального комплекса
“Лахта Центр”

*Н. В. Варламов, А. С. Горшков, Ю. В. Юферев, А. Ю. Лезер,
А. Е. Жирнов, Н. А. Паращенко*

40

Вероятностная оценка результата работы модели раннего обнаружения аварийных ситуаций
на оборудовании электростанций на основе метода наименьших потенциалов

А. А. Коршикова, О. М. Идзон

50

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Термохимическая рекуперация тепла отходящих дымовых газов в парогазовых установках:
термодинамический анализ

Д. И. Пащенко

58

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Определение температуры и излучательной способности топочных газов парового котла
при факельном сжигании торфа

В. А. Кузьмин, И. А. Заграй, Н. А. Шмакова

66

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Моделирование струйного истечения жидкости в затопленное пространство методом VOF

В. И. Мелихов, О. И. Мелихов, Г. Ю. Волков, С. Е. Якуш, Б. Салех

75

Охрана окружающей среды

Перспективы применения твердооксидных топливных элементов для утилизации свалочного газа полигонов твердых коммунальных отходов России

*Д. А. Агарков, С. И. Бредихин, С. В. Киселева, Д. В. Матвеев, А. В. Самойлов,
А. Б. Тарасенко, Ю. С. Федотов, Е. В. Ципис*

Contents

Vol. 70, No. 1, 2023

General Subjects

Decarbonization of Heat and Power Generation at Solid Fuel-Fired Power Plants

G. A. Ryabov, A. G. Tumanovskii, and A. N. Epikhin

5

Nuclear Power Plants

Erosion and Corrosion of Pipelines and Equipment on the Power Uprate of Power Units at Nuclear Power Plants (NPP)

G. V. Tomarov and A. A. Shipkov

21

More Efficient Heat Recovery from the Condensate of Reheaters at New and Operating Nuclear Power Plants (NPPs)

E. N. Kulakov, V. D. Gaev, G. I. Kazarov, Yu. G. Sukhorukov, and A. V. Popov

30

Automation and Heat Control in Power Engineering

The Heat-Storage Capacity of the Lakhta Center Multifunctional Complex Tower Building

*N. V. Varlamov, A. S. Gorshkov, Yu. V. Yuferev, A. Yu. Lezer,
A. E. Zhirnov, and N. A. Parashchenko*

40

Probabilistic Assessment of the Performance of a Power Plant Equipment's Emergency Conditions Early Detection Model Based on the Least Potentials Method

A. A. Korshikova and O. M. Idzon

50

Steam-Turbine, Gas-Turbine, and Combined-Cycle Power Plants and Their Auxiliary Equipment

Thermochemical Recuperation of the Exhaust Gas Heat in Combined-Cycle Units: Thermodynamic Analysis

D. I. Pashchenko

58

Steam Boilers, Power Plant Fuels, Burners, and Boiler Auxiliary Equipment

Determining the Steam Boiler Furnace Gas Temperature and Emissivity during Flame Combustion of Peat

V. A. Kuz'min, I. A. Zagrai, and N. A. Shmakova

66

Heat and Mass Transfer and Properties of Working Fluids and Materials

Modelling of the Liquid Jet Discharge into a Liquid-Filled Space by the VOF Method

V. I. Melikhov, O. I. Melikhov, G. Yu. Volkov, S. E. Yakush, and B. Salejh

75

Environment Protection

Solid Oxide Fuel Cells' Prospects for Landfill Gas Utilization in Russia

*D. A. Agarkov, S. I. Bredikhin, S. V. Kiseleva, D. V. Matveev, A. V. Samoylov,
A. B. Tarasenko, Yu. S. Fedotov, and E. V. Tsypis*

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕПЛА НА ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

© 2023 г. Г. А. Рябов^а, *, А. Г. Тумановский^а, А. Н. Епихин^а

^аВсероссийский теплотехнический институт, Автозаводская ул., д. 14, Москва, 115280 Россия

*e-mail: georgy.ryabov@gmail.com

Поступила в редакцию 13.05.2022 г.

После доработки 08.07.2022 г.

Принята к публикации 28.07.2022 г.

Рассмотрен широкий круг вопросов, связанных со снижением выбросов парниковых газов при производстве электроэнергии и тепла. На основе анализа многочисленных публикаций последнего времени установлено, что быстрая декарбонизация энергетического сектора экономичным способом может вызвать серьезные проблемы, если при этом не будут использованы ископаемые топлива, прежде всего уголь. Показано, что угольные технологии могут стать мостом к применению более чистой энергии и должны рассматриваться в качестве будущих вариантов с нулевыми выбросами вредных веществ. Приведены основные параметры технологий, обладающих высокой эффективностью и низкими выбросами. Применительно к условиям России в краткосрочной перспективе основным способом существенного снижения выбросов CO_2 в атмосферу от ТЭС, в частности угольных, может стать комбинированная выработка электроэнергии и тепла. Первостепенной задачей в области угольной генерации России по-прежнему остается создание и освоение угольных энергоблоков на сверхкритические параметры пара (СКП). Показано, что технологии улавливания, захоронения и использования CO_2 являются крайне важными для решения задач климатических изменений. Рассмотрены различные технологии улавливания CO_2 , а также вопросы его транспортировки и захоронения. Приведены результаты разработок ВТИ в этой области.

Ключевые слова: выбросы парниковых газов, декарбонизация, угольная энергетика, технологии улавливания, захоронения и использования CO_2 , возобновляемые источники энергии

DOI: 10.56304/S004036362301006X

Decarbonization of Heat and Power Generation at Solid Fuel-Fired Power Plants

G. A. Ryabov^{a, *}, A. G. Tumanovskii^a, and A. N. Epikhin^a

^a All-Russia Thermal Engineering Institute (OAO VTI), Moscow, 115280 Russia

*e-mail: georgy.ryabov@gmail.com

Abstract—A wide range of problems related to the reduction of greenhouse gas emissions during generation of electricity and heat is considered. An analysis of many recent publications has revealed that the fast and efficient decarbonization of the power industry can induce serious problems without any backup with fossil fuel, especially coal. Coal technologies have been demonstrated to become a bridge to the implementation of cleaner energy and should be considered as future zero-emission options. The performance indices of technologies offering high efficiency and low emissions are presented. As to the conditions of Russia in the short-term future, the main method to considerably cut down atmospheric CO₂ emissions from TPPs, in particular coal-fired ones, can be combined heat and power generation. The top priority in the field of coal-fired generation in Russia is still the development and mastering of coal-fired power units for ultra-supercritical (USC) steam conditions. It is shown that technologies for the capture, storage, and use of CO₂ are extremely important for solving the problems of climate change. Various CO₂ capture technologies and issues of its transportation and storage are discussed. The results of OAO VTI developments in this field are presented.

Keywords: greenhouse gas emissions, decarbonization, coal power industry, CO₂ capture, storage, and use technologies, renewable energy sources

ЭРОЗИЯ-КОРРОЗИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЭНЕРГБЛОКОВ АЭС НА СВЕРХНОМИНАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ

© 2023 г. Г. В. Томаров^{а, *}, А. А. Шипков^{а, *}

^аООО “Геотерм-М”, ул. Лефортовский Вал, д. 24, Москва, 111250 Россия

*e-mail: geoatom.m@gmail.com

Поступила в редакцию 29.04.2022 г.

После доработки 23.06.2022 г.

Принята к публикации 28.06.2022 г.

Развитие современной атомной отрасли характеризуется переводом действующих энергоблоков на сверхноминальный уровень мощности, что обеспечивает увеличение выработки и снижение себестоимости электроэнергии. Этого можно достичь повышением мощности реакторной установки и увеличением КПД турбоустановки. В России и за рубежом практикуется увеличение мощности энергоблоков АЭС на 2–20% сверх номинальной. Наиболее масштабно подобные мероприятия реализуются в США и Европе. Увеличение мощности энергоблока выше номинальной может потребовать модернизации турбин, конденсаторов, электрогенераторов и другого оборудования. Переход на сверхноминальную мощность приводит к изменению условий эксплуатации оборудования и трубопроводов энергоблоков, в том числе таких параметров рабочей среды, как температура, давление, расход, степень влажности пара и др. Это, в свою очередь, может оказывать влияние на скорость протекания процессов эрозии-коррозии металла рабочих поверхностей технологического контура и приводить к уменьшению остаточного ресурса до достижения предельно допустимых утонений стенок оборудования и трубопроводов. Расчетные исследования зарубежных специалистов свидетельствуют о том, что скорость эрозии-коррозии отдельных линий трубопроводов и групп оборудования после перехода на сверхноминальную мощность может увеличиваться более чем на 50%. В связи с этим в США для получения лицензии на эксплуатацию энергоблока АЭС на сверхноминальной мощности требуется выполнение расчетных исследований с использованием программных средств по выявлению трубопроводов и оборудования, на которых возможно повышение скорости эрозии-коррозии. На отечественных атомных станциях для прогнозирования скорости эрозии-коррозии элементов трубопроводов и оборудования с 2009 г. используется расчетный код РАМЭК. Отмечается, что на практике при переводе энергоблока на сверхноминальную мощность в узлах со сложной геометрией проточной части наряду с интенсификацией эрозии-коррозии может возрастать воздействие кавитационной и каплеударной эрозии. Указывается на целесообразность расчетно-экспериментальных исследований по оценке степени влияния изменения условий эксплуатации на интенсивность и локализацию эрозионно-коррозионного износа элементов трубопроводов и оборудования при переводе отечественных энергоблоков АЭС на сверхноминальную мощность.

Ключевые слова: атомная станция, энергоблок, сверхноминальная мощность, эрозия-коррозия, II контур, трубопроводы и оборудование, остаточный ресурс

DOI: 10.56304/S0040363623010071

Erosion and Corrosion of Pipelines and Equipment on the Power Uprate of Power Units at Nuclear Power Plants (NPP)

G. V. Tomarov^{a, *} and A. A. Shipkov^{a, *}

^a *OOO Geoterm-M, Moscow, 111250 Russia*

^{*}*e-mail: geotom.m@gmail.com*

Abstract—The development of the modern nuclear industry is characterized by the conversion of operating power units to operation at a thermal power level above the current rated power level to enhance generation of electricity and reduce its cost. This process is referred to as a power uprate (PU). This can be done by increasing the thermal power of a reactor units and improving the efficiency of the turbine unit. In Russia and abroad, the thermal power of NPP power units is usually increased by 2–20% above the nominal level. Such measures are most widely implemented in the United States and Europe. Increasing the thermal power of a power unit above the rated value may require retrofitting of turbines, condensers, electric generators, and other equipment. The power uprate changes the operating conditions of equipment and pipelines of the power units, including such working fluid conditions as temperature, pressure, and steam wetness. This, in turn, can affect the erosion-corrosion rate of the metal of the working surfaces in the process circuit and decrease the residual service life until the maximum allowable thinning of the walls of equipment and pipelines is attained. Computational studies of foreign specialists demonstrate that the erosion-corrosion rate of individual pipelines and groups of equipment after the power uprate can increase by more than 50%. Because of this, obtaining a license for the power uprate of an NPP power unit in the United States requires computational studies using software tools to identify pipelines and equipment where the erosion-corrosion rate can increase. Since 2009, the RAMEK software code has been used at Russian nuclear power plants to predict the erosion-corrosion rate of pipeline and equipment elements. It is noted that, in practice, the power uprate of a power unit can enhance not only the erosion-corrosion rate in elements with a complex geometry in the flow path but also the effect of cavitation and droplet impact erosion. The expediency is pointed out of computational and experimental studies to assess the effect of changes in the operating conditions on the rate and distribution of erosion-corrosion wear of pipeline elements and equipment.

Keywords: nuclear power plant, power unit, power uprate, erosion-corrosion, secondary circuit, pipelines and equipment, residual service life

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛА КОНДЕНСАТА ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЕЙ ТУРБОУСТАНОВОК НОВЫХ И ДЕЙСТВУЮЩИХ АЭС

© 2023 г. Е. Н. Кулаков^а, *, В. Д. Гаев^б, Г. И. Казаров^с, Ю. Г. Сухоруков^а, А. В. Попов^а

^аНаучно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова (НПО ЦКТИ), Атаманская ул., д. 3/6, Санкт-Петербург, 191167 Россия

^бАО “Силловые машины”, ул. Ватутина, д. 3, литера А, Санкт-Петербург, 195009 Россия

^сКонцерн “Росэнергоатом”, Ферганская ул., д. 25, Москва, 109507 Россия

*e-mail: KulakovEN@ckti.ru

Поступила в редакцию 13.04.2022 г.

После доработки 01.06.2022 г.

Принята к публикации 28.06.2022 г.

Разнообразие технических решений по организации систем турбоустановок (ТУ) АЭС – результат непрерывающегося поиска путей повышения эффективности производства электрической энергии. Ответственным элементом схем ТУ АЭС, существенно влияющим на экономичность и надежность энергоблока, является система сепарации и промежуточного перегрева пара (СПП). Поэтому важно, чтобы в ней реализовывались оптимальные решения по составу и структуре используемого оборудования. Опыт отечественной и мировой практики проектирования и эксплуатации ТУ АЭС показывает, что высокопотенциальный поток конденсата греющего пара (КГП) второй ступени пароперегревателей СПП может быть утилизирован тремя способами: самотеком в последний по ходу питательной воды подогреватель высокого давления, в специальный охладитель конденсата и закачкой насосом в тракт питательной воды. Эти способы различаются по тепловой экономичности, стоимостным и эксплуатационным показателям. В статье проведено сопоставление процессов нагрева питательной воды при различных вариантах утилизации высокопотенциального потока КГП пароперегревателей турбоустановок АЭС. Выполнен технико-экономический анализ их эффективности с учетом обеспечиваемой мощности нетто турбоустановки, особенностей используемого оборудования, опыта его проектирования, эксплуатации и ценовых характеристик. Сформулированы рекомендации по выбору схемы утилизации КГП пароперегревателя второй ступени и типу применяемого оборудования. Для действующих станций с тихоходными ТУ разработано концептуальное предложение по повышению электрической мощности нетто до 1.6 МВт путем установки водоструйного эжектора для закачки КГП пароперегревателя второй ступени в тракт питательной воды.

Ключевые слова: водо-водяной энергетический реактор, паротурбинная установка, конденсат греющего пара, пароперегреватель, подогреватель высокого давления, экономические характеристики оборудования, гидротурбинный насос, водоструйный эжектор

DOI: 10.56304/S0040363623010034

More Efficient Heat Recovery from the Condensate of Reheaters at New and Operating Nuclear Power Plants (NPPs)

E. N. Kulakov^{a, *}, V. D. Gaev^b, G. I. Kazarov^c, Yu. G. Sukhorukov^a, and A. V. Popov^a

^a OAO Polzunov Scientific and Development Association on Research and Design of Power Equipment (NPO TsKTI), St. Petersburg, 191167 Russia

^b AO Power Machines, St. Petersburg, 195009 Russia

^c Rosenergoatom Concern, Moscow, 109507 Russia

*e-mail: KulakovEN@ckti.ru

Abstract—A variety of technical solutions for the design arrangements of systems of turbine units (TU) at NPPs is the result of ongoing search for ways to increase the efficiency of electricity generation. A critical element of NPP TU systems, which has a pronounced effect on the efficiency and reliability of the power unit, is the steam separation and reheat (SRH) system. Therefore, this system should have an optimal list and structure of the employed equipment. The Russian and global experience in the design and operation of NPP TUs has demonstrated that the high-potential flow of heating steam condensate (HSC) of the secondary reheater of the SRH system can be utilized using three methods: by gravity into the last high-pressure heater in the feedwater flow, into a special condensate cooler, and by pumping into the feedwater path. These methods differ in thermal efficiency, cost, and performance indicators. The article compares the feedwater heating processes for various options of the heat recovery of the high-potential HSC flow from the steam reheaters of NPP turbine units. A feasibility study of their effectiveness has been performed, taking into account the net power of the turbine unit, the specific of the employed equipment, experience in its design and operation, and price characteristics. Recommendations are prepared on the selection of a system for heat recovery of HSC from the secondary reheater and on the type of equipment used. For operating NPPs with low-speed TUs, a conceptual proposal was developed to increase the net electric power by up to 1.6 MW by the installation of a water-jet ejector for pumping the HSC from the secondary reheater into the feedwater path.

Keywords: water-moderated water-cooled power reactor, steam turbine unit, heating steam condensate, high-pressure heater, equipment cost performance, hydroturbine pump, water-jet ejector

**АВТОМАТИЗАЦИЯ
И ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ**

**ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЗДАНИЯ БАШНИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА “ЛАХТА ЦЕНТР”**

© 2023 г. Н. В. Варламов^а, *, А. С. Горшков^а, Ю. В. Юферев^а, А. Ю. Лезер^а,
А. Е. Жирнов^а, Н. А. Парашенко^а

^аАО “Газпром промгаз”, Вокзальная ул., д. 23, г. Видное, 142702 Россия

*e-mail: N.Varlamov@promgaz.gazprom.ru

Поступила в редакцию 24.05.2022 г.

После доработки 19.07.2022 г.

Принята к публикации 27.07.2022 г.

В настоящее время светопрозрачные фасадные конструкции все чаще используются при строительстве небоскребов и высотных зданий, особенно при возведении административных комплексов. В ряде случаев коэффициент остекленности фасадов таких сооружений составляет 0.8 и более. В рамках данного исследования рассмотрен тепловой режим здания Башни – доминанты в составе многофункционального комплекса “Лахта Центр”. Смоделированы режимы включения и отключения системы отопления объекта исследования, которые характеризуют параметры микроклимата в здании в начале и конце отопительного периода, а также в случае аварийного отключения теплоснабжения. Составлено уравнение баланса для Башни с учетом теплопритоков и теплопотерь. Учтено влияние теплоаккумулирующей способности наиболее массивных и теплоемких строительных конструкций, расположенных в пределах отапливаемого объема здания. Обоснована целесообразность использования в качестве расчетной температуры наружного воздуха при проектировании системы отопления остекленных зданий температуры наиболее холодных суток заданной обеспеченности. Получено уравнение изменения температуры воздуха внутри здания $t_{\text{вн}}$ при аварийном отключении системы отопления. Показано, как изменяется $t_{\text{вн}}$ при температурах наружного воздуха $t_{\text{н}}$ от -28 до 8°C с шагом 4°C . Для каждого выбранного значения $t_{\text{н}}$ выполнена оценка ориентировочного времени достижения допустимой $t_{\text{вн}}$ после аварийного отключения системы отопления в здании. Установлено, что количество тепловой энергии, которое необходимо затратить, чтобы нагреть все массивные конструктивные элементы, расположенные внутри отапливаемого объема здания, на 1 K , составляет 160.84 ГДж , потери через остекленные фасады здания – 179.1 кВт/К . Коэффициент тепловой аккумуляции рассматриваемого объекта исследования, показывающий время, в течение которого после отключения системы отопления первоначальная разность температур уменьшится в e раз, составил примерно 250 ч . Отсюда следует, что Башня обладает достаточным запасом тепловой энергии, позволяющим в течение длительного времени поддерживать в помещениях комфортную температуру воздуха.

Ключевые слова: небоскреб, высотное здание, “Лахта Центр”, наружная ограждающая конструкция, светопрозрачный фасад, коэффициент остекленности фасадов, коэффициент теплопередачи, отопление, аварийное отключение, теплоаккумулирующая способность, микроклимат, температура воздуха внутри здания

DOI: 10.56304/S0040363623010083

The Heat-Storage Capacity of the Lakhta Center Multifunctional Complex Tower Building

N. V. Varlamov^{a, *}, A. S. Gorshkov^a, Yu. V. Yuferev^a, A. Yu. Lezer^a,
A. E. Zhirnov^a, and N. A. Parashchenko^a

^a AO Gazprom Promgaz, Vidnoe, 142702 Russia

*e-mail: N.Varlamov@promgaz.gazprom.ru

Abstract—Translucent facade structures are increasingly more often used currently in constructing skyscrapers and high-rise buildings, especially in constructing office complexes. In a number of cases, the facade glazing-to-wall ratio of such structures is 0.8 or higher. Within the framework of this study, the thermal operation conditions of the tower, which is dominant in the Lakhta Center multifunctional complex, is considered. The studied object's space-heating system switching-on and switching-off modes, which characterize the building's indoor microclimate parameters at the heating season beginning and end, as well as in the case of heat supply emergency disconnection, are modeled. A heat-balance equation is set up that takes into account the heat gains and heat losses for the tower. The influence of the heat-storage capacity of the most bulky and heat-absorptive civil structures located within the building's heated volume is taken into account. The advisability of using the coldest day temperature of the specified exceedance probability as the design outdoor air temperature in designing the space-heating system of glazed buildings is substantiated. An equation describing the variation of the indoor air temperature t_{in} in the case of the space-heating system's emergency disconnection is obtained. The t_{in} variation pattern at outdoor air temperatures t_{out} varying from -28 to 8°C at 4°C steps is shown. For each selected t_{out} value, the tentative time taken for t_{in} to reach its permissible value after the emergency disconnection of the building's space-heating system is evaluated. It has been determined that the amount of heat that has to be spent for heating all bulky structural elements located inside of the building heated volume by 1 K makes 160.84 GJ, and the heat losses through the building glazed facades are 179.1 kW/K. The heat-storage coefficient of the considered object under study, which shows the time for which the initial difference of temperatures will decrease by e times after disconnection of the space-heating system, has been found to be approximately 250 h. This means that the tower has a sufficient thermal energy storage, which allows a comfortable indoor air temperature to be maintained for a long period of time.

Keywords: skyscraper, high-rise building, Lakhta Center, external enclosing structure, translucent facade, facade glazing-to-wall ratio, heat-transfer coefficient, space heating, emergency disconnection, heat-storage capacity, microclimate, indoor air temperature

**АВТОМАТИЗАЦИЯ
И ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ**

**ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ МОДЕЛИ
РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
НА ОБОРУДОВАНИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ ПОТЕНЦИАЛОВ**

© 2023 г. А. А. Коршикова^а *, О. М. Идзон^а

^аООО “Инконтрол”, ул. Ленинская Слобода, д. 23, стр. 2, Москва, 115280 Россия

*e-mail: korshikova@inctrl.ru

Поступила в редакцию 17.05.2022 г.

После доработки 07.06.2022 г.

Принята к публикации 28.06.2022 г.

Данная статья – продолжение опубликованной ранее работы [1], в которой приведено описание разработанного в ООО “Инконтрол” метода, основанного на методе потенциалов, суть которого состоит в расчете некоего показателя, характеризующего степень “удаленности” текущего состояния технологического оборудования энергоблока от состояний, признанных нормальными. Этот показатель в математическом смысле подобен электрическому потенциалу, который создает точка, являющаяся характеристикой состояния оборудования в многомерном пространстве состояний, образованном измеряемыми на этом оборудовании технологическими параметрами – координатами данного пространства состояний. Таким образом, задача обнаружения аномальности функционирования технологического оборудования энергоблока сводится к расчету критерия аномальности (“потенциала”), принимающего значения от 0 до 1. Описанный в [1] метод хотя и показал себя вполне работоспособным, однако имеет ряд существенных недостатков. Например, вычисляемый показатель аномальности представляет собой довольно неочевидно интерпретируемый индикатор неисправности диагностируемого технологического оборудования, из-за чего, в частности, для недопущения ложно-положительных результатов его значение приходится “загрублять”, увеличивая при этом ложно-отрицательные. Другой недостаток заключается в том, что в существующем виде метод диагностирует приближение к аномальному режиму и его возникновение, но ничего не говорит о сроках появления возможной неисправности. И, наконец, не реализована возможность определения технологических параметров, внесших наибольший вклад в диагностирование аномальности. В данной статье показан переход от в значительной степени абстрактного показателя аномальности – “потенциала” к вероятностной оценке состояния технологического оборудования энергоблоков, благодаря чему можно не только диагностировать начало развивающейся неисправности, но и прогнозировать время ее наступления. Кроме того, описываемая в статье модель позволяет в случае обнаружения аномальности выдавать технологу ранжированный список технологических параметров диагностируемого оборудования, наиболее повлиявших на вероятностную оценку возникновения аномальности. Предложенная модель была построена на архивных данных длительного периода эксплуатации оборудования и проверена на периоде, содержащем аномалию. Результат тестирования позволяет говорить о достоверности и наглядности предложенного метода.

Ключевые слова: технологическое оборудование, обнаружение аномалий, предиктивная аналитика, метод наименьших потенциалов, вероятностная оценка

DOI: 10.56304/S0040363623010022

Probabilistic Assessment of the Performance of a Power Plant Equipment's Emergency Conditions Early Detection Model Based on the Least Potentials Method

A. A. Korshikova^{a, *} and O. M. Idzon^a

^a *OOO Incontrol, Moscow, 115280 Russia*

**e-mail: korshikova@incntrl.ru*

Abstract—This article is a continuation of the previously published paper [1], which describes a technique developed at OOO Incontrol on the basis of the potentials method, the essence of which is to calculate a certain indicator that characterizes the extent to which the current state of the power unit process equipment deviates from the states recognized as normal. Mathematically, this indicator is similar to the electrical potential produced by a point that characterizes the state of equipment in a multidimensional space of states formed by the process parameters that are measured in this equipment and represent the coordinates of this state space. Thus, the problem of detecting abnormal operation of the power unit process equipment boils down to calculating the abnormality criterion (a “potential”), which takes values from 0 to 1. Although the method described in [1] has shown quite positive operability, it nonetheless has a number of essential shortcomings. For example, the calculated abnormality indicator characterizing the malfunctioning of the process equipment being diagnosed is interpreted in a rather unobvious manner. As a result, to avoid incorrectly positive results, its value has to be “roughened” with simultaneously increasing incorrectly negative positive indications. Another shortcoming is that, in its existing form, the method diagnoses the approach to an abnormal mode and its onset, but it does not say anything about when the possible malfunction may occur. Finally, the possibility of determining the process parameters that have introduced the greatest contribution in the abnormality diagnostics has not been implemented. In the present article, we show a transition from the “potential,” which is a rather abstract abnormality indicator, to a probabilistic assessment of the state of power unit process equipment. This will open up the possibility not only to diagnose the beginning of a developing malfunction but also its onset time. In addition, the model described in this article makes it possible, in the case of detecting an abnormally, to produce, for the process engineer, a ranked list of the diagnosed equipment's process parameters that had the greatest effect on the abnormality occurrence probabilistic assessment. The proposed model has been constructed based on archived data accumulated over a long time of equipment operation and was checked on the period that contained an abnormality. Based on the obtained testing result, it can be stated that the proposed method features validity and clarity.

Keywords: process equipment, abnormality detection, predictive analytics, least potentials method, probabilistic assessment

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА
ОТХОДЯЩИХ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ В ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВКАХ:
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ¹**

© 2023 г. Д. И. Пашенко*

*Самарский государственный технический университет,
Молодогвардейская ул., д. 244, г. Самара, 443100 Россия*

**e-mail: pashchenkodmitry@mail.ru*

Поступила в редакцию 06.06.2022 г.

После доработки 13.07.2022 г.

Принята к публикации 27.07.2022 г.

Рассмотрена схема парогазовой установки с термохимической рекуперацией тепла отходящих газов за счет паровой конверсии метана. Сущность термохимической рекуперации заключается в использовании тепла отходящих газов для эндотермической конверсии метана, в результате которой образуется новое синтетическое топливо. Представлены результаты термодинамического анализа цикла парогазовой установки, в которой температура газов на входе в газовую турбину составляет 1500 и 1600°С при давлении в камере сгорания от 2 до 4 МПа. Термодинамический анализ цикла парогазовой установки выполнен в программном продукте Aspen HYSYS, термодинамический анализ паровой конверсии метана – методом минимизации свободной энергии Гиббса. Показано, что эффективность термохимической рекуперации тепла отходящих дымовых газов зависит от технологических параметров: давления, температуры, состава исходной реакционной смеси. Увеличение температуры и соотношения содержания пар–метан приводит к повышению энтальпии реакции и степени конверсии метана, в то время как увеличение давления – к снижению этих параметров. Установлено, что термохимическая рекуперация тепла позволяет повысить эффективность классической парогазовой установки на 3–5%. Например, коэффициент полезного действия парогазовой установки без термохимической рекуперации составляет 59%, а с термохимической рекуперацией – 64% для температуры на входе 1600°С и степени сжатия 30. Тепловой и материальный балансы парогазовой установки с термохимической рекуперацией тепла представлены в виде энергетических и материальных потоков, по которым видно, что примерно 45% тепла отходящих газов рекуперировуется в топливный цикл газотурбинной установки и примерно 45% тепла отходящих газов расходуется на паротурбинный цикл.

Ключевые слова: парогазовая установка, конверсия метана, термодинамический анализ, термохимическая рекуперация, паровая конверсия метана, энергоэффективность, энтальпия реакции

DOI: 10.56304/S0040363623010058

Thermochemical Recuperation of the Exhaust Gas Heat in Combined-Cycle Units: Thermodynamic Analysis

D. I. Pashchenko*

Samara State Technical University, Samara, 443100 Russia

**e-mail: pashchenkodmitry@mail.ru*

Abstract—A scheme of a combined-cycle unit with thermochemical recuperation of flue gas heat using methane steam reforming is considered. The essence of thermochemical recuperation is the recovery of flue gas heat for the endothermic methane reforming yielding a new synthetic fuel. The results are presented of a thermodynamic analysis of the combined-cycle unit thermal cycle with a gas turbine inlet temperature of 1500 and 1600°C at a pressure in the combustion chamber from 2 to 4 MPa. The thermodynamic analysis of the thermal cycle of a combined cycle unit was performed using the Aspen HYSYS software package, and the thermodynamic analysis of methane steam reforming was performed using the Gibbs free energy minimization method. The efficiency of thermochemical recuperation of flue gas heat has been demonstrated to depend on the process conditions, such as pressure, temperature, and composition of the initial reaction mixture. Increasing the temperature and the steam to methane ratio increases the reaction enthalpy and the efficiency of methane reforming, while an increase in the pressure decreases these parameters. It has been found that the thermochemical recuperation of heat can increase the effectiveness of a conventional combined-cycle unit by 3–5%. For example, the efficiency of a combined-cycle unit is 59% without thermochemical recuperation or 64% with thermochemical recuperation at a turbine inlet temperature of 1600°C and a compression ratio of 30. The thermal and material balances of a combined-cycle unit with thermochemical heat recuperation are presented in the form of energy and material flows, according to which 45% of the exhaust gas heat is recuperated in the fuel cycle of the gas turbine unit and approximately 45% of the exhaust gas heat is consumed in the steam turbine cycle.

Keywords: combined-cycle unit, methane reforming, thermodynamic analysis, thermochemical recuperation, methane steam reforming, energy efficiency, reaction enthalpy

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ИЗЛУЧАТЕЛЬНОЙ
СПОСОБНОСТИ ТОПОЧНЫХ ГАЗОВ ПАРОВОГО КОТЛА
ПРИ ФАКЕЛЬНОМ СЖИГАНИИ ТОРФА**

© 2023 г. В. А. Кузьмин^а, И. А. Заграй^{а, *}, Н. А. Шмакова^а

^а*Вятский государственный университет, Московская ул., д. 36, г. Киров, 610000 Россия*

**e-mail: zagrayia@yandex.ru*

Поступила в редакцию 31.05.2022 г.

После доработки 04.07.2022 г.

Принята к публикации 27.07.2022 г.

Представлено комплексное опытно-теоретическое определение излучательной способности (ИС) и температуры гетерогенных продуктов сгорания при факельном сжигании торфа. Устанавливаемое на пирометре значение ИС зависит от большого числа факторов, индивидуально в каждом конкретном случае, а его выбор должен быть обоснованным. Расчетные исследования ИС топочных газов (продуктов полного сгорания) при изменении температуры проведены для рабочих длин волн 4.24 и 4.64 мкм пирометров Optris CTPlaser F2 и F6 соответственно. Найдены зависимости теоретических (истинных) температур $T_{\text{теор}}$ от излучательной способности. Экспериментальные измерения яркостной температуры топочных газов выполнены на разных высотах топки котла БКЗ-210-140Ф. Получены зависимости измеренной температуры $T_{\text{эксп}}$ от заданной ИС на пирометре. Точки пересечения экспериментальных $T_{\text{эксп}}$ и теоретических $T_{\text{теор}}$ функций позволили определить искомые температуры на соответствующих высотах котла. Для пирометра Optris CTPlaser F2 температура топочных газов в корневой части факела ($H = 9$ м) равна 1182 К, в средней части ($H = 14$ м) – 978 К, а в хвостовой ($H = 16$ м) – 1031 К; для пирометра Optris CTPlaser F6 температуры составили 1154, 1034 и 1042 К соответственно. Разработанная авторами программа TEMPER позволяет определять температуру топочных газов по полосе поглощения CO_2 в паровом котле БКЗ-210-140Ф при сжигании твердых топлив (торфа и угля). Приведена блок-схема решения задачи по определению температуры и ИС. На основании известной массовой доли CO_2 программа выводит результаты по ИС и температуре для заданных высот. Использование программы позволит контролировать температурный режим сжигания топлива для предотвращения процесса шлакования топки и минимизации выбросов оксидов азота.

Ключевые слова: температура, пирометрия, излучательная способность, топочные газы, паровой котел, факельное сжигание торфа, шлакование поверхностей нагрева

DOI: 10.56304/S0040363623010046

Determining the Steam Boiler Furnace Gas Temperature and Emissivity during Flame Combustion of Peat

V. A. Kuz'min^a, I. A. Zagrai^{a, *}, and N. A. Shmakova^a

^a Vyatka State University, Kirov, 610000 Russia

*e-mail: zagrayia@yandex.ru

Abstract—The article presents an integrated experimental and theoretical determination of the emissivity and temperature of heterogeneous combustion products obtained from flame combustion of peat. The emissivity value determined from pyrometer readings depends on a large number of factors individually in each particular case, and its choice should be properly substantiated. Calculation studies of the emissivity of furnace gases (complete combustion products) with varying the temperature were carried out for the Optris CTlaser F2 and F6 pyrometers operating at wavelengths equal to 4.24 and 4.64 μm , respectively. The dependences of theoretical (true) temperatures T_{theor} on the emissivity are found. The experimental measurements of furnace gas brightness temperature were carried out at different heights of the BKZ-210-140F boiler furnace. Dependences of the measured temperature T_{exp} on the emissivity set on the pyrometer are obtained. By using the intersection points of the experimental T_{exp} and theoretical T_{theor} functions, the sought temperatures at the corresponding boiler heights were determined. For the Optris CTlaser F2 pyrometer, the furnace gas temperature in the flame root part ($H = 9$ m) is equal to 1182 K; it is 978 K in the flame middle part ($H = 14$ m) and 1031 K in the flame tail part ($H = 16$ m). For the Optris CTlaser F6 pyrometer, these temperatures were found to be 1154, 1034, and 1042 K, respectively. The TEMPER software that the authors have developed makes it possible to determine the furnace gas temperature with reference to the CO_2 absorption band in the BKZ-210-140F steam boiler during the combustion of solid fuels (peat and coal). The block diagram of solving the temperature and emissivity determination problem is given. Based on the known mass fraction of CO_2 , the software produces the results on emissivity and temperature for the specified heights. By using the software, it will be possible to monitor the fuel-combustion temperature conditions to prevent the furnace slagging process from occurring and minimize nitrogen oxide emissions.

Keywords: temperature, pyrometry, emissivity, furnace gases, steam boiler, peat flame combustion, heating surface slagging

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

**МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУЙНОГО ИСТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ
В ЗАТОПЛЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО МЕТОДОМ VOF¹**

© 2023 г. В. И. Мелихов^{a, b, *}, О. И. Мелихов^{a, b}, Г. Ю. Волков^a, С. Е. Якуш^c, Б. Салех^a

^aНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

^bЭлектрогорский научно-исследовательский центр по безопасности АЭС,
ул. Святого Константина, д. 6, г. Электрогорск, Московская обл., 142530 Россия

^cИнститут проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, просп. Вернадского, д. 101, корп. 1, Москва, 119526 Россия

*e-mail: vladimir.melikhov@erec.ru

Поступила в редакцию 25.05.2022 г.

После доработки 30.05.2022 г.

Принята к публикации 28.06.2022 г.

Рассмотрено проникновение струи жидкости в пространство, затопленное другой жидкостью, в условиях большой разности плотностей этих жидкостей применительно к фрагментации и перемешиванию струй при различных сценариях аварий на атомных электростанциях (истечение расплава кориума в воду или воды в заполненный жидким свинцом объем). Решение уравнений гидродинамики для нескольких несмешивающихся жидкостей с резкими поверхностями раздела осуществляется методом объема жидкости VOF (Volume of Fluid). Приведены математические модели многофазных течений, реализованные численно в рамках программы OpenFOAM с открытым исходным кодом. Проведена серия верификационных и исследовательских расчетов в двумерной (плоской) постановке, результаты сопоставлены с литературными данными. Выполненные с помощью такого подхода расчеты проникновения струи расплава металла Вуда в глубокий резервуар с водой выявили последовательные стадии эволюции фрагментирующей струи. Получено хорошее качественное и количественное соответствие с опубликованными в литературе результатами расчетов данного процесса с помощью кода ANSYS Fluent. Исследованы закономерности перемешивания струи воды, втекающей в объем, заполненный первоначально неподвижным жидким (расплавленным) свинцом. Показано, что в данном случае фрагментация струи воды происходит практически сразу же после ее входа в жидкий свинец. Исследовано влияние размера сеточной ячейки на характеристики перемешивания фаз. Приведены результаты расчетов характерных размеров образующихся фрагментов, их дисперсного состава и площади межфазной границы при перемешивании. Для обеих исследованных задач построены номограммы распределения по размерам образующихся при дроблении струи фрагментов. Показано, что получающиеся в результате такого процесса фрагменты расплава значительно меньше минимального предельного размера свободно падающих в воде капель расплава.

Ключевые слова: тяжелые аварии, фрагментация струи, метод VOF, численное моделирование, жидкий свинец, гидродинамическая неустойчивость, межфазная поверхность, перемешивание жидкостей, дисперсный состав

DOI: 10.56304/S0040363622120050

Modelling of the Liquid Jet Discharge into a Liquid-Filled Space by the VOF Method

V. I. Melikhov^{a, b, *}, O. I. Melikhov^{a, b}, G. Yu. Volkov^a, S. E. Yakush^c, and B. Salejh^a

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

^b Electrogorsk Research and Development Center for Nuclear Power Plants' Safety, Electrogorsk, 142530 Russia

^c Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, 119526 Russia

*e-mail: vladimir.melikhov@erec.ru

Abstract—The penetration of a liquid jet into a space filled with another liquid for the case of large difference in density between these liquids is examined as applied to the fragmentation and mixing of jets during various accident scenarios at nuclear power plants (discharge of corium melt into water or water into a volume filled with liquid lead). The hydrodynamic equations for several immiscible liquids with sharp interfaces were solved using the Volume of Fluid (VOF) method. Mathematical models of multiphase flows, implemented numerically in the OpenFOAM open source package, are presented. A series of verification and research calculations was performed in a two-dimensional (plane) approximation, and the obtained results were compared with the published data. The results of calculation of the penetration of a Wood's metal melt jet into a deep water-filled vessel, performed using this approach, revealed successive stages in the evolution of a fragmenting jet. A good qualitative and quantitative agreement of the predictions with the published results of the calculation of this process by the ANSYS Fluent code were attained. The regularities of mixing of a water jet discharged into a volume filled with initially stagnant liquid (molten) lead are studied. It has been demonstrated that the fragmentation of the water jet occurs almost immediately after it enters the liquid lead in this case. The effect of the grid cell size on the characteristics of phase mixing was examined. The predicted characteristic sizes of the formed fragments, their dispersed composition, and the interfacial surface area during mixing are presented. Nomograms of the size distribution for the fragments formed during the jet breakup were plotted for both studied problems. It is shown that the melt fragments formed in this process are much smaller than the minimum limit size of melt droplets freely falling in water.

Keywords: severe accidents, jet fragmentation, VOF method, numerical simulation, liquid lead, hydrodynamic instability, interfacial surface, liquid mixing, dispersion composition

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТВЕРДООКСИДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ СВАЛОЧНОГО ГАЗА ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ РОССИИ¹

© 2023 г. Д. А. Агарков^а, С. И. Бредихин^а, С. В. Киселева^{б, с, *}, Д. В. Матвеев^а, А. В. Самойлов^а,
А. Б. Тарасенко^с, Ю. С. Федотов^а, Е. В. Ципис^а

^аИнститут физики твердого тела им. Ю.А. Осипьяна РАН,
ул. Академика Осипьяна, д. 2, г. Черноголовка, Московская обл., 142432 Россия

^бМосковский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Ленинские Горы, д. 1, Москва, 119991 Россия

^сОбъединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., д. 13, корп. 2, Москва, 125412 Россия

*e-mail: k_sophia_v@mail.ru

Поступила в редакцию 05.05.2022 г.

После доработки 14.06.2022 г.

Принята к публикации 28.06.2022 г.

Проблема утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) стоит во всех странах мира. В России до настоящего времени основным остается полигонный способ захоронения таких отходов. Разложение отходов на полигонах, с одной стороны, вызывает недовольство населения вследствие выделения сероводорода, метана и других компонентов смеси, известной как “свалочный газ”. С другой стороны, эта смесь, содержащая до 40–60% метана, является ценным энергетическим сырьем. Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ), имеющие высокую рабочую температуру, рассматриваются как перспективное устройство преобразования синтез-газа из углеводородных топлив в электрическую и тепловую энергию. В то же время в некоторых компаниях и лабораториях ведутся работы по созданию ТОТЭ с прямым окислением метана, что позволяет дополнительно повысить КПД преобразования благодаря отказу от паровой конверсии. Рассмотрены вопросы использования ТОТЭ для энергетической утилизации свалочного газа. За основу исследований взяты результаты экспериментов по подбору материалов топливных элементов и условий их эксплуатации, допускающих прямое преобразование модельных газовых смесей в электрическую энергию, а также зарубежного опыта очистки свалочного газа и оценки его объема на полигонах твердых коммунальных отходов в России. Полученные данные позволяют рассматривать утилизацию свалочного газа с применением ТОТЭ как перспективный рынок развития отечественных водородных технологий, расширение которого может способствовать повышению энергоэффективности и улучшению экологической ситуации в крупных городских агломерациях.

Ключевые слова: электрохимические генераторы, твердооксидные топливные элементы, лабораторная установка, вольт-амперная характеристика, твердые коммунальные отходы, свалочный газ, технический потенциал

DOI: 10.56304/S0040363623010010

Solid Oxide Fuel Cells' Prospects for Landfill Gas Utilization in Russia

D. A. Agarkov^a, S. I. Bredikhin^a, S. V. Kiseleva^{b, c, *}, D. V. Matveev^a, A. V. Samoylov^a, A. B. Tarasenko^c,
Yu. S. Fedotov^a, and E. V. Tsypis^a

^a *Osipyan Institute for Solid State Physics, Russian Academy of Sciences, Chernogolovka, Moscow oblast, 142432 Russia*

^b *Moscow State University, Moscow, 119991 Russia*

^c *Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125412 Russia*

**e-mail: k_sophia_v@mail.ru*

Abstract—The problem of municipal solid wastes' (MSW) utilization is one of the most actual all over the world nowadays. In Russia, landfills are still the main way for MSW utilization. However, waste decomposition, leading to landfill gas generation, causes, on the one hand, a lot of complaints from local people mainly due to hydrogen sulphide emissions. On the other hand, landfill gas, containing 40–60 vol % of methane, can be considered as calorific fuel. Solid oxide fuel cells (SOFCs), due to high operation temperatures, can be considered as an efficient device for landfill gas conversion to electricity and heat. Withal some companies and laboratories are developing SOFCs with direct methane oxidation to increase conversion efficiency on account of steam reformer expulsion. In this research, issues of landfill gas' useful utilization are considered. Experiments on different materials' application for model gas mixtures' direct conversion into energy by means of an SOFC and foreign experience in the field of landfill gas purification and estimation of its volumes in Russia are taken as initial data. The estimation results obtained allow the authors to consider SOFC application for landfill gas conversion as a significant market niche for Russian hydrogen technologies. Energy efficiency and environmental issues can also be improved by SOFC application in this niche.

Keywords: fuel-cell based generators, solid oxide fuel cells, laboratory scale technology, municipal solid wastes, landfill gas, technical potential