
СОДЕРЖАНИЕ

Номер 2, 2023

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Современные угольные энергоблоки на суперсверхкритические параметры пара (обзор)

Е. В. Сомова, А. Н. Тугов, А. Г. Тумановский 5

Экспериментальные исследования дополнительного газового перегрева пара в камере сгорания метаноокислородного топлива

О. О. Мильман, В. С. Крылов, А. В. Птахин, Д. В. Брдынкевич, С. Н. Ленев, А. Н. Вивчар, К. С. Никишов, Р. Н. Такташев 24

Обеспечение вибрационной надежности рабочих лопаток при изготовлении паровых турбин

С. Ю. Григорьев, Б. Е. Григорьев, Д. А. Андрианов, И. А. Соколов, Ю. В. Ферафонтьев 32

Возобновляемые источники энергии, гидроэнергетика

Краткий обзор современного состояния и тенденций развития геотермальной энергетики

Г. В. Томаров, А. А. Шипков 37

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Моделирование режимов пуска котла энергоблока 660 МВт Троицкой ГРЭС без пускового циркуляционного насоса и оценка температурного режима НРЧ и ВРЧ

В. М. Супранов, К. А. Плешанов, М. Н. Зайченко, К. В. Стерхов, Д. А. Хохлов, Д. С. Ткаченко 47

Варианты энергетического использования высокозольного торфа в составе топливной композиции

К. Т. Ибраева, И. И. Шаненков, Н. А. Языков, Р. Б. Табакаев, А. С. Заворин 60

Атомные электростанции

Разработка методики построения суррогатных моделей оборудования на примере модели гидравлики устройства газоудаления

И. А. Коновалов, А. Н. Соколов, А. А. Баринев, Т. К. Зырянова 71

Оценка эффективности АЭС при использовании аккумуляторов фазового перехода

Р. З. Аминов, М. В. Гариевский 78

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Модификация феноменологической модели кипения недогретой жидкости

Н. В. Васильев, Ю. А. Зейгарник, С. Н. Вавилов

90

Contents

Vol. 70, No. 2, 2023

Steam-Turbine, Gas-Turbine, and Combined-Cycle Power Plants, and Their Auxiliary Equipment

Modern Coal-Fired Power Units for Ultra-Supercritical Steam Conditions (Review)

E. V. Somova, A. N. Tugov, and A. G. Tumanovskii 5

Experimental Study of Additional Gas Superheating of Steam in a Combustion Chamber Fired
with Methane-Oxygen Fuel

*O. O. Mil'man, V. S. Krylov, A. V. Ptakhin, D. V. Brdynkevich, S. N. Lenev,
A. N. Vivchar, K. S. Nikishov, and R. N. Taktashev* 24

Ensuring the Vibration Reliability of Steam Turbine Rotor Blades during Manufacture

S. Yu. Grigor'ev, B. E. Grigor'ev, D. A. Andrianov, I. A. Sokolov, and Yu. V. Ferafont'ev 32

Renewable Energy, Hydropower

Brief Review of the Current Status and Trends in the Development of Geothermal Energy

G. V. Tomarov and A. A. Shipkov 37

Steam Boilers, Power Plant Fuels, Burners and Boiler Auxiliary Equipment

Simulation of the Troitsk District Power Plant 660-MW Power Unit Boiler Startup Modes
without Using the Startup Circulation Pump or Estimation of the Boiler Lower
and Upper Radiant Parts' Temperature Operating Conditions

*V. M. Supranov, K. A. Pleshanov, M. N. Zaichenko, K. V. Sterkhov,
D. A. Khokhlov, and D. S. Tkachenko* 47

Options for Energy Applying High-ASH Peat as a Part of Fuel Compositions

K. T. Ibraeva, I. I. Shanenkov, N. A. Yazykov, R. B. Tabakaev, and A. S. Zavorin 60

Nuclear Power Plants

Developing a Technique for Constructing Surrogate Models of Equipment on the Example
of a Hydraulic Model of a Gas-Removal Device

I. A. Konovalov, A. N. Sokolov, A. A. Barinov, and T. K. Zyryanova 71

Evaluation of NPP Efficiency Using Phase-Transition Batteries

R. Z. Aminov and M. V. Garievsky 78

**Heat and Mass Transfer,
Properties of Working Bodies and Materials**

Modification of the Phenomenological Model of Boiling an Uncooled Liquid

N. V. Vasiliev, Yu. A. Zeigarnik, and S. N. Vavilov

90

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**СОВРЕМЕННЫЕ УГОЛЬНЫЕ ЭНЕРГОБЛОКИ
НА СУПЕРСВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПАРА (ОБЗОР)**

© 2023 г. **Е. В. Сомова^а ***, **А. Н. Тугов^а**, **А. Г. Тумановский^а**

*^аВсероссийский теплотехнический институт (ОАО ВТИ),
Автозаводская ул., д. 14, Москва, 115280 Россия*

**e-mail: evsomova@vti.ru*

Поступила в редакцию 02.08.2022 г.

После доработки 02.08.2022 г.

Принята к публикации 30.08.2022 г.

Доля угольной генерации в общей выработке электроэнергии в мире остается стабильной и преобладающей над другими первичными источниками энергии. Сокращение объемов угольной электрогенерации в некоторых странах Евросоюза и США компенсируется их стабильным ростом в Азии (Китай, Индия, Индонезия, Южная Корея) и Африке (ЮАР). В 2021 г. мировой объем угольной генерации вырос на 9% и достиг нового исторического максимума – 10 337 ТВт · ч. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), в последующие годы потребление угля в энергетике будет оставаться примерно на этом же уровне, в основном, из-за стран Юго-Восточной Азии. По итогам климатической конференции ООН, состоявшейся в Глазго в ноябре 2021 г., официальный отказ от полного использования угля закреплен не был. За последнее десятилетие в мире введено в эксплуатацию 247.7 ГВт энергоблоков на суперсверхкритическими параметрами пара (ССКП), характеризующихся высокой экономичностью и минимальным воздействием на окружающую среду. На энергоблоке 1350 МВт ТЭС Shenergy Pingshan II (Китай) достигнут следующий уровень параметров пара: давление 32.58 МПа, температура 610/630/623°C (свежего, вторичного и третичного перегрева соответственно), КПД 48.92%. В статье представлен обзор развития технологии ССКП в мире, а также основные решения по котлам, системе газоочистки и паровым турбинам. В России в ближайшие годы не планируется строительство мощных угольных энергоблоков на повышенные параметры пара. Пилотным проектом для освоения технологии ССКП может служить создание газомазутного энергоблока на суперсверхкритических параметрах пара с отработкой основных элементов оборудования тепловой схемы, прежде всего турбины и паропроводов.

Ключевые слова: пылеугольный энергоблок, суперсверхкритические параметры пара, котел, система газоочистки, паровая турбина, промежуточный перегрев пара

DOI: 10.56304/S0040363623020066

Modern Coal-Fired Power Units for Ultra-Supercritical Steam Conditions (Review)

E. V. Somova^{a,*}, A. N. Tugov^a, and A. G. Tumanovskii^a

^a *All-Russia Thermal Engineering Institute (OAO VTI), Moscow, 115280 Russia*

**e-mail: evsomova@vti.ru*

Abstract—The share of coal generation in the global electricity production remains stable and prevails over other primary energy sources. A decrease in the coal-fired power generation in some EU countries and the United States is balanced by its stable growth in Asia (China, India, Indonesia, South Korea) and Africa (South Africa). In 2021, global coal generation increased by 9% to a new all-time high of 10337 TW · h. According to the forecast of the International Energy Agency (IEA), coal consumption in the power industry will remain at about the same level in the coming years, mainly due to the countries of Southeast Asia. Furthermore, at the UN climate conference held in Glasgow in November 2021, the official phasedown of all coal-fired generation was not set forth. Globally, 247.7 GW of ultra-supercritical (USC) power units, which are characterized by high efficiency and minimal environmental impact, have been commissioned during the past decade. Steam conditions of 32.58 MPa/610/630/623°C (for live, reheat, and, secondary reheat steam, respectively) and an efficiency of 48.92% were reached in a 1350-MW power unit at the Shenergy Pingshan II thermal power plant (TPP) (China). A review of the USC technology evolution in the world and basic solutions for boilers, flue gas treatment system, and steam turbines are presented. In Russia, a decrease in the share of coal-fired generation in the overall energy balance is predicted. There are no plans to construct large, coal-fired power units in Russia in the coming years. It is proposed to continue activities for the development of a USC oil/gas power unit that will be used as a pilot project for mastering this technology.

Keywords: coal-fired power unit, ultra-supercritical steam conditions, boiler, flue gas treatment system, steam turbine, steam reheat

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ГАЗОВОГО ПЕРЕГРЕВА ПАРА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ
МЕТАНОКИСЛОРОДНОГО ТОПЛИВА¹**

© 2023 г. О. О. Мильман^{а, б}, В. С. Крылов^{а, б, *}, А. В. Птахин^{а, б}, Д. В. Брдынкевич^а, С. Н. Ленев^с,
А. Н. Вивчар^с, К. С. Никишов^с, Р. Н. Такташев^д

^аЗАО НПВП “Турбокон”, ул. Комсомольская Роцца, д. 43, г. Калуга, 248010 Россия

^бКалужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,
ул. Степана Разина, д. 26, г. Калуга, 248023 Россия

^сПАО “Мосэнерго”, просп. Вернадского, д. 101, корп. 3, Москва, 119526 Россия

^дВсероссийский теплотехнический институт, Автозаводская ул., д. 14, Москва, 115280 Россия

*e-mail: krylov92@yandex.ru

Поступила в редакцию 27.07.2022 г.

После доработки 23.08.2022 г.

Принята к публикации 30.08.2022 г.

Описаны схемы высокотемпературных турбин с водородно-кислородным и метанокислородным топливом, конструкция экспериментального образца такой турбины мощностью 100 кВт и результаты ее испытаний. Разработана, изготовлена и испытана на лабораторном стенде камера сгорания метанокислородного топлива в среде водяного пара, спроектирован и изготовлен блок дополнительного газового перегрева рабочего тела, проведены его испытания на базе турбины Т-25-90-4ПР-1 ТЭЦ-16 филиала ПАО “Мосэнерго”. Экспериментальные исследования показали устойчивое горение метанокислородной смеси в среде водяного пара и подтвердили работоспособность технологии дополнительного газового перегрева рабочего тела в условиях реальной теплоэлектростанции. Получены термограммы состояния металла жаровой трубы и корпуса в процессе пуска и в расчетном режиме. Сопоставлены технические характеристики высокотемпературного газопаротурбинного блока и классического варианта К-300-23.5-3. Отмечено отсутствие нормативной базы для осуществления нетрадиционного проекта в условиях реальной тепловой электростанции. Получен необходимый технический задел и предложен порядок разработки опытного образца высокотемпературной газопаровой турбины мощностью 25 МВт при температуре 1000°С и головного образца энергоблока мощностью 300–500 МВт на давление 30 МПа при температуре 1250/1450°С.

Ключевые слова: камера сгорания, перегрев пара, полнота сгорания, расход, давление, температура, мощность, коэффициент полезного действия, кислород, метан, высокотемпературная газопаровая турбина, топливо, энергоблок

DOI: 10.56304/S0040363623020054

Experimental Study of Additional Gas Superheating of Steam in a Combustion Chamber Fired with Methane-Oxygen Fuel

O. O. Mil'man^{a, b}, V. S. Krylov^{a, b, *}, A. V. Ptakhin^{a, b}, D. V. Brdynkevich^a, S. N. Lenev^c,
A. N. Vivchar^c, K. S. Nikishov^c, and R. N. Taktashev^d

^a ZAO NPVP Turbokon, Kaluga, 248010 Russia

^b Tsiolkovskii Kaluga State University, Kaluga, 248023 Russia

^c PAO Mosenergo, Moscow, 119526 Russia

^d All-Russia Thermal Engineering Institute, Moscow, 115280 Russia

*e-mail: krylov92@yandex.ru

Abstract—Schemes of high-temperature turbines operating on hydrogen-oxygen and methane-oxygen fuels, the design of an experimental prototype of such a turbine with a capacity of 100 kW, and the results of its testing are described. A combustion chamber for burning methane-oxygen fuel in steam was developed, manufactured, and tested in a laboratory test setup. A unit for additional gas superheating of the working fluid was designed, manufactured, and tested on the basis of the T-25-90-4PR-1 turbine at the cogeneration power plant TETs-16 of the branch of PAO Mosenergo. The experimental studies have demonstrated stable combustion of the methane-oxygen mixture in a steam environment and confirmed the serviceability of the technology for additional gas-fired superheating of the working fluid in a real thermal power plant. Temperature distributions in the metal of the liner and casing during start-up and under the design conditions were obtained. The technical characteristics of the high-temperature gas-steam-turbine unit and the classical K-300-23.5-3 version are compared. Unavailability of regulations required for the implementation of an unconventional project at a real thermal power plant is noted. The required technical basis was obtained, and the procedure for elaboration of a demonstration model of a high-temperature gas-steam turbine with a capacity of 25 MW at a temperature of 1000°C and a prototype of a power unit with a capacity of 300–500 MW for a pressure of 30 MPa at a temperature of 1250/1450°C was proposed.

Keywords: combustion chamber, steam superheating, combustion completion, flowrate, pressure, temperature, power, efficiency, oxygen, methane, high-temperature gas-steam turbine, fuel, power unit

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВИБРАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ РАБОЧИХ ЛОПАТОК
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПАРОВЫХ ТУРБИН**

© 2023 г. С. Ю. Григорьев^а, Б. Е. Григорьев^а, Д. А. Андрианов^а,
И. А. Соколов^а, Ю. В. Ферафонтьев^а, *

^аАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»,
ул. Ватутина, д. 3, Лит. А, Санкт-Петербург, 195009 Россия

*e-mail: Ferafontev_YV@power-m.ru

Поступила в редакцию 20.05.2022 г.

После доработки 01.07.2022 г.

Принята к публикации 28.08.2022 г.

Коэффициент готовности энергетического блока во многом зависит от надежности рабочих лопаток последней ступени паровой турбины. В процессе эксплуатации рабочие лопатки подвергаются статическим и вибрационным нагрузкам от воздействия потоком пара, поэтому нередко получают повреждения, причиной которых являются усталостные напряжения. Особенно часто повреждаются относительно длинные рабочие лопатки последних ступеней паровых турбин. Аварийные остановки турбины, связанные с повреждениями лопаточного аппарата, составляют четверть их общего числа, а время аварийных простоев энергоблоков из-за поломки лопаток – более половины общего времени их нахождения в нерабочем состоянии. При изготовлении мощных паровых турбин особое внимание уделяется обеспечению вибрационной надежности рабочих лопаток последних ступеней. В статье описана технология обеспечения динамической вибрационной надежности рабочих лопаток последних ступеней паровых турбин ЛМЗ на стадии изготовления с помощью вибрационных испытаний на специальном стенде (Кэмпбелл-машине) в диапазоне частот вращения ротора, где наблюдаются резонансы третьей – десятой кратностей. Приведена Кэмпбелл-диаграмма рабочей лопатки последней ступени мощной паровой турбины с максимальными напряжениями в рабочей лопатке, возникающими при резонансах второй – шестой кратностей, а также результаты сравнения расчетного и экспериментального распределения относительных напряжений на входной и выходной кромках по длине лопатки при дисковых колебаниях четвертой кратности.

Ключевые слова: изготовление паровых турбин, динамическая вибрационная надежность рабочих лопаток, Кэмпбелл-диаграмма рабочей лопатки последней ступени паровой турбины, конструктивное демпфирование колебаний лопаток

DOI: 10.56304/S0040363623020029

Ensuring the Vibration Reliability of Steam Turbine Rotor Blades during Manufacture

S. Yu. Grigor'ev^a, B. E. Grigor'ev^a, D. A. Andrianov^a,
I. A. Sokolov^a, and Yu. V. Ferafont'ev^{a,*}

^a AO Silovye Mashiny – ZTL, LMZ, Elektrosila, Energomasheksport, St. Petersburg, 195009 Russia

*e-mail: Ferafontev_YV@power-m.ru

Abstract—The power unit availability factor depends in many respects on the reliability of the steam turbine's last-stage rotor blades. In the course of operation, rotor blades experience static and vibration loads caused by steam flow, due to which they are often damaged as a result of fatigue stresses. Relatively long last-stage rotor blades of steam turbines are components that especially often suffer from damage. Emergency shut-downs of a turbine caused by blade system faults account for one quarter of their total number, and the time of power unit emergency outages resulting from blade breakdowns accounts for more than half the total time of their being in the outage state. In manufacturing high-capacity steam turbines, special attention is paid to ensuring vibration reliability of last-stage rotor blades. The article describes a technology applied to ensure the dynamic vibration reliability of the last-stage rotor blades of the steam turbines produced by Leningrad Metal Works (LMZ) at the stage of manufacturing them with the use of vibration tests carried out on a dedicated bench (the Campbell machine) in the rotor speed range in which resonances excited at engine orders from three to ten are observed. The article also presents the Campbell diagram of the last-stage rotor blade of a high-capacity steam turbine with the maximal stresses in the rotor blade that occur during resonances excited at engine orders from two to six and also the results from a comparison between the predicted and experimental distributions of relative stresses at the leading and trailing edges over the blade length during disc vibration at engine order four.

Keywords: steam turbine manufacture, rotor blade dynamic vibration reliability, Campbell diagram of a steam turbine last-stage rotor blade, blade vibration structural damping

**ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ,
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА**

**КРАТКИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ
РАЗВИТИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ**

© 2023 г. Г. В. Томаров^а, *, А. А. Шипков^а, *

^аООО «Геотерм-М», ул. Лефортовский Вал, д. 24, Москва, 111250 Россия

*e-mail: geoatom.m@gmail.com

Поступила в редакцию 27.06.2022 г.

После доработки 21.07.2022 г.

Принята к публикации 27.07.2022 г.

Обсуждаются современное состояние и тенденции развития геотермальной энергетики на основе анализа материалов Всемирного геотермального конгресса (WGC-2020 + 1), проходившего в Исландии, а также статей, опубликованных после этого мероприятия. Показаны перспективные направления и масштабы использования геотермальных ресурсов в электрогенерации, теплоснабжении и других областях экономики. Отмечен постоянный рост числа и суммарной мощности (на 27% за пять лет) геотермальных электростанций в мире, представлены статистические данные по странам на 2015 и 2020 гг. по суммарной установленной мощности геотермальных электростанций (ГеоЭС), уровню годовой выработки геотермальной электроэнергии, а также ожидаемой на 2025 г. установленной мощности. Показано расположение основных геотермальных электростанций на карте мира в 2020 г. Рассмотрены уровни риска и размер требуемого финансирования на различных этапах создания геотермальных электростанций на новых месторождениях, где стоимость строительства электростанции составляет 30% общей стоимости ГеоЭС с бурением и обустройством скважин. Анализ презентаций, посвященных электроэнергетике, свидетельствует о том, что по-прежнему сохраняется значительный интерес к использованию бинарных энергоустановок для утилизации геотермального тепла. В качестве перспективных представлены разработки новых технологических решений по совершенствованию бинарных энергоустановок на основе оптимизационного выбора рабочего тела, а также по повышению надежности геотермальных паротурбинных установок путем перегрева пара вторичного вскипания благодаря применению водородно-кислородного парогенератора. Отмечен рост интереса к получению «зеленого» водорода на базе экологически чистой геотермальной электрогенерации. Показана возможность производства водорода с помощью электролизеров, в которых используется избыток электроэнергии на ГеоЭС в периоды суточных разгрузок.

Ключевые слова: Всемирный геотермальный конгресс, геотермальные ресурсы, геотермальная энергетика, геотермальные электростанции, бинарные энергоустановки

DOI: 10.56304/S004036362302008X

Brief Review of the Current Status and Trends in the Development of Geothermal Energy

G. V. Tomarov^{a, *} and A. A. Shipkov^{a, *}

^a *OOO Geoterm-M, Moscow, 111250 Russia*

**e-mail: geoatom.m@gmail.com*

Abstract—The current state and development trends of geothermal energy are discussed based on an analysis of the materials of the World Geothermal Congress (WGC-2020 + 1) held in Iceland as well as articles published after this event. Promising directions and scales of use of geothermal resources in power generation, heat supply, and other areas of the economy are shown. A constant increase in the number and total capacity (by 27% over 5 years) of geothermal power plants in the world is noted, and statistical data on countries for 2015 and 2020 are presented according to the total installed capacity of geothermal power plants (GeoPP), the level of annual production of geothermal electricity, and the expected installed capacity for 2025. The location of the main geothermal power plants on the world map in 2020 is shown. The levels are considered risk and the amount of funding required at various stages of the creation of geothermal power plants in new fields, where the cost of building a power plant is 30% of the total cost of a GeoPP with drilling and well development. An analysis of the presentations on the power industry indicates that there is still significant interest in the use of binary power plants for the utilization of geothermal heat. As promising, the developments of new technological solutions for improving binary power plants based on the optimization of the choice of the working fluid and for improving the reliability of geothermal steam turbine plants by superheating the flash steam due to the use of a hydrogen-oxygen steam generator are presented. There has been an increase in interest in obtaining “green” hydrogen based on environmentally friendly geothermal power generation. The possibility of hydrogen production using electrolyzers, which use excess electricity at the GeoPP during periods of daily unloading, is shown.

Keywords: World Geothermal Congress, geothermal resources, geothermal energy, geothermal power plants, binary power plants

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

**МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ ПУСКА КОТЛА ЭНЕРГОБЛОКА 660 МВт
ТРОИЦКОЙ ГРЭС БЕЗ ПУСКОВОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА
И ОЦЕНКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НРЧ И ВРЧ**

© 2023 г. В. М. Супранов^{а, *}, К. А. Плешанов^{а, **}, М. Н. Зайченко^а,
К. В. Стерхов^а, Д. А. Хохлов^а, Д. С. Ткаченко^б

^аНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

^бФилиал ПАО ОГК-2 Троицкая ГРЭС, г. Троицк, Челябинская обл., 457100 Россия

*e-mail: svm-mpei@mail.ru

**e-mail: pleshanovka@mpei.ru

Поступила в редакцию 20.05.2022 г.

После доработки 17.08.2022 г.

Принята к публикации 30.08.2022 г.

Котел НГ-2100/25,4-УМ16, изготовленный Харбинским котельным заводом, работает в составе энергоблока 660 МВт Троицкой ГРЭС. Анализ конструкции показал, что использование многих технических решений не характерно для отечественных производителей. Цель данного исследования – моделирование и оптимизация технологии пуска котла без циркуляционного насоса (ЦН), но при обеспечении надежной работы элементов котла. Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи: обосновать критерии надежной работы элементов котла во время пуска, разработать адаптированную статическую (СМ) и адаптированную динамическую (ДМ) расчетные модели котла; исследовать возможность пуска котла без ЦН. Основные критерии надежности нижней (НРЧ) и верхней (ВРЧ) радиационных частей котла – отсутствие процесса окалинообразования (расчетная температура наружной поверхности металла должна быть меньше допускаемой) и устойчивость движения среды. Однако результаты расчета температуры металла пароперегревательных поверхностей нагрева в динамическом режиме не являются точными. Поэтому для них критерием надежности был расход пара за сепаратором, значения которого в режимах пуска котла с насосом и без него должны быть близкими. Критерием надежной работы выходной ступени пароперегревателя низкого давления (ППНД2) является температура газов на выходе из топки, которая не должна увеличиться при пуске без ЦН. Для расчетов использовалась программа Boiler Designer. Адаптированная статическая модель котла создавалась с учетом предыдущих работ авторов статьи в сопоставлении с результатами заводских расчетов. Затем на основе статической модели была создана адаптированная динамическая модель котла. Для этого использовались тренды реальных пусков с циркуляционным насосом, предоставленные специалистами Троицкой ГРЭС. Эти данные, а также опыт прошлых расчетов и экспертные оценки авторов статьи позволили провести настройку динамической модели. Детально были исследованы три режима пуска котла из холодного состояния: один с насосом (при температуре питательной воды $t_{п.в} = 104^{\circ}\text{C}$) и два без него (при $t_{п.в} = 104$ и 150°C). Во всех случаях рассматривались следующие этапы пуска: горячая промывка, толчок турбины, конец толчка, выход котла на прямоточный режим. Последнему этапу соответствовала нагрузка 30% BMCR (boiler maximum continuous rating – режим максимальной длительной нагрузки). Анализ полученных результатов показал, что принятые критерии надежности выполняются для всех режимов и этапов работы котла.

Ключевые слова: пылеугольный котел, прямоточный котел, полнопроходной сепаратор, пуск котла, циркуляционный насос, статическая и динамическая модели, адаптированная модель котла, динамический расчет, критерии надежности, Boiler Designer, технология пуска, сверхкритическое давление, скользящее давление

DOI: 10.56304/S0040363623020078

Simulation of the Troitsk District Power Plant 660-MW Power Unit Boiler Startup Modes without Using the Startup Circulation Pump or Estimation of the Boiler Lower and Upper Radiant Parts' Temperature Operating Conditions

V. M. Supranov^{a,*}, K. A. Pleshanov^{a,**}, M. N. Zaichenko^a, K. V. Sterkhov^a,
D. A. Khokhlov^a, and D. S. Tkachenko^b

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

^b Troitsk District Power Plant Branch of PAO OGGK-2, Troitsk, Chelyabinsk oblast, 457100 Russia

*e-mail: svm-mpei@mail.ru

**e-mail: pleshanovka@mpei.ru

Abstract—The HG-2100/25.4-YM16 boiler, manufactured by Harbin Boiler Co., operates as part of the 660-MW power unit at the Troitsk district power plant (DPP). An analysis of the boiler design showed that many technical solutions adopted in the boiler differed from those commonly used by Russian manufactures. The aim of the study is to simulate and optimize the boiler startup technology without using the circulation pump (CP) but with ensuring reliable operation of the boiler components. For achieving this aim, the following main tasks must be solved: to substantiate reliable operation criteria of boiler components during the startup, to develop adapted static and adapted dynamic boiler analysis models (SM and DM, respectively), and to study the possibility of boiler starting without using the CP. The main criteria for reliable operation of the boiler's lower and upper radiant parts (LRP and URP, respectively) are the absence of a scale formation process (the design temperature of the metal outer surface must be below its permissible value) and stable motion of medium. However, the results of predicting the steam superheating surface metal temperature in a dynamic mode are not sufficiently accurate. Therefore, the reliability criterion adopted for these surfaces was the steam flowrate downstream of the separator, the values of which in the boiler starting modes with and without the pump should be close to each other. The reliable operation criterion of the low-pressure steam superheater outlet stage (LPSS2) is the gas temperature at the furnace outlet, which shall not be higher in starting without the CP. The numerical analyses were carried out using the Boiler Designer software package. The boiler adapted static model was developed taking into account the authors' previous works and with comparing them with the results of manufacturer's calculations. After that, the boiler adapted dynamic model was developed on the basis of its static model. To this end, the trends of real startup modes with participation of the circulation pump provided by Troitsk DPP specialists were used. Based on these data, taken together with the experience gained from the authors' previous numerical analyses and expert estimates, the dynamic model tuning was performed. Three boiler starting modes from its cold state were studied in detail: one with the pump (at the feed water temperature $t_{f,w} = 104^\circ\text{C}$) and two modes without the pump (at $t_{f,w} = 104$ and 150°C). In all cases, the following startup stages were considered: hot flushing, turbine kicking, kicking mode end, and reaching the boiler once-through operation mode. The last stage corresponded to 30% of the boiler maximum continuous rating (BMCR). An analysis of the obtained results has shown that the adopted reliability criteria are fulfilled for all boiler operation modes and stages.

Keywords: coal-fired boiler, once-through boiler, full-flow separator, boiler starting, circulation pump, static and dynamic models, adapted boiler model, dynamic numerical analysis, reliability criteria, Boiler Designer, starting technology, supercritical pressure, sliding pressure

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

**ВАРИАНТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВЫСОКОЗОЛЬНОГО ТОРФА В СОСТАВЕ ТОПЛИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ¹**

© 2023 г. К. Т. Ибраева^a, И. И. Шаненков^{a, b, *}, Н. А. Языков^c, Р. Б. Табакаев^{a, b}, А. С. Заворин^b

^a*Институт экологической и сельскохозяйственной биологии, Тюменский государственный университет,
ул. Володарского, д. 6, г. Тюмень, 625003 Россия*

^b*Инженерная школа энергетики, Томский политехнический университет,
просп. Ленина, д. 30, г. Томск, 634050 Россия*

^c*Институт катализа им. Г.Б. Борескова СО РАН,
просп. Академика Лаврентьева, д. 5, г. Новосибирск, 630090 Россия*

**e-mail: i.i.shanenkov@utmn.ru*

Поступила в редакцию 29.04.2022 г.

После доработки 18.07.2022 г.

Принята к публикации 27.07.2022 г.

Проблемы изменения климата и ухудшения экологической ситуации на планете приводят к тому, что вопрос развития возобновляемой энергетики становится актуальным для все большего числа стран. Одним из перспективных возобновляемых топливных ресурсов для России является торф. Большое количество месторождений позволяет частично решить проблему ресурсодефицитных регионов, зависящих от поставок топлива с разрабатываемых угольных месторождений. Однако довольно существенная часть торфяных ресурсов имеет высокую зольность, что обуславливает высокие эксплуатационные затраты при его сжигании. Мировой опыт создания смесевых топливных композиций из некондиционных видов сырья свидетельствует об эффективности данного направления, поэтому предложенный в настоящей работе подход к сжиганию высокоминерализованных видов торфа можно считать вполне актуальным. Цель работы – представление вариантов энергетического использования высокозольного торфа в составе топливных композиций из угля, высокосернистых промышленных отходов и биоотходов агропромышленного комплекса. Основным объектом исследования является высокоминерализованный торф месторождения Суховское (Томская область). Присутствие в минеральной части торфа значительного количества карбоната кальция предрасполагает к снижению выбросов оксидов серы при его совместном сжигании с углем и углеродсодержащими отходами. Добавление торфа к калийсодержащим отходам мукомольного производства в количестве 5% (по массе) позволяет предотвратить шлакование поверхностей нагрева при сохранении высоких значений теплотехнических характеристик смесевого топлива. Полученные результаты свидетельствуют об экономической и экологической эффективности использования суховского торфа в составе топливных композиций, что дает возможность рассматривать данные ресурсы в качестве потенциального источника топлива на территории Томской области.

Ключевые слова: теплоэнергетика, биомасса, высокоминерализованное топливо, торф, топливные смеси, сжигание, выбросы углекислого газа и оксидов серы

DOI: 10.56304/S0040363623020030

Options for Energy Applying High-ASH Peat as a Part of Fuel Compositions

K. T. Ibraeva^a, I. I. Shanenkov^{a, b, *}, N. A. Yazykov^c, R. B. Tabakaev^{a, b}, and A. S. Zavorin^b

^a *Institute of Environmental and Agricultural Biology, Tyumen State University, Tyumen, 625003 Russia*

^b *School of Energy and Power Engineering, Tomsk Polytechnic University, Tomsk, 634050 Russia*

^c *Boreskov Institute of Catalysis, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, 630090 Russia*

**e-mail: i.i.shanenkov@utmn.ru*

Abstract—The problems of global climate change and worsening the ecological situation lead to the fact that the issue of the renewable energy development is becoming relevant for an increasing number of countries. For Russia, peat is considered as one of the promising renewable fuel resources. The presence of many peat deposits makes it possible to partially solve the problem of resource-deficient regions dependent on fuel supplies from developed coal deposits. However, a fairly significant part of peat resources has a high ash content that results in increasing the operating costs during its combustion. The world experience in creating mixed fuel compositions from substandard types of raw materials indicates the effectiveness of this direction; therefore, the approach proposed in this paper for combusting highly mineralized types of peat can be considered quite relevant. The aim of this work is to present options for energy applying high-ash peat as a part of fuel compositions from coal, high-sulfur industrial waste and biowaste of the agro-industrial complex. The main research object is highly mineralized peat from the Sukhovskoe deposit (Tomsk oblast). A significant amount of calcium carbonate in the mineral part of peat predisposes the reduction of sulfur oxide emissions during its cocombustion with coal and carbonaceous waste. The peat addition to potassium-containing flour milling waste in the amount of 5% (by weight) makes it possible to prevent slagging of heating surfaces while maintaining high thermotechnical characteristics of the mixed fuel. The obtained results indicate the economic and environmental efficiency of applying Sukhovskoy peat as part of fuel compositions and allow considering it as a potential fuel source in the Tomsk oblast.

Keywords: thermal engineering, biomass, highly mineralized fuel, peat, fuel compositions, combustion, emissions of carbon dioxide and sulfur oxides

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОСТРОЕНИЯ СУРРОГАТНЫХ МОДЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ ГИДРАВЛИКИ УСТРОЙСТВА ГАЗОУДАЛЕНИЯ

© 2023 г. И. А. Коновалов^а, А. Н. Соколов^а, А. А. Баринов^а, Т. К. Зырянова^б *

^аАО «Опытное конструкторское бюро машиностроения им. И.И. Африкантова»,
Бурнаковский проезд, д. 15, г. Нижний Новгород, 603074 Россия

^бНижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексева,
ул. Минина, д. 24, г. Нижний Новгород, 603950 Россия

*e-mail: ats@nntu.ru

Поступила в редакцию 08.07.2022 г.

После доработки 23.08.2022 г.

Принята к публикации 30.08.2022 г.

В настоящее время перед энергетическим машиностроением стоит актуальная задача повышения эффективности и безопасности проектируемого оборудования. Из-за роста сложности разрабатываемых агрегатов требуется все более детальный анализ теплогидравлических процессов (в том числе с применением трехмерных кодов вычислительной гидродинамики), что приводит к увеличению затрат времени на проведение моделирования. В то же время повышение эффективности сложных теплогидравлических систем со множеством варьируемых технических параметров, влияющих на работоспособность системы, может быть обосновано с помощью математических алгоритмов многокритериальной оптимизации, требующих проведения большого количества вариантных расчетов (или экспериментов) рассматриваемой системы. В этом случае применение кодов вычислительной гидродинамики для моделирования отдельных геометрически сложных элементов в оптимизационном цикле становится затруднительным, поскольку приводит к неприемлемым временным затратам. Данная проблема может быть решена с использованием аппроксимационной зависимости (суррогатной модели) входных и выходных параметров, построенной на базе некоторой обучающей выборки, полученной в ходе расчета или эксперимента, вместо исходной сложной вычислительной математической модели. Однако в этом случае с повышением размерности задачи требуется увеличение обучающей выборки. В рамках данной работы предлагается способ представления суррогатной модели большой размерности в виде совокупности аппроксимационных зависимостей с меньшим числом размерностей, что позволяет обучать более точные модели на меньших выборках. Рассмотрена методика генерации обучающих выборок, а также представлена методология построения гидравлических суррогатных моделей энергетического оборудования на примере устройства газоудаления для атомной электростанции малой мощности. Получено хорошее соответствие построенной суррогатной модели с результатами численного моделирования.

Ключевые слова: суррогатная модель, атомная электростанция малой мощности, обучающая выборка, теплогидравлические процессы, вычислительная гидродинамика, трехмерные коды

DOI: 10.56304/S0040363623020042

Developing a Technique for Constructing Surrogate Models of Equipment on the Example of a Hydraulic Model of a Gas-Removal Device

I. A. Konovalov^a, A. N. Sokolov^a, A. A. Barinov^a, and T. K. Zyryanova^{b, *}

^a AO Afrikantov Experimental Design Bureau of Mechanical Engineering, Nizhny Novgorod, 603074 Russia

^b Alekseev Nizhny Novgorod State Technical University, Nizhny Novgorod, 603950 Russia

*e-mail: ats@nntu.ru

Abstract—At present, the power-engineering industry is faced with the urgent task of increasing the efficiency and safety of the equipment being designed. Due to the growing complexity of the developed units, an increasingly detailed analysis of thermal-hydraulic processes is required (including the use of three-dimensional CFD codes), which leads to an increase in the time spent on simulation. At the same time, increasing the efficiency of complex thermal-hydraulic systems with many variable technical parameters that affect the performance of the system can be justified using mathematical algorithms for multiobjective optimization, which require a large number of variant calculations (or experiments) of the system under consideration. In this case, the use of CFD codes for modeling individual geometrically complex elements in the optimization cycle becomes difficult since it leads to unacceptable time costs. This problem can be solved using the approximation dependence (surrogate model) of the input and output parameters, built on the basis of some training sample obtained during the calculation or experiment, instead of the original complex computational mathematical model. However, in this case, with an increase in the dimension of the problem, an increase in the training set is required. In the framework of this work, a method is proposed for representing a surrogate model of high dimension as a set of approximation dependencies with a smaller number of dimensions, which allows training more accurate models on smaller samples. The methodology for generating training samples is considered, and the methodology for constructing hydraulic surrogate models of power equipment is presented using the example of a gas-removal device for a low-power nuclear power plant. A good agreement between the constructed surrogate model and the results of numerical simulation is obtained.

Keywords: surrogate model, low-power nuclear power plant, training set, thermal-hydraulic processes, computational fluid dynamics, 3D codes

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АЭС ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АККУМУЛЯТОРОВ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА¹

© 2023 г. Р. З. Аминов^а, *, М. В. Гариевский^а

^аСаратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина,
Политехническая ул., д. 77, г. Саратов, 410054 Россия

*e-mail: oeptran@inbox.ru

Поступила в редакцию 13.07.2022 г.

После доработки 24.08.2022 г.

Принята к публикации 24.08.2022 г.

В условиях роста доли атомных электростанций в энергосистемах европейской части России и дефиците маневренных генерирующих мощностей возникает необходимость привлечения АЭС к покрытию переменной части графика нагрузок. При относительно низких ценах на ядерное топливо (в настоящее время эквивалентная стоимость урановой топливной загрузки в 5–6 раз ниже стоимости природного газа внутри страны) и высоких удельных капиталовложениях в АЭС разгружать их экономически неэффективно. Поэтому комбинирование АЭС с тепловыми аккумуляторами фазового перехода (АФП) и дополнительной паровой турбиной позволяет аккумулировать тепловую энергию, выработанную в ночное время, и использовать ее в часы пиковых нагрузок для выработки электроэнергии при максимальном использовании ядерного топлива, т.е. без изменения мощности ядерного реактора. Кроме того, наличие дополнительного турбогенератора в аварийных ситуациях с полным обесточиванием АЭС дает возможность обеспечить работу систем расхолаживания за счет использования остаточного тепловыделения реактора для привода турбины и повысить тем самым уровень безопасности АЭС. Проведен анализ цен на электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии и мощности Единой энергетической системы России (ОРЭМ ЕЭС) и в энергосистеме Франции (с самой высокой долей АЭС). Оценено влияние эксплуатации энергоблока АЭС с системой аккумулирования тепловой энергии и альтернативного варианта – строительства гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) на ОРЭМ. Проведены расчеты технико-экономических показателей использования на АЭС аккумуляторов тепловой энергии на основе АФП в зависимости от уровня тепловой мощности последних, а также достигаемого увеличения регулировочного диапазона по отпуску электроэнергии. Показано, что если не учитывать многофункциональные свойства энергокомплекса на основе АФП и дополнительной турбины (повышение безопасности, участие АЭС в первичном регулировании частоты) при существующей разнице цен на электроэнергию, выработанную в пиковый и ночной периоды, на рынке на сутки вперед, окупаемость энергокомплекса АЭС на основе АФП не обеспечивается. Окупаемость инвестиций в аккумуляторы фазового перехода и дополнительную турбину в рассмотренном примере может быть достигнута при условии, что разность средних за расчетный период 25 лет цен на электроэнергию, выработанную в пиковые и ночные часы, составляет 3400 руб/(МВт·ч) и время зарядки/разрядки АФП превышает 7 ч в сутки.

Ключевые слова: атомная электростанция, тепловое аккумулирование, аккумулятор фазового перехода, оптовый рынок электроэнергии и мощности, неравномерность графиков электропотребления

DOI: 10.56304/S0040363623020017

Evaluation of NPP Efficiency Using Phase-Transition Batteries

R. Z. Aminov^{a, *} and M. V. Garievsky^a

^a *Gagarin Saratov State Technical University, Saratov, 410054 Russia*

**e-mail: oepran@inbox.ru*

Abstract—In the context of the growing share of nuclear power plants in the energy systems of the European part of Russia and the shortage of flexible generating capacities, it becomes necessary to involve nuclear power plants in covering the variable part of the load schedule. With relatively low prices for nuclear fuel (at present, the equivalent cost of a uranium fuel load is five to six times lower than the cost of natural gas inside the country) and high specific capital investments in nuclear power plants, it is not economically efficient to unload them. Therefore, the combination of nuclear power plants with phase change heat accumulators (PTA) and an additional steam turbine makes it possible to accumulate cheap electricity generated at night and use it during peak hours with the maximum use of nuclear fuel, i.e., without changing the power of the nuclear reactor. In addition, the presence of an additional turbogenerator in emergency situations with a complete blackout of the NPP makes it possible to ensure the operation of the cooling systems by using the residual heat of the reactor to drive the turbine and, thereby, increase the safety level of the NPP. The analysis of prices for electricity in the wholesale electricity and capacity market of the Unified Energy System of Russia (WECM UES) and in the energy system of France (with the highest share of nuclear power plants) was carried out. The impact of the operation of the NPP power unit with a thermal energy storage system was assessed in addition to the alternative option: the construction of a pumped storage power plant (PSPP) at the WECM. Calculations of technical and economic indicators of the use of AFP-based thermal energy accumulators at NPPs are carried out depending on the level of thermal power of the latter as well as the increase in the regulation range for electricity supply. It is shown that if we do not take into account the multifunctional properties of the energy complex based on AFP and an additional turbine (increased safety, NPP participation in primary frequency control) with the existing difference in prices for electricity generated during peak and night periods on the day-ahead market, the payback of the NPP energy complex for AFP-based is not provided. The return on investment in phase-change batteries and an additional turbine in the considered example can be achieved provided that the difference between the average prices for electricity generated during peak and night hours over a billing period of 25 years is 3400 rubles/(MW · h) and the charging time/AFP discharge exceeds 7 h per day.

Keywords: nuclear power plant, thermal storage, phase change accumulator, wholesale electricity and capacity market, uneven power consumption curves

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

МОДИФИКАЦИЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КИПЕНИЯ НЕДОГРЕТОЙ ЖИДКОСТИ¹

© 2023 г. Н. В. Васильев^{a, b, *}, Ю. А. Зейгарник^a, С. Н. Вавилов^a

^aОбъединенный институт высоких температур РАН,
Ижорская ул., д. 13, стр. 2, Москва, 125412 Россия

^bМосковский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,
2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1, Москва, 105005 Россия

*e-mail: nikvikvas@mail.ru

Поступила в редакцию 13.07.2022 г.

После доработки 22.08.2022 г.

Принята к публикации 30.08.2022 г.

В работе приводится ряд положений, развивающих феноменологическую модель Снайдера – Берглеса, которая позволяет максимально правдоподобно описать кипение недогретой до температуры насыщения жидкости (одного из наиболее эффективных способов отвода больших тепловых потоков). В результате исследований динамики одиночных паровых пузырей, проведенных с помощью высокоскоростной видеосъемки (с частотой кадров до 150 кГц), показано, что данное явление определяется такими повторяющимися процессами, как взрывное вскипание каждого нового пузыря, испарение микрослоя, образовавшегося в корне пузыря, и отвод тепла конденсации пара от купола пузыря в толщу холодной жидкости нестационарной теплопроводностью. Из экспериментов, выполненных на двух жидкостях с сильно различающимися теплофизическими свойствами (воде и хладоне R-113), следует, что форма пузырей на стадии роста в значительной степени зависит от значения приведенного давления кипящей жидкости $p_{пр} = p/p_{кр}$ (здесь p – давление в жидкости; $p_{кр}$ – ее критическое давление). При низких давлениях ($p_{пр} \leq 0.005$) пузырь, как правило, обретает близкую к полусфере форму, которая с увеличением $p_{пр}$ стремится к сферической. Форма пузыря влияет на размер зоны максимальной интенсивности испарения (микрослоя). Показано, что высокий уровень теплоотдачи при кипении недогретой жидкости достигается в результате повышенной интенсивности как испарения в зоне тройной линии, так и отвода тепла конденсации нестационарной теплопроводностью в “полубесконечный” слой холодной жидкости с движущейся границей и граничными условиями первого рода. Оценки показывают, что основная доля тепла, накопленного теплоотдающей поверхностью, передается окружающей жидкости на начальной фазе инерционной стадии роста пузыря.

Ключевые слова: кипение, недогретая жидкость, механизм процесса, феноменологическая модель Снайдера – Берглеса, высокоскоростная видеосъемка

DOI: 10.56304/S0040363623020091

Modification of the Phenomenological Model of Boiling an Uncooled Liquid

N. V. Vasiliev^{a, b, *}, Yu. A. Zeigarnik^a, and S. N. Vavilov^a

^a *Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125412 Russia*

^b *Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 105005 Russia*

**e-mail: nikvikvas@mail.ru*

Abstract—The paper presents a number of provisions that develop the phenomenological Snyder–Bergles model, which allows the most plausible description of the boiling of a liquid subcooled to the saturation temperature (one of the most effective ways to remove large heat fluxes). As a result of studies of the dynamics of single vapor bubbles carried out using high-speed video recording (with a frame rate of up to 150 kHz), it has been shown that this phenomenon is determined by such repeating processes as the explosive boiling up of each new bubble, the evaporation of the microlayer formed at the root of the bubble, and heat removal condensation of steam from the dome of the bubble into the thickness of the cold liquid by nonstationary thermal conductivity. From experiments performed on two liquids with very different thermophysical properties (water and freon R-113), it follows that the shape of bubbles at the growth stage largely depends on the value of the reduced pressure of the boiling liquid $p_{\text{etc}} = p/p_{\text{kr}}$ (here p is pressure in the liquid; p_{kr} is its critical pressure). At low pressures ($p_{\text{etc}} \leq 0.005$), the bubble, as a rule, acquires a shape close to a hemisphere, which, with increasing p_{etc} tends to be spherical. The shape of the bubble affects the size of the zone of maximum evaporation intensity (microlayer). It is shown that a high level of heat transfer during boiling of a subcooled liquid is achieved as a result of an increased intensity of both evaporation in the zone of the triple line and removal of condensation heat by nonstationary heat conduction into a “semi-infinite” layer of a cold liquid with a moving boundary and boundary conditions of the first kind. Estimates show that the main part of the heat accumulated by the heat-releasing surface is transferred to the surrounding liquid at the initial phase of the inertial stage of bubble growth.

Keywords: boiling, subcooled liquid, process mechanism, phenomenological Snyder–Bergles model, high-speed video recording