

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 7, 2023

Водоподготовка и водно-химический режим

Анализ моделей явления “прятания солей” в парогенерирующем оборудовании АЭС и ТЭС (обзор)

В. С. Полонский, И. И. Беляков, Д. А. Горр, М. А. Мироненко

3

Влияние режимных параметров на качество насыщенного пара барабанных энергетических котлов

Т. И. Петрова, О. В. Егошина

22

Охрана окружающей среды

Эксергетический анализ новых термодинамических циклов с улавливанием диоксида углерода

*А. С. Косой, А. А. Косой, О. С. Попель, Ю. А. Зейгарник,
М. В. Синкевич, С. П. Филиппов*

29

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Разработка безбандажной рабочей лопатки второй ступени турбины ГТЭ-65.1

А. В. Грановский, И. В. Афанасьев, В. К. Костеж, Н. И. Фокин, М. Г. Черкасова

51

Атомные электростанции

Моделирование гидродинамики теплоносителя на выходном участке тепловыделяющей сборки кассетной активной зоны реактора типа ритм

*С. М. Дмитриев, Т. Д. Демкина, А. А. Добрив, Д. В. Доронков, Д. С. Доронкова,
А. Н. Пронин, А. В. Рязанов, Д. Н. Солнцев, А. Е. Хробостов*

58

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Моделирование процессов конденсации хладонов в вертикальных трубах методом VOF

К. Б. Минко, Г. Г. Яньков, В. И. Артемов, А. В. Птахин

70

Contents

Vol. 70, No. 7, 2023

Water Treatment and Water Chemistry

An Analysis of Models Describing the Hideout Phenomenon in the Steam-Generating Equipment of Nuclear and Thermal Power Plants

V. S. Polonskii, I. I. Belyakov, D. A. Gorr, and M. A. Mironenko

3

The Effect of Operating Conditions on the Quality of Saturated Steam in Drum-Type Power Boilers

T. I. Petrova and O. V. Egoshina

22

Environmental Protection

An Exergetic Analysis of New Thermodynamic Cycles Involving Carbon Dioxide Capture

*A. S. Kosoi, A. A. Kosoi, O. S. Popel', Yu. A. Zeigarnik,
M. V. Sinkevich, and S. P. Filippov*

29

Steam-Turbine, Gas-Turbine, and Combined-Cycle Power Plants and Their Auxiliary Equipment

Development of an Unshrouded Blade for Stage Two of a GTE-65.1 Turbine

A. V. Granovskii, I. V. Afanas'ev, V. K. Kostezh, N. I. Fokin, and M. G. Cherkasova

51

Nuclear Power Plants

Simulation of the Coolant Hydrodynamics in the Outlet Section of the Fuel Assembly of the Cartridge Core of the RITM Type Reactor

*S. M. Dmitriev, T. D. Demkina, A. A. Dobrov, D. V. Doronkov, D. S. Doronkova,
A. N. Pronin, A. V. Ryazanov, D. N. Solntsev, and A. E. Khrobostov*

58

Heat and Mass Transfer and Properties of Working Fluids and Materials

Simulation of Halon Condensation Processes in Vertical Pipes by the VOF Method

K. B. Minko, G. G. Yankov, V. I. Artemov, and A. V. Ptakhin

70

ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ЯВЛЕНИЯ “ПРЯТАНИЯ СОЛЕЙ”
В ПАРОГЕНЕРИРУЮЩЕМ ОБОРУДОВАНИИ АЭС И ТЭС (ОБЗОР)

© 2023 г. В. С. Полонский^a, И. И. Беляков^b, Д. А. Горр^c, *, М. А. Мироненко^c

^aООО “Интерэнерго”, ул. Василисы Кожиной, д. 1, Москва, 121096 Россия

^bНаучно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова (ЦКТИ), Атаманская ул., д. 3/6, Санкт-Петербург, 191167 Россия

^cООО “СКБ котельных установок”, Комсомольский просп., д. 40, г. Барнаул, 656056 Россия

*e-mail: gorr_da@skb-ku.com

Поступила в редакцию 05.12.2022 г.

После доработки 24.01.2023 г.

Принята к публикации 01.03.2023 г.

Явление “прятания солей” котловой воды привлекло пристальное внимание специалистов еще в 40–50-е годы прошлого столетия. К концу 80-х годов большинство исследователей пришли к заключению, что определяющую роль в “прятании солей” играют отложения продуктов коррозии конструкционных материалов на парогенерирующих поверхностях оборудования АЭС и ТЭС. Процесс парообразования происходит в стесненных условиях, что служит причиной ухудшения массообмена между ядром потока и поверхностью теплообмена. Это приводит к концентрированию примесей воды в порах отложений и даже к выпадению их в виде твердой фазы. При увеличении мощности парового котла/парогенератора концентрации определенных примесей и реагентов в котловой воде снижаются, такой эффект получил название – “прятание солей” (hideout), а при уменьшении нагрузки их концентрации возрастают (“возврат солей” – hideout return). В последние десятилетия было разработано несколько физических и математических моделей, в которых “прятание солей” рассматривается с позиций концентрирования примесей котловой воды не в слое проницаемых отложений, а в вязком подслое жидкости у парогенерирующей поверхности. Так, термодинамическая модель опирается на постулаты неравновесной термодинамики и носит описательный характер. В модели массообмена на основе законов сохранения массы и энергии в вязком подслое представлено аналитическое выражение для степени концентрирования примесей. Однако и в рамках этой модели дается, по существу, лишь качественное описание процесса “прятания солей” без детального сравнения с экспериментальными данными. В настоящей статье проведены анализ и сопоставление этих моделей с надежными сведениями, полученными отечественными и зарубежными исследователями, показана ошибочность ключевых положений моделей концентрирования примесей в вязком подслое жидкости. Соответствующие фундаментальные основы массообмена в условиях “прятания солей” имеют важное теоретическое и практическое значение для разработки регламента эксплуатации и надежной работы установок с кипящим теплоносителем на АЭС и ТЭС.

Ключевые слова: “прятание солей”, “возврат солей”, водно-химический режим, парогенератор, котел-utiлизатор, отложения, продукты коррозии конструкционных материалов, концентрирование примесей, подшламовая коррозия, тепломассообмен, реактор с водой под давлением, кипящий реактор, испаритель

DOI: 10.56304/S0040363623070068

An Analysis of Models Describing the Hideout Phenomenon in the Steam-Generating Equipment of Nuclear and Thermal Power Plants

V. S. Polonskii^a, I. I. Belyakov^b, D. A. Gorr^{c,*}, and M. A. Mironenko^c

^a OOO Interenergo, Moscow, 121096 Russia

^b OAO Polzunov Scientific and Development Association on Research and Design of Power Equipment (CKTI), St. Petersburg, 191167 Russia

^c OOO Special Design Bureau of Boiler Plants, Barnaul, 656056 Russia

*e-mail: gorr_da@skb-ku.com

Abstract—The salt hideout phenomenon in boiler water attracted the close attention of specialists as long ago as the 1940s–1950s. By the end of the 1980s, the majority of researches had arrived at the conclusion that the governing role in the hideout phenomenon is played by the deposits of structural material corrosion products on the steam-generating surfaces of the equipment of nuclear and thermal power plants. The steam-generation process takes place under confined conditions, which causes degraded mass transfer between the flow core and the heat-transfer surface. This results in that water impurities concentrate in the pores of deposits and even precipitate in a solid phase form. As the steam boiler/steam generator power output increases, the concentrations of certain impurities and chemical agents in boiler water decrease; this effect is called hideout, and as the load decreases, their concentrations increase (hideout return). In the last decades, a few physical and mathematical models have been developed in which the hideout phenomenon is considered from the viewpoint of boiler water impurities becoming concentrated not in the layer of permeable deposits but in the viscous sublayer of liquid at the steam-generating surface. Thus, the thermodynamic model rests on the postulates of nonequilibrium thermodynamics and is descriptive in nature. The mass-transfer model based on the laws of mass and energy conservation in the viscous sublayer incorporates an analytical expression for the impurity concentration ratio. However, this model also in fact contains only a qualitative description of the hideout process without performing its detailed comparison with experimental data. The article presents an analysis of these models and their comparison with reliable data obtained by domestic and foreign researchers, and it is shown that the key statements laid down at the heart of models based on impurity concentration in the liquid viscous sublayer are erroneous in nature. Adequate fundamental principles of mass transfer under hideout conditions are of significant theoretical and practical importance for working out operation regulations and securing reliable operation of installations with boiling coolant at nuclear and thermal power plants.

Keywords: hideout, hideout return, water chemistry, steam generator, heat-recovery steam generator, deposits, structural material corrosion products, impurity concentration, hideout corrosion, heat-and-mass transfer, pressurized water reactor, boiling reactor, evaporator

**ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

**ВЛИЯНИЕ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА КАЧЕСТВО
НАСЫЩЕННОГО ПАРА БАРАБАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ**

© 2023 г. Т. И. Петрова^a, О. В. Егошина^a, *

^aНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

*e-mail: yegoshinaov@mpei.ru

Поступила в редакцию 04.11.2022 г.

После доработки 11.01.2023 г.

Принята к публикации 25.01.2023 г.

Рассмотрено влияние режимных параметров на качество насыщенного пара в паровых стационарных котлах с естественной циркуляцией и давлением перегретого пара на выходе из котла 3.9 МПа и выше (до 15.5 МПа). В настоящее время в отечественной теплоэнергетике сохраняется актуальность проведения теплохимических испытаний котлов различного давления в целях нормирования качества котловой воды и пара в соответствии с требованиями документации по водно-химическим режимам. Востребованность подобных испытаний обусловлена необходимостью выявлять причины заноса солями проточной части паровых турбин и разрабатывать компенсирующие мероприятия по предотвращению образования отложений на лопатках турбин. Результаты подобных испытаний позволили подтвердить взаимосвязь между солесодержанием котловой воды, коэффициентом уноса, уровнем воды в барабане котла и качеством пара. В барабанных котлах высокого давления основными примесями являются оксиды железа и меди, т.е. продукты коррозии энергетического оборудования, при условии высокого качества обессоленной воды при удельной электрической проводимости менее 0.5 мкСм/см и отсутствии присосов охлаждающей воды в конденсаторе. Приведены результаты влияния корректирующего реагента на коэффициенты распределения железа и меди. Использование аммиака в качестве корректирующего реагента снижает значения коэффициентов распределения железа и меди и, следовательно, уменьшает загрязнение пара продуктами коррозии. Показано, что водно-химический режим влияет на концентрацию продуктов коррозии железа и меди в котловой воде, т.е. на эффективность продувки, что связано с изменением форм существования этих соединений в воде. Отмечено, что загрязнение пара продуктами коррозии связано с капельным уносом, так как давление насыщенного пара практически не влияет на коэффициенты распределения железа и меди. Переход в пар одной и той же примеси зависит от водно-химического режима, определяющего форму существования этого соединения.

Ключевые слова: тепловая электростанция, паровой котел с естественной циркуляцией, водно-химический режим, насыщенный пар, коэффициент уноса, коэффициент распределения примесей

DOI: 10.56304/S0040363623070056

The Effect of Operating Conditions on the Quality of Saturated Steam in Drum-Type Power Boilers

T. I. Petrova^a and O. V. Egoshina^{a,*}

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

*e-mail: yegoshinaov@mpei.ru

Abstract—The effect of the operating conditions on the quality of saturated steam in stationary natural circulation boilers with a superheated steam pressure at the boiler outlet of 3.9 MPa or higher (up to 15.5 MPa) is examined. At present, the need is still urgent in the domestic power industry for thermochemical testing of boilers of various pressures to standardize the quality of boiler water and steam in accordance with the requirements of the applicable regulations for water chemistries. The demand for such testing results from the need to find the cause of salt deposition in the flow path of steam turbines and develop measures to prevent the formation of deposits on turbine blading. The results of these tests have confirmed the correlation among the boiler water salt content, entrainment factor, water level in the boiler drum, and steam quality. In high-pressure drum boilers, the main impurities are iron and copper oxides, i.e., the products of corrosion of power equipment provided that the demineralized water has a high quality with a maximum specific conductivity of 0.5 $\mu\text{S}/\text{cm}$ and no cooling water inleakage occurs in the condenser. Results of the effect of a correcting chemical on the distribution coefficient of iron and copper are presented. The use of ammonia as a correcting chemical decreases the distribution coefficient for iron and copper and, hence, reduces the contamination of steam with corrosion products. The water chemistry has been demonstrated to affect the concentration of corrosion products of iron and copper in the boiler water, i.e., the blowdown efficiency, which is related with changes in the form of these compounds in water. It is pointed out that the contamination of steam with corrosion products is related with droplet entrainment since the saturated steam pressure hardly has any effect on the distribution coefficients for iron and copper. How one and the same impurity enters the steam depends on the water chemistry controlling the form of existence of this compound.

Keywords: thermal power plant, natural circulation steam boiler, water chemistry, saturated steam, entrainment factor, impurity distribution coefficient

ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НОВЫХ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ С УЛАВЛИВАНИЕМ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА

© 2023 г. А. С. Косой^{a, b}, А. А. Косой^{a, c}, О. С. Попель^a, Ю. А. Зейгарник^a,
М. В. Синкевич^{a, *}, С. П. Филиппов^d

^aОбъединенный институт высоких температур (ОИВТ) РАН,
Ижорская ул., д. 13, стр. 2, Москва, 125412 Россия

^bПАО НПО “Алмаз” им. академика А.А. Расплетина,
Ленинградский просп., д. 80, корп. 16, Москва, 125190 Россия

^cНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

^dИнститут энергетических исследований РАН, Нагорная ул., д. 31, корп. 2, Москва, 117186 Россия

*e-mail: smymikl@mail.ru

Поступила в редакцию 24.08.2022 г.

После доработки 16.12.2022 г.

Принята к публикации 23.12.2022 г.

Представлены результаты эксергетического анализа двух новых термодинамических циклов: цикла Аллама и цикла бескомпрессорной парогазовой установки (ОИВТ). Их принципиальной особенностью является возможность вывода диоксида углерода, образующегося при сжигании органического топлива, непосредственно из цикла энергетической установки. Это делает такие установки чрезвычайно привлекательными для проведения декарбонизации энергетики. Установки на основе цикла ОИВТ являются более универсальными, поскольку позволяют производить не только электрическую, но и тепловую энергию для централизованного теплоснабжения, а также обеспечивать вывод углекислого газа из цикла не в газообразном, а в жидком виде, более удобном для транспортировки к потребителю и/или захоронения. Показано, что электрический КПД установки на основе цикла Аллама составляет 58.1%, а на основе цикла ОИВТ при работе в режиме когенерации – 45.5% при общей эффективности использования топлива 92.5%. При отсутствии отпуска тепла электрический КПД цикла ОИВТ приближается к КПД цикла Аллама. Расчеты сопровождены детальным представлением рассматриваемых циклов на T, s -диаграмме. Выделены процессы, в которых происходят основные потери эксергии. Сделан вывод, что рассмотренные установки могут составить реальную конкуренцию традиционным энергоустановкам с улавливанием диоксида углерода сорбционными и мембранными методами. Для верификации методики и расчетной модели предварительно был выполнен эксергетический анализ традиционной газотурбинной установки простого цикла ГТУ-110, парогазовой установки на его основе электрической мощностью 325 МВт и микротурбины с регенерацией Capstone C30. Выделены основные научно-технические задачи, требующие решения для успешного освоения рассмотренных инновационных циклов. Они включают в себя создание теплового регенератора со степенью рекуперации более 95%, работающего при температуре около 1000 К, кислородно-топливной камеры сгорания на давление более 30 МПа, парогазовой турбины с рабочим телом, имеющим температуру на входе более 1400 К и давление выше 30 МПа. Эти задачи не представляются более сложными, чем те, что ставились и успешно решались при создании современных высокотемпературных газотурбинных установок большой мощности.

Ключевые слова: декарбонизация, энергетическая установка, кислородно-топливное горение, термодинамический цикл, эксергетический анализ, эксергия, анергия, газотурбинная установка, диоксид углерода

DOI: 10.56304/S0040363623070032

An Exergetic Analysis of New Thermodynamic Cycles Involving Carbon Dioxide Capture

A. S. Kosoi^{a, b}, A. A. Kosoi^{a, c}, O. S. Popel^{a*}, Yu. A. Zeigarnik^a, M. V. Sinkevich^{a, *}, and S. P. Filippov^d

^a Joint Institute for High Temperatures (JIHT), Russian Academy of Sciences, Moscow, 125412 Russia

^b PAO Academician Raspletin NPO ALMAZ, Moscow, 125190 Russia

^c National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

^d Energy Research Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117186 Russia

* e-mail: smvmikl@mail.ru

Abstract—The article presents the results of an exergetic analysis of two new thermodynamic cycles: the Allam cycle and the cycle of a compressorless combined-cycle plant (the JIHT cycle). Their fundamental feature is that the carbon dioxide produced during fossil-fuel combustion can be removed directly from the power-installation cycle. Owing to this feature, such installations become extremely attractive for performing energy decarbonization. The JIHT cycle based installations are more versatile because they can be used for generating not only electricity but also heat for district heating purposes; in addition, they open the possibility to remove carbon dioxide from the cycle not in gaseous but in liquid form, which is more convenient for transportation to a consumer and/or for storage. It is shown that the electrical efficiency of an installation based on the Allam cycle makes 58.1% and that of the JIHT cycle installation operating in the cogeneration mode makes 45.5% with the total fuel efficiency equal to 92.5%. If there is no heat supply, the JIHT cycle electrical efficiency approaches that of the Allam cycle. The calculations are supported by detailed presentation of the considered cycles on a T, s diagram. The processes in which the main exergy loss occurs are highlighted. A conclusion is drawn that the installations considered can really compete with the conventional power installations with carbon dioxide capturing by means of sorption and membrane methods. To verify the procedure and computation model, an exergetic analysis was preliminarily performed for a conventional GTU-110 simple cycle gas-turbine unit, a 325 MWe combined-cycle plant (CCP) based on this unit, and a Capstone C30 microturbine with regeneration. The key scientific-technical problems that have to be solved for successfully harnessing the considered innovative cycles are highlighted. They include the development of a regenerative heat exchanger with a recovery ratio higher than 95% operating at a temperature of approximately 1000 K, an oxy–fuel combustion chamber for a pressure above 30 MPa, and a combined-cycle turbine with working fluid with an inlet temperature of higher than 1400 K and pressure above 30 MPa. These problems do not seem to be more complex than those that were set forth and successfully solved in the development of modern high-temperature high-capacity gas-turbine units.

Keywords: decarbonization, power installation, oxy–fuel combustion, thermodynamic cycle, exergetic analysis, exergy, anergy, gas-turbine unit, carbon dioxide

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗРАБОТКА БЕЗБАНДАЖНОЙ РАБОЧЕЙ ЛОПАТКИ
ВТОРОЙ СТУПЕНИ ТУРБИНЫ ГТЭ-65.1

© 2023 г. А. В. Грановский^a, *, **, И. В. Афанасьев^a,
В. К. Костеж^a, Н. И. Фокин^b, М. Г. Черкасова^b

^aОпытное конструкторское бюро им. А. Люльки, ул. Касаткина, д. 13, Москва, 129301 Россия

^bАО “Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт”,
ул. Ватутина, д. 3, литера А, Санкт-Петербург, 195009 Россия

*e-mail: andrey.granovskiy@okb.utmro.ru

**e-mail: andrey.granovskiy@yandex.ru

Поступила в редакцию 07.12.2022 г.

После доработки 28.12.2022 г.

Принята к публикации 25.01.2023 г.

Разработка отечественных газотурбинных установок, предназначенных для выработки электрической энергии, а также используемых на газоперекачивающих станциях, является приоритетным направлением развития энергетической отрасли. В настоящее время в АО “Силовые машины” разрабатывается газотурбинная установка ГТЭ-65.1, прототипом которой является спроектированная в начале 2000-х годов установка ГТЭ-65.0. В качестве граничных условий при проектировании проточной части модифицированной турбины 65.1 были приняты формы меридиональных обводов и лопаточных венцов турбины 65.0, а также основные параметры в номинальном режиме. Рассмотрена возможность создания рабочей лопатки второй ступени модифицированной турбины ГТЭ-65.1 без бандажной полки. Такое решение позволит уменьшить расход охлаждающего воздуха, снизить потери от охлаждения и аэродинамические потери в окрестности периферии рабочей лопатки, а также исключить проблемы с прочностной доводкой охлаждаемой бандажной полки и самой рабочей лопатки путем снижения напряжений в теле лопатки и уменьшения контурных напряжений на диск рабочего колеса. Эксплуатационными (сервисными) затратами в данном случае являются сравнительные затраты на восстановление (рекондицию) лопатки с охлаждаемой бандажной полкой и без нее, возникающие после первого интервала эксплуатационного цикла, соответствующего примерно 25000–33000 эквивалентным газовым часам. На основе расчетных исследований при использовании программных комплексов 3D NS и Fluent демонстрируется возможность создания эффективной рабочей лопатки второй ступени турбины ГТЭ-65.1 в безбандажном варианте.

Ключевые слова: деформация бандажной полки, лопатки с бандажными полками, лопатки без бандажа, радиальный зазор, газодинамические потери, схема охлаждения лопатки, коэффициент потерь, расход воздуха

DOI: 10.56304/S0040363623070020

Development of an Unshrouded Blade for Stage Two of a GTE-65.1 Turbine

A. V. Granovskii^{a, *, **}, I. V. Afanas'ev^a, V. K. Kostezh^a, N. I. Fokin^b, and M. G. Cherkasova^b

^a Lulka Development Design Bureau, Moscow, 129301 Russia

^b AO Power Machines—ZTL, LMZ, Electrosila, Energomachexport, St. Petersburg, 195009 Russia

*e-mail: andrey.granovskiy@okb.umpo.ru

**e-mail: andrey.granovskiy@yandex.ru

Abstract—The development of domestic gas turbine units designed for driving electric generators or mechanical equipment at gas-pumping stations has become a crucial technological area for the power industry. At present AO Power Machines is developing the GTE-65.1 gas turbine unit (GTU), whose prototype is the GTE-65.0 GTU designed in the early 2000s. The boundary conditions adopted in designing the flow path in the modified GTE-65.1 were the shapes of the meridional outline and of the blade rows in the GTE-65.0 turbine and the main parameters under the rated operating conditions. The possibility of creating a stage two unshrouded blade for the modified GTE-65.1 turbine is examined. This solution will reduce the cooling air flowrate, decrease the cooling losses and aerodynamic losses at the blade periphery, and eliminate problems of bringing the strength of the cooled shroud and of the blade proper to the required level by reducing stresses in the blade body and contour stresses in the wheel disk. The operating (service) costs in this case are the comparative costs for the restoration (reconditioning) of the blade with or without a cooled shroud to be incurred after the first interval of the operating cycle corresponding to approximately 25 000–33 000 equivalent gas hours. The results of computational studies performed by the 3D NS and Fluent software packages have demonstrated that an efficient rotor blade for stage two of the GTE-65.1 GTU can be designed without any shroud.

Keywords: shroud deformation, shrouded blades, unshrouded blades, tip clearance, gas dynamic losses, blade cooling scheme, loss factor, air flowrate

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ВЫХОДНОМ УЧАСТКЕ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩЕЙ СБОРКИ КАССЕТНОЙ АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА ТИПА РИТМ¹

© 2023 г. С. М. Дмитриев^a, Т. Д. Демкина^a, А. А. Добров^a, Д. В. Доронков^a, *, Д. С. Доронкова^a,
А. Н. Пронин^a, А. В. Рязанов^a, Д. Н. Солнцев^a, А. Е. Хробостов^a

^aНижегородский государственный технический университет (НГТУ) им. Р.Е. Алексеева,
ул. Минина, д. 24, г. Нижний Новгород, 603950 Россия

*e-mail: nevid000@mail.ru

Поступила в редакцию 11.12.2022 г.

После доработки 20.02.2023 г.

Принята к публикации 25.02.2023 г.

Приведены результаты экспериментальных исследований гидродинамики теплоносителя на выходном участке кассетной тепловыделяющей сборки (ТВС) реактора типа РИТМ атомной электростанции малой мощности наземного размещения. Цель работы – анализ распределения осевой скорости и расхода потока теплоносителя на выходе из пучка твэлов, в модернизированной головке тепловыделяющей сборки, возле трубы отбора теплоносителя и отверстиях верхней опорной плиты, а также определение тех областей пучка твэлов, из которых наиболее вероятно попадание потока теплоносителя в трубу отбора к термометру сопротивления. Для достижения этой цели проведены эксперименты на исследовательском стенде с воздушной рабочей средой на модели выходного участка тепловыделяющей кассеты, включающей в себя выходной фрагмент пучка твэлов с дистанционирующими решетками, макеты модернизированной головки топливной кассеты, верхней опорной плиты и трубы отбора теплоносителя. При изучении течения потока теплоносителя в выходной части топливной кассеты применялись пневрометрический метод и метод вспышка контрастной примеси. В качестве исследуемой была выбрана область, охватывающая все поперечное сечение модели. Картина течения теплоносителя представлена картограммами распределения его осевой скорости и расхода, а также картограммами распределения контрастной примеси в поперечном сечении экспериментальной модели. Результаты экспериментов могут служить основой для принятия инженерных решений при проектировании новых активных зон реакторов типа РИТМ. Полученная база опытных данных может быть использована для валидации современных CFD-программ и одномерных теплогидравлических кодов, применяемых при обосновании теплотехнической надежности активных зон.

Ключевые слова: ядерный реактор, активная зона, топливная кассета, твэл, дистанционирующая решетка, модернизированная головка, труба отбора теплоносителя, осевая скорость, осевой расход, контрастная примесь, исследовательский стенд, экспериментальная модель

DOI: 10.56304/S0040363623070019

Simulation of the Coolant Hydrodynamics in the Outlet Section of the Fuel Assembly of the Cartridge Core of the RITM Type Reactor

**S. M. Dmitriev^a, T. D. Demkina^a, A. A. Dobrov^a, D. V. Doronkov^{a,*}, D. S. Doronkova^a, A. N. Pronin^a,
A. V. Ryazanov^a, D. N. Solntsev^a, and A. E. Khrabostova^a**

^a Nizhny Novgorod State Technical University (NNSTU), Nizhny Novgorod, 603950 Russia

**e-mail: nevid000@mail.ru*

Abstract—The results of experimental studies into the hydrodynamics of the coolant at the outlet section of the cassette fuel assembly (FA) of the RITM-type reactor of a low-power ground-based nuclear power plant are presented. The purpose of the work is to analyze the distribution of the axial velocity and flow rate of the coolant at the exit from the fuel bundle, in the modernized head of the fuel assembly, near the coolant extraction pipe and the openings of the upper base plate as well as to determine those areas of the fuel bundle from which the coolant flow is most likely to enter the pipe selection to the resistance thermometer. To achieve this goal, experiments were carried out on a research stand with an air working medium on a model of the outlet section of a fuel cassette, which includes an outlet fragment of a fuel bundle with spacer grids, models of an upgraded fuel cassette head, an upper support plate, and a coolant extraction pipe. When studying the flow of the coolant flow in the outlet part of the fuel cassette, the pneumometric method and the method of injection of a contrasting impurity were used. An area covering the entire cross section of the model was chosen as the area under study. The picture of the coolant flow is represented by cartograms of the distribution of its axial velocity and flow rate as well as cartograms of the distribution of the contrasting impurity in the cross section of the experimental model. The results of the experiments can serve as a basis for making engineering decisions when designing new cores of RITM type reactors. The obtained database of experimental data can be used for validation of modern CFD programs and one-dimensional thermal-hydraulic codes used to justify the thermal reliability of cores.

Keywords: nuclear reactor, core, fuel cassette, fuel rod, spacer grid, upgraded head, coolant extraction tube, axial velocity, axial flow rate, contrast agent, research stand, experimental model

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОНДЕНСАЦИИ ХЛАДОНОВ
В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРУБАХ МЕТОДОМ VOF¹

© 2023 г. К. Б. Минко^{a, b, *}, Г. Г. Яньков^{a, b}, В. И. Артемов^b, А. В. Птахин^{a, c}

^aКалужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,
ул. Степана Разина, д. 26, г. Калуга, 248023 Россия

^bНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

^cНПВП “Турбокон”, ул. Комсомольская Роща, д. 43, г. Калуга, 248010 Россия

*e-mail: minkokb@gmail.com

Поступила в редакцию 28.10.2022 г.

После доработки 16.11.2022 г.

Принята к публикации 25.11.2022 г.

Исследование процессов конденсации пара внутри труб различной ориентации в пространстве является актуальной задачей для многих промышленных приложений, в том числе для создания теплоутилизационных установок на базе органического цикла Ренкина. В настоящей работе представлены результаты валидации математической модели двухфазного потока, в основе которой лежит метод Volume of Fluid (VOF), на экспериментальных данных по конденсации нисходящего потока фреона R-113 в вертикальной круглой трубе. Выполнено сравнение данных, полученных численным моделированием, как по интегральным, так и по локальным характеристикам, с экспериментальными данными для режимов с плотностями потока массы от 26 до 294 кг/(м² · с), давлениями насыщения от 10⁵ до 3 × 10⁵ Па, плотностями теплового потока до 80 кВт/м² для труб диаметрами 9.0, 14.0 и 20.8 мм. Результаты валидации показали работоспособность ранее предложенного авторами алгоритма определения коэффициента релаксации в модели Lee для расчета конденсации внутри труб. Наилучшее соответствие расчетов экспериментальным данным выявлено при использовании версий SST-модели турбулентности Ментера. Протестировано несколько упрощенных одномерных моделей конденсации пара внутри труб. Представлены рекомендации по выбору расчетной сетки для исследуемого класса задач. Для описания процессов конденсации хладонов методом VOF на характерную толщину жидкой пленки должно приходиться не менее 10 контрольных объемов (ячеек численной сетки), а продольный размер ячейки не должен превышать половины капиллярной постоянной. Показано, что возможен расчет характеристик теплообмена с использованием более грубой сетки (с продольным шагом до двух капиллярных постоянных), однако в данном случае волны на поверхности пленки не возникают, что существенно сказывается на гидравлических характеристиках потока.

Ключевые слова: конденсация внутри труб, хладоны, вертикальная труба, численное моделирование, метод VOF, модифицированная модель Lee, движущийся пар

DOI: 10.56304/S0040363623070044

Simulation of Halon Condensation Processes in Vertical Pipes by the VOF Method

K. B. Minko^{a, b, *}, G. G. Yankov^{a, b}, V. I. Artemov^b, and A. V. Ptakhin^{a, c}

^a Kaluga State University, Kaluga, 248023 Russia

^b National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

^c NPVP Turbokon, Kaluga, 248010 Russia

*e-mail: minkokb@gmail.com

Abstract—The study of steam-condensation processes inside pipes of different orientation in space is an urgent task for many industrial applications, including the creation of heat-recovery plants based on the organic Rankine cycle. This paper presents the results of the validation of a mathematical model of a two-phase flow, which is based on the Volume of Fluid (VOF) on experimental data on the condensation of the downward flow of freon R-113 in a vertical round pipe. The data obtained by numerical simulation, both in terms of integral and local characteristics, are compared with experimental data for regimes with mass flux densities from 26 to 294 kg/(m² · s), saturation pressures from 10⁵ to 3 × 10⁵ Pa, and heat-flux densities up to 80 kW/m² for pipes with diameters of 9.0, 14.0, and 20.8 mm. The validation results showed the efficiency of the algorithm previously proposed by the authors for determining the relaxation coefficient in the Lee model for calculating condensation inside pipes. The best agreement between the calculations and the experimental data was found when using versions of Menter's SST turbulence model. Several simplified one-dimensional models of steam condensation inside pipes have been tested. Recommendations on the choice of the computational grid for the studied class of problems are presented. To describe the processes of halon condensation by the VOF method, the characteristic thickness of the liquid film should account for at least ten control volumes, and the longitudinal size of the film should not exceed half the capillary constant. It is shown that it is possible to calculate the heat-transfer characteristics using a coarser grid (with a longitudinal step of up to two capillary constants); however, in this case, waves do not appear on the film surface, which significantly affects the hydraulic characteristics of the flow.

Keywords: condensation inside pipes, freon, vertical pipe, numerical simulation, VOF method, modified Lee model, moving steam