

---

---

# СОДЕРЖАНИЕ

---

---

Номер 4, 2024

---

---

## Атомные электростанции

Атомные станции малой мощности: технический уровень и перспективы коммерциализации (обзор)

*В. О. Киндра, И. А. Максимов, И. И. Комаров, С. К. Осипов, О. В. Злывко* 5

Неявный численный метод интегрирования уравнений сохранения двухжидкостной модели расчетного кода КОРСАР

*Ю. В. Юдов, И. Г. Данилов* 21

---

## Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Разработка компенсаторов для улучшения виброизоляции оборудования тепловых станций по линии трубопроводов и влияние протока жидкости на эффективность виброизолирующих компенсаторов

*А. В. Кирюхин, О. О. Мильман, Л. Н. Сережкин,  
Е. А. Лошкарева, П. Ю. Днепровская* 30

---

## Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Расширение регулировочного диапазона энергоблоков: проблемы и их решение

*Е. В. Сомова* 40

Исследование влияния положения факела в топке на режим работы пылеугольного котла

*И. А. Рыжий, А. В. Штегман, Д. В. Сосин, А. С. Натальин* 52

Оценка работы дымовой трубы при охлаждении уходящих газов котлоагрегатов ниже точки росы

*А. А. Кудинов, С. К. Зиганшина* 62

---

## Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Одномерная модель гидродинамики и теплообмена при пленочном течении на проницаемой поверхности

*А. П. Солодов* 71

---

## Теплофикация и тепловые сети

Прогнозирование тепловой нагрузки систем централизованного теплоснабжения  
на основе SCSO-TCN

*M. Gong, C. Han, J. Sun, Y. Zhao, S. Li, W. Xu*

82

Распределение тепла тепловым пунктом системы централизованного теплоснабжения  
на основе прогнозирования нагрузки

*Bingwen Zhao, Hanyu Zheng, Ruxue Yan*

89

---

---

---

---

# Contents

---

---

Vol. 71, No. 4, 2024

---

---

## Nuclear Power Plants

Small Power Nuclear Plants: Technical Level and Prospects for Commercialization (Review)

*V. O. Kindra, I. A. Maksimov, I. I. Komarov, S. K. Osipov, and O. V. Zlyvko* 5

An Implicit Numerical Method for Integration of the Conservation Equations  
Incorporated into the KORSAR Code Two-Fluid Model

*Yu. V. Yudov and I. G. Danilov* 21

---

## Steam-Turbine, Gas-Turbine, and Combined-Cycle Power Plants and Their Auxiliary Equipment

Development of Compensators to Improve Vibration Isolation of Equipment  
of Thermal Plants through Pipelines and the Influence of Liquid Flow  
on the Effectiveness of Vibration-Isolating Compensators

*A. V. Kiryukhin, O. O. Milman, L. N. Serezkin, E. A. Loskareva, and P. Yu. Dneprovskaya* 30

---

## Steam Boilers, Power-Plant Fuels, Burner Units, and Boiler Auxiliary Equipment

Extension of the Control Range of Power Units: Problems and Their Solution

*E. V. Somova* 40

Studying the Effect of Fireball Position in the Furnace on the Coal Fired  
Boiler's Operation Mode

*I. A. Ryzhiy, A. V. Shtegman, D. V. Sosin, and A. S. Natal'in* 52

Assessing the Smoke-Stack Performance with Boiler Unit Flue Gases Cooled  
below the Dew Point

*A. A. Kudinov and S. K. Ziganshina* 62

---

## Heat and Mass Transfer, Properties of Working Fluids and Materials

A One-Dimensional Model of Hydrodynamics and Heat Transfer in a Film Flow  
on a Permeable Surface

*A. P. Solodov* 71

---

## **District Heating Cogeneration and Heat Networks**

Heat Load Prediction of District Heating Systems based on SCSO-TCN

*M. Gong, C. Han, J. Sun, Y. Zhao, S. Li, W. Xu*

82

Heat Distribution of Heat Exchange Station in District Heating System  
based on Load Forecasting

*Bingwen Zhao, Hanyu Zheng, and Ruxue Yan*

89

---

---

## АТОМНЫЕ СТАНЦИИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ: ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ (ОБЗОР)<sup>1</sup>

© 2024 г. В. О. Киндра<sup>а</sup>, \*, И. А. Максимов<sup>а</sup>, И. И. Комаров<sup>а</sup>, С. К. Осипов<sup>а</sup>, О. В. Злывко<sup>а</sup>

<sup>а</sup>Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

\*e-mail: kindra.vladimir@yandex.ru

Поступила в редакцию 06.09.2023 г.

После доработки 03.11.2023 г.

Принята к публикации 29.11.2023 г.

Активное освоение Арктики и Северного морского пути определяет важность опережающего развития систем энергоснабжения удаленных регионов. Ключевым компонентом изолированных энергосистем являются источники энергии малой мощности. Высокая стоимость ископаемого топлива в удаленных регионах наряду с ужесточением экологических норм выводит на первый план задачу внедрения углеродно-нейтральных технологий генерации энергии. Перспективными энергоустановками, производительность которых мало зависит от погодных условий, а эксплуатация не сопряжена с образованием парниковых газов, являются атомные станции малой мощности. В настоящее время в некоторых странах ведутся разработка и внедрение новых типов реакторных установок, электрическая мощность которых не превышает 300 МВт: по данным МАГАТЭ существует более 70 различных проектов. Модульность, многофункциональность (помимо электрогенерации, во многих проектах предусмотрено также производство тепловой энергии и водорода), повышенная компактность и меньшие капитальные затраты на строительство по сравнению с традиционными энергоблоками большой мощности обуславливают перспективность создания маломощных реакторных установок. В настоящем обзоре представлен анализ современного состояния проблем проектирования и внедрения таких энергоустановок. Проведена оценка технического уровня отечественных и зарубежных проектов малых модульных реакторов (ММР). Определены перспективные области использования тепловой энергии малых модульных установок с учетом актуальных трендов в энергетике, включая низкоуглеродное и атомно-водородное направления. Изучены возможные схемные решения для производства электроэнергии на базе перспективных циклов, в том числе с применением нетрадиционных рабочих тел. Рассмотрен потенциал коммерциализации проектов атомных станций малой мощности, вопрос успешной бизнес-реализации энергоустановок такого типа остается открытым.

*Ключевые слова:* атомные станции малой мощности, малые модульные реакторы, автономность, маневренность, тепловые схемы, водородная энергетика, энергоэффективность, низкоуглеродная энергетика

**DOI:** 10.56304/S0040363624040027

## Small Power Nuclear Plants: Technical Level and Prospects for Commercialization (Review)

V. O. Kindra<sup>a, \*</sup>, I. A. Maksimov<sup>a</sup>, I. I. Komarov<sup>a</sup>, S. K. Osipov<sup>a</sup>, and O. V. Zlyvko<sup>a</sup>

<sup>a</sup> National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

\*e-mail: kindra.vladimir@yandex.ru

**Abstract**—The active development of the Arctic and the Northern Sea Route determines the importance of the rapid development of energy-supply systems for remote regions. A key component of isolated power systems are low-power energy sources. The high cost of fossil fuels in remote regions, coupled with tightening environmental regulations, brings to the fore the challenge of implementing carbon-neutral energy generation technologies. Promising power plants, the performance of which is little dependent on weather conditions, and whose operation is not associated with the generation of greenhouse gas emissions, are low-power nuclear power plants. Currently, some countries are developing and implementing new types of reactor plants whose electrical power does not exceed 300 MW: according to the IAEA, there are more than 70 different projects. Modularity, versatility (in addition to power generation, many projects also provide for the production of thermal energy and hydrogen), increased compactness, and lower capital costs for construction compared to traditional high-power power units make it promising to create low-power reactor plants. This review presents an analysis of the current state of the problems in the design and implementation of such power plants. The technical level of domestic and foreign projects of small modular reactors (SMR) was assessed. Promising areas for the use of thermal energy from small modular installations have been identified, taking into account current trends in energy, including low-carbon and nuclear-hydrogen areas. Possible circuit solutions for the production of electricity based on advanced cycles, including the use of nontraditional working fluids, have been studied. The potential for commercialization of low-power nuclear power plant projects has been considered; the question of successful business implementation of power plants of this type remains open.

*Keywords:* low-power nuclear power plants, small modular reactors, autonomy, maneuverability, thermal circuits, hydrogen energy, energy efficiency, low-carbon energy

## НЕЯВНЫЙ ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД ИНТЕГРИРОВАНИЯ УРАВНЕНИЙ СОХРАНЕНИЯ ДВУХЖИДКОСТНОЙ МОДЕЛИ РАСЧЕТНОГО КОДА КОРСАР

© 2024 г. Ю. В. Юдов<sup>а</sup>, \*, И. Г. Данилов<sup>а</sup>

<sup>а</sup>Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова (НИТИ),  
Копорское шоссе, д. 72, г. Сосновый Бор, 188540 Россия

\*e-mail: yudov@niti.ru

Поступила в редакцию 10.10.2023 г.

После доработки 31.10.2023 г.

Принята к публикации 01.11.2023 г.

Представлен безытерационный неявный метод решения дискретных уравнений сохранения двухжидкостной модели расчетного кода (РК) КОРСАР/ГП (далее КОРСАР). Код КОРСАР/ГП является совместной разработкой сотрудников НИТИ и ОКБ “Гидропресс”. Он был аттестован в 2021 г. в Ростехнадзоре применительно к расчетному обоснованию безопасности реакторных установок с водо-водяным энергетическим реактором. В коде заложена полунеявная численная схема, которая ограничивает временной шаг интегрирования условием Куранта по скорости двухфазного потока. Для ускорения расчетов длительных переходных режимов реакторных установок разработан неявный численный метод без ограничения временного шага условием Куранта, основанный на методе SETS (stability-enhancing two-step). Он базируется на полунеявной схеме. Предварительно перед ее использованием на каждом шаге по времени решаются дискретные уравнения сохранения количества движения фаз для неявного выражения конвективных членов. После полунеявного этапа на новом временном слое вычисляются удельные (на единицу объема) массы и энергии фаз, которые являются донорными величинами в конвективных членах уравнений переноса. В отличие от SETS-метода, в неявном методе, разработанном для РК КОРСАР, используется полунеявная схема с линеаризацией нестационарных членов изменения удельных массы и энергии двухфазного потока, что позволяет проводить безытерационное решение дискретных уравнений. Однако реализация этой процедуры требует определения неизвестных скалярных переменных в расчетных ячейках: удельных энтальпий фаз, объемного паросодержания, давления — и согласования полей скоростей фаз с новым полем давления. Поэтому повторно применяется полунеявная схема с линеаризацией нестационарных членов в конце временного шага с перевычисленными донорными величинами. Работоспособность и эффективность разработанного неявного метода подтверждены путем решения по коду КОРСАР тестовой задачи с течением двухфазного потока под перепадом давления в обогреваемой горизонтальной трубе.

*Ключевые слова:* межфазный тепломассообмен, двухжидкостная модель, донорные величины, полунеявная схема, неявный метод, расчетный код, условие Куранта, нестационарные члены, временной слой

DOI: 10.56304/S0040363624040076

# An Implicit Numerical Method for Integration of the Conservation Equations Incorporated into the KORSAR Code Two-Fluid Model

Yu. V. Yudov<sup>a, \*</sup> and I. G. Danilov<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Aleksandrov Research Institute of Technology, Sosnovyi Bor, 188450 Russia

\*e-mail: yudov@niti.ru

**Abstract**—A noniterative implicit method for solving the discrete conservation equations of the KORSAR/GP computer code (hereinafter referred to as KORSAR) two-fluid model is presented. The KORSAR/GP code has been developed jointly by specialists of the Federal State Unitary Enterprise Aleksandrov Research Institute of Technology (NITI) and the special design bureau OKB Gidropress. In 2009, the code was certified at the Federal Service for Environmental, Technological, and Nuclear Supervision (Rostekhnadzor) as applied to numerical safety assessment of VVER-type power reactor plants. The code uses the semi-implicit numerical scheme, which limits the integration time step by the Courant condition with respect to the velocity of a two-phase flow. To cut down the time it takes to calculate prolonged transients in reactor plants, an implicit numerical method, which does not limit the time step by the Courant condition, has been developed on the basis of the SETS (stability-enhancing two-step) method. It is based on the semi-implicit scheme. Prior to its application, discrete phase momentum conservation equations with the convective terms written in implicit form are solved at each time step. After the semi-implicit step, the specific (per unit volume) mass and energy of the phases, which are donor quantities in the convective terms of the transport equations, are calculated at the new time layer. Unlike the SETS method, the implicit method developed for the KORSAR code employs a semi-implicit scheme with linearization of unsteady terms describing the change in the specific mass and energy of a two-phase flow. This approach enables us to solve discrete equations in a noniterative manner. However, the implementation of this procedure requires that the unknown scalar variables, such as the phase specific enthalpies, the vapor volume fraction, and the pressure, be determined in the computational cells. Therefore, the semi-implicit scheme with linearization of unsteady terms with recalculated donor quantities at the end of the time step is reused. The performance and effectiveness of the developed implicit method have been confirmed by solving, using the KORSAR code, a test problem of a two-phase flow in a heated horizontal tube driven by a pressure difference.

*Keywords:* interfacial heat transfer, two-fluid model, donor quantities, semi-implicit scheme, implicit method, computer code, Courant condition, unsteady terms, time layer



---

---

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,  
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ  
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

---

---

**РАЗРАБОТКА КОМПЕНСАТОРОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ  
ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СТАНЦИЙ ПО ЛИНИИ ТРУБОПРОВОДОВ  
И ВЛИЯНИЕ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ КОМПЕНСАТОРОВ<sup>1</sup>**

© 2024 г. А. В. Кирюхин<sup>a, b, \*</sup>, О. О. Мильман<sup>a, b</sup>, Л. Н. Сережкин<sup>b</sup>,  
Е. А. Лошкарева<sup>b</sup>, П. Ю. Днепровская<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Научно-производственное внедренческое предприятие “Турбокон”,  
ул. Комсомольская Роща, д. 43, г. Калуга, 248021 Россия

<sup>b</sup> Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,  
ул. Степана Разина, д. 26, г. Калуга, 248023 Россия

\*e-mail: turbocon@kaluga.ru

Поступила в редакцию 26.07.2023 г.

После доработки 27.09.2023 г.

Принята к публикации 01.11.2023 г.

Рассмотрены результаты экспериментальных исследований по созданию высокоэффективных конструкций виброизолирующих компенсаторов для трубопроводов с жидкостью. Отмечено, что в настоящее время единственный способ оценить эффективность различных компенсаторов по снижению вибрации на разных частотах – это сравнить их переходную вибрационную жесткость либо переходный механический импеданс, которые были измерены на специальных стендах на заданной частоте. Жесткость компенсатора существенно возрастает при увеличении частоты вибрации. Опасные частоты в разных системах трубопроводов могут различаться. По этой причине невозможно задать интегральный критерий эффективности виброизолирующего компенсатора, аналогичный статической жесткости. Представлены результаты измерений, проведенных на специальном стенде, переходной вибрационной жесткости компенсатора новой конструкции с тонкослойными резинометаллическими элементами (ТРМЭ). Жесткость снизилась в 10, 100 раз и более в диапазоне частот от 50 до 800 Гц относительно жесткости серийного компенсатора на основе резинокордной оболочки (РКО), в том числе при наличии воды внутри него. Экспериментально показано, что виброизолирующая способность одного и того же компенсатора в составе трубопроводной системы, определенная по значению динамической силы, передаваемой компенсатором на трубопровод от насоса, существенно зависит от наличия в них воды и ее протока, что не учитывается в известных методиках. Приведены результаты испытаний компенсаторов с РКО и ТРМЭ проходным диаметром 80 мм в составе стенда с кольцевой системой трубопроводов, насосом, системами контроля расхода рабочей среды, вибраций, пульсаций давления и динамических (вибрационных) сил, передаваемых компенсаторами на трубопровод. В стенде с трубопроводами эффективность виброизолирующих компенсаторов с ТРМЭ по-прежнему оказывается в 10 и 100 раз выше, чем компенсаторов с РКО, при отсутствии воды и уменьшается на порядок при наличии воды без ее протока при создании вибрации насоса вибратором. Эффективность снижается еще больше в случае протока воды через компенсаторы и трубопроводы при работающем насосе.

*Ключевые слова:* трубопровод, компенсатор, вибрация, динамическая сила, статическая жесткость, пульсация давления, частота колебаний, виброизоляция, эффективность

DOI: 10.56304/S0040363624040039

# Development of Compensators to Improve Vibration Isolation of Equipment of Thermal Plants through Pipelines and the Influence of Liquid Flow on the Effectiveness of Vibration-Isolating Compensators

A. V. Kiryukhin<sup>a, b, \*</sup>, O. O. Milman<sup>a, b</sup>, L. N. Serezkin<sup>b</sup>, E. A. Loskareva<sup>b</sup>, and P. Yu. Dneprovskaya<sup>b</sup>

<sup>a</sup> *Scientific and Production Innovation Enterprise Turbokon, Kaluga, 248021 Russia*

<sup>b</sup> *Tsiolkovsky Kaluga State University, Kaluga, 248023 Russia*

*\*e-mail: turbocon@kaluga.ru*

**Abstract**—The results of experimental studies on the creation of highly efficient designs of vibration-isolating compensators for pipelines with liquid are considered. It is noted that the only way to evaluate the effectiveness of various compensators in reducing vibration at different frequencies currently is to compare their transient vibration stiffness or transient mechanical impedance, which were measured on special stands at a given frequency. The stiffness of the compensator increases significantly with increasing frequency vibrations. Hazardous frequencies may vary between piping systems. For this reason, it is impossible to set an integral criterion for the effectiveness of a vibration-isolating compensator, similar to static stiffness. The results of measurements carried out on a special stand on the transitional vibration stiffness of a new design compensator with thin-layer rubber-metal elements (TRME) are presented. The rigidity decreased by 10 or 100 times or more in the frequency range from 50 to 800 Hz relative to the rigidity of a serial compensator based on rubber cord casing (RCC), including in the presence of water inside it. It has been experimentally shown that the vibration-isolating ability of the same compensator as part of a pipeline system, determined by the value of the dynamic force transmitted by the compensator to the pipeline from the pump, significantly depends on the presence of water in them and its flow, which is not taken into account in known methods. The results of testing compensators with RCC and TRME with a bore diameter of 80 mm as part of a stand with a ring pipeline system, a pump, systems for monitoring the flow of the working fluid, vibrations, pressure pulsations, and dynamic (vibration) forces transmitted by the compensators to the pipeline are presented. In a stand with pipelines, the efficiency of vibration-isolating compensators with TRME is still 10 and 100 times higher than compensators with RCC in the absence of water and decreases by an order of magnitude in the presence of water without its flow when the pump is vibrated by a vibrator. Efficiency decreases even further if water flows through expansion joints and pipelines while the pump is running.

*Keywords:* pipeline, compensator, vibration, dynamic force, statistical stiffness, pressure pulsation, vibration frequency, vibration isolation, efficiency

---

---

## ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

---

---

### РАСШИРЕНИЕ РЕГУЛИРОВОЧНОГО ДИАПАЗОНА ЭНЕРГОБЛОКОВ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

© 2024 г. Е. В. Сомова\*

*Всероссийский теплотехнический институт (ОАО ВТИ), Автозаводская ул., д. 14, Москва, 115280 Россия*

*\*e-mail: evsomova@vti.ru*

Поступила в редакцию 10.07.2023 г.

После доработки 01.09.2023 г.

Принята к публикации 27.09.2023 г.

Современная структура энергопотребления обуславливает разуплотнение графика электрических нагрузок. При росте неравномерности суточного и недельного потребления электрической энергии повышаются требования к маневренным характеристикам энергоблоков, к которым относятся регулировочный диапазон нагрузки энергоблока (технологический минимум) и минимально допустимая нагрузка энергоблока (технический минимум). Из-за проблемы обеспечения и рационального прохождение минимумов электрической нагрузки в ночное время и нерабочие дни потребовалось привлечь к регулированию нагрузок мощные конденсационные энергоблоки сверхкритического давления (СКД). Такая ситуация актуальна для отечественной энергетики при отсутствии полупиковых энергоблоков. Для энергоблоков СКД целесообразно проводить разгрузки на скользящем давлении во всем пароводяном тракте. Глубина разгрузки зависит главным образом от надежности котлов, гидравлические схемы поверхностей нагрева которых не проектировались для работы на докритическом давлении. Возможность внедрения разгрузки на скользящем давлении для блоков СКД определялась путем обеспечения надежного температурного и гидравлического режимов поверхностей нагрева котлов, в которых состояние среды менялось от воды, недогретой до температуры насыщения, до слабоперегретого пара. Для барабанных котлов при снижении нагрузки должны быть обеспечены надежность циркуляции в экранах топки и безопасный температурный режим пароперегревательных поверхностей нагрева. Приведены результаты испытаний прямоточных и барабанных газомазутных котлов различных типов при разгрузках на скользящем и номинальном докритических давлениях. Проанализированы показатели надежности гидравлических трактов котлов и факторы, ограничивающие глубокую разгрузку энергоблоков. Определены минимально возможные значения нагрузки и предложены технические решения по гидравлическим схемам парогенерирующей части тракта котлов СКД для глубоких разгрузок.

*Ключевые слова:* энергоблоки ТЭС, график нагрузки, производительность, барабанные и прямоточные котлы, регулировочный диапазон энергоблоков, маневренный энергоблок, надежность, технологический и технический минимум нагрузки

**DOI:** 10.56304/S004036362403010X

# Extension of the Control Range of Power Units: Problems and Their Solution

E. V. Somova\*

*All-Russia Thermal Engineering Institute (OAO VTI), Moscow, 115280 Russia*

*\*e-mail: evsomova@vti.ru*

**Abstract**—The modern structure of energy consumption enhances the nonuniformity of electrical load curves. With the more pronounced nonuniformity of daily and weekly electrical energy consumption, the requirements for the maneuverable characteristics of power units, which include the control range of the power unit load (technological minimum) and the minimum safe load of the power unit (technical minimum), become more demanding. Due to the problem of maintenance and adequate passing of the minimum of electrical loads during nighttime periods and nonworking days, large supercritical pressure (SCP) condensing power units had to be engaged in controlling the loads. This situation is topical for the Russian power industry in the absence of semipeak power units. For SCP power units, it is advisable to perform unloading under sliding pressure conditions throughout the entire steam-water path. The depth of unloading depends mainly on the reliability of the boilers, the hydraulic design of whose heating surfaces had been performed without considering operation at subcritical pressure. The possibility of application of sliding pressure unloading for SCP units was determined by ensuring reliable temperature and hydraulic conditions of the boiler heating surfaces, in which the state of the working fluid changed from subcooled water to slightly superheated steam. Unloading of drum boilers requires maintenance of reliable circulation in the furnace waterwalls and safe temperature conditions of the steam superheating surfaces. The results of the tests of various types of gas-and-oil fired once-through and drum boilers with unloading at sliding or rated subcritical pressures are presented. The reliability indicators of the hydraulic paths of the boilers and the factors limiting deep unloading of power units have been analyzed. The minimum safe loads were determined. Technical solutions for deep unloading were proposed for the hydraulic circuits of the steam-generating part of the flow path of SCP boilers.

*Keywords:* TPP power units, load curve, capacity, drum and once-through boilers, control range of power units, cycling power unit, process and technical minimum loads

---

---

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,  
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА  
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

---

---

**ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ФАКЕЛА В ТОПКЕ  
НА РЕЖИМ РАБОТЫ ПЫЛЕУГОЛЬНОГО КОТЛА**

© 2024 г. И. А. Рыжий<sup>а</sup> \*, А. В. Штегман<sup>а</sup>, Д. В. Сосин<sup>а</sup>, А. С. Натальин<sup>а</sup>

<sup>а</sup>Всероссийский теплотехнический институт, Автозаводская ул., д. 14, Москва, 115280 Россия

\*e-mail: ryzhy1987@mail.ru

Поступила в редакцию 14.09.2023 г.

После доработки 27.10.2023 г.

Принята к публикации 29.11.2023 г.

Максимальная автоматизация работы оборудования современных ТЭС становится все более актуальной задачей. Для котлов, сжигающих уголь, особенно важным является создание систем управления топочным режимом. Значительные различия в характеристиках поступающего на сжигание угля оказывают сильное влияние на режим работы котла и его технико-экономические показатели. Существенные изменения режима горения зачастую приводят к проблемам, связанным с колебаниями температуры газов на выходе из топки, с поддержанием стабильной температуры перегретого пара, шлакованием поверхностей нагрева, снижением эффективности сжигания и др. Для оценки влияния свойств угля на режим работы котла Е-210-13.8КТ (заводская маркировка БКЗ-210-140) Томской ГРЭС-2 проведены расчетные исследования с использованием программы Boiler Designer температуры газов на выходе из топки. При существенном изменении характеристик угля расчетные значения температуры менялись от 1103 до 1150°С при 100%-ной нагрузке и от 910 до 948°С при 50%-ной нагрузке. Регулирование направления факела на выходе из горелки на  $\pm 15^\circ$  позволило изменять значения температуры газов на выходе из топки на примерно 90°С. При внедрении системы регулирования направления факела появилась бы возможность в большей степени решить описанные проблемы эксплуатации котла. Разработан алгоритм автоматической корректировки режима горения, при реализации которого можно повысить надежность работы элементов котельной установки, снизить риск интенсивного шлакования поверхностей нагрева, поддерживать стабильную температуру перегретого пара в различных режимах работы котла. Ключевым элементом системы сжигания должна стать вихревая поворотная горелка, обеспечивающая изменение направления факела на выходе из горелки в пределах  $\pm 15^\circ$ .

*Ключевые слова:* колебания свойств угля, температура газов на выходе из топки, программа Boiler Designer, регулирование вектора факела на выходе из горелки по высоте топки, алгоритм автоматической корректировки режима горения, вихревая поворотная горелка

**DOI:** 10.56304/S0040363624040052

# Studying the Effect of Fireball Position in the Furnace on the Coal Fired Boiler's Operation Mode

I. A. Ryzhiy<sup>a, \*</sup>, A. V. Shtegman<sup>a</sup>, D. V. Sosin<sup>a</sup>, and A. S. Natal'in<sup>a</sup>

<sup>a</sup> All-Russia Thermal Engineering Institute, Moscow, 115280 Russia

\*e-mail: ryzhy1987@mail.ru

**Abstract**—Automating the operation of equipment at modern thermal power plants to the maximal possible extent is becoming an increasingly more urgent problem. For coal-fired boilers, the development of furnace operation mode control systems is of special importance. A significant scatter in the characteristics of the coal delivered for combustion have a strong influence on the boiler's operation mode and its technical and economic indicators. Essential changes in the combustion mode frequently give rise to problems connected with gas temperature fluctuations at the furnace outlet, with maintaining a stable superheated steam temperature, slagging of heating surfaces, degraded combustion efficiency, etc. For estimating the influence of coal properties on the operation mode of the E-210-13.8KT boiler (the factory designation is BKZ-210-140) at the Tomsk GRES-2 thermal power plant, computational studies of gas temperature at the furnace outlet were carried out using the Boiler Designer software package. With an essential variation in the coal characteristics, the calculated values of temperature varied from 1103 to 1150°C at 100% load and from 910 to 948°C at 50% load. The adjustment of fireball direction at the burner outlet by  $\pm 15^\circ$  made it possible to change the gas temperature at the furnace outlet by approximately 90°C. In the case of introducing a fireball direction adjustment system, it would be possible to solve, to a significant extent, the boiler-operation problems mentioned above. An algorithm for automatically adjusting the combustion mode has been developed, which, in case of having been implemented, would make it possible to achieve more reliable operation of boiler unit components, decrease the risk of the heating surfaces becoming intensely fouled with slag, and maintain a stable superheated steam temperature in different boiler-operation modes. A swirl movable burner able to vary the fireball direction at the burner outlet by  $\pm 15^\circ$  should become the combustion system's key component.

*Keywords:* fluctuations in coal properties, gas temperature at the furnace outlet, Boiler Designer software package, adjustment of fireball vector at the burner outlet over the furnace height, algorithm for automatically adjusting the combustion mode, swirl movable burner

---

---

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,  
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА  
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

---

---

**ОЦЕНКА РАБОТЫ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ  
УХОДЯЩИХ ГАЗОВ КОТЛОАГРЕГАТОВ НИЖЕ ТОЧКИ РОСЫ**

© 2024 г. А. А. Кудинов<sup>а</sup>, С. К. Зиганшина<sup>а</sup>, \*

<sup>а</sup>Самарский государственный технический университет, Молодогвардейская ул., д. 244, г. Самара, 443100 Россия

\*e-mail: svet.zig@yandex.ru

Поступила в редакцию 19.08.2023 г.

После доработки 08.10.2023 г.

Принята к публикации 01.11.2023 г.

Применение конденсационных теплообменников (КТ) в газифицированных котельных установках позволяет охлаждать уходящие газы ниже точки росы. При установке КТ за котлами одной из задач является обеспечение работы газоотводящих труб без конденсации водяных паров на их внутренних поверхностях. Для защиты дымовых труб от гидратной коррозии на практике применяют, главным образом, байпасирование части продуктов сгорания, не охлажденных в КТ. Представлены результаты расчетов процессов теплообмена охлажденных в КТ продуктов сгорания, движущихся в железобетонной дымовой трубе с прижимной футеровкой, при ее защите от гидратной коррозии методом байпасирования. Расчеты выполнены для трех режимов работы дымовой трубы высотой 180 м, через которую осуществляется отвод газов от трех энергетических котлов типа БКЗ-420-140 НГМ Самарской ТЭЦ филиала Самарский ПАО “Т Плюс”. Особенность и сложность расчетов обусловлены изменением теплофизических параметров и скорости движения уходящих газов в трубе в процессе их охлаждения. При этом на изменение параметров существенное влияние оказывает доля перепускаемых помимо КТ газов. Разработаны математическая модель и программа расчета на ЭВМ процессов теплообмена движущихся в дымовой трубе газов при установке КТ за котлами и защите дымовой трубы от гидратной коррозии методом байпасирования. Установлено, что для трехслойной железобетонной дымовой трубы высотой 180 м при температуре наружного воздуха  $-30^{\circ}\text{C}$  и работе котлов на номинальной нагрузке количество байпасируемых газов составляет 30–35%. При работе котлов на пониженных нагрузках, составляющих 75 и 60% номинальной, количество байпасируемых газов соответственно равно 35–40 и 40–45%. При наличии в котельных установках конденсационных теплообменников снижаются температурный перепад, свободная температурная деформация и термические напряжения в конструктивных элементах дымовой трубы в 1.33–2.80 раза в зависимости от количества пропускаемых через КТ газов, что повышает надежность работы газоотводящей трубы.

*Ключевые слова:* котельная установка, продукты сгорания, конденсационный теплообменник, дымовая труба, точка росы водяных паров, доля байпасируемых газов, расчет температурных полей и термических напряжений

**DOI:** 10.56304/S0040363624040040

# Assessing the Smoke-Stack Performance with Boiler Unit Flue Gases Cooled below the Dew Point

A. A. Kudinov<sup>a</sup> and S. K. Ziganshina<sup>a, \*</sup>

<sup>a</sup> Samara State Technical University, Samara, 443100 Russia

\*e-mail: svet.zig@yandex.ru

**Abstract**—The use of condensing heat exchangers (CHEs) in gas-fired boiler units helps cool the flue gases below the dew point. One of the issues that has to be settled in the case of CHEs installed downstream of boilers is to ensure that the flue gas removal stacks will operate without steam condensation on their inner surfaces. To protect smoke stacks against hydrate corrosion, bypassing of part of combustion products not cooled in the CHE is mainly used in practice. The article presents the results obtained from computations of the heat-transfer processes in the combustion products cooled in a CHE as they move in a reinforced concrete smoke stack fitted with clamped lining, which is protected against hydrate corrosion by bypassing. The computations are carried out for three operation modes of the 180-m high smoke stack, through which flue gases are removed from three power-generating boilers of the BKZ-420-140 NGM type installed at the Samara combined heat and power plant (CHPP), a branch of Samara PAO T Plus. The peculiarity and complexity of the computations are connected with the fact that the flue gas's thermophysical parameters and motion velocity in the smoke stack vary during the flue gas cooling process. The parameters' variation pattern depends essentially on the fraction of gases directed in bypass of the CHE. A mathematical model and computer program are developed for computing the heat-transfer processes in flue gases moving in the smoke stack with CHEs installed downstream of the boilers and with the smoke stack protected against hydrate corrosion by the bypassing method. It has been determined that, for a 180-m high three-layer reinforced concrete smoke stack operating at an outdoor air temperature of  $-30^{\circ}\text{C}$  and boilers operating at the nominal load, the fraction of bypassed gases makes 30–35%. With the boilers operating at partial loads equal to 75 and 60% of the nominal value, the fraction of bypassed gases makes 35–40 and 40–45%, respectively. The use of condensing heat exchangers in boiler units results in that the levels of temperature difference, free temperature deformation, and thermal stresses in the smoke stack's structural elements are reduced by a factor of 1.33–2.80 depending on the fraction of gases passed through the CHEs, thereby enhancing the flue gas removing smoke stack performance reliability.

*Keywords:* boiler unit, combustion products, condensing heat exchanger, smoke stack, steam dew point, bypassed gas fraction, computation of temperature fields and thermal stresses



---

---

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,  
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

---

---

**ОДНОМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ГИДРОДИНАМИКИ И ТЕПЛООБМЕНА  
ПРИ ПЛЕНОЧНОМ ТЕЧЕНИИ НА ПРОНИЦАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**

© 2024 г. А. П. Солодов\*

*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия*

*\*e-mail: solodovap@mpei.ru*

Поступила в редакцию 10.08.2023 г.

После доработки 04.10.2023 г.

Принята к публикации 01.11.2023 г.

Методом численного моделирования решена задача трения и теплообмена при пленочных ламинарных, переходных и турбулентных течениях вдоль твердых проницаемых поверхностей. Используется современная версия модели турбулентности Колмогорова – Прандтля с одним дифференциальным уравнением сохранения (уравнением турбулентной энергии), чтобы получить компактное математическое описание, ориентированное на инженерные приложения в энергетике и других теплотехнологиях. Математическая модель представлена системой обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка для распределений по толщине пленки скорости течения, напряжений трения, температуры, турбулентной энергии и плотности потока. Обсуждена проблема сингулярности математического описания на твердой стенке. Получены актуальные интегральные гидродинамические и тепловые характеристики пленочных течений, такие как число Рейнольдса пленки и число Стантона. Установлены актуальные для инженерных приложений функциональные зависимости между безразмерными параметрами, в том числе для специальных режимов пленочных течений с рециркуляцией и поперечным потоком массы на проницаемых конструктивных поверхностях. Числа Рейнольдса пленки и Стантона определены как функции безразмерных параметров, при которых задаются относительные значения толщины пленки, действующих сил и поперечного потока массы. Полученные зависимости могут применяться при конструировании и оптимизации конденсационных и парогенерирующих устройств в энергетике, создании установок испарительного охлаждения высоконапряженных элементов конструкций в газотурбинной и ракетной технике, моделировании гидравлической шероховатости, в технологиях тонкопленочных материалов.

*Ключевые слова:* теплообмен, гидродинамика, пленочные течения, турбулентные пленочные течения, модель турбулентности Колмогорова – Прандтля, проницаемая поверхность, пористая поверхность, поперечный поток массы

**DOI:** 10.56304/S0040363624040064

# A One-Dimensional Model of Hydrodynamics and Heat Transfer in a Film Flow on a Permeable Surface

A. P. Solodov\*

*National Research University Moscow Power Engineering Institute (NRU MPEI), Moscow, 111250 Russia*

*\*e-mail: solodovap@mpei.ru*

**Abstract**—The problem of friction and heat transfer in a laminar, transition, or turbulent flow along solid permeable surfaces has been solved using a numerical simulation technique. To derive a compact mathematical description intended for engineering applications in the power industry and other thermal processes, a modern version of the Kolmogorov–Prandtl model with one differential equation (namely, the turbulent kinetic energy conservation equation) was employed. The mathematical model is represented by a system of first-order nonlinear ordinary differential equations for the distributions of flow velocity, friction stress, temperature, turbulent energy, and turbulent energy flux density across the film thickness. The problem of singularity of the mathematical description on a solid wall is discussed. The integral hydrodynamic and thermal characteristics of film flows currently receiving a lot of interest, such as the film Reynolds number and the Stanton number, were obtained. Functional correlations among dimensionless parameters that are relevant for engineering applications, including those for special regimes of film flows with recirculation and mass crossflow on permeable surfaces of structural materials, have been established. The film Reynolds and Stanton numbers are defined as functions of dimensionless parameters at which the relative values of the film thickness, acting forces, and mass crossflow are specified. The obtained correlations can be used in the design and optimization of condensation and steam-generating facilities in the power industry, for elaboration of evaporative coolers for high-stress structural elements in gas turbine and rocket equipment, simulation of hydraulic roughness, and in thin-film materials technology.

*Keywords:* heat transfer, hydrodynamics, film flows, turbulent film flows, Kolmogorov–Prandtl turbulence model, permeable surface, porous surface, mass crossflow

---

---

ТЕПЛОФИКАЦИЯ  
И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

---

---

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ СИСТЕМ  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ SCSO-TCN

© 2024 г. М. Gong<sup>a</sup>, \*, С. Han<sup>a</sup>, J. Sun<sup>a</sup>, Y. Zhao<sup>a</sup>, S. Li<sup>b, c</sup>, W. Xu<sup>c, d</sup>

<sup>a</sup>*School of Integrated Circuit Science and Engineering, Tianjin University of Technology, No. 391 Bin Shui Xi Dao Road, Xiqing District, Tianjin, 300384 China*

<sup>b</sup>*Tianjin University, Beiyang Ave, Nankai District, Tianjin, 300072 China*

<sup>c</sup>*Sea Island Environment Science and Technology Research Institute (Tianjin) Co., Ltd, Hetong Building, North Side of Anshan West Road Middle Section, Nankai District, Tianjin, 300072 China*

<sup>d</sup>*Institute of Marine Energy and Intelligent Construction, Tianjin University of Technology, No. 391 Bin Shui Xi Dao Road, Xiqing District, Tianjin, 300384 China*

\*e-mail: gmj790@163.com

Поступила в редакцию 30.08.2022 г.

После доработки 25.12.2022 г.

Принята к публикации 25.01.2023 г.

Прогнозирование тепловой нагрузки играет важнейшую роль в регулировании систем централизованного теплоснабжения (СЦТ). Для этого часто используется алгоритм глубокого машинного обучения – временная сверточная сеть (the temporal convolutional network – TCN). Однако для настройки TCN требуется довольно много гиперпараметров. Ручная настройка временных сверточных сетей неэффективна. В настоящей работе предлагается гибридная модель, основанная на так называемой оптимизации стаи барханных (песчаных) котов (sand cat swarm optimization – SCSO) и TCN (SCSO-TCN). В этой модели для оптимизации используются следующие гиперпараметры: число фильтров, размеры фильтра, процент отсева и размер партии. Для проверки эффективности модели SCSO-TCN ее сравнивали с двумя другими гибридными моделями: оптимизацией роя частиц (particle swarm optimization – PSO) с TCN (PSO-TCN) и алгоритмом поиска воробья (sparrow search algorithm – SSA) с TCN (SSA-TCN). Для тестовых расчетов использовались данные о тепловой нагрузке трех тепловых пунктов, расположенных в г. Тяньцзин (Китай). Результаты расчетов показывают, что гибридная модель SCSO-TCN имеет более высокую точность прогнозирования и лучшую способность к обобщению, чем модели PSO-TCN и SSA-TCN.

**Ключевые слова:** прогнозирование тепловой нагрузки, регулирование тепловой нагрузки, система централизованного теплоснабжения, построение модели, глубокое обучение, временные сверточные сети, оптимизация стаи барханных (песчаных) котов [роевая оптимизация алгоритмов по принципу охоты барханных (песчаных) котов]

**DOI:** 10.56304/S0040363624040015

# Heat Load Prediction of District Heating Systems based on SCSO-TCN

M. Gong<sup>a, \*</sup>, C. Han<sup>a</sup>, J. Sun<sup>a</sup>, Y. Zhao<sup>a</sup>, S. Li<sup>b, c</sup>, and W. Xu<sup>c, d</sup>

<sup>a</sup> School of Integrated Circuit Science and Engineering, Tianjin University of Technology, Xiqing District, Tianjin, 300384 China

<sup>b</sup> Tianjin University, Tianjin, 300072 China

<sup>c</sup> Sea Island Environment Science and Technology Research Institute (Tianjin) Co., Ltd,  
Hetong Building, Tianjin, 300072 China

<sup>d</sup> Tianjin University of Technology, Tianjin, 300384 China

\*e-mail: gmj790@163.com

**Abstract**—Heat load prediction is crucial to the heat regulation of district heating systems (DHS). In heat load forecasting tasks, deep learning can frequently achieve more accurate model building. A deep learning algorithm, the temporal convolutional network (TCN), has been used for DHS heat load prediction. However, there are many hyperparameters for TCN. Manually tuning the TCN parameters cannot make the model have good performance. This study presents a hybrid method based on sand cat swarm optimization (SCSO) and TCN. The SCSO is used to optimize the hyperparameters (number of filters, filter size, dropout rate, and batch size) of TCN. To verify the effectiveness of SCSO-TCN, another two hybrid models, particle swarm optimization with TCN and the sparrow search algorithm with TCN, are established for comparison. The historical heat load data of three heat exchange stations in Tianjin is utilized for the testing experiments. The findings demonstrate that SCSO-TCN has higher predictive accuracy and better generalization ability than the PSO-TCN and SSA-TCN models.

*Keywords:* heat load prediction, heat regulation, district heating system, model building, deep learning, temporal convolutional network, sand cat swarm optimization

---

---

ТЕПЛОФИКАЦИЯ  
И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

---

---

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА ТЕПЛОВЫМ ПУНКТОМ СИСТЕМЫ  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ  
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ<sup>1</sup>**

© 2024 г. **Bingwen Zhao<sup>a, b, \*</sup>, Hanyu Zheng<sup>b, \*</sup>, Ruxue Yan<sup>b</sup>**

<sup>a</sup>Keyi College of Zhejiang Sci-Tech University, Shaoxing, 312369 China

<sup>b</sup>Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, 310018 China

\*e-mail: 1353139749@qq.com

Поступила в редакцию 05.09.2022 г.

После доработки 10.11.2022 г.

Принята к публикации 25.11.2022 г.

Развитие системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) — основного средства отопления городов и поселков в Китае — по-прежнему сопряжено с проблемами, связанными с эффективностью ее управления, а также с дисбалансом спроса и предложения, возникающим при распределении тепла. В результате энергия, получаемая зданиями от системы централизованного теплоснабжения, может составлять более половины общего энергопотребления. Для устранения такого дисбаланса был исследован процесс управления распределением тепла каждого теплообменного пункта в первичной сети. Ее тепловая модель создается с помощью рекуррентной нейронной сети (recurrent neural network — RNN), а набор данных, используемых для моделирования, представляет собой информацию, поступающую с функционирующих тепловых пунктов. С учетом модели прогнозирования тепловой нагрузки была предложена стратегия распределения тепла с целью усовершенствовать работу тепловых пунктов. Процесс оптимизации первичных расходов теплоносителя на каждом отдельном тепловом пункте сети осуществляется с помощью алгоритма оптимизации роem хаотических частиц (chaotic particle swarm optimization — CPSO) в соответствии с прогнозируемым значением нагрузки, а затем происходит регулирование расхода первичной сети с параметрами вторичной сети. Для проверки этой стратегии в графической среде Simulink было выполнено моделирование температуры воды, подаваемой во вторичную сеть теплового пункта. Результаты анализа полученных данных подтвердили, что предложенная стратегия является эффективной. Как итог, представленная в данной работе схема позволяет наиболее качественно распределять тепло от теплового пункта к потребителям.

*Ключевые слова:* система централизованного теплоснабжения, отопление по требованию, распределение тепла, хаотическая оптимизация роem частиц, рекуррентная нейронная сеть, прогнозирование тепловой нагрузки, имитационная модель

**DOI:** 10.56304/S0040363624040088

# Heat Distribution of Heat Exchange Station in District Heating System based on Load Forecasting

Bingwen Zhao<sup>a, b, \*</sup>, Hanyu Zheng<sup>b, \*</sup>, and Ruxue Yan<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Keyi College of Zhejiang Sci-Tech University, Shaoxing, 312369 China

<sup>b</sup> Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, 310018 China

\*e-mail: 1353139749@qq.com

**Abstract**—District heating system is the main way of heating in cities and towns in China. The development of district heating system still has the problems of low intelligence and low control accuracy, and there is the imbalance of heat supply and demand in heat distribution. Resulting in the energy consumed by the district heating system can account for more than half of the total energy consumption of the building. In order to alleviate this imbalance, this paper studies the control of heat distribution of each heat exchange station in the primary network. The heat model of primary network is established by recurrent neural network (RNN), and the data set used for modeling is the operation data of heat exchange station in reality. Combined with the heat load prediction model, a heat distribution strategy was proposed to optimize the primary flow of the heat exchange station. According to the predicted value, chaotic particle swarm optimization (CPSO) algorithm is used to optimize the primary flow sequence of each heat exchange station, and then the primary flow is adjusted to control the heat distribution of the secondary network. Finally, Simulink simulation model is used to simulate the water supply temperature of the secondary side of the heat exchange station. And analyze the operation status of the secondary side, the results verify the effectiveness of the strategy. The model simulation results show that the heat distribution scheme proposed in this paper can effectively distribute the heat of the heat exchange station according to the heat demand.

**Keywords:** district heating system, on-demand heating, heat distribution, chaotic particle swarm optimization, recurrent neural network, heat load prediction, simulation model