

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 5, 2024

Атомные электростанции

Гидродинамика теплоносителя на входе в ТВС реактора типа РИТМ
атомной станции малой мощности

*С. М. Дмитриев, Т. Д. Демкина, А. А. Добров, Д. В. Доронков,
Д. С. Доронкова, А. Н. Пронин, А. В. Рязанов*

5

Оптимизация массогабаритных характеристик и унификация
подогревателей системы регенерации турбоустановок АЭС

*Е. Н. Кулаков, Ю. Г. Сухоруков, Д. Г. Соенко, И. Е. Вихарев,
С. Б. Есин, Ф. А. Святкин, К. А. Григорьев, А. В. Попов*

22

Валидация кода STEG на экспериментальных данных по гидродинамике
горизонтального парогенератора

Х. Абди, Н. Урегани Джсафари, В. И. Мелихов, О. И. Мелихов

32

Посттестовые расчеты теплогидравлических условий для стендов,
имитирующих аварию с потерей охлаждения бассейнов выдержки
реакторов типа BWR и ВВЭР-1000/1200

*Н. В. Иванова, М. М. Бедретдинов, О. Е. Степанов,
А. Г. Каретников, Д. Н. Мойсин, К. Шустер*

45

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Опыт применения систем лазерной диагностики при экспериментальном
исследовании влажно-паровых потоков в проточной части турбомашин:
основные результаты исследований, пути развития систем

*В. А. Тищенко, А. А. Тищенко, В. Г. Грибин, В. В. Попов,
И. Ю. Гаврилов, К. А. Бердюгин, Д. Г. Соколов*

57

Оценка влияния эрозионного износа лопаток компрессора на его интегральные
и локальные характеристики

В. Л. Блинов, И. С. Зубков, Г. А. Дерябин

74

Возобновляемые источники энергии, гидроэнергетика

Исследование нагрева и испарения вращающейся графеновой наножидкости
под действием солнечного излучения

K. T. Чан, A. C. Дмитриев, И. А. Михайлова, П. Г. Макаров

87

Комплексное освоение рассолов Берикейского геотермального месторождения

A. Б. Алхасов, Д. А. Алхасова

101

Contents

Vol. 71, No. 5, 2024

Nuclear Power Plants

Hydrodynamics of the Coolant at the Input to the FA Reactor of the RITM-Type
Small Nuclear Power Plant

*S. M. Dmitriev, T. D. Demkina, A. A. Dobrov, D. V. Doronkov,
D. S. Doronkova, A. N. Pronin, and A. V. Ryazanov*

5

Optimization of Weight and Size Characteristics and Unification of Heaters
of the Regeneration System of NPP Turbine Units

*E. N. Kulakov, Yu. G. Sukhorukov, D. G. Soenko, I. E. Vikharev, S. B. Esin,
F. A. Svyatkin, K. A. Grigoriev, and A. V. Popov*

22

Validation of the STEG Code against Experiments on Hydrodynamics
of a Horizontal Steam Generator

Kh. Abdi, N. Uregani Dzhafari, V. I. Melikhov, and O. I. Melikhov

32

Posttest Calculations of Thermal-Hydraulic Conditions for Test Benches
Simulating a Loss of Spent Fuel Pool Cooling Accident at BWR
and VVER-1000/1200 Reactors

*N. V. Ivanova, M. M. Bedretdinov, O. E. Stepanov, A. G. Karetnikov,
D. N. Moisin, and K. Schuster*

45

Steam-Turbine, Gas-Turbine, and Combined-Cycle Plants and Their Auxiliary Equipment

Experience with Application of Laser Diagnostics Systems in Experimental Studies
of Wet Steam Flows in the Flow Path of Turbomachines: Basic Results of Studies
and System Development Trends

*V. A. Tishchenko, A. A. Tishchenko, V. G. Gribin, V. V. Popov,
I. Yu. Gavrilov, K. A. Berdyugin, and D. G. Sokolov*

57

Estimating the Influence of Compressor Blade Erosion Wear on the Compressor's Integral
and Local Characteristics

V. L. Blinov, I. S. Zubkov, and G. A. Deryabin

74

Renewable Energy Sources, Hydropower

Study of Heating and Evaporation of Rotating Graphene Nanofluid
under the Influence of Solar Radiation

K. T. Chan, A. S. Dmitriev, I. A. Mikhailova, and P. G. Makarov

87

Comprehensive Development of Brines of the Berikei Geothermal Field

A. B. Alkhasov and D. A. Alkhasova

101

АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ГИДРОДИНАМИКА ТЕПЛНОСИТЕЛЯ НА ВХОДЕ В ТВС РЕАКТОРА ТИПА РИТМ АТОМНОЙ СТАНЦИИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ¹

© 2024 г. С. М. Дмитриев^a, Т. Д. Демкина^a, А. А. Добров^a, Д. В. Доронков^{a, *},
Д. С. Доронкова^a, А. Н. Пронин^a, А. В. Рязанов^a

^a*Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева,
ул. Минина, д. 24, г. Нижний Новгород, 603950 Россия*

*e-mail: nevid000@mail.ru

Поступила в редакцию 28.10.2023 г.

После доработки 22.11.2023 г.

Принята к публикации 29.11.2023 г.

Представлены результаты экспериментального изучения особенностей процесса формирования потока теплоносителя во входном участке тепловыделяющей сборки (ТВС) активной зоны реактора типа РИТМ атомной станции малой мощности (АСММ). Цель работы – оценить влияние разных элементов конструкции входного участка на формирование потока теплоносителя. Для достижения этой цели завершена серия опытов на исследовательском аэродинамическом стенде с воздушной рабочей средой с использованием масштабной экспериментальной модели, включающей в себя элементы конструкции входного участка ТВС от дроссельной шайбы до узла крепления твэлов к диффузору, а также фрагмент твэльного пучка между поглощающей и дистанционирующей решетками. Исследования проведены с помощью пневмометрического метода и метода инжекции контрастной примеси в нескольких сечениях по длине модели. Измерения выполнены по всему поперечному сечению модели. Особенности течения теплоносителя визуализированы картограммами аксиальной скорости потока рабочей среды и распределения примеси в поперечном сечении модели. Результаты исследований применялись специалистами конструкторских и расчетных подразделений ОКБМ им. И.И. Африкантова для обоснования инженерных решений при проектировании новых активных зон реакторов РИТМ. Итоги экспериментов собраны в базу данных и использованы при валидации CFD-программы ЛОГОС, созданной сотрудниками РФЯЦ-ВНИИЭФ, ИТМФ МГУ им. М.В. Ломоносова в качестве аналогов иностранных программ такого же класса, к которым относятся ANSYS, Star CCM+ и многие другие. К опытным данным также обращались при валидации одномерных теплогидравлических кодов, применяемых в ОКБМ им. И.И. Африкантова при обосновании теплотехнической надежности активных зон реакторных установок. К этому классу программ причисляется и теплогидравлический код КАНАЛ.

Ключевые слова: топливная кассета, входной участок, дроссельная шайба, шариковый замок, диффузор, твэльный пучок, поглощающая и дистанционирующая решетки, чехол, центральный вытеснитель, гидродинамика теплоносителя, аксиальная скорость, контрастная примесь

DOI: 10.56304/S0040363624050059

Hydrodynamics of the Coolant at the Input to the FA Reactor of the RITM-Type Small Nuclear Power Plant

**S. M. Dmitriev^a, T. D. Demkina^a, A. A. Dobrov^a, D. V. Doronkov^{a, *},
D. S. Doronkova^a, A. N. Pronin^a, and A. V. Ryazanov^a**

^aAlekseev Nizhny Novgorod State Technical University, Nizhny Novgorod, 603950 Russia

**e-mail: nevid000@mail.ru*

Abstract—The results of an experimental study into the features of the process of coolant flow formation in the inlet section of the fuel assembly (FA) of the core of a RITM-type reactor of a small nuclear power plant (SNPP) are presented. The purpose of the work is to evaluate the influence of different design elements of the inlet section on the formation of coolant flow. To achieve this goal, a series of experiments was completed on a research aerodynamic stand with an air working environment using a large-scale experimental model, including structural elements of the FA inlet section from the throttle washer to the fuel rod assembly unit to the diffuser, as well as a fragment of the fuel rod bundle between the absorber and spacer grids. The studies were carried out using the pneumometric method and the method of injection of a contrast impurity in several sections along the length of the model. Measurements were made over the entire cross section of the model. Features of the coolant flow are visualized by cartograms of the axial flow velocity of the working medium and the distribution of impurities in the cross section of the model. The research results were used by specialists from the design and calculation departments of OKBM Afrikantov to substantiate engineering solutions when designing new cores of RITM reactors. The results of the experiments were collected in a database and used in the validation of the CFD program LOGOS, created by employees of the All-Russian Research Institute of Experimental Physics and the Institute for Theoretical and Mathematical Physics of Moscow State University as analogues of foreign programs of the same class, which include ANSYS, Star CCM, etc. Experimental data was also used when validating one-dimensional thermal-hydraulic codes used at OKBM Afrikantov in substantiating the thermal reliability of reactor cores. The thermohydraulic code CANAL is also included in this class of programs.

Keywords: fuel cassette, inlet section, throttle washer, ball lock, diffuser, fuel rod bundle, absorption and spacer grids, cover, central displacer, coolant hydrodynamics, axial velocity, contrast impurity

ОПТИМИЗАЦИЯ МАССОГАБАРИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И УНИФИКАЦИЯ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ РЕГЕНЕРАЦИИ ТУРБОУСТАНОВОК АЭС

© 2024 г. Е. Н. Кулаков^a, *, Ю. Г. Сухоруков^a, Д. Г. Соенко^b, И. Е. Вихарев^b, С. Б. Есин^a,
Ф. А. Святкин^a, К. А. Григорьев^a, А. В. Попов^a

^aНаучно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования
им. И.И. Ползунова (НПО ЦКТИ), Атаманская ул., д. 3/6, Санкт-Петербург, 191167 Россия

^bАО “Атомэнергопроект”, Бакунинская ул., д. 7, Москва, 105082 Россия

*e-mail: KulakovEN@ckti.ru

Поступила в редакцию 11.08.2023 г.

После доработки 21.11.2023 г.

Принята к публикации 29.11.2023 г.

При проектировании новых АЭС важно обеспечить экономически эффективное производство электроэнергии с соблюдением требований безопасности, надежности и защиты окружающей среды. Одним из направлений решения этой задачи является совершенствование оборудования АЭС, в частности поиск наиболее подходящих технических решений для регенеративных подогревателей высокого и низкого давления (ПВД и ПНД) паротурбинной установки (ПТУ). Оптимизация недогрева воды до температуры насыщения греющего пара (далее недогрева) в ступенях регенерации ПТУ позволяет повысить мощность энергоблока или уменьшить металлоемкость подогревателей в зависимости от ожидаемых экономических показателей АЭС, что приводит к снижению расчетной стоимости вырабатываемой электроэнергии. Унификация подогревателей даст возможность упростить процессы проектирования, изготовления, ремонта и транспортировки серийного теплообменного оборудования, усовершенствовать компоновку машинного зала, уменьшить затраты на разработку оборудования. В статье приведены результаты расчетов технико-экономических показателей теплообменного оборудования системы регенерации ПТУ типа К-1200-6.8/50 ЛМЗ, сделаны выводы о возможности поиска предпочтительного решения по критерию годового экономического эффекта. Особенность используемой методики – определение наиболее целесообразных значений недогревов воды в поверхностных подогревателях системы регенерации ПТУ в зависимости от условий эксплуатации, ситуации на рынке электроэнергии и оборудования, а также экономической политики. Показана возможность повышения экономической эффективности энергоблока путем оптимизации массогабаритных характеристик и унификации теплообменного оборудования системы регенерации. Дополнительный экономический эффект может быть получен при использовании подогревателей камерного типа в горизонтальном исполнении, совмещающих в одном корпусе две ступени нагрева. Перспективным является вариант компоновки, при котором вся группа ПНД представлена унифицированными аппаратами поверхностного типа в горизонтальном исполнении, размещенными в патрубке конденсатора тихоходной ПТУ.

Ключевые слова: АЭС, турбоустановка, система регенерации, подогреватель низкого давления, подогреватель высокого давления, оптимизация параметров, унификация, экономическая эффективность

DOI: 10.56304/S0040363624050072

Optimization of Weight and Size Characteristics and Unification of Heaters of the Regeneration System of NPP Turbine Units

**E. N. Kulakov^a, *, Yu. G. Sukhorukov^a, D. G. Soenko^b, I. E. Vikharev^b, S. B. Esin^a, F. A. Svyatkin^a,
K. A. Grigoriev^a, and A. V. Popov^a**

*^a Polzunov Scientific and Production Association for the Research and Design of Power Equipment (NPO TsKTI),
St. Petersburg, 191167 Russia*

^b AO Atomenergoproekt, Moscow, 105082 Russia

**e-mail: KulakovEN@ckti.ru*

Abstract—When designing new nuclear power plants, it is important to ensure cost-effective electricity production while complying with safety, reliability, and environmental protection requirements. One of the directions for solving this problem is to improve the equipment of nuclear power plants, in particular the search for the most suitable technical solutions for regenerative high- and low-pressure heaters (HPH and LPH) of steam turbine units (STU). Optimization of subheating of water to the saturation temperature of the heating steam (hereinafter referred to as subcooling) in the STU regeneration stages makes it possible to increase the power of the power unit or reduce the metal intensity of the heaters, depending on the expected economic indicators of the nuclear power plant, which leads to a reduction in the estimated cost of generated electricity. Unification of heaters will make it possible to simplify the processes of design, manufacturing, repair, and transportation of serial heat-exchange equipment, improve the layout of the machine room, and reduce equipment development costs. The article presents the results of calculations of the technical and economic indicators of the heat-exchange equipment of the STU regeneration system type K-1200-6.8/50 LMZ, and draws conclusions about the possibility of finding a preferable solution based on the criterion of annual economic effect. A special feature of the methodology used is the determination of the most appropriate values of water subheating in surface heaters of the STU regeneration system, depending on operating conditions, the situation on the electricity and equipment market, as well as economic policy. The possibility of increasing the economic efficiency of the power unit by optimizing the weight and size characteristics and unifying the heat-exchange equipment of the regeneration system is shown. An additional economic effect can be obtained by using chamber-type heaters in a horizontal design, combining two heating stages in one housing. A promising layout option is that in which the entire LPH group is represented by unified surface-type devices in a horizontal design located in the condenser branch pipe of a low-speed STU.

Keywords: Nuclear power plant, turbine unit, regeneration system, low-pressure heater, high-pressure heater, optimization of parameters, unification, economic efficiency

ВАЛИДАЦИЯ КОДА STEG НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО ГИДРОДИНАМИКЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПАРОГЕНЕРАТОРА¹

© 2024 г. Х. Абди^a, Н. Ургани Джафари^a, В. И. Мелихов^{a, b, *}, О. И. Мелихов^{a, b}

^aНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

^bЭлектрогородской научно-исследовательский центр по безопасности АЭС,
ул. Святого Константина, д. 6, г. Электрогорск, Московская обл., 142530 Россия

*e-mail: MelikhovVI@tepri.ru

Поступила в редакцию 20.10.2023 г.

После доработки 24.11.2023 г.

Принята к публикации 29.11.2023 г.

Расчетный анализ экспериментов по исследованию гидродинамических процессов в горизонтальном парогенераторе выполнен с помощью кода STEG (STEam Generator). Основными компонентами экспериментальной модели являлись шахматный трубный пучок, погруженный дырчатый лист (ПДЛ) с закраинами и выпускной канал. В качестве двухфазной среды использовали водовоздушную смесь. Движение среды в модели осуществлялось благодаря естественной циркуляции, которая обеспечивалась подачей воздуха в нижнюю, среднюю и верхнюю части трубного пучка. Измерение объемного газосодержания проводили методом γ -просвечивания. Помимо этого измеряли перепады давления по высоте трубного пучка и уровень воды в модели и над ПДЛ. Каждый эксперимент выполняли при заданных нагрузке воздуха на зеркало испарения и уровне воды в модели. Код STEG разработан на кафедре атомных электростанций НИУ МЭИ для моделирования теплогидравлических процессов в горизонтальном парогенераторе. Математическая модель базируется на двухжидкостном подходе к описанию двухфазного потока с использованием балансовых уравнений сохранения массы, импульса и энергии и полуэмпирических замыкающих соотношений для межфазных взаимодействий и взаимодействий с различными окружающими конструкциями (трубный пучок, стенки и т.п.). С помощью кода STEG выполнены расчеты девяти экспериментальных режимов, отличающихся степенью перфорации погруженного дырчатого листа и расходом подаваемого воздуха. Установлены качественные закономерности циркуляции двухфазной водовоздушной среды в модели горизонтального парогенератора и влияние на нее экспериментальных значений основных параметров. Количественные результаты сравнения расчетных и экспериментальных данных свидетельствуют о хорошем их совпадении, относительные погрешности расчета объемной доли воздуха и перепадов давления не превышают 10%.

Ключевые слова: горизонтальный парогенератор, трубный пучок, погруженный дырчатый лист, перфорация, моделирование, расчетный код, двухфазное течение, гидравлическое сопротивление, межфазное взаимодействие, валидация, водовоздушная среда

DOI: 10.56304/S0040363624050011

Validation of the STEG Code against Experiments on Hydrodynamics of a Horizontal Steam Generator

Kh. Abdi^a, N. Uregani Dzhafari^a, V. I. Melikhov^{a, b, *}, and O. I. Melikhov^{a, b}

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute (NRU MPEI), Moscow, 111250 Russia

^b Electrogorsk Research and Development Center for Nuclear Power Plants Safety, Electrogorsk, 142530 Russia

**e-mail: MelikhovVI@mpei.ru*

Abstract—A numerical analysis of the experiments addressed to studies of hydrodynamic processes in a horizontal steam generator has been performed using the STEG (STEam Generator) code. The main components of the experimental model include a staggered tube bundle, a submerged perforated sheet (SPS) with baffles, and a downcomer. An air–water mixture was used as a two-phase fluid. The working fluid flow in the model was driven by natural circulation induced by air supply to the lower, middle, and upper sections of the tube bundle. The gas void fraction was measured by the γ -radiography method. In addition, pressure drops along the height of the tube bundle and water levels in the model and above SPS were also measured. Each experiment was performed at a prescribed air load on the evaporation surface and water level in the model. The STEG code was developed at the Department of Nuclear Power Plants of NRU MPEI to model thermohydraulic processes in a horizontal steam generator. The mathematical model is based on a two-fluid approach to the description of a two-phase flow using balance mass, momentum, and energy conservation equations and semiempirical closing correlations for interfacial interactions and interactions with various surrounding structures (tube bundle, walls, etc.). The STEG code was used to perform calculations for nine experimental regimes differing in the perforation ratio of the submerged perforated sheet and the supplied air flowrate. The qualitative regularities of the two-phase air–water mixture circulation in the model of a horizontal steam generator and the effect of experimental values of the main parameters on the circulation have been established. Quantitative results of comparison of the predictions with the experiment demonstrate their good agreement since the relative errors in the predicted air void fractions and pressure drops do not exceed 10%.

Keywords: horizontal steam generator, tube bundle, submerged perforated sheet, simulation, computational code, two-phase flow, hydraulic resistance, interfacial interaction, air–water fluid

ПОСТТЕСТОВЫЕ РАСЧЕТЫ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ СТЕНДОВ, ИМИТИРУЮЩИХ АВАРИЮ С ПОТЕРЕЙ ОХЛАЖДЕНИЯ БАССЕЙНОВ ВЫДЕРЖКИ РЕАКТОРОВ ТИПА BWR И ВВЭР-1000/1200

© 2024 г. Н. В. Иванова^a, *, М. М. Бедретдинов^a, О. Е. Степанов^{a, **},
А. Г. Каратников^a, Д. Н. Мойсин^a, К. Шустер^b

“ОКБ “Гидропресс”, ул. Орджоникидзе, д. 21, г. Подольск, Московская обл., 142103 Россия

^bДрезденский технический университет (Institute of Process Engineering and Environmental Technology,
TUD Dresden University of Technology), Дрезден, 01062 Германия

*e-mail: anata99@mail.ru

**e-mail: stepanov_oe@grpress.podolsk.ru

Поступила в редакцию 05.08.2023 г.

После доработки 01.11.2023 г.

Принята к публикации 27.11.2023 г.

Приведены результаты новых исследований возможной потери охлаждения отработавших тепло-выделяющих сборок (ТВС) в приреакторных бассейнах выдержки реакторных установок типов BWR и ВВЭР. Эксперименты выполнены в 2022 г. на установках ALADIN (Германия, РУ типа BWR) и “Стенд повторного залива” (Россия, РУ типа ВВЭР). При сравнении экспериментальных данных, полученных на разных стендах, было отмечено схожее протекание теплогидравлических процессов при кипении воды, охлаждении и последующем разогреве тепловыделяющих сборок для указанных типов реакторов. С применением кода KORCAP/ГП проведены посттестовые расчеты экспериментов, результаты которых сопоставлены с основными экспериментальными данными по максимальной температуре твэлов и уровню воды в экспериментальных установках. Получено хорошее совпадение результатов расчетов и экспериментов. Оценены отклонения расчетных данных от экспериментальных по моментам начала кипения воды, начала разогрева твэлов, достижения твэлом максимальной температуры и абсолютному ее значению. Результаты работы могут быть использованы для валидации и обоснования применимости теплогидравлических кодов, анализа безопасности в условиях аварий с потерей охлаждения бассейнов выдержки АЭС с РУ типов ВВЭР/BWR.

Ключевые слова: атомные электростанции, безопасность, запроектные аварии, моделирование реакторных установок, теплогидравлические процессы, эксперимент, расчет, верификация кодов, твэлы, тепловыделяющая сборка, бассейн выдержки, теплоноситель

DOI: 10.56304/S0040363624050060

Posttest Calculations of Thermal-Hydraulic Conditions for Test Benches Simulating a Loss of Spent Fuel Pool Cooling Accident at BWR and VVER-1000/1200 Reactors

N. V. Ivanova^{a,*}, M. M. Bedretdinov^a, O. E. Stepanov^{a,**},

A. G. Karetnikov^a, D. N. Moisin^a, and K. Schuster^b

^aAO OKB Gidropress, Podolsk, Moscow oblast, 142103 Russia

^bInstitute of Power Engineering Technische Universität Dresden, Dresden, 01062 Germany

*e-mail: anata99@mail.ru

**e-mail: stepanov_oe@grpress.podolsk.ru

Abstract—The article presents the results of new investigations into possible loss of cooling of spent fuel assemblies (FAs) stored in near-reactor spent fuel pools of BWR and VVER reactor plants (RPs). The experiments were carried out in 2022 on the ALADIN installation (Germany, a BWR type RP) and the “Reflooding test bench” installation (Russia, a VVER type RP). In comparing the experimental data obtained on different test benches, it was noted that the thermal-hydraulic processes that were observed during water boiling, cooling, and subsequent heat-up of fuel assemblies had similar patterns for the above-mentioned reactor types. By using the KORSAR/GP computer code, posttest calculations of experiments were carried out, the results of which were compared with the basic experimental data on the maximum fuel rod temperature and water level. Good agreement between the calculated and experimental results was obtained. Deviations of the calculated data from the experimental results were estimated with respect to the water boiling onset and fuel rod heat-up onset moments, the moment at which the fuel rod temperature reaches its maximum value, and its absolute values. The obtained results can be used for validating thermal-hydraulic codes, substantiating their applicability, and for performing safety analysis under the conditions of accidents involving loss of spent fuel pool cooling at NPPs with VVER/PWR reactor plants.

Keywords: nuclear power plants, safety, design extension conditions, reactor plant simulation, thermal-hydraulic processes, experiment, calculation, code verification, fuel rods, fuel assembly, spent fuel pool, coolant

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ЛАЗЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ВЛАЖНО-ПАРОВЫХ
ПОТОКОВ В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ТУРБОМАШИН: ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ¹

© 2024 г. В. А. Тищенко^a, А. А. Тищенко^a, *, В. Г. Грибин^a, В. В. Попов^a, **,
И. Ю. Гаврилов^a, К. А. Бердюгин^a, Д. Г. Соколов^a

^aНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

*e-mail: TishchenkoAA@mpei.ru

**e-mail: PopovVitV@mpei.ru

Поступила в редакцию 09.11.2023 г.

После доработки 27.11.2023 г.

Принята к публикации 29.11.2023 г.

Представлен обзор результатов применения систем лазерной диагностики для исследования течения влажного пара в элементах проточных частей паровых турбин, в частности в каналах различной конструкции. Накопленные за более чем десятилетний период результаты экспериментов позволили обобщить и сформулировать основные особенности движения крупной эрозионно-опасной влаги за турбинными решетками и в межлопаточных каналах. С помощью данных визуального анализа выделены области, в которых присутствуют частицы жидкой фазы. Приведены результаты применения методов PIV/PTV (particle image velocimetry/particle tracking velocity), реализующих алгоритмы определения векторных полей скоростей частиц. Рассмотрены особенности распределения kinематических характеристик жидкой фазы в различных областях турбинных решеток, от которых зависит интенсивность эрозионного износа. Представлены данные о влиянии профиля лопатки на формирование траекторий потоков капель, предложены пути повышения сепарационной способности лопатки, работающей в условиях влажно-паровых потоков. С помощью экспериментальной базы о полях скоростей жидкой фазы в турбинных каналах различной конфигурации сформулирована полуэмпирическая модель поведения крупных эрозионно-опасных капель, описывающая их движение в спутном паровом потоке и процессы взаимодействия со стенками межлопаточных каналов. Представлен обзор технических решений, которые были получены на основе теоретических и экспериментальных исследований влажно-паровых потоков с использованием систем лазерной диагностики. Рассмотрена концепция обогрева поверхностей лопаток и выдува струи греющего пара и оптимизации системы внутриканальной сепарации. Сформулированы принципы развития подходов, основанных на системах лазерной диагностики потоков, в области применения нейронных сетей, которые должны существенно расширить возможности экспериментальных исследований, поскольку потенциально могут увеличить объем данных, получаемых при реализации подобных экспериментальных методов.

Ключевые слова: паровые турбины, турбинная решетка, влажный пар, эрозионно-опасная влага, газодинамика двухфазных сред, ступень турбины, нейронные сети, траектории капель, спутный паровой поток

DOI: 10.56304/S0040363624050096

Experience with Application of Laser Diagnostics Systems in Experimental Studies of Wet Steam Flows in the Flow Path of Turbomachines: Basic Results of Studies and System Development Trends

V. A. Tishchenko^a, A. A. Tishchenko^{a, *}, V. G. Gribin^a, V. V. Popov^{a, **}, I. Yu. Gavrilov^a, K. A. Berdyugin^a, and D. G. Sokolov^a

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute (NRU MPEI), Moscow, 111250 Russia

**e-mail: TishchenkoAA@mpei.ru*

***e-mail: PopovVitV@mpei.ru*

Abstract—The findings in application of laser diagnostic systems for the investigation of wet steam flows in flow paths of steam turbines, specifically, in channels of various configurations, are reviewed. The experimental results accumulated over more than a decade enabled the authors to generalize and formulate the essential features of the movement of coarse erosion-hazardous droplets downstream of turbine cascades and in interblade channels. The regions with liquid phase particles are found using the data of visual analysis. The results of application of the particle image velocimetry/particle tracking velocity (PIV/PTV) methods, which implement algorithms for determining vector fields of particle velocities, are presented. The features of the distribution of kinematic characteristics of the liquid phase in various regions of turbine cascades, which affect the erosion wear rate, are discussed. Data are presented on the effect of the blade profile on the formation of trajectories of droplet flows, and methods for improving the separation ability of a blade operating in a wet steam flow are proposed. Using the experimental database on liquid phase velocity fields in turbine channels of various configurations, a semiempirical model of the flow of large erosive-dangerous droplets is formulated. It describes their movement in a cocurrent steam flow and interaction with the walls of the interblade channels. A review is presented of engineering solutions that were obtained on the basis of theoretical and experimental studies of wet steam flows using laser diagnostic systems. The concept of blade surface heating, heating steam jet injection, and optimization of the in-channel separation system is examined. The principles are formulated for the development of approaches based on laser flow diagnostic systems in the field of application of neural networks, which should considerably extend the capabilities of experimental studies since they offer the potential for increasing the amount of data obtained by implementing such experimental methods.

Keywords: steam turbines, turbine cascade, erosion-hazardous droplets, two-phase hydrodynamics, neural networks, droplet trajectories, cocurrent steam flow

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭРОЗИОННОГО ИЗНОСА ЛОПАТОК
КОМПРЕССОРА НА ЕГО ИНТЕГРАЛЬНЫЕ
И ЛОКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ¹

© 2024 г. В. Л. Блинов^a, *, И. С. Зубков^a, Г. А. Дерябин^a

^aУральский энергетический институт УрФУ, ул. Мира, д. 19, г. Екатеринбург, 620002 Россия

*e-mail: v.l.blinov@urfu.ru

Поступила в редакцию 01.10.2023 г.

После доработки 12.12.2023 г.

Принята к публикации 29.12.2023 г.

Одними из ключевых задач при эксплуатации газотурбинных установок (ГТУ) являются оценка, контроль и прогнозирование технического состояния их узлов и элементов. В связи с этим различные прогностические системы, использующие статистические, экспериментальные и расчетные данные об изменениях характеристик осевого компрессора (ОК) из-за возникающей эрозии, становятся весьма востребованными. В настоящей работе представлено описание подхода к созданию моделей эрозионно изношенных лопаток на основе статистической информации, находящейся в открытом доступе, об отказах установок вследствие эрозии лопаточного компрессора. Предложен математический аппарат задания степени износа лопаток, внесения изменения хорды эродированного профиля и учета неравномерности износа по высоте лопатки. Описана постановка задачи исследования влияния степени и характера эрозии на параметры работы компрессорной ступени численными методами. Представлены итоги промежуточных исследований по сравнению различных геометрических моделей эрозии и оценка их применимости для поточных расчетов при создании прогностической модели. Получены результаты расчетов трансзвуковой компрессорной ступени при различной степени эрозии ее лопаточного аппарата в широком диапазоне режимов работы и проанализирован выявленный характер деградации ее интегральных и локальных характеристик. При изучении различных степеней эрозионного износа для рассмотренной ступени установлено, что наличие эрозии приводит к снижению степени повышения давления до 3.31%, отношения температур до 1.55%, адиабатического КПД до 1.15% (абс.) и массового расхода по границе запирания ступени до 1.26%. При уменьшении частоты вращения ротора влияние износа уменьшается, а для изодромы (линии постоянной частоты вращения) 70% изменения интегральных характеристик не превышают 0.10%. В работе кратко обозначены возможные методы анализа результатов для построения зависимостей между степенью эрозионного износа и изменением интегральных характеристик компрессора, а также перспективные направления развития исследований.

Ключевые слова: газотурбинная установка, осевой компрессор, ступень, лопаточный аппарат, эрозионный износ, интегральные и локальные характеристики, вычислительная газовая динамика

DOI: 10.56304/S0040363624050035

Estimating the Influence of Compressor Blade Erosion Wear on the Compressor's Integral and Local Characteristics

V. L. Blinov^{a,*}, I. S. Zubkov^a, and G. A. Deryabin^a

^a Ural Power Engineering Institute, Ural Federal University, Yekaterinburg, 620002 Russia

**e-mail: v.l.blinov@urfu.ru*

Abstract—Assessment, monitoring, and prediction of the technical condition of gas turbine unit (GTU) assemblies and components are among the key matters that have to be dealt with during the operation of GTUs. In this connection, various prediction systems that use statistical, experimental, and calculated data on the change in the axial compressor (AC) characteristics resulting from the occurring erosion are becoming of great demand. The article describes an approach to the development of models of erosively worn blades on the basis of freely accessible statistical data on the failures of units as a consequence of a blade compressor's erosion. The article also proposes a body of mathematics for specifying the blade wear degree, introducing the change in the eroded profile chord, and considering the wear nonuniformity along the blade height. The statement of the problem of numerically studying how the erosion degree and pattern affect the compressor stage performance parameters is described. The outcomes from intermediate studies on comparing different geometrical models of erosion are presented along with assessment of their applicability for flow computations in elaborating a prediction model. The results of computations of a transonic compressor stage have been obtained for different erosion wear degrees of its blading in a wide range of operation modes, and the revealed degradation pattern of the stage integral and local characteristics is analyzed. It has been found from analyzing various erosion wear degrees for the stage considered that, if there is an erosion wear, the compressor pressure ratio may drop by up to 3.31%, the ratio of temperatures by up to 1.55%, the adiabatic efficiency by up to 1.15% (abs.), and mass flowrate at the stage choke line up to 1.26%. With decreasing the rotor rotation frequency, the wear influence decreases, and 70% of the change in integral characteristics do not exceed 0.10% for the isodrome (a constant rotation frequency line). The article briefly outlines possible methods for analyzing the results for constructing the correlations between the erosion wear degree and the change in the compressor integral characteristics and also promising lines for development of studies.

Keywords: gas turbine unit, axial compressor, stage, blading, erosion wear, integral and local characteristics, computational gas dynamics

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ,
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

ИССЛЕДОВАНИЕ НАГРЕВА И ИСПАРЕНИЯ
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ГРАФЕНОВОЙ НАНОЖИДКОСТИ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ¹

© 2024 г. К. Т. Чан^a, *, А. С. Дмитриев^a, И. А. Михайлова^a, П. Г. Макаров^a

^aНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

*e-mail: tranqth.96@gmail.com

Поступила в редакцию 12.09.2023 г.

После доработки 08.11.2023 г.

Принята к публикации 29.11.2023 г.

Конверсия солнечного излучения в пар является сегодня одним из трендов “зеленой” энергетики (солнечная теплоэнергетика), экологии и получения чистой воды. Впервые проведено исследование нагрева и испарения вращающейся графеновой наножидкости под действием излучения солнечного имитатора. Рассмотрено влияние различных факторов на эти процессы, включая направление облучения, концентрацию графена и скорость вращения жидкости. Показано, что скорость испарения существенно зависит от концентрации графена и способа облучения образцов. При облучении образцов сбоку по мере повышения концентрации графена средняя скорость испарения увеличивается и достигает максимального значения, а затем падает. При облучении образцов сверху и прямом контакте межфазной поверхности “жидкость – воздух” с падающим излучением наблюдается только снижение скорости испарения по мере повышения концентрации графена. При этом нагрев графена зависит также от способа облучения образца. При прямом контакте с излучением графен нагревается до высокой температуры, в то время как в объеме он нагревается менее эффективно, чем базовая жидкость (дистиллированная вода). Показано, что скорость испарения с поверхности вращающейся графеновой наножидкости и температура ее объема существенно зависят от скорости вращения. Установлено, что из всех исследуемых образцов наиболее эффективно нагревается графеновая наножидкость объемной концентрацией 0.5%. Применение теплоизоляции может улучшить нагрев примерно на 5%. Представлен аналитический расчет профиля межфазной поверхности и определена ее площадь при разных скоростях вращения жидкости. Выявлены некоторые эффекты, возникающие при вращении графеновой наножидкости, и их влияние на параметры гидродинамики и тепломассообмена, что важно для фундаментальных и прикладных задач энергетики.

Ключевые слова: графеновая наножидкость, вращающаяся жидкость, солнечное излучение, форма межфазной поверхности, нагрев и испарение, скорость испарения, теплоизодияция, тепловые потери, энергетический баланс

DOI: 10.56304/S0040363624050047

Study of Heating and Evaporation of Rotating Graphene Nanofluid under the Influence of Solar Radiation

K. T. Chan^a, *, A. S. Dmitriev^a, I. A. Mikhailova^a, and P. G. Makarov^a

^a National Research University Moscow Energy Institute, Moscow, 111250 Russia

*e-mail: tranqth.96@gmail.com

Abstract—Conversion of solar radiation into steam is presently one of the trends in “green” energy (solar thermal energy), ecology, and clean water production. For the first time, a study of the heating and evaporation of a rotating graphene nanofluid under the influence of radiation from a solar simulator was carried out. The influence of various factors on these processes, including the direction of irradiation, graphene concentration, and liquid rotation speed, is considered. It has been shown that the evaporation rate significantly depends on the graphene concentration and the method of irradiation of the samples. When samples are irradiated from the side, as the graphene concentration increases, the average evaporation rate increases and reaches a maximum value and then decreases. When samples are irradiated from above and the liquid–air interface is in direct contact with the incident radiation, only a decrease in the evaporation rate is observed as the graphene concentration increases. In this case, heating of graphene also depends on the method of irradiating the sample. When in direct contact with radiation, graphene is heated to a high temperature, while in the bulk it is heated less efficiently than the base liquid (distilled water). It has been shown that the rate of evaporation from the surface of a rotating graphene nanofluid and the temperature of its volume significantly depend on the rotation speed. Of all the samples studied, a graphene nanofluid with a volume concentration of 0.5% is heated most efficiently. The use of thermal insulation can improve heating by approximately 5%. An analytical calculation of the profile of the interfacial surface is presented and its area is determined at different speeds of rotation of the liquid. Some effects that arise during the rotation of a graphene nanofluid and their influence on the parameters of hydrodynamics and heat and mass transfer, which is important for fundamental and applied energy problems, have been identified.

Keywords: graphene nanofluid, rotating fluid, solar radiation, interfacial surface shape, heating and evaporation, evaporation rate, thermal insulation, heat loss, energy balance

КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ РАССОЛОВ
БЕРИКЕЙСКОГО ГЕОТЕРМАЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

© 2024 г. А. Б. Алхасов^a, *, Д. А. Алхасова^a

^aИнститут проблем геотермии и возобновляемой энергетики ОИВТ РАН,
просп. И. Шамиля, д. 39а, г. Махачкала, Республика Дагестан, 367030 Россия

*e-mail: alibek_alhasov@mail.ru

Поступила в редакцию 02.11.2023 г.

После доработки 27.11.2023 г.

Принята к публикации 29.11.2023 г.

Показано, что комплексная переработка гидротермальных рассолов Берикейского геотермального месторождения может быть высокоэффективной. Освоение ресурсов месторождения возможно осуществить в два этапа. На первом этапе предлагается организовать производство химических соединений на базе самоизливающихся рассолов. После отработки технологии извлечения химических компонентов из рассола рекомендуется перейти ко второму этапу – реализации комплексной технологии утилизации тепловой энергии с последующим извлечением химических компонентов из охлажденного рассола. Такая методика позволяет использовать все ресурсы месторождения. Тепловая энергия геотермального рассола утилизируется в теплице и геотермально-парогазовой электростанции (ГПЭС), которая включает в себя блоки бинарной геотермальной электростанции (ГеоЕС) и газотурбинной электростанции (ГТЭС). В бинарной ГеоЕС нагрев низкокипящего рабочего тела до более высокой температуры осуществляется путем съема тепла с геотермального рассола. Дальнейший нагрев рабочего тела до температуры испарения, его испарение и перегрев осуществляются теплом выхлопных газов ГТЭС. Строительство ГПЭС позволит осуществить бесперебойное и автономное обеспечение всего комплекса электроэнергией. Освоение всех гидротермальных ресурсов Берикейского месторождения даст возможность ежегодно получать 2000 т карбоната лития и обеспечить тем самым значительную часть потребностей в нем промышленности России, а также производить более 580 тыс. т пищевой соли, что решит проблему импортозамещения этого продукта.

Ключевые слова: геотермальные ресурсы, бинарная геотермальная электростанция, геотермальное тепло, низкокипящее рабочее тело, геотермально-парогазовая электростанция, высокоминерализованные рассолы, карбонат лития, реконструирование простоявших скважин

DOI: 10.56304/S0040363624050023

Comprehensive Development of Brines of the Berikei Geothermal Field

A. B. Alkhasov^a, * and D. A. Alkhasova^a

^a Institute of Geothermal Problems and Renewable Energy, Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Makhachkala, Republic of Dagestan, 367030 Russia

**e-mail: alibek_alkhasov@mail.ru*

Abstract—It has been shown that complex processing of hydrothermal brines from the Berikei geothermal field can be highly effective. The development of the deposit's resources can be carried out in two stages. At the first stage, it is proposed to organize the production of chemical compounds based on self-flowing brines. After developing the technology for extracting chemical components from brine, it is recommended to move on to the second stage: implementing an integrated technology for utilizing thermal energy with the subsequent extraction of chemical components from the cooled brine. This technique allows one to use all the resources of the field. The thermal energy of the geothermal brine is recovered in a greenhouse and a geothermal steam-gas power plant (GSGP), which includes units of a binary geothermal power plant (GeoPP) and a gas turbine power plant (GTPP). In a binary GeoPP, the low-boiling working fluid is heated to a higher temperature by removing heat from the geothermal brine. Further heating of the working fluid to the evaporation temperature and its evaporation and overheating are carried out by the heat of the GTPP exhaust gases. The construction of a GSGP will allow for uninterrupted and autonomous supply of electricity to the entire complex. The development of all hydrothermal resources of the Berikei deposit will make it possible to annually obtain 2000 t of lithium carbonate and, thereby, provide a significant part of the needs of Russian industry as well as produce more than 580 000 t of table salt, which will solve the problem of import substitution of this product.

Keywords: geothermal resources, binary geothermal power plant, geothermal heat, low-boiling working fluid, geothermal-steam-gas power plant, highly mineralized brines, lithium carbonate, reconstruction of idle wells