

---

---

# СОДЕРЖАНИЕ

---

---

Номер 7, 2024

---

---

## Общие вопросы энергетики

Вклад угольной электрогенерации в глобальные выбросы CO<sub>2</sub>:  
существующее положение и современные тенденции их сокращения

*А. Н. Тугов*

5

---

## Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Расчетно-экспериментальное обоснование увеличения межремонтного  
интервала охлаждаемых лопаток газовых турбин SGT5-2000E

*Ю. А. Радин, С. Н. Ленеv, А. П. Пихлакас, А. А. Любимов*

19

Цифровая трассерная визуализация формирования охлаждающей пленки  
при обтекании входной кромки сопловой лопатки ГТД

*С. В. Веретенников, О. А. Евдокимов, А. А. Колесова,  
К. А. Виноградов, А. И. Гурьянов*

29

---

## Атомные электростанции

Направления повышения тепловой эффективности АЭС с ВВЭР

*Ю. Г. Сухоруков, Ю. В. Смолкин, Г. И. Казаров, Е. Н. Кулаков,  
Е. П. Кондуров, А. В. Попов*

45

Расчетные исследования теплогидравлики новой интегральной реакторной установки  
с естественной циркуляцией ВВЭР-И

*М. М. Бедретдинов, О. Е. Степанов, Д. Н. Мойсин, М. А. Быков*

54

---

## Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Экспериментальные исследования явлений, происходящих при триггеринге  
парового взрыва

*Н. В. Васильев, С. Н. Вавилов, Ю. А. Зейгарник, Е. А. Лиджиев*

63

Отвод тепла естественной конвекцией многофазного охладителя для устройств  
информационно-коммуникационных систем

*F. J. Lesage, M. Aladji, R. Eugenie*

72

---

## Охрана окружающей среды

Сравнительное исследование методов, используемых при оценке жизненного цикла угольной электростанции

*U. Das, C. Nandi, D. De, S. Das, S. S. Nandi*

---

---

---

# Contents

---

---

**Vol. 71, No. 7, 2024**

---

---

## General Energy Issues

Contribution of Coal Electricity to Global CO<sub>2</sub> Emissions:  
The Existing Situation and Current Trends of Their Reduction

*A. N. Tugov*

5

---

## Steam-Turbine, Gas-Turbine, and Combined-Cycle Plants and Their Auxiliary Equipment

Calculated and Experimental Substantiation of Increasing the Interval between Repairs  
of the SGT5-2000E Gas Turbine Cooled Blades

*Yu. A. Radin, S. N. Lenev, A. P. Pikhlakas, and A. A. Lyubimov*

19

Digital Particle Image Visualization of the Cooling Film Formation in a Flow  
Around the Leading Edge of a Vane in a Gas Turbine Engine

*S. V. Veretennikov, O. A. Evdokimov, A. A. Kolesova,  
K. A. Vinogradov, and A. I. Gur'yanov*

29

---

## Nuclear Power Plants

Directions for Increasing Thermal Efficiency of an NPP with PWR

*Yu. G. Sukhorukov, Yu. V. Smolkin, G. I. Kazarov,  
E. N. Kulakov, E. P. Kondurov, and A. V. Popov*

45

Computational Studies of Thermal Hydraulics in a New Integral Reactor Plant VVER-I  
with Natural Circulation

*M. M. Bedretdinov, O. E. Stepanov, D. N. Moisin, and M. A. Bykov*

54

---

## Heat and Mass Transfer, Properties of Working Fluids and Materials

Experimental Studies of Phenomena Occurring during Steam Explosion Triggering

*N. V. Vasiliev, S. N. Vavilov, Yu. A. Zeigarnik, and E. A. Lidzhiev*

63

Multiphase Natural Convection Heat Sink for Information  
and Communications Technology Applications

*F. J. Lesage, M. Aladji, and R. Eugenie*

72

---

## **Environment Protection**

A Comparative Study on Methods used in Life Cycle Assessment of Coal-Fired Power Plant

*U. Das, C. Nandi, D. De, S. Das, and S. S. Nandi*

---

---

## ВКЛАД УГОЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИИ В ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫБРОСЫ CO<sub>2</sub>: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИХ СОКРАЩЕНИЯ

© 2024 г. А. Н. Тугов\*

*Всероссийский теплотехнический институт, Автозаводская ул., д. 14, Москва, 115280 Россия*

*\*e-mail: ANTugov@vti.ru*

Поступила в редакцию 23.01.2024 г.

После доработки 22.02.2024 г.

Принята к публикации 29.02.2024 г.

Выбросы CO<sub>2</sub> в атмосферу в электроэнергетическом секторе в 2022 г. превысили 12.4 млрд т, что в 1.8 раза больше, чем в 2000 г. Анализируются причины такого роста. Отмечается, что значительный вклад в эти выбросы (75%) вносит электрогенерация с использованием угля в качестве топлива. Показано, что в ближайшее время ожидать снижения выбросов CO<sub>2</sub> вследствие сокращения угольных мощностей не приходится: в мире наблюдается их устойчивое увеличение. В XXI в. суммарная мощность угольных ТЭС возросла примерно в 1.9 раза. Рассматриваются альтернативные пути снижения выбросов парниковых газов, прежде всего за счет строительства новых высокоэффективных энергоблоков на повышенные параметры пара и вывода из эксплуатации устаревшего оборудования. Благодаря этому существенно меняется структура угольной генерации в мире: ТЭС с энергоблоками на суперсверхкритические (ССКП) параметры пара и сверхкритическое давление (СКД) составляют уже более 47% общей мощности угольных ТЭС. Такие изменения способствовали снижению удельных выбросов парниковых газов с 466 г CO<sub>2</sub>/(кВт · ч) в 2000 г. до 436 г CO<sub>2</sub>/(кВт · ч) в 2022 г. В электроэнергетическом секторе России выбросы CO<sub>2</sub> в 2022 г. составили примерно 0.41 млрд т. С 2000 г. они выросли всего на 22%. Доля выбросов CO<sub>2</sub> угольными ТЭС России оценивается на уровне 35–45% общего количества парниковых газов, связанных с производством электроэнергии, и не превышает 0.5% общемировых, обусловленных использованием ископаемых топлив. Вследствие низкого вклада выбросов CO<sub>2</sub> российскими угольными ТЭС в общемировые, вопросы снижения эмиссии парниковых газов угольной электрогенерацией не столь актуальны и решаются, главным образом, замещением угля природным газом. Необходимость внедрения на угольных ТЭС высокоэффективного, но дорогостоящего оборудования (например, энергоблоков ССКП) для сокращения выбросов парниковых газов не столь очевидна, как за рубежом, и для его реализации требуется детальное технико-экономическое обоснование.

*Ключевые слова:* экономический рост, угольная электрогенерация, электрическая мощность, тепловая электростанция, повышенные параметры пара, выбросы парниковых газов, природный газ, технологии улавливания и захоронения CO<sub>2</sub>, внутрицикловая газификация

**DOI:** 10.56304/S0040363624700061

# Contribution of Coal Electricity to Global CO<sub>2</sub> Emissions: The Existing Situation and Current Trends of Their Reduction

A. N. Tugov\*

*All-Russia Thermal Engineering Institute, Moscow, 115280 Russia*

*\*e-mail: ANtugov@vti.ru*

**Abstract**—CO<sub>2</sub> emissions into the atmosphere in the electricity sector in 2022 exceeded 12.4 billion t, which is 1.8 times more than in 2000. The reasons for this growth are analyzed. It is noted that a significant contribution to these emissions (75%) is made by electricity generation using coal as fuel. It has been shown that it cannot be expected that CO<sub>2</sub> emissions will decrease in the near future as a result of the reduction in coal capacity; there is a steady increase in the world. In the 21st century, the total capacity of coal-fired thermal power plants increased approximately 1.9 times. Alternative ways to reduce greenhouse gas emissions are being considered, primarily through the construction of new, highly efficient power units with increased steam parameters and the decommissioning of obsolete equipment. Thanks to this, the structure of coal generation in the world is changing significantly: Thermal power plants with power units for super-supercritical (SSCP) steam parameters and supercritical pressure (SCP) already account for more than 47% of the total capacity of coal-fired thermal power plants. Such changes contributed to a reduction in specific greenhouse gas emissions from 466 g CO<sub>2</sub>/(kW h) in 2000 to 436 g CO<sub>2</sub>/(kW h) in 2022. In the Russian electricity sector, CO<sub>2</sub> emissions in 2022 amounted to approximately 4.1 million t. Since 2000, they have grown by only 22%. The share of CO<sub>2</sub> emissions from coal thermal power plants in Russia are estimated at 35–45% of the total amount of greenhouse gases associated with electricity production and does not exceed 0.5% of the global total due to the use of fossil fuels. Due to the low contribution of CO<sub>2</sub> emissions by Russian coal-fired thermal power plants, reducing greenhouse gas emissions from coal-fired power generation is not so relevant in the global problem and are solved mainly by replacing coal with natural gas. The need to introduce highly efficient but expensive equipment (for example, SSCP power units) at coal-fired thermal power plants to reduce emissions greenhouse gases is not as obvious as abroad, and its implementation requires a detailed feasibility study.

**Keywords:** economic growth, coal-fired power generation, electric power, thermal power plant, increased steam parameters, greenhouse gas emissions, natural gas, CO<sub>2</sub> capture and disposal technologies, in-cycle gasification

---

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,  
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ  
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

---

**РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
УВЕЛИЧЕНИЯ МЕЖРЕМОНТНОГО ИНТЕРВАЛА ОХЛАЖДАЕМЫХ  
ЛОПАТОК ГАЗОВЫХ ТУРБИН SGT5-2000E**

© 2024 г. Ю. А. Радин<sup>а, \*</sup>, С. Н. Ленев<sup>а</sup>, А. П. Пихлакас<sup>а</sup>, А. А. Любимов<sup>б</sup>

<sup>а</sup>ПАО “Мосэнерго”, просп. Вернадского, д. 101, корп. 3, Москва, 119526 Россия

<sup>б</sup>Всероссийский теплотехнический институт, Автозаводская ул., д. 14, Москва, 115280 Россия

\*e-mail: vti-unit@yandex.ru

Поступила в редакцию 28.12.2023 г.

После доработки 06.02.2024 г.

Принята к публикации 29.02.2024 г.

Проведено обоснование возможности продолжения эксплуатации газотурбинных установок серии SGT5-2000E сверх назначенного изготовителем срока замены “горячих” частей и, в первую очередь, охлаждаемых сопловых и рабочих лопаток первых ступеней турбины. Каждая газотурбинная установка наряду с руководством по эксплуатации снабжается программой технического обслуживания из расчета назначенного паркового ресурса, согласно которой определяется время эксплуатации с одним набором охлаждаемых лопаток первых ступеней турбины. Газовая турбина не может работать надежно без проверки и без, в случае необходимости, восстановительного ремонта изношенных “горячих частей”. Как правило, это можно сделать во время простоев подходящей продолжительности (например, малые инспекции, капитальные ремонты, осмотры тракта горячего газа). Все коэффициенты износа, зависящие от времени, рассчитываются совместно, а результат расчета выражается в эквивалентных часах работы (экв. ч), которые изменяются в зависимости от формы и количества рабочих циклов, эксплуатационного режима, используемого топлива и наличия впрыска воды. Сокращение срока службы определяется и выражается как эквивалентное количество часов работы при базовой нагрузке. Общее количество эквивалентных часов работы – сумма часов, рассчитанных при конкретных условиях эксплуатации. Представлены научно обоснованные рекомендации ограниченного расширения межсервисного интервала технического обслуживания, полученные при математическом моделировании процессов износа охлаждаемых сопловых и рабочих лопаток первых ступеней и анализе изменения характеристик долговечности сплава, из которого они изготовлены.

*Ключевые слова:* газовая турбина, сопловая лопатка, рабочая лопатка, техническое обслуживание, межсервисный интервал, эквивалентные часы эксплуатации, коэффициент запаса прочности, температурное напряжение, малоцикловая усталость

DOI: 10.56304/S0040363624700036

# Calculated and Experimental Substantiation of Increasing the Interval between Repairs of the SGT5-2000E Gas Turbine Cooled Blades

Yu. A. Radin<sup>a, \*</sup>, S. N. Lenev<sup>a</sup>, A. P. Pikhlakas<sup>a</sup>, and A. A. Lyubimov<sup>b</sup>

<sup>a</sup> PAO Mosenergo, Moscow, 119526 Russia

<sup>b</sup> All-Russia Thermal Engineering Institute, Moscow, 115280 Russia

\*e-mail: vti-unit@yandex.ru

**Abstract**—The article presents substantiation of the possibility to extend the operation of the SGT5-2000E series gas turbine units beyond the period specified by the manufacturer after which the “hot” parts and, primarily, the cooled nozzle vanes and rotor blades of the turbine’s first stages should be replaced. Each gas turbine unit is provided, along with the operation manual, with a maintenance program proceeding from the assigned fleet service life, in accordance with which the time of operation with one set of cooled blades of the turbine’s first stages is determined. A gas turbine cannot operate reliably unless its worn “hot parts” are checked and, if necessary, are subjected to restorative repair. As a rule, this can be done in the course of appropriately long outages (e.g., minor inspections, overhauls, and hot gas path visual examinations). All time-dependent wear coefficients are calculated simultaneously, and the calculation result is expressed in equivalent hours of operation (equiv. h), which vary depending on the pattern and number of working cycles, operational mode, used fuel, and water injection availability. A service life reduction is determined and expressed as an equivalent number of operation at the base load. The total number of equivalent hours of operation is the sum of hours calculated under the specific operation conditions. The article presents scientifically substantiated recommendations for a limited extension of the interval between maintenances obtained from mathematical modeling of the wear processes of cooled nozzle vanes and rotor blades in the first stages, and from an analysis of a change in the longevity characteristics of the alloy they are made of.

*Keywords:* gas turbine, nozzle vane, rotor blade, maintenance, interval between maintenances, equivalent hours of operation, safety factor, temperature stress, low cycle fatigue



**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,  
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ  
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ЦИФРОВАЯ ТРАССЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ПЛЕНКИ ПРИ ОБТЕКАНИИ ВХОДНОЙ КРОМКИ  
СОПЛОВОЙ ЛОПАТКИ ГТД<sup>1</sup>**

© 2024 г. С. В. Веретенников<sup>а</sup>, \*, О. А. Евдокимов<sup>а</sup>,  
А. А. Колесова<sup>а</sup>, К. А. Виноградов<sup>а, б</sup>, А. И. Гурьянов<sup>а</sup>

<sup>а</sup>Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П.А. Соловьёва,  
ул. Пушкина, д. 53, г. Рыбинск, 152934 Россия

<sup>б</sup>ПАО «ОДК-Сатурн», просп. Ленина, д. 163, г. Рыбинск, 152903 Россия

\*e-mail: serveret@yandex.ru

Поступила в редакцию 13.11.2023 г.

После доработки 11.02.2024 г.

Принята к публикации 29.02.2024 г.

Представлены результаты измерений поля скорости в окрестности перфорированной входной кромки соплового аппарата турбины, выполненных с использованием метода PIV (particle image visualization). Бесконтактные измерения проводились в плоском пакете из трех сопловых лопаток с оптически прозрачным входным участком, обеспечивающим визуальный доступ к области входной кромки центральной лопатки для скоростной камеры и лазерной плоскости. Экспериментальные исследования осуществлялись при фиксированной скорости набегающего потока 33 м/с и относительном расходе воздуха через отверстия охлаждения, варьируемом в диапазоне от 1.6 до 6.4%. Проведена визуализация течения пленки охладителя вблизи входной кромки для трех моделей лопаток, различающихся способом подвода воздуха к отверстиям, их диаметрами и количеством. При подводе охладителя к отверстиям охлаждения из одной полости прослеживалась значительная неравномерность распределения пленки по входной кромке, которая связана с высокими параметрами вдува струй через отверстия, расположенные ближе к стороне разрежения. Полученные результаты показали, что благодаря отдельному подводу охлаждающего воздуха к отверстиям на стороне давления, входной кромке и стороне разрежения обеспечивается минимальная чувствительность толщины формируемой пленки к изменению относительного расхода охладителя и создается более равномерное распределение охладителя по поверхности лопатки в широком диапазоне значений параметра вдува струй – от 0.5 до 2.5. Визуализация позволила выявить существенную нестационарность течения пленки вдоль обвода профиля лопатки. При этом струя охладителя, направленная через центральное отверстие, совершает колебания, которые приводят к периодическому формированию пленки либо на стороне давления, либо на стороне разрежения.

*Ключевые слова:* лопатки газовых турбин, проточная часть, входная кромка, пленочное охлаждение, параметр вдува, перфорация, относительный расход охладителя, визуализация обтекания, бесконтактные измерения, поле скорости, вихревой след

**DOI:** 10.56304/S0040363624700073

# Digital Particle Image Visualization of the Cooling Film Formation in a Flow Around the Leading Edge of a Vane in a Gas Turbine Engine

S. V. Veretennikov<sup>a, \*</sup>, O. A. Evdokimov<sup>a</sup>, A. A. Kolesova<sup>a</sup>, K. A. Vinogradov<sup>a, b</sup>, and A. I. Gur'yanov<sup>a</sup>

<sup>a</sup> *Solov'yov Rybinsk State Aviation Technical University, Rybinsk, 152934 Russia*

<sup>b</sup> *PAO UEC-Saturn, Rybinsk, 152903 Russia*

*\*e-mail: serveret@yandex.ru*

**Abstract**—Velocity fields measured in the vicinity of the perforated leading edge of a turbine nozzle vane using the particle image visualization technique are presented. Noncontact measurements were performed in a plane segment consisting of three nozzle vanes and having an optically transparent inlet section offering visual access to the region of the leading edge of the central vane for a high-speed camera and to the laser sheet. The experimental investigations were performed at a fixed incoming flow velocity of 33 m/s, and the relative air flowrate through the cooling holes varied from 1.6 to 6.4%. The cooling film flow near the leading edge was visualized for three models of vanes differing in the air supply method to the holes, hole diameter, and number. Supply of the coolant to the cooling holes from one cavity resulted in a high degree of nonuniformity in the distribution of the film over the leading edge, which was caused by a high blowing ratio for the jets injected through holes located closer to the suction side. The experimental results have revealed that separate supply of cooling air to the holes on the pressure side, leading edge, and suction size minimizes sensitivity of the formed film thickness to the relative flow rate of the coolant and provides a more uniform distribution of the coolant over the vane surface in a wide range of the blowing ratio for the jets that varies from 0.5 to 2.5. Visualization has demonstrated extensive unsteadiness of the film flow along the vane airfoil. In this case, the cooling jet fed through the central hole oscillates, thereby leading to periodic formation of a film on either the pressure side or the suction side.

*Keywords:* gas turbine vanes, flow path, leading edge, film cooling, blowing ratio, perforation, relative flow-rate of the coolant, flow visualization, noncontact measurements, velocity field, vortex wake

## НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЭС С ВВЭР

© 2024 г. Ю. Г. Сухоруков<sup>а, \*</sup>, Ю. В. Смолкин<sup>а</sup>, Г. И. Казаров<sup>б</sup>,  
Е. Н. Кулаков<sup>а, \*\*</sup>, Е. П. Кондуров<sup>а</sup>, А. В. Попов<sup>а</sup>

<sup>а</sup>Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования  
им. И.И. Ползунова, Атаманская ул., д. 3/6, Санкт-Петербург, 191167 Россия

<sup>б</sup>Концерн “Росэнергоатом”, Ферганская ул., д. 25, Москва, 109507 Россия

\*e-mail: [Teploobmen@ckti.ru](mailto:Teploobmen@ckti.ru)

\*\*e-mail: [KulakovEN@ckti.ru](mailto:KulakovEN@ckti.ru)

Поступила в редакцию 29.11.2023 г.

После доработки 10.01.2024 г.

Принята к публикации 25.01.2024 г.

Строительство и эксплуатация атомных электростанций характеризуются значительными капитальными затратами, связанными с обеспечением выполнения жестких требований по ядерной безопасности. Для обеспечения низкой расчетной стоимости электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, особенно важно увеличить их КПД, который зависит от тепловой эффективности турбоустановки. На основе критерия экономической эффективности изучены направления повышения тепловой экономичности АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР): увеличение давления свежего пара, снижение давления пара в конденсаторе, оптимизация структуры и параметров схемы II контура, совершенствование КПД проточных частей турбины. Значительные экономические потери обусловлены применением оборотной системы технического водоснабжения, предусмотренной на всех проектируемых АЭС (согласно статье 60 Водного кодекса РФ). Отмечено, что запрет на применение прямоточных систем водоснабжения противоречит мировому опыту создания АЭС. Различие в эффективности систем охлаждения двух типов наглядно продемонстрировано на примере проектных показателей Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2) и Тяньваньской АЭС (энергоблоки № 7, 8), на которых применяются идентичные реакторные установки (РУ), но разные турбоустановки и системы технического водоснабжения, что обуславливает разницу в электрической мощности (до 66 МВт). С использованием данных информационной системы PRIS (power reactor information system) по энергетическим реакторам мира и результатов расчетов турбостроительных фирм оценен уровень тепловой экономичности тихоходных турбин за рубежом, достигнутый путем комплексной оптимизации технических решений. Определены резервы увеличения экономической эффективности отечественных АЭС с ВВЭР. Отмечено, что зарубежные фирмы не прекращают работы по улучшению показателей проточной части тихоходных турбоустановок: созданы модели с длиной лопатки последней ступени 1905 мм. Согласно оценкам, суммарный экономический эффект от повышения эффективности АЭС при реализации всех перечисленных мероприятий, выраженный через допустимые дополнительные вложения, составляет 14 млрд руб., что сопоставимо со стоимостью поставки всего ключевого оборудования машинного зала энергоблока.

**Ключевые слова:** турбоустановка АЭС, парогенератор, температура теплоносителя, параметры пара, техническое водоснабжение, электрическая мощность, тепловая экономичность, экономическая эффективность, капитальные затраты

**DOI:** 10.56304/S0040363624700048

## Directions for Increasing Thermal Efficiency of an NPP with PWR

Yu. G. Sukhorukov<sup>a, \*</sup>, Yu. V. Smolkin<sup>a</sup>, G. I. Kazarov<sup>b</sup>,  
E. N. Kulakov<sup>a, \*\*</sup>, E. P. Kondurov<sup>a</sup>, and A. V. Popov<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Polzunov Scientific and Production Association for the Research and Design of Power Equipment, St. Petersburg, 191167 Russia

<sup>b</sup> Rosenergoatom Concern, Moscow, 109507 Russia

\*e-mail: Teploobmen@ckti.ru

\*\*e-mail: KulakovEN@ckti.ru

**Abstract**—The construction and operation of nuclear power plants are characterized by significant capital costs associated with ensuring compliance with stringent nuclear safety requirements. To ensure a low estimated cost of electricity generated at nuclear power plants, it is especially important to increase their efficiency, which depends on the thermal efficiency of the turbine unit. Based on the criterion of economic efficiency, directions for increasing the thermal efficiency of nuclear power plants with pressurized water reactors (PWR) have been studied: increasing the fresh steam pressure, reducing the steam pressure in the condenser, optimizing the structure and parameters of the second circuit, and improving the efficiency of the turbine flow parts. Significant economic losses are caused by the use of a circulating technical water-supply system provided for at all designed nuclear power plants (according to Article 60 of the Water Code of the Russian Federation). It is noted that the ban on the use of direct-flow water supply systems contradicts the world experience of creating nuclear power plants. The difference in the efficiency of cooling systems of two types is clearly shown by the example of the design indicators of the Leningrad NPP-2 (LNPP-2) and the Tianwan NPP (power unit nos. 7, 8), which use identical reactor systems (RS) but different turbine units and technical water supply systems, which determines the difference in electrical power (up to 66 MW). Using data from the PRIS (power reactor information system) information system on power reactors around the world and the results of calculations by turbine construction companies, the level of thermal efficiency of low-speed turbines abroad, achieved through comprehensive optimization of technical solutions, was assessed. The reserves for increasing the economic efficiency of domestic nuclear power plants with PWR have been identified. It was noted that foreign companies do not stop working to improve the performance of the flow part of low-speed turbine units: models have been created with a last-stage blade length of 1905 mm. According to estimates, the total economic effect from increasing the efficiency of nuclear power plants when implementing all of the above measures, expressed through allowable additional investments, is 14 billion rubles, which is comparable to the cost of supplying all the key equipment of the power unit's turbine room.

**Keywords:** nuclear power plant turbine unit, steam generator, coolant temperature, steam parameters, technical water supply, electrical power, thermal efficiency, economic efficiency, capital costs

## РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОГИДРАВЛИКИ НОВОЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВВЭР-И

© 2024 г. М. М. Бедретдинов<sup>а</sup>, О. Е. Степанов<sup>а</sup>, Д. Н. Мойсин<sup>а, \*</sup>, М. А. Быков<sup>а</sup>

<sup>а</sup>ОКБ “Гидропресс”, ул. Орджоникидзе, д. 21, г. Подольск, Московская обл., 142103 Россия

\*e-mail: daniilmoysin@mail.ru

Поступила в редакцию 06.01.2024 г.

После доработки 25.01.2024 г.

Принята к публикации 03.02.2024 г.

В современных условиях развития атомной энергетики необходимо диверсифицировать проекты новых энергоблоков АЭС, отличающихся от ранее построенных гибкостью к требованиям заказчика и системами безопасности, основанными на полностью пассивных принципах ее обеспечения. В ОКБ “Гидропресс” в 2022 г. были начаты работы по эскизному проектированию новой интегральной водо-водяной реакторной установки ВВЭР-И с естественной циркуляцией теплоносителя базовой тепловой мощностью 250 МВт. В проекте предусмотрены пассивные системы безопасности, способные надежно отводить тепло от активной зоны при долговременной потере всех источников электроснабжения АЭС и при отсутствии участия оператора. Приведены результаты расчетов теплогидродинамики новой реакторной установки с применением аттестованного для анализов безопасности кода КОРСАР/ГП. Разработана и протестирована теплогидравлическая модель реакторной установки, которую можно использовать для расчетов стационарных условий нормальной эксплуатации, а в дальнейшем и для моделирования динамики развития аварийных сценариев. Расчетами по системному коду подтвержден правильный выбор основных геометрических параметров реактора и теплообменной поверхности парогенератора для работы на номинальной мощности. По результатам расчетов для оптимизации конструкции предложено использовать чехловой парогенератор, что позволит исключить паразитные протечки теплоносителя мимо теплообменной поверхности. Показано, что разработанная реакторная установка имеет существенный потенциал для форсирования тепловой мощности без принципиального изменения конструкции вплоть до 400 МВт. Результаты исследований могут быть использованы при проектировании новых реакторов типа ВВЭР с естественной циркуляцией теплоносителя, в том числе при разработке пассивных систем безопасности.

*Ключевые слова:* малый модульный реактор, код КОРСАР, безопасность АЭС, ядерная энергетика, естественная циркуляция, интегральный реактор, встроенный парогенератор, целевые параметры, теплоноситель, активная зона

DOI: 10.56304/S0040363624700012

# Computational Studies of Thermal Hydraulics in a New Integral Reactor Plant VVER-I with Natural Circulation

M. M. Bedretdinov<sup>a</sup>, O. E. Stepanov<sup>a</sup>, D. N. Moisin<sup>a, \*</sup>, and M. A. Bykov<sup>a</sup>

<sup>a</sup> *Experimental and Design Organization Gidropress, Podolsk, Moscow oblast, 142103 Russia*

*\*e-mail: daniilmoysin@mail.ru*

**Abstract**—In the present-day conditions under which the nuclear power industry is developed, a need arises to diversify the designs of new nuclear power plant units, which should differ from the previously constructed ones by featuring flexibility to the customer requirements and by using safety systems based on fully passive safety assurance principles. In 2022, specialists of Experimental and Design Organization (OKB) Gidropress commenced activities on elaborating the draft design of a new integral pressurized water-cooled reactor plant VVER-I with natural circulation of coolant for a basic thermal capacity of 250 MW. The design incorporates passive safety systems able to provide reliable heat removal from the core under the conditions of a long-term NPP blackout and without the operator's participation. The article presents the results obtained from thermal and fluid dynamic computations of the new reactor plant carried out using the KORSAR/GP code that has been certified for safety analyses. A reactor plant thermal-hydraulic model, which can be used for computations of stationary normal operation conditions and, subsequently, also for simulating the accident scenarios evolution dynamics, has been developed and tested. Computations carried out using the system code have confirmed a correct choice of the reactor's main geometric parameters and the steam generator's heat-transfer surface for operation at the nominal power. Based on the computation results for optimizing the design, it is proposed to use a jacketed steam generator, which will make it possible to exclude stray coolant leaks in bypass of the heat-transfer surface. It is shown that the newly developed reactor plant has a significant potential for increasing the thermal power capacity up to 400 MW without introducing fundamental changes in the design. The study results can be used in designing new VVER reactors with natural coolant circulation, and also in the development of passive safety systems.

*Keywords:* small modular reactor, KORSAR code, NPP safety, nuclear power engineering, natural circulation, integral reactor, built-in steam generator, target parameters, coolant, reactor core

---

---

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,  
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

---

---

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЕНИЙ,  
ПРОИСХОДЯЩИХ ПРИ ТРИГГЕРИНГЕ ПАРОВОГО ВЗРЫВА<sup>1</sup>**

© 2024 г. Н. В. Васильев<sup>a, b, \*</sup>, С. Н. Вавилов<sup>a</sup>, Ю. А. Зейгарник<sup>a</sup>, Е. А. Лиджиев<sup>a, b</sup>

<sup>a</sup>Объединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., д. 13, стр. 2, Москва, 125412 Россия

<sup>b</sup>Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,  
2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1, Москва, 105005 Россия

\*e-mail: [nikvikvas@mail.ru](mailto:nikvikvas@mail.ru)

Поступила в редакцию 22.11.2023 г.

После доработки 18.01.2024 г.

Принята к публикации 25.01.2024 г.

Работа посвящена экспериментальному исследованию отдельных слабоизученных стадий триггеринга парового взрыва (опасного разрушительного явления, возникающего при определенных аварийных ситуациях в атомной энергетике, металлургической, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности). Проведены эксперименты по исследованию распространения фронта детонации после самопроизвольного взрывного вскипания (триггеринга) воды на расплавленной капле соли (NaCl) и стимулированного им парового взрыва на близко расположенных соседних каплях соли и олова. Температура расплавляемых капель в опытах составляла 850–1100°C, температура воды – комнатная (22–24°C). Основным инструментом исследования служила высокоскоростная видеосъемка процесса (частота съемки до 50 кГц, экспозиция до 5 мкс). В целях исследования начальной стадии триггеринга, связанной с локальным контактом охладителя с горячим веществом, проводились эксперименты с использованием высокоскоростных видеосъемок процесса схода паровой пленки на горячей твердой сфере, синхронизированных с фиксацией контакта сфера–охладитель электрическим способом. Приведены кадры мгновенного (precipitous) режима схода паровой пленки длительностью 200–500 мкс и постепенного (progressive) продолжительностью примерно 100 мс на сферах при близких условиях опытов. Показано, что основное влияние на режим схода пленки и парового взрыва на расплавленных каплях олова оказывает импульс давления от парового взрыва на близлежащей капле NaCl. Определены характерные времена процесса триггеринга – десятки-сотни микросекунд. Установлено значение первичного импульса давления в жидкости. Подтверждена определяющая роль в триггеринге тонкой фрагментации сантиметровых капель горячей жидкости первого контакта холодной жидкости с их поверхностью.

*Ключевые слова:* паровой взрыв, недогретая вода, расплавленная соль, жидкие металлы, олово, твердая сфера, паровая пленка, индикатор электрического контакта, самопроизвольный триггеринг, высокоскоростная видеосъемка

**DOI:** 10.56304/S004036362470005X

# Experimental Studies of Phenomena Occurring during Steam Explosion Triggering

N. V. Vasiliev<sup>a, b, \*</sup>, S. N. Vavilov<sup>a</sup>, Yu. A. Zeigarnik<sup>a</sup>, and E. A. Lidzhiev<sup>a, b</sup>

<sup>a</sup> Joint Institute of High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125412 Russia

<sup>b</sup> Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 105005 Russia

\*e-mail: nikkvas@mail.ru

**Abstract**—The work is devoted to an experimental study of individual poorly studied stages of steam explosion triggering (a dangerous destructive phenomenon that occurs during certain emergency situations in nuclear energy, metallurgical, pulp and paper, and other industries). Experiments were carried out to study the propagation of the detonation front after spontaneous explosive boiling (triggering) of water on a molten drop of salt (NaCl) and a steam explosion stimulated by it on closely spaced neighboring drops of salt and tin. The temperature of the melted drops in the experiments was 850–1100°C and water temperature was room temperature (22–24°C). The main research tool was high-speed video recording of the process (recording frequency up to 50 kHz, exposure up to 5 μs). In order to study the initial stage of triggering associated with local contact of the cooler with a hot substance, experiments were carried out using high-speed video footage of the process of the vapor film coming off on a hot solid sphere, synchronized with fixing the sphere-cooler contact electrically. The footage of the instantaneous (precipitous) mode of vapor film disappearance with a duration of 200–500 μs and gradual (progressive) mode lasting approximately 100 ms on spheres under similar experimental conditions. It is shown that the main influence on the regime of film melting and steam explosion on molten tin drops is exerted by the pressure pulse from the steam explosion on a nearby NaCl drop. The characteristic times of the triggering process have been determined: tens to hundreds of microseconds. The value of the primary pressure pulse in the liquid has been established. The decisive role in triggering fine fragmentation of centimeter-long drops of hot liquid by the first contact of cold liquid with their surface has been confirmed.

*Keywords:* steam explosion, subcooled water, molten salt, liquid metals, tin, solid sphere, steam film, electrical contact indicator, spontaneous triggering, high-speed video



---

---

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,  
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

---

---

ОТВОД ТЕПЛА ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ  
МНОГОФАЗНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ<sup>1</sup>

© 2024 г. F. J. Lesage<sup>a</sup>, \*, M. Aladji<sup>a</sup>, R. Eugenie<sup>b</sup>

<sup>a</sup>*Université du Québec en Outaouais, Computer Science and Engineering,  
101, rue Saint-Jean-Bosco C.P. 1250, succursale Hull, Gatineau, Québec, Canada*

<sup>b</sup>*Université des Antilles, Département de Mathématiques-Informatique,  
Campus Fouillole, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, 97157 France*

\*e-mail: frederic.lesage@uqo.ca

Поступила в редакцию 15.01.2023 г.

После доработки 16.02.2023 г.

Принята к публикации 01.03.2023 г.

Постоянное ужесточение требований к интенсификации отведения тепла системами охлаждения электронных устройств обусловлено непрерывным ростом количества тепловой энергии, выделяющейся при работе оборудования информационно-коммуникационных систем. Для управления тепловыми режимами этого оборудования применяются радиаторы с однофазным теплоносителем, возможности которых по отводу тепла к настоящему времени уже полностью исчерпаны. Цель данной работы – показать возможность уменьшения размеров устройств охлаждения путем использования систем отвода тепла с двухфазным теплоносителем. Обсуждаются и сравниваются результаты измерений теплового потока, исходящего от радиатора с естественной конвекцией теплоносителя, проведенных при использовании однофазного и испаряющегося теплоносителя. Численный анализ особенностей теплообмена позволил получить количественные результаты, свидетельствующие о повышенной эффективности радиатора с перфорированной передней (лицевой) панелью. Показано, что при организации испарения из отверстий на передней поверхности радиатора можно уменьшить его размеры на 37.6% по сравнению с радиатором, в котором отвод тепла осуществляется только естественной конвекцией.

*Ключевые слова:* радиаторы с перфорированной лицевой поверхностью, интенсификация теплоотдачи, фазовый переход, испарительное охлаждение, естественная конвекция, тепловой поток, температуропроводность

DOI: 10.56304/S0040363624700085

# Multiphase Natural Convection Heat Sink for Information and Communications Technology Applications

F. J. Lesage<sup>a, \*</sup>, M. Aladji<sup>a</sup>, and R. Eugenie<sup>b</sup>

<sup>a</sup> *Université du Québec en Outaouais, Computer Science and Engineering,  
101, rue Saint-Jean-Bosco C.P., succursale Hull, Gatineau, Québec, 1250 Canada*

<sup>b</sup> *Université des Antilles, Département de Mathématiques-Informatique,  
Campus Fouillole, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, 97157 France*

*\*e-mail: frederic.lesage@uqo.ca*

**Abstract**—The requirement for heat sinks to better reject excess thermal energy is ever increasing due to the recent improvements in output power capacity in the Information and Communications Technology (ICT) industry. Current ICT thermal management strategies rely on single phase heat transfer techniques which have attained their upper limit. The present work aims to demonstrate that two-phase thermal system strategies can decrease heat sink size. A comparison of the heat dissipation capacity of a natural convection heat sink with and without the thermal transport mechanism of vaporization are measured and discussed. A discussion relating to the mathematical analysis of the heat transfer mechanisms leads to quantified results showing the efficiency gains of a two phase micro-porous heat sink. It is shown that the presence of evaporation from the holes on the front surface of the radiator makes it possible to reduce its size by 37.6% compared to a radiator in which heat removal is carried out only by natural convection.

*Keywords:* micro-porous heat sinks, heat transfer intensification, phase change, evaporative cooling, natural convection, heat flow, thermal diffusivity

## СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОЦЕНКЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА УГОЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

© 2024 г. U. Das<sup>a</sup>, \*, C. Nandi<sup>a</sup>, D. De<sup>a</sup>, S. Das<sup>a</sup>, S. S. Nandi<sup>a</sup>

<sup>a</sup>The Department of Electrical Engineering, Tripura University, Agartala, Tripura, 799022 India

\*e-mail: [uttarad1995@gmail.com](mailto:uttarad1995@gmail.com)

Поступила в редакцию 30.03.2022 г.

После доработки 06.09.2022 г.

Принята к публикации 28.09.2022 г.

Уголь как ископаемое топливо — один из самых известных источников энергии во всем мире. Наряду с многочисленными преимуществами перед другими видами топлива он имеет и некоторые недостатки, прежде всего он оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую среду — способствует глобальному потеплению, загрязнению воздуха, воды. Уголь образовался при разложении древних растений без доступа кислорода и как богатый углеродом ресурс является своего рода историческим наследием. В настоящей публикации рассматриваются экологические воздействия этого вида топлива в процессе его сжигания на ТЭС для выработки электроэнергии. Был изучен метод оценки жизненного цикла (life cycle assessment — LCA) “от колыбели до ворот” для угольной электростанции (ТЭС на угле). На всех трех этапах (добыча топлива, его транспортировка и применение на электростанции) выявлены основные очаги загрязнения и их негативное влияние на природу и человека. Проанализирована работа ТЭС мощностью 530 МВт в Китае. Проведено сравнение двух методов: CML 2001 (Baseline — базовый уровень) и средней точки ReCiPe (H) [ReCiPe Midpoint (H) method] — при оценке экологических последствий эксплуатации электростанции. Изменение климата, загрязнение пресных и морских вод, потенциал закисления — вот лишь некоторые из опасностей, возникающих при использовании угля и выявленных в ходе исследования. Более совершенный научный подход, основанный на следовании стандартным рекомендациям и эффективном управлении процессами, может помочь снизить загрязнение земель, атмосферного воздуха и воды. В статье представлены результаты исследований многообразного воздействия угольной генерации на окружающую среду и рассмотрены наиболее экологичные методы использования этого вида топлива для получения электроэнергии.

*Ключевые слова:* оценка жизненного цикла, транспортировка топлива, угольная электростанция, метод расчета воздействия на жизненный цикл, парниковые газы, метод средней точки ReCiPe (H), метод CML 2001 (базовый уровень)

**DOI:** 10.56304/S0040363624700024

# **A Comparative Study on Methods used in Life Cycle Assessment of Coal-Fired Power Plant**

**U. Das<sup>a, \*</sup>, C. Nandi<sup>a</sup>, D. De<sup>a</sup>, S. Das<sup>a</sup>, and S. S. Nandi<sup>a</sup>**

*<sup>a</sup> The Department of Electrical Engineering, Tripura University, Agartala, Tripura, 799022 India*

*\*e-mail: uttarad1995@gmail.com*

**Abstract**—Coal, a fossil fuel, has been one of the most prominent sources of energy throughout the globe. Alongside its many blessings of being a reliable energy source, it has some curses, including global warming and air, water pollution, and environmental impacts. Born from ancient flora, decaying through epochs past, carbon-laden, fuelling eons in a vast contrast. Anthracite, bituminous, a trove of diverse grades, a worldwide energy titan, but with environmental shades. This study explores into the intricate impacts of coal-fired power plants, navigating the intersection of energy demand, environmental responsibility, and the historical legacy of this carbon-rich resource. In doing so, it employs the “cradle-to-gate” method of life cycle assessments (LCA), a well-researched approach that scrutinizes the entire life cycle of coal-fired power generation. During all three stages, fuel extraction, fuel transportation, and plant operation, basic hotspots of pollution are identified and their adverse effects on the environment are looked into. An analysis of a 530 MW power plant in China has been considered. This report uses both CML (Centrum voor Milieukunde Leiden) 2001 (Baseline) and ReCiPe Midpoint (H) analyses to conduct a detailed comparative examination of the environmental implications of the plant’s operation in addition to only the electricity generation. Climate change, freshwater aquatic ecotoxicity, acidification potential, marine aquatic ecotoxicity, etc are some of the hazards identified during the study. A better scientific approach following standard guidance and efficient management can help to mitigate the pollution caused. The article presents the results of studies of the diverse impact of coal generation on the environment and discusses the most environmentally friendly methods of using this type of fuel to generate electricity.

*Keywords:* life cycle assessment, fuel transportation, coal power plant, life cycle impacts calculation method, greenhouse gases, ReCiPe midpoint (H) method, CML 2001 (Baseline) method