

# **СОДЕРЖАНИЕ**

---

---

**Номер 8, 2024**

---

---

## **Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование**

Конструктивные решения для основных теплообменных аппаратов ORC-контура (обзор)

*И. С. Антаненкова, Ю. А. Геллер, М. М. Виноградов,  
Е. А. Горбунова, Д. С. Писарев, В. И. Кузнецов*

3

## **Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов**

Фазоизменяемые материалы, используемые в качестве аккумуляторов тепловой энергии  
в зданиях и сооружениях (обзор)

*Md Ahsan Habib, Muhammad Mustafizur Rahman*

24

Закономерности образования пузырей на отверстиях погруженных дырчатых листов  
барботажных аппаратов

*В. А. Девягин*

42

## **Водоподготовка и водно-химический режим**

Водно-химические режимы ядерных энергетических установок с ВВЭР-СКД:  
выбор и обоснование (обзор)

*Н. Л. Харитонова, В. Ф. Тяпков*

55

## **Атомные электростанции**

Анализ влияния распределения аэрозольных частиц по размерам на поведение  
продуктов деления при моделировании аварии на АЭС с ВВЭР

*С. С. Савекин, Ю. Б. Шмельков*

70

## **Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов**

Описание конструкции и моделирование работы вихревой поворотной горелки  
при сжигании угля и природного газа

*И. А. Рыжий, А. В. Штегман, Д. В. Сосин, А. С. Натальин*

82

# **Contents**

---

---

**Vol. 71, No. 8, 2024**

---

---

## **Steam-Turbine, Gas-Turbine, and Combined-Cycle Power Plants and Their Auxiliary Equipment**

Design Solutions for the Main Heat Exchangers in the Organic Rankine Cycle Circuit (Review)

*I. S. Atanenkova, Yu. A. Geller, M. M. Vinogradov, E. A. Gorbunova,  
D. S. Pisarev, and V. I. Kuznetsov*

3

## **Heat Turbine Mass Transfer Turbine Properties of Working Fluids Turbine Materials**

Phase Change Materials for Applications in Building Thermal Energy Storage (Review)

*Md Ahsan Habib and Muhammad Mustafizur Rahman*

24

Regularities of Bubble Formation on the Holes of Immersed Hole Sheets of Bubble Devices

*V. A. Devyanin*

42

## **Water Treatment and Water Chemistry**

Water Chemistries of VVER-SCW Nuclear Facilities: The Choice and Justification (Review)

*N. L. Kharitonova and V. F. Tyapkov*

55

## **Nuclear Power Plants**

Analysis of the Influence of Aerosol Particle Size Distribution on the Behavior of Fission Products during Simulation of an Accident at an NPP with VVER

*S. S. Savekin and Yu. B. Shmelkov*

70

## **Steam Boilers, Power Plant Fuel, Burners, and Boiler Auxiliary Equipment**

Description of the Tiltable Vortex Burner Design and Modeling Its Operation during Coal and Natural Gas Combustion

*I. A. Ryzhii, A. V. Shtegman, D. V. Sosin, and A. S. Natal'in*

82

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,  
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ  
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОСНОВНЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ  
АППАРАТОВ ORC-КОНТУРА (ОБЗОР)<sup>1</sup>

© 2024 г. И. С. Антаненкова<sup>a</sup>, \*, Ю. А. Геллер<sup>a</sup>, М. М. Виноградов<sup>a</sup>,  
Е. А. Горбунова<sup>a</sup>, Д. С. Писарев<sup>a</sup>, В. И. Кузнецов<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

\*e-mail: antanenkova@mail.ru

Поступила в редакцию 20.02.2024 г.

После доработки 14.03.2024 г.

Принята к публикации 27.03.2024 г.

Представлены результаты поиска и систематизации информации о типовых конструктивных решениях для основных теплообменных аппаратов установок с низкокипящим рабочим веществом. Органический цикл Ренкина (organic Rankine cycle – ORC) широко признан в качестве технологии преобразования отходящего (сбросного) тепла в электрическую энергию. Ежегодно в мире отмечается прирост установленной мощности эксплуатируемых коммерческих ORC-электростанций и их суммарной мощности. При этом варианты конструктивного исполнения основных теплообменных аппаратов (подогревателя, испарителя-перегревателя, конденсатора, регенеративного теплообменника) не являются общедоступными и каталогизированными: сведения о них фирмами-производителями не разглашаются, данные литературных источников ограничены и разрознены. Авторами настоящей статьи предпринята попытка систематизировать имеющуюся информацию и на основе анализа мирового и отечественного опыта промышленного производства сформировать представление о возможных технических решениях для тепломассообменных установок, которые могут быть предложены в качестве прототипов рассматриваемых аппаратов. При этом поиск подобных решений был сосредоточен прежде всего на аппаратах, применяемых в холодильной промышленности, традиционных паротурбинных энергетических установках и современных системах вентиляции и кондиционирования. Рассмотрены преимущества и недостатки таких аппаратов. Представлены результаты сравнительного анализа их конструктивного исполнения, мощностного ряда, эксплуатационных особенностей, а также возможного влияния этих факторов на работу ORC-установки в целом. Изучены и описаны приведенные в литературных источниках и проверенные на практике подходы к выбору теплообменного оборудования ORC-установок.

**Ключевые слова:** органический цикл Ренкина, ORC-установка, конструкция, парогенератор, испаритель, конденсатор, регенеративный теплообменник, коэффициент теплоотдачи, холодильная техника, теплоноситель, термомасло, фреон, оребрение

DOI: 10.56304/S0040363624700103

# **Design Solutions for the Main Heat Exchangers in the Organic Rankine Cycle Circuit (Review)**

**I. S. Atanenkova<sup>a</sup>, \*, Yu. A. Geller<sup>a</sup>, M. M. Vinogradov<sup>a</sup>, E. A. Gorbunova<sup>a</sup>,  
D. S. Pisarev<sup>a</sup>, and V. I. Kuznetsov<sup>a</sup>**

*<sup>a</sup> National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia*

*\*e-mail: antanenkovaais@mail.ru*

**Abstract**—The results are presented of the search for and systematization of information on typical design solutions for the main heat exchangers of installations with low-boiling working fluids. The organic Rankine cycle (ORC) has been widely accepted as a way for converting waste (exhaust) heat into electrical energy. An increase in the installed capacity of operating commercial ORC power plants and their total capacity is noted in the world every year. At the same time, design options for the main heat exchangers (heater, evaporator-superheater, condenser, regenerative heat exchanger) are not available in open access and presented in catalogues: information about them is not disclosed by the manufacturers and information available in publications is limited and disembodied. An attempt is made in this paper to systematize the available information and, based on an analysis of world and domestic experience in industrial production, formulate an idea of potential engineering solutions for heat and mass transfer installations, which can be offered as prototypes of the considered apparatuses. At the same time, the search for such solutions was focused primarily on apparatuses used in the refrigeration industry, conventional steam turbine power units, and modern ventilation and air-conditioning systems. The advantages and disadvantages of such apparatuses are examined. The results are presented of a comparative analysis of their design, power range, operational features, and the potential effect of these factors on the operation of the overall ORC installation. Approaches to the selection of heat-exchange equipment for ORC installations given in the available publications and proven in practice have been investigated and described.

**Keywords:** organic Rankine cycle, ORC-unit, design, steam generator, evaporator, condenser, regenerative heat exchanger, heat-transfer coefficient, refrigeration equipment, heat carrier, thermal oil, Freon, finning

---

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,  
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

---

ФАЗОИЗМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ  
АККУМУЛЯТОРОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗДАНИЯХ  
И СООРУЖЕНИЯХ (ОБЗОР)

© 2024 г. Md Ahsan Habib<sup>a</sup>, \*, Muhammad Mustafizur Rahman<sup>a</sup>, \*\*

<sup>a</sup>Wichita State University, Wichita, Kansas, 67260 USA

\*e-mail: mxhabib1@shockers.wichita.edu

\*\*e-mail: muhammad.rahman@us.af.mil

Поступила в редакцию 26.06.2022 г.

После доработки 03.03.2023 г.

Принята к публикации 29.03.2023 г.

Фазоизменяемый материал (ФИМ) – это уникальное вещество (или материал), выделяющее или накапливающее энергию при фазовом переходе. Обычно во время этого процесса вещество, пребывающее в одном из двух фундаментальных состояний – твердом или жидким – переходит в другое. Фазоизменяемые материалы, применяемые в качестве аккумуляторов тепловой энергии, идеально подходят для создания и поддержания комфортного теплового режима в зданиях при одновременном сокращении потребления энергии на отопление и кондиционирование. Скрытая теплота фазового перехода обеспечивает высокую плотность энергии, аккумулируемой в ФИМ. Эти материалы используются главным образом для поддержания комфортных условий в помещениях, контроля температуры строительных материалов, в солнечных водонагревательных установках, а также для утилизации сбросного тепла на объектах с большими тепловыми потерями. Показано, что ФИМ, применяемые для аккумулирования тепловой энергии (АТЭ), позволяют сгладить пики энергопотребления и повысить энергоэффективность систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Главные преимущества системы АТЭ на основе ФИМ при эксплуатации электросети – перераспределение и уменьшение нагрузки путем подзарядки системы аккумулирования во время неполной нагрузки сети и замещение системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха при пиковой нагрузке. В исследовании рассматривается эксплуатация системы АТЭ на основе ФИМ, размещенная в зданиях, причем особое внимание уделяется анализу ограничений, связанных с их применением. Разработаны рекомендации по дальнейшему совершенствованию таких систем.

**Ключевые слова:** аккумулирование тепловой энергии, фазоизменяемые материалы, комфортный тепловой режим в зданиях, отопление, кондиционирование, парафины, гидраты солей, энергоэффективность, совершенствование конструкции систем АТЭ

**DOI:** 10.56304/S0040363624700115

# Phase Change Materials for Applications in Building Thermal Energy Storage (Review)

Md Ahsan Habib<sup>a,\*</sup> and Muhammad Mustafizur Rahman<sup>a,\*\*</sup>

<sup>a</sup> Wichita State University, Wichita, Kansas, 67260 USA

\*e-mail: mxhabib1@shockers.wichita.edu

\*\*e-mail: muhammad.rahman@us.af.mil

**Abstract**—A unique substance or material that releases or absorbs enough energy during a phase shift is known as a phase change material (PCM). Usually, one of the first two fundamental states of matter – solid or liquid – will change into the other. Phase change materials for thermal energy storage (TES) have excellent capability for providing thermal comfort in building's occupant by decreasing heating and cooling energy demands. Because of its latent heat property, a PCM has a high energy density. The building uses PCMs mainly for space heating or cooling, control of building material temperature and increase in building durability, solar water heating, and waste heat recovery from high heat loss locations. Phase change materials for thermal energy storage has been proven to be useful for reducing peak electricity demand or increasing energy efficiency in heating, ventilation, and air-conditioning systems. The primary grid benefit of PCM based thermal energy storage system is load shifting and shedding, which is accomplished by recharging the storage system during off-peak times and substituting heating, ventilation, and air-conditioning system operation during peak times. This study examines PCM based thermal energy storage systems in building applications and benefits, focusing on their substantial limitations, and closes with recommendations for further improvement of design for use.

**Keywords:** thermal energy storage, phase change material, thermal comfort, heating, cooling, paraffin, salt hydrate, energy efficiency, benefits and improvements of design

---

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,  
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

---

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ПУЗЫРЕЙ НА ОТВЕРСТИЯХ  
ПОГРУЖЕННЫХ ДЫРЧАТЫХ ЛИСТОВ БАРБОТАЖНЫХ АППАРАТОВ

© 2024 г. В. А. Девянин\*

Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

\*e-mail: slava.devyanin@gmail.com

Поступила в редакцию 09.11.2023 г.

После доработки 09.02.2024 г.

Принята к публикации 29.02.2024 г.

На основании литературных данных проведен анализ режимов образования пузырей на отверстиях листов, погруженных в рабочую среду барботажных аппаратов. Приведены границы применимости расчетных зависимостей для определения среднего диаметра пузыря между различными областями формирования пузырей на единичных отверстиях в условиях постоянного расхода газа в пузырь и постоянного давления газа в образующемся пузыре. При сопоставлении расчетных и экспериментальных данных о размерах образовавшихся пузырей было установлено, что для струйного режима отсутствует единая расчетная зависимость, которая одновременно достаточно точно может отражать влияние как диаметра отверстия, так и физических свойств двухфазной среды на размеры пузырей. Несмотря на то что в ряде работ экспериментально и теоретически показано, что движение жидкости, вызванное впереди всплывающими пузырями, оказывает значительное влияние на размер пузырей, в настоящее время в литературе отсутствуют проверенные расчетные зависимости, учитывающие этот эффект во всем диапазоне расхода газа через отверстия разных диаметров при различных физических свойствах рабочей среды. На основании баланса сил, действующих в момент отрыва пузыря, предложена модель, учитывающая также влияние на размеры образующихся около отверстия пузырей движения жидкости, вызванного впереди всплывающими пузырями. В результате обобщения большого объема экспериментальных данных, имеющихся в литературных источниках, получена обобщающая зависимость безразмерного среднего диаметра пузырей от чисел Бонда, Фруда и Рейнольдса для условий постоянного расхода для пузырькового и струйного режимов. Выведенная зависимость действительна для отверстий, имеющих различный внутренний диаметр, и широкого диапазона физических свойств рабочей среды. Установлены нижняя и верхняя границы применимости формулы для пузырькового и струйного режимов образования пузырей.

**Ключевые слова:** образование пузырей, пузырьковый режим, струйный режим, погруженный дырчатый лист, единичные отверстия, модель образования пузырей, диаметр пузыря, обобщающая расчетная зависимость

DOI: 10.56304/S0040363624700097

# **Regularities of Bubble Formation on the Holes of Immersed Hole Sheets of Bubble Devices**

**V. A. Devyanin\***

*National Research University Moscow Energy Institute, Moscow, 111250 Russia*

\*e-mail: slava.devyanin@gmail.com

**Abstract**—Based on literature data, an analysis of the modes of bubble formation on holes immersed in the working environment of bubbling apparatuses was carried out. The limits of applicability of calculated dependencies for determining the average bubble diameter between different areas of bubble formation on single holes under conditions of constant gas flow into the bubble and constant gas pressure in the resulting bubble are given. When comparing calculated and experimental data on the sizes of the formed bubbles, it was found that, for the jet mode, there is no single calculated dependence that can at the same time quite accurately reflect the influence of both the hole diameter and the physical properties of the two-phase medium on the bubble sizes. Despite the fact that a number of studies have shown experimentally and theoretically that the movement of liquid caused by rising bubbles in front has a significant effect on the size of the bubbles, there are no verified calculated dependencies at present in the literature that take into account this effect over the entire range of gas flow through holes of different diameters under different physical properties of the working environment. Based on the balance of forces acting at the moment of bubble separation, a model is proposed that also takes into account the influence on the size of bubbles formed near the hole by the movement of liquid caused by rising bubbles in front. As a result of generalizing a large amount of experimental data available in the literature, a generalized dependence of the dimensionless average diameter of bubbles on Bond, Froude, and Reynolds numbers was obtained for constant flow conditions for bubble and jet modes. The derived relationship is valid for holes with different internal diameters and a wide range of physical properties of the working medium. The lower and upper limits of applicability of the formula for bubble and jet modes of bubble formation have been established.

**Keywords:** bubble formation, bubble mode, jet mode, immersed perforated sheet, single holes, model of bubble formation, bubble diameter, generalizing calculated dependence

ВОДОПОДГОТОВКА  
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  
УСТАНОВОК С ВВЭР-СКД: ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ (ОБЗОР)

© 2024 г. Н. Л. Харитонова<sup>a</sup>, \*, В. Ф. Тяпков<sup>a</sup>, \*\*

<sup>a</sup>Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Каширское шоссе, д. 31, Москва, 115409 Россия

\*e-mail: NLKharitonova@mephi.ru

\*\*e-mail: vladimiryapkov@yandex.ru

Поступила в редакцию 01.02.2024 г.

После доработки 06.03.2024 г.

Принята к публикации 27.03.2024 г.

Рассмотрены потенциальные проблемы, которые требуется решить в части разработки и обоснования водно-химического режима (ВХР) для обеспечения коррозионной стойкости конструкционных материалов активной зоны и контура циркуляции теплоносителя энергетического реактора ядерной энергетической установки (ЯЭУ) ВВЭР-СКД, охлаждаемого водой сверхкритических параметров. В реакторах с водным теплоносителем, имеющим сверхкритические температуру и давление, целостность физических барьеров (оболочек твэлов и границ контура теплоносителя реактора) во многом зависит от возможности поддерживать необходимые водно-химические условия, которые будут гарантировать коррозионную стойкость конструкционных материалов оборудования и трубопроводов в течение всего срока эксплуатации энергоблока. Особенно сложной задачей является подавление коррозионных и коррозионно-эррозионных процессов, а также минимизация образования отложений на поверхности оборудования, работающего в области окологранических и сверхкритических параметров. Сформулированы ограничения, которые предлагаются учитывать при переносе опыта нормирования ВХР на энергоблоках сверхкритического давления (СКД) в тепловой и ядерной энергетике на ЯЭУ ВВЭР-СКД. Выполнен анализ, позволяющий оценить влияние химического состава водного теплоносителя сверхкритических параметров на коррозионное состояние кандидатных конструкционных материалов для оболочек тепловыделяющих элементов с целью улучшить понимание основных процессов, происходящих в водных растворах, для развития (выработки) технологии ведения ВХР применительно к обеспечению целостности физических барьеров безопасности ЯЭУ ВВЭР-СКД.

**Ключевые слова:** реакторные установки сверхкритических параметров, безопасность, водный теплоноситель, ВВЭР-СКД, водно-химический режим, концентрация, физико-химические свойства водного теплоносителя, коррозионно-эррозионные процессы, образование отложений, радиолиз

DOI: 10.56304/S0040363624700140

# **Water Chemistries of VVER-SCW Nuclear Facilities: The Choice and Justification (Review)**

**N. L. Kharitonova<sup>a</sup>, \* and V. F. Tyapkova, \*\***

*<sup>a</sup> National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia*

*\*e-mail: NLKharitonova@mephi.ru*

*\*\*e-mail: vladimiryapkova@yandex.ru*

**Abstract**—The article discusses the potential problems that have to be solved in the framework of development and justification of the water chemistry (WC) conditions required to ensure corrosion resistance of the structural materials used in the core and coolant circuit of the power-generating reactor used in the supercritical water cooled VVER-SCW nuclear power facility (NPF). In reactors cooled with water at supercritical temperature and pressure, the integrity of their physical barriers (fuel-rod claddings and reactor coolant circuit boundaries) depends in many respects on the possibility of maintaining the necessary water chemistry conditions that will guarantee the corrosion resistance of equipment and pipeline structural materials for the power unit's entire service life. The most complex challenge in this regard is to inhibit corrosion and flow-accelerated corrosion processes and to minimize the formation of deposits on the surface of equipment operating in the domain of near-critical and supercritical conditions. The article formulates the limitations that are suggested to be considered in transferring the experience gained from the standardization of water chemistry in supercritical pressure (SCP) power units at thermal and nuclear power plants to the VVER-SCW NPFs. An analysis is carried out that makes it possible to estimate the effect the chemical composition of a supercritical water coolant has on the corrosion state of candidate structural materials for fuel-rod claddings with the aim to get better insight in the main processes occurring in aqueous solutions and for developing (elaborating) a WC conduction technology as applied to ensuring the integrity of the VVER-SCW NPF physical safety barriers.

**Keywords:** reactor plants for supercritical conditions, safety, water coolant, VVER-SCW, water chemistry, concentration, water coolant physicochemical properties, flow-accelerated corrosion processes, deposit formation, radiolysis

## АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ ПО РАЗМЕРАМ НА ПОВЕДЕНИЕ ПРОДУКТОВ ДЕЛЕНИЯ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ АВАРИИ НА АЭС С ВВЭР<sup>1</sup>

© 2024 г. С. С. Савекин<sup>a</sup>, \*, Ю. Б. Шмельков<sup>a</sup>

<sup>a</sup>НИЦ “Курчатовский институт”, пл. Академика Курчатова, д. 1, Москва, 123182 Россия

\*e-mail: starsavrus@gmail.com

Поступила в редакцию 02.10.2023 г.

После доработки 05.03.2024 г.

Принята к публикации 27.03.2024 г.

Ввиду потенциальной опасности воздействия аэрозольных частиц на организм человека, предельно допустимые концентрации вредных веществ ограничены действующей нормативной документацией. Образование аэрозольных частиц возможно при запроектных авариях на АЭС. Последствия от радиоактивного воздействия радиоактивных аэрозольных частиц, формирующихся при аварии на АЭС, на организм человека существенно более тяжелые, чем от механического воздействия таких частиц. Важной характеристикой радиоактивных аэрозольных частиц является их полидисперсность (неравномерность по размерам), поскольку частицы разного размера при аварии на АЭС имеют различную скорость выведения из атмосферы защитной оболочки АЭС. Таким образом, при рассмотрении движения частиц в защитной оболочке и выброса аэрозольных частиц в окружающую среду важно корректно моделировать распределение аэрозольных частиц по размерам. В настоящей работе представлены результаты расчета счетного и весового распределений аэрозольных частиц по размерам в экспериментах TOSQAN и Phebus-FP. Приведены способы описания полидисперсных систем (использование распределения частиц по размерам или “средних” размеров, характеризующих все распределение), их влияния на процессы, связанные с переносом аэрозольных частиц в защитной оболочке, даны практические рекомендации по работе с распределениями частиц по размерам. Проведено сравнение использования средних характеристик распределения по размерам и логнормального распределения аэрозольных частиц для оценки выброса при гипотетической аварии на АЭС с ВВЭР.

**Ключевые слова:** реакторная установка, аэродисперсные системы, аэрозольные частицы, распределения по размерам, АЭС, ВВЭР, моделирование аварий, эксперименты TOSQAN и Phebus-FP

**DOI:** 10.56304/S0040363624700139

# **Analysis of the Influence of Aerosol Particle Size Distribution on the Behavior of Fission Products during Simulation of an Accident at an NPP with VVER**

**S. S. Savekin<sup>a</sup>, \* and Yu. B. Shmelkov<sup>a</sup>**

*<sup>a</sup> National Research Center Kurchatov Institute, Moscow, 123182 Russia*

*\*e-mail: starsavrus@gmail.com*

**Abstract**—Due to the potential danger of exposure to aerosol particles on the human body, maximum permissible concentrations of harmful substances are limited by current regulatory documentation. The formation of aerosol particles is possible during beyond design basis accidents at nuclear power plants. The consequences of the radioactive impact of radioactive aerosol particles formed during an accident at a nuclear power plant on the human body are significantly more severe than from the mechanical impact of such particles. An important characteristic of radioactive aerosol particles is their polydispersity (unevenness in size) since particles of different sizes during an accident at a nuclear power plant have different rates of removal from the atmosphere of the nuclear power plant's containment shell. Thus, when considering the movement of particles in the containment and the release of aerosol particles into the environment, it is important to correctly model the size distribution of aerosol particles. This paper presents the results of calculating the count and weight distributions of aerosol particles by size in the TOSQAN and Phebus-FP experiments. Methods are given for describing polydisperse systems (using particle size distribution or “average” sizes characterizing the entire distribution) and their influence on processes associated with the transfer of aerosol particles in a protective shell, and practical recommendations for working with particle size distributions are given. A comparison is made of the use of average size distribution characteristics and the lognormal distribution of aerosol particles to estimate the release during a hypothetical accident at a nuclear power plant with VVER.

**Keywords:** reactor plant, aerodisperse systems, aerosol particles, size distributions, nuclear power plants, VVER, accident modeling, TOSQAN and Phebus-FP experiments

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,  
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА  
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ  
ВИХРЕВОЙ ПОВОРОТНОЙ ГОРЕЛКИ ПРИ СЖИГАНИИ УГЛЯ  
И ПРИРОДНОГО ГАЗА

© 2024 г. И. А. Рыжий<sup>a</sup>, \*, А. В. Штегман<sup>a</sup>, Д. В. Сосин<sup>a</sup>, А. С. Натальин<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Всероссийский теплотехнический институт, Автозаводская ул., д. 14, Москва, 115280 Россия

\*e-mail: ryzhy1987@mail.ru

Поступила в редакцию 04.12.2023 г.

После доработки 08.02.2024 г.

Принята к публикации 29.02.2024 г.

Проведенные ранее расчетные исследования на примере котла БКЗ-210-140 Томской ГРЭС-2 показали, что при существующих колебаниях характеристик углей, сжигаемых на электростанции, температура газов на выходе из топки котла может изменяться в широком диапазоне (более 100°C). Такое непостоянство режима приводит к ряду проблем, к которым относятся трудности с поддержанием стабильной температуры перегретого пара, повышенный риск шлакования поверхностей нагрева, снижение эффективности сжигания топлива. По результатам выполненных расчетов сделан вывод, что возможность регулирования вектора начального участка факела на  $\pm 15^\circ$  позволит в значительной степени решить упомянутые проблемы. Основным элементом системы сжигания с регулированием положения факела является поворотная горелка. На основе анализа текущих условий работы котла БКЗ-210-140 Томской ГРЭС-2 были разработаны технические решения по конструкции вихревой поворотной горелки, предназначенный для сжигания угольной пыли, а также природного газа и мазута. Выходная часть горелки выполняется таким образом, что имеется возможность ее поворота на  $\pm 15^\circ$  по вертикали и  $\pm 5^\circ$  по горизонтали, что позволяет эффективно корректировать режим горения. Проведено моделирование топочного процесса в программе ANSYS Fluent при различных условиях работы котла. Результаты моделирования показывают, что при использовании новых горелок можно повысить эффективность топочного процесса. Поворот горелки в вертикальной плоскости на  $\pm 15^\circ$  дает возможность обеспечить диапазон регулирования температуры на выходе из топки 120°C. На основе принятых технических решений разработана проектная документация на горелку. Изготовлен опытный образец малотоксичной вихревой поворотной горелки, установленной на котле БКЗ-210-140 Томской ГРЭС-2.

**Ключевые слова:** паровой котел, характеристики угля, шлакование, эффективность сжигания, поворотная горелка, конструкция горелки, рассекатели потока аэросмеси, моделирование топочного процесса, радиационный теплообмен, недожог, твердые частицы, оксиды азота

DOI: 10.56304/S0040363624700127

# Description of the Tilttable Vortex Burner Design and Modeling Its Operation during Coal and Natural Gas Combustion

I. A. Ryzhii<sup>a</sup>, \*, A. V. Shtegman<sup>a</sup>, D. V. Sosin<sup>a</sup>, and A. S. Natal'in<sup>a</sup>

<sup>a</sup> All-Russia Thermal Engineering Institute, Moscow, 115280 Russia

\*e-mail: ryzhy1987@mail.ru

**Abstract**—The computational studies carried out previously taking as an example the BKZ-210-140 boiler installed at Tomsk-2 state-owned district power plant (SDPP) have shown that, given the existing scatter in the characteristics of coals fired at the power plant, the temperature of gases at the boiler furnace outlet may vary in a wide range (more than 100°C). Such variability of the operational parameters entails a number of problems, including difficulties with keeping a stable superheated steam temperature, increased risk of heating surfaces becoming slagged, and less efficient fuel combustion. A conclusion has been drawn based on the obtained computation results that the possibility of adjusting the flame's initial section vector by  $\pm 15^\circ$  will make it possible to solve the above-mentioned problems to a significant extent. A tilttable burner is the key component of the combustion system with adjusting the flame position. Based on an analysis of the current operation conditions of the Tomsk-2 SDPP BKZ-210-140 boiler, technical solutions were developed on the design of a tilttable vortex burner intended for combusting pulverized coal as well as natural gas and fuel oil. The burner's outlet part is made so that it is possible to tilt it by  $\pm 15^\circ$  in the vertical plane and by  $\pm 5^\circ$  in the horizontal plane, which will make it possible to adjust the combustion mode in an efficient manner. The furnace process is simulated in the ANSYS Fluent software package under different boiler operation conditions. The simulation results show that, in the case of using the new burners, it is possible to improve the furnace process efficiency. By tilting the burner by  $\pm 15^\circ$  in the vertical plane, it becomes possible to obtain the temperature adjustment range at the furnace outlet equal to 120°C. Based on the adopted technical solutions, design documentation for the burner has been developed. An experimental sample of the low-toxic tilttable vortex burner installed in the Tomsk-2 SDPP BKZ-210-140 boiler has been manufactured.

**Keywords:** steam boiler, coal characteristics, slagging, combustion efficiency, tilttable burner, burner design, air-fuel mixture flow splitters, furnace process modeling, radiant heat transfer, incomplete combustion, solid particles, nitrogen oxides