

# **СОДЕРЖАНИЕ**

---

---

**Номер 10, 2024**

---

---

## **Общие вопросы энергетики**

Оценка потенциала декарбонизации российской теплоэнергетики  
на базе внедрения НДТ

*П. В. Росляков, А. В. Сергеева, Т. В. Гусева, В. В. Рудомазин*

5

## **Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование**

Модификация 1.5-ступенчатой осевой турбины путем создания на ступице  
ротора параметрической канавки для снижения потерь давления

*Hayder M. B. Obaida, Aldo Rona*

23

## **Атомные электростанции**

Исследование тепловых схем АЭС с интегрированными энергоустановками  
на органическом топливе

*В. О. Киндра, И. А. Максимов, Д. В. Паторкин,  
И. И. Комаров, О. В. Злыкво*

37

Анализ механизмов окисления свинца в объеме паровых пузырьков

*М. В. Воривончик, Д. А. Назаров, Д. С. Синицын,  
Н. А. Мосунова, А. А. Сорокин*

49

## **Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов**

Экспериментальное исследование интенсификации теплообмена  
при вынужденном течении в мини-канале

*А. В. Беляев, Н. Е. Сидельников, Э. И. Гареев, А. В. Дедов*

56

Оптимизация конструкции радиатора для иммерсионного охлаждения  
мощного тиристора

*Т. В. Рябин, Г. Г. Яньков, В. И. Артемов, В. В. Рябин*

66

Исследование теплогидравлических характеристик кожухотрубного  
теплообменника с новой трапециевидной перегородкой-дефлектором

*Md Atiqur Rahman, Sushil Kumar Dhiman*

78

## **Охрана окружающей среды**

Обеспечение технологических показателей по выбросам оксидов азота  
при сжигании твердого топлива в паровом котле большой мощности

*В. Б. Прохоров, В. С. Киричков, С. Л. Чернов, М. В. Фоменко*

91

## **Водоподготовка и водно-химический режим**

Имитационное моделирование химико-технологического мониторинга  
качества воды и пара на ТЭС

*O. B. Егошина, С. К. Лукутина*

103

---

---

# **Contents**

---

---

**Vol. 71, No. 10, 2024**

---

---

## **General Energy Issues**

Assessment of the Potential for Decarbonization of the Russian Thermal Power Industry Based on Bat Implementation

*P. V. Roslyakov, A. V. Sergeeva, T. V. Guseva, and V. V. Rudomazin*

---

## **Steam-Turbine, Gas-Turbine, and Combined-Cycle Plants and Their Auxiliary Equipment**

Reshaping the Rotor Hub of a 1.5-stage Axial Turbine to Reduce Pressure Losses by a Parametric Groove

*Hayder M. B. Obaida and Aldo Rona*

---

## **Nuclear Power Plants**

A Study of Thermal Cycle Circuits of NPPs Combined with Fossil Fueled Power Installations

*V. O. Kindra, I. A. Maksimov, D. V. Patorkin, I. I. Komarov, and O. V. Zlyvko*

An Analysis of Lead Oxidation Mechanisms in the Volume of Vapor Bubbles

*M. V. Vorivonchik, D. A. Nazarov, D. S. Sinitsyn, N. A. Mosunova, and A. A. Sorokin*

---

## **Heat and Mass Transfer, Properties of Working Bodies and Materials**

Experimental Investigation of Forced Flow Heat-Transfer Enhancement in a Minichannel

*A. V. Belyaev, N. E. Sidel'nikov, E. I. Gareev, and A. V. Dedov*

Optimization of Radiator Design for Immersion Cooling of a Powerful Thyristor

*T. V. Ryabin, G. G. Yankov, V. I. Artemov, and V. V. Ryabin*

Investigations on Thermo-fluid Performance of a Multi-pass Shell-and-Tube Heat Exchanger with a Novel Trapezoidal Deflector-type Baffle Plate

*Md Atiqur Rahman and Sushil Kumar Dhiman*

---

## **Environmental Protection**

Ensuring Technological Indicators for Nitrogen Oxide Emissions during Solid-Fuel Combustion in a High-Power Steam Boiler

*V. B. Prokhorov, V. S. Kirichkov, S. L. Chernov, and M. V. Fomenko*

---

# **Water Treatment and Water Chemistry**

Simulation Modelling of Cycle Chemistry Monitoring of Water  
and Steam Quality at Thermal Power Plants

*O. V. Egoshina and S. K. Lukutina*

---

---

## ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ДЕКАРБОНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ НА БАЗЕ ВНЕДРЕНИЯ НДТ

© 2024 г. П. В. Росляков<sup>a</sup>, \*, А. В. Сергеева<sup>a</sup>, Т. В. Гусева<sup>b</sup>, В. В. Рудомазин<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

<sup>b</sup>Научно-исследовательский институт “Центр экологической промышленной политики”,  
Олимпийский просп., д. 42, г. Мытищи, Московская обл., 141006 Россия

\*e-mail: RoslyakovPV@tpei.ru

Поступила в редакцию 09.04.2024 г.

После доработки 07.05.2024 г.

Принята к публикации 30.05.2024 г.

Тепловая энергетика является одним из главных источников антропогенных эмиссий парниковых газов. Для выполнения обязательств России по снижению выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения по климату планируется в энергетике сфокусировать внимание на разработке и внедрении более чистых технологий использования энергетических топлив, водорода и водородсодержащих смесей, выводе из эксплуатации устаревшего оборудования и ускоренном вводе новых эффективных энергетических установок. В рамках исследования проведена оценка реальных возможностей декарбонизации российской теплоэнергетики путем реализации первоочередных мероприятий, предусмотренных в Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. С этой целью выполнено сравнение углеродоемкости различных технологий получения электрической и тепловой энергии с учетом типа предприятий теплоэнергетики и эффективности энергетических паротурбинных, газотурбинных и парогазовых установок, сжигающих топливо различных видов. Оценены возможности снижения выбросов CO<sub>2</sub> вследствие улучшения качества твердого топлива, перехода с сжигания угля на сжигание природного газа, внедрения парогазовых установок, повышения коэффициента полезного действия энергетических установок, вывода из эксплуатации устаревшего оборудования, а также использования в качестве топлива водородсодержащих газов и чистого водорода.

**Ключевые слова:** парниковые газы, диоксид углерода CO<sub>2</sub>, массовые и удельные выбросы, сжигание органических топлив, наилучшие доступные технологии, раздельная выработка тепловой и электрической энергии, природный газ, водородсодержащие газы, чистый водород

DOI: 10.56304/S0040363624700322

# **Assessment of the Potential for Decarbonization of the Russian Thermal Power Industry Based on Bat Implementation**

**P. V. Roslyakov<sup>a</sup>, \*, A. V. Sergeeva<sup>a</sup>, T. V. Guseva<sup>b</sup>, and V. V. Rudomazin<sup>b</sup>**

*<sup>a</sup>National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia*

*<sup>b</sup>Research Institute Center for Environmental Industrial Policy, Mytishchi, Moscow oblast, 141006 Russia*

*\*e-mail: RoslyakovPV@mpei.ru*

**Abstract**—Thermal energy is one of the main sources of anthropogenic greenhouse gas emissions. To fulfill Russia's obligations to reduce greenhouse gas emissions under the Paris Climate Agreement, it is planned to focus in the energy sector on the development and implementation of cleaner technologies for the use of energy fuels, hydrogen and hydrogen-containing mixtures, the decommissioning of obsolete equipment, and the accelerated introduction of new efficient energy plants. As part of the study, an assessment was made of the real possibilities of decarbonization of the Russian heat and power industry through the implementation of priority measures provided for in the Strategy for the Socio-Economic Development of Russia with Low Greenhouse Gas Emissions until 2050. For this purpose, a comparison was made of the carbon intensity of various technologies for generating electrical and thermal energy, taking into account the type of thermal power engineering enterprises and the efficiency of power steam turbine, gas turbine, and combined-cycle gas plants burning various types of fuel. Possibilities for reducing CO<sub>2</sub> emissions were assessed due to improving the quality of solid fuel, the transition from burning coal to burning natural gas, the introduction of combined-cycle gas plants, increasing the efficiency of power plants, decommissioning obsolete equipment, and the use of hydrogen-containing gases and pure hydrogen as fuel.

**Keywords:** greenhouse gases, carbon dioxide CO<sub>2</sub>, mass and specific emissions, combustion of organic fuels, best available technologies, separate generation of thermal and electrical energy, natural gas, hydrogen-containing gases, pure hydrogen

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,  
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ  
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОДИФИКАЦИЯ 1.5-СТУПЕНЧАТОЙ ОСЕВОЙ ТУРБИНЫ  
ПУТЕМ СОЗДАНИЯ НА СТУПИЦЕ РОТОРА  
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ КАНАВКИ  
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ

© 2024 г. Hayder M. B. Obaida<sup>a</sup>, \*, Aldo Rona<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Power Mechanics Engineering Techniques Department, Engineering Technical College-Baghdad, Middle Technical University, Baghdad, 00964 Iraq

<sup>b</sup>School of Engineering, University of Leicester, LE1 7RH Leicester, United Kingdom

\*e-mail: dr.haydermahdi@mtu.edu.iq

Поступила в редакцию 04.10.2022 г.

После доработки 17.12.2022 г.

Принята к публикации 25.01.2023 г.

Взаимодействие вихрей, образующихся над ступицей осевого канала турбины, приводит к потерям давления и, как следствие, к снижению изоэнтропийного КПД ступени. В данной статье для снижения потерь давления предлагается выполнить на ступице ротора специальную канавку, благодаря которой ветвь подковообразного вихря будет направляться от вогнутой поверхности лопатки на выпуклую поверхность соседней рабочей лопатки. Оптимизация формы этой канавки проведена для 1.5-ступенчатой осевой “Ахенской турбины” с использованием неоднородных рациональных В-сплайнов (NURBS). Эта канавка на торцевой поверхности ступицы ротора проходит от входной кромки рабочей лопатки до ее выходной кромки. Трехмерная стационарная усредненная по Рейнольдсу модель Навье – Стокса  $k-\omega$ -SST 1.5-ступенчатой осесимметричной турбины проверена на соответствие эталонным экспериментальным измерениям, проведенным в Институте реактивного движения и турбомашиностроения при Рейнско-Вестфальском техническом университете г. Ахена (Германия). Для определения параметров торцевой поверхности ступицы, при которых потери давления сводятся к минимуму, успешно применено суррогатное моделирование Кригинга. В предыдущей работе авторов предлагалось выполнить аналогичную канавку на ступице статора. Благодаря модификации ступицы как статора, так и ротора, общий коэффициент потерь давления, прогнозируемый с помощью пакета вычислительной гидродинамики OpenFOAM, снижается на 5.2% при оптимизированных по Кригингу параметрах формы канавок.

**Ключевые слова:** осевая турбина, CFD-моделирование, рабочая лопатка, сопловая лопатка, канавка статора, канавка ротора, ступица, оптимизация, потери давления

**DOI:** 10.56304/S0040363624700279

# Reshaping the Rotor Hub of a 1.5-stage Axial Turbine to Reduce Pressure Losses by a Parametric Groove

Hayder M. B. Obaida<sup>a</sup>, \* and Aldo Rona<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Power Mechanics Engineering Techniques Department, Engineering Technical College-Baghdad,  
Middle Technical University, Baghdad, 00964 Iraq

<sup>b</sup> School of Engineering, University of Leicester, Leicester, LE1 7RH United Kingdom

\*e-mail: dr.haydermahdi@mtu.edu.iq

**Abstract**—The interaction among the vortices that develop over an axial turbine passage hub leads to pressure losses and, consequently, to a decrease in the stage isentropic efficiency. The turbine performs better if flow separation and secondary flows are reduced. To achieve this, this paper explores by computational fluid dynamics the application of rotor hub contouring to a one-and-a-half-stage axial turbine, the “Aachen Turbine”. The pressure side arm of the rotor horseshoe vortex is guided by a groove in the end-wall rotor hub surface, which is defined parametrically using non-uniform rational B-splines (NURBS). This novel rotor hub groove runs from the leading edge of the rotor blade to the trailing edge of the rotor blade. A three-dimensional steady Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS)  $k-\omega$ -SST model of the one-and-a-half-stage turbine with axisymmetric end-walls is validated against reference experimental measurement from the Institute of Jet Propulsion and Turbomachinery at RWTH Aachen in Germany. By contouring the hub of the upstream stator and of the rotor, the overall pressure loss coefficient predicted by openFOAM computational fluid dynamics is reduced by 5.2%, using Kriging optimized groove shape parameters.

**Keywords:** axial turbine, CFD-modeling, stator blade, rotor blade, stator groove, rotor groove, optimization, hub, pressure losses

## ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СХЕМ АЭС С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ ЭНЕРГОУСТАНОВКАМИ НА ОРГАНИЧЕСКОМ ТОПЛИВЕ<sup>1</sup>

© 2024 г. В. О. Киндра\*, И. А. Максимов\*, Д. В. Паторкин\*, И. И. Комаров\*, О. В. Злывко\*

\*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

\*e-mail: kindra.vladimir@yandex.ru

Поступила в редакцию 28.12.2023 г.

После доработки 12.04.2024 г.

Принята к публикации 25.04.2024 г.

Необходимость адаптации мировой промышленности и экономики к ужесточающимся климатическим нормам, а также постоянный рост энергопотребления способствуют развитию технологий безуглеродной электрогенерации. К источникам энергии с практически нулевым уровнем выбросов углекислого газа в атмосферу относят возобновляемую и атомную энергетику, но в связи с недостаточным количеством возобновляемых энергоресурсов вблизи крупных потребителей электроэнергии важнейшую роль в потенциальном переходе к углеродно-нейтральной экономике России играют АЭС. Однако они обладают некоторыми недостатками, в числе которых сравнительно низкие энергетическая эффективность и маневренность, а также высокие удельные капитальные вложения. Одним из способов частичного устранения этих недостатков может стать совместное использование органического и ядерного топлива на атомных электростанциях. Статья посвящена термодинамическому анализу применения на АЭС органического топлива в выносном перегревателе с последующим расширением части пара в высокотемпературной турбине. Предложено схемное решение, позволяющее обеспечить расширенный диапазон изменения нагрузки энергоблока. По результатам термодинамического анализа было установлено, что благодаря внешнему перегреву некоторого объема пара из парогенератора можно увеличить вырабатываемую мощность и эффективность атомного энергоблока: максимальный прирост электрической мощности может составить 338, 382 и 426 МВт, а электрического КПД нетто – 0.73, 1.08 и 1.43% при температурах перегрева пара 560, 600 и 640°C соответственно. Гибридный атомно-углеводородный энергоблок, функционирующий по предложенной схеме, имеет в составе меньшее количество основного оборудования и обладает более широкими, по сравнению с отдельно стоящими АЭС и паротурбинной ТЭС, диапазонами изменения нагрузки: 102.3–132.7, 103.0–136.9 и 103.6–141.2% относительно базовой схемы при температурах перегрева пара 560, 600 и 640°C соответственно.

**Ключевые слова:** атомные электрические станции, тепловая схема, гибридная установка, реакторная установка, выносной пароперегреватель, повышение маневренности, комбинированный цикл, энергоэффективность, низкоуглеродная энергетика

DOI: 10.56304/S0040363624700267

# A Study of Thermal Cycle Circuits of NPPs Combined with Fossil Fueled Power Installations

V. O. Kindra<sup>a,\*</sup>, I. A. Maksimov<sup>a</sup>, D. V. Patorkin<sup>a</sup>, I. I. Komarov<sup>a</sup>, and O. V. Zlyvko<sup>a</sup>

<sup>a</sup> National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

\*e-mail: kindra.vladimir@yandex.ru

**Abstract**—The need to adapt the world's industry and economy to constantly tightening climatic standards, as well as a constant growth of energy consumption, facilitate the development of carbon-free electricity generation technologies. Renewable energy and nuclear power plants are referred to energy sources having almost zero carbon dioxide emissions into the atmosphere. However, in view of an insufficient amount of renewable energy resources near large electricity consumers, NPPs play the most important role in the potential transition to the carbon-free economy of Russia. However, they do have certain drawbacks, such as comparatively low energy efficiency, poor maneuverability, and also high specific capital outlays. Combined use of nuclear and fossil fuel may become one of ways for partially removing these drawbacks. The article addresses a thermodynamic analysis of using fossil fuel at an NPP in an external steam superheater with subsequently expanding a part of the steam in a high-temperature turbine. A process circuit solution is proposed whose use makes it possible to obtain an expanded power unit load adjustment range. It has been shown from thermodynamic analysis results that, by subjecting a certain amount of steam from the steam generator to external superheating, it becomes possible to increase the nuclear power unit's power output and efficiency: the maximal increase in the electric power output can total 338, 382, and 426 MW and that of net electrical efficiency of 0.73, 1.08, and 1.43% at steam superheating temperatures equal to 560, 600, and 640°C, respectively. The hybrid unit employing nuclear and hydrocarbon fuel that operates according to the proposed process cycle circuit includes a smaller amount of main equipment and features wider load adjustment ranges in comparison with standalone NPP and steam turbine thermal power plant: 102.3–132.7, 103.0–136.9, and 103.6–141.2% with respect to the reference process cycle circuit at steam superheating temperatures equal to 560, 600, and 640°C, respectively.

**Keywords:** nuclear power plants, thermal cycle circuit, hybrid installation, reactor plant, external steam superheater, maneuverability enhancement, combined cycle, energy efficiency, low-carbon energy

## АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ОКИСЛЕНИЯ СВИНЦА В ОБЪЕМЕ ПАРОВЫХ ПУЗЫРЬКОВ<sup>1</sup>

© 2024 г. М. В. Воривончик<sup>a</sup>, \*, Д. А. Назаров<sup>a</sup>,  
Д. С. Синицын<sup>a</sup>, Н. А. Мосунова<sup>a</sup>, А. А. Сорокин<sup>a, b, \*\*</sup>

<sup>a</sup>Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН,  
Большая Тульская ул., д. 52, Москва, 115191 Россия

<sup>b</sup>Объединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., д. 13, стр. 2, Москва, 125412 Россия

\*e-mail: vorivonchik.mv@ibrae.ac.ru

\*\*e-mail: sorokin@ibrae.ac.ru

Поступила в редакцию 22.02.2024 г.

После доработки 01.05.2024 г.

Принята к публикации 30.05.2024 г.

Представлена кинетическая модель окисления паров свинца в объеме парового пузырька с образованием оксида свинца и водорода и их последующим растворением в объеме расплава свинца. Модель реализована в приближении однородного распределения реагентов и продуктов реакции окисления в объеме пузырька. Получено аналитическое решение для стационарного режима окисления. Показано, что паровые пузырьки в объеме расплава свинца представляют собой своеобразные химические “микрореакторы”, генерирующие оксид свинца и водород, которые затем растворяются в объеме расплава. Однако для I контура реакторов на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем такой механизм образования водорода не представляет никакой угрозы в плане накопления водорода и взрывоопасности ввиду существенно низкой интенсивности источника образования водорода. Представлены результаты оценок конверсии воды в водород, выполненных с использованием гомогенной кинетической модели для взаимодействия паров воды с парами свинца в объеме паровых пузырьков. Модель включает в себя механизмы испарения свинца в объем пузырька, окисление паров свинца при взаимодействии с парами воды в объеме пузырька и растворение продуктов реакции в расплаве свинца, окружающем пузырек. Еще один важный результат равновесных термодинамических расчетов связан с возможным изменением состава оксидов железа в расплаве после инъекции воды из течи парогенератора в расплав. Попадание воды в расплав свинца может изменить состав оксидов железа, увеличив долю гематита и уменьшив долю магнетита. Это может привести к изменению состава защитной оксидной пленки на поверхности конструкционных сталей и сделать ее более хрупкой.

**Ключевые слова:** свинцовый теплоноситель, парогенератор, пузырьки пара, испарение, диффузия, окисление, оксид свинца, водород, растворение, растворенное железо, инжектированная вода, газовая среда, оксидная пленка

DOI: 10.56304/S0040363624700310

# An Analysis of Lead Oxidation Mechanisms in the Volume of Vapor Bubbles

M. V. Vorivonchik<sup>a, \*</sup>, D. A. Nazarov<sup>a</sup>, D. S. Sinitsyn<sup>a</sup>, N. A. Mosunova<sup>a</sup>, and A. A. Sorokin<sup>a, b, \*\*</sup>

<sup>a</sup> Nuclear Safety Institute, Russian Academy of Sciences (IBRAE RAS), Moscow, 115191 Russia

<sup>b</sup> Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences (JIHT RAS), Moscow, 125412 Russia

\*e-mail: vorivonchik.mv@ibrae.ac.ru

\*\*e-mail: sorokin@ibrae.ac.ru

**Abstract**—The article presents a kinetic model describing the lead vapor oxidation in the vapor bubble volume to produce lead oxide and hydrogen with their subsequent dissolution in the lead melt volume. The model is implemented in the approximation of homogeneous distribution of reagents and oxidation reaction products in the bubble volume. An analytical solution for stationary oxidation conditions is obtained. It is shown that vapor bubbles in the lead melt volume are a sort of chemical “microreactors” producing lead oxide and hydrogen, which subsequently dissolve in the melt volume. However, such hydrogen generation mechanism does not pose any threat for the primary coolant circuit of fast lead cooled reactors in terms of hydrogen accumulation and explosion hazard in view of essentially low intensity of the hydrogen generation source. The article presents the results of water to hydrogen conversion assessments carried out with the use of a homogeneous kinetic model for interaction of water vapor with lead vapor in the vapor bubble volume. The model incorporates mechanisms governing lead evaporation into the bubble volume, oxidation of lead vapor as it interacts with water vapor in the bubble volume, and dissolution of reaction products in the lead melt surrounding the bubble. One more important result of equilibrium thermodynamic computations is connected with a possible change in the composition of iron oxides in the melt after the injection of water from the steam generator leak into the melt. The ingress of water into the lead melt may cause a change in the composition of iron oxides, thereby increasing the fraction of hematite and decreasing the fraction of magnetite. This may entail a change in the composition of the protective oxide film on the structural steel surface to make it more brittle.

**Keywords:** lead coolant, steam generator, vapor bubbles, evaporation, diffusion, oxidation, lead oxide, hydrogen, dissolution, dissolved iron, injected water, gaseous medium, oxide film

---

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,  
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

---

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ  
ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ ТЕЧЕНИИ В МИНИ-КАНАЛЕ<sup>1</sup>

© 2024 г. А. В. Беляев<sup>a</sup>, \*, Н. Е. Сидельников<sup>a</sup>, Э. И. Гареев<sup>a</sup>, А. В. Дедов<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

\*e-mail: BeliayevAVL@mpei.ru

Поступила в редакцию 16.04.2024 г.

После доработки 24.04.2024 г.

Принята к публикации 25.04.2024 г.

Приведены результаты исследования интенсификации теплообмена с повышением критического теплового потока в мини-канале благодаря модификации поверхности его внутренней стенки. Актуальность исследований обусловлена возрастающей потребностью в разработке компактных и энергоэффективных теплообменных устройств на основе мини-каналов для высокотехнологичных отраслей промышленности. Активно исследуется применение каналов малого диаметра в системах, где в качестве теплоносителя могут использоваться различные диэлектрические жидкости и хладоны при умеренных и высоких приведенных давлениях. Экспериментальные исследования выполнены в обогреваемом вертикальном мини-канале. Модификация стенки осуществлялась методом накатки, который ранее не использовался в каналах малого диаметра. Эксперименты проводились при вынужденном течении фреона R125 при высоких приведенных давлениях 0.43 и 0.56 в диапазоне массовых скоростей 200–1200 кг/(м<sup>2</sup> · с), наиболее востребованном в мини-канальных теплообменниках. Исследовались режимы теплоотдачи при конвекции и кипении. Представлены описания экспериментального стенда, метода модификации внутренней стенки мини-канала, приведены опытные данные о коэффициенте теплоотдачи при конвекции и кипении, критических тепловых потоках и потерях давления. Выполнено сравнение данных о теплоотдаче с результатами, полученными ранее при модификации внутренней поверхности путем воздействия лазерных импульсов на внешнюю стенку. Установлено, что конвективный коэффициент теплоотдачи в мини-канале с накаткой значительно увеличивается по сравнению с таковым в гладком мини-канале. Значения конвективного коэффициента теплоотдачи, полученные для труб большого диаметра с накаткой, сопоставлены с данными расчета по эмпирическим формулам.

**Ключевые слова:** интенсификация теплообмена, мини-каналы, модифицированная поверхность теплообмена, накатка, приведенные давления, критический тепловой поток, фреон R125, воздействие лазерных импульсов

**DOI:** 10.56304/S0040363624700243

# **Experimental Investigation of Forced Flow Heat-Transfer Enhancement in a Minichannel**

**A. V. Belyaev<sup>a</sup>, \*, N. E. Sidel'nikov<sup>a</sup>, E. I. Gareev<sup>a</sup>, and A. V. Dedov<sup>a</sup>**

*<sup>a</sup> National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia*

*\*e-mail: BeliayevAVL@mpei.ru*

**Abstract**—The results of the investigation into heat-transfer enhancement at increasing critical heat flux due to modification of a wall's inner surface are presented. The greater need for new, compact, and energy-efficient heat exchangers on the basis of minichannels for high-tech industries makes this investigation urgent. The potential for application of small diameter channels in systems where various dielectric liquids or freons at moderate and high reduced pressures can be used as a coolant is being actively investigated today. The experiments were performed in a heated vertical minichannel. The wall was modified by the rolling method, which has not yet been used in small diameter channels. The experiments were performed with a forced flow of R125 refrigerant at high reduced pressures of 0.43 and 0.56 in the range of mass flowrates from 200 to 1200 kg/(m<sup>2</sup> s), which is the most applicable range for minichannel heat exchangers. Heat transfer during forced convection and flow boiling was studied. The experimental setup and the minichannel inner wall modification method are described. Experimental data on forced convection and flow boiling heat-transfer coefficients, critical heat fluxes, and pressure drops are presented. The heat-transfer data were compared with the results obtained previously with the inner surface modified by the action of laser pulses on the outer wall. The convective heat-transfer coefficient in a minichannel with the inner surface modified by rolling was found to be much greater than that in a smooth channel. The obtained convective heat-transfer coefficients are compared with the predictions by empirical formulas derived for large-diameter pipes with the wall surface modified by rolling.

**Keywords:** heat-transfer enhancement, minichannels, modified heat-transfer surface, rolling, reduced pressures, critical heat flux, R125 refrigerant, impact of laser pulses

---

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,  
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

---

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ РАДИАТОРА  
ДЛЯ ИММЕРСИОННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ МОЩНОГО ТИРИСТОРА<sup>1</sup>

© 2024 г. Т. В. Рябин<sup>a</sup>, Г. Г. Яньков<sup>b</sup>, \*, В. И. Артемов<sup>b</sup>, В. В. Рябин<sup>a</sup>

<sup>a</sup>ООО “КриоЭнергоСистемы”, Чистопрудный б-р, д. 5, Москва, 101000 Россия

<sup>b</sup>Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

\*e-mail: yankovgg@mail.ru

Поступила в редакцию 21.04.2024 г.

После доработки 05.05.2024 г.

Принята к публикации 30.05.2024 г.

Проведено численное моделирование теплового состояния тиристора Т283-1600 с различными радиаторами, на поверхности которых происходит кипение жидкого диэлектрика “3М Novec 649”. Расчеты выполнены в среде “in-house” CFD-кода ANES. Коэффициенты теплоотдачи при пузырьковом и переходном кипении, а также критические плотности теплового потока вычислялись по формулам В.В. Ягова. Изменение режима кипения с пузырькового на переходный осуществлялось при равенстве плотностей тепловых потоков, рассчитанных по соответствующим формулам, – примерно 110 кВт/м<sup>2</sup>, что на 17% ниже критической плотности теплового потока, предсываемого формулой В.В. Ягова для технически гладких поверхностей. Это привело к несколько завышенным расчетным температурам радиаторов на фрагментах поверхности с переходным режимом кипения по сравнению с температурами при пузырьковом кипении на всей поверхности охлаждения. Доля площади поверхности, охваченной переходным режимом кипения, не превышала 3.2% общей площади радиатора. Были исследованы различные формы радиаторов: в виде ребер из нескольких дисков и прямоугольных параллелепипедов с вертикальными щелевыми каналами. При этом варьировались геометрические параметры ребер и каналов, их количество и габариты радиаторов. В результате численной оптимизации была определена конструкция радиатора, отвечающая требуемым условиям по максимальной температуре тиристора на поверхности контакта с радиатором. Для валидации результатов численного моделирования была создана экспериментальная установка, содержащая сборку тиристоров с радиаторами, погруженную в диэлектрик “3М Novec 649”. В штатном режиме работы измерение температуры одного из радиаторов вблизи контакта с тиристором показало хорошее соответствие результатам численного моделирования.

**Ключевые слова:** иммерсионное охлаждение, мощный тиристор, теплоноситель-диэлектрик, пузырьковый и переходный режимы кипения, оптимизация конструкции радиатора, оребренный цилиндр, тепловые поля

**DOI:** 10.56304/S0040363624700309

# Optimization of Radiator Design for Immersion Cooling of a Powerful Thyristor

T. V. Ryabin<sup>a</sup>, G. G. Yankov<sup>b,\*</sup>, V. I. Artemov<sup>b</sup>, and V. V. Ryabin<sup>a</sup>

<sup>a</sup> *OOO CryoEnergoSystems, Moscow, 101000 Russia*

<sup>b</sup> *National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia*

\*e-mail: [yankovgg@mail.ru](mailto:yankovgg@mail.ru)

**Abstract**—Numerical modeling of the thermal state of the T283-1600 thyristor with various radiators, on the surface of which boiling of the 3M Novec 649 liquid dielectric occurs, was carried out. Calculations were performed in the “in-house” environment of the ANES CFD code. Heat-transfer coefficients for nucleate and transition boiling, as well as critical heat flux densities, were calculated using the formulas of V.V. Yagova. The change in boiling mode from nucleate to transition was carried out with equal heat flux densities calculated using the corresponding formulas: approximately  $110 \text{ kW/m}^2$ , which is 17% lower than the critical heat flux density predicted by Yagova’s formula for technically smooth surfaces. This led to slightly higher calculated temperatures of radiators on surface fragments with a transient boiling regime compared to temperatures during nucleate boiling over the entire cooling surface. The proportion of the surface area covered by the transition boiling regime did not exceed 3.2% of the total radiator area. Various forms of radiators were studied: in the form of fins from several disks and rectangular parallelepipeds with vertical slotted channels. At the same time, the geometric parameters of the fins and channels and their number and dimensions of the radiators were varied. As a result of numerical optimization, a radiator design was determined that meets the required conditions for the maximum temperature of the resistor on the surface of contact with the radiator. To validate the results of numerical modeling, an experimental setup was created containing an assembly of thyristors with radiators immersed in a 3M Novec 649 dielectric. In normal operation, measuring the temperature of one of the radiators near the contact with the thyristor showed good agreement with the results of numerical simulation.

**Keywords:** immersion cooling, powerful thyristor, dielectric coolant, nucleate and transient boiling modes, optimization of radiator design, finned cylinder, thermal fields

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
КОЖУХОТРУБНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА С НОВЫЙ  
ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ-ДЕФЛЕКТОРОМ

© 2024 г. Md Atiqur Rahman<sup>a</sup>, Sushil Kumar Dhiman<sup>b</sup>, \*

<sup>a</sup>*Department of Mechanical Engineering, Vignan's Foundation for Science Technology and Research, Guntur, Andhra Pradesh, 522213 India*

<sup>b</sup>*Department of Mechanical Engineering, Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi, 835215 India*

\*e-mail: skdhiman@bitmesra.ac.in

Поступила в редакцию 04.01.2023 г.

После доработки 23.03.2023 г.

Принята к публикации 30.03.2023 г.

Экспериментально исследована новая конструкция трубчатого теплообменника с увеличенной скоростью теплопередачи вследствие создания вихревого потока воздуха, проходящего через нагреваемые трубы. Основу новой конструкции составляли круглые перегородки, снабженные трапециевидными воздушными дефлекторами с различными углами наклона. Расположение труб не менялось на протяжении всего эксперимента и соответствовало направлению продольного воздушного потока. Тепловой поток на поверхности труб поддерживался постоянным. На каждой перегородке были установлены четыре дефлектора с одинаковыми углами наклона  $\alpha$  (углы, образованные отражателем с плоскостью перегородки). Они создавали завихрение воздуха внутри круглого канала, в котором размещались нагреваемые трубы, что увеличивало турбулентность потока воздуха и, следовательно, скорость передачи тепла от поверхности. Перегородки были расположены на равном расстоянии одна от другой с безразмерным шагом  $PR$  (от англ. pitch ratio – безразмерный зазор между соседними перегородками), который менялся в каждом эксперименте ( $PR = 0.6, 0.8, 1.0, 1.2$ ). Опыты проводились в диапазоне чисел Рейнольдса  $Re$  от 93 500 до 160 500. Изучено влияние расстояния между перегородками и углов наклона дефлекторов на эффективность аппарата. Исследования показали, что рабочие характеристики теплообменника с дефлекторными перегородками (deflector baffle plates – DBP), угол наклона которых составляет  $50^\circ$ , а  $PR$  равен 1.2, улучшились в среднем на 25.1% по сравнению с теплообменником с сегментными перегородками (segmental baffle plates – SBP), испытания которого проводились в аналогичных условиях.

**Ключевые слова:** характеристики теплоносителя, сопротивление потоку, вихревой поток, рециркуляция, трапециевидный дефлектор, угол наклона

**DOI:** 10.56304/S0040363624700292

# Investigations on Thermo-fluid Performance of a Multi-pass Shell-and-Tube Heat Exchanger with a Novel Trapezoidal Deflector-type Baffle Plate

Md Atiqur Rahman<sup>a</sup> and Sushil Kumar Dhiman<sup>b,\*</sup>

<sup>a</sup> Department of Mechanical Engineering, Vignan's Foundation for Science Technology and Research, Guntur, Andhra Pradesh, 522213 India

<sup>b</sup> Department of Mechanical Engineering, Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi, 835215 India

\*e-mail: skdhiman@bitmesra.ac.in

**Abstract**—An axial flow tubular heat exchanger has been experimentally investigated to augment the heat transfer rate with a novel swirl flow of air past the heated tubes. The novel design has been made on the circular baffle plates provided with trapezoidal air deflectors of various inclination angles  $\alpha$ , which is the angle made by the deflector surface with baffle plane. The arrangement of tubes, which were supported on baffle plates, was kept the same throughout the experiment analogy with the peripheral longitudinal air flow directed on it. All the tubes were maintained at constant heat flux condition over the entire surface. There were four deflectors developed on each of the baffle plate each deflector with equal inclination angle which generates air swirls inside the circular duct carrying the heated tubes that increase air side turbulence and hence the surface heat transfer rate. For every Re the baffle plates were placed equidistant from each other at different pitch ratios ( $PR = 0.6, 0.8, 1.0, \text{ and } 1.2$ ). The Reynolds number Re was kept in the range of 93500–160500. The effect of pitch ratios and the inclination angles on the thermo-fluid performance of the heat exchanger has been studied. The investigations reveal an average improvement of 25.1% in the thermo-fluid performance for a heat exchanger provided with the deflector baffle plates (DBP) having an inclination angle of 50° and a pitch ratio of 1.2 compared to that of a heat exchanger with a segmental baffle plate (SBP) tested under similar conditions of operation.

**Keywords:** thermo-fluid performance, flow resistance, swirl flow, re-circulation, trapezoidal deflector, inclination angle

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ПО ВЫБРОСАМ ОКСИДОВ АЗОТА  
ПРИ СЖИГАНИИ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА  
В ПАРОВОМ КОТЛЕ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ<sup>1</sup>**

© 2024 г. В. Б. Прохоров<sup>a</sup>, \*, В. С. Киричков<sup>a</sup>, С. Л. Чернов<sup>a</sup>, М. В. Фоменко<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

\*e-mail: prokhorovvb@mail.ru

Поступила в редакцию 09.04.2024 г.

После доработки 02.05.2024 г.

Принята к публикации 30.05.2024 г.

Продукты сжигания органического топлива являются одними из основных источников загрязнения атмосферного воздуха. При сжигании органического топлива в атмосферу поступают такие загрязняющие вещества, вредные для здоровья людей, как оксиды азота и серы, летучая зола с частицами несгоревшего топлива, оксиды углерода, полициклические ароматические углеводороды, оксиды металлов. Наибольшими выбросами загрязняющих веществ в атмосферу сопровождается сжигание твердого топлива. В 2014 г. произошли значительные изменения в природоохранном законодательстве РФ, которые обязывают энергетические предприятия выполнять не только санитарно-гигиенические нормативы, но и технические и технологические. Для поддержания технологических показателей по удельным выбросам  $\text{NO}_x$  на котельном оборудовании на нормативном уровне необходимо будет применять в полном объеме первичные методы подавления образования оксидов азота, использовать малотоксичные горелки и схемы сжигания топлива, а в некоторых случаях потребуется дорогостоящая очистка газов от  $\text{NO}_x$ . На основании статистических данных в качестве прототипа для исследований выбран котел БКЗ-420-140 (Е-420-140). При работе котлов БКЗ-420-140 в заводском исполнении с применением вихревых горелок при сжигании бурого угля концентрация оксидов азота в дымовых газах составляет более 800 мг/м<sup>3</sup>, что существенно превышает действующие нормативы. В целях снижения выбросов оксидов азота при обеспечении высокой эффективности работы котельного оборудования для этого котла предложена схема сжигания твердых топлив с использованием прямоточных горелок и сопл. Показано, что при реализации разработанной схемы сжигания твердого топлива с применением прямоточных горелок и сопл на котлах БКЗ-420-140 можно будет повысить экономическую и экологическую эффективность их работы.

**Ключевые слова:** прямоточные горелки и сопла, технологические показатели, оксиды азота, численное моделирование, физическое моделирование, механический недожог, факельное сжигание угольной пыли

**DOI:** 10.56304/S0040363624700280

# **Ensuring Technological Indicators for Nitrogen Oxide Emissions during Solid-Fuel Combustion in a High-Power Steam Boiler**

**V. B. Prokhorov<sup>a</sup>, \*, V. S. Kirichkov<sup>a</sup>, S. L. Chernov<sup>a</sup>, and M. V. Fomenko<sup>a</sup>**

*<sup>a</sup>National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia*

*\*e-mail: prokhorovvb@mail.ru*

**Abstract**—Organic fuel combustion products are one of the main sources of air pollution. When burning fossil fuels, pollutants harmful to human health, such as nitrogen and sulfur oxides, fly ash with particles of unburned fuel, carbon oxides, polycyclic aromatic hydrocarbons, and metal oxides, are released into the atmosphere. The largest emissions of pollutants into the atmosphere are accompanied by the combustion of solid fuels. In 2014, significant changes took place in the environmental legislation of the Russian Federation [1], which oblige energy enterprises to comply not only with sanitary and hygienic standards but also with technical and technological standards. To maintain technological indicators for specific  $\text{NO}_x$  emissions on boiler equipment at the regulatory level, it will be necessary to fully apply primary methods for suppressing the formation of nitrogen oxides, use low-toxic burners and fuel combustion schemes, and, in some cases, expensive gas purification from  $\text{NO}_x$  will be required. Based on statistical data, the BKZ-420-140 (E-420-140) boiler was selected as a prototype for research. When BKZ-420-140 boilers in the factory version operate using vortex burners when burning brown coal, the concentration of nitrogen oxides in the flue gases is more than  $800 \text{ mg/m}^3$ , which significantly exceeds current standards. In order to reduce emissions of nitrogen oxides while ensuring high operating efficiency of boiler equipment, a solid-fuel combustion scheme using direct-flow burners and nozzles has been proposed for this boiler. It is shown that it will be possible to increase the economic and environmental efficiency of BKZ-420-140 boilers' operation by implementing the developed solid-fuel combustion scheme using direct-flow burners and nozzles on them.

**Keywords:** direct-flow burners and nozzles, technological indicators, nitrogen oxides, numerical modeling, physical modeling, mechanical underburning, flaring of coal dust

ВОДОПОДГОТОВКА  
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  
КАЧЕСТВА ВОДЫ И ПАРА НА ТЭС<sup>1</sup>

© 2024 г. О. В. Егошина<sup>а</sup>, \*, С. К. Лукутина<sup>а</sup>

<sup>а</sup>Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

\*e-mail: yegoshinaov@mpei.ru

Поступила в редакцию 05.12.2023 г.

После доработки 05.04.2024 г.

Принята к публикации 25.04.2024 г.

Системы химико-технологического мониторинга предназначены для оперативного комплексного автоматизированного контроля, анализа, диагностики и прогнозирования водно-химического режима энергетического оборудования во всех режимах его работы, включая пуски и остановы, а также для дистанционного автоматизированного управления одним или несколькими технологическими процессами в обслуживаемом технологическом объекте. Сформулированы основные требования к системам химико-технологического мониторинга водно-химического режима. Разработаны и исследованы математические модели, базирующиеся на материальном балансе, ионном составе теплоносителя и рекуррентных нейронных сетях, позволяющие прогнозировать концентрации примесей по тракту энергоблока для предотвращения нарушения водно-химического режима на начальном этапе. Разработан алгоритм оперативной оценки качества, основанный на безразмерных коэффициентах, которые позволяют предоставить объективную информацию о состоянии водно-химического режима, выявить нарушения, которые влияют на водно-химический режим. Имитационная модель с пользовательским интерфейсом разработана на основе набора алгоритмов с учетом требований, предъявляемых к системам химико-технологического мониторинга: визуализация, интерактивность, отчетность, настройка, масштабируемость, непрерывность и простота. Модель облегчает работу оперативного персонала электростанций в части принятия решений и недопущения нарушений водно-химического режима энергоблока, позволяет контролировать технологические параметры энергоблока в реальном времени, анализировать статистические данные, прогнозировать параметры на основе алгоритмов материального баланса, ионных равновесий и нейронных сетей. Составлено руководство для пользователя, которое поможет адаптироваться в интерфейсе программы. В руководстве имеется краткое описание структуры системы: информационных, диагностических функций, основных элементов мнемосхемы и набора управляющих кнопок.

**Ключевые слова:** тепловая электростанция, энергоблок, водно-химический режим, система химико-технологического мониторинга, прогнозирование, диагностика, качество воды и пара, концентрации примесей, насыщенный пар, индекс качества

**DOI:** 10.56304/S0040363624700255

# **Simulation Modelling of Cycle Chemistry Monitoring of Water and Steam Quality at Thermal Power Plants**

**O. V. Egoshina<sup>a</sup>, \* and S. K. Lukutina<sup>a</sup>**

<sup>a</sup>*National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia*

\*e-mail: [yegoshinaov@mpei.ru](mailto:yegoshinaov@mpei.ru)

**Abstract**—Cycle chemistry monitoring systems are intended for online comprehensive automatic monitoring, analysis, diagnostics, and prediction of the water chemistry in power equipment in all regimes of its operation, including startups and shutdowns, as well as for remote automatic control of one or several processes in the serviced process facility. Basic requirements for cycle chemistry monitoring systems are formulated. Mathematical models, which are based on the material balance, ionic composition of the coolant, and recurrent neural networks, have been developed and studied. They enable us to predict the concentration of impurities along the power unit's path to prevent failures of the water chemistry. An algorithm has been developed for online quality assessment, based on dimensionless coefficients that provide fair information on the water-chemistry conditions and help to detect failures affecting the water chemistry. A simulation model with a user interface has been developed based on a set of algorithms considering the requirements for cycle chemistry monitoring systems, such as visualization, interactivity, reporting, customization, scalability, continuity, and simplicity. The model facilitates the activities performed by the operational personnel of power plants as to decision-making and prevention of failures of the water chemistry of the power unit, enables us to monitor the process parameters of the power unit in real time, analyze statistical data, predict parameters using algorithms on the basis of the material balance, ionic equilibriums, and neural networks. A user manual has been prepared to help one to understand the program interface. The manual contains a brief description of the system structure, including information and diagnostic functions, basic elements of the mnemonic diagram, and a set of control buttons.

**Keywords:** thermal power plant, power unit, water chemistry, cycle water-chemistry monitoring system, prediction, diagnostics, water and steam quality, concentration of impurities, saturated steam, quality index