

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 12, 2024

С Днем энергетика, дорогие читатели!

Общие вопросы энергетики

Безуглеродный мир: возможно ли достижение глобальной климатической нейтральности

В. В. Клименко, А. В. Клименко, А. Г. Терешин, О. В. Микушина 3

Возобновляемые источники энергии, гидроэнергетика

Поглощение углекислого газа микроводорослями: анализ технологий и энергетических затрат

*С. В. Киселёва, Н. И. Чернова, М. С. Власкин, А. В. Григоренко,
Е. А. Чунжук, С. Я. Маланий, Е. А. Бакуменко, Т. В. Росицкая* 17

Расчет и формирование проточной части гидропаровой турбины со спиралеобразными соплами

Б. А. Шифрин, О. О. Мильман, А. С. Голдин, В. Б. Перов 30

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Теплообмен внутри горизонтальной трубы на начальном участке при полной конденсации пара фреона R142b

*О. О. Мильман, Г. Г. Яньков, А. В. Кондратьев, А. В. Птахин,
В. С. Крылов, В. Б. Перов, А. А. Жинов, А. Ю. Картуесова* 43

Численная модель реактора гетерогенного пиролиза метана

Л. Б. Директор, В. А. Синельщиков 51

Исследование влияния числа Прандтля на теплообмен при течении жидкого металла в круглой трубе при постоянном числе Пекле

Д. А. Огнерубов, Я. И. Листратов 61

Атомные электростанции

Верификация и валидация модуля HEFEST-FR интегрального кода ЕВКЛИД/V2

*С. В. Цаун, А. А. Бутов, И. А. Климонов, Е. В. Моисеенко,
Н. А. Мосунова, В. Ф. Стрижов, Э. В. Усов, В. И. Чухно* 70

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Результаты реализации технологии комплексной очистки огнестойких масел

Р. В. Акулеч, Н. В. Аржиновская 82

Contents

Vol. 71, No. 12, 2024

General Energy Issues

Zero Carbon World: Is It Possible to Achieve Global Climate Neutrality?

V. V. Klimenko, A. V. Klimenko, A. G. Tereshin, and O. B. Mikushina

Renewable Energy Sources, Hydropower

Carbon Dioxide Absorption by Microalgae: Analysis of Technologies and Energy Costs

*S. V. Kiseleva, N. I. Chernova, M. S. Vlaskin, A. V. Grigorenko,
E. A. Chunzhuk, S. Ya. Malaniy, E. A. Bakumenko, and T. V. Rositskaya*

Design Calculation and Shaping of the Hydro-Steam Turbine Flow Path with Helical Nozzles

B. A. Shifrin, O. O. Mil'man, A. S. Goldin, and V. B. Perov

Heat and Mass Transfer, Properties of Working Fluid And Materials

Heat Exchange Inside a Horizontal Pipe at the Initial Section
with Complete Condensation of R142b Freon Vapor

*O. O. Milman, G. G. Yankov, A. V. Kondratiev, A. V. Ptakhin,
V. S. Krylov, V. B. Perov, A. A. Zhinov, and A. Yu. Kartuesova*

Numerical Model of a Heterogeneous Pyrolysis Reactor of Methane

L. B. Direktor and V. A. Sinelshchikov

An Investigation into the Effect of Prandtl Number on Heat Transfer
in a Liquid Metal Flow in a Round Tube at a Constant Peclet Number

D. A. Ognerubov and Ya. I. Listratov

Nuclear Power Plants

Verification and Validation of the EUCLID/V2 Integrated Code's HEFEST-FR Module

*S. V. Tsaun, A. A. Butov, I. A. Klimonov, E. V. Moiseenko,
N. A. Mosunova, V. F. Strizhov, E. V. Usov, and V. I. Chukhno*

Steam Turbine, Gas Turbine, Combined-Cycle Gas Plants and Their Auxiliary Equipment

Implementation Results for the Technology of Comprehensive Purification of Fire-Resistant Oils

R. V. Akulich and N. V. Arzhinovskaya

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
ЭНЕРГЕТИКИ

**БЕЗУГЛЕРОДНЫЙ МИР: ВОЗМОЖНО ЛИ ДОСТИЖЕНИЕ
ГЛОБАЛЬНОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ¹**

© 2024 г. В. В. Клименко^{a, b, c, d, *}, А. В. Клименко^b, А. Г. Терешин^{a, b, d}, О. В. Микушина^c

^aНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, стр. 1, Москва, 111250 Россия

^bНациональный исследовательский технологический университет МИСиС, Ленинский просп., д. 4, стр. 1, Москва,
119049 Россия

^cИнститут энергетических исследований РАН, Нагорная ул., д. 31, корп. 2, Москва, 117186 Россия

^dИнститут географии РАН, Старомонетный пер., д. 29, Москва, 119017 Россия

*e-mail: nilgpe@mpei.ru

Поступила в редакцию 24.07.2024 г.

После доработки 13.08.2024 г.

Принята к публикации 29.08.2024 г.

Исследованы перспективы достижения углеродной нейтральности экономически развитыми странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и прочими странами. Выполнен анализ структуры энергетики и землепользования в этих странах. Разработаны сценарные оценки динамики изменения углеродных показателей экономик исследуемых стран, проведено сопоставление с прогнозами ведущих мировых энергетических агентств. Показано, что при существующих темпах декарбонизации и развития индустрии улавливания и хранения углерода (CCS – от англ. carbon capture and storage) в странах обеих групп невозможно выполнить принятые ими обязательства по достижению климатической нейтральности в 2050–2070 гг. – эта цель не может быть достигнута ранее конца текущего столетия. Центральной проблемой в достижении климатической нейтральности становится быстрое и масштабное внедрение технологий CCS во всех их возможных проявлениях. С использованием комплекса моделей глобальной климатической системы выполнены расчеты среднеглобальной температуры (СГТ) для предложенных сценариев, проведено сравнение их результатов с другими работами. Несмотря на то что изменения климата занимают едва ли не лидирующее место в мировой повестке, действительные результаты усилий в этой области далеки от декларируемых и сдержать потепление в пределах 1.5°C сейчас уже невозможно. Ключевой задачей становится максимальное сокращение времени пребывания глобальной климатической системы в опасной запредельной зоне (выше 1.5°C), что потребует создания мировой экономики с отрицательной эмиссией парниковых газов (ПГ).

Ключевые слова: мировая энергетика, эмиссия и поглощение парниковых газов, углеродная нейтральность, сценарии, модельные расчеты, среднеглобальная температура, универсальная климатическая модель, землепользование, лесное хозяйство

DOI: 10.56304/S0040363624700528

Zero Carbon World: Is It Possible to Achieve Global Climate Neutrality?

V. V. Klimenko^{a, b, c, d, *}, A. V. Klimenko^b, A. G. Tereshin^{a, b, d}, and O. B. Mikushina^c

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute (NRU MPEI), Moscow, 111250 Russia

^b National University of Science and Technology MISIS, Moscow, 119049 Russia

^c Energy Research Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117186 Russia

^d Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Moscow, 119017 Russia

*e-mail: nilgpe@mpei.ru

Abstract—The prospects for achieving carbon neutrality in economically developed countries that are members of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and other countries are examined. An analysis of the energy and land use structure in these countries was carried out. Scenario assessments of the dynamics of changes in carbon indicators of the economies of the countries under study have been developed, and a comparison has been made with forecasts from leading global energy agencies. It has been shown that, at the current rate of decarbonization and development of the carbon capture and storage (CCS) industry, it is impossible for countries in both groups to fulfill their commitments to achieve climate neutrality in 2050–2070; this goal cannot be achieved before the end of this century. The central challenge in achieving climate neutrality is the rapid and large-scale implementation of CCS technologies in all their possible manifestations. Using a set of global climate system models, calculations of the global average temperature (GAT) were performed for the proposed scenarios, and their results were compared with other works. Despite the fact that climate change occupies almost a leading place on the global agenda, the actual results of efforts in this area are far from those declared, and it is now impossible to contain warming to within 1.5°C. The key task is to minimize the time the global climate system remains in the dangerous extreme zone (above 1.5°C), which will require the creation of a global economy with negative greenhouse gas (GHG) emissions.

Keywords: global energy, greenhouse gas emissions and absorption, carbon neutrality, scenarios, model calculations, global average temperature, universal climate model, land use, forestry

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
ЭНЕРГИИ, ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

**ПОГЛОЩЕНИЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА МИКРОВОДОРОСЛЯМИ:
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ¹**

© 2024 г. С. В. Киселёва^{a, b, *}, Н. И. Чернова^{a, b}, М. С. Власкин^{a, c}, А. В. Григоренко^a,
Е. А. Чунжук^{a, b}, С. Я. Маланий^d, Е. А. Бакуменко^d, Т. В. Росицкая^d

^aОбъединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., д. 13, стр. 2, Москва, 125412 Россия

^bМГУ им. М.В. Ломоносова, Ленинские горы, д. 1, Москва, 119991 Россия

^cРоссийский университет дружбы народов, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, Москва, 117198 Россия

^d“Лукойл-Инжиниринг”, Покровский бульвар, д. 3, стр. 1, Москва, 109028 Россия

*e-mail: k_sophia_v@mail.ru

Поступила в редакцию 08.05.2024 г.

После доработки 27.06.2024 г.

Принята к публикации 04.07.2024 г.

Сокращение выбросов парниковых газов остается актуальной темой фундаментальных и прикладных научных исследований, в том числе в части анализа разработанных и применяемых технологий улавливания CO₂. Основное внимание уделяется методам захоронения углекислого газа в устойчивых геологических формациях, абсорбции, фильтрации и т.п. Поглощение углекислого газа в процессе фотосинтеза обычно связывают с наземной биотой, хотя у водных организмов продуктивность фотосинтеза более высокая. Использование микроводорослей как фотосинтезирующих агентов определяется, в основном, их ценностью для получения высококачественных пищевых и кормовых добавок, фармацевтических продуктов, биотоплива, однако важно рассмотреть их эффективность и в попутном поглощении CO₂. При производстве продуктов с длительным периодом депонирования углерода этот метод может быть включен в перечень эффективных технологий улавливания углекислого газа. Для оценки удельных затрат энергии на поглощение CO₂ были рассмотрены апробированные методы культивирования: открытые плоскостные культиваторы [микроводоросли *Arthrospira platensis*, скорость роста от 20 до 40 г/м² в сутки по сухому веществу (далее обозначается с.в.)] и цилиндрические закрытые фотобиореакторы (микроводоросли *Chlorella vulgaris*, скорость роста 0.7 г/дм³ в сутки по с.в.). На основе экспериментальных результатов культивирования микроводорослей в условиях повышенных концентраций CO₂ показано, что удельные затраты энергии находятся в диапазоне от 27 до 768 ГДж/т при культивировании микроводорослей *A. platensis* и от 59 до 373 ГДж/т при выращивании микроводорослей *C. vulgaris*. Наибольшие затраты энергии требуются для отопления и освещения плантаций микроводорослей, а также для отделения биомассы от культуральной жидкости для микроводорослей с малыми размерами клеток. Удельные энергозатраты могут быть снижены при максимальном использовании естественного освещения, сбросного тепла объектов промышленности и оптимизации систем сбора биомассы.

Ключевые слова: микроводоросли, цианобактерии, культивирование, фотобиореактор, продуктивность, улавливание CO₂, затраты энергии

DOI: 10.56304/S0040363624700504

Carbon Dioxide Absorption by Microalgae: Analysis of Technologies and Energy Costs

S. V. Kiseleva^{a, b, *}, N. I. Chernova^{a, b}, M. S. Vlaskin^{a, c}, A. V. Grigorenko^a,
E. A. Chunzhuk^{a, b}, S. Ya. Malaniy^d, E. A. Bakumenko^d, and T. V. Rositskaya^d

^a Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125412 Russia

^b Moscow State University, Moscow, 119991 Russia

^c Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, 117198 Russia

^d Lukoil-Engineering, Moscow, 109028 Russia

*e-mail: k_sophia_v@mail.ru

Abstract—Reducing greenhouse gas emissions remains a topical issue in fundamental and applied scientific research, including in terms of analyzing developed and applied CO₂ capture technologies. The main focus is on methods of carbon dioxide burial in stable geological formations, absorption, filtration, etc. The absorption of carbon dioxide during photosynthesis is usually associated with terrestrial biota, although aquatic organisms have a higher productivity of photosynthesis. The use of microalgae as photosynthetic agents is determined mainly by their value for obtaining high-quality food and feed additives, pharmaceutical products, and biofuels, but it is important to consider their effectiveness in the associated absorption of CO₂. When producing products with a long carbon sequestration period, this method can be included in the list of effective carbon capture technologies. To estimate the specific energy costs for CO₂ absorption, proven cultivation methods were considered: open-plane cultivators (microalgae *Arthrospira platensis*, growth rate from 20 to 40 g/m² per day on dry matter) and cylindrical closed photobioreactors (microalgae *Chlorella vulgaris*, growth rate 0.7 g/dm³ per day in dry matter). Based on experimental results of microalgae cultivation under conditions of elevated CO₂ concentrations, it is shown that specific energy consumption is in the range from 27 to 768 GJ/t when cultivating *A. platensis* microalgae and from 59 to 373 GJ/t in microalgae cultivation of *C. vulgaris*. The greatest energy costs are required for heating and lighting microalgae plantations as well as for separating biomass from the culture liquid for microalgae with small cell sizes. Specific energy consumption can be reduced by maximizing the use of natural light and waste heat from industrial facilities and optimizing biomass collection systems.

Keywords: microalgae, cyanobacteria, cultivation, photobioreactor, productivity, CO₂ capture, energy costs

**ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
ЭНЕРГИИ, ГИДРОЭНЕРГЕТИКА**

**РАСЧЕТ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ
ГИДРОПАРОВОЙ ТУРБИНЫ СО СПИРАЛЕОБРАЗНЫМИ СОПЛАМИ¹**

© 2024 г. Б. А. Шифрин^{а, *}, О. О. Мильман^{а, b}, А. С. Голдин^а, В. Б. Перов^а

^аЗАО “Научно-производственное внедренческое предприятие “Турбокон”, ул. Комсомольская Роцца, д. 43, г. Калуга, 248010 Россия

^bКалужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, ул. Степана Разина, д. 26, г. Калуга, 248023 Россия

*e-mail: bshifrin@mail.ru

Поступила в редакцию 13.05.2024 г.

После доработки 18.07.2024 г.

Принята к публикации 05.08.2024 г.

Выполнен обзор различных вариантов конструкций ротора гидропаровых турбин (ГПТ) и областей их использования. Установлено, что в конструкции с периферийным расположением сопел имеются некоторые недостатки, снижающие ее энергоэффективность, в том числе термодинамически неоправданное увеличение давления на входе в сопла, которое приводит к повышенным скоростям в “горле” сопла, малое время пребывания испаряющейся среды в расширяющейся части сопла, низкие аэродинамические характеристики периферийной зоны, создающие повышенные потери трения при вращении рабочего колеса в пароводяной среде. Предложена конструкция рабочего колеса гидропаровой турбины со спиралеобразными соплами-каналами. Такая конструкция обладает особенностями, создающими предпосылки для повышения КПД турбины, в том числе большим временем пребывания среды в сопле, возможностью получения аэродинамически гладких боковых и периферийных поверхностей рабочего колеса, лучшими условиями сепарации влаги из среды, окружающей вращающееся рабочее колесо. Рассмотрены условия входа перегретой воды в рабочее колесо и сформулированы положения по формированию его профильной части. Предложена методика образования контура средней линии расширяющейся части сопла-канала исходя из минимального силового взаимодействия фрагментов жидкой фазы со стенками канала. Разработан алгоритм определения площади поперечных сечений расширяющейся части канала при достижении монотонного характера увеличения скорости и снижения давления по мере продвижения потока от входа к выходу. Приведена твердотельная 3D-модель рабочего колеса ГПТ с четырьмя соплами, полученная при ее проектировании.

Ключевые слова: гидропаровая турбина, вскипание, пароводяная смесь, реактивная сила, сопло, “горло” сопла, истечение, неравновесность, недогрев воды, степень сухости, низкопотенциальное тепло

DOI: 10.56304/S004036362470053X

Design Calculation and Shaping of the Hydro-Steam Turbine Flow Path with Helical Nozzles

B. A. Shifrin^{a, *}, O. O. Mil'man^{a, b}, A. S. Goldin^a, and V. B. Perov^a

^a ZAO Turbokon Research and Production Implementation Enterprise, Kaluga, 248010 Russia

^b Tsiolkovsky Kaluga State University, Kaluga, 248023 Russia

*e-mail: bshifrin@mail.ru

Abstract—Various design versions of the rotor of hydro-steam turbines (HSTs) and their application fields are reviewed. It is shown that the design with nozzles arranged over the periphery has certain shortcomings resulting in a decreased energy efficiency, including a thermodynamically unjustified increase of pressure at the nozzle inlet, which results in excessively high velocities in the nozzle “throat,” a short period of time for which the evaporating medium resides in the nozzle divergent part, and poor aerodynamic characteristics of the peripheral area, which cause increased friction losses during the impeller rotation in a two-phase medium. A hydro-steam turbine impeller design with helical nozzle-channels is proposed. Such design has features that create prerequisites for increasing the turbine efficiency, including a longer time for which the medium resides in the nozzle, a possibility to obtain aerodynamically smooth lateral and peripheral surfaces of the impeller, and better conditions for moisture separation from the medium surrounding the rotating impeller. The conditions under which superheated water enters the impeller are considered, and statements on shaping the impeller profile part are formulated. A procedure for determining the nozzle-channel divergent part’s camber line shape is proposed proceeding from the minimal force interaction between the liquid phase fragments and channel walls. An algorithm for determining the areas of the channel divergent part’s cross sections when the velocity increase and pressure decrease patterns become monotonic in nature as the flow moves from the inlet to the outlet is developed. A solid-state 3D model of the HST four-nozzle impeller obtained in designing the turbine is presented.

Keywords: hydro-steam turbine, flashing, steam-water mixture, reaction force, nozzle, “nozzle throat,” out-flow, nonequilibrium, water subcooling, vapor quality, low-grade heat

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**ТЕПЛООБМЕН ВНУТРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ТРУБЫ
НА НАЧАЛЬНОМ УЧАСТКЕ
ПРИ ПОЛНОЙ КОНДЕНСАЦИИ ПАРА ФРЕОНА R142b¹**

© 2024 г. О. О. Мильман^{a, b, *}, Г. Г. Яньков^{b, d}, А. В. Кондратьев^{a, b, c}, А. В. Птахин^{a, b, c},
В. С. Крылов^{a, b}, В. Б. Перов^a, А. А. Жинов^c, А. Ю. Каргуесова^{a, b}

^aЗАО “Научно-производственное внедренческое предприятие “Турбокон”, ул. Комсомольская Роцца, д. 43, г. Калуга,
248010 Россия

^bКалужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, ул. Степана Разина, д. 26, г. Калуга,
248023 Россия

^cКалужский филиал Национального исследовательского университета “МГТУ им. Н.Э. Баумана”,
ул. Баженова, д. 2, г. Калуга, 248000 Россия

^dНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

*e-mail: turbocon@kaluga.ru

Поступила в редакцию 08.05.2024 г.

После доработки 17.07.2024 г.

Принята к публикации 05.08.2024 г.

Теплообмен при конденсации фреонов довольно хорошо изучен, однако при конденсации внутри теплообменных труб могут возникать различные режимы течения смеси пар – конденсат. Существует большое количество экспериментальных данных по конденсации фреонов внутри труб, имеющих различные внутренние диаметры. Но результаты, полученные разными авторами, противоречивы, а экспериментальные зависимости могут давать высокую погрешность в случае несовпадения расчетного и фактического режимов течения смеси пар – конденсат. В связи с трудностью идентификации этих режимов для каждого подобного случая надежные рекомендации по расчету и проектированию теплообменных аппаратов должны быть основаны на экспериментальных данных. В целях получения таких материалов был разработан и изготовлен экспериментальный стенд, позволяющий исследовать процессы конденсации различных рабочих тел в горизонтальной охлаждаемой трубе. Рабочим участком стенда являлась медная труба внешним диаметром 32 мм и толщиной стенки 2 мм, встроенная во внешнюю стальную трубу диаметром 45 × 3 мм с кольцевым зазором размером 3.5 мм. В зазоре были установлены пять хромель-копелевых термопар для измерения температуры воды, которые были выведены к измерительным приборам через стенку внешней трубы. В стенку медной трубы также были установлены термопары. Термопары стенда были предварительно откалиброваны, расходы фреона и охлаждающей воды определялись по перепадам на расходомерных диафрагмах с погрешностью, не превышавшей 1.5%. Получены температуры охлаждающей воды и конденсирующегося фреона R142b по длине теплообменной трубы для режимов течения с различными параметрами рабочего тела на входе в трубу. Показано резкое снижение локального коэффициента теплоотдачи по длине теплообменной трубы при полной конденсации, а особенно значительное – на входном ее участке. Полученные данные будут использованы при проектировании теплообменных аппаратов с конденсацией фреона R142b в горизонтальных трубах.

Ключевые слова: теплообмен, фреон, органический цикл Ренкина, теплообменная труба, смесь пар – конденсат, коэффициент теплоотдачи, конденсация, дисперсно-кольцевой режим, расслоенный режим

DOI: 10.56304/S0040363624700486

Heat Exchange Inside a Horizontal Pipe at the Initial Section with Complete Condensation of R142b Freon Vapor

O. O. Milman^{a, b, *}, G. G. Yankov^{b, d}, A. V. Kondratiev^{a, b, c}, A. V. Ptakhin^{a, b, c},
V. S. Krylov^{a, b}, V. B. Perov^a, A. A. Zhinov^c, and A. Yu. Kartuesova^{a, b}

^a ZAO Turbokon Research and Production Implementation Enterprise, Kaluga, 248010 Russia

^b Tsiolkovsky Kaluga State University, Kaluga, 248023 Russia

^c Kaluga branch, Bauman Moscow State Technical University, Kaluga, 248000 Russia

^d National Research University Moscow Power Engineering Institute (NRU MPEI), Moscow, 111250 Russia

*e-mail: turbocon@kaluga.ru

Abstract—Heat exchange during condensation of freons has been studied quite well; however, various flow regimes of the steam-condensate mixture may arise during condensation inside heat-exchange pipes. There is a large amount of experimental data on the condensation of freons inside pipes with different internal diameters. However, the results obtained by different authors are contradictory, and experimental dependencies can give a high error in the event of a discrepancy between the calculated and actual flow regimes of the steam-condensate mixture. Due to the difficulty of identifying these modes for each such case, reliable recommendations for the calculation and design of heat exchangers must be based on experimental data. In order to obtain such materials, an experimental stand was developed and manufactured, allowing the study of condensation processes of various working fluids in a horizontal cooled tube. The working section of the stand was a copper pipe with an external diameter of 32 mm and a wall thickness of 2 mm, built into an external steel pipe with a diameter of 45 × 3 mm with an annular gap of 3.5 mm. Five chromel-copel thermocouples were installed in the gap to measure the water temperature; they were led to the measuring instruments through the wall of the outer pipe. Thermocouples were also installed in the pipe wall. The stand's thermocouples were precalibrated, and the freon and cooling water consumption was determined by the differences on the flow diaphragms with an error not exceeding 1.5%. The temperatures of cooling water and condensing freon R142b along the length of the heat-exchange pipe were obtained for some flow regimes with different parameters of the working fluid at the pipe inlet. A sharp decrease in the local heat-transfer coefficient along the length of the heat-exchange pipe during complete condensation is shown and is especially significant at its inlet section. The obtained data will be used in the design of heat exchangers with condensation of R142b freon in horizontal pipes.

Keywords: heat exchange, freon, organic Rankine cycle, heat-exchange tube, steam–condensate mixture, heat-transfer coefficient, condensation, dispersed-annular regime, stratified regime

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ РЕАКТОРА
ГЕТЕРОГЕННОГО ПИРОЛИЗА МЕТАНА¹**

© 2024 г. Л. Б. Директор^а, *, В. А. Синельщиков^а

^а*Объединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., д. 13, стр. 2, Москва, 125412 Россия*

**e-mail: dlb@ihed.ras.ru*

Поступила в редакцию 29.07.2024 г.

После доработки 21.08.2024 г.

Принята к публикации 29.08.2024 г.

Представлена математическая модель высокотемпературного цилиндрического реактора гетерогенного пиролиза метана при его фильтрации через движущийся слой, сформированный гранулами карбонизированной древесины. Углеродная матрица моделировалась сферами одинакового диаметра с простой кубической упаковкой. Нагрев углеродной матрицы осуществлялся через стенку реактора. Предварительно нагретый метан подавался в нижнюю часть реактора. Процесс образования пироуглерода в результате гетерогенного пиролиза метана описывался одной брутто-реакцией с учетом водородного торможения и изменения реакционной поверхности. Предполагалось, что скорость осаждения пироуглерода прямо пропорциональна парциальному давлению метана. Система двумерных нестационарных дифференциальных уравнений, описывающих работу реактора в циклическом режиме с периодической выгрузкой порции углерод-углеродного композита и синхронной загрузкой карбонизированных древесных гранул, решалась численно с использованием алгоритма DIFSUB. В расчетах варьировались радиус реактора и режимные параметры [удельный массовый расход метана, частота выгрузки углеродного композита]. На основе полученных результатов проанализированы зависимости качества углерод-углеродного композита (средней плотности и максимального разброса плотности), состава водородсодержащей газовой смеси на выходе из реактора, степени конверсии метана, производительности реактора по углеродному композиту и водороду от режимных параметров и радиуса реактора. Приведены данные по энергозатратам на нагрев метана и загружаемых в реактор карбонизированных гранул, а также на компенсацию эндотермического эффекта, сопровождающего пиролиз метана.

Ключевые слова: гетерогенный пиролиз, термический крекинг, пироуглерод, метан, водород, математическое моделирование, реактор, карбонизированная древесина, углеродные гранулы

DOI: 10.56304/S0040363624700553

Numerical Model of a Heterogeneous Pyrolysis Reactor of Methane

L. B. Direktor^{a, *} and V. A. Sinelshchikov^a

^a Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125412 Russia

*e-mail: dlb@ihed.ras.ru

Abstract—A mathematical model of a high-temperature cylindrical reactor for heterogeneous pyrolysis of methane during its filtration through a moving layer formed by granules of carbonized wood is presented. The carbon matrix was modeled by spheres of the same diameter with a simple cubic packing. The carbon matrix was heated through the reactor wall. Preheated methane was fed into the lower part of the reactor. The process of pyrocarbon formation as a result of heterogeneous pyrolysis of methane was described by one gross reaction taking into account hydrogen inhibition and changes in the reaction surface. It was assumed that the rate of pyrocarbon deposition is directly proportional to the partial pressure of methane. The system of two-dimensional, nonstationary differential equations describing the operation of the reactor in a cyclic mode with periodic unloading of a portion of carbon—carbon composite and synchronous loading of carbonized wood pellets was solved numerically using the DIFSUB algorithm. The reactor radius and operating parameters (specific mass flow rate of methane, carbon composite unloading frequency) were varied in calculations. Based on the obtained results, the dependences of the quality of the carbon—carbon composite (average density and maximum density spread), the composition of the hydrogen-containing gas mixture at the reactor outlet, the degree of methane conversion, the reactor productivity for carbon composite and hydrogen on the listed operating parameters, and the reactor radius were analyzed. Data are provided on energy consumption for heating methane and carbonized granules loaded into the reactor as well as compensation for the endothermic effect accompanying methane pyrolysis.

Keywords: heterogeneous pyrolysis, thermal cracking, pyrocarbon, methane, hydrogen, mathematical modeling, reactor, carbonized wood, carbon granules

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

**ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧИСЛА ПРАНДТЛЯ НА ТЕПЛООБМЕН
ПРИ ТЕЧЕНИИ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА В КРУГЛОЙ ТРУБЕ
ПРИ ПОСТОЯННОМ ЧИСЛЕ ПЕКЛЕ¹**

© 2024 г. Д. А. Огнерубов^а, *, Я. И. Листратов^б

^аНаучно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники им. Н.А. Доллежалы, пл. Академика Доллежалы, д. 1, корп. 3, Москва, 107140 Россия

^бНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”, Красноказарменная ул., д. 14, стр. 1, Москва, 111250 Россия

*e-mail: sci.mail.55@inbox.ru

Поступила в редакцию 11.06.2024 г.

После доработки 03.07.2024 г.

Принята к публикации 05.08.2024 г.

Рассматривается влияние на безразмерный коэффициент теплоотдачи (число Нуссельта Nu) безразмерных режимных параметров (чисел Рейнольдса Re и Прандтля Pr) при течении жидких металлов в круглой трубе. Зависимости для числа Nu при $Pr \ll 1$ (жидкие металлы) часто представляются в виде $Nu = f(Re)$, где $Pe = Re Pr$ – число Пекле. Упрощенная зависимость для Nu во многом обусловлена тем, что довольно сложно получить зависимость $Nu = f(Re, Pr)$ экспериментально при использовании жидкометаллических теплоносителей из-за трудоемкости проведения экспериментов с ними. Кроме того, в таких экспериментах, как правило, погрешность составляет 10–20% и более, что сопоставимо с отклонением числа Nu , связанным с влиянием числа Pr . Также в земных условиях невозможно избавиться от свободной конвекции, которая тоже оказывает воздействие на результаты экспериментов. В целях исследования зависимости числа Nu от числа Pr в данной работе методом прямого численного моделирования DNS (от англ. direct numerical simulation) проведена серия расчетов течения жидкого металла в круглой трубе при постоянном значении числа Re . По результатам расчетов получено увеличение числа Nu примерно на 10% по мере снижения числа Прандтля с $Pr = 0.025$ (соответствует ртути) до $Pr = 0.005$ (соответствует жидкому натрию) при $Re = 125$. Влияние числа Pr на число Nu уменьшается (в процентном соотношении) по мере увеличения числа Re .

Ключевые слова: DNS, CFD, круглая труба, теплоноситель, теплообмен, жидкий металл, коэффициент теплоотдачи, число Прандтля, число Нуссельта

DOI: 10.56304/S0040363624700498

An Investigation into the Effect of Prandtl Number on Heat Transfer in a Liquid Metal Flow in a Round Tube at a Constant Peclet Number

D. A. Ognerubov^{a, *} and Ya. I. Listratov^b

^a Dollezhal Scientific Research and Design Institute of Energy Technologies, Moscow, 107140 Russia

^b National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

*e-mail: sci.mail.55@inbox.ru

Abstract—The effect of dimensionless operating parameters (Reynolds (Re) and Prandtl (Pr) numbers) on the dimensionless heat-transfer coefficient (Nusselt (Nu) number) is examined in a liquid metal flow in a round tube. The Nu number dependences at $Pr \ll 1$ (liquid metals) are often presented as $Nu = f(Pe)$, where $Pe = Re Pr$ is the Peclet number. The simplified dependence for Nu relies very much on the fact that determination of the dependence $Nu = f(Re, Pr)$ from the experiments with liquid metal coolants is a challenging matter since such experiments involve great difficulties. Moreover, the measurement error in such experiments is 10–20% or higher, which is comparable with the deviation of the Nusselt number under the effect of the Prandtl number. In addition, when making experiments under earthly environment conditions, the effect of natural convection on the experimental results cannot be eliminated. In this work, to study the dependence of the Nusselt number on the Prandtl number, a series of calculations of a liquid metal flow in a round tube at a constant Peclet number was performed using the direct numerical simulation (DNS) technique. The predictions demonstrate an increase in the Nusselt number by approximately 10% as the Prandtl number drops from $Pr = 0.025$ (mercury) to $Pr = 0.005$ (liquid sodium) at $Pe = 125$. The influence of the Pr number on the Nu number decreases (in percentage terms) as the Pe number increases.

Keywords: DNS, CFD, round tube, heat carrier, heat transfer, liquid metal, heat-transfer coefficient, Prandtl number, Nusselt number

**АТОМНЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ**

**ВЕРИФИКАЦИЯ И ВАЛИДАЦИЯ МОДУЛЯ HEFEST-FR
ИНТЕГРАЛЬНОГО КОДА ЕВКЛИД/V2¹**

© 2024 г. С. В. Цаун^а, *, А. А. Бутов^а, И. А. Климонов^а, Е. В. Моисеенко^а,
Н. А. Мосунова^а, В. Ф. Стрижов^а, Э. В. Усов^а, В. И. Чухно^а

^аИнститут проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, Большая Тульская ул., д. 52, Москва,
115191 Россия

*e-mail: tsaun@ibrae.ac.ru

Поступила в редакцию 15.03.2024 г.

После доработки 22.07.2024 г.

Принята к публикации 05.08.2024 г.

Для обоснования безопасности реакторных установок с жидкометаллическим теплоносителем разрабатывается интегральный код ЕВКЛИД/V2 и проводятся его верификация и валидация в целях аттестации в НТЦ ЯРБ. Одной из главных частей интегрального кода является тяжелоаварийный блок, включающий в себя модуль SAFR для расчета разрушения твэлов, тепловыделяющих сборок (ТВС) и всей активной зоны, а также модуль HEFEST-FR для расчета удержания и расхолаживания расплава в устройстве сбора топлива реакторной установки (РУ) с натриевым теплоносителем. В модуле HEFEST-FR реализована возможность двумерного моделирования поведения расплава конструктивных элементов и топлива в реакторных установках с жидкометаллическим теплоносителем. В соответствии с требованиями НТЦ ЯРБ для применения модуля HEFEST-FR в составе кода ЕВКЛИД/V2 для анализа безопасности РУ на быстрых нейтронах (БН) требуется его валидация с использованием доступных экспериментальных данных, сопровождающаяся анализом неопределенностей и чувствительности и оценкой погрешности результатов расчетов. Приведены результаты верификации модуля HEFEST-FR интегрального кода ЕВКЛИД/V2 на решении аналитической задачи установления стационарной температуры однородного ограниченного цилиндра при равномерном подогреве снизу с граничными условиями третьего рода и на решении однофазной задачи Стефана, а также результаты валидации модуля HEFEST-FR на базе эксперимента SCARABEE BF1. Показано, что среднее абсолютное отклонение численного расчета от аналитического решения задачи установления стационарной температуры однородного ограниченного цилиндра при равномерном подогреве снизу с граничными условиями третьего рода составляет около 1.1 К. Максимальное относительное отклонение результатов расчетов по программе для ЭВМ от результатов аналитического решения задачи Стефана (определение фронта расплава) составляет 0.46%. Оценка погрешностей моделирования с помощью модуля удержания расплава в составе кода ЕВКЛИД/V2 (HEFEST-FR) на базе теста BF1 эксперимента SCARABEE показала, что погрешность вычисления температуры лежит в интервале [–82.3; 182.5] К, а погрешность вычисления радиального теплового потока – в интервале [–55.2; 31.2] кВт/м².

Ключевые слова: модуль HEFEST-FR, интегральный код ЕВКЛИД/V2, верификация, валидация, реактор на быстрых нейтронах, натриевый теплоноситель, тяжелая авария, расплав топлива

DOI: 10.56304/S0040363624700474

Verification and Validation of the EUCLID/V2 Integrated Code's HEFEST-FR Module

S. V. Tsaun^{a, *}, A. A. Butov^a, I. A. Klimonov^a, E. V. Moiseenko^a,
N. A. Mosunova^a, V. F. Strizhov^a, E. V. Usov^a, and V. I. Chukhno^a

^a Nuclear Safety Institute (IBRAE), Russian Academy of Sciences, Moscow, 115191 Russia

*e-mail: tsaun@ibrae.ac.ru

Abstract—For substantiating liquid metal cooled reactor plants, the EUCLID/V2 integrated code is being developed, and its verification and validation are carried out for certifying it at the Scientific and Technical Center for Nuclear and Radiation Safety (NTC NRB). One of the integrated code's main parts is the severe accident block, which includes the SAFR module for calculating the destruction of fuel pins, fuel assemblies (FAs) and the entire core, as well as the HEFEST-FR module for calculating the melt retention and cooling down in the sodium-cooled reactor core catcher. The HEFEST-FR module implements the possibility to perform 2D simulation of the structural elements and fuel melt behavior in liquid metal cooled reactor plants. In accordance with the NTC NRB requirements, for the HEFEST-FR module to be used as part of the EUCLID/V2 code for analyzing the safety of fast reactors, it must be validated with the use of available experimental data; the validation shall be accompanied with an uncertainty and sensitivity analysis and assessment of the calculation result error. The article presents the results obtained from verification of the EUCLID/V2 integrated code HEFEST-FR module through solving the analytical problem of settling a stationary temperature of a homogeneous bounded cylinder uniformly heated from below with boundary conditions of the third kind and through solving the Stefan single-phase problem, as well as the results of validating the HEFEST-FR module based on the SCARABEE BF1 experiment. It is shown that the average absolute value by which the numerical calculation deviates from the analytical solution of the problem of settling a stationary temperature of a homogeneous bounded cylinder uniformly heated from below with boundary conditions of the third kind makes approximately 1.1 K. The maximum relative deviation of the results of calculations carried out using the computer program from the results of analytical solution of the Stefan problem (determination of the melt front) makes 0.46%. An assessment of the errors of modeling using the melt retention module as part of the EUCLID/V2 code (HEFEST-FR) based on the BF1 test of the SCARABEE experiment has shown that the temperature calculation error lies in the interval $[-82.3; 182.5]$ K, and the error of calculating the radial heat flux lies in the interval $[-55.2; 31.2]$ kW/m².

Keywords: HEFEST-FR module, EUCLID/V2 integrated code, verification, validation, fast reactor, sodium coolant, severe accident, fuel melt

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ
КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ ОГНЕСТОЙКИХ МАСЕЛ**

© 2024 г. Р. В. Акулич^а, Н. В. Аржиновская^{а, *}

^а*Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт (АО ВТИ),
3-й Автозаводский пр-д, д. 4, корп. 1, Москва, 115280 Россия*

^{*}*e-mail: nvarzhinovskaya@vti.ru*

Поступила в редакцию 07.06.2024 г.

После доработки 08.07.2024 г.

Принята к публикации 05.08.2024 г.

В настоящее время на энергетических объектах, на которых эксплуатируются системы смазки и регулирования турбин с применением огнестойкого масла, потребляются огнестойкие жидкости только зарубежных производителей (Reolube-OMTI, Reolube 46RS и Fyquel-L). Невозможность отечественного производства огнестойкого масла связана с утратой в России в 90-е годы прошлого века специальной промышленно-сырьевой базы. Восстановление всего технологического цикла – вопрос не самой ближайшей перспективы. Для поддержания эксплуатационной готовности масел, работающих в технологическом оборудовании, продления их ресурса и сокращения объемов замены необходимо организовать качественный процесс их очистки. С этой целью в АО ВТИ была разработана технология комплексной очистки огнестойких жидкостей и создано оборудование для ее реализации на энергетических объектах. Приведены результаты анализа комплексной очистки и восстановления масел со сливом их из маслосистемы и “на ходу”. Показатели качества масел в обоих вариантах значительно улучшены: снижены кислотное число, время деаэрации и деэмульсации, содержание влаги, коррозионная агрессивность масла, понижен класс промышленной чистоты и пр., по отдельным показателям достигнуты значения, соответствующие требованиям, предъявляемым к свежим маслам. Показано, что комплексную очистку масла целесообразно проводить “на ходу”, что способствует отмывке маслосистемы от накопленных отложений вследствие одновременно протекающего процесса растворения шлама, а также позволяет значительно снизить скорость деградации восстановленного масла в условиях эксплуатации.

Ключевые слова: огнестойкое масло теплотехнического института, деградация, деструкция, гидролиз, кислотное число, регенерация, класс промышленной чистоты жидкости

DOI: 10.56304/S0040363624700516

Implementation Results for the Technology of Comprehensive Purification of Fire-Resistant Oils

R. V. Akulich^a and N. V. Arzhinovskaya^{a, *}

^a *All-Russia Thermal Engineering Research Institute (AO VTI), Moscow, 115280 Russia*

**e-mail: nvarzhinovskaya@vti.ru*

Abstract—Currently, power facilities that operate turbine lubrication and control systems using fire-resistant oil only use fire-resistant fluids from foreign manufacturers (Reolube-OMTI, Reolube 46RS, and Fyrquel-L). The impossibility of domestic production of fire-resistant oil is connected with the loss of a special industrial raw material base in Russia in the 1990s. Restoring the entire technological cycle is not a matter for the immediate future. To maintain the operational readiness of oils used in process equipment, extend their service life, and reduce the volume of replacement, it is necessary to organize a high-quality cleaning process. For this purpose, the All-Russia Thermal Engineering Research Institute developed technology for the comprehensive cleaning of fire-resistant liquids and created equipment for its implementation at energy facilities. The results are presented of the analysis of complex cleaning and restoration of oils with their draining from the oil system and “on the go.” The quality indicators of the oils in both variants have been significantly improved—the acid number, deaeration and demulsification time, moisture content, and corrosive aggressiveness of the oil have been reduced, the industrial purity class has been lowered, etc.—and values for individual indicators have been achieved that meet the requirements for fresh oils. It has been shown that it is advisable to carry out complex oil cleaning “on the go,” which helps to clean the oil system from accumulated deposits due to the simultaneously occurring process of sludge dissolution and also allows to significantly reduce the rate of degradation of the restored oil under operating conditions.

Keywords: fire-resistant oil of the heat-engineering institute, degradation, destruction, hydrolysis, acid number, regeneration, industrial purity class of liquid