

---

---

# СОДЕРЖАНИЕ

---

---

Номер 2, 2025

---

---

## Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Влияние отводных сборных камер на экономичность  
воздушного вентилятора турбогенератора

*В. Г. Грибин, О. М. Митрохова, П. М. Нестеров, С. Н. Митрохов* 5

Влияние присосов воздуха на динамические характеристики системы  
конденсатор – эжектор паротурбинной установки

*К. Э. Аронсон, А. Ю. Рябчиков, Д. В. Брезгин, Д. Ю. Балакин,  
Н. В. Желонкин, А. Л. Демидов* 12

---

## Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Моделирование конденсации насыщенного пара R-142b в горизонтальной трубе  
методом VOF в сопряженной со стенкой постановке

*Г. Г. Яньков, К. Б. Минко, О. О. Мильман, В. И. Артемов* 19

Теплообмен при пузырьковом кипении в горизонтальных слоях  
диэлектрической жидкости HFE-7100 при различных давлениях

*А. Е. Брестер, Д. А. Швецов, В. И. Жуков, А. Н. Павленко* 30

CFD-моделирование объемной конденсации с учетом конечной интенсивности  
межфазного теплообмена

*А. А. Сидоров, А. К. Ястребов* 41

---

## Возобновляемые источники энергии, гидроэнергетика

Реновация сетевых фотоэлектрических станций: проблемы и перспективы

*А. Б. Тарасенко, С. В. Киселёва* 56

Переработка диоксида углерода в этанол с использованием тепловой  
и солнечной энергии

*U. Das, T. H. Dar, C. Nandi* 69

---

## Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Исследование работы полубашенного котла энергоблока 158 МВт и перспективы  
применения таких котлов в России

*В. М. Супранов, Б. Р. Соса, Б. Х. Ф. Соса, К. А. Плешанов* 84

---

## Охрана окружающей среды

Разработка адсорбента из отходов водоподготовительной установки ТЭС  
для удаления углекислого газа

*А. А. Филимонова, А. Ю. Власова, Н. Д. Чичирова, Р. Ф. Камалиева*

---

---

# Contents

---

---

Vol. 72, No. 2, 2025

---

---

## Steam Turbine, Gas Turbine, Combined-Cycle Gas Plants and Their Auxiliary Equipment

Influence of Discharge Collecting Chambers on the Efficiency  
of a Turbogenerator Air Ventilator

*V. G. Gribin, O. M. Mitrokhova, P. M. Nesterov, and S. N. Mitrokhov* 5

The Influence of Air Inleakages on the Dynamic Characteristics of the Steam Turbine  
Unit Condenser–Ejector System

*K. E. Aronson, A. Yu. Ryabchikov, D. V. Brezgin, D. Yu. Balakin,  
N. V. Zhelonkin, and A. L. Demidov* 12

---

## Heat and Mass Transfer, and Properties of Working Fluids and Materials

Modeling of R-142b Saturated Vapor Condensation in a Horizontal Tube Using  
the VOF Method in the Wall Conjugate Statement

*G. G. Yan'kov, K. B. Minko, O. O. Mil'man, and V. I. Artemov* 19

Nucleate Boiling Heat Transfer of Dielectric Liquid HFE-7100 in Horizontal  
Layers at Various Pressures

*A. E. Brester, D. A. Shvetsov, V. I. Zhukov, and A. N. Pavlenko* 30

CFD-Simulation of Bulk Condensation Considering the Finite Rate  
of Interphase Heat Transfer

*A. A. Sidorov and A. K. Yastrebov* 41

---

## Renewable Energy Sources and Hydropower

Renovation of Grid-Tied Solar Photovoltaic Plants: Problems and Prospects

*A. B. Tarasenko and S. V. Kiseleva* 56

Processing Carbon Dioxide Into Ethanol based on Thermal Energy Supported  
by Solar Energy

*U. Das, T. H. Dar, and C. Nandi* 69

---

## Steam Boilers, Energy Fuel, Burners, and Boiler Auxiliary Equipment

Investigation into Operation of a Semitower Boiler of a 158-MW Power Unit and Prospects  
for Application of Such Boilers in Russia

*V. M. Supranov, B. R. Sosa, B. Kh. F. Sosa, and K. A. Pleshanov* 84

---

## **Environmental Protection**

Development of Adsorbent out of Waste from a Thermal Power Plant's Water-Treatment Plant  
for Removal of Carbon Dioxide

*A. A. Filimonova, A. Yu. Vlasova, N. D. Chichirova, and R. F. Kamalieva*

---

---

---

---

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,  
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ  
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

---

---

**ВЛИЯНИЕ ОТВОДНЫХ СБОРНЫХ КАМЕР НА ЭКОНОМИЧНОСТЬ  
ВОЗДУШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА**

© 2025 г. В. Г. Грибин<sup>а</sup>, О. М. Митрохова<sup>а</sup>, П. М. Нестеров<sup>а, \*</sup>, С. Н. Митрохов<sup>а</sup>

<sup>а</sup>Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

\*e-mail: NesterovPM@mpei.ru

Поступила в редакцию 07.02.2024 г.

После доработки 24.09.2024 г.

Принята к публикации 25.09.2024 г.

Приведены результаты расчетно-теоретических и экспериментальных исследований модели отводных сборных каналов типового центробежного вентилятора турбогенератора с воздушным охлаждением. Для проведения исследований создан экспериментальный стенд и разработана система измерений для определения потерь при различном строении каналов, выпускающих охлаждающий воздух. Выявлено, что исходный вариант конструкции отводной сборной камеры вентилятора турбогенератора имеет низкую аэродинамическую эффективность вследствие высоких внутренних потерь, которые снижают технико-экономические показатели турбогенератора. Одним из мало затратных способов повышения производительности вентилятора за счет снижения потерь является аэродинамическая оптимизация обводов сборной камеры. Анализ результатов расчетно-теоретических и экспериментальных исследований рассматриваемой типовой конструкции сборной камеры вентилятора показал, что основное влияние на уровень потерь и аэродинамическую эффективность оказывает система направляющих ребер, которые одновременно обеспечивают жесткость и надежность конструкции, а также формируют строение проточной части. Разработана и испытана проточная часть оптимизированной сборной камеры, не требующая изменений габаритных размеров корпуса вентилятора. Улучшение аэродинамических характеристик связано с изменением конструкции системы направляющих ребер за счет перепрофилирования каналов. Проведенная оптимизации конструкции сборной камеры вентилятора позволила повысить полезную мощность благодаря снижению аэродинамических потерь в системе воздушного охлаждения турбогенератора. Оптимизация конструкции, обеспечивающая плавное увеличение проходной площади со снижением положительных градиентов давления на диффузорных участках проточной части, привела к относительному росту КПД на 24% с одновременным уменьшением металлоемкости конструкции сборной камеры центробежного вентилятора турбогенератора с воздушным охлаждением.

*Ключевые слова:* воздушный вентилятор, охлаждение турбогенератора, сборная камера, диффузоры, экономичность воздушного вентилятора, направляющие ребра

**DOI:** 10.56304/S0040363624700632

# **Influence of Discharge Collecting Chambers on the Efficiency of a Turbogenerator Air Ventilator**

**V. G. Gribin<sup>a</sup>, O. M. Mitrokhova<sup>a</sup>, P. M. Nesterov<sup>a, \*</sup>, and S. N. Mitrokhov<sup>a</sup>**

*<sup>a</sup> National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia*

*\*e-mail: NesterovPM@mpei.ru*

**Abstract**—This paper presents the results of computational-theoretical and experimental studies of a model of discharge collecting channels of a typical centrifugal fan in an air-cooled turbogenerator. An experimental test bench was created and a measurement system was developed to determine losses with different configurations of cooling air discharge channels. It was found that the original design of the turbogenerator fan's discharge collecting chamber has low aerodynamic efficiency due to high internal losses, which reduce the technical and economic performance of the turbogenerator. One cost-effective way to increase fan performance by reducing losses is through aerodynamic optimization of the collecting chamber contours. Analysis of computational-theoretical and experimental research results of the typical fan collecting chamber design showed that the system of guide ribs has the main influence on loss levels and aerodynamic efficiency, since these ribs simultaneously provide structural rigidity and reliability while forming the flow path geometry. An optimized flow path for the collecting chamber was developed and tested without requiring changes to the overall fan housing dimensions. The improvement in aerodynamic characteristics is associated with modifying the guide rib system design through flow channel reprofiling. The optimization of the fan collecting chamber design increased useful power output by reducing aerodynamic losses in the turbogenerator's air-cooling system. The design optimization, which ensures smooth increase in flow area with reduced positive pressure gradients in diffuser sections of the flow path, led to a relative efficiency increase of 24% while simultaneously reducing the metal consumption of the air-cooled turbogenerator centrifugal fan collecting chamber structure.

*Keywords:* air fan, turbogenerator cooling, collecting chamber, diffusers, air fan efficiency, guide ribs

---

---

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,  
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ  
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

---

---

**ВЛИЯНИЕ ПРИСОСОВ ВОЗДУХА  
НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ  
КОНДЕНСАТОР – ЭЖЕКТОР ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ**

© 2025 г. К. Э. Аронсон<sup>а</sup>, \*, А. Ю. Рябчиков<sup>а</sup>, Д. В. Брезгин<sup>а</sup>,  
Д. Ю. Балакин<sup>а</sup>, Н. В. Желонкин<sup>а</sup>, А. Л. Демидов<sup>а</sup>

<sup>а</sup>Уральский федеральный университет, ул. Мира, д. 19, г. Екатеринбург, 620002 Россия

\*e-mail: k.e.aronson@urfu.ru

Поступила в редакцию 10.04.2024 г.

После доработки 03.06.2024 г.

Принята к публикации 29.08.2024 г.

Представлены результаты экспериментальных исследований динамических характеристик конденсатора и нового эжектора. Исследования проводились на ТЭС в условиях промышленной эксплуатации турбины с помощью расширенной схемы измерений параметров работы эжектора и автоматизированной системы сбора данных. Получены зависимости давления всасывания первой ступени эжектора от расхода сухого (атмосферного) воздуха, а также давления в конденсаторе и приемной камере первой ступени эжектора от расхода паровоздушной смеси при их совместной работе. Предложено определять максимальную объемную производительность эжектора, работающего на сухом воздухе, с использованием минимального значения углового коэффициента в зависимости от расхода воздуха. Установлено, что при увеличении присосов воздуха в вакуумную систему паротурбинной установки разность давлений при исходных и суммарных присосах воздуха на всасе эжектора изменяется по линейному закону, а в конденсаторе – по экспоненте. С помощью измерительного комплекса определены динамические характеристики конденсатора и эжектора. Выявлено, что скорость подъема давления на всасе эжектора повышается при увеличении количества впускаемого в конденсатор воздуха. Время стабилизации давления при этом остается примерно одинаковым. Однако скорость подъема давления в конденсаторе не зависит от количества впускаемого воздуха, а время стабилизации давления с увеличением количества впускаемого воздуха возрастает по экспоненте. Для диагностирования неисправностей вакуумной системы при управлении режимом паротурбинной установки рекомендовано вывести на щит управления турбиной параметр – давление на всасе эжекторов. Датчик давления предлагается установить на общем трубопроводе подвода паровоздушной смеси к эжекторам. Исследование динамических характеристик конденсатор – эжектор позволит усовершенствовать один из элементов защиты турбины – защиту по вакууму.

*Ключевые слова:* паровая турбина, конденсатор, многоступенчатый пароструйный эжектор, динамические характеристики, угловой коэффициент, всас эжектора, паровоздушная смесь, сухой воздух

**DOI:** 10.56304/S0040363624700577

# The Influence of Air Inleakages on the Dynamic Characteristics of the Steam Turbine Unit Condenser–Ejector System

K. E. Aronson<sup>a, \*</sup>, A. Yu. Ryabchikov<sup>a</sup>, D. V. Brezgin<sup>a</sup>,  
D. Yu. Balakin<sup>a</sup>, N. V. Zhelonkin<sup>a</sup>, and A. L. Demidov<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Ural Federal University (UrFU), Yekaterinburg, 620002 Russia

\*e-mail: k.e.aronson@urfu.ru

**Abstract**—The results obtained from experimental investigations of the dynamic characteristics of a condenser and new ejector are presented. The investigations were carried out at a thermal power plant under the turbine commercial operation conditions using an extended arrangement for measuring the ejector operation parameters and an automated data-acquisition system. The dependences of the ejector's first stage suction pressure on the dry (atmospheric) air flowrate and the pressure in the condenser and in the ejector's first stage receiving chamber on the steam-air mixture flowrate during their joint operation are obtained. It is proposed to determine the maximal volumetric throughput of the ejector operating on dry air with using the minimal slope factor as a function of the air flowrate. With an increase of air inleakages into the steam turbine unit vacuum chamber, the pressure difference at the initial and total air inleakages at the ejector suction varies according to a linear law and that in the condenser according to an exponential law. By using the measurement system, the condenser's and ejector's dynamic characteristics were determined. It has been found that the pressure growth rate at the ejector suction increases with increasing the amount of air admitted into the condenser. The time taken for the pressure to become stable remains approximately the same. However, the pressure growth rate in the condenser does not depend on the amount of air admitted, and the time taken for the pressure to become stable increases exponentially with increasing the amount of air admitted. For diagnosing the vacuum system malfunctions in controlling the steam turbine unit's operation mode, it is recommended to provide indication of the ejector suction pressure on the turbine control board. As regards the pressure sensor, it is proposed to install it on the common pipeline supplying steam–air mixture to the ejectors. The investigation of the condenser–ejector system dynamic characteristics will make it possible to improve the turbine vacuum protection, which is one of the turbine protection system components.

*Keywords:* steam turbine, condenser, multistage steam jet ejector, dynamic characteristics, slope factor, ejector suction, steam-air mixture, dry air



---

---

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,  
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

---

---

**МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНДЕНСАЦИИ НАСЫЩЕННОГО ПАРА R-142b  
В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ТРУБЕ МЕТОДОМ VOF  
В СОПРЯЖЕННОЙ СО СТЕНКОЙ ПОСТАНОВКЕ<sup>1</sup>**

© 2025 г. Г. Г. Яньков<sup>a, b</sup>, К. Б. Минко<sup>b, \*</sup>, О. О. Мильман<sup>a, c</sup>, В. И. Артемов<sup>a, b</sup>

<sup>a</sup>Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,  
ул. Степана Разина, д. 26, г. Калуга, 248023 Россия

<sup>b</sup>Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

<sup>c</sup>ЗАО “Научно-производственное внедренческое предприятие “Турбоконт””,  
ул. Комсомольская Роща, д. 43, г. Калуга, 248010 Россия

\*e-mail: [minkokb@gmail.com](mailto:minkokb@gmail.com)

Поступила в редакцию 28.08.2024 г.

После доработки 14.09.2024 г.

Принята к публикации 25.09.2024 г.

Благодаря современному уровню мощных компьютерных (computational fluid dynamics – CFD) кодов, разработанных моделей и алгоритмов численное моделирование стало эффективным инструментом изучения двухфазных потоков, анализа всей совокупности протекающих в них процессов и получения данных о локальных характеристиках течения, с трудом поддающихся непосредственному измерению. Активное внедрение новых моделей в различные CFD-коды должно сопровождаться их кросс-верификацией, результаты которой могут служить основанием для выбора наиболее точных, эффективных и универсальных моделей и алгоритмов. В настоящей работе анализируются результаты решения задачи о конденсации насыщенного пара фреона R-142b в горизонтальной трубе в сопряженной со стенкой постановке с использованием двух CFD-кодов – ANES и ANSYS Fluent. Внутренний диаметр медной трубы – 28 мм, ее длина – 2.75 м, толщина стенки – 2 мм, массовая скорость пара равна 47 кг/(м<sup>2</sup> · с). Исследования актуальны для теплоутилизационных установок на базе органического цикла Ренкина. Расчеты выполнены с применением модифицированной модели Lee, предложенной ранее авторами статьи и реализованной в CFD-коде ANES, разработанном на кафедре инженерной теплофизики НИУ МЭИ. Кросс-верификация алгоритмов VOF, реализованных в кодах ANES и ANSYS Fluent, показала, что результаты моделирования конденсации насыщенного пара в горизонтальной трубе, полученные с помощью указанных кодов, хорошо согласуются друг с другом и близки к эмпирическим зависимостям, рекомендованным в литературных источниках (M. Shah) для расчета конденсации в горизонтальном канале. Представлены данные о распределении локальных характеристик теплоотдачи по внутренней стенке трубы, демонстрирующие существенную неоднородность коэффициента теплоотдачи как по длине трубы, так и по ее периметру.

*Ключевые слова:* конденсация, горизонтальная труба, численное моделирование, метод VOF, сопряженная постановка, неоднородность температуры стенки, локальная теплоотдача

**DOI:** 10.56304/S0040363624700656

# Modeling of R-142b Saturated Vapor Condensation in a Horizontal Tube Using the VOF Method in the Wall Conjugate Statement

G. G. Yan'kov<sup>a, b</sup>, K. B. Minko<sup>b, \*</sup>, O. O. Mil'man<sup>a, c</sup>, and V. I. Artemov<sup>a, b</sup>

<sup>a</sup> *Tsiolkovsky Kaluga State University, Kaluga, 248023 Russia*

<sup>b</sup> *National Research University Moscow Power Engineering Institute (NRU MPEI), Moscow, 111250 Russia*

<sup>c</sup> *Turbokon Research and Production Implementation Enterprise (ZAO NPVP), Kaluga, 248010 Russia*

*\*e-mail: minkokb@gmail.com*

**Abstract**—Owing to the modern level of powerful computational fluid dynamics (CFD) codes and developed models and algorithms, numerical simulation has become an efficient tool for studying two-phase flows, analyzing the entire totality of the processes occurring in them, and obtaining the data on flow local characteristics, which are poorly amenable for direct measurement. Active efforts taken for incorporating new models into various CFD codes should be accompanied by their cross-verification, the results of which can serve as a basis for selecting the most accurate, efficient, and universal models and algorithms. In this article, the results obtained from the solution of the problem about the condensation of R142b refrigerant saturated vapor in a horizontal tube in the wall conjugate statement using two CFD codes, ANES and ANSYS Fluent, are analyzed. The copper tube's inner diameter is 28 mm, its length is 2.75 m, wall thickness is 2 mm, and the vapor mass velocity is 47 kg/(m<sup>2</sup> s). The studies are of relevance for heat recovery installations based on the organic Rankine cycle. The calculations were carried out using the modified Lee model that we suggested previously, and which has been implemented in the ANES CFD code developed at the NRU MPEI Chair of Engineering Thermal Physics. The cross verification of the VOF algorithms implemented in the ANES and ANSYS Fluent codes has shown that the results of modeling the saturated vapor condensation in a horizontal tube obtained using the above-mentioned codes are in good agreement with each other and are close to the empirical dependences recommended in the literature sources (M. Shah) for calculating the condensation in a horizontal channel. Data on the distribution of local heat-transfer characteristics over the tube's inner wall are presented, which demonstrate that the heat-transfer coefficient features an essential nonuniformity over both the tube length and perimeter.

*Keywords:* condensation, horizontal tube, numerical simulation, VOF method, conjugate statement, wall temperature nonuniformity, local heat transfer

---

---

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,  
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

---

---

**ТЕПЛООБМЕН ПРИ ПУЗЫРЬКОВОМ КИПЕНИИ  
В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СЛОЯХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ  
HFE-7100 ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДАВЛЕНИЯХ<sup>1</sup>**

© 2025 г. А. Е. Брестер<sup>a, b, \*</sup>, Д. А. Швецов<sup>a, b</sup>, В. И. Жуков<sup>a, b</sup>, А. Н. Павленко<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Институт теплофизики СО РАН им. С.С. Кутателадзе,  
просп. Академика Лаврентьева, д. 1, г. Новосибирск, 630090 Россия

<sup>b</sup>Новосибирский государственный технический университет,  
просп. К. Маркса, д. 20, г. Новосибирск, 630073 Россия

\*e-mail: [brester94@gmail.com](mailto:brester94@gmail.com)

Поступила в редакцию 12.06.2024 г.

После доработки 23.08.2024 г.

Принята к публикации 29.08.2024 г.

Представлены экспериментальные данные по теплообмену при пузырьковом кипении диэлектрической жидкости HFE-7100 в горизонтальных слоях. Высота слоя жидкости изменялась в широком диапазоне при варьировании давления в рабочей камере. Исследование проводилось на горизонтальной плоской поверхности образца из нержавеющей стали диаметром 120 мм на экспериментальной теплообменной вакуумной установке, рабочая камера которой представляет собой термосифон. Выполнено сравнение экспериментальных данных с расчетными зависимостями Ягова и Гогонина, которые были получены для процесса кипения в большом объеме. Показано, что расчетная зависимость Гогонина хорошо обобщает экспериментальные данные во всех диапазонах приведенного давления и высоты слоя жидкости. В зависимости Гогонина в явном виде учитывается влияние таких параметров, как шероховатость поверхности нагрева, соотношение теплофизических свойств жидкости и теплоотдающей стенки, от которых существенно зависит коэффициент теплоотдачи при кипении диэлектрических жидкостей. Кроме того, данная зависимость удобна тем, что ее можно применять с использованием параметров, доступных для контроля в ходе эксперимента. Представлено обобщение экспериментальных данных с помощью эмпирической зависимости Пиоро, рекомендованной для обобщения данных при пузырьковом кипении в тонких слоях жидкости. Показано, что при тщательном подборе коэффициентов и степеней с помощью зависимости Пиоро можно с приемлемой точностью обобщить экспериментальные данные, полученные в заданных условиях на теплоотдающей стенке, омываемой рабочей жидкостью. Для количественной оценки корреляции расчетных зависимостей и экспериментальных данных, полученных при пузырьковом кипении в горизонтальных слоях диэлектрической жидкости HFE-7100, использовали среднюю ошибку и среднеквадратическое отклонение.

*Ключевые слова:* диэлектрическая жидкость HFE-7100, тонкий слой жидкости, теплообмен, кипение, приведенное давление, теплообменная вакуумная установка, средняя ошибка, среднеквадратическое отклонение

**DOI:** 10.56304/S0040363624700590

# Nucleate Boiling Heat Transfer of Dielectric Liquid HFE-7100 in Horizontal Layers at Various Pressures

A. E. Brester<sup>a, b, \*</sup>, D. A. Shvetsov<sup>a, b</sup>, V. I. Zhukov<sup>a, b</sup>, and A. N. Pavlenko<sup>a</sup>

<sup>a</sup> *Kutateladze Institute of Thermophysics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, 630090 Russia*

<sup>b</sup> *Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, 630073 Russia*

*\*e-mail: brester94@gmail.com*

**Abstract**—Experimental data are presented on nucleate boiling heat transfer of dielectric liquid HFE-7100 in horizontal layers. The liquid layer height was varied in a wide range while changing the pressure in the working chamber. The experiments were performed on a flat surface of a 120-mm outer diameter stainless-steel plate in an experimental heat-transfer vacuum setup whose working chamber was a thermal syphon. The experimental data were compared with the Yagov and Gogonin correlations which had been obtained for pool boiling. The Gogonin correlation has been demonstrated to properly generalize the experimental data in all ranges of reduced pressures and liquid layer heights. This correlation explicitly describes the influence of such parameters as the heating surface roughness and the ratio of the thermophysical properties of the liquid and the heat-transfer wall, which have a pronounced effect on the heat-transfer coefficient during boiling of dielectric liquids. Besides, this correlation is convenient since it can be used with parameters that can be monitored during the experiment. A generalization is presented of experimental data by the Piroo empirical correlation recommended for generalizing data on nucleate boiling in thin liquid layers. It has been demonstrated that the Piroo correlation with carefully selected coefficients and power exponents can generalize with an acceptable accuracy the experimental data obtained under given conditions on a heat-transfer wall exposed to a working fluid. To quantitatively assess the agreement between the computational correlations and experimental data on nucleate boiling of dielectric liquid HFE-7100 in horizontal layers, the mean error and rms deviation were used.

**Keywords:** dielectric liquid HFE-7100, thin liquid layer, heat transfer, boiling, reduced pressure, heat-transfer vacuum setup, mean error, rms deviation

---

---

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,  
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

---

---

**CFD-МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕМНОЙ КОНДЕНСАЦИИ  
С УЧЕТОМ КОНЕЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ  
МЕЖФАЗНОГО ТЕПЛООБМЕНА<sup>1</sup>**

© 2025 г. А. А. Сидоров<sup>а</sup>, \*, А. К. Ястребов<sup>а</sup>

<sup>а</sup>Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

\*e-mail: AlexSid-MPEI@yandex.ru

Поступила в редакцию 27.06.2024 г.

После доработки 13.09.2024 г.

Принята к публикации 25.09.2024 г.

Работа посвящена моделированию объемной конденсации при сверхзвуковом истечении парогазовой смеси через сопло Лаваля с учетом конечной интенсивности межфазного теплообмена. Рассмотрены расчетные методы определения температуры капель на базе модернизированных моделей многофазности VOF (Volume of Fluid) и Eulerian. Показано, что модель VOF обеспечивает получение более точных результатов по сравнению с известными экспериментальными данными, при этом она менее чувствительна с точки зрения устойчивости численного решения к высокой интенсивности источниковых членов, в отличие от модели Eulerian. При сопоставлении расчетных данных с экспериментальными значениями сторонних авторов было установлено, что двухтемпературная модель более точно, чем однотемпературная, описывает течение с объемной конденсацией в потоке. Применение однотемпературного приближения оправдано при содержании примеси в смеси не более 2% (по массе), так как зона локализации начала активного процесса конденсации оказывается существенно смещена по сравнению с двухтемпературным приближением. При этом рекомендуется использовать однотемпературную постановку только для определения общего уровня тепловыделения, что может быть полезно, например, для быстрой оценки влияния объемной конденсации на характеристики турбинной ступени. Известные ранее оценки показывали применимость однотемпературной постановки при содержании примеси до 5% (по массе), однако рассмотрение задачи в трехмерном виде позволило эти оценки уточнить. Выявлено, что предположение об однородности потока по высоте канала (как одно из допущений для одномерных расчетов) при объемной конденсации в щелевом сопле Лаваля не оправдано при переходе к трехмерной двухтемпературной постановке: на границе раздела фаз сохраняется пересыщение, вследствие чего процесс роста капель продолжается на периферии потока.

*Ключевые слова:* объемная конденсация, многофазный поток, модель многофазности, конечно-объемное моделирование, расчетный CFD-пакет, кинетическое уравнение

**DOI:** 10.56304/S0040363624700668

# CFD-Simulation of Bulk Condensation Considering the Finite Rate of Interphase Heat Transfer

A. A. Sidorov<sup>a, \*</sup> and A. K. Yastrebov<sup>a</sup>

<sup>a</sup> National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

\*e-mail: AlexSid-MPEI@yandex.ru

**Abstract**—The work is devoted to simulation of the bulk condensation in a supersonic flow of a vapor-gas mixture through the Laval nozzle considering the finite rate of the interphase heat transfer. Numerical methods are examined for predicting the temperature of droplets using the improved VOF (Volume of Fluid) and Eulerian multiphase models. It has been demonstrated that, compared to the Eulerian model, the VOF model more accurately predicts the known experimental data and provides the numerical solution whose stability is less susceptible to the effect of high intensity source terms. Comparison of the predictions with the experimental data of other authors has revealed that the two-temperature model more accurately describes the flow with bulk condensation than the single-temperature model does. The application of a single-temperature approximation is justified when the impurity content in the mixture does not exceed 2% (by weight) since the zone of the active condensation onset is relocated considerably compared to its relocation in the case of the two-temperature approximation. However, the single-temperature approximation is recommended only for calculating the overall heat release level that could be beneficial, for example, for quick assessment of the effect of bulk condensation on turbine stage performance. The previously obtained estimates confirmed the applicability of the single-temperature formulation at an impurity content as high as 5 wt %, but solving this problem in 3D formulation improved the accuracy of these estimates. It has been revealed that the assumption about the flow homogeneity along the channel height (as one of the assumptions employed in one-dimensional calculations) during bulk condensation in a slot-type Laval nozzle is not valid on changing-over to a three-dimensional two-temperature formulation: supersaturation persists at the phase boundary, as a result of which the droplet growth process continues at the circumference of the flow.

**Keywords:** bulk condensation, multiphase flow, multiphase model, finite volume simulation, CFD-software package, kinetic equation

---

---

**ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ,  
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА**

---

---

**РЕНОВАЦИЯ СЕТЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

© 2025 г. А. Б. Тарасенко<sup>а</sup>, С. В. Киселёва<sup>а, б, \*</sup>

<sup>а</sup>Объединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., д. 13, стр. 2, Москва, 125412 Россия

<sup>б</sup>МГУ им. М.В. Ломоносова, Ленинские горы, д. 1, Москва, 119991 Россия

\*e-mail: k\_sophia\_v@mail.ru

Поступила в редакцию 13.06.2024 г.

После доработки 24.09.2024 г.

Принята к публикации 25.09.2024 г.

Интенсивное развитие энергетических технологий приводит к тому, что фотоэлектрические модули зачастую морально устаревают еще до того, как заканчивается назначенный срок их эксплуатации. Достаточно отметить, что с 2014 г. по настоящее время среднее значение коэффициента полезного действия фотоэлектрических модулей возросло с 14–15 до 21%. Продолжается и снижение цен на фотоэнергетическую продукцию. В этой связи вызывает интерес возможность замещения оборудования действующих солнечных станций более современным. На примере первой российской сетевой фотоэлектрической станции “Кош-Агач-1” рассмотрены варианты замены фотоэлектрических модулей, а также технические и экономические аспекты этого процесса. Проанализированы современные типы фотоэлектрических модулей и варианты их использования для реновации станций. Выполнены оценки себестоимости получаемой электроэнергии с учетом замен модулей и инверторов. Особое внимание уделено совместимости новых модулей со старыми опорными конструкциями и инверторным оборудованием. Основным критерием целесообразности реновации служит снижение себестоимости электроэнергии после установки новых модулей. Показано, что наиболее перспективной выглядит реконструкция станций, оснащенных тонкопленочными кремниевыми модулями, путем замены их на отечественные или китайские модули, состоящие из кремниевых фотоэлектрических пластин размером 166 × 166 мм. При использовании гетероструктурных модулей и модулей на основе фотоэлектрических преобразователей с тыльным контактом себестоимость получаемой электроэнергии наименьшая.

*Ключевые слова:* фотоэнергетика, кристаллические фотоэлектрические модули, тонкопленочные фотоэлектрические модули, инверторы, сетевые солнечные станции, реновация

**DOI:** 10.56304/S0040363624700644

# Renovation of Grid-Tied Solar Photovoltaic Plants: Problems and Prospects

A. B. Tarasenko<sup>a</sup> and S. V. Kiseleva<sup>a, b, \*</sup>

<sup>a</sup> *Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences (JIHT RAS), Moscow, 125412 Russia*

<sup>b</sup> *Moscow State University, Moscow, 119991 Russia*

*\*e-mail: k\_sophia\_v@mail.ru*

**Abstract**—Rapid development of energy technologies results, in particular, in that photovoltaic modules often become obsolete even before the end of their assigned service life. It is sufficient to say that, for the period from 2014 to nowadays, the average efficiency of photovoltaic modules has increased from 14–15 to 21%. The prices for photovoltaic products also continue to decrease. In this connection, the possibility of substituting the equipment of existing solar power plants with more advanced components is of interest. Photovoltaic module replacement versions, as well as technical and economic aspects of this process, are discussed taking Russia's first grid-tied photovoltaic plant Kosh-Agach-1 as an example. The modern types of photovoltaic modules and the options of using them for solar plant renovation purposes are analyzed. The prime cost of the electricity generated is estimated with taking into account the replacements of modules and inverters. Special attention is paid to the compatibility of new modules with the old support structures and inverter equipment. The decrease of electricity prime cost after installing the new modules serves as the main renovation feasibility criterion. It is shown that the refurbishment of plants equipped with thin-film silicon modules by replacing them with domestically produced or Chinese modules consisting of silicon photovoltaic plates  $166 \times 166$  mm in size looks to be the most promising option. The minimal prime cost of generated electricity is achieved in the case of using heterojunction modules and modules on the basis of photovoltaic converters with a rear contact.

**Keywords:** photovoltaic energy, crystalline photovoltaic modules, thin-film photovoltaic modules, inverters, grid-tied photovoltaic power plants, renovation



---

---

**ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ,  
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА**

---

---

**ПЕРЕРАБОТКА ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В ЭТАНОЛ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕПЛОВОЙ И СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ**

© 2025 г. U. Das<sup>a</sup>, T. H. Dar<sup>a</sup>, C. Nandi<sup>a</sup>, \*

<sup>a</sup>*Department of Electrical Engineering, Tripura University, Agartala, Tripura, 799022 India*

*\*e-mail: chmpnandi@gmail.com*

Поступила в редакцию 22.02.2023 г.

После доработки 05.10.2023 г.

Принята к публикации 01.11.2023 г.

Тепловые электростанции признаны самыми загрязняющими объектами энергетики в мире. В этой связи использование для производства энергии солнечных установок имеет важное значение, поскольку позволяет сократить выбросы оксидов углерода на ТЭС. Гибридные солнечно-тепловые станции нуждаются в отработанных технологиях получения и распределения энергии и утилизации диоксида углерода, которые помогут грамотно управлять энергосистемой, поддерживать баланс между произведенной и потребляемой энергией и, в конечном итоге, сделают ТЭС более экологичной. В настоящей работе описывается система управления энергопотреблением на основе нечеткой логики, предназначенная для гибридной солнечно-тепловой электростанции. Также рассматривается технология преобразования уловленного углекислого газа в химические продукты после расчета воздействия автономной ТЭС на окружающую среду, выполненного с помощью оценки ее жизненного цикла (life cycle assessment – LCA). Результаты исследования показывают, что предлагаемые схемы осуществимы, эффективны и экологически приемлемы. Гибридные солнечно-тепловые электростанции могут работать без нанесения ущерба окружающей среде, если углекислый газ, образующийся при эксплуатации ТЭС, будет преобразован в иное химическое вещество, которое может быть полезно использовано.

*Ключевые слова:* гибридная солнечно-тепловая электростанция, контроллер для управления энергопотреблением, технология преобразования диоксида углерода, методы нечеткой логики, окружающая среда

**DOI:** 10.56304/S0040363624700681

# Processing Carbon Dioxide Into Ethanol based on Thermal Energy Supported by Solar Energy

U. Das<sup>a</sup>, T. H. Dar<sup>a</sup>, and C. Nandi<sup>a, \*</sup>

<sup>a</sup> *Department of Electrical Engineering, Tripura University, Agartala, Tripura, 799022 India*

*\*e-mail: chmpnandi@gmail.com*

**Abstract**—The thermal power plant recognized as the most pollutants emitted power plant in the world. The use of the solar systems is essential for reducing carbon emissions from thermal power plants. Such hybrid systems need a skillful energy management technology as well as incorporation of carbon conversion technology that will help to run the system expertly to maintain the power generation-demand balance and make the thermal plant more cleaner than before respectively. This work describes a fuzzy logic-based energy management system for a thermal-solar hybrid system and a carbon conversion technology to convert the captured carbon into the chemical products after calculating the environmental impact of a stand-alone thermal power plant through life cycle assessment (LCA) tool. The results of a case study demonstrate that the suggested schemes are feasible, effective and environmentally acceptable. Thermal-solar-based hybrid power plant can work environmentally harmlessly if the carbon produced from the plant is converted into the chemical product.

*Keywords:* thermal-solar hybrid power plant, energy management controller, carbon conversion technology, fuzzy logic approach, environment

---

---

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,  
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА  
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

---

---

**ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ПОЛУБАШЕННОГО КОТЛА ЭНЕРГОБЛОКА  
158 МВт И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТАКИХ КОТЛОВ В РОССИИ**

© 2025 г. В. М. Супранов<sup>a, \*</sup>, Б. Р. Соса<sup>b, \*\*</sup>, Б. Х. Ф. Соса<sup>a</sup>, К. А. Плешанов<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,

Красноказарменная ул., д. 14, стр. 1, Москва, 111250 Россия

<sup>b</sup>ТЭС “Карлос Мануэль Сеснедес”, г. Сьенфуэго, Республика Куба

\*e-mail: svm-mpei@mail.ru

\*\*e-mail: rafaelsosabeltran@gmail.com

Поступила в редакцию 09.07.2024 г.

После доработки 05.08.2024 г.

Принята к публикации 08.08.2024 г.

В мире существуют паровые котлы различных компоновок (профилей). К наиболее широко применяемым относятся, например, котлы полубашенной компоновки (котлы L-paso). В России нет достаточного опыта проектирования таких котлов, а тем более их практического применения. В статье проанализированы преимущества и недостатки котлов полубашенной компоновки. Их основное преимущество – небольшие габариты в плане, как и у котлов башенной компоновки. Но по сравнению с башенными котлами котлы L-paso имеют меньшую высоту. Проведенный анализ показал, что полубашенный профиль лучше всего подходит для котлов, в которых сжигается газообразное или жидкое топливо. В России, в силу ее климатических условий, полубашенные котлы могут использоваться в качестве замещающих устаревшие газомазутные котлы с естественной циркуляцией (тип E) паропроизводительностью 210–420 т/ч. В статье в качестве примера приводится краткое описание котла L-paso с естественной циркуляцией и промежуточным перегревом пара (тип Eп) известной фирмы “Бабкок – Вилькокс”. В этом котле, входящем в состав энергоблока мощностью 158 МВт, много лет успешно сжигается сернистый мазут. Разработана адаптированная расчетная модель котла в программе Boiler Designer. На основе этой модели выполнены его многовариантные расчеты. Анализ полученных результатов подтвердил возможность работы котла в широком диапазоне нагрузок с сохранением проектных параметров пара. Показано, что тепловое напряжение сечения топки  $q_F$ , тепловое напряжение объема топки  $q_V$  и температура дымовых газов на выходе из топки  $\vartheta_T''$  заметно превышают значения, допускаемые российскими регламентирующими документами для подобных котлов. Приводится объяснение этому факту. Скорости газов в газоходах котла заметно выше, а скорости газов и воздуха в воздухоподогревателе примерно такие же, как в котлах отечественного производства. Значения приращений энтальпии пара  $\Delta h$ , а также массовой скорости  $\rho w$  в ступенях пароперегревателя, в основном, соответствуют представлениям российских специалистов.

*Ключевые слова:* полубашенный котел, L-paso, сернистый мазут, рециркуляция газов, тепловой расчет, Boiler Designer, Power Plant Simulator & Designer, тепловые характеристики топки, скорости теплоносителей

DOI: 10.56304/S0040363624700619

# Investigation into Operation of a Semitower Boiler of a 158-MW Power Unit and Prospects for Application of Such Boilers in Russia

V. M. Supranov<sup>a,\*</sup>, B. R. Sosa<sup>b,\*\*</sup>, B. Kh. F. Sosa<sup>a</sup>, and K. A. Pleshanov<sup>a</sup>

<sup>a</sup> National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

<sup>b</sup> Carlos Manuel Cespedes TPP, Cienfuegos, Republic of Cuba

\*e-mail: svm-mpei@mail.ru

\*\*e-mail: rafaelosabeltran@gmail.com

**Abstract**—Steam boilers of various arrangements (or profiles) exist in the world. The most widely used ones include, for example, semitower boilers (or L-paso boilers). In Russia, there is not sufficient experience in designing such boilers, especially in their practical application. The paper analyzes advantages and disadvantages of semitower boilers. As with tower boilers, their main advantage is a small footprint. However, compared to tower boilers, the L-paso boilers have a lower height. According to the performed analysis, the semitower configuration is best suited to boilers fired with gaseous or liquid fuel. In Russia, due to its climatic conditions, semitower boilers can be used for replacements of obsolete (type E) natural circulation gas-and-fuel oil-fired boilers with a steam output of 210–420 t/h. As an example, the paper presents a brief description of the L-paso (type Ep) natural circulation reheat boiler manufactured by the well-known Babcock-Wilcox Co. This boiler, which is a part of a 158-MW power unit, has been successfully fired with sulfur fuel oil for many years. A customized numerical model of the boiler was developed in the Boiler Designer software package. Multivariant calculations of the boiler were performed on the basis of this model. An analysis of the predictions has confirmed that the boiler can operate in a wide range of loads while maintaining the design steam conditions. The furnace heat release rate  $q_F$ , the furnace cross-section heat release rate  $q_V$ , and the flue gas temperature at the furnace outlet  $\vartheta_T''$  have been demonstrated to considerably exceed the values allowed by the applicable Russian regulations for similar boilers. This fact is explained. The gas velocities in the boiler gas ducts are noticeably higher, and the gas and air velocities in the air heater are approximately the same as in the Russian-made boilers. The steam enthalpy increments  $\Delta h$  and the mass velocity  $\rho w$  in the superheater stages basically correspond to the concepts of Russian specialists.

**Keywords:** semitower boiler, L-paso, sulfur fuel oil, gas recirculation, thermal design, Boiler Designer, Power Plant Simulator & Designer, furnace thermal characteristics

## РАЗРАБОТКА АДСОРБЕНТА ИЗ ОТХОДОВ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ТЭС ДЛЯ УДАЛЕНИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА<sup>1</sup>

© 2025 г. А. А. Филимонова<sup>а</sup>, А. Ю. Власова<sup>а</sup> \*, Н. Д. Чичирова<sup>а</sup>, Р. Ф. Камалиева<sup>а</sup>

<sup>а</sup>Казанский государственный энергетический университет, Красносельская ул., д. 51, г. Казань, 420066 Россия

\*e-mail: vlasovaay@mail.ru

Поступила в редакцию 17.07.2024 г.

После доработки 11.09.2024 г.

Принята к публикации 25.09.2024 г.

На сегодняшний день снизить эмиссию вредных веществ в окружающую среду при эксплуатации промышленных предприятий можно с помощью очистки выбросов и модернизации действующего технологического оборудования. Обследование установок очистки показало, что более доступными и простыми являются сорбционные технологии. Адсорбция – эффективный физико-химический процесс улавливания углекислого газа. На современном рынке представлен большой ассортимент адсорбентов, которые могут быть использованы для улавливания вредных веществ, но, как правило, по соображениям экономической эффективности выгоднее применять вторичные ресурсы – отходы производства. На предприятиях энергетического сектора при выработке тепловой и электрической энергии образуются различные отходы. Так, при подготовке теплоносителя на установках водоочистки сточные воды после осветлителей и ионообменных фильтров могут быть утилизированы для создания сорбционного материала, способного улавливать диоксид углерода – один из основных парниковых газов. Получение адсорбентов из отходов водоподготовительных установок позволит сократить объемы шламонакопителей или совсем отказаться от их использования. Отходы предприятий являются вторичным сырьем и, как правило, в исходном виде уступают традиционным промышленным адсорбентам по значению показателя активности, характеризующего способность улавливать углекислый газ. Поэтому для получения высокой емкости поглощения отходы комбинируют и активируют. Представлен адсорбент, полученный из отходов водоподготовительных установок ТЭС. В качестве отходов были использованы стоки шламовых вод и отработанные регенерационные растворы после фильтра умягчения. Описаны компонентный состав адсорбента и способ его приготовления путем активации и подготовки отходов. Эффективность разработанного адсорбента была проверена на лабораторной установке. Приведены сравнительные результаты лабораторных исследований с наиболее часто используемыми адсорбентами. Представлены результаты определения прочности, пористости, коэффициента проницаемости и удельной площади поверхности исследуемых адсорбентов.

*Ключевые слова:* углекислый газ, отходы водоподготовительной установки, адсорбент, шламонакопитель, коэффициент проницаемости, активация, шламовые воды, регенерационные растворы

DOI: 10.56304/S0040363624700620

# Development of Adsorbent out of Waste from a Thermal Power Plant's Water-Treatment Plant for Removal of Carbon Dioxide

A. A. Filimonova<sup>a</sup>, A. Yu. Vlasova<sup>a, \*</sup>, N. D. Chichirova<sup>a</sup>, and R. F. Kamaliev<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Kazan State Power Engineering University, Kazan, 420066 Russia

\*e-mail: vlasovaay@mail.ru

**Abstract**—It is possible at present to reduce the emission of harmful substances into the environment during the operation of industrial enterprises by cleaning emissions and modernizing existing technological equipment. A survey of purification plants showed that sorption technologies are more accessible and simpler. Adsorption is an effective physical and chemical process for capturing carbon dioxide. The modern market offers a wide range of adsorbents that can be used to capture harmful substances, but, as a rule, for reasons of economic efficiency, it is more profitable to use secondary resources: production waste. At energy sector enterprises, various wastes are generated during the generation of thermal and electrical energy. Thus, when preparing a heat carrier at water-treatment plants, wastewater after clarifiers and ion exchange filters can be utilized to create a sorption material capable of capturing carbon dioxide, one of the main greenhouse gases. Obtaining adsorbents from waste from water-treatment plants will reduce the volume of sludge-storage facilities or eliminate their use altogether. Industrial waste is a secondary raw material and, as a rule, is inferior in its original form to traditional industrial adsorbents in terms of the activity indicator, which characterizes the ability to capture carbon dioxide. Therefore, to obtain high absorption capacity, waste is combined and activated. An adsorbent obtained from waste from water-treatment plants of thermal power plants is presented. The waste used was sludge water discharges and spent regeneration solutions after the softening filter. The component composition of the adsorbent and the method of its preparation by activation and preparation of waste are described. The efficiency of the developed adsorbent was tested on a laboratory setup. Comparative results of laboratory studies with the most frequently used adsorbents are presented. The results of determining the strength, porosity, permeability coefficient, and specific surface area of the studied adsorbents are presented.

*Keywords:* carbon dioxide, waste from water-treatment plant, adsorbent, sludge collector, permeability coefficient, activation, sludge water, regeneration solutions