

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 3, 2025

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Применение диоксида углерода в качестве рабочего тела для одноступенчатой радиально-осевой турбины

*Гун Бовэнь, Хуа Лунь, Сюй Хуэйшэн, Афзал Умар, М. А. Лаптев,
В. В. Барсков, В. А. Рассохин, А. Г. Пулин*

5

Теплогидравлическое исследование влияния конфигурации каналов внутреннего охлаждения на общую тепловую эффективность лопаток газовой турбины

A. Otmani, N. Benmehidi, M. S. Kahaleras, H. Khatir, S.-E. Azzouz

14

Атомные электростанции

Исследование возможности повышения мощности АЭС с ВВЭР-1200 на основе экономайзерного подогрева питательной воды с установкой дополнительной турбины

Р. З. Аминов, М. В. Гариевский, А. С. Сахаров

27

Охрана окружающей среды

Переработка золошлаковых отходов угольных электростанций и извлечение из них промышленной продукции (обзор)

*Л. М. Делицын, Р. В. Кулумбеков, О. С. Попель,
Ю. А. Борисов, Ш. А. Гаджиев*

39

Акустико-аэродинамические процессы в крупнопористых модулях шумоглушителей паровых сбросов ТЭС

Ю. Г. Сухоруков, Е. О. Тасс, Л. Р. Яблоник

59

Возобновляемые источники энергии, гидроэнергетика

Сравнительный 4E-анализ характеристик системы KCS11 с использованием и без использования солнечной энергии для утилизации тепла дымовых газов на пылеугольной ТЭС

*Goutam Khankari, Sumit Srivastava, Rajib Khan,
D. V. Rajan, Dinesh Kr. Singh*

67

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Модель для определения интенсивности тепло- и массообмена на межфазной границе при использовании метода VOF для расчета задач испарения и конденсации

*К. Б. Минко, Г. Г. Яньков, Т. А. Гатауллин,
В. И. Артемов, А. П. Железнов*

80

Моделирование конденсации насыщенного пара R-21 во фрагменте трубного пучка с использованием метода VOF в трехмерной постановке

К. Б. Минко, М. В. Минко, А. А. Клементьев

94

Contents

Vol. 72, No. 3, 2025

Steam-Turbine, Gas-Turbine and Combined-Cycle Power Plants, and Their Auxiliary Equipment

The Use of Carbon Dioxide as Working Fluid for a Single-Stage
Mixed-Flow Turbine

*Gong Bowen, Hua Lun, Xu Guisheng, Afzal Umar, M. A. Laptev,
V. V. Barskov, V. A. Rassokhin, and A. G. Pulin*

5

Design of Turbine Blade Internal Cooling: a Thermofluidic Study
on the Influence of Varying Cooling Channel Numbers
and Configurations

*A. Otmani, N. Benmehidi, M. S. Kahaleras,
H. Khatir, and S.-E. Azzouz*

14

Nuclear Power Plants

A Study of the Possibility to Uprate an NPP with a VVER-1200 Reactor
through Feedwater Heating in an Economizer with Installing
an Additional Turbine

R. Z. Aminov, M. V. Garievskii, and A. S. Sahharov

27

Environment Protection

Processing of Ash and Slag Waste from Coal-Fired Thermal Power Plants and Extraction
of Commercial Products from the Waste (Review)

*L. M. Delitsyn, R. V. Kulumbegov, O. S. Popel',
Yu. A. Borisov, and Sh. A. Gadzhiev*

39

Acoustic-Aerodynamic Processes in the Macroporous Modules Used in the Silencers
of Noise from Steam Dumps at Thermal Power Plants

Yu. G. Sukhorukov, E. O. Tass, and L. R. Yablonik

59

Renewable Energy Sources, Hydropower

Comparative 4E-analysis of A KCS11 with and without Solar Energy for Fluegas
Waste Heat Recovery in a Coal-fired Power Plant

*Goutam Khankari, Sumit Srivastava, Rajib Khan,
D. V. Rajan, and Dinesh Kr. Singh*

67

Heat and Mass Transfer and Properties of Working Fluids and Materials

A Model for Determining the Rate of Interfacial Heat and Mass Transfer Using
the VOF Method for Numerically Solving Evaporation and Condensation Problems

*K. B. Minko, G. G. Yan'kov, T. A. Gataulin,
V. I. Artemov, and A. P. Zheleznov*

80

Simulation of R-21 Saturated Vapor Condensation in a Fragment
of a Tube Bundle Using the 3D VOF Method

K. B. Minko, M. V. Minko, and A. A. Klement'ev

94

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

ПРИМЕНЕНИЕ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕГО ТЕЛА ДЛЯ ОДНОСТУПЕНЧАТОЙ РАДИАЛЬНО-ОСЕВОЙ ТУРБИНЫ¹

**© 2025 г. Гун Бовэнь^а, Хуа Лунь^б, Сюй Хуэйшэн^б, Афзал Умар^б, М. А. Лаптев^а,
В. В. Барсков^а, В. А. Рассохин^а, А. Г. Пулин^а, ***

^а*Высшая школа энергетического машиностроения Института энергетики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Политехническая ул., д. 29, Санкт-Петербург, 195251 Россия*

^б*Научно-исследовательский институт автомобильной промышленности Университета Цинхуа (TSARI), район Уцзян, Дорога Ляньян, 139, Сучжоу, провинция Цзянсу, 215200 Китай*

**e-mail: pulin.anton.g@gmail.com*

Поступила в редакцию 31.07.2024 г.

После доработки 02.10.2024 г.

Принята к публикации 30.10.2024 г.

Статья посвящена использованию сверхкритического диоксида углерода ($s\text{CO}_2$) в качестве рабочего тела в турбинной ступени, состоящей из соплового аппарата и радиально-осевого рабочего колеса. Проводится сравнительный анализ работы существующей турбины на продуктах сгорания природного газа и сверхкритическом диоксиде углерода. Результаты численного моделирования показывают, что применение сверхкритического диоксида углерода позволяет увеличить мощность турбины до 14.3 МВт. Это более чем в 30 раз превышает мощность той же турбины, работающей на продуктах сгорания природного газа. Такой значительный прирост мощности достигается без изменения строения турбинной ступени, что свидетельствует о возможности модернизации имеющихся установок без существенных конструктивных изменений. Коэффициент полезного действия турбинной ступени при работе на сверхкритическом диоксиде углерода составил 0.87, при работе на продуктах сгорания природного газа — 0.88. Несмотря на незначительное снижение коэффициента полезного действия, общее повышение мощности делает использование $s\text{CO}_2$ экономически оправданным. На основании полученных данных сделан вывод о рациональности применения существующих турбинных ступеней для работы на сверхкритическом диоксиде углерода. Это открывает перспективы в повышении эффективности энергетических систем без разработки новых типов турбин, снижении капитальных затрат, ускорении внедрения новых технологий. Переход на сверхкритический диоксид углерода в качестве рабочего тела может значительно повысить производительность турбинных установок при сохранении высоких показателей эффективности и минимальных изменениях в конструкции оборудования.

Ключевые слова: энергетика, углекислый газ, распределенная генерация, численное моделирование, радиально-осевая турбина, турбомашины, газодинамический расчет, сравнительный анализ

DOI: 10.56304/S0040363624700711

The Use of Carbon Dioxide as Working Fluid for a Single-Stage Mixed-Flow Turbine

Gong Bowen^a, Hua Lun^b, Xu Guisheng^b, Afzal Umar^b, M. A. Laptev^a,
V. V. Barskov^a, V. A. Rassokhin^a, and A. G. Pulin^{a,*}

^a Higher School of Power Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,
St. Petersburg, 195251 Russia

^b Suzhou Automobile Research Institute Tsinghua University (TSARI), Suzhou, Jiangsu Province, 215200 China

*e-mail: pulin.anton.g@gmail.com

Abstract—The article considers the use of supercritical carbon dioxide (sCO₂) as working fluid in the turbine stage consisting of a vane row and a mixed-flow blade row. The operation of the existing turbine on natural gas combustion products and on supercritical carbon dioxide is analyzed by way of comparison. The numerical simulation results show that the use of supercritical carbon dioxide makes it possible to increase the turbine power output to 14.3 MW. This is more than a factor of 30 higher than the power output of the same turbine operating on natural gas combustion products. Such a significant increase of power output is achieved without changing the turbine stage design, which points to the possibility of modernizing the existing units without the need to make essential changes of the design. The turbine stage efficiency during its operation on supercritical carbon dioxide was estimated at 0.87, and that during operation on natural gas combustion products was 0.88. Despite an insignificant drop of the efficiency, the total increase of the power output results in that the use of sCO₂ is economically feasible. Based on the data obtained, a conclusion has been drawn that it is advisable to use the existing turbine stages for operation on supercritical carbon dioxide. This opens the prospects in achieving more efficient operation of power systems without the need to develop new types of turbines, decreasing capital outlays, and more rapidly introducing new technologies. The transition for using supercritical carbon dioxide as working fluid can result in obtaining a significantly higher output of turbine units while retaining high efficiency indicators and making minor changes in the equipment design.

Keywords: power industry, carbon dioxide, distributed generation, numerical simulation, mixed-flow turbine, turbine machinery, gas dynamic calculation, comparative analysis

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
КОНФИГУРАЦИИ КАНАЛОВ ВНУТРЕННЕГО ОХЛАЖДЕНИЯ
НА ОБЩУЮ ТЕПЛОВУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЛОПАТОК ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ**

© 2025 г. А. Otmani^{a, b, *}, N. Benmehidi^c, M. S. Kahaleras^a, H. Khatir^a, S.-E. Azzouz^{a, b}

^aNational Higher School of Technology and Engineering, Department of Process and Energy Engineering,
2000 PD Sidi Amar, Annaba, 23005 Algeria

^bLR3MI, Badji Mokhtar University of Annaba, Badji Mokhtar University of Annaba,
P.O. Box 12, Annaba, DZ-23000 Algeria

^cCivil Engineering Department, Badji Mokhtar University of Annaba, Badji Mokhtar University of Annaba,
P.O. Box 12, Annaba, DZ-23000 Algeria

*e-mail: a.otmani@ensti-annaba.dz

Поступила в редакцию 21.08.2023 г.

После доработки 20.09.2023 г.

Принята к публикации 01.11.2023 г.

Исследовано влияние количества и конфигурации внутренних охлаждающих каналов на тепловые характеристики лопаток газовых турбин. Полученные результаты показали важность этих параметров для повышения эффективности охлаждения лопаток. Однако в доступных на данный момент литературных источниках описание подобных исследований отсутствует. В настоящей работе с помощью системы автоматического проектирования (САПР) Autodesk Inventor было разработано шесть конфигураций каналов внутреннего охлаждения реального прототипа лопатки с турбореактивным профилем RS1S. Лопатки ротора газовой турбины высокого давления были спроектированы с углом закручивания 11° для того, чтобы представить, каким будет фактическое охлаждение лопаток в реальных условиях. Проведена серия численных исследований с использованием программного обеспечения CAD и COMSOL Multiphysics. Разработаны сопряженная модель теплопередачи и вычислительная гидродинамическая модель. Для каждого исследованного случая оценены конвективный тепловой поток (КТП), температура, число Нуссельта, скорость воздуха, число Рейнольдса и сила трения. Согласно полученным результатам, при добавлении второго канала охлаждения на задней кромке лопатки плотность конвективного теплового потока повысилась на 63%, однако при этом увеличилась тепловая инерция лопатки. Также было замечено, что из-за перегрева воздуха вследствие его длительного пребывания в каналах на поверхности лопаток могут образовываться горячие точки. Средняя температура лопаток снизилась на 8% при использовании пяти однопроводных каналов, а не пяти змеевидных. Температура лопатки и КТП были снижены на 16 и 22% соответственно в результате добавления третьего канала в средней зоне лопатки. Сделан вывод, что улучшить внутреннее охлаждение лопатки можно, оптимизировав количество и конфигурацию внутренних каналов.

Ключевые слова: конвективное охлаждение, лопатка газовой турбины, теплоноситель, численное моделирование, внутреннее охлаждение лопатки, теплопередача, конвективный тепловой поток

DOI: 10.56304/S0040363624700693

Design of Turbine Blade Internal Cooling: a Thermofluidic Study on the Influence of Varying Cooling Channel Numbers and Configurations

A. Otmani^{a, b, *}, N. Benmehidi^c, M. S. Kahaleras^a, H. Khatir^a, and S.-E. Azzouz^{a, b}

^a National Higher School of Technology and Engineering, Department of Process and Energy Engineering, 2000 PD Sidi Amar, Annaba, 23005 Algeria

^b LR3MI, Badji Mokhtar University of Annaba, Badji Mokhtar University of Annaba, P.O. Box 12, Annaba, DZ-23000 Algeria

^c Civil Engineering Department, Badji Mokhtar University of Annaba, Badji Mokhtar University of Annaba, P.O. Box 12, Annaba, DZ-23000 Algeria

*e-mail: a.otmani@ensti-annaba.dz

Abstract—This paper explores the effect of varying the number and configuration of internal cooling channels on the thermal performance of gas turbine blades. The findings demonstrate the significance of this parameter for improving blade cooling efficiency. Actually, such a study is lacking in the currently available literature. Therefore, six internal cooling configurations were designed using Autodesk Inventor employing the real turbojet airfoil RS1S. The high-pressure gas turbine rotor blades were designed with an 11° twist angle in order to predict the actual behavior of the blade cooling under operating conditions. A series of numerical tests were carried out by coupling the CAD software with COMSOL Multiphysics. A conjugate heat transfer and computational fluid dynamics model were performed. Convective heat flux (CHF), temperature, Nusselt number, air velocity, Reynolds number, and friction force were evaluated for each studied case. The findings showed that adding a second cooling channel to the trailing edge improved the convective heat flux by 63%. On the other hand, creating a new cooling channel increased the blade's thermal inertia, leading to a cooling limitation. It was also observed that hot spots on the blade surface can develop as a result of air thermal saturation due to extended residence time in the blade channels. In fact, the blade average temperature decreased by 8% using five disconnected channels rather than five serpentine channels. The blade temperature and CHF were reduced by 16 and 22%, respectively, as a result of adding a third channel in the blade mid-zone. Overall, this paper highlighted the potential for improving blade internal cooling through the careful optimization of the number and configuration of internal channels.

Keywords: convective cooling, gas turbine blade, thermo-fluid, numerical simulation, blade internal cooling, heat transfer, CFD

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ МОЩНОСТИ АЭС С ВВЭР-1200 НА ОСНОВЕ ЭКОНОМАЙЗЕРНОГО ПОДОГРЕВА ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ С УСТАНОВКОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТУРБИНЫ¹

© 2025 г. Р. З. Аминов^{а, *}, М. В. Гариевский^{а, b}, А. С. Сахаров^{а, b}

^аФедеральный исследовательский центр “Саратовский научный центр Российской академии наук”,
Политехническая ул., д. 77, г. Саратов, 410054 Россия

^bСаратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина,
Политехническая ул., д. 77, г. Саратов, 410054 Россия

*e-mail: oerpran@inbox.ru

Поступила в редакцию 03.06.2024 г.

После доработки 17.10.2024 г.

Принята к публикации 30.10.2024 г.

Поиск эффективных путей повышения мощности действующих АЭС заслуживает пристального внимания в связи с высокой экономией средств при их реализации по сравнению со строительством новых АЭС. Исходя из этого предложен и рассмотрен новый способ повышения мощности АЭС с водоохлаждаемыми реакторами, базирующийся на экономайзерном подогреве питательной воды перед подачей ее в парогенераторы с использованием теплоносителя I контура на выходе из парогенератора. При этом увеличивается производительность парогенератора по свежему пару без изменения его тепловой мощности, а снижение средней температуры теплоносителя в активной зоне реактора без изменения ее на выходе из него способствует повышению его реактивности. При подаче избыточного пара в дополнительную паротурбинную установку снижаются общие затраты на модернизацию энергоблока и обеспечивается повышение безопасности АЭС благодаря резервированию собственных нужд электростанции в аварийной ситуации при обесточивании. Разработана и обоснована принципиальная схема АЭС с ВВЭР-1200 с подогревом питательной воды в экономайзере перед парогенератором. Определены основные характеристики экономайзера для подогрева питательной воды до 245 и 265°C. Определено влияние установки экономайзера на работу главного циркуляционного насоса и на I контур в целом. Показано, что при подогреве питательной воды до 245°C прирост мощности энергоблока АЭС с ВВЭР-1200 с дополнительной турбиной составляет 37.17 МВт, при подогреве питательной воды до 265°C такой прирост равен 95.88 МВт.

Ключевые слова: атомная электростанция, повышение мощности, водо-водяной энергетический реактор, экономайзер, питательная вода, чистый дисконтированный доход, капиталовложения

DOI: 10.56304/S004036362470070X

A Study of the Possibility to Uprate an NPP with a VVER-1200 Reactor through Feedwater Heating in an Economizer with Installing an Additional Turbine

R. Z. Aminov^{a, *}, M. V. Garievskii^{a, b}, and A. S. Sahharov^{a, b}

^a Federal Research Center Saratov Scientific Center, Russian Academy of Sciences, Saratov, 410054 Russia

^b Gagarin Saratov State Technical University, Saratov, 410054 Russia

**e-mail: oepran@inbox.ru*

Abstract—A search of efficient ways for uprating the existing NPPs deserves close attention owing to significant saving of expenditures for implementing them in comparison with construction of new NPPs. In this connection, a new method for uprating an NPP with water-cooled reactors is proposed and discussed, which involves heating of feedwater in an economizer prior to supplying it to the steam generators by using the reactor coolant from the steam generator's outlet. This results in an increased main steam output from the steam generator without changing its thermal power capacity, and a decrease in the average coolant temperature in the reactor core without changing it at the reactor outlet helps increase the core reactivity. With excess steam supplied to an additional steam turbine unit, it becomes possible to decrease the total costs for a power unit's modernization and enhance the NPP safety through providing backup power supply for power plant auxiliaries in case of an emergency involving station blackout. A process cycle circuit of an NPP with a VVER-1200 reactor involving feedwater heating in an economizer upstream of the steam generator is developed and substantiated. The economizer main characteristics required for feedwater heating to 245 and 265°C are determined. The effect from installing the economizer on the reactor coolant pump operation and on the reactor coolant circuit as a whole is determined. It is shown that the power output of the NPP unit with a VVER-1200 reactor and with an additional turbine increases by 37.17 and 95.88 MW, respectively, with feedwater heated to 245 and 265°C.

Keywords: nuclear power plant, power uprating, pressurized water reactor, economizer, feedwater, net present value, capital investments

ПЕРЕРАБОТКА ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ УГОЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ НИХ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (ОБЗОР)¹

© 2025 г. Л. М. Делицын^а, *, Р. В. Кулумбегов^а, О. С. Попель^а, Ю. А. Борисов^а, Ш. А. Гаджиев^а

^аОбъединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., д. 13, корп. 2, Москва, 125412 Россия

*e-mail: delitzin@ihed.ras.ru

Поступила в редакцию 16.09.2024 г.

После доработки 15.10.2024 г.

Принята к публикации 30.10.2024 г.

В золоотвалах 170 крупных российских угольных электростанций к настоящему времени накоплено более 2 млрд т золошлаковых отходов (ЗШО). Они занимают около 50 тыс. га и представляют собой крупные источники загрязнения окружающей среды. Их количество ежегодно увеличивается примерно на 20 млн т. Помимо учтенного количества ЗШО существуют и не учтенные в официальных документах отходы. При этом они являются техногенными месторождениями полезных ископаемых. Непосредственное масштабное применение золы ограничено нестабильностью ее свойств и несоответствием техническим требованиям, предъявляемым к продуктам ее переработки, используемым в различных отраслях промышленности: энергетической, металлургической, химической, строительной и др. Переработка золошлаковых отходов и постепенная ликвидация отвалов золы представляют собой важную государственную задачу, для решения которой требуется разработка соответствующих промышленных технологий. В обзоре рассмотрены современные способы масштабной переработки золошлаковых отходов угольных электростанций с получением полезных для дальнейшего использования в различных отраслях промышленности материалов. Появление широкого спектра физико-химических и биологических подходов к переработке золы дает возможность решить проблему утилизации большинства золоотвалов. Основное внимание уделялось таким технологиям, как флотационное обогащение, магнитная сепарация, термохимические методы. Рассмотрен механизм адсорбции функциональных групп различных собирателей на поверхности углеродных частиц золы. Значительный раздел обзора посвящен кислотным, щелочным и термохимическим методам извлечения глинозема из золы и белитового шлама. Уделено внимание работам, относящимся к извлечению драгоценных и редкоземельных металлов из золы. Также представлены некоторые новые развивающиеся направления микробиологического извлечения металлов из золы.

Ключевые слова: зола и шлаки угольных электростанций, недожог угля, железосодержащий концентрат, глинозем, белитовый шлак, флотация, выщелачивание, спекание, обескремнивание

DOI: 10.56304/S0040363624700747

Processing of Ash and Slag Waste from Coal-Fired Thermal Power Plants and Extraction of Commercial Products from the Waste (Review)

L. M. Delitsyn^{a, *}, R. V. Kulumbegov^a, O. S. Popel'^a, Yu. A. Borisov^a, and Sh. A. Gadzhiev^a

^a *Joint Institute for High Temperatures of the Russian Academy of Sciences (JIHT RAS), Moscow, 125412 Russia*

^{*}*e-mail: delitzin@ihed.ras.ru*

Abstract—Ash dumps of 170 large Russian coal-fired thermal power plants (TPPs) store more than 2 billion t of ash and slag waste (ASW) at present. They occupy approximately 50 000 ha and represent main sources of environmental pollution. The amount of ASW increases by approximately 20 million t every year. Besides the recorded amount of ASW, there is also waste that is not recorded in official documents. At the same time, the latter waste is man-made sources of commercial products. Direct large-scale application of ash is limited by the instability of its properties and its noncompliance with the applicable technical requirements for the products of its processing employed in various applications in power, metallurgical, chemical, construction, and other industries. Processing of ash and slag waste and gradual removal of ash dumps are a crucial state problem whose solution requires the development of appropriate industrial processes. The review examines modern methods of large-scale processing of ash and slag waste from coal-fired TPPs with extraction of commercial materials suitable for application in various industries. The emergence of a wide range of physical, chemical, and biological processes for ash processing enables the problem of reclamation of most ash dumps to be successfully solved. The attention was focused on such technologies as flotation enrichment, magnetic separation, and thermochemical methods. The mechanism of adsorption of functional groups of various collectors on the surface of carbon ash particles is examined. A large section of the review is devoted to acid, alkaline, and thermochemical methods of extracting alumina from ash and belite sludge. Attention is also focused on works dealing with the extraction of precious and rare earth metals from ash. Some new developing areas of microbiological extraction of metals from ash are also presented.

Keywords: ash and slag from coal-fired thermal power plants, unburned coal, iron-rich concentrate, alumina, belite sludge, flotation, leaching, sintering, desilication

АКУСТИКО-АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КРУПНОПОРИСТЫХ МОДУЛЯХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ПАРОВЫХ СБРОСОВ ТЭС

© 2025 г. Ю. Г. Сухоруков^а, *, Е. О. Тасс^а, Л. Р. Яблоник^а

^аНаучно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования
им. И.И. Ползунова (НПО ЦКТИ), Атаманская ул., д. 3/6, Санкт-Петербург, 191167 Россия

*e-mail: teploobmen@ckti.ru

Поступила в редакцию 12.09.2024 г.

После доработки 04.10.2024 г.

Принята к публикации 30.10.2024 г.

Сбросы пара тепловых электростанций (ТЭС) в атмосферу входят в число наиболее мощных генераторов техногенного шума. Защита от шума сбросов пара высокого давления шумоглушителями в общем случае включает в себя организацию малошумного дросселирования и установку звукопоглощающих элементов. Сравнительная эффективность дросселирующих и звукопоглощающих компонентов глушителя зависит от локализации и производительности физических источников шума, которые определяются режимными и геометрическими параметрами сбросного трубопровода. Применение крупнопористых модулей в шумоглушителях сброса пара вызывает значительный интерес в силу их относительной простоты и функциональности. Такие модули могут использоваться в качестве непрерывных дроссельных устройств и обладают, кроме того, определенными звукопоглощающими свойствами. Выполнен анализ аэродинамических и акустических свойств крупнопористых модулей в составе глушителей шума паровых сбросов ТЭС. Рассмотрены основные источники шума паровых сбросов ТЭС и сформулированы аналитические зависимости для сопоставления их мощностей. Исходя из проведенных оценок предложены методы защиты от шума сбросов пара, базирующиеся на использовании шумоглушителей с крупнопористыми модулями. При обсуждении вопросов аэродинамики непрерывного дросселирования газовой среды в крупнопористых каналах различной формы показана практическая важность правильного профилирования каналов в увязке с характерными размерами пор. Выполнены оценки звукопоглощения в крупнопористой среде. Даны рекомендации по формированию крупнопористых модулей глушителей, представлены методы расчетного определения их эффективности при решении задач защиты от шума, возникающего при сбросах пара высокого давления в атмосферу.

Ключевые слова: паровые сбросы ТЭС, шумоглушители, крупнопористые модули, источники шума, дросселирование, дроссельный канал, звукопоглощение, пористость, кольца Рашига, профилирование

DOI: 10.56304/S0040363624700760

Acoustic-Aerodynamic Processes in the Macroporous Modules Used in the Silencers of Noise from Steam Dumps at Thermal Power Plants

Yu. G. Sukhorukov^{a, *}, E. O. Tass^a, and L. R. Yablonik^a

^a Polzunov Research and Production Association for Investigation and Design of Power-Generating Equipment (NPO TsKTI),
St. Petersburg, 191167 Russia

*e-mail: teploobmen@ckti.ru

Abstract—Steam dumps from thermal power plants (TPPs) into the atmosphere are among the most powerful man-induced noise sources. The protection, by means of silencers, against the noise produced by high-pressure steam dumps includes, in the general case, implementation of low-noise throttling and installation of sound-absorbing components. The comparative efficiency of the silencer throttling and sound-absorbing components depends on the location and intensity of physical noise sources, which are determined by the steam dumping pipeline's operating and geometrical parameters. The use of macroporous modules in steam dump silencers is of significant interest owing to their relative simplicity and good performance. Such modules can be used as continuously operating throttling devices; in addition, they have certain sound-absorption properties. The aerodynamic and acoustic properties of macroporous modules used as part of the silencers of noise produced by the TPP steam dumps are analyzed. The main sources causing noise from the TPP steam dumps are considered, and analytical relations for comparing their intensities are formulated. Proceeding from the performed assessments, methods for protection from the noise produced by steam dumps are suggested, which involve the use of silencers equipped with macroporous modules. In discussing matters concerned with the aerodynamics relating to continuous throttling of gaseous medium in macroporous channels of various shapes, it is shown that correct profiling of channels in coordination with the characteristic pore sizes is important for practical applications. Assessments of sound absorption in a macroporous medium are carried out. Recommendations on shaping the macroporous modules of silencers are given, and methods for calculating their efficiency in solving problems of protection from noise caused by dumping high-pressure steam into the atmosphere are presented.

Keywords: steam dumps from TPPs, silencers, macroporous modules, noise sources, throttling, throttle channel, sound absorption, porosity, Raschig rings, profiling

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ,
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 4Е-АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ KCS11
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА
ДЫМОВЫХ ГАЗОВ НА ПЫЛЕУГОЛЬНОЙ ТЭС**

© 2025 г. Goutam Khankari^{a, *}, Sumit Srivastava^b, Rajib Khan^b, D. V. Rajan^c, Dinesh Kr. Singh^b

^a*R&D Section, Damodar Valley Corporation (DVC), Kolkata, 700054 India*

^b*RE & EE Department, Damodar Valley Corporation (DVC), Kolkata, 700054 India*

^c*HR Department, Damodar Valley Corporation (DVC), Kolkata, 700054 India*

**e-mail: goutam.khankari@dvc.gov.in*

Поступила в редакцию 11.12.2023 г.

После доработки 01.02.2024 г.

Принята к публикации 29.02.2024 г.

Сравнение технико-экономических показателей энергетической установки KCS11 (Kalina Cycle System 11), функционирующей по циклу Калины, с использованием солнечной энергии и без ее использования (автономная система) выполнено на основе результатов 4Е-анализа [energy (энергия), exergy (эксергия), environment (окружающая среда), economic (экономика)] с целью определить возможность выработки дополнительной электроэнергии путем утилизации тепла дымовых газов на пылеугольной электростанции мощностью 660 МВт (эл.) (далее просто МВт) на сверхкритические параметры пара. Полученные данные свидетельствуют о том, что при внедрении на электростанции установки KCS11, работающей от солнечного излучения, энергетический и эксергетический КПД нетто увеличиваются примерно на 0.04 и 0.03% соответственно вследствие роста мощности электростанции на 647.43 кВт при перегреве паровой смеси на 40 К. В системах KSC11 максимальный вклад в потери энергии вносит конденсатор, а в потери эксергии — испаритель. Энергетические характеристики цикла Калины, в котором используется солнечная энергия, выше, чем у автономной KCS11, из-за снижения давления выхлопных газов в турбине и дополнительных “отрицательных” эксергетических характеристик солнечного нагревателя. Вследствие этого эксергетическая эффективность KCS11, функционирующей на энергии Солнца, ниже, чем эффективность автономной KCS11. При применении встроенной в KCS11 солнечной установки уменьшаются ежегодные выбросы CO₂ примерно на 1089.58 т при полной нагрузке, что почти в 1.25 раза больше, чем при работе автономной KCS11. Полная приведенная стоимость электроэнергии, полученной при использовании энергии солнечного излучения при перегреве паровой смеси на 40 К, составляет примерно 0.13 дол/(кВт · ч), что на 8.5% меньше стоимости электроэнергии, отпускаемой солнечной ТЭС.

Ключевые слова: пылеугольные электростанции, окружающая среда, экономика, тепло дымовых газов, солнечный подогреватель, сверхкритические параметры пара, KCS11, бинарная смесь, диоксид углерода, капитальные затраты, стоимость электроэнергии

DOI: 10.56304/S0040363624700759

Comparative 4E-analysis of A KCS11 with and without Solar Energy for Fluegas Waste Heat Recovery in a Coal-fired Power Plant

Goutam Khankari^{a,*}, Sumit Srivastava^b, Rajib Khan^b, D. V. Rajan^c, and Dinesh Kr. Singh^b

^a R&D Section, Damodar Valley Corporation (DVC), Kolkata, 700054 India

^b RE & EE Department, Damodar Valley Corporation (DVC), Kolkata, 700054 India

^c HR Department, Damodar Valley Corporation (DVC), Kolkata, 700054 India

*e-mail: goutam.khankari@dvc.gov.in

Abstract—A comparative performance analysis of a Kalina Cycle System 11 (KCS11) without and with solar energy is done based on 4E-analysis (energy, exergy, environment, and economic) for generating additional electricity from fluegas waste energy of a 660 MWe Supercritical (SupC) coal-fired power plant. The result shows that the integration of solar assisted KCS11 with main steam power plant increases the net plant energy and exergy efficiencies by about 0.04 and 0.03% points, respectively due to additional electricity generation of 647.43 kW at 40 K of superheat. Condenser and evaporator are the maximum contributor of energy and exergy losses, respectively in the proposed systems. Energetic performance of solar assisted Kalina cycle is higher than the standalone KCS11 due to decrease in turbine exhaust pressure and additional poor exergetic performance of solar heater causes less exergy efficient of solar assisted KCS11 compared to standalone KCS11. Use of solar integrated KCS11 reduces the annual CO₂ emission by about 1089.58 t at full load which is nearly 1.25 times higher than the standalone KCS11. The Levelized Cost of Electricity (LCoE) for producing additional electricity by solar energy at 40 K of super-heat is about 0.13 \$/kWh which is 8.5% lower value compared to the solar thermal power plant.

Keywords: coal-fired power plant, environment, economic, fluegas heat, solar heater, supercritical, KCS11, binary mixture, carbon dioxide, capital cost, cost of power generation

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ
ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА НА МЕЖФАЗНОЙ ГРАНИЦЕ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА VOF
ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАДАЧ ИСПАРЕНИЯ И КОНДЕНСАЦИИ¹**

© 2025 г. К. Б. Минко^{а, *}, Г. Г. Яньков^{а, b}, Т. А. Гатауллин^а, В. И. Артемов^{а, b}, А. П. Железнов^{b, c}

^аНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

^bКалужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,
ул. Степана Разина, д. 26, г. Калуга, 248023 Россия

^cЗАО “Научно-производственное внедренческое предприятие “Турбокон””,
ул. Комсомольская Роща, д. 43, г. Калуга, 248010 Россия

*e-mail: minkokb@gmail.com

Поступила в редакцию 16.09.2024 г.

После доработки 10.10.2024 г.

Принята к публикации 30.10.2024 г.

Метод Volume of fluid (VOF), дополненный моделями тепло- и массообмена на межфазной границе, представляет собой универсальный и весьма эффективный инструмент для моделирования и детального анализа сложных процессов, происходящих в системах с фазовыми переходами. Ключевая особенность этого метода — способность довольно точно и детально описывать физическую картину протекающих процессов при наличии явно выраженной границы раздела фаз и предоставлять количественные данные о распределении локальных характеристик теплообмена, динамике межфазной границы и связанных с ней явлениях, что делает полезным использование метода VOF как в научных исследованиях, так и в инженерной практике. Необходимость разработки и совершенствования моделей тепло- и массообмена, эффективных численных алгоритмов VOF, а также разработка рекомендаций по их применению — актуальная задача. В настоящей статье предложен подход к определению интенсивности процессов тепло- и массообмена на межфазной границе, основанный на анализе фазовых переходов в однокомпонентных системах с помощью линейной теории неравновесных процессов. Представлены результаты верификационных расчетов, выполненных для некоторых типовых задач. Рассматриваются классические задачи одномерного кипения и конденсации (задача Стефана), а также такие задачи, как конденсация пара внутри труб различной ориентации, конденсация неподвижного и движущегося пара на поверхности гладких горизонтальных труб и пленочное кипение на поверхности горизонтальных цилиндров. Результаты расчетов верифицируются с использованием классических решений и надежных экспериментальных данных. Вычисления проведены для сред с различными теплофизическими свойствами, включая воду, пентан, пропан, R-113, R-21 и R-142b. Максимальное отношение плотностей жидкой и паровой фаз достигало значения 1600 (вода при атмосферном давлении). Результаты моделирования демонстрируют универсальность предложенного подхода, благодаря чему можно рекомендовать его для решения разнообразных инженерных задач.

Ключевые слова: модель тепло- и массообмена на межфазной поверхности, численное моделирование, метод VOF, конденсация, пленочное кипение, движущийся пар

DOI: 10.56304/S004036362470067X

A Model for Determining the Rate of Interfacial Heat and Mass Transfer Using the VOF Method for Numerically Solving Evaporation and Condensation Problems

K. B. Minko^{a, *}, G. G. Yan'kov^{a, b}, T. A. Gataulin^a, V. I. Artemov^{a, b}, and A. P. Zheleznov^{b, c}

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

^b Tsiolkovski Kaluga State University, Kaluga, 248023 Russia

^c ZAO Scientific-and-Production Implementation Enterprise (NPVK) Turbokon, Kaluga, 248010 Russia

**e-mail: minkokb@gmail.com*

Abstract—The volume-of-fluid (VOF) method, supplemented by models of interfacial heat and mass transfer, is a universal and very effective tool for simulation and detailed analysis of intricate processes occurring in systems with phase transitions. The key feature of this method is that it can quite accurately and in detail describe the physical pattern of running processes in the presence of a clearly seen phase boundary and provide quantitative data on the distribution of local heat-transfer characteristics and the dynamics of the inter-phase boundary and associated phenomena, thereby making the VOF method advantageous in researches and engineering practice. Development and improvement of heat and mass transfer models and efficient numerical VOF algorithms, as well as preparation of recommendations for the application of these approaches, are an urgent problem. This paper proposes an approach to the prediction of interfacial heat and mass transfer rate, which is based on the analysis of phase transitions in single-component systems using the linear theory of nonequilibrium processes. The results are presented of verification calculations performed for several standard problems. The classical problems of one-dimensional boiling and condensation (the Stefan problem) are examined as are such problems as vapor condensation in tubes of different orientations, condensation from stagnant or moving vapor on the surface of smooth horizontal tubes, and film boiling on the surface of horizontal cylinders. The predictions are verified against classical solutions and available experimental data. Calculations were carried out for fluids with different thermophysical properties, including water, pentane, propane, R-113, R-21, and R-142b. The maximum ratio of the densities of liquid and vapor phases was as high as 1600 (water at atmospheric pressure). The simulation results demonstrate the versatility of the proposed approach, which allows us to recommend it for solving a variety of engineering problems.

Keywords: model of heat and mass transfer at interphase boundary, numerical simulation, VOF method, condensation, film boiling, moving vapor

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНДЕНСАЦИИ НАСЫЩЕННОГО ПАРА R-21
ВО ФРАГМЕНТЕ ТРУБНОГО ПУЧКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА VOF В ТРЕХМЕРНОЙ ПОСТАНОВКЕ¹**

© 2025 г. К. Б. Минко^а, *, М. В. Минко^а, А. А. Клементьев^а

^аНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

*e-mail: minkokb@gmail.com

Поступила в редакцию 17.09.2024 г.

После доработки 20.10.2024 г.

Принята к публикации 30.10.2024 г.

Метод Volume of Fluid (VOF), дополненный моделями тепло- и массообмена на межфазной границе, активно используется при исследовании пленочной конденсации и пленочного кипения, при расчетах испарительных установок, для определения динамики схлопывания пузырька пара в объеме недогретой жидкости и в других целях. Исходный алгоритм VOF, предложенный Хиртом, предназначен для моделирования однофазной несжимаемой жидкости со свободной поверхностью, на которой задано постоянное давление. Расширение VOF-алгоритма на двухфазную среду, особенно при наличии массообмена, представляет собой нетривиальную задачу с позиции строгости математической постановки. В предыдущих исследованиях авторы развили подходы к моделированию процессов тепло- и массообмена при конденсации пара на поверхности гладких горизонтальных труб в двух- и трехмерных постановках, а также выполнили моделирование процессов конденсации на пучке гладких горизонтальных труб в двумерной постановке. В настоящей работе представлены результаты моделирования конденсации фреона R-21 в малоразмерном трубном пучке в трехмерной постановке. Характеристики пучка труб соответствуют параметрам экспериментальной установки Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) (диаметр труб 16 мм, поперечный шаг 26 мм, продольный шаг 15 мм). Рассматривалась конденсация насыщенного пара при температуре $T_{sat} = 333.15$ K, набегающего на пучок со скоростью до 0.9 м/с. Результаты расчетов демонстрируют как качественное, так и количественное соответствие данным, полученным в ходе вычислений при двумерной постановке задачи, а также экспериментальным данным. Представлена информация о распределении конденсата внутри пучка труб. Проанализированы спектры пульсаций среднего коэффициента теплоотдачи для труб. Отмечена важность учета формирования начального термического участка, возникающего при стекании конденсата с верхних труб на нижние.

Ключевые слова: метод VOF, модель Lee, конденсация, численное моделирование, контрольный объем, пучок гладких горизонтальных труб, движущийся пар, межфазная поверхность, коэффициент теплоотдачи

DOI: 10.56304/S0040363624700735

Simulation of R-21 Saturated Vapor Condensation in a Fragment of a Tube Bundle Using the 3D VOF Method

K. B. Minko^{a,*}, M. V. Minko^a, and A. A. Klement'ev^a

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

*e-mail: minkokb@gmail.com

Abstract—The Volume of Fluid (VOF) method supplemented with heat and mass transfer models at the interphase boundary is actively employed in the investigation of film condensation and film boiling, in the calculation of evaporators, for predicting the dynamics of vapor collapse in a pool of subcooled liquid, or for other purposes. The original VOF algorithm proposed by Hirt is intended for the simulation of a single-phase incompressible liquid with a free boundary at which a constant pressure is specified. The extension of the VOF-algorithm to a two-phase fluid, especially with mass transfer, is not a common problem from the standpoint of the rigor of mathematical formulation. In our previous studies, approaches have been developed to the 2D and 3D simulation of heat and mass transfer processes during vapor condensation on the surface of horizontal smooth tubes, and condensation on a smooth tube bundle was simulated in 2D formulation. This paper presents the results of 3D simulation of R-21 refrigerant condensation in a small-sized tube bundle. Characteristics of the tube bundle are the same as those of the tube bundle tested at the Institute of Thermophysics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (SB RAS) (tube diameter is 16 mm, transverse pitch is 26 mm, longitudinal pitch is 15 mm). The condensation was examined in saturated vapor flow at a temperature of $T_{sat} = 333.15$ K incoming onto the tube bundle at a velocity of up to 0.9 m/s. The 3D predictions agree qualitatively and quantitatively with the 2D predictions and the experimental data. The distribution of condensate in the tube bundle is presented. The spectrums of fluctuations in the average heat transfer for tubes are analyzed. It is pointed out that the thermal boundary layer development region induced by the condensate falling from the upper to lower tubes should be considered.

Keywords: VOF method, Lee model, condensation, numerical simulation, control volume, horizontal smooth tube bundle, moving vapor, interphase boundary, heat-transfer coefficient