
СОДЕРЖАНИЕ

Номер 4, 2025

Атомные электростанции

Горизонтальные парогенераторы: совершенствование конструкции и экспериментально-расчетные исследования (обзор)

*В. Н. Блинков, А. В. Дедов, И. В. Елкин, В. И. Мелихов,
О. И. Мелихов, С. М. Никонов, А. С. Никулин* 3

Расчетно-экспериментальные исследования процессов повторного залива на крупномасштабной модели ТВС ВВЭР

М. А. Быков, Ю. А. Мигров, М. В. Сазонтова, А. Н. Чуркин 29

Экспериментальные исследования охлаждения активной зоны на стадии повторного залива при аварии “большая течь”

*А. Н. Чуркин, А. Г. Каретников, М. А. Быков,
А. С. Богданов, Ю. А. Безруков* 39

Поле акустических стоячих волн в контурах циркуляции ВВЭР

Г. В. Аркадов, М. Т. Слепов 51

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Определение профильных потерь кинетической энергии потока в турбинных решетках с применением нейронных сетей

В. А. Тищенко, А. А. Белоусова, П. М. Нестеров, А. О. Смирнов 64

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Задачи теплопроводности с переменными во времени коэффициентами теплоотдачи

В. А. Кудинов, Е. В. Котова, С. В. Зайцев, Е. В. Стефанюк 78

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Применение смешанного метода конечных элементов второго порядка для расчета радиационно-конвективного теплообмена в печи с горелками

Jaafar Albadr, Mofdi El-Amrani, Mohammed Seaid 86

Contents

Vol. 72, No. 4, 2025

Nuclear Power Plants

Horizontal Steam Generators: Design Improvement and Experimental-and-Computational Studies (Review) <i>V. N. Blinkov, A. V. Dedov, I. V. Elkin, V. I. Melikhov, O. I. Melikhov, S. M. Nikonov, and A. S. Nikulin</i>	3
Computational and Experimental Studies of Reflooding Processes in a Large-Scale Model of a VVER Fuel Assembly <i>M. A. Bykov, Yu. A. Migrov, M. V. Sazontova, and A. N. Churkin</i>	29
Experimental Study of the Core Cooling at the Reflooding Stage of a Large Break Loss-of-Coolant Accident <i>A. N. Churkin, A. G. Karetnikov, M. A. Bykov, A. S. Bogdanov, and Yu. A. Bezrukov</i>	39
The Field of Acoustic Standing Waves in the VVER Reactor Coolant Circuits <i>G. V. Arkadov and M. T. Slepov</i>	51

Steam Turbine, Gas Turbine, and Combined Cycle Plants and Their Auxiliary Equipment

Determining the Profile Loss of Flow Kinetic Energy in Turbine Cascades with the Use of Neural Networks <i>V. A. Tishchenko, A. A. Belousova, P. M. Nesterov, and A. O. Smirnov</i>	64
--	----

Heat and Mass Transfer and Properties of Working Fluids and Materials

Heat-Conduction Problems with Time-Variable Heat-Transfer Coefficients <i>V. A. Kudinov, E. V. Kotova, S. V. Zaitsev, and E. V. Stefnjuk</i>	78
---	----

Steam Boilers, Power Plant Fuel, Burners, and Boiler Auxiliary Equipment

A Second-Order Mixed Finite Element Method for Convection-Radiation Flows in Furnaces with Burners <i>Jaafar Albadr, Mofdi El-Amrani, and Mohammed Seaid</i>	86
---	----

АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ОБЗОР)¹

© 2025 г. В. Н. Блинков^а, А. В. Дедов^б, И. В. Елкин^{с, д}, В. И. Мелихов^{б, с, *},
О. И. Мелихов^{б, с}, С. М. Никонов^{б, с}, А. С. Никулин^б

^аАО “Концерн Росэнергоатом”, Холодильный пер., д. 3а, Москва, 115191 Россия

^бНИУ “Московский энергетический институт”, Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

^сАО “Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности АЭС”,
ул. Святого Константина, д. 6, г. Электрогорск, Московская обл., 142530 Россия

^дНИЦ “Курчатовский институт”, пл. Академика Курчатова, д. 1, Москва, 123182 Россия

*e-mail: MelikhovVI@mpei.ru

Поступила в редакцию 08.09.2024 г.

После доработки 20.11.2024 г.

Принята к публикации 04.12.2024 г.

Выполнен обзор конструкций горизонтальных парогенераторов (ПГ) для атомных электростанций с водо-водяными реакторами и экспериментально-расчетных исследований теплогидравлических процессов, протекающих в них. Рассмотрены горизонтальные ПГ начиная с первой серийной конструкции ПГВ-440 и наиболее распространенного на сегодняшний день ПГВ-1000М и заканчивая парогенераторами, разработанными для реакторных установок нового поколения ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ, а также для установки большой мощности ВВЭР-1500. Проведен сопоставительный анализ экспериментальных стендов, созданных для изучения теплогидравлических процессов, протекающих в горизонтальном парогенераторе. Каждый из трех рассмотренных стендов имеет ограничения по моделированию натурного ПГ, связанные либо с геометрическими характеристиками, либо с теплогидравлическими параметрами. Тем не менее, показано, что на сегодняшний день имеется достаточно обширная база опытных данных, пригодная для валидации расчетных кодов, моделирующих теплогидравлические характеристики горизонтального парогенератора. Представлен обзор существующих расчетных кодов и более подробно рассмотрен код STEG, основанный на использовании многофазных моделей для описания течения двухфазной среды. Валидация кода STEG на опытных данных по паросодержанию, перепадам давления и скоростям воды показала хорошую точность результатов расчетов. Одна из проблем, которую необходимо решить при проектировании горизонтальных парогенераторов для реакторных установок нового поколения, — повышение выравнивающей способности погруженного и пароприемного дырчатых листов вследствие усиления неравномерности паровой нагрузки на зеркале испарения и течения пара в паровом пространстве. Приведены результаты экспериментально-расчетных исследований выравнивающей способности дырчатых листов, которые подтверждают возможность ее повышения посредством применения переменной степени перфорации. Сформулированы направления дальнейших экспериментальных исследований теплогидравлических процессов в горизонтальном парогенераторе и пути совершенствования расчетных кодов.

Ключевые слова: горизонтальный парогенератор, теплогидравлические процессы, эксперимент, моделирование, расчетный код

DOI: 10.56304/S004036362570078X

Horizontal Steam Generators: Design Improvement and Experimental-and-Computational Studies (Review)

V. N. Blinkov^a, A. V. Dedov^b, I. V. Elkin^{c, d}, V. I. Melikhov^{b, c, *},
O. I. Melikhov^{b, c}, S. M. Nikonov^{b, c}, and A. S. Nikulin^b

^a AO Rosenergoatom Concern, Moscow, 115191 Russia

^b National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

^c AO Elektrogorsk Research and Engineering Center for NPP Safety (AO ENITs), Elektrogorsk, 142530 Russia

^d National Research Center Kurchatov Institute, Moscow, 123182 Russia

*e-mail: MelikhovVI@mpei.ru

Abstract—A review is presented of designs of horizontal steam generators (SG) for nuclear power plants (NPP) with water-moderated water-cooled reactors (VVERs) and of experimental-and-computational studies of thermohydraulic processes running in them. Horizontal SGs are examined from the first commercial design of the PGV-440 SG and the most widely used today PGV-1000M SG to the steam generators developed for the new generation reactor units of types VVER-1200 and VVER-TOI as well as for the high-power VVER-1500 reactor. A comparative analysis was carried out of the experimental facilities developed for the investigation of thermohydraulic processes occurring in a horizontal steam generator. Each of the examined experimental facilities has limitation related to the capabilities for the simulation of a full-scale SG caused by either geometric characteristics or thermohydraulic conditions. Nevertheless, it has been demonstrated that we have at present a sufficiently large experimental database suitable for validating computational codes simulating thermohydraulic characteristics of a horizontal steam generator. A review of the available computational codes is presented. The STEG code in which the two-phase flow is described by multifluid models is examined in more detail. The validation of the STEG code against experimental data on void fraction, pressure drop, and water velocity demonstrated high accuracy of the predictions. One of the problems to be solved in designing horizontal steam generators for new generation reactor units is the improvement of the equalization ability of the submerged and steam-receiving perforated sheets due to the enhanced nonuniformity of the steam load on the evaporation surface and of the steam flow in the steam space. The results are presented of the experimental-and-computational investigation of the equalization ability of perforated sheets, which corroborate the possibility of its improvement by application of a variable perforation ratio. The areas of further experimental investigations into thermohydraulic processes in a horizontal steam generator and ideas for improving the computational codes are formulated.

Keywords: horizontal steam generator, thermohydraulic processes, experiment, simulation, computational code

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ПОВТОРНОГО ЗАЛИВА НА КРУПНОМАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ ТВС ВВЭР

© 2025 г. М. А. Быков^а, *, Ю. А. Мигров^б, М. В. Сазонтова^б, А. Н. Чуркин^а

^аАО ОКБ “Гидропресс”, ул. Орджоникидзе, д. 21, г. Подольск, Московская обл., 142103 Россия

^бНИТИ им. А.П. Александрова, Копорское ш., д. 72, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл., 188540 Россия

*e-mail: bykov@grpress.podolsk.ru

Поступила в редакцию 17.09.2024 г.

После доработки 13.11.2024 г.

Принята к публикации 30.11.2024 г.

В статье представлен краткий обзор экспериментальных и расчетных работ по изучению явления повторного залива, реализующегося при больших течах I контура и последующей подаче охлаждающей жидкости в водо-водяных энергетических реакторах (ВВЭР) под давлением. Проанализированы результаты проекта PREMIUM, осуществленного OECD (CSNI), по оценке прогнозирования параметров повторного залива с помощью наиболее известных расчетных кодов (RELAP5, SATHARE, ATHLET, APROS, MARS). Расчеты были выполнены с использованием данных одного из экспериментальных режимов, смоделированных на стенде FEBA (Германия) по имитации повторного залива. Констатируется, что неопределенность оценки максимальной температуры твэлов с помощью известных системных расчетных кодов по результатам валидационных расчетов может достигать 100°C. На основе статистически значимой совокупности экспериментов, проведенных на уникальном стенде повторного залива в ОКБ “Гидропресс” при различных схемах подачи охлаждающей воды, выполнена валидация отечественного расчетного кода КОРСАР, включая гравитационный режим повторного залива при подаче воды в верхнюю часть модели напорной камеры реактора. Показано, что по точности оценки максимальной температуры имитаторов твэлов и по времени залива экспериментальной сборки ТВС код КОРСАР не уступает лучшим зарубежным аналогам.

Ключевые слова: повторный залив, эксперимент, расчет, валидация кодов, оценка погрешности, тепловыделяющая сборка, большая течь, программный комплекс КОРСАР

DOI: 10.56304/S0040363624600964

Computational and Experimental Studies of Reflooding Processes in a Large-Scale Model of a VVER Fuel Assembly

M. A. Bykov^{a, *}, Yu. A. Migrov^b, M. V. Sazontova^b, and A. N. Churkin^a

^a AO OKB Gidropress, Podolsk, 142103 Russia

^b Federal State Unitary Enterprise Alexandrov Research Institute of Technology (FGUP NITI), Sosnovy Bor, 188540 Russia

*e-mail: bykov@grpress.podolsk.ru

Abstract—The paper presents a brief review of experimental and computational studies of the reflooding processes occurring during large break LOCAs in the primary circuits with subsequent supply of the coolant in pressurized water-moderated water-cooled power reactors (VVER). The results of the PREMIUM project, carried out by OECD (CSNI), on the assessment of the prediction of reflooding parameters using the most well-known computational codes (RELAP5, CATHARE, ATHLET, APROS, MARS) are analyzed. The calculations were performed using data from one of the experimental regimes simulated at the FEBA test facility (Germany) for reflooding simulation. It is stated that the uncertainty of the estimate of the maximum temperature of fuel rods obtained by known system computational codes can attain 100°C as follows from the results of validation calculations. Based on a statistically significant set of experiments conducted on a unique reflooding test facility at OKB Gidropress with several cooling water supply options, the domestic KORSAR computational code was validated, including the gravity reflooding when water is supplied to the upper part of the reactor pressure plenum model. It has been demonstrated that the KORSAR code is not poorer than the best foreign equivalents in terms of the accuracy of the predicted maximum temperature of fuel-rod simulators and flooding time for the experimental fuel assembly.

Keywords: reflooding, experiment, calculation, code validation, error estimation, fuel assembly, large leak, KORSAR software package

АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ АКТИВНОЙ ЗОНЫ НА СТАДИИ ПОВТОРНОГО ЗАЛИВА ПРИ АВАРИИ “БОЛЬШАЯ ТЕЧЬ”

© 2025 г. А. Н. Чуркин^а, *, А. Г. Каретников^а, М. А. Быков^а, А. С. Богданов^а, Ю. А. Безруков^а

^аАО ОКБ “Гидропресс”, ул. Орджоникидзе, д. 21, г. Подольск, Московская обл., 142103 Россия

*e-mail: churkin.an@mail.ru

Поступила в редакцию 17.09.2024 г.

После доработки 08.11.2024 г.

Принята к публикации 30.11.2024 г.

Представлено описание экспериментальной установки ОКБ “Гидропресс”, предназначенной для изучения теплогидравлических явлений при повторном заливе активной зоны водо-водяного энергетического реактора (ВВЭР) при аварии “большая течь”. Выполненные исследования позволили получить статистически значимый объем экспериментальных данных по изменению во времени температуры оболочек имитаторов твэлов в различных сечениях модели тепловыделяющей сборки (ТВС), что необходимо для валидации расчетных кодов. Эксперименты проводились на двух моделях ТВС с равномерным и неравномерным профилями тепловыделения по высоте. Каждая модель включала в себя 120 обогреваемых имитаторов твэлов, 13 дистанционирующих решеток, 6 имитаторов направляющих каналов, а также имитатор головки ТВС. В ходе экспериментов реализовывалось пять различных способов подачи охлаждающей воды в модель реактора: нижний, нижний гравитационный, верхний, комбинированный, комбинированный гравитационный. Для подтверждения воспроизводимости экспериментов большую их часть повторяли по 3–5 раз. Представлено описание моделей тепловыделяющей сборки, имитаторов твэлов, средств измерения и методики проведения экспериментов. Приведены примеры динамики охлаждения имитаторов твэлов при различных способах подачи охлаждающей воды в модель реактора и отмечены особенности каждого залива. Обобщены результаты по времени залива модели ТВС в виде линейных зависимостей этого параметра от относительной мощности имитаторов твэлов.

Ключевые слова: ВВЭР, авария “большая течь”, системы аварийного охлаждения зоны, повторный залив, экспериментальная установка, модель ТВС, имитатор твэла, время залива

DOI: 10.56304/S0040363624600976

Experimental Study of the Core Cooling at the Reflooding Stage of a Large Break Loss-of-Coolant Accident

A. N. Churkin^{a, *}, A. G. Karetnikov^a, M. A. Bykov^a, A. S. Bogdanov^a, and Yu. A. Bezrukov^a

^a AO OKB Hidropress, Podolsk, 142103 Russia

*e-mail: churkin.an@mail.ru

Abstract—The paper presents a description of the experimental facility at OKB Hidropress designed to study thermohydraulic phenomena during the core reflooding caused by a large break loss of a coolant accident in a water-moderated water-cooled (VVER) power reactor. The performed studies yielded a statistically significant amount of experimental data on the time-dependence of the temperature of the fuel-rod simulator cladding at several sections of the fuel-assembly (FA) model that is necessary for the validation of computational codes. The experiments were carried out with two fuel-assembly models with uniform and nonuniform heat release distribution along the height. Each model included 120 heated fuel-rod simulators, 13 spacer grids, six guide channel simulators, and a fuel assembly's upper end fitting. In the experiments, five options of cooling water supply—bottom, gravity-driven bottom, top, combined, combined gravity-driven—were implemented. To confirm the reproducibility of the experiments, most of them were repeated three to five times. The fuel-assembly models, fuel-rod simulators, used instrumentation items, and experimental procedure are described. Examples are presented of the cooling dynamics of the fuel-rod simulators for different methods of cooling water supply to the reactor model, and the features of each flooding pattern are outlined. The data on the flooding time of the fuel-assembly model are generalized in the form of linear dependencies of this parameter on the relative power of the fuel element simulators.

Keywords: VVER, large break accident, emergency core cooling systems, reflooding, experimental facility, fuel-assembly model, fuel-rod simulator, flooding time

ПОЛЕ АКУСТИЧЕСКИХ СТОЯЧИХ ВОЛН В КОНТУРАХ ЦИРКУЛЯЦИИ ВВЭР

© 2025 г. Г. В. Аркадов^а, *, М. Т. Слепов^б, **

^аНекоммерческое партнерство содействия развитию системной инженерии “РАЙЗ”,
Зеленый просп., д. 5/12, стр. 3, Москва, 111141 Россия

^бНововоронежская АЭС, филиал АО “Концерн Росэнергоатом”,
пром. зона Южная, д. 1, г. Нововоронеж, 396071 Россия

*e-mail: arkgen47@gmail.com

**e-mail: slepovmt@nvnpp1.rosenergoatom.ru

Поступила в редакцию 02.09.2024 г.

После доработки 26.11.2024 г.

Принята к публикации 04.12.2024 г.

Многие исследовательские коллективы и группы уделяют большое внимание вопросам гидродинамического воздействия на оборудование ядерных энергетических установок (ЯЭУ), что находит отражение в многочисленных публикациях: монографиях, статьях, обзорах. Однако, несмотря на наличие теоретических работ по данной проблеме, вопросы, связанные с прикладными исследованиями, т.е. непосредственно с прямыми измерениями, остаются вне сферы научных интересов отечественных и зарубежных ученых. Необходимость их практического изучения обуславливается прежде всего сложностью интерпретации выявляемых разнообразных аномалий, требующими к точной настройке различных моделей, существенными различиями в спектральных образах оборудования не только в рамках различных проектов реакторных установок (РУ), но и в однотипных энергоблоках в пределах одной АЭС. Указанные проблемы невозможно решить с помощью только теоретических или расчетных методов или с использованием программных средств имитационного моделирования. Положение усугубляется еще и тем, что процесс проведения исследований — сложнейшая задача как по выбору источников данных, так и по интерпретации полученной информации. Скорее всего, именно этими факторами объясняется существенное снижение интереса к экспериментальным работам по виброакустической тематике на различных РУ как в России, так и в других странах. В статье в краткой форме представлены некоторые результаты изучения поля акустических стоячих волн (АСВ) в главном циркуляционном контуре (ГЦК) реакторной установки с водо-водяным энергетическим реактором (ВВЭР-1200) на примере энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2, а также описаны основные типы АСВ.

Ключевые слова: акустическая стоячая волна, главный циркуляционный контур, главный циркуляционный насосный агрегат, ВВЭР-1200, цифровая акустическая модель ядерного реактора, вибрация, датчик пульсации давления

DOI: 10.56304/S0040363625700778

The Field of Acoustic Standing Waves in the VVER Reactor Coolant Circuits

G. V. Arkadov^{a, *} and M. T. Slepov^{b, **}

^a *Noncommercial Partnership RISE for Fostering the Development of System Engineering, Moscow, 111141 Russia*

^b *Novovoronezh NPP, Branch of Rosenergoatom Joint-Stock Company, Novovoronezh, 396071 Russia*

**e-mail: arkgen47@gmail.com*

***e-mail: slepovmt@nvnpp1.rosenergoatom.ru*

Abstract—Many research teams and groups pay much attention to matters concerned with hydrodynamic impacts exerted on the equipment of nuclear power facilities (NPFs), which is reflected in numerous publications: monographs, articles, and reviews. However, despite the availability of theoretical works on this problem, matters concerned with applied investigations, i.e., immediately with direct measurements, still remain beyond the scope of scientific interests of Russian and foreign scientists. The need of studying them for practical applications is mainly stemming from the complexity of interpreting various revealed abnormalities, requirements for precise adjustment of various models, and essentially different spectral images of equipment not only within the framework of various designs of reactor plants (RPs), but in the power units of the same type within one NPP. These problems cannot be solved using solely theoretical or calculation methods, or using simulation software tools. The situation is also aggravated by the fact that the process of carrying out investigations is an exceptionally complex problem in terms of both selecting the data sources and interpreting the information obtained. In all likelihood, it is exactly these factors due to which an essentially weakened interest in experimental works on vibroacoustic topic in various RPs both in Russia and other countries can be explained. The article briefly presents some results of studying the fields of acoustic standing waves (ASWs) in the reactor coolant circuit (RCC) of a reactor plant equipped with a pressurized water reactor (VVER-1200) taking as an example power unit 1 at the Novovoronezh-2 NPP; in addition, the main ASW types are described.

Keywords: acoustic standing wave, reactor coolant circuit, reactor coolant pump set, VVER-1200, nuclear reactor digital acoustic model, vibration, pressure pulsation sensor

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЬНЫХ ПОТЕРЬ
КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОТОКА В ТУРБИННЫХ РЕШЕТКАХ
С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ¹**

© 2025 г. В. А. Тищенко^{а, b}, А. А. Белоусова^с, П. М. Нестеров^{а, *}, А. О. Смирнов^{б, **}

^аНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

^бАкционерное общество “Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт”,
ул. Ватутина, д. 3, лит. А, Санкт-Петербург, 195009 Россия

^сАкционерное общество “Атомэнергопроект”, Бакунинская ул., д. 7, стр. 1, Москва, 107996 Россия

*e-mail: NesterovPM@mpei.ru

**e-mail: SmirnovAOI@mpei.ru

Поступила в редакцию 27.12.2023 г.

После доработки 27.11.2024 г.

Принята к публикации 04.12.2024 г.

Рассмотрены вопросы применения нейронных сетей для прогнозирования газодинамических характеристик решеток турбомашин. Представлены результаты разработки архитектуры моделей глубокого машинного обучения для определения профильных потерь кинетической энергии за плоскими сопловыми и рабочими (активного типа) турбинными решетками. Описана процедура подготовки обучающего датасета с использованием численного моделирования вязких потоков. Выполнен анализ сгенерированного набора данных, выделены его недостатки, которые необходимо устранить для повышения качества обучаемых нейронных сетей. Проведена работа по подбору архитектуры нейронных сетей для рабочих и сопловых решеток. Исследования показали, что одинаковая структура моделей эффективна как для сопловых, так и для рабочих решеток. Применение подготовленных моделей обеспечило хорошее совпадение результатов расчета с имеющимися данными для рассмотренных решеток всех типов. При этом отмечено некорректное предсказание нейронных сетей в транзвуковых и сверхзвуковых режимах вблизи теоретического числа Маха за решеткой, равного 1. Это связано с отсутствием информации о подобных режимах в обучающем наборе данных. Дополнительное обучение моделей в сверхзвуковых режимах позволило обеспечить “отслеживание” влияния волновой структуры потока на энергетические характеристики за решеткой. На основе полученных данных выделены важность представления криволинейных межлопаточных каналов в параметрическом виде и необходимость подготовки обучающих данных в широком диапазоне изменения большинства независимых параметров. Нейронные сети показали высокую эффективность при решении поставленной задачи, что позволило сформулировать ряд концепций алгоритмов их применения при решении задач проектирования турбинных ступеней.

Ключевые слова: нейронные сети, газодинамика решеток турбомашин, профильные потери энергии, численное моделирование, турбинные ступени, теоретическое число Маха

DOI: 10.56304/S0040363623601677

Determining the Profile Loss of Flow Kinetic Energy in Turbine Cascades with the Use of Neural Networks

V. A. Tishchenko^{a, b}, A. A. Belousova^c, P. M. Nesterov^{a, *}, and A. O. Smirnov^{b, **}

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

^b Joint Stock Company Power Machines – ZTL, LMZ, Electrosila, Energomachexport, St. Petersburg, 195009 Russia

^c Atomenergoproekt Joint Stock Company, Moscow, 107996 Russia

*e-mail: NesterovPM@mpei.ru

**e-mail: SmirnovAOI@mpei.ru

Abstract—The article addresses matters concerned with the use of neural networks for predicting the gas dynamic characteristics of turbine machinery cascades. The results of elaborating the architecture of deep machine learning models for determining the profile kinetic energy loss downstream of plane nozzle vane and rotor blade (impulse type) turbine cascades are presented. A procedure for preparing the training dataset with using numerical simulation of viscous flows is described. The dataset generated is analyzed; its shortcomings, which should be removed for improving the quality of trainable neural networks are identified. Work on selecting the architecture of neural networks for rotor and nozzle vane cascades was carried out. The studies have shown that the same structure of models is efficient for both nozzle vane and rotor blade cascades. The use of prepared models yielded good agreement between the predicted results and the data available for all types of the cascades considered. It is pointed out that the neural networks yield incorrect predictions in transonic and supersonic operation conditions near the theoretical Mach number downstream of the cascade equal to unity. This stems from the lack of information on such operation conditions in the training dataset. After the models had been additionally trained under supersonic operation conditions, it became possible to “trace” the influence of the flow wave structure on the power performance characteristics downstream of the cascade. The data obtained served as a basis for stating the importance of representing curvilinear blade passages in parametric form and the necessity to prepare the training data in a wide variation range of the majority of independent parameters. The neural networks have demonstrated high-efficient performance in solving the stated problem, which made it possible to formulate a number of algorithmic concepts for applying them in solving turbine stage design problems.

Keywords: neural networks, gas dynamics of turbine machinery cascades, profile energy loss, numerical simulation, turbine stages, theoretical Mach number

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ С ПЕРЕМЕННЫМИ
ВО ВРЕМЕНИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ ТЕПЛООТДАЧИ¹**

© 2025 г. В. А. Кудинов^а, *, Е. В. Котова^а, С. В. Зайцев^а, Е. В. Стефанюк^а

^аСамарский государственный технический университет, Молодогвардейская ул., д. 244, г. Самара, 443100 Россия

*e-mail: totig@samgtu.ru

Поступила в редакцию 22.07.2024 г.

После доработки 30.10.2024 г.

Принята к публикации 30.10.2024 г.

На основе определения дополнительных граничных условий и дополнительной искомой функции (ДИФ) получено приближенное аналитическое решение задачи теплопроводности для бесконечной пластины при симметричных граничных условиях третьего рода с переменным во времени коэффициентом теплоотдачи. Следуя интегральному методу теплового баланса, решение разделяют на две стадии по времени. Первая стадия включает временной интервал нерегулярного режима теплообмена, а вторая — регулярного режима. В качестве ДИФ на первой стадии принимается функция, характеризующая перемещение фронта температурного возмущения по координате ξ во времени. На второй стадии в качестве ДИФ рассматривается функция, характеризующая изменение во времени температуры в центре симметрии, в котором задано граничное условие отсутствия теплообмена. Использование ДИФ на обеих стадиях позволяет сводить решение исходного уравнения в частных производных к интегрированию обыкновенного дифференциального уравнения относительно ДИФ. Решая это уравнение на второй стадии, находят собственные числа, определяемые в классических методах из краевой задачи Штурма — Лиувилля, в которой для каждого конкретного числа Био численным методом решается тригонометрическое трансцендентное уравнение. Следовательно, в данном случае рассматривается другое направление определения собственных чисел, позволяющее получать формулу, из которой можно находить собственные числа при любом конкретном числе Био. Дополнительные граничные условия приводят в таком виде, чтобы их выполнение при нахождении искомого решения было эквивалентно таковому при решении исходного дифференциального уравнения в граничных точках. Показано, что решение уравнения в точках границы приводит к его решению и внутри рассматриваемой области, при этом исключается его непосредственное интегрирование по пространственной переменной и ограничивается лишь выполнение интеграла теплового баланса — осредненного исходного дифференциального уравнения.

Ключевые слова: переменный во времени коэффициент теплоотдачи, интегральный метод теплового баланса, аналитическое решение, дополнительная искомая функция, дополнительные граничные условия, фронт температурного возмущения

DOI: 10.56304/S0040363624700723

Heat-Conduction Problems with Time-Variable Heat-Transfer Coefficients

V. A. Kudinov^{a,*}, E. V. Kotova^a, S. V. Zaitsev^a, and E. V. Stefnyuk^a

^a Samara State Technical University, Samara, 443100 Russia

*e-mail: totig@samgtu.ru

Abstract—Based on the definition of additional boundary conditions and an additional sought function (ASF), an approximate analytical solution of the heat-conduction problem for an infinite plate subject to Newton's symmetrical boundary conditions with a time variable heat-transfer coefficient is obtained. In accordance with the integral thermal balance method, the solution is subdivided into two stages in time. The first and the second stage include the time intervals corresponding to an irregular and a regular heat-transfer mode, respectively. At the first stage, a function characterizing the displacement with time of the temperature disturbance front along the ξ coordinate is adopted as the ASF. At the second stage, a function characterizing the change with time of the temperature at the symmetry center, in which the boundary condition of no heat transfer is specified, is considered as the ASF. Owing to the use of ASFs at both stages, it becomes possible to boil down the solution of the initial differential equation with partial derivatives to integration of an ordinary differential equation with respect to the ASF. By solving this equation at the second stage, the eigenvalues are found, which are determined in the classical methods from the Sturm—Liouville boundary value problem, in which a transcendental trigonometric equation is solved for each particular Biot number using a numerical method. Hence, in this case, another technique for determining eigenvalues is considered, which makes it possible to obtain a formula from which eigenvalues for each particular Biot number can be found. The form in which the additional boundary conditions are given is such that their satisfaction in finding the sought solution would be equivalent for the case of solving the initial differential equation at the boundary points. It is shown that the solution of the equation at the boundary points leads to its solution also inside the domain considered; in this case, direct integration of the equation along the spatial variable is excluded and is only limited to fulfilling the thermal balance integral, i.e., the averaged initial differential equation.

Keywords: time-variable heat-transfer coefficient, integral thermal balance method, analytical solution, additional sought function, additional boundary conditions, temperature disturbance front

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

**ПРИМЕНЕНИЕ СМЕШАННОГО МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ВТОРОГО ПОРЯДКА ДЛЯ РАСЧЕТА РАДИАЦИОННО-КОНВЕКТИВНОГО
ТЕПЛООБМЕНА В ПЕЧИ С ГОРЕЛКАМИ**

© 2025 г. Jaafar Albadr^a, *, Mofdi El-Amrani^b, Mohammed Seaid^a

^aDepartment of Engineering, University of Durham, South Road, Durham, DH1 3LE UK

^bDepartamento de Matemática Aplicada, Universidad Rey Juan Carlos, Mostoles, Madrid, 28933 Spain

*e-mail: jnalbader@yahoo.com

Поступила в редакцию 19.08.2023 г.

После доработки 19.08.2023 г.

Принята к публикации 01.11.2023 г.

Представлены некоторые упрощения, применяемые при моделировании теплообмена в двумерной печи с нагреваемой пластиной. В качестве основных уравнений выбраны хорошо известные уравнения Навье – Стокса для несжимаемой жидкости, в том числе уравнение энергии. Для моделирования изменений плотности жидкости используется приближение Буссинеска. Упрощенные P_N -аппроксимации нужны для описания теплообмена излучением, сопряженного с конвективным теплопереносом (теплообменом). Для решения системы уравнений на сетке с треугольными ячейками применяется метод конечных элементов Тейлора – Худа, а для учета преобладающей адвекции теплового потока – характеристический метод Галеркина. Представлены расчетные данные, полученные при работе различных горелок. Выполнено сопоставление результатов численных расчетов, проведенных без учета и с учетом лучистого (радиационного) теплообмена, согласно которым температура на боковых стенах печи неодинакова. Это связано с тем, что нестационарное конвекционно-радиационное тепло “оттягивает” нестабильный тепловой поток в стороны в выбранный момент времени. При более высоком значении числа Рейнольдса становится доступным и дополнительный механизм теплопередачи в азимутальном и радиальном направлениях – так называемый вихревой перенос. Он интенсивный, а передача энергии поперек потока в данном положении лучше, чем при более низком значении числа Рейнольдса. Еще одно различие, на которое стоит обратить внимание, – это протяженность области теплового входа, в которой поперечное распределение температуры становится полностью развитым. Данная область относительно коротка при работе горелок № 7 и 9 (именно из-за интенсивного турбулентного поперечного переноса энергии), тогда как при работе горелок № 1 и 3 она длиннее.

Ключевые слова: лучистый теплообмен, несжимаемые течения, смешанный метод конечных элементов, уравнения Навье – Стокса, характеристический метод Галеркина, упрощенные P_N -аппроксимации

DOI: 10.56304/S0040363625700791

A Second-Order Mixed Finite Element Method for Convection-Radiation Flows in Furnaces with Burners

Jaafar Albader^{a,*}, Mofdi El-Amrani^b, and Mohammed Seaid^a

^a *Department of Engineering, University of Durham, South Road, Durham, DH1 3LE UK*

^b *Departamento de Matemática Aplicada, Universidad Rey Juan Carlos, Mostoles, Madrid, 28933 Spain*

**e-mail: jnalbader@yahoo.com*

Abstract—We present a class of simplified approximations for modelling heat transfer in a two-dimensional furnace with inclusions. The governing equations are the well-established thermal incompressible Navier – Stokes equations subject to the Boussinesq approximation for modelling the change in density. Simplified P_N -approximations are carried out for the radiative transfer which is coupled with convection. A Taylor – Hood finite elements technique has been adopted to solve the equations using triangular meshes. The Galerkin-characteristics method is accounted for the dominant advection. Numerical results are presented under the operation of different burners and comparisons between simulations without radiation and with radiation are discussed. Results show that the temperature on the sides of the furnace is not equal. This is due to the fact that the unsteady convection-radiation heat draws the unstable heat flow towards the sides at the chosen time. The effect of higher value of Reynolds number as far as heat transfer is concerned, is that an additional mechanism of heat transfer in the azimuthal and radial directions becomes available and higher. This is commonly termed “eddy transport” and is intense, providing much better transfer of energy across the flow at a given position than in lower value of Reynolds number. Another difference worth noting is the extent of the thermal entrance region in which the transverse temperature distribution becomes fully developed. This region is relatively short in operation with 7 and 9 burners (precisely because of the intense turbulent transverse transport of energy), whereas it tends to be long under the operation of 1 and 3 burners.

Keywords: radiative heat transfer, incompressible flows, mixed finite element method, Navier – Stokes equations, Galerkin-characteristic, simplified P_N -approximations