

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 5, 2025

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Моделирование движения капель в межлопаточном канале сопловой турбинной решетки
с применением нейронных сетей

*В. А. Тищенко, В. В. Попов, И. Ю. Гаврилов, В. Г. Грибин,
А. А. Тищенко, К. А. Бердюгин, Д. Г. Соколов, А. О. Смирнов*

3

Расчетное обоснование продолжительности принудительного расхолаживания воздухом
паровой турбины CLN660-24.2/566/566 энергоблока 660 МВт Троицкой ГРЭС

М. В. Федоров, Ю. А. Радин, Т. С. Конторович

15

Баланс энергии в шнековом колесе насоса с учетом обратных токов

И. С. Казеннов, Р. В. Ромашко

23

Исследование влияния геометрических параметров камеры смешения
на эксплуатационные характеристики пароструйных эжекторов

Saeed Akbarnejad, Masoud Ziabasharhagh

31

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Исследование течения двухфазного потока вблизи погруженного дырчатого листа

А. С. Никулин, С. А. Токарев, В. И. Мелихов, О. И. Мелихов

44

Управление интенсивностью объемной конденсации в холодильной турбинной ступени
радиального типа путем изменения начальной температуры

А. А. Сидоров, А. К. Ястребов

57

Численное исследование иммерсионного охлаждения литий-ионных аккумуляторов
с использованием различных охлаждающих жидкостей

G. Ajay, R. Krishna, B. Mythirayan, T. S. Vikram

71

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Влияние обогащения угля на содержание хлора в концентрате

*И. А. Бураков, С. К. Попов, Ю. А. Морыганова,
А. Ю. Бураков, И. С. Никитина*

80

Металлы и вопросы прочности

Повреждаемость металла котлов-утилизаторов парогазовых установок
и служебные свойства использованных в их конструкции
перспективных ресурсопределяющих сталей

Е. А. Гринь, А. В. Зеленский, В. А. Саркисян

85

Contents

Vol. 72, No. 5, 2025

Steam-Turbine, Gas-Turbine, and Combined-Cycle Power Plants and Their Auxiliary Equipment

Simulation of the Droplet Movement in the Interblade Channel of a Turbine Nozzle Cascade
Using Neural Networks

*V. A. Tishchenko, V. V. Popov, I. Yu. Gavrilov, V. G. Gribin, A. A. Tishchenko,
K. A. Berdyugin, D. G. Sokolov, and A. O. Smirnov*

Calculated Substantiation of the Time Taken to Forcedly Cool Down with Air
the CLN660-24.2/566/566 Steam Turbine of the Troitsk District Power Plant
660 MW Power Unit

M. V. Fedorov, Yu. A. Radin, and T. S. Kontorovich

Energy Balance in the Pump Inducer with Taking Backflows into Account

I. S. Kazennov and R. V. Romashko

Investigating the Role of Mixing Chamber Geometry in the Performance
of Steam Jet Ejectors

Saeed Akbarnejad and Masoud Ziabasharhagh

Heat and Mass Transfer, Properties of Working Fluid and Materials

Investigation of a Two-Phase Flow Near a Submerged Perforated Sheet

A. S. Nikulin, S. A. Tokarev, V. I. Melikhov, and O. I. Melikhov

Control of the Bulk Condensation Rate in a Radial-Type Refrigeration Turbine Stage
by Changing the Initial Temperature

A. A. Sidorov and A. K. Yastrebov

Numerical Investigations on Immersion Cooling of Lithium-Ion Batteries
Using Different Coolants

G. Ajay, R. Krishna, B. Mythirayan, and T. S. Vikram

Steam Boilers, Power Plant Fuel, Burners, and Boiler Auxiliary Equipment

The Influence of Coal Enrichment on the Chlorine Content in Coal Concentrate

I. A. Burakov, S. K. Popov, Yu. A. Moryganova, A. Yu. Burakov, and I. S. Nikitina

Metals and Strength Analysis

Damageability of the Metal of Combined Cycle Plant Heat Recovery Steam Generators
and the Service Properties of Advanced Lifetime-Governing Metals Used in Them

E. A. Grin', A. V. Zelenskii, and V. A. Sarkisyan

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ КАПЕЛЬ
В МЕЖЛОПАТОЧНОМ КАНАЛЕ СОПЛОВОЙ ТУРБИННОЙ РЕШЕТКИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ¹**

© 2025 г. В. А. Тищенко^а, В. В. Попов^а, *, И. Ю. Гаврилов^а, В. Г. Грибин^а, А. А. Тищенко^а,
К. А. Бердюгин^а, Д. Г. Соколов^а, А. О. Смирнов^а, **

^аНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

*e-mail: PopovVitV@mpei.ru

**e-mail: SmirnovAOI@mpei.ru

Поступила в редакцию 12.11.2024 г.

После доработки 29.11.2024 г.

Принята к публикации 04.12.2024 г.

Рассмотрен вопрос применения нейронных сетей для анализа характера движения капель в межлопаточных каналах турбомашин. Выполнено численное исследование потока капель в сопловой турбинной решетке в широком диапазоне режимов течения паровой среды и параметров жидкой фазы. Для расчетов использовалась экспериментально верифицированная модель движения жидкой фазы. Теоретическое число Маха за решеткой варьировалось от 0.4 до 0.9, относительная плотность жидкой фазы — от 1800 до 5100, диаметр капель — от 5 до 205 мкм, начальный коэффициент скольжения капель — от 0.1 до 0.9 и начальный угол рассогласования векторов скоростей пара и капель — от -15 до $+15^\circ$. Выявлена степень влияния различных параметров на характер движения влаги через межлопаточный канал и оседание ее на поверхность лопатки. В результате численного моделирования был сформирован набор из примерно 1 млн капель, использовавшийся для обучения нейронных сетей. На основе анализа этих данных разработан алгоритм применения нейронных сетей для прогнозирования поведения первичных капель в турбинной решетке. Алгоритм включает в себя две нейронные сети: первая решает задачу бинарной классификации по определению возможности соударения капли с лопаткой, вторая прогнозирует характер их взаимодействия с поверхностью лопатки. Для тестирования работы этого алгоритма использовался набор данных, которые не были задействованы в обучении, но находились в том же диапазоне параметров. Тестовый набор состоял из трех режимов течения с четырьмя различными диаметрами капель. Корень среднеквадратической ошибки на тестовой выборке при определении относительной координаты оседания капли на лопатке составил 5.2%, а безразмерного коэффициента энергии соударения — 1.5%. При оценке временных затрат на моделирование было установлено, что алгоритм с использованием нейронных сетей работает более чем в 100 раз быстрее, чем его ближайший аналог.

Ключевые слова: паровые турбины, турбинная решетка, влажный пар, эрозионно-опасная влага, газодинамика двухфазных сред, ступень турбины, нейронные сети, траектории капель

DOI: 10.56304/S0040363624601258

Simulation of the Droplet Movement in the Interblade Channel of a Turbine Nozzle Cascade Using Neural Networks

V. A. Tishchenko^a, V. V. Popov^{a, *}, I. Yu. Gavrillov^a, V. G. Gribin^a,
A. A. Tishchenko^a, K. A. Berdyugin^a, D. G. Sokolov^a, and A. O. Smirnov^{a, **}

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

*e-mail: PopovVitV@mpei.ru

**e-mail: SmirnovAOI@mpei.ru

Abstract—The issue of application of neural networks for analyzing the regularities of droplet motion in the interblade channel of turbomachines is examined. The droplet flow in a nozzle cascade was numerically investigated in a wide range of steam flow regimes and liquid phase conditions. The calculations were performed using an experimentally verified model of the liquid phase flow. The theoretical Mach number behind the cascade varied from 0.4 to 0.9, the relative density of the liquid phase from 1800 to 5100, the droplet diameter from 5 to 205 μm , the initial slip coefficient of the droplets from 0.1 to 0.9, and the initial angle between the velocity vectors of steam and droplets from -15 to $+15^\circ$. The effect of various parameters on the characteristics of droplet movement through the interblade channel and droplets deposition on the blade surface was revealed. The numerical simulations yielded an array of approximately 1 million droplets, which was used to train neural networks. Based on the analysis of these data, an algorithm for using neural networks to predict the behavior of primary droplets in a turbine cascade was developed. The algorithm includes two neural networks: the first solves the problem of binary classification to determine the probability of a droplet collision with a blade, and the second predicts the features of droplet interaction with the blade surface. This algorithm was tested against a set of data that had not been engaged in the training but were in the same range of parameters. The test set consisted of three flow patterns with four different droplet diameters. The root mean square error determined for the test data set was 5.2% for the relative coordinate of the droplet deposition point and 1.5% for the dimensionless coefficient of collision energy. Estimation of the calculation time for the simulation has revealed that the algorithm using neural networks runs more than 100 times faster than its closest analogue.

Keywords: steam turbines, turbine cascade, wet steam, erosion-hazardous moisture, two-phase gas dynamics, turbine stage, neural networks, droplet trajectories

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО РАСХОЛАЖИВАНИЯ ВОЗДУХОМ
ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ CLN660-24.2/566/566 ЭНЕРГБЛОКА
660 МВт ТРОИЦКОЙ ГРЭС¹**

© 2025 г. **М. В. Федоров^a, Ю. А. Радин^{b, c, *}, Т. С. Конторович^b**

^aООО “Газпром энергохолдинг”, ул. Шкиперский Проток, д. 12, корп. 2, стр. 1, Санкт-Петербург, 199106 Россия

^bПАО “Мосэнерго”, просп. Вернадского, д. 101, корп. 3, Москва, 119526 Россия

^cРоссийский университет дружбы народов, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, Москва, 117198 Россия

*e-mail: vti-unit@yandex.ru

Поступила в редакцию 01.11.2024 г.

После доработки 25.12.2024 г.

Принята к публикации 25.12.2024 г.

На Троицкой ГРЭС ОГК-2 эксплуатируется пылеугольный энергоблок мощностью 660 МВт с конденсационной паровой турбиной CLN660-24.2/566/566, изготовленной в Китайской Народной Республике. Среди переменных режимов энергоблока существенную роль играют режимы расхолаживания паровой турбины, важные при ее остановках для проведения ремонтных работ на оборудовании, так как естественное остывание до приемлемых для начала ремонтных работ температур корпусных деталей (150°C) и снятия тепловой изоляции с высокотемпературных корпусов турбины продолжается в течение 170–200 ч. Это приводит к необходимости принудительного расхолаживания, которое может выполняться с использованием пара под нагрузкой, воздуха и комбинации этих двух способов, причем последний вариант считается наиболее эффективным. Представлен результат применения существующих в настоящее время технологий расхолаживания совмещенного цилиндра высокого-среднего давления. Продолжительность процесса принудительного расхолаживания оценивали расчетным путем с использованием различных методик, в частности метода конечных элементов, реализуемого с помощью программного комплекса ANSYS. Расчетную оценку продолжительности расхолаживания проводили с учетом термонапряженного состояния основных “критических” элементов и малоциклового усталостной прочности паровой турбины.

Ключевые слова: паровая турбина, совмещенный цилиндр высокого-среднего давления, система принудительного расхолаживания, ротор, температура, относительное расширение ротора, воздух

DOI: 10.56304/S0040363624601209

Calculated Substantiation of the Time Taken to Forcedly Cool Down with Air the CLN660-24.2/566/566 Steam Turbine of the Troitsk District Power Plant 660 MW Power Unit

M. V. Fedorov^a, Yu. A. Radin^{b, c, *}, and T. S. Kontorovich^b

^a LLC Gazprom Energoholding, St. Petersburg, 199106 Russia

^b PJSC Mosenergo, Moscow, 119526 Russia

^c People's Friendship University of Russia, Moscow, 117198 Russia

*e-mail: vti-unit@yandex.ru

Abstract—At the Troitsk District Power Plant (a Branch of PJSC Wholesale Generating Company No. 2), a 660 MW coal fired power unit is in operation. The power unit is equipped with a CLN660-24.2/566/566 condensing steam turbine manufactured in the People's Republic of China. Among the power unit's variable operation modes, the steam turbine cooling down modes play an essential role; these modes are of importance when the turbine is shut down for carrying out equipment repairs, because its casing parts cool under natural conditions to acceptable temperatures (150°C), at which thermal insulation can be dismantled from the turbine high-temperature casings, for as long as 170–200 h. This generates the need to perform forced cooldown, which can be carried out by using steam under load, air, and combination of these two methods, with the last option regarded to be the most effective one. The article presents the result of applying the currently existing technologies for cooling down the combined high and intermediate pressure cylinder. The time taken to accomplish the turbine forced cooldown was estimated by calculation with the use of various techniques, in particular, the finite element method implemented by means of the ANSYS software system. The calculated assessment of the cooldown time was carried out with taking into account the thermally stressed state of the key “critical” components and the steam turbine low cycle fatigue strength.

Keywords: steam turbine, combined high-and-intermediate pressure cylinder, forced cooldown system, rotor, temperature, rotor relative expansion, air

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**БАЛАНС ЭНЕРГИИ В ШНЕКОВОМ КОЛЕСЕ НАСОСА
С УЧЕТОМ ОБРАТНЫХ ТОКОВ**

© 2025 г. И. С. Казеннов^а *, Р. В. Ромашко^а

*^аМосковский авиационный институт (национальный исследовательский университет),
Волоколамское ш., д. 4, Москва, 125993 Россия*

**e-mail: mailforgit1577@gmail.com*

Поступила в редакцию 14.10.2024 г.

После доработки 10.12.2024 г.

Принята к публикации 25.12.2024 г.

При разработке конструкции осевых, шнековых и центробежных насосов необходимо знать момент появления обратного потока на входе в рабочее колесо и потока на выходе из него, а также влияние этих потоков на энергетические характеристики насоса. С помощью современных методов моделирования можно оценить интегральные энергетические характеристики турбомашин, но они не применимы для составления баланса потерь в рабочем колесе. В работе приведены две новые методики, которые можно использовать для составления баланса энергии в осевых колесах: модифицированная методика С.С. Руднева для баланса энергии в шнековом колесе и методика обработки результатов компьютерного численного моделирования в программе ANSYS CFX с разделением потоков на активный, возвратный и обратный в шнековом колесе на входе в насос и выходе из него. Проведено сравнение с методиками вычисления теоретического напора, предложенными другими авторами, и показано хорошее качественное совпадение результатов расчета по ним. Разделение потоков на активный, возвратный и обратный позволило определить изменение площадей их сечений, мощностей, теоретических напоров в шнековом насосе на всей расходно-напорной характеристике. Для шнека с прямой входной кромкой (без подрезки) и без учета зазора представлены картины сечений активного, возвратного и обратных потоков вблизи входной кромки. На этих картинах видно, что обратные потоки появляются раньше, чем они начинают оказывать значительное влияние на параметры основного потока. Показано, что диаметры и площади сечения активного потока существенно меняются на различном расстоянии от входной кромки. Непосредственно у входной кромки поток имеет не осесимметричное течение.

Ключевые слова: шнек, баланс энергии, обратные токи, возвратный поток, активный поток, теоретический напор, мощность потока

DOI: 10.56304/S0040363624601167

Energy Balance in the Pump Inducer with Taking Backflows into Account

I. S. Kazennov^{a,*} and R. V. Romashko^a

^a *Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, 125993 Russia*

^{*}*e-mail: mailforgit1577@gmail.com*

Abstract—In elaborating the design of axial flow, screw, and centrifugal pumps, there is a need to know the moment at which backflow at the impeller inlet and flow at its outlet emerge, and also the effect these flows have on the pump power performance characteristics. By using advanced modeling techniques, it is possible to estimate the integral power performance characteristics of turbine machinery; however, they are not applicable for drawing up the balance of losses in an impeller. The article presents two new techniques that can be used to draw up an energy balance in axial flow impellers: a modified S.S. Rudnev technique for the energy balance in an inducer and a procedure for processing the results of numerical computer simulation in the ANSYS CFX software with dividing the flows into active, reverse, and back flow in the inducer at the pump inlet and at its outlet. A comparison is carried out with the procedures for calculating the theoretical head proposed by other authors, and a good qualitative agreement of the calculation results obtained using them is shown. By dividing the flows into an active, reverse, and back flow, we were able to determine the change in their cross-section areas, specific energies, and theoretical heads in the inducer on the entire Q-H curve. For the inducer with a straight leading edge (without trimming) and without taking the clearance into account, the active, reverse, and back flow cross-section patterns near the leading edge are presented. It can be seen on these patterns that backflows emerge earlier than they start to affect significantly the main flow parameters. It is shown that the active flow diameters and cross-section areas vary essentially at different distances from the leading edge. The flow pattern immediately at the leading edge differs from an axially symmetrical one.

Keywords: inducer, energy balance, backflows, reverse flow, active flow, theoretical head, flow power

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
КАМЕРЫ СМЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРОСТРУЙНЫХ ЭЖЕКТОРОВ**

© 2025 г. Saeed Akbarnejad^a, Masoud Ziabasharhagh^a, *

^a*Department of Mechanical Engineering, K. N. Toosi University of Technology,
Pardis Street Tehran, Molla-Sadra Avenue, Vanak Square, Tehran, 19945 Iran*

**e-mail: mzia@kntu.ac.ir*

Поступила в редакцию 25.10.2023 г.

После доработки 13.03.2024 г.

Принята к публикации 27.03.2024 г.

Данная статья посвящена исследованию влияния основных геометрических параметров сверхзвукового эжектора: суммарной длины сужающейся камеры смешения и участка постоянного сечения ($s + L$), полуугла конусности камеры смешения ϕ_1 и длины L — на его характеристики и оптимизацию его работы на основе полученных результатов. Методы вычислительной гидродинамики (computational fluid dynamics — CFD) использовались для моделирования и расчета параметров эжектора при изменении значения $s + L$ в диапазоне от $8D$ до $10D$ (D — диаметр горловины эжектора). Показано, что увеличение суммарной длины более $10D$ негативно влияет на коэффициент эжекции ER (entrainment ratio) и степень сжатия PR (pressure ratio). Поэтому для получения оптимальных эксплуатационных характеристик была выбрана длина $8D$. Хотя в программном пакете ESDU (Engineering Sciences Data Unit) рекомендовано принимать значение ϕ_1 в диапазоне 2 – 10° , проведенные расчеты показали, что увеличение полуугла ϕ_1 свыше 2° приводит к ухудшению работы эжектора. Обсуждаются эксплуатационные характеристики, полученные при изменении ϕ_1 от 2 до 6° . Кроме того, в расчетах длина участка постоянного сечения варьировалась от $1D$ до $5D$, при этом суммарная длина сужающейся камеры смешения и участка постоянного сечения оставалась постоянной — $8D$. Показано, что участок длиной $3D$ является оптимальным с точки зрения проектных требований, так как позволяет получить высокий коэффициент эжекции при степени сжатия, находящейся в требуемом диапазоне. Проведенные исследования свидетельствуют о важности тщательного анализа указанных параметров для получения оптимальных эксплуатационных характеристик эжектора.

Ключевые слова: сверхзвуковой пароструйный эжектор, теоретическая модель, рабочая характеристика, коэффициент эжекции, степень сжатия, метод численной гидродинамики, камера смешения

DOI: 10.56304/S004036362570081X

Investigating the Role of Mixing Chamber Geometry in the Performance of Steam Jet Ejectors

Saeed Akbarnejad^a and Masoud Ziabasharhagh^{a, *}

^a *Department of Mechanical Engineering, K. N. Toosi University of Technology,
Pardis Street Tehran, Molla-Sadra Avenu, Vanak Square, Tehran, Iran*

**e-mail: mzia@kntu.ac.ir*

Abstract—This study explores the optimization of supersonic ejector efficiency by investigating key parameters: the total length of the converging mixing chamber and constant area section ($s + L$), the half angle of the mixing chamber ϕ_1 , and the length of the constant area section L . Through computational fluid dynamics (CFD) simulations, the sum of the length of the converging mixing chamber and constant area section was varied between $8D$ to $10D$ (D refers to the ejector throat diameter), revealing that exceeding this range negatively impacts both the entrainment ratio ER and pressure ratio PR . Therefore, a length of $8D$ was chosen for optimal performance. While Engineering Sciences Data Unit (ESDU) suggests a range of 2 to 10° for ϕ_1 , our study shows that increasing ϕ_1 beyond 2° results in decreased ejector performance. Performance curves were derived and discussed for ϕ_1 values of 2 to 6° . Additionally, the constant area length was varied from $1D$ to $5D$ while maintaining the sum of the lengths of the converging mixing chamber and constant area section at $8D$. The study found that a constant area length of $3D$ best satisfied design requirements, as it provided the highest entrainment ratio while maintaining a suitable pressure ratio within the designed range. These findings underscore the importance of carefully considering these parameters to achieve optimal ejector performance.

Keywords: supersonic steam ejector, theoretical model, performance curve, entrainment ratio, pressure ratio, computational fluid dynamics, mixing chamber

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА
ВБЛИЗИ ПОГРУЖЕННОГО ДЫРЧАТОГО ЛИСТА^{1, 2}**

© 2025 г. А. С. Никулин^а, *, С. А. Токарев^а, В. И. Мелихов^а, О. И. Мелихов^{а, б}

^аНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

^бАО “Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности АЭС”,
ул. Святого Константина, д. 6, г. Электрогорск, Московская обл., 142530 Россия

*e-mail: iskander0215@gmail.com

Поступила в редакцию 21.09.2024 г.

После доработки 07.11.2024 г.

Принята к публикации 04.12.2024 г.

Одним из основных компонентов атомной электростанции с водо-водяным энергетическим реактором является горизонтальный парогенератор (ПГ), главная задача которого — генерировать заданное количество насыщенного пара, который поступает затем в турбину. Влажность выходящего из ПГ пара не должна превышать предельного значения, чтобы повышенное содержание влаги не приводило к эрозионному износу лопаток турбины. Для обеспечения требуемой влажности в горизонтальных парогенераторах используется гравитационная схема сепарации, важным элементом которой является погруженный дырчатый лист (ПДЛ), предназначенный для выравнивания паровой нагрузки на зеркале испарения. Для разработки математической модели гравитационной сепарации необходимы теоретические и практические знания о процессах образования капель воды на зеркале испарения под динамическим воздействием потока пара. На эти процессы существенное влияние оказывает конструкция погруженного дырчатого листа. В данной работе на экспериментальной установке “Барботер” проведено исследование особенностей течения двухфазного потока вблизи дырчатого листа, а также выполнено численное моделирование этого процесса с помощью кода OpenFOAM. Экспериментальная установка представляла собой заполненный водой сосуд с прозрачными стенками, в нижней части которого подавался воздух, а в средней части был установлен ПДЛ с боковыми закраинами. Проведен эксперимент с общим расходом воздуха 30 дм³/мин, что соответствует скорости 0.94 м/с в отверстии дырчатого листа. В результате обработки материалов фото- и видеосъемки процесса были определены размеры воздушных пузырей, выходящих из дырчатого листа, частота их образования, размеры водяных капель и струй на поверхности раздела. С помощью расчетов в коде OpenFOAM изучалось истечение воздуха через одно отверстие дырчатого листа с последующим образованием струй и капель воды на поверхности раздела. Сравнение расчетных и экспериментальных данных показало хорошее качественное и количественное совпадение значений основных параметров.

Ключевые слова: двухфазный поток, математическое моделирование, горизонтальный парогенератор, погруженный дырчатый лист, барботаж

DOI: 10.56304/S0040363624601015

Investigation of a Two-Phase Flow Near a Submerged Perforated Sheet

A. S. Nikulin^{a, *}, S. A. Tokarev^a, V. I. Melikhov^a, and O. I. Melikhov^{a, b}

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

^b AO Elektrogorsk Research and Engineering Center for NPP Safety (AO ENITs), Elektrogorsk, 142530 Russia

*e-mail: iskander0215@gmail.com

Abstract—One of the main components of a nuclear power plant with a water-moderated water-cooled power reactor (VVER) is a horizontal steam generator (SG), whose main service is to generate the specified amount of saturated steam, which then enters the turbine. The steam wetness at the SG outlet should not exceed the maximum allowable value so that the elevated moisture content would not lead to erosive wear of the turbine blades. To maintain the required wetness, horizontal steam generators are equipped with a gravity separation system, whose essential component is a submerged perforated sheet (SPS) designed for equalizing the steam load on the evaporation surface. Elaboration of a mathematical model of the gravity separation requires theoretical and practical knowledge about the processes of water droplet formation on the evaporation surface under the dynamic impact of the steam flow. These processes depend crucially on the SPS design. This work included a study of the features of a two-phase flow near a perforated sheet, which was conducted at the Barboter experimental facility, and a numerical simulation of this process using the OpenFOAM code. The experimental facility was a water-filled vessel with transparent walls. Air was supplied into the vessel from the bottom, and an SPS with side flanges was installed in the middle of the vessel. An experiment was carried with a total air flowrate of 30 dm³/min giving a velocity of 0.94 m/s in the perforated sheet holes. Processing of photo and video records of the process yield dimensions of air bubbles moving out of the perforated sheet, the frequency of their formation, and sizes of water droplets and jets at the interface. The OpenFOAM code was used for the numerical study of air discharge through one hole of the perforated sheet with subsequent formation of water jets and droplets at the interface. The predictions demonstrate a good qualitative and quantitative agreement with the experimental values of the main parameters.

Keywords: two-phase flow, mathematical simulation, horizontal steam generator, submerged perforated sheet, bubbling

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ОБЪЕМНОЙ КОНДЕНСАЦИИ
В ХОЛОДИЛЬНОЙ ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ РАДИАЛЬНОГО ТИПА
ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ¹**

© 2025 г. А. А. Сидоров^а, *, А. К. Ястребов^а

^а*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия*

^{*}*e-mail: AlexSid-MPEI@yandex.ru*

Поступила в редакцию 15.10.2024 г.

После доработки 15.11.2024 г.

Принята к публикации 04.12.2024 г.

Существует проблема глубокой очистки промышленных газов от различных примесей. В качестве альтернативы известным методам (адсорбционной и абсорбционной технологиям) предлагается использовать турбомашину двухфазного типа, в проточной части которых осуществляется объемная конденсация примеси. Исследование посвящено численному моделированию процесса объемной конденсации, протекающего в проточной части холодильной турбомашин радиального типа и управляемого путем изменения начальной температуры потока. В качестве рабочего тела рассматривается смесь воздуха как неконденсирующегося газа-носителя и диоксида углерода, выступающего в роли примеси. Показано, что посредством изменения температуры газовой смеси на входе в ступень можно управлять как самим процессом объемной конденсации, так и его глубиной (фактическим диапазоном изменения рабочих режимов). Определены параметры, при которых процесс локализован преимущественно в каналах рабочего колеса, что является наиболее безопасным режимом с точки зрения вероятности возникновения эрозионного износа и последующего повреждения элементов ступени. Впервые для холодильных турбомашин проведена численная оценка степени снижения изоэнтальпийного КПД вследствие конденсации на каждый процент степени конденсации. Полученные данные близки к значениям, представленным в литературных источниках, для влажно-паровых турбин. Разработана методика расчета характеристики и анализа результатов, которая позволяет определить оптимальные режимы при многокритериальном поиске в условиях ограничений по локализации процесса фазового перехода и радиусу частиц. Показано, что повышения/снижения температуры на входе в ступень может быть недостаточно для выполнения заданных требований по степени конденсации и изоэнтальпийному КПД в целях глубокой очистки газов от примесей. По этой причине необходима также оценка возможности управления интенсивностью процесса путем изменения степени расширения и/или частоты вращения рабочего колеса как по отдельности, так и комплексно.

Ключевые слова: объемная конденсация, многофазный поток, CFD-расчет, моделирование методом конечных объемов, кинетическое уравнение, турбомашин, турбодетандер, коэффициент полезного действия

DOI: 10.56304/S0040363624601180

Control of the Bulk Condensation Rate in a Radial-Type Refrigeration Turbine Stage by Changing the Initial Temperature

A. A. Sidorov^{a, *} and A. K. Yastrebov^a

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

*e-mail: AlexSid-MPEI@yandex.ru

Abstract—The problem of deep purification of industrial gases of various impurities is urgent. Two-phase turbomachines with bulk condensation of the impurity in the flow path are proposed as an alternative to the known methods (i.e., adsorption and absorption technologies). The study is devoted to numerical simulation of the process of bulk condensation in the flow path of a radial-type refrigeration turbomachine, which is controlled by changing the initial temperature of the flow. The calculations were performed for a mixture of air as an incondensable gas carrier and carbon dioxide as an impurity. It has been demonstrated that the process of bulk condensation proper and its depth (the actual range of operating conditions) can be controlled by changing the gas mixture temperature at the stage inlet. The conditions have been determined at which the process is localized predominantly in the impeller channels that is the safest regime from the standpoint of the risk of erosive wear and subsequent damage to the stage elements. For the first time, the reduction in the isentropic efficiency per percent of the degree of condensation, should it occur, was numerically estimated for refrigeration turbomachines. The obtained data are close to the values for wet steam turbines presented in the literature. A procedure for calculating the characteristic and analyzing the results has been developed. It yields the optimal regimes using a multicriteria search with the requirements for the region where the phase transition should occur, and for the radius of the particles. It is shown that increasing/decreasing the stage inlet temperature may be insufficient to meet the specified requirements for the degree of condensation and isentropic efficiency offering deep purification of gases of impurities. Therefore, assessment is required as to whether the process rate can be controlled by changing the expansion ratio and/or the impeller speed, both individually and in combination.

Keywords: bulk condensation, multiphase flow, CFD-calculation, simulation by finite volume method, kinetic equation, turbomachinery, turboexpander, efficiency

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

**ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИММЕРСИОННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РАЗЛИЧНЫХ ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ**

© 2025 г. G. Ajay^a, R. Krishna^a, B. Mythirayan^a, T. S. Vikram^a, *

^a*School of Mechanical Engineering, SASTRA Deemed to be University, Thanjavur, 613401 India*

^{*}*e-mail: harivikram@mech.sastra.edu*

Поступила в редакцию 03.02.2024 г.

После доработки 11.04.2024 г.

Принята к публикации 25.04.2024 г.

Благодаря повышенной плотности энергии, длительному сроку службы, возможности быстрого заряда литий-ионные аккумуляторы (LIB — от англ. lithium-ion batteries) в последние несколько лет находят все более широкое применение в бытовых приборах, электромобилях, а также в энергетике, например для накопления энергии на ТЭС. С помощью аккумуляторов можно накапливать избыточную энергию, полученную от солнечных панелей и ветровых установок, для использования в период низкой ее выработки (ночью или в безветренные дни). Это повышает эффективность и стабильность возобновляемых источников энергии. Однако LIB чрезвычайно чувствительны к повышению температуры, поэтому ее необходимо постоянно контролировать, чтобы не допускать перегрева аккумуляторов. В данном исследовании проведен численный анализ иммерсионного охлаждения модуля, состоящего из 16 аккумуляторов (ячеек) LIB, расположенных в 4 ряда по 4 элемента в каждом ряду. Использованы три различные охлаждающие жидкости: вода, минеральное масло и наножидкость, состоящая из воды и наночастиц Al_2O_3 . Конструкции исследуемых модулей разработаны в SolidWorks, а тепловой анализ выполнен в ANSYS Fluent. Влияние эксплуатационных и геометрических параметров на тепловые характеристики модуля изучалось путем варьирования. Результаты расчетов показали, что вода и наножидкость обладают лучшей охлаждающей способностью, чем минеральное масло. При высоких скоростях разряда (3C и 5C) при использовании воды и наножидкости средняя температура модуля повышается не более чем на 5°C. При увеличении расхода охлаждающей жидкости с 10 мл/мин до 1 л/мин средняя температура модуля снижается. При повышении температуры теплоносителя на входе модуля с 298 до 308 К из-за снижения коэффициента теплоотдачи температура поверхности ячеек возрастает. Исследование показало, что при высоком расходе охлаждающей жидкости и ее низкой температуре на входе модуля повышение температуры минимально даже при высокой скорости разряда (5C).

Ключевые слова: литий-ионный аккумулятор, система терморегулирования аккумулятора, иммерсионное охлаждение, скорость разряда C, охлаждающие жидкости

DOI: 10.56304/S0040363625700808

Numerical Investigations on Immersion Cooling of Lithium-Ion Batteries Using Different Coolants

G. Ajay^a, R. Krishna^a, B. Mythirayan^a, and T. S. Vikram^{a, *}

^a School of Mechanical Engineering, SASTRA Deemed to be University, Thanjavur, 613401 India

*e-mail: harivikram@mech.sastra.edu

Abstract—Due to its increased energy density, longer lifespan, long cycle life, and quick charging capabilities, lithium-ion batteries (LIBs) have become increasingly popular over the past few years in household appliances, electric vehicles, and in the energy sector, such as for energy storage at thermal power plants. Batteries can be used to store excess energy from solar panels and wind turbines for use during periods of low energy production (at night or on windless days). This increases the efficiency and stability of renewable energy sources. However, LIB is extremely sensitive to temperature, presenting difficulties with thermal management. This study involves the numerical analysis of a 4×4 arrangement of LIB cells with immersion cooling and is conducted using three different cooling fluids, including water, mineral oil, and Al_2O_3 /water nanofluid. The modelling is carried out using Solidworks, and thermal analysis is carried out in ANSYS Fluent. By varying the operational and geometrical parameters, their effects on thermal performance were studied. The results show that water and nanofluid work better than mineral oil. At higher discharge rates of 3C and 5C, water and nanofluid limit the average temperature rise of the battery module under 5°C . Varying the flow rates from 10 mLPM to 1.0 LPM showed that the average temperature decreased with an increase in flow rate. When changing the inlet temperature of the battery module from 298 K to 308 K, it resulted in increased cell surface temperature and decreased heat transfer. The study shows that with a high flow rate and a low inlet temperature, the temperature rise is minimal even at a higher discharge rate of 5C.

Keywords: Li-ion battery, battery thermal management system, immersion cooling, discharge rate C, coolants

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ВЛИЯНИЕ ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРА В КОНЦЕНТРАТЕ

© 2025 г. И. А. Бураков^а, *, С. К. Попов^а, Ю. А. Морыганова^а, А. Ю. Бураков^б, И. С. Никитина^а

^аНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

^бООО “АкваАналитика”, Бартевская ул., д. 9, Москва, 117042 Россия

*e-mail: BurakovIA@mpei.ru

Поступила в редакцию 22.07.2024 г.

После доработки 19.11.2024 г.

Принята к публикации 04.12.2024 г.

Рассмотрено влияние процесса гравитационного обогащения в однофазных высокоплотных средах природного и техногенного происхождения на содержание хлора в концентрате получаемого угля. Отмечено, что при повышенном содержании хлора в используемом топливе возможна инициация процессов высокотемпературной хлористоводородной коррозии оборудования и рабочих поверхностей, а также активизация процессов образования хлорсодержащих органических соединений, которые представляют серьезную угрозу как для окружающей среды, так и для здоровья людей. Проведены исследования по определению содержания хлора в исходном и обогащенном угле месторождения Калева Республики Союз Мьянма. Показано, что содержание хлора после гравитационного обогащения угля с применением подземных природных хлоридных натриевых рассолов в качестве тяжелой среды увеличивается с 0.01 до 0.20%. Методом определения удельной электрической проводимости водных растворов исходных и обогащенных углей месторождений Тигиит, Калева, Синтаунг (Республика Союз Мьянма) и Сафоновского месторождения Подмосковского бурогоугольного бассейна (Россия) было исследовано содержание в них хлора. Показано, что во всех пробах углей оно не превышало 0.4%. Проведена оценка возможности образования хлорсодержащих соединений и активизации хлористоводородной коррозии. На основе описания процесса совместной термической деструкции угля и хлорида натрия, выкристаллизовавшегося из подземного природного хлоридного натриевого рассола, сделан вывод, что хлорид натрия не приводит к интенсификации процессов образования хлорсодержащих соединений и хлороводорода.

Ключевые слова: обогащение, природные подземные хлоридные натриевые рассолы, хлор, бурый уголь, каменный уголь, “соленый” уголь, хлористоводородная коррозия

DOI: 10.56304/S0040363624600757

The Influence of Coal Enrichment on the Chlorine Content in Coal Concentrate

I. A. Burakov^{a, *}, S. K. Popov^a, Yu. A. Moryganova^a, A. Yu. Burakov^b, and I. S. Nikitina^a

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

^b JSC AquaAnalytics, Moscow, 117042 Russia

**e-mail: BurakovIA@mpei.ru*

Abstract—The article considers the effect the gravitational enrichment in single-phase high-density media of natural and man-made origin has on the chlorine content in the coal concentrate obtained. It is pointed out that an increased content of chlorine in the applied fuel can initiate high-temperature hydrochloric acid corrosion of equipment and working surfaces, and also activate the formation of chlorine-containing organic compounds, which pose a serious threat to both the environment and human health. Studies on determining the chlorine content in the initial and enriched coal from the Kalewa field in the Republic of the Union of Myanmar were carried out. It is shown that the chlorine content after the gravitational enrichment of coal with the use of underground natural sodium chloride brines as a heavy medium increases from 0.01 to 0.20%. The chlorine content in the initial and enriched coals from the Tigyt, Kalewa, and Sintaung fields (the Republic of the Union of Myanmar), and from the Safonovo field in the Moscow brown coal basin (Russia) was studied by the method of determining the electrical conductivity of initial and enriched coal aqueous solutions. It is shown that its content in all coal samples did not exceed 0.4%. The possibility of chlorine-containing compounds to emerge and hydrochloric acid corrosion to become activated was estimated. The process of joint thermal destruction of coal and sodium chloride crystallized from the underground natural sodium chloride brine is described, based on which a conclusion has been drawn that sodium chloride does not intensify the chlorine-containing compounds and hydrogen chloride formation processes.

Keywords: enrichment, natural underground sodium chloride brines, chlorine, brown coal, black coal, salty coal, hydrochloric acid corrosion

МЕТАЛЛЫ И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ

ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ МЕТАЛЛА КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК И СЛУЖЕБНЫЕ СВОЙСТВА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ИХ КОНСТРУКЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕСУРСОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СТАЛЕЙ¹

© 2025 г. Е. А. Гринь^а, А. В. Зеленский^а *, В. А. Саркисян^а

^аАО “Всероссийский теплотехнический институт” (ВТИ),
3-й Автозаводский проезд, д. 4, корп. 1, Москва, 115280 Россия

*e-mail: AVZelensky@vti.ru

Поступила в редакцию 04.09.2024 г.

После доработки 23.12.2024 г.

Принята к публикации 25.12.2024 г.

Выполнен выборочный анализ результатов контроля металла 25 котлов-утилизаторов (КУ), входящих в состав парогазовых установок (ПГУ) на 12 электростанциях России. Эксплуатационный контроль металла КУ проводится, как правило, при капитальном ремонте оборудования. Дефекты металла, обнаруженные при диагностике котлов, чаще всего представляют собой повреждения в сварных соединениях, некоторые из которых были заложены на стадии изготовления котлов или их монтажа, другие имеют эксплуатационное происхождение. К эксплуатационным дефектам в числе прочих относятся утонение стенок элементов. Представлен краткий анализ причин образования дефектов металла различного вида. На некоторых котлах-утилизаторах в качестве конструкционного материала для изготовления ответственных элементов использованы перспективные стали зарубежной разработки. Приоритетной задачей при анализе состояния металла КУ является оценка качества этих сталей и стабильности их служебных свойств. В ходе проведенных в ВТИ исследований натурных сварных заготовок из стали WB36, используемой для изготовления барабанов, подтверждены соблюдение нормативных требований по основным служебным характеристикам и удовлетворительный уровень свойств по сопротивлению малоциклового и хрупкому разрушению. Это позволило увеличить парковый ресурс барабанов высокого давления (БВД), выполненных из этой стали. Для высокохромистых сталей P91 и Ди82 обобщены и обработаны результаты представительных испытаний на длительную прочность, что дает принципиальную возможность оценивать текущее состояние металла и прогнозировать ресурсные характеристики ответственных элементов котлов-утилизаторов.

Ключевые слова: парогазовая установка, котел-утилизатор, металл, сварное соединение, контроль, повреждение, эрозионный износ, кавитационный износ, зарубежная сталь, служебные свойства, ресурс

DOI: 10.56304/S0040363625700821

Damageability of the Metal of Combined Cycle Plant Heat Recovery Steam Generators and the Service Properties of Advanced Lifetime-Governing Metals Used in Them

E. A. Grin'^a, A. V. Zelenskii^{a, *}, and V. A. Sarkisyan^a

^a JSC All-Russia Thermal Engineering Institute (VTI), Moscow, 115280 Russia

*e-mail: AVZelensky@vti.ru

Abstract—A sampling analysis of the results from examining the metal of 25 heat recovery steam generators (HRSGs) used as part of combined cycle plants (CCPs) installed at 12 power plants in Russia is carried out. In-service examination of the HRSG metal is as a rule carried out during the equipment overhaul. The metal defects revealed during the steam generator diagnostic activities are in most frequent cases damages in weld joints, some of which were left in the steam generator manufacturing or installation stage, while the other ones emerged during the operation. Operational defects include, among others, the thinning of component walls. Factors causing various kinds of metal defects are briefly analyzed. Advanced steels developed outside of Russia are used in some heat recovery steam generators as the structural material for manufacturing the critical components. Assessing the quality of these steels and the stability of their service properties is a top-priority objective pursued in analyzing the HRSG metal state. In the course of activities carried out at the VTI on studying full-scale welded billets made of grade WB36 steel used to manufacture the drums, it has been confirmed that the main service characteristics of this steel comply with the applicable regulatory requirements, and that the steel has satisfactory properties in terms of resistance to low-cycle and brittle fracture. This made it possible to increase the fleet service life of high-pressure drums (HPDs) made of this steel. For high-chromium steels of grades P91 and Di82, the results of representative tests for long-term strength have been generalized and processed, which opens the possibility in principle to estimate the current state of metal and predict the lifetime characteristics of the critical components of heat recovery steam generators.

Keywords: combined cycle plant, heat recovery steam generator, metal, weld joint, examination, damage, erosion wear, cavitation wear, foreign steel, service properties, service life