
СОДЕРЖАНИЕ

Номер 9, 2025

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Разработка программного комплекса для оценки эффективности эксплуатации
конденсатора паровой турбины

А. Г. Шемпелев, Д. М. Суворов 5

Критерии оценки качества огнестойких жидкостей

Р. В. Акулич, Е. А. Шорина, Н. В. Аржиновская 16

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Проектный расчет кожухотрубного конденсатора ORC-установки на пентане

*И. С. Антаненкова, А. А. Антаненков,
В. И. Кузнецов, Д. С. Писарев* 26

Моделирование пленочного кипения недогретой жидкости на поверхности
гладкого горизонтального цилиндра методом VOF

К. Б. Минко, Т. А. Гатауллин 36

Кросс-верификация кода OpenFOAM с внедренными моделями для расчета
процессов пленочной конденсации методом VOF

А. А. Клементьев, К. Б. Минко, В. И. Артемов 51

Атомные электростанции

Анализ возможных механизмов образования паров оксида свинца
в объеме паровых пузырьков

М. В. Воривончик, Н. А. Мосунова, А. А. Сорокин 68

Моделирование поведения пузырьков газовых продуктов деления
в свинцовом теплоносителе быстрого реактора в модуле AEROSOL/LM
интегрального кода ЕВКЛИД/V2

*Д. С. Сеницын, М. В. Воривончик, Д. А. Назаров,
Н. А. Мосунова, А. А. Сорокин* 75

Возобновляемые источники энергии, гидроэнергетика

Технологии концентрирования солнечной энергии в Индии: текущее состояние,
проблемы и направления развития (краткий обзор)

A. Verma, S. Kumar, S. Sengupta 84

Охрана окружающей среды

Система селективного некаталитического восстановления NO_x на заводах
по энергетической утилизации ТКО в московской области:
обоснование принятых решений

В. С. Киреенко, А. Н. Тугов, В. А. Безруков

Contents

Vol. 72, No. 9, 2025

Steam Turbine, Gas Turbine and Combined Cycle Plants, and Their Auxiliary Equipment

Development of a Software System for Estimating the Steam Turbine Condenser Performance

A. G. Shempelev and D. M. Suvorov 5

Criteria for Assessing the Quality of Fire-Resistant Fluids

R. V. Akulich, E. A. Shorina, and N. C. Arzhinovskaya 16

Heat and Mass Transfer, Properties of Working Fluid and Materials

Design Calculation of a Shell-and-Tube Condenser in the ORC Unit Operating on Pentane

I. S. Antanenkova, A. A. Antanenkoy, V. I. Kuznetsov, and D. S. Pisarev 26

Modeling of Film Boiling of Undercooled Liquid on the Surface
of a Smooth Horizontal Cylinder by the VOF Method

K. B. Minko and T. A. Gataullin 36

Cross-Verification of OpenFOAM Code with Embedded Models for Calculation
of Film Condensation Processes by the VOF Method

A. A. Klementyev, K. B. Minko, and V. I. Artemov 51

Nuclear Power Plants

An Analysis of Possible Mechanisms of Lead Oxide Vapor Formation
in the Vapor Bubble Volume

M. V. Vorivonchik, N. A. Mosunova, and A. A. Sorokin 68

Simulating the Behavior of Gaseous Fission Product Bubbles in the Fast Reactor
Lead Coolant in the AEROSOL/LM Module of the EUCLID/V2
Integrated Computer Code

*D. S. Sinitsyn, M. V. Vorivonchik, D. A. Nazarov,
N. A. Mosunova, and A. A. Sorokin* 75

Renewable Energy Sources, Hydro Power Engineering

Concentrating Solar Energy Technologies in India: Present Status, Challenges
and Directions for Development (a Brief Report)

A. Verma, S. Kumar, and S. Sengupta 84

Environmental Protection

Selective Noncatalytic NO_x Reduction System at MSW Energy Waste Recycling Plants
in Moscow Oblast: Justification of Decisions Made

V. S. Kireenko, A. N. Tugov, and V. A. Bezrukov

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОНДЕНСАТОРА ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ**

© 2025 г. А. Г. Шемпелев^а, Д. М. Суворов^а, *

^а*Вятский государственный университет, Московская ул., д. 36, г. Киров, 610000 Россия*

^{*}*e-mail: dmilar@mail.ru*

Поступила в редакцию 07.02.2025 г.

После доработки 07.04.2025 г.

Принята к публикации 24.04.2025 г.

Разработан программный комплекс для оценки эффективности эксплуатации конденсатора паровой турбины на базе его математической модели, в которой учитывается взаимодействие конденсатора и основного эжектора. Программный комплекс выполняет ряд важнейших функций по диагностике конденсационных установок, в том числе производит распределение по значимости факторов, влияющих на повышение давления в конденсаторе по сравнению с нормативным значением, а также определяет снижение электрической мощности вследствие отклонения каждого из факторов от нормативных значений. Его отличительной особенностью является учет взаимодействия конденсаторов и основных эжекторов в широком диапазоне паровых нагрузок и присосов воздуха в вакуумную систему и влияния этого взаимодействия на технико-экономические показатели турбоустановок. Установлено, что, согласно результатам проведенного сопоставления расчетных данных с нормативными (т.е. верификации), точность расчета по математическим моделям является более чем достаточной для решения задач эксплуатационной диагностики данной конденсационной установки. Программный комплекс позволяет осуществить анализ эффективности эксплуатации конденсатора паротурбинной установки, выявить основные причины ухудшения показателей его работы, предусмотреть мероприятия по устранению обнаруженных недостатков и наладке наиболее эффективных режимов эксплуатации конденсаторов. Используя программный комплекс, можно построить нормативные и фактические характеристики конденсатора во всем реально допустимом диапазоне влияющих параметров, провести диагностику состояния теплообменной поверхности конденсаторов любых паротурбинных установок ТЭЦ при задании необходимых и достаточных исходных данных по конструктивным параметрам конденсаторов и эжекторов и после выполнения верификации.

Ключевые слова: паротурбинная установка, мониторинг состояния, конденсатор, эжектор, диагностика, математическая модель, эффективность, программный комплекс, верификация

DOI: 10.56304/S0040363625700985

Development of a Software System for Estimating the Steam Turbine Condenser Performance

A. G. Shempelev^a and D. M. Suvorov^{a, *}

^a Vyatka State University, Kirov, 610000 Russia

^{*}e-mail: dmilar@mail.ru

Abstract—A software system for estimating the performance of a steam turbine condenser has been developed on the basis of its mathematical model, which takes into account the condenser interaction with the main ejector. The software system performs a number of key functions for diagnostics of condensing installations; in particular, it ranks the factors causing a growth of pressure in the condenser in comparison with its standard value in their significance and determines the decrease of electric power output resulting from deviation of each of the factors from their standard values. A distinctive feature of the developed software system is that it takes into account the interaction between the condensers and main ejectors in a wide range of steam loads and air in-leakages in the vacuum system, and the effect of this interaction on the turbine unit technical and economic indicators. It has been determined that, according to the results of the accomplished comparison between the predicted and standard data (i.e., verification), the accuracy of computation according to the mathematical models is more than sufficient for settling matters concerned with operational diagnostics of the condensing installation considered. By using the software system, one can analyze the steam turbine unit condenser performance, reveal the main factors causing degradation of its performance indicators, and make provisions for the measures on removing the revealed drawbacks and adjusting the most efficient condenser operation modes. By using the software system, it is also possible to construct the condenser standard and actual characteristics in the entire really permissible range of influencing parameters, diagnose the condenser heat transfer surface condition for any steam turbine units at combined heat and power plants (CHPPs) when specifying the necessary and sufficient input data on the design parameters of condensers and ejectors, and after carrying out the verification.

Keywords: steam turbine unit, condition monitoring, condenser, ejector, diagnostics, mathematical model, performance, software system, verification

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОГНЕСТОЙКИХ ЖИДКОСТЕЙ

© 2025 г. Р. В. Акулич^а, *, Е. А. Шорина^а, Н. В. Аржиновская^а

^а*Всероссийский теплотехнический институт (ВТИ),
3-й Автозаводский проезд, д. 4, корп. 1, Москва, 115280 Россия*

**e-mail: RVAkulich@vti.ru*

Поступила в редакцию 13.03.2025 г.

После доработки 04.04.2025 г.

Принята к публикации 24.04.2025 г.

На сегодняшний день в нормативно-технических документах, содержащих требования к качеству огнестойких жидкостей, отсутствует единое понятие о браковочных показателях масла, при достижении предельных значений которых эксплуатация масла запрещена. В этой связи возникают сложности с принятием решения о продлении эксплуатационного ресурса огнестойких жидкостей. На некоторых объектах применяются масла с кислотным числом 3 мг КОН/г и выше, что значительно снижает надежность работы маслonaполненного оборудования электростанции, вплоть до развития аварийных ситуаций. В статье подробно рассмотрены процессы разрушения огнестойких жидкостей на основе триарилфосфатов и условия фосфатирования металлов. Приведены результаты исследований поверхностей стальных пластин после проведения анализа по определению коррозионных свойств масел в соответствии с ФР.1.31.2010.08899 “Методика выполнения измерений антикоррозионной характеристики проб минеральных и огнестойких (типа ОМТИ) турбинных масел” (свидетельство об аттестации № МВИ 60-09 от 17.11.2009). Показано, что при применении масел с предельным значением кислотного числа на поверхности стальных купонов образуется пленка, состоящая из фосфатов железа, с одновременным протеканием процесса поликонденсации продуктов разложения масла. В совокупности это приводит к некорректному определению такого критерия качества масла, как коррозия на стальных пластинах. Представлены результаты исследований отложений, отобранных из различных узлов системы смазки турбоагрегата, свидетельствующие о неизбежном снижении надежности маслосистемы при эксплуатации масла с высоким значением кислотного числа.

Ключевые слова: огнестойкая жидкость, триарилфосфаты, кислотное число, коррозия на стальных пластинах, фосфатирование металла, фенол, поликонденсация, элементный анализ

DOI: 10.56304/S0040363625600211

Criteria for Assessing the Quality of Fire-Resistant Fluids

R. V. Akulich^{a, *}, E. A. Shorina^a, and N. C. Arzhinovskaya^a

^a *All-Russia Thermal Engineering Institute (VTI), Moscow, 115280 Russia*

^{*}*e-mail: RVAkulich@vti.ru*

Abstract—To date, in the regulatory and technical documents containing requirements for the quality of fire-resistant fluids, there is no unified concept of the rejection indicators of oil, upon reaching the limit values of which the use of the oil is prohibited. In this regard, difficulties arise in making decisions about extending the service life of fire-resistant fluids. Some facilities use oils with an acid number of 3 mg KOH/g and higher, which significantly reduces the reliability of the oil-filled equipment of the power plant, up to the development of emergency situations. The article examines in detail the processes of destruction of fire-resistant fluids based on triaryl phosphates and the conditions for phosphating metals. The results are presented from studies of the surfaces of steel plates after conducting an analysis to determine the corrosion properties of oils in accordance with FR.1.31.2010.08899 Methodology for Measuring the Anticorrosion Characteristics of Samples of Mineral and Fire-Resistant (type OMTI) Turbine Oils (certificate of certification no. MVI 60-09 dated November 17, 2009). It has been shown that, when using oils with a maximum acid number, a film consisting of iron phosphates is formed on the surface of steel coupons, with the simultaneous occurrence of a polycondensation process of oil-decomposition products. Taken together, this leads to an incorrect definition of such an oil quality criterion as corrosion on steel plates. The results of studies of deposits taken from various units of the turbo unit lubrication system are presented, indicating an inevitable decrease in the reliability of the oil system when using oil with a high acid number.

Keywords: fire-retardant fluid, triaryl phosphates, acid number, corrosion on steel plates, metal phosphating, phenol, polycondensation, elemental analysis

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**ПРОЕКТНЫЙ РАСЧЕТ КОЖУХОТРУБНОГО КОНДЕНСАТОРА
ORC-УСТАНОВКИ НА ПЕНТАНЕ¹**

© 2025 г. И. С. Антаненкова^a, *, А. А. Антаненков^a, В. И. Кузнецов^a, Д. С. Писарев^a

*^aНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия*

**e-mail: antanenkovais@mail.ru*

Поступила в редакцию 18.03.2025 г.

После доработки 27.03.2025 г.

Принята к публикации 02.04.2025 г.

В качестве рабочего тела в установках, реализующих органический цикл Ренкина (Organic Rankine Cycle — ORC), могут выступать десятки низкокипящих веществ, называемых также фреонами. Однако классическим решением для такого цикла является использование пентана, вследствие чего эту технологию иногда называют пентановой. Один из основных элементов схемы ORC-установки — конденсатор, который зачастую представлен в виде теплообменника кожухотрубного типа с циркуляционной водой в качестве охлаждающей жидкости. Несмотря на широкую распространенность таких аппаратов в паротурбинных установках на водяном паре, разработка их конструкции в рамках пентановой технологии — нетривиальная задача. В настоящей работе за прототип данного аппарата принят кожухотрубный конденсатор марки КТР, который ранее часто применялся в холодильных установках на фреоне R12. Вследствие вывода из обращения хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов оборудование, предназначенное для их использования, также перестало выпускаться промышленностью, что повлекло за собой дефицит информации о конструкции и особенностях их проектирования. В этой связи авторы провели поиск и анализ информации о таких аппаратах, разработали и верифицировали методику их расчета. Кроме того, был выполнен обзор моделей расчета коэффициента теплоотдачи при конденсации пентана на пучках труб с накатным оребрением, а также верификация этих моделей по экспериментальным данным о конденсации пропана — одного из ближайших гомологов пентана. Установлено, что наиболее высокую точность при практических расчетах конденсаторов на пентане дает модель А. Briggs и J.W. Rose. Рассмотрены также другие модели, позволяющие учесть влияние эффектов сдвига пара и затопления нижних труб пучка при конденсации пентана на коэффициент теплоотдачи. Показано, что при конденсации пентана и его гомологов в рассматриваемом аппарате учет этих эффектов нецелесообразен. Представлены результаты проектного расчета кожухотрубных конденсаторов на пентане производительностью 173 и 2280 кВт. Сформулированы рекомендации по проведению дальнейших оптимизационных расчетов.

Ключевые слова: ORC, кожухотрубный конденсатор, пропан, R290, пентан, конденсация, коэффициент теплоотдачи, методика расчета, накатное оребрение

DOI: 10.56304/S0040363625600247

Design Calculation of a Shell-and-Tube Condenser in the ORC Unit Operating on Pentane

I. S. Antanenкова^{a, *}, A. A. Antanenkov^a, V. I. Kuznetsov^a, and D. S. Pisarev^a

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

*e-mail: antanenkovais@mail.ru

Abstract—Units implementing the organic Rankine cycle (ORC) can utilize dozens of low-boiling substances, also called freons or refrigerants, as the working fluid. However, the classic solution for this cycle is the application of pentane and, therefore, this technology is sometimes called pentanoic. One of the main elements of the ORC unit circuit is the condenser, which is often a shell-and-tube heat exchanger cooled with circulating water. In spite of wide application of such apparatuses in steam turbine units, the elaboration of their design on the basis of the pentane technology is a challenging problem. For a prototype of this apparatuses, the KTR shell-and-tube condenser, which was previously often employed in refrigeration units with R12 refrigerant, is adopted in this work. Since chlorofluorocarbons and hydrochlorofluorocarbons have been phased out, equipment items intended for their application are also no longer manufactured by industry, which resulted in a shortage of information on their design and peculiarities of their design process. Hence, the authors carried out a search for and analysis of information about such apparatuses and developed and verified a procedure of design calculation of this equipment. In addition, models for calculating the heat-transfer coefficient during pentane condensation on tube bundles with rolled fins were reviewed, and these models were verified against experimental data on the condensation of propane, one of the closest homologues of pentane. The model proposed by A. Briggs and J.W. Rose has been found to yield the highest accuracy in engineering calculations of pentane condensers. Other models are also examined, which describe the effects of vapor shear and inundation of the lower tubes in the bundle on the heat-transfer coefficient during pentane condensation. It has been demonstrated that considering these effects during condensation of pentane and its homologues in the examined apparatus is impractical. The results of the design calculation of shell-and-tube condensers of pentane with a capacity of 173- and 2280-kW are presented. Recommendations for further optimization calculations are formulated.

Keywords: ORC, shell-and-tube condenser, propane, R290, pentane, condensation, heat-transfer coefficient, calculation procedure, rolled finning

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕНОЧНОГО КИПЕНИЯ
НЕДОГРЕТОЙ ЖИДКОСТИ НА ПОВЕРХНОСТИ
ГЛАДКОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЦИЛИНДРА МЕТОДОМ VOF¹**

© 2025 г. К. Б. Минко^а, *, Т. А. Гатауллин^а

^а*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт” (НИУ МЭИ),
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия*

**e-mail: minkokb@gmail.com*

Поступила в редакцию 10.01.2025 г.

После доработки 21.02.2025 г.

Принята к публикации 05.03.2025 г.

Проведено исследование процессов пленочного кипения жидкости, недогретой до состояния насыщения, с использованием численного моделирования на основе метода Volume of Fluid (VOF) и модели Lee для описания тепло- и массообмена на межфазной границе. При пленочном кипении между стенкой и жидкостью формируется устойчивая паровая пленка, исключая их прямой контакт, что приводит к низкой интенсивности теплоотдачи. В условиях недогрева жидкости до состояния насыщения интенсивность пленочного кипения значительно возрастает. Несмотря на качественное понимание механизмов тепло- и массообмена, лежащих в основе этого явления, разработка новых, более точных моделей активно продолжается. Усилия исследователей обусловлены необходимостью точного описания динамики охлаждения высокотемпературных тел и прогнозирования условий возникновения режимов высокоинтенсивного кипения. Физические модели, объясняющие появление указанных режимов, пока еще находятся на стадии разработки. Для их проверки и уточнения не хватает информации о локальных характеристиках паровой пленки и особенностях свободноконвективного течения в недогретой жидкости. Применение метода VOF позволяет детально отслеживать изменение межфазной границы непосредственно в процессе численного моделирования. В статье представлены результаты моделирования пленочного кипения воды на поверхности цилиндра диаметром 2 мм при перегреве стенки до 400 К и недогреве жидкости до 20 К. Расхождение между полученными расчетными данными и результатами экспериментов, опубликованными в литературных источниках, не превышает 10%. Приведена информация о распределении толщины пленки, плотности теплового потока на стенке и межфазной границе. Согласно расчету, даже при небольшом недогреве пар не “эвакуируется” из паровой полости, при этом на одной части межфазной поверхности наблюдается испарение, а на другой — конденсация. Результаты моделирования с учетом сил плавучести, связанных с неоднородностью температуры в недогретой жидкости, и без их учета практически совпадают, что указывает на то, что подъемное течение формируется преимущественно из-за массовых сил, обусловленных разницей плотностей фаз. Полученные данные могут быть полезны для создания более точных эмпирических моделей, описывающих процесс устойчивого пленочного кипения в недогретой жидкости. Все расчеты выполнены с использованием CFD-кода ANES, разработанного на кафедре инженерной теплофизики НИУ МЭИ.

Ключевые слова: пленочное кипение, недогрев жидкости, охлаждаемая поверхность, теплообмен, коэффициент теплоотдачи, тепловой поток, паровая пленка, модель тепло- и массообмена на межфазной поверхности, численное моделирование, метод VOF

DOI: 10.56304/S0040363625700973

Modeling of Film Boiling of Undercooled Liquid on the Surface of a Smooth Horizontal Cylinder by the VOF Method

K. B. Minko^{a,*} and T. A. Gataullin^a

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute (NRE MPEI), Moscow, 111250 Russia

*e-mail: minkokb@gmail.com

Abstract—A study of film-boiling processes of liquid subcooled to saturation state was conducted using numerical modeling based on the Volume of Fluid (VOF) method and the Lee model for describing heat and mass transfer at the interphase boundary. During film boiling, a stable vapor film is formed between the wall and the liquid, eliminating their direct contact, which leads to low heat-transfer intensity. Under conditions of underheating of the liquid to the saturation state, the intensity of film boiling increases significantly. Despite a high-quality understanding of the heat and mass transfer mechanisms underlying this phenomenon, the development of new, more accurate models is actively ongoing. The efforts of researchers are driven by the need to accurately describe the cooling dynamics of high-temperature bodies and predict the conditions for the occurrence of high-intensity boiling regimes. Physical models explaining the emergence of these modes are still at the development stage. To verify and clarify them, there is not enough information about the local characteristics of the vapor film and the features of free convective flow in subcooled liquid. The use of the VOF method allows for detailed tracking of changes in the interphase boundary directly during the numerical simulation process. The article presents the results of modeling film boiling of water on the surface of a cylinder with a diameter of 2 mm with overheating of the wall up to 400 K and underheating of the liquid up to 20 K. The discrepancy between the obtained calculated data and the experimental results published in literary sources does not exceed 10%. Information is provided on the distribution of film thickness, heat flux density on the wall, and the interphase boundary. According to the calculation, even with slight underheating, the vapor is not “evacuated” from the vapor cavity, while evaporation is observed on one part of the interphase surface, and condensation on the other. Results of modeling taking into account buoyancy forces, associated with temperature nonuniformity in an underheated liquid, and without taking them into account practically coincide, which indicates that the lifting current is formed mainly due to mass forces conditioned by difference in phase densities. The obtained data can be useful for creating more accurate empirical models describing the process of stable film boiling in subcooled liquid. All calculations were performed using the ANES CFD code developed at the Department of Engineering Thermal Physics of the National Research University MPEI.

Keywords: film boiling, liquid subcooling, cooled surface, heat exchange, heat-transfer coefficient, heat flow, vapor film, model of heat and mass transfer on the interphase surface, numerical modeling, VOF method

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**КРОСС-ВЕРИФИКАЦИЯ КОДА OpenFOAM
С ВНЕДРЕННЫМИ МОДЕЛЯМИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОЦЕССОВ
ПЛЕНОЧНОЙ КОНДЕНСАЦИИ МЕТОДОМ VOF¹**

© 2025 г. А. А. Клементьев^а, *, К. Б. Минко^а, В. И. Артемов^а

*^аНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия*

**e-mail: ya.art-klementiev@yandex.ru*

Поступила в редакцию 04.03.2025 г.

После доработки 30.03.2025 г.

Принята к публикации 02.04.2025 г.

Процессы поверхностной пленочной конденсации происходят во многих технических устройствах. Для расчета промышленных конденсаторов обычно используют эмпирические методики, которые, однако, нечувствительны к некоторым факторам, влияющим на интенсивность этих процессов, что ограничивает диапазон их применения для проектирования. С помощью существующих методик можно вычислить площадь поверхности теплообмена, необходимую для поддержания требуемого теплового потока, но невозможно конкретизировать компоновку труб в конденсаторе, определяющую течение парожидкостной смеси в межтрубном пространстве и, в конечном счете, эффективность аппарата. Для проектирования более эффективных конденсаторов необходимо совершенствовать методики, в том числе на основе данных, полученных с помощью современных методов численного моделирования процессов тепломассообмена. Одним из перспективных методов для расчета процессов поверхностной конденсации в пучках труб является метод Volume of Fluid (VOF), дополненный моделями для учета тепло- и массопереноса на межфазной поверхности. Метод VOF внедрен в некоторые коммерческие коды, однако настройки параметров кодов, выбор подходящей сетки и модели турбулентности для расчета процессов конденсации движущегося пара вовсе не очевидны. Ранее авторы настоящей работы предложили и реализовали в исследовательском CFD-коде ANES и коммерческом CFD-коде ANSYS Fluent модифицированную модель W.H. Lee для расчета процессов тепло- и массопереноса на межфазной поверхности методом VOF. Модель была верифицирована на типовых задачах и ограниченных данных для трубных пучков. В настоящей работе модели конденсации и турбулентного течения пара внедрены в открытый CFD-код OpenFOAM. Выполнена валидация моделей на задачах Стефана и конденсации движущегося и неподвижного пара различных теплоносителей, проведена кросс-верификация кодов OpenFOAM, ANES и ANSYS Fluent.

Ключевые слова: пленочная конденсация, горизонтальная труба, движущийся пар, численное моделирование, метод VOF, кросс-верификация кодов, OpenFOAM, ANES, ANSYS Fluent

DOI: 10.56304/S0040363625600181

Cross-Verification of OpenFOAM Code with Embedded Models for Calculation of Film Condensation Processes by the VOF Method

A. A. Klementyev^{a, *}, K. B. Minko^a, and V. I. Artemov^a

^a *National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia*

^{*}*e-mail: ya.art-klementiev@yandex.ru*

Abstract—Surface film condensation processes occur in many technical devices. For the calculation of industrial capacitors, empirical methods are usually used, which, however, are insensitive to some factors affecting the intensity of these processes, which limits the range of their application for design. Using existing methods, it is possible for one to calculate the heat-exchange surface area required to maintain the required heat flow, but it is not possible to specify the layout of the tubes in the condenser, which determines the flow of the vapor-liquid mixture in the intertube space and, ultimately, the efficiency of the device. To design more efficient condensers, it is necessary to improve the methods, including those based on data obtained using modern methods of numerical modeling of heat and mass transfer processes. One of the promising methods for calculating surface condensation processes in tube bundles is the Volume of Fluid (VOF) method, supplemented by models for taking into account heat and mass transfer at the interphase surface. The VOF method has been implemented in some commercial codes, but the settings of the code parameters and the choice of a suitable mesh and turbulence model for calculating the condensation processes of moving vapor are not at all obvious. Previously, the authors of this work proposed and implemented a modified model of W.H. Lee in the research CFD code ANES and the commercial CFD code ANSYS Fluent for calculating heat and mass transfer processes at the interphase surface using the VOF method. The model was verified on typical problems and limited data for tube bundles. In this paper, condensation and turbulent vapor flow models are implemented in the open-source CFD code OpenFOAM. The models were validated on Stefan problems and condensation of moving and stationary vapor of various heat carriers, and cross-verification of OpenFOAM, ANES, and ANSYS Fluent codes was carried out.

Keywords: film condensation, horizontal pipe, moving vapor, numerical simulation, VOF method, code cross-verification, OpenFOAM, ANES, ANSYS Fluent

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ПАРОВ ОКСИДА СВИНЦА В ОБЪЕМЕ ПАРОВЫХ ПУЗЫРЬКОВ

© 2025 г. М. В. Воривончик^а, *, Н. А. Мосунова^а, А. А. Сорокин^а, **

^аИнститут проблем безопасного развития атомной энергетики РАН,
Большая Тульская ул., д. 52, Москва, 115191 Россия

*e-mail: vorivonchik.mv@ibrae.ac.ru,

**e-mail: sorokin@ibrae.ac.ru

Поступила в редакцию 06.12.2024 г.

После доработки 19.03.2025 г.

Принята к публикации 02.04.2025 г.

Представлена кинетическая модель образования паров оксида свинца в объеме парового пузырька, находящегося в расплаве свинца, с последующим их растворением в расплаве свинца и кристаллизацией внутри пузырька. Модель реализована в приближении однородного распределения реагентов и продуктов реакции окисления в объеме пузырька. Показано, что паровые пузырьки в расплаве свинца можно рассматривать как химические “микрореакторы”, генерирующие пары и наночастицы оксида свинца в объеме пузырька. Представлены результаты расчетов изменения во времени концентрации паров оксида свинца в объеме пузырька и условий для возможного образования растворимой оксидной оболочки на поверхности пузырька, выполненных по гомогенной модели. Модель включает в себя механизмы испарения свинца и окисления его паров при взаимодействии с парами воды в объеме пузырька, кристаллизацию паров свинца на внутренней поверхности пузырька с образованием твердофазной оболочки. Частичное превращение паровых пузырьков в газопаровые с оксидной оболочкой потенциально могло бы повлиять на их дальнейшее поведение в свинцовом теплоносителе. Однако последующий перенос пузырьков в контуре с теплоносителем приведет к растворению оксидной оболочки в более нагретых областях теплоносителя, что нивелирует этот отрицательный эффект. Кроме того, образование оксидной оболочки вокруг паровых пузырьков может стать причиной временного запираания водорода внутри объема пузырьков.

Ключевые слова: свинцовый теплоноситель, парогенератор, пузырьки пара, испарение, диффузия, окисление, оксид свинца, водород, кристаллизация, растворение, растворенное железо, инжигированная вода, оксидная пленка

DOI: 10.56304/S0040363624601313

An Analysis of Possible Mechanisms of Lead Oxide Vapor Formation in the Vapor Bubble Volume

M. V. Vorivonchik^{a, *}, N. A. Mosunova^a, and A. A. Sorokin^{a, **}

^a Nuclear Safety Institute, Russian Academy of Sciences (IBRAE RAS), Moscow, 115191 Russia

**e-mail: vorivonchik.mv@ibrae.ac.ru*

***e-mail: sorokin@ibrae.ac.ru*

Abstract—A kinetic model is presented describing the formation of lead oxide vapor in the volume of a vapor bubble in the lead melt with its subsequent dissolution in the lead melt and crystallization in the bubble. The model is implemented in the approximation of homogeneous distribution of reagents and oxidation reaction products in the bubble volume. It is shown that vapor bubbles in the lead melt volume may be considered as chemical “microreactors” producing lead oxide vapor and nanoparticles in the bubble volume. The paper presents the results of calculation by a homogeneous model of the lead oxide vapor concentration in the bubble volume as a function of time and of the conditions for the possible formation of a soluble oxide shell on the bubble surface. The model includes mechanisms controlling lead evaporation and oxidation of lead vapor as it interacts with water vapor in the bubble volume and crystallization of lead vapor on the bubble inside surface with formation of a solid phase shell. Partial transformation of vapor bubbles into gas—vapor bubbles with an oxide shell could potentially affect their further behavior in the lead coolant. However, subsequent transport of the bubbles in the coolant circuit will lead to the dissolution of the oxide shell in the sections with the coolant at a higher temperature that will neutralize this negative effect. Moreover, formation of an oxide shell around the vapor bubbles can cause temporary trapping of hydrogen in the bubble volume.

Keywords: lead coolant, steam generator, vapor bubbles, evaporation, diffusion, oxidation, lead oxide, hydrogen, crystallization, dissolution, dissolved iron, injected water, oxide film

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПУЗЫРЬКОВ ГАЗОВЫХ ПРОДУКТОВ ДЕЛЕНИЯ В СВИНЦОВОМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ БЫСТРОГО РЕАКТОРА В МОДУЛЕ AEROSOL/LM ИНТЕГРАЛЬНОГО КОДА ЕВКЛИД/V2¹

© 2025 г. Д. С. Синицын^{а, *}, М. В. Воривончик^а, Д. А. Назаров^а, Н. А. Мосунова^а, А. А. Сорокин^{а, **}

^аИнститут проблем безопасного развития атомной энергетики РАН,
Большая Тульская ул., д. 52, Москва, 115191 Россия

*e-mail: synitsyn@ibrae.ac.ru

**e-mail: sorokin@ibrae.ac.ru

Поступила в редакцию 29.01.2025 г.

После доработки 02.04.2025 г.

Принята к публикации 24.04.2025 г.

Одно из требований при обосновании безопасности проектируемых и строящихся реакторных установок со свинцовым теплоносителем — оценка последствий возможного выхода продуктов деления из ядерного топлива в теплоноситель во время аварии с разгерметизацией части твэлов. Следовательно, актуальной является разработка модели и расчетного модуля на ее основе для моделирования взаимодействия растворенных в расплаве свинца летучих продуктов деления (изотопов йода, цезия и других радионуклидов) с пузырьками газообразных продуктов деления (изотопы ксенона и криптона). Учет этого процесса весьма важен при обосновании безопасности реакторных установок со свинцовым теплоносителем, так как взаимодействие растворенных в расплаве свинца летучих продуктов деления с пузырьками газообразных продуктов деления влияет на содержание в расплаве свинца растворенных радионуклидов и на выход радионуклидов в газовую полость над расплавом свинца. Последующая миграция радионуклидов в газовом контуре реакторных установок приводит к перераспределению активности радионуклидов в нем и способствует выходу активности вследствие нарушения герметичности его элементов в помещения реакторных установок и систему вентиляции. Кроме того, пузырьки газообразных продуктов деления в расплаве свинца взаимодействуют с растворенными в расплаве изотопами водорода (протий и тритий) и способствуют их выходу в газовый контур реакторных установок. В данной работе представлены результаты разработки модели и соответствующего программного блока и его внедрения в модуль AEROSOL/LM в составе интегрального кода ЕВКЛИД/V2 для расчета поведения пузырьков инертных радиоактивных газов, включая взаимодействие пузырьков с растворенными в расплаве свинца радионуклидами и выход пузырьков в газовую полость реактора. В целях проверки правильности программной реализации моделей в коде представлены данные по верификации разработанного модуля на результатах решения тестовых задач.

Ключевые слова: быстрый реактор, свинцовый теплоноситель, радионуклиды инертных газов, летучие продукты деления, пузырьки газов, всплытие пузырьков, газовая полость, перенос продуктов деления

DOI: 10.56304/S0040363625600089

Simulating the Behavior of Gaseous Fission Product Bubbles in the Fast Reactor Lead Coolant in the AEROSOL/LM Module of the EUCLID/V2 Integrated Computer Code

D. S. Sinitcyn^{a, *}, M. V. Vorivonchik^a, D. A. Nazarov^a, N. A. Mosunova^a, and A. A. Sorokin^{a, **}

^a Nuclear Safety Institute, Russian Academy of Sciences (IBRAE RAS), Moscow, 115191 Russia

*e-mail: synitcyn@ibrae.ac.ru

**e-mail: sorokin@ibrae.ac.ru

Abstract—One of the requirements that have to be met is substantiating the safety of newly designed and constructed lead cooled reactors is to evaluate the consequences from possible escape of fission products from nuclear fuel into the coolant during an accident in which part of fuel pins lose their leak tightness. Hence, it is of relevance to develop a model and a computation module based on this model for simulating the interaction of volatile fission products dissolved in the lead melt (iodine and cesium isotopes, and other radionuclides) with the bubbles of gaseous fission products (xenon and krypton isotopes). The consideration of this process is very important in substantiating the safety of lead cooled reactors, because the interaction of volatile fission products dissolved in the lead melt with the bubbles of gaseous fission products has an effect on the content of dissolved radionuclides in the lead melt and on the release of radionuclides into the gas space above the lead melt. The subsequent migration of radionuclides in the reactor gas circuit results in that the activity of radionuclides becomes redistributed in the circuit. It also facilitates the release of activity, as a consequence of loss of leak tightness of the circuit components, into the reactor rooms and the ventilation system. In addition, the bubbles of gaseous fission products in the lead melt interact with the hydrogen isotopes dissolved in the melt (protium and tritium) and facilitate their escape into the reactor gas circuit. The article presents the results from the development of the model and corresponding software unit, and its incorporation into the AEROSOL/LM module, which is part of the EUCLID/V2 integrated code, for calculating the behavior of inert radioactive gas bubbles, including the interaction of bubbles with the radionuclides dissolved in lead melt and the release of bubbles into the reactor gas space. To check how correctly the models are implemented in the code by means of software, the article presents data on the verification of the developed module based on the results of solving test problems.

Keywords: fast reactor, lead coolant, inert gas radionuclides, volatile fission products, gas bubbles, bubble floating-up, gas space, fission product transport

**ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ,
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА**

**ТЕХНОЛОГИИ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
В ИНДИИ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ (КРАТКИЙ ОБЗОР)**

© 2025 г. A. Verma^a, S. Kumar^b, S. Sengupta^{a, *}

^a*Amity Institute for Advanced Research and Studies (Materials and Devices), Amity University Uttar Pradesh,
Noida, 201301 India*

^b*GAP Solar Private Limited, Plot D1, C Block Community Centre Naraina Vihar, New Delhi, 110028 India*

**e-mail: ssengupta1@amity.edu*

Поступила в редакцию 29.04.2024 г.

После доработки 24.09.2024 г.

Принята к публикации 30.10.2024 г.

В Индии использование солнечной энергии, особенно концентрированной солнечной энергии (КСЭ) (CSP — от англ. concentrated solar power), является весьма перспективным направлением производства чистой и возобновляемой энергии. Благодаря амбициозным планам правительства по увеличению мощности солнечной энергетики, а также изобилию солнечного излучения технология КСЭ оказалась в центре особого внимания. Однако, несмотря на большой потенциал этой технологии, ее внедрение сталкивается с серьезными препятствиями, затрудняющими ее широкое распространение. Среди трудностей — отсутствие надежных данных, ограниченные возможности отечественного производства оборудования и конкуренция со стороны фотоэлектрических (PV) технологий. В большинстве районов Индии более 300 ясных дней в году с солнечной радиацией 1700–1900 кВт · ч на 1 кВт пиковой мощности, что делает Индию одной из наиболее перспективных стран для производства электроэнергии с использованием гелиосистем. Правительство Индии поставило цель ввести к 2030 г. дополнительно 448 ГВт солнечной генерации. В данном обзоре проводится оценка текущего состояния КСЭ-технологии в Индии, обсуждаются существующие препятствия к широкому ее использованию и будущие перспективы ее реализации. Данный обзор нацелен на предоставление ценной информации для исследователей, политиков, представителей промышленности и специалистов в области возобновляемой энергетики. Авторы надеются, что благодаря результатам данного исследования развитие КСЭ-технологии как распределенного производства энергии в изолированных и автономных районах страны может получить финансовые преференции.

Ключевые слова: концентрированная солнечная энергия, КСЭ-технология, ситуация в Индии, препятствия к широкому использованию КСЭ, перспективы развития КСЭ в Индии

DOI: 10.56304/S0040363625700997

Concentrating Solar Energy Technologies in India: Present Status, Challenges and Directions for Development (a Brief Report)

A. Verma^a, S. Kumar^b, and S. Sengupta^{a,*}

^a *Amity Institute for Advanced Research and Studies (Materials and Devices), Amity University Uttar Pradesh, Noida, 201301 India*

^b *GAP Solar Private Limited, Plot D1, C Block Community Centre Naraina Vihar, New Delhi, 110028 India*

**e-mail: ssengupta1@amity.edu*

Abstract—In India, solar energy, especially concentrated solar power (CSP), offers a promising path toward the production of clean, renewable energy. The government's ambitions for increasing the capacity of solar electricity and the abundance of solar resources have brought CSP into further spotlight. Notwithstanding its potential, CSP has encountered noteworthy obstacles impeding its extensive use. These difficulties include the absence of trustworthy data, the limitations of domestic production capacity, and the rivalry posed by photovoltaic (PV) technology. India boasts over 300 clear sky days a year with solar radiation of 1700–1900 kW h per kilowatt peak, making it a country with significant potential for producing electricity from solar power systems per watt. The Indian government has set goals to generate an additional 104 GW of solar electricity by 2025 and 448 GW by 2030. In this review, we try to offer a thorough evaluation of the present status of the CSP in India and discuss the obstacle and future potential of the same. This review aims to provide insightful information for researchers, policymakers, industry stakeholders, and practitioners in the renewable energy field.

Keywords: concentrated solar power (CSP), Indian scenario, obstacles to the use of CSP, future prospect of CSP in India

СИСТЕМА СЕЛЕКТИВНОГО НЕКАТАЛИТИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ NO_x НА ЗАВОДАХ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ТКО В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

© 2025 г. В. С. Киреенко^{a, *}, А. Н. Тугов^{a, **}, В. А. Безруков^{b, ***}

^aВсероссийский теплотехнический институт, 3-й Автозаводской проезд, д. 4, корп. 1, Москва, 115280 Россия

^bООО “Специальная энергия”, ул. Ивана Франко, д. 8, Москва, 121108 Россия

*e-mail: kireenckovova@yandex.ru

**e-mail: ANTugov@vti.ru

***e-mail: sl4v1k@yandex.ru

Поступила в редакцию 22.02.2025 г.

После доработки 23.03.2025 г.

Принята к публикации 02.04.2025 г.

В связи с непрерывным ростом объемов твердых коммунальных отходов (ТКО) их утилизация при минимальном негативном воздействии на окружающую среду становится весьма актуальной задачей. Термическая переработка ТКО — это один из наиболее эффективных методов их утилизации, так как позволяет не только значительно сократить объем отходов, но и получить тепловую и электрическую энергию. Однако этот процесс сопровождается образованием оксидов азота (NO_x), которые способствуют возникновению смога и кислотных дождей, негативно влияют на экологическую обстановку и здоровье населения. Поэтому снижение выбросов NO_x является важной задачей для предприятий, сжигающих ТКО с отпуском потребителю электроэнергии и тепла. В статье рассматриваются технологии селективного некаталитического восстановления (СНКВ), применяемые для снижения выбросов NO_x на заводах Московской области. Представлено обоснование ключевых технических решений, включая выбор восстановителя (карбамида), транспортирующего агента (воздуха) и системы впрыска реагента через расположенные в три яруса сопла. Приведены результаты расчетов траекторий струй карбамидовоздушной смеси в поперечном потоке дымовых газов, подтверждающие эффективность предложенной конфигурации системы подачи восстановителя. Показано, что использование воздуха в качестве транспортирующего агента в сочетании с принятой схемой размещения сопел обеспечивает равномерное распределение реагента в зоне высоких температур, что повышает эффективность восстановления NO_x . Полученные результаты расчетных исследований могут быть применены при дальнейшей оптимизации работы системы СНКВ, а также при проведении режимно-наладочных испытаний на объектах, занимающихся утилизацией ТКО.

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, термическая переработка, оксиды азота, СНКВ, карбамид, транспортирующий агент, форсунки, траектория струи

DOI: 10.56304/S0040363625700961

Selective Noncatalytic NO_x Reduction System at MSW Energy Waste Recycling Plants in Moscow Oblast: Justification of Decisions Made

V. S. Kireenko^{a, *}, A. N. Tugov^{a, **}, and V. A. Bezrukov^{b, ***}

^a All-Russia Heat Engineering Institute, Moscow, 115280 Russia

^b OOO Special Energy, Moscow, 121108 Russia

*e-mail: kireenckovova@yandex.ru

**e-mail: ANTugov@vti.ru

***e-mail: sl4v1k@yandex.ru

Abstract—Due to the continuous growth of municipal solid waste (MSW) volumes, their disposal with minimal negative impact on the environment is becoming a very urgent task. Thermal recycling of MSW is one of the most effective methods of their disposal because it allows not only to significantly reduce the volume of waste but also to obtain thermal and electrical energy. However, this process is accompanied by the formation of nitrogen oxides (NO_x), which contribute to the formation of smog and acid rain and negatively affect the environmental situation and public health. Therefore, the reduction of NO_x emissions is an important task for enterprises burning MSW with the release of electricity and heat to consumers. The article discusses selective noncatalytic reduction (SNCR) technologies used to reduce NO_x emissions at factories in Moscow oblast. The rationale for key technical decisions is presented, including the choice of reducing agent (urea), transport agent (air), and the reagent-injection system through nozzles arranged in three tiers. The results of calculations of the trajectories of the urea–air mixture jets in the cross-flow of flue gases are presented, confirming the effectiveness of the proposed configuration of the reducing agent supply system. It is shown that the use of air as a transporting agent in combination with the adopted nozzle placement scheme ensures uniform distribution of the reagent in the high-temperature zone, which increases the efficiency of NO_x reduction. The obtained results of the calculation studies can be used for further optimization of the SNCR system operation as well as for conducting operational tests at facilities engaged in MSW utilization.

Keywords: municipal solid waste, thermal processing, nitrogen oxides, SNCR, urea, transport agent, nozzles, jet trajectory