
СОДЕРЖАНИЕ

Номер 10, 2025

Общие вопросы энергетики

Новая энергетическая стратегия России может привести ее к выходу из Парижского соглашения

В. В. Клименко, А. В. Клименко, А. Г. Терешин

5

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Количественная оценка эффективности пленочного охлаждения турбинной лопатки с использованием коэффициента снижения теплового потока в трансзвуковых условиях

P. Ligrani, N. Knox

17

Управление интенсивностью объемной конденсации в холодильной турбинной ступени радиального типа путем изменения степени расширения потока

А. А. Сидоров, А. К. Ястребов

33

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Направления развития технологии сжигания жидких углеводородных топлив в горелочных устройствах в присутствии перегретого водяного пара

И. А. Шарина, Е. П. Копьев, Л. Н. Перепечко

43

Определение температуры и излучательной способности частиц конденсированной фазы парового котла при факельном сжигании торфа

И. А. Заграй, В. А. Кузьмин, А. С. Лоншаков

52

Металлы и вопросы прочности

Анализ и выбор материального исполнения теплообменных аппаратов термомасляной ORC-установки (обзор)

Ю. А. Геллер, И. С. Антаненкова, М. М. Виноградов, Е. А. Горбунова

62

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Влияние высоты слоя на теплообмен при кипении диэлектрической жидкости на сетчатых покрытиях

Д. А. Швецов, В. И. Жуков, А. Н. Павленко

81

Охрана окружающей среды

Наиболее востребованные методы сероочистки дымовых газов ТЭС в России

А. А. Строков, А. Н. Епихин, О. А. Киселева

95

Contents

Vol. 72, No. 10, 2025

General Energy Issues

Russia's New Energy Strategy Could Lead to Withdrawal from the Paris Agreement

V. V. Klimenko, A. V. Klimenko, and A. G. Tereshin

5

Steam-Turbine, Gas-Turbine, and Combined-Cycle Plants and Their Auxiliary Equipment

Quantification of Cooled Film Thermal Protection Using Net Heat Flux Reduction
within Transonic Environments

P. Ligrani and N. Knox

17

Control of the Bulk Condensation Rate in a Radial-Type Refrigeration Turbine Stage
by Changing the Flow-Expansion Ratio

A. A. Sidorov and A. K. Yastrebov

33

Steam Boilers, Power Fuel, Burners and Auxiliary Boiler Equipment

Directions of Development of Combustion Technology of Liquid Hydrocarbon Fuel
in Burner Devices in the Presence of Superheated Water Vapor

I. A. Sharina, E. P. Kopyev, and L. N. Perepechko

43

Determination of Temperature and Emissivity of Condensed Phase Particles
during Flame Combustion of Peat in a Steam Boiler

I. A. Zagrai, V. A. Kuz'min, and A. S. Lonshakov

52

Metals and Strength Analysis

An Analysis and Choice of the Material Embodiment of Heat Exchangers
for a Thermal Oil ORC Unit (Review)

Yu. A. Geller, I. S. Antanenkova, M. M. Vinogradov, and E. A. Gorbunova

62

Heat and Mass Transfer, Properties of Working Fluid and Materials

Influence of Layer Height on Heat Transfer during Boiling of Dielectric Liquid
on Mesh Coatings

D. A. Shvetsov, B. I. Zhukov, and A. N. Pavlenko

81

Environmental Protection

The Most In-Demand Methods for Desulfurization of Flue Gases
of Thermal Power Plants in Russia

A. A. Strokov, A. N. Epikhin, and O. A. Kiseleva

95

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭНЕРГЕТИКИ

НОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ЕЕ К ВЫХОДУ ИЗ ПАРИЖСКОГО СОГЛАШЕНИЯ¹

© 2025 г. В. В. Клименко^{a, b, c, d, *}, А. В. Клименко^b, А. Г. Терешин^{a, b}

^aНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

^bНациональный исследовательский технологический университет “МИСиС”,
Ленинский просп. д. 4, стр. 1, Москва, 119049 Россия

^cИнститут энергетических исследований РАН, Нагорная ул., д. 31/2, Москва, 117186 Россия

^dИнститут географии РАН, Старомонетный пер., д. 29, стр. 4, Москва, 119017 Россия

*e-mail: nilgpe@mpei.ru

Поступила в редакцию 22.05.2025 г.

После доработки 02.06.2025 г.

Принята к публикации 04.06.2025 г.

Выполнен анализ выбросов парниковых газов в энергетике России согласно Энергетической стратегии до 2050 г., проведено их сравнение с целевыми показателями Стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 г. Показано, что при разработке Энергетической стратегии не были учтены фундаментальные тенденции развития мировой энергетики — энергоперехода и связанной с ним декарбонизации мировой экономики. Фактический отказ от развития возобновляемых источников энергии, неиспользование технологий улавливания и захоронения углекислого газа делают невозможным достижение цели углеродной нейтральности отечественной экономики к 2060 г. даже с учетом новых увеличенных оценок поглощения углерода лесами России. Игнорирование мирового тренда на отказ от угольного топлива, зафиксированного авторитетными отечественными и зарубежными энергетическими агентствами (Институт энергетических исследований РАН, Международное энергетическое агентство), привело к завышенным оценкам российского экспорта этого вида топлива, мировая торговля которым к 2050 г. сократится в несколько раз. Скорректированные оценки утечек метана при добыче нефти и газа в России соответствуют по удельным значениям показателям других крупнейших производителей нефтегазовых ресурсов (США и Канады), однако оказываются примерно в 2 раза ниже полученных по данным дистанционного зондирования Земли. Основные положения двух стратегических документов развития России до середины столетия прямо противоречат одно другому и поэтому не могут быть одновременно реализованы. Результатом этих противоречий могут стать отказ России от обязательств по декарбонизации экономики и выход из Парижского соглашения, что, несомненно, обострит противостояние нарастающим глобальным трендам.

Ключевые слова: энергетика, декарбонизация экономики, поглощение углерода лесами, экспорт угля, утечки метана, парниковые газы, возобновляемые источники энергии, захоронение углекислого газа

DOI: 10.56304/S004036362560051X

Russia's New Energy Strategy Could Lead to Withdrawal from the Paris Agreement

V. V. Klimenko^{a, b, c, d, *}, A. V. Klimenko^b, and A. G. Tereshin^{a, b}

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

^b National University of Science and Technology MISIS, Moscow, 119049 Russia

^c Energy Research Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117186 Russia

^d Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Moscow, 119017 Russia

*e-mail: nilgpe@mpei.ru

Abstract—An analysis of greenhouse gas emissions at Russian energy enterprises was carried out in accordance with the Energy Strategy until 2050, and they were compared with the target indicators of the Low-Carbon Development Strategy of Russia until 2050. It was shown that fundamental trends in the development of global energy—the energy transition associated with the decarbonization of the global economy—were not taken into account when developing the Energy Strategy. The actual refusal to develop renewable energy sources and the failure to use carbon dioxide capture and storage technologies make it impossible to achieve the goal of carbon neutrality for the domestic economy by 2060, even taking into account the new increased estimates of carbon absorption by Russian forests. Ignoring the global trend towards abandoning coal fuel, recorded by authoritative domestic and foreign energy agencies (the Institute for Energy Research of the Russian Academy of Sciences, the International Energy Agency), has led to inflated estimates of Russian exports of this type of fuel, the world trade of which will decrease several times by 2050. Adjusted estimates of methane leaks during oil and gas production in Russia correspond in specific values to the indicators of other major producers of oil and gas resources (the United States and Canada), but are approximately two times lower than those obtained from Earth remote sensing data. The main provisions of the two strategic documents on Russia's development until the middle of the century contradict each other to a certain extent and, therefore, cannot be implemented simultaneously. The result of these contradictions could be Russia's refusal to fulfill its obligations to decarbonize the economy and its withdrawal from the Paris Agreement, which will undoubtedly exacerbate the confrontation with growing global trends.

Keywords: energy, decarbonization of the economy, carbon sequestration by forests, coal exports, methane leaks, greenhouse gases, renewable energy, carbon dioxide storage

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЛЕНОЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ТУРБИНОЙ ЛОПАТКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТА СНИЖЕНИЯ
ТЕПЛОВОГО ПОТОКА В ТРАНСЗВУКОВЫХ УСЛОВИЯХ**

© 2025 г. Р. Ligrani^a, *, N. Knox^a

^aUniversity of Alabama in Huntsville, Huntsville, Alabama, 35899 USA

*e-mail: pml0006@uah.edu

Поступила в редакцию 26.11.2024 г.

После доработки 21.01.2025 г.

Принята к публикации 05.03.2025 г.

Проведен анализ экспериментальных данных по коэффициенту снижения результирующего теплового потока (NHFR — от англ. net heat flux reduction) для количественной оценки турбулентного конвективного теплопереноса в условиях пленочного охлаждения торцевой поверхности турбинной лопатки, оснащенной выемкой, при обтекании ее трансзвуковым потоком. Основное внимание уделено исследованию зависимости теплозащитных характеристик от ширины радиального зазора (GAP — от англ. tip gap magnitude). Результаты получены при различных параметрах вдува охлаждающего агента (охлаждителя), подаваемого из двух камер. Первая камера соединена с рядом отверстий, расположенных вдоль верхней части вогнутой поверхности лопатки; вторая камера обеспечивает подачу охладителя через два отверстия, имеющих на торцевой поверхности лопатки в зоне передней и задней кромок. Анализ линейно осредненных значений NHFR выявил их существенную зависимость от параметров вдува (RoB_d , RoB_d) при радиальных зазорах разной ширины. Наибольшая чувствительность к изменению RoB_d наблюдается в зоне задней кромки при малом зазоре (1.2 мм), тогда как для зазора 2.0 мм эта зависимость практически отсутствует. При этом значения NHFR для малого зазора систематически превышают значения этого показателя для большого зазора при одинаковых условиях вдува. В отличие от торцевой зоны, распределение NHFR на торце вдоль вогнутой поверхности слабо зависит от изменения статического давления, вызванного изменением ширины зазора. Полученные результаты для сложного отрывного течения в пограничном слое являются новыми уникальными данными, которые не были представлены в опубликованных ранее исследованиях.

Ключевые слова: снижение результирующего теплового потока, NHFR, охлаждающая пленка, торцевая поверхность лопатки, выемка, радиальный зазор, параметр вдува, трансзвуковое течение

DOI: 10.56304/S0040363625701024

Quantification of Cooled Film Thermal Protection Using Net Heat Flux Reduction within Transonic Environments

P. Ligrani^{a,*} and N. Knox^a

^a University of Alabama in Huntsville, Huntsville, Alabama, 35899 USA

*e-mail: pml0006@uah.edu

Abstract—Considered are NHFR or net heat flux reduction data in order to illustrate and quantify turbulent thermal convection phenomena within a unique and intricate cooled film environment along the extremity end of a transonic turbine airfoil with a rim in the form of a squealer. Of particular focus are the consequences of modifying the magnitude of GAP (tip gap magnitude) which is adjacent to the outer end of the airfoil. Data are given for a variety of cooled film ratio of blowing conditions, as the coolant film is provided by two separate plenums that are connected to a row of holes which are located along the top segment of the concave surface of the blade, as well as to two dusting cooled film holes located on the end extremity of the blade. Line-averaged NHFR data show different dependence upon RoB_u and RoB_d ratios of blowing, depending upon the magnitude of GAP. Especially for the trailing edge portion of the squealer tip surface of the airfoil, NHFR data vary significantly with aft ratio of blowing RoB_d for the 1.2 mm or smaller GAP arrangement, whereas very little variation with RoB_d is present for the 2.0 mm or larger GAP environment. Here, GAP is the thickness of the flow gap at the blade tip. In addition, line-averaged NHFR data associated with the smaller GAP are often higher than values associated with the larger GAP, when compared for the same squealer surface airfoil tip locations, and at the same approximate RoB_u and RoB_d ratios of blowing. The flow and local static pressure variations within tip gap regions, which vary as the magnitude of GAP is changed, are less influential in regard to the data associated with the top portion of the concave surface of the two-dimensional airfoil. The impact of the present arrangements and configuration is new and unique NHFR results for different GAP values for complex boundary layer and separation flow environments, which are different from all other data which are available within the archival literature.

Keywords: net heat flux reduction, cooled film, squealer turbine airfoil, tip gap, blowing ratio, transonic flow

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ОБЪЕМНОЙ КОНДЕНСАЦИИ
В ХОЛОДИЛЬНОЙ ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ РАДИАЛЬНОГО ТИПА
ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РАСШИРЕНИЯ ПОТОКА**

© 2025 г. А. А. Сидоров^а, *, А. К. Ястребов^а

*^аНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия*

**e-mail: AlexSid-MPEI@yandex.ru*

Поступила в редакцию 17.03.2025 г.

После доработки 08.05.2025 г.

Принята к публикации 04.06.2025 г.

В настоящее время актуальна проблема глубокой очистки промышленных газов от различных примесей. С этой целью широко используются адсорбционная и абсорбционная технологии, при реализации которых применяются турбомашин двухфазного типа с объемной конденсацией примеси в их проточной части. Работа посвящена численному моделированию управляемого процесса объемной конденсации в проточной части холодильной турбомашин радиального типа посредством изменения степени расширения потока в ступени. Она является прямым продолжением работы, в которой рассматривалось управление процессом путем изменения начальной температуры потока. В качестве рабочего тела принята смесь из воздуха как неконденсирующегося газа-носителя и диоксида углерода как конденсирующейся примеси. Показано, что, изменяя степень расширения потока, можно управлять как самим процессом объемной конденсации, так и его глубиной. Определены параметры, при которых процесс локализован преимущественно в каналах рабочего колеса, что снижает эрозионный износ и последующее повреждение элементов ступени. Впервые для холодильных турбомашин выполнена численная оценка снижения изэнтропийного КПД вследствие конденсации при управлении процессом путем изменения степени расширения потока. Полученные оценки близки к представленным в литературе для влажно-паровых турбин. Разработана методика расчета характеристики и анализа результатов, которая позволяет определять оптимальные режимы при многокритериальном поиске в условиях ограничений по локализации процесса фазового перехода и среднему радиусу частиц. Показано, что изменения степени расширения может быть недостаточно для выполнения заданных требований по степени конденсации и изэнтропийному КПД в целях достижения глубокой очистки газов от примесей, вследствие чего необходима также комплексная оценка возможности управления интенсивностью процесса посредством изменения степени расширения, начальной температуры потока и частоты вращения рабочего колеса.

Ключевые слова: объемная конденсация, многофазный поток, конечно-объемное моделирование, кинетическое уравнение, турбомашин, турбодетандер, управление процессом, степень расширения

DOI: 10.56304/S0040363625600223

Control of the Bulk Condensation Rate in a Radial-Type Refrigeration Turbine Stage by Changing the Flow-Expansion Ratio

A. A. Sidorov^{a, *} and A. K. Yastrebov^a

^a *National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia*

^{*}*e-mail: AlexSid-MPEI@yandex.ru*

Abstract—The problem of deep purification of industrial gases of various impurities is urgent. The purification is usually performed using adsorption and absorption technologies, which are implemented using two-phase turbomachines with bulk condensation of the impurity in the flow path. The study is devoted to numerical simulation of the process of bulk condensation in the flow path of a radial-type refrigeration turbomachine, which is controlled by changing the flow-expansion ratio in the turbine. It is a direct continuation of the work wherein control of the process by changing the initial flow temperature was investigated. The working fluid was a mixture of air as an incondensable gas carrier and carbon dioxide as an impurity. It has been demonstrated that the process of bulk condensation proper and its depth can be controlled by changing the flow-expansion ratio. The conditions have been determined at which the process is localized predominantly in the impeller channels thereby reducing the risk of erosive wear and subsequent damage to the stage elements. For the first time, the reduction in the isentropic efficiency caused by condensation controlled by changing the flow-expansion ratio was numerically estimated for refrigeration turbomachines. The obtained data are close to the values for wet steam turbines presented in the literature. A procedure for calculating the characteristic and analyzing the results has been developed. It yields the optimal regimes using a multicriteria search with the requirements for the region where the phase transition should occur, and for the mean radius of the particles. It is shown that changing the expansion ratio may be insufficient to meet the specified requirements for the degree of condensation and isentropic efficiency offering deep purification of gases of impurities. Therefore, assessment is required as to whether the process rate can be controlled by changing the expansion ratio, the initial flow temperature, and the impeller speed.

Keywords: bulk condensation, multiphase flow, simulation by finite volume method, kinetic equation, kinetic equation, turbomachinery, turboexpander, process control, expansion ratio

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

**НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ СЖИГАНИЯ
ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВ В ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВАХ
В ПРИСУТСТВИИ ПЕРЕГРЕТОГО ВОДЯНОГО ПАРА**

© 2025 г. И. А. Шарина^а, *, Е. П. Копьев^а, Л. Н. Перепечко^а

^аИнститут теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН,
просп. Академика Лаврентьева, д. 1, г. Новосибирск, 630090 Россия

*e-mail: sharina@itp.nsc.ru

Поступила в редакцию 27.02.2025 г.

После доработки 21.05.2025 г.

Принята к публикации 04.06.2025 г.

Приведены результаты анализа прикладных и фундаментальных исследований, выполняемых ведущими мировыми университетами и компаниями, горелочных устройств, предназначенных для сжигания жидких углеводородных топлив в присутствии перегретого водяного пара, применяемых в теплоэнергетике, в том числе разработанных с учетом патентной информации. Определены направления повышения эффективности работы горелочных устройств, их основные разработчики и производители. На рынке жидкотопливных горелочных устройств, применяемых в теплоэнергетике, имеются универсальные горелки, предназначенные для сжигания разного топлива, в том числе и некондиционного. Такие горелки сложны в обслуживании, их работа сопровождается сильным шумом и выбросами в атмосферу вредных веществ. Несмотря на существенные недостатки предлагаемых на рынке жидкотопливных горелок, паровые горелки не внедряются в промышленность, оставаясь на стадии опытно-промышленных образцов. Совершенствование горелочных устройств направлено на решение таких задач, как энергосбережение, уменьшение выбросов вредных веществ, простота устройств и их универсальность по виду и качеству сжигаемого топлива. Проводят исследования и активно оформляют патенты на горелочные устройства компании США, Японии, Китая, Республики Корея и России, причем Институт теплофизики (ИТ) СО РАН входит в список 10 первых патентообладателей. Паровые горелки патентуют для использования в 25 областях техники, преимущественно в области “тепловые процессы и аппараты”. Причем патенты на горелочные устройства и их элементы компании-патентообладатели практически не продают и не предоставляют лицензии на их применение, а используют в собственном производстве. Проведенная авторами работа позволяет определить уровень сторонних технологий в сравнении с технологиями ИТ СО РАН и выработать рекомендации для дальнейших исследований на основе патентной, научной и другой опубликованной информации.

Ключевые слова: горелочное устройство, жидкое углеводородное топливо, некондиционное топливо, перегретый водяной пар, паровая газификация, теплоэнергетика, энергоэффективность

DOI: 10.56304/S004036362560017X

Directions of Development of Combustion Technology of Liquid Hydrocarbon Fuel in Burner Devices in the Presence of Superheated Water Vapor

I. A. Sharina^{a, *}, E. P. Kopyev^a, and L. N. Perepechko^a

^a Kutateladze Institute of Thermal Physics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, 630090 Russia

*e-mail: sharina@itp.nsc.ru

Abstract—The article presents the results of an analysis of applied and fundamental research carried out by leading global universities and companies on burner devices designed for burning liquid hydrocarbon fuels in the presence of superheated water vapor used in thermal power engineering, including those developed taking into account patent information. Directions for increasing the efficiency of burner devices and their main developers and manufacturers have been identified. On the market of liquid fuel burners used in thermal power engineering, there are universal burners designed for burning different fuels, including substandard ones. Such burners are difficult to maintain, and their operation is accompanied by loud noise and emissions of harmful substances into the atmosphere. Despite the significant shortcomings of liquid fuel burners offered on the market, steam burners are not being introduced into industry, remaining at the stage of pilot industrial samples. Improvement of burner devices is aimed at solving such problems as energy saving, reduction of emissions of harmful substances, simplicity of devices, and their versatility in the type and quality of fuel burned. Companies in the United States, Japan, China, the Republic of Korea, and Russia are conducting research and actively filing patents for burner devices, with the Kutateladze Institute of Thermophysics (Siberian Branch, Russian Academy of Sciences (IT SB RAS)) being among the top ten patent holders. Steam burners are patented for use in 25 areas of technology, primarily in the field of “thermal processes and apparatuses.” Moreover, patent-holding companies hardly sell patents for burner devices and their elements and do not provide licenses for their use but use them in their own production. The work carried out by the authors allows us to determine the level of third-party technologies in comparison with the technologies of the Kutateladze Institute of Thermophysics (Siberian Branch, Russian Academy of Sciences) and to develop recommendations for further research based on patent, scientific, and other published information.

Keywords: burner device, liquid hydrocarbon fuel, substandard fuel, superheated water vapor, steam gasification, thermal power engineering, energy efficiency

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ИЗЛУЧАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ
ЧАСТИЦ КОНДЕНСИРОВАННОЙ ФАЗЫ ПАРОВОГО КОТЛА
ПРИ ФАКЕЛЬНОМ СЖИГАНИИ ТОРФА¹**

© 2025 г. И. А. Заграй^а, *, В. А. Кузьмин^а, А. С. Лоншаков^б

^аВятский государственный университет, Московская ул., д. 36, г. Киров, 610000 Россия

^бКировский филиал ПАО “Т Плюс”, Луганская ул., д. 51, г. Киров, 610044 Россия

*e-mail: zagrayia@yandex.ru

Поступила в редакцию 05.04.2025 г.

После доработки 03.05.2025 г.

Принята к публикации 04.06.2025 г.

Проведены пирометрические исследования температуры частиц конденсированной фазы в паровом котле БКЗ-210-140Ф при факельном сжигании торфа, добываемого в Кировской области. Авторами разработана опытно-расчетная методика пирометрирования топки, которая позволяет определять температуру частиц конденсированной фазы (кокса и золы) в полосе прозрачности газовой фазы. В ходе экспериментов использовались пирометры Raynger R3I 2MSC и “Кельвин 2300 ПЛЦ”, имеющие приемники излучения на длине волны 1.6 мкм и в спектральном интервале 1.0–1.6 мкм соответственно. Получены зависимости температур, измеренных на разных высотах от нижней части топки котла до места измерения (далее – высота топки котла) ($H = 9, 14$ и 16 м), от значений излучательной способности, заданных на пирометрах, в диапазоне от 0.1 до 1.0. Рассчитаны спектральные и интегральные плотности потоков энергии излучения, воспринимаемые пирометрами. Определены значения яркостных температур при сжигании торфа. С помощью программы, разработанной авторами настоящей статьи, проведены расчетные исследования излучательной способности конденсированной фазы при изменении заданной температуры с учетом степени выгорания топлива по высоте топки путем решения уравнения переноса энергии излучения для многокомпонентной излучающей, поглощающей и рассеивающей среды. Пересечение экспериментальных и расчетных функций позволило определить излучательные способности и истинные температуры частиц конденсированной фазы. Согласно измерениям, произведенным с помощью пирометра Raynger, температура частиц в корневой части факела ($H = 9$ м) равна 1453 К, в средней части ($H = 14$ м) – 1228 К, в хвостовой части ($H = 16$ м) – 1334 К, а для пирометра “Кельвин” температуры составили 1471, 1265 и 1343 К соответственно. Полученные температуры частиц позволили оценить возможность плавления минеральной части топлива и шлакования топки.

Ключевые слова: температура, пирометрия, излучательная способность, спектральная плотность потока, частицы, конденсированная фаза, прозрачность газовой фазы, паровой котел, факельное сжигание торфа, пирометр

DOI: 10.56304/S0040363625600326

Determination of Temperature and Emissivity of Condensed Phase Particles during Flame Combustion of Peat in a Steam Boiler

I. A. Zagrai^{a, *}, V. A. Kuz'min^a, and A. S. Lonshakov^b

^a Vyatka State University, Kirov, 610000 Russia

^b PAO T-Plus, Kirov affiliate, Kirov, 610044 Russia

*e-mail: zagrayia@yandex.ru

Abstract—The temperature of condensed phase particles formed during flame combustion of peat from Kirov oblast in a BKZ-210-140F boiler was studied using a pyrometric method. The authors elaborated an experimental-and-calculation procedure for pyrometry of the furnace enabling determination of the temperature of condensed phase particles (of coke and ash) in the gas phase transparency band. The measurements were taken using *Raynger R3I 2MSC* and Kelvin 2300 PLTs pyrometers having radiation receivers operating at a wavelength of 1.6 μm and in a spectral range from 1.0 to 1.6 μm , respectively. Dependences are obtained of the temperatures measured at different heights from the boiler furnace bottom to the measurement point (hereinafter referred to the boiler furnace height) ($H = 9, 14$, and 16 m), on the emissivity set on the pyrometers in the range from 0.1 to 1.0. Spectral and integral radiation energy flux densities sensed by the pyrometers were calculated. Brightness temperatures observed during peat combustion were determined. The software package developed by the authors was used for computational studies of the condensed phase emissivity as a function of the specified temperature considering the fuel burnout along the furnace height by solving the radiation energy transport equation for a multicomponent radiating, absorbing, and scattering medium. The intersection of the experimental and predicted functions gave the emissivity and true temperatures of the condensed phase particles. According the measurements taken by the Raynger pyrometer, the particle temperature in the flame root part ($H = 9$ m) is equal to 1453 K; it is 1226 K in the flame middle part ($H = 14$ m) and 1334 K in the flame tail part ($H = 16$ m). For the Kelvin pyrometer, these temperatures were 1471, 1265, and 1343 K, respectively. The obtained particle temperatures enabled us to assess the risk of melting of the mineral part of the fuel and slagging of the furnace.

Keywords: temperature, pyrometry, emissivity, spectral flux density, particles, condensed phase, gas phase transparency, steam boiler, peat flame combustion, pyrometer

АНАЛИЗ И ВЫБОР МАТЕРИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ ТЕРМОМАСЛЯНОЙ ORC-УСТАНОВКИ (ОБЗОР)¹

© 2025 г. Ю. А. Геллер^а, *, И. С. Антаненкова^а, М. М. Виноградов^а, Е. А. Горбунова^а

^аНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

*e-mail: GellerYA@mpei.ru

Поступила в редакцию 11.04.2025 г.

После доработки 20.04.2025 г.

Принята к публикации 24.04.2025 г.

Представлен обзор вариантов материального исполнения основных теплообменных аппаратов: парогенератора, конденсатора, регенеративного теплообменника — при их оптимальном, по мнению авторов настоящей статьи, использовании в конструкции термомасляной ORC-установки. Для парогенератора, нагреваемого термомаслом, как и для водоохлаждаемого конденсатора, рассматривался аппарат кожухотрубного типа. В качестве альтернативы последнему был также исследован пластинчатый полусварной аппарат. Для воздухоохлаждаемого конденсатора изучены варианты материального исполнения аппаратов с ребристо-трубной и микроканальной теплообменной поверхностью, а для регенеративного теплообменника — с пластинчато-ребристой поверхностью. Обоснован выбор наиболее рациональных теплопередающих, теплоизоляционных и конструкционных материалов с учетом особенностей используемых рабочих сред. Проанализированы действующие нормативные документы, определяющие материальное исполнение теплообменников с подходящими режимными условиями процесса, а также предпринята попытка систематизировать информацию, опираясь на опыт изготовителей. Установлено, что в изданных каталогах промышленного оборудования недостаточно данных о применяемых материалах, технологиях соединений теплопередающих элементов (трубок с трубной решеткой, пластин, элементов теплообменников) и рабочих средах. При этом предложения по выбору материального исполнения ограничены одним-двумя решениями. В нормативной документации, напротив, представлены более разнообразные варианты материалов. В научно-технической литературе рассматриваются еще не эксплуатируемые и не внесенные в стандарты материалы, однако они формируют перспективные направления развития данной области. Выполненный анализ всех перечисленных источников информации позволил составить рекомендации по оптимальным материальным исполнениям каждого из рассмотренных аппаратов, обеспечивающим соответствие режимным и температурным условиям работы установки.

Ключевые слова: органический цикл Ренкина, ORC-установка, термомасло, фреон, материальное исполнение, кожухотрубный теплообменник, пластинчатый теплообменник, микроканальный теплообменник

DOI: 10.56304/S0040363625600338

An Analysis and Choice of the Material Embodiment of Heat Exchangers for a Thermal Oil ORC Unit (Review)

Yu. A. Geller^{a, *}, I. S. Antanenkova^a, M. M. Vinogradov^a, and E. A. Gorbunova^a

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

*e-mail: GellerYA@mpei.ru

Abstract—The article presents a review of the embodiments, in terms of construction material used (or shortly material embodiments), of the main heat transfer devices, namely, a vapor generator, condenser, and regenerative heat exchanger in the case of their optimal—in the authors' opinion—use in the design of a thermal oil ORC unit. A shell-and-tube type device was considered for implementing both the thermal oil heated vapor generator and the water cooled condenser. A semi-welded plate device was also considered as an alternative to the latter. For an air cooled condenser, the material embodiment versions of devices with finned tube and microchannel heat transfer surface, and for the regenerative heat exchanger, versions with a plate-and-finned surface were studied. The choice of the most rational heat transfer, thermal insulation, and structural materials is substantiated with due regard to the specific features of the working media used. The currently-in-force regulatory documents stipulating the material embodiment of heat exchangers with suitable process operating conditions are analyzed, and an attempt is made to put the information in a systematic order using the experience of manufacturers as a basis. It has been found that the published catalogs of industrial equipment do not contain sufficient data on the materials used, technologies for connecting heat transfer elements (tubes with the tube sheet, plates, and heat exchanger components), and working media. As regards the proposals on the choice of material embodiment, they are limited to just one or two solutions. On the contrary, the regulatory documents present more various versions of materials. In the scientific-technical literature, materials that have not been yet put in operation and have not been included in standards are considered; however, they form promising ways for the development of this area. The performed analysis of all of the above-mentioned information sources enabled us to draw up recommendations on the optimal material embodiments for each of the devices considered, which ensure compliance with the unit's operating conditions, including the temperature ones.

Keywords: organic Rankine cycle, ORC unit, thermal oil, Freon, material embodiment, shell-and-tube heat exchanger, plate heat exchanger, microchannel heat exchanger

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**ВЛИЯНИЕ ВЫСОТЫ СЛОЯ НА ТЕПЛООБМЕН
ПРИ КИПЕНИИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ
НА СЕТЧАТЫХ ПОКРЫТИЯХ¹**

© 2025 г. Д. А. Швецов^{а, *}, В. И. Жуков^{а, b}, А. Н. Павленко^а

^а*Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН,
просп. Академика Лаврентьева, д. 1, г. Новосибирск, 630090 Россия*

^b*Новосибирский государственный технический университет,
просп. К. Маркса, д. 20, г. Новосибирск, 630073 Россия*

^{*}*e-mail: shvetsov.kh301@ya.ru*

Поступила в редакцию 24.04.2025 г.

После доработки 02.06.2025 г.

Принята к публикации 04.06.2025 г.

В иммерсионных двухфазных системах охлаждения микро- и силовой электроники, где допустимая температура нагрева не должна превышать 85°C, широко используется диэлектрическая жидкость HFE-7100. Для увеличения значений коэффициента теплоотдачи (КТО) и критического теплового потока (КТП) при кипении жидкости HFE-7100 применяются сетчатые покрытия. Представлены результаты систематических опытов на однослойных и многослойных сетчатых покрытиях из нержавеющей стали при кипении жидкости HFE-7100 в горизонтальных слоях. Высота слоя жидкости изменялась в диапазоне от 1.5 до 25.0 мм при давлениях 100 и 50 кПа. В опытах использовались сетки из проволоки диаметром 100 и 220 мкм с размерами стороны ячейки в свету 230 и 401 мкм соответственно. Значения коэффициента теплоотдачи, полученные на многослойном сетчатом покрытии, выше, чем таковые на поверхности без сеток, на 35% при всех рассмотренных давлениях. При давлении насыщения 100 кПа увеличение значений критического теплового потока q_{cr} на сетчатых покрытиях составляет почти 60%, а при давлении насыщения 50 кПа — около 214% по сравнению с q_{cr} на поверхностях без сеток. Максимум значений критического теплового потока на однослойных сетчатых покрытиях смещается в сторону более тонких слоев жидкости высотой 8 мм по сравнению со значением q_{cr} на слое высотой 16 мм на гладкой поверхности.

Ключевые слова: двухфазные системы охлаждения, теплообмен, кипение, критический тепловой поток, коэффициент теплоотдачи, тонкий слой жидкости, жидкость HFE-7100, сетчатые покрытия

DOI: 10.56304/S0040363625600417

Influence of Layer Height on Heat Transfer during Boiling of Dielectric Liquid on Mesh Coatings

D. A. Shvetsov^{a, *}, B. I. Zhukov^{a, b}, and A. N. Pavlenko^a

^a *Kutateladze Institute of Thermal Physics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, 630090 Russia*

^b *Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, 630073 Russia*

**e-mail: shvetsov.kh301@ya.ru*

Abstract—In immersion, two-phase cooling systems for micro- and power electronics, where the permissible heating temperature should not exceed 85°C, dielectric liquid HFE-7100 is widely used. To increase the heat-transfer coefficient (HTC) and critical heat flux (CHF) values during boiling of HFE-7100 liquid, mesh coatings are used. The results of systematic experiments on single-layer and multilayer mesh coatings made of stainless steel with boiling liquid HFE-7100 in horizontal layers are presented. The liquid layer height varied in the range from 1.5 to 25.0 mm at pressures of 100 and 50 kPa. The experiments were performed using wire meshes with a diameter of 100 and 220 μm with clear cell side dimensions of 230 and 401 μm , respectively. The heat-transfer coefficient values obtained on the multilayer mesh coating are higher than those on the surface without meshes by 35% at all pressures considered. At a saturation pressure of 100 kPa, the increase in the critical heat flux values q_{cr} on mesh coatings is almost 60%, while that at a saturation pressure of 50 kPa is approximately 214% compared to q_{cr} on surfaces without grids. The maximum values of the critical heat flux on single-layer mesh coatings shifts towards thinner liquid layers of 8 mm in height compared to the value q_{cr} on a 16-mm-high layer on a smooth surface.

Keywords: two-phase cooling systems, heat exchange, boiling, critical heat flux, heat-transfer coefficient, thin liquid layer, HFE-7100 liquid, mesh coverings

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ МЕТОДЫ СЕРООЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ТЭС В РОССИИ

© 2025 г. А. А. Строков^а, *, А. Н. Епихин^а, **, О. А. Киселева^а, ***

^аВсероссийский теплотехнический институт,
ул. Ленинская Слобода, д. 23, стр. 4, Москва, 115280 Россия

*e-mail: aastrokov@vti.ru

**e-mail: anepikhin@vti.ru

***e-mail: oakiseleva@vti.ru

Поступила в редакцию 14.02.2025 г.

После доработки 29.05.2025 г.

Принята к публикации 04.06.2025 г.

Изложены современные экологические требования и текущее состояние в области очистки дымовых газов от диоксида серы на ТЭС в России и за рубежом. Приведены наиболее перспективные для внедрения в ближайшем будущем на ТЭС в России методы сероочистки дымовых газов, описан опыт Всероссийского теплотехнического института (ВТИ) при проектировании и внедрении таких установок. Рассмотрен опыт создания отечественной промышленной высокоэффективной и безотходной установки очистки отходящих дымовых газов ТЭС от диоксида серы производительностью 1.5 млн м³/ч (при нормальных условиях) по аммиачно-сульфатной технологии, конечным продуктом которой является удобрение. Представлены технические решения, примененные при разработке базового проекта данной системы сероочистки на основе опыта освоения опытно-промышленной установки с использованием аммиачно-сульфатной технологии (АСТ) на Дорогобужской ТЭЦ и с учетом особенностей сжигаемого топлива, а также результаты математического моделирования устройства для ввода дымовых газов в аппарат предварительного охлаждения газа (предскруббер). Приведены результаты разработки проекта установки упрощенной “мокроструйной” сероочистки дымовых газов эффективностью до 50% для котла паропроизводительностью 670 т/ч, а также результаты математического моделирования процесса впрыска капель суспензии извести в поток дымовых газов в форкамере электрофильтра и их испарения. Представлены данные по предварительному технико-экономическому обоснованию применения “мокрой” известняковой технологии сероочистки (МИСО) для снижения выбросов диоксида серы с учетом требований экологического законодательства для ряда ТЭС России.

Ключевые слова: тепловые электрические станции, дымовые газы, диоксид серы, наилучшие доступные технологии, аммиачно-сульфатная технология сероочистки, известняковая сероочистка, упрощенная сероочистка

DOI: 10.56304/S0040363625600144

The Most In-Demand Methods for Desulfurization of Flue Gases of Thermal Power Plants in Russia

A. A. Strokov^{a, *}, A. N. Epikhin^{a, **}, and O. A. Kiseleva^{a, ***}

^a *All-Russia Thermal Engineering Institute (VTI), Moscow, 115280 Russia*

**e-mail: aastrokov@vti.ru*

***e-mail: anepikhin@vti.ru*

****e-mail: oakiseleva@vti.ru*

Abstract—The article presents modern environmental requirements and the current state of the art in the field of cleaning flue gases from sulfur dioxide at thermal power plants in Russia and abroad. The most promising methods of flue gas desulphurization for implementation in the near future at thermal power plants in Russia are presented, and the experience of the All-Russia Thermal Engineering Institute (VTI) in the design and implementation of such installations is described. The experience of creating a domestic industrial highly efficient and waste-free installation for cleaning exhaust flue gases of thermal power plants from sulfur dioxide with a capacity of 1.5 million m³/h (under normal conditions) using ammonium sulphate technology, the final product of which is fertilizer, is considered. The technical solutions applied in the development of the basic design of this desulphurization system are presented based on the experience of developing a pilot industrial plant using ammonia-sulphate technology (AST) at the Dorogobuzhskaya TPP and taking into account the characteristics of the fuel being burned as well as the results of mathematical modelling of a device for introducing flue gases into a gas precooling apparatus (prescrubber). The article presents the results of the development of a project for a simplified “wet-dry” flue gas desulphurization unit with an efficiency of up to 50% for a boiler with a steam capacity of 670 t/h as well as the results of mathematical modeling of the process of injecting lime suspension droplets into the flue gas flow in the prechamber of an electrostatic precipitator and their evaporation. The article presents data on the preliminary feasibility study of the use of wet limestone desulphurization technology (WLDST) to reduce sulphur dioxide emissions taking into account the requirements of environmental legislation for a number of thermal power plants in Russia.

Keywords: thermal power plants, flue gases, sulfur dioxide, best available technologies, ammonia-sulphate desulfurization technology, limestone desulfurization, simplified desulfurization