
СОДЕРЖАНИЕ

Номер 11, 2025

Общие вопросы энергетики

Цены на газ как фактор конкуренции технологий в электроэнергетике и темпов ее декарбонизации: отраслевые, межотраслевые и макроэкономические последствия

Ф. В. Веселов, В. А. Малахов, А. А. Хоршев, Т. В. Новикова

5

Атомные электростанции

Расчетное обоснование модельных экспериментов по исследованию условий возникновения конденсационных гидравлических ударов в трубопроводе впрыска системы компенсации давления

А. Н. Чуркин, В. И. Крыжановский, С. С. Мелех

18

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Предложения по классификации видов повреждений, стандартизации терминов и определений при диагностике и ремонтах паровых турбин

И. Ю. Кляйнрок, Б. Е. Мурманский

28

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Восстановление функции распределения капель по размерам при решении кинетического уравнения моментным методом

А. А. Сидоров

39

Формулы для расчета лучистого теплового потока в системах полупрозрачных тел

Kim Chol Gon, Ri Pong Uk, Jong Chug Won, Ri Jin Ryong

52

Влияние режимных параметров оросительного теплообменника опреснительной установки на эффективность его работы

О. Д. Матухнова, М. Ю. Юркина, В. Ф. Очков

63

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Технико-экономическая оценка использования технологий кипящего слоя и химических циклов для производства метанола

Г. А. Рябов, Д. С. Литун, О. М. Фоломеев

72

Водоподготовка и водно-химический режим

Особенности отложений продуктов коррозии конструкционных материалов в парогенерирующих системах АЭС и ТЭС

В. С. Полонский, Д. А. Горр, М. А. Мироненко

87

Металлы и вопросы прочности

Результаты натурных испытаний ионно-плазменных покрытий в циклонно-слоевой топке с кипящим слоем

А. В. Рыженков, А. Ф. Медников, Г. В. Качалин, А. Б. Тхабисимов, О. С. Зилова, С. В. Григорьев, К. И. Милованов, Э. К. Бучилко

102

Автоматизация и тепловой контроль в энергетике

Модель ГТУ на основе рекуррентной нейронной сети: специфика разработки
и применения

А. С. Шабунин

113

Contents

Vol. 72, No. 11, 2025

General Energy Issues

Gas Prices As a Factor of Technology Competition in the Electric Power Industry and the Pace of Its Decarbonization: Sectoral, Intersectoral, and Macroeconomic Consequences

F. V. Veselov, V. A. Malakhov, A. A. Khorshev, and T. V. Novikova

5

Nuclear Power Plants

Computational Substantiation of Model Experiments for Studying the Occurrence Conditions of Condensation-Induced Water Hammers in the Spray Pipeline of a Pressurizer System

A. N. Churkin, V. I. Kryzhanovskii, and S. S. Melekh

18

Steam Turbine, Gas Turbine, and Combined Cycle Plants and Their Auxiliary Equipment

Proposals on Classifying the Kinds of Damages and on Standardizing the Terms and Definitions Related to Diagnostics and Repairs of Steam Turbines

I. Yu. Klyainrok and B. E. Murmanskii

28

Heat and Mass Transfer, Properties of Working Fluid and Materials

Restoration of the Droplet Size Distribution Function when Solving the Kinetic Equation by the Moment Method

A. A. Sidorov

39

The Formulae for Calculating Radiative Heat Fluxes in Systems with Partially Transparent Structures

Kim Chol Gon, Ri Pong Uk, Jong Chug Won, and Ri Jin Ryong

52

Influence of the Operating Parameters of the Irrigation Heat Exchanger of a Desalinating Plant on the Efficiency of Its Operation

O. D. Matukhnova, M. Yu. Yurkina, and V. F. Ochkov

63

Steam Boilers, Power Fuel, Burners, and Auxiliary Boiler Equipment

Technical and Economic Assessment of the Use of Fluidized Bed Technologies and Chemical Cycles for Methanol Production

G. A. Ryabov, D. S. Liton, and O. M. Folomeev

72

Water Treatment and Water Chemistry

Features of Deposits of Structural Material Corrosion Products in Steam-Generating Systems at Nuclear and Thermal Power Plants

V. S. Polonskii, D. A. Gorr, and M. A. Mironenko

87

Metals and Strength Analysis

Results of Full Scale Tests of Ion-Plasma Coatings in a Fluidized Bed Cyclone Stoker

A. V. Ryzhenkov, A. F. Mednikov, G. V. Kachalin, A. B. Tkhabisimov, O. S. Zilova, S. V. Grigor'ev, K. I. Milovanov, and E. K. Buchilko

102

Automation and Thermal Control in the Power Industry

A GTU Model Based on a Recurrent Neural Network: Features of Elaboration
and Application

A. S. Shabunin

113

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭНЕРГЕТИКИ

ЦЕНЫ НА ГАЗ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ И ТЕМПОВ ЕЕ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ: ОТРАСЛЕВЫЕ, МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ¹

© 2025 г. Ф. В. Веселов^а, *, В. А. Малахов^а, А. А. Хоршев^а, Т. В. Новикова^а

^аИнститут энергетических исследований РАН, Нагорная ул., д. 31, корп. 2, Москва, 117186 Россия

*e-mail: erifedor@mail.ru

Поступила в редакцию 28.03.2025 г.

После доработки 23.05.2025 г.

Принята к публикации 04.06.2025 г.

Представлены результаты моделирования изменений в структуре производства электроэнергии и тепла для централизованного снабжения (далее – централизованное тепло) до 2050 г. при различных изменениях цен на газ в реальном выражении: от их стагнации до опережающего инфляцию роста в широком диапазоне (до 3% в год). Исследовано изменение уровня межтопливной конкуренции при реализации газовых и альтернативных технологий как по показателям удельной стоимости производства электроэнергии и тепла, так и по совокупной стоимости энергоснабжения потребителей до 2050 г. Получены оценки изменения оптимизированных по затратам масштабов развития тепловых электростанций, их вклада в производство электроэнергии и централизованного тепла в России. Проанализировано влияние ценовых сценариев на газовом рынке на эффективность развития газовых и угольных ТЭС, в том числе когенерационных ТЭЦ, на динамику повышения их энергетической эффективности, а также на тенденции снижения суммарных выбросов парниковых газов от электростанций. Получены зависимости разнонаправленного изменения спроса на газ и уголь в электроэнергетике, ограничений по росту выручки поставщиков газа на крупнейшем сегменте внутреннего рынка. Проведена оценка спроса на газ в секторе электро- и теплоснабжения, его долгосрочной ценовой эластичности, т.е. реакции уровня спроса в ответ на изменение цены, а также диапазонов инвестиционных потребностей электроэнергетики и необходимых цен на электроэнергию. Определены объемы выбросов парниковых газов от электростанций и котельных и предельно достижимые масштабы декарбонизации при росте цен на газ. С применением межотраслевых многоагентских моделей установлены последствия перехода к более высоким ценам на газ и электроэнергию для ВВП страны, включая влияние инвестиционных мультипликаторов, частично компенсирующих потери от увеличения энергетических затрат в экономике.

Ключевые слова: производство электроэнергии, производство тепла, тепловые электростанции, спрос на газ, цена на газ, цена на электроэнергию, парниковые газы, ВВП

DOI: 10.56304/S0040363625600302

Gas Prices As a Factor of Technology Competition in the Electric Power Industry and the Pace of Its Decarbonization: Sectoral, Intersectoral, and Macroeconomic Consequences

F. V. Veselov^{a, *}, V. A. Malakhov^a, A. A. Khorshev^a, and T. V. Novikova^a

^a Energy Research Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117186 Russia

**e-mail: erifedor@mail.ru*

Abstract—The results of modeling changes in the structure of electricity and district heat production on the horizon up to 2050 under the influence of scenarios of stagnation or rising gas prices in a wide range are presented. Estimates of changes in the cost-optimized scale of development of thermal power plants (TPPs) and their contribution to the production of electricity and centralized heat in Russia have been obtained. The influence of price scenarios in the gas market on the efficiency of the development of gas and coal-fired thermal power plants, including cogeneration (CHP), on the dynamics of increasing their energy efficiency, as well as on trends in reducing total greenhouse gas emissions from power plants, is analyzed. The dependencies of multidirectional changes in demand for gas and coal in the electric power industry and restrictions on the revenue growth of gas suppliers in the largest segment of the domestic market are obtained. The ranges of investment needs of the electric power industry and the required electricity prices are estimated. The effects of the transition to higher gas and electricity prices on the country's GDP (including the impact of investment multipliers) have been determined using intersectoral multiagency models.

Keywords: electricity production, district heat production, thermal power plants, gas demand, gas price, electricity price, greenhouse gases, GDP

РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УДАРОВ В ТРУБОПРОВОДЕ ВПРЫСКА СИСТЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ ДАВЛЕНИЯ

© 2025 г. А. Н. Чуркин^а, *, В. И. Крыжановский^а, С. С. Мелех^а

^аОКБ “Гидропресс”, ул. Орджоникидзе, д. 21, г. Подольск, Московская обл., 142103 Россия

*e-mail: churkin@grpress.podolsk.ru

Поступила в редакцию 29.05.2025 г.

После доработки 28.06.2025 г.

Принята к публикации 01.07.2025 г.

В верхней части трубопровода впрыска системы компенсации давления реакторных установок (РУ) с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР) при нормальной эксплуатации одновременно присутствуют пар и недогретая до температуры насыщения вода, что обусловлено наличием регламентированных эксплуатационных протечек теплоносителя. Для обоснования безопасной эксплуатации РУ требуется провести экспериментальные исследования условий возникновения конденсационных гидравлических ударов (КГУ) в данном трубопроводе. Такие исследования необходимы для подтверждения отсутствия КГУ в стационарных режимах и оценки возможных ударных нагрузок в переходных режимах. Поставлена задача выполнения предтестовых расчетов экспериментов для обоснования переносимости результатов, полученных на уменьшенной модели с масштабом по всем линейным размерам 1 : 2, на условия натурального трубопровода. Описана разработанная расчетная модель, реализованная в российском программном комплексе КОРСАР. Приведены результаты расчетного исследования теплогидравлических процессов в натурном трубопроводе впрыска после снижения уровня воды в компенсаторе давления (КД) ниже разбрызгивающих форсунок в ходе разогрева РУ при наличии постоянных протечек теплоносителя через трубопровод. Определены критические расходы, при которых пар не попадает в трубопровод впрыска или заполняет только ту часть, которая расположена внутри КД. Выполнены вариантные расчеты масштабного трубопровода с различными значениями расхода постоянных протечек, которые (значения расхода) задавались исходя из обеспечения подобия по числам Рейнольдса, Маха, Фруда и гомохронности. При сравнении расчетов натурального и масштабного трубопроводов продемонстрировано подобие теплогидравлических процессов при модельном расходе постоянных протечек, подобранного исходя из равенства чисел Фруда, и при натуральных значениях давления пара и температуры поступающей воды.

Ключевые слова: ВВЭР, компенсатор давления, трубопровод впрыска, конденсационный гидравлический удар, предтестовый расчет эксперимента, программный комплекс КОРСАР

DOI: 10.56304/S0040363625701073

Computational Substantiation of Model Experiments for Studying the Occurrence Conditions of Condensation-Induced Water Hammers in the Spray Pipeline of a Pressurizer System

A. N. Churkin^{a, *}, V. I. Kryzhanovskii^a, and S. S. Melekh^a

^a Special Design Bureau (OKB) Hidropress, Podolsk, 142103 Russia

**e-mail: churkin@grpress.podolsk.ru*

Abstract—During normal operation, the upper section of the spray pipeline of the pressurizer system in a reactor units (RU) with VVER-reactors contains steam and subcooled water induced by standardized operating coolant leakages. To substantiate the safe operation of the reactor, experimental studies of the conditions for the initiation of the condensation-induced water hammer (CIWH) are required. Such studies are needed to confirm the absence of CIWH events under steady-state conditions and to estimate potential impact loads during transients. The problem was formulated to perform preliminary calculations of the experiments to substantiate that the results obtained in a downscaled model made to 1 : 2 scale for all dimensions may be transferred to the conditions of a full-scale pipeline. The developed computational model, implemented in the Russian software package KORSAR, is described. The paper presents the results of a computational study of thermohydraulic processes in a full-scale spray pipeline after a decrease in the water level in the pressurizer below the spray nozzles during heating of the reactor unit in the presence of the standardized permanent coolant leakage through the pipeline. Critical flow rates at which steam does not enter the spray pipeline or fills only the section located in the pressurizer have been determined. Variant calculations were performed of a scaled pipeline with different values of the permanent leakage flowrate; flow rates were set as required to ensure similarity in terms of Reynolds, Mach, Froude, and homochronicity numbers. When comparing predictions for the full-scale and downscaled pipelines, the similarity was demonstrated of thermohydraulic processes at a model flowrate of permanent leakages, selected to obtain the same of Froude numbers, and the full-scale values of the steam pressure and the incoming water temperature.

Keywords: VVER, pressurizer, spray pipeline, condensation-induced water hammer, preliminary calculation of experiment, KORSAR software package

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ ПОВРЕЖДЕНИЙ, СТАНДАРТИЗАЦИИ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И РЕМОНТАХ ПАРОВЫХ ТУРБИН

© 2025 г. И. Ю. Кляйнрок^а, *, Б. Е. Мурманский^б

^аООО “Газпром энергохолдинг индустриальные активы”,
просп. Обуховской Обороны, д. 51, Санкт-Петербург, 192029 Россия

^бУральский федеральный университет, ул. Мира, д. 19, г. Екатеринбург, 620062 Россия

*e-mail: uralturbine@gmail.com

Поступила в редакцию 16.05.2025 г.

После доработки 19.06.2025 г.

Принята к публикации 01.07.2025 г.

Отсутствие единого общепринятого стандарта для описания неисправностей при диагностике оборудования приводит к тому, что у различных авторов они существенно различаются по терминологии. В связи с этим трудно обобщить признаки, представленные в разных литературных источниках, и методы выявления неисправностей. Кроме этого, во многих работах по диагностике используется, на первый взгляд, схожая терминология: “дефект”, “повреждение”, “неисправность”. При этом термин “дефект” означает каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям, т.е. этот термин более применим к ошибкам в технологии изготовления, монтажа и ремонта изделия соответствующими профильными предприятиями, где осуществляется контроль качества изделия, и не совсем относится к повреждениям оборудования при его эксплуатации. Термин “повреждение” обозначает событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния, термин “неисправность” – состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Термин “неисправность” является наиболее полным и включает в себя как причину (фактическое повреждение деталей), так и следствие (отклонение контролируемых параметров, проявление этого повреждения). В целях дальнейшего развития систем диагностики необходимо создать группу стандартов, регламентирующих разработки в области диагностики энергетического оборудования. На примере паровой турбины представлены предложения по общей классификации видов повреждений, стандартизации терминов и определений основных повреждений.

Ключевые слова: нормативная документация, энергетическое оборудование, паровые турбины, диагностика, повреждение, неисправность, дефект, классификация, качество изделия

DOI: 10.56304/S0040363625600491

Proposals on Classifying the Kinds of Damages and on Standardizing the Terms and Definitions Related to Diagnostics and Repairs of Steam Turbines

I. Yu. Klyainrok^{a,*} and B. E. Murmanskii^b

^a *Gazprom Energoholding Industrial Assets LLC, St. Petersburg, 192029 Russia*

^b *Ural Federal University, Yekaterinburg, 620062 Russia*

**e-mail: uralturbine@gmail.com*

Abstract—Lack of a unified and commonly accepted standard for describing flaws in performing equipment diagnostics results in that different authors use essentially different terminology for denoting them. In view of this circumstance, difficulties are encountered in attempts to generalize the signs presented in various literature sources, as well as flaw revealing methods. In addition, in many publications on diagnostics, their authors use, at a first glance, similar terminology: “defect”, “damage”, and “flaw”. The term “defect” means each individual nonconformity of products to established requirements; i.e., this term is more relevant to errors in the technology of manufacture, assembling, and repair of a product by the corresponding specialized enterprises, at which the product quality control is performed, so that this term is not quite relevant to equipment damages occurred during its operation. The term “damage” denotes an event which consists in a loss of an object’s perfect state with retaining its up state, and the term “flaw” denotes an object’s state in which it does not meet at least one of the requirements stated by the regulatory technical and/or engineering (design) documentation. The term “flaw” is the most exhaustive one and includes both the cause (the actual damage of parts) and effect (deviation of the parameters monitored and manifestation of this damage). For the purpose of further development of diagnostic systems, it is necessary to elaborate a group of standards regulating the developments in the field of power equipment diagnostics. The article presents—taking a steam turbine as an example—proposals on general classification of damage kinds and on standardization of terms and definitions of main damages.

Keywords: regulatory documents, power equipment, steam turbines, diagnostics, damage, flaw, defect, classification, product quality

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПЕЛЬ
ПО РАЗМЕРАМ ПРИ РЕШЕНИИ КИНЕТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ
МОМЕНТНЫМ МЕТОДОМ**

© 2025 г. А. А. Сидоров*

*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия*

**e-mail: AlexSid-MPEI@yandex.ru*

Поступила в редакцию 17.03.2025 г.

После доработки 03.05.2025 г.

Принята к публикации 04.06.2025 г.

Объемная конденсация — довольно часто встречающееся в науке и технике явление, поэтому существует необходимость определения характеристик потока с конденсирующимися примесями, в том числе массового расхода, количества, размеров образующихся и растущих частиц. Для решения задачи сепарации этих частиц из газокapelного потока вид функции распределения, а также определение массового расхода капель в зависимости от их размеров являются основными исходными данными, от которых зависит качество проектирования сепарационного устройства. В процессе решения кинетического уравнения с применением прямого численного решения моменты, как и функция распределения частиц по размерам, доступны на каждом шаге и их восстановление не требуется, тогда как при использовании моментного метода доступны только соответствующие моменты, а функция распределения — нет. Известно, что по значениям моментов функции распределения возможно восстановить ее вид, однако для реализации стандартных методов требуется большое количество моментов, при этом они имеют малую стабильность либо низкую точность. В этой связи разработана авторская модификация известной методики восстановления функции распределения с применением гамма-распределения, апробированная путем сравнения с известными решениями. Показано, что максимальное различие между известной функцией распределения и функцией, восстановленной через модификацию аппроксимации гамма-распределения, при решении задачи об объемной конденсации при сверхзвуковом истечении парогazовой смеси через сопло в широком диапазоне начальных давлений, температур и массовой доли примеси для различных компонентов смеси не превышает 5%. При последующем сравнении функции распределения, восстановленной по моментам, определенным из решения кинетического уравнения методом моментов, с прямым численным решением различие находилось на уровне 10%, при этом вероятность попадания частиц в заранее заданный интервал при ранжировании функции распределения по интервалам составила не более 5%, что является приемлемым для учета этих данных в задачах сепарации потоков. Предложена методика определения массового расхода капель (частиц), радиус которых попадает в заранее заданный интервал, для последующей постановки задачи сепарации газокapelного или газопылевого потока по восстановленной функции распределения.

Ключевые слова: парогazовая смесь, объемная конденсация, кинетическое уравнение, функция распределения, моментный метод, метод прямого численного решения, очистка газов

DOI: 10.56304/S0040363625600235

Restoration of the Droplet Size Distribution Function when Solving the Kinetic Equation by the Moment Method

A. A. Sidorov^{a, *}

^a *National Research University Moscow Power Engineering Institute (NRU MPEI), Moscow, 111250 Russia*

^{*}*e-mail: AlexSid-MPEI@yandex.ru*

Abstract—Volume condensation is a fairly common phenomenon in science and technology, so there is a need to determine the characteristics of a flow with condensing impurities, including the mass flow rate, quantity, and size of the formed and growing particles. To solve the problem of separating these particles from a gas–droplet flow, the type of distribution function, as well as the determination of the mass flow rate of droplets depending on their size, are the main initial data on which the quality of the design of the separation device depends. In the process of solving the kinetic equation using a direct numerical solution, the moments, as well as the particle size distribution function, are available at each step and do not require their reconstruction, whereas only the corresponding moments are available when using the moment method, but the distribution function is not. It is known that it is possible to reconstruct the form of the distribution function using the values of its moments, but the implementation of standard methods requires a large number of moments, and they have low stability or low accuracy. In this regard, the author’s modification of the well-known method for restoring the distribution function using the gamma distribution was developed, tested by comparison with known solutions. It is shown that the maximum difference between the known distribution function and the function reconstructed through a modification of the gamma distribution approximation, when solving the problem of volume condensation during supersonic outflow of a vapor–gas mixture through a nozzle in a wide range of initial pressures, temperatures, and mass fractions of impurities for various components of the mixture, does not exceed 5%. In a subsequent comparison of the distribution function, reconstructed from the moments determined from the solution of the kinetic equation by the method of moments, with a direct numerical solution, the difference was at the level of 10%, while the probability of particles falling into a predetermined interval when ranking the distribution function by intervals was no more than 5%, which is acceptable for taking these data into account in flow separation problems. A method is proposed for determining the mass flow rate of droplets (particles) whose radius falls within a predetermined interval for the subsequent formulation of the problem of separating a gas–droplet or gas–dust flow using the reconstructed distribution function.

Keywords: steam–gas mixture, volume condensation, kinetic equation, distribution function, moment method, direct numerical solution method, gas purification

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ЛУЧИСТОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКА
В СИСТЕМАХ ПОЛУПРОЗРАЧНЫХ ТЕЛ**

© 2025 г. Kim Chol Gon^a, Ri Pong Uk^a, Jong Chug Won^a, *, Ri Jin Ryong^a

*^aKim Chaek University of Technology, Faculty of Heat Engineering Kyogu-dong,
Central District, Yonggwang Street, Pyongyang, DPR Korea*

**e-mail: cj71917@star-co.net.kp*

Поступила в редакцию 12.11.2024 г.

После доработки 24.01.2025 г.

Принята к публикации 29.01.2025 г.

В аналитической теории лучистого теплообмена имеются определенные недостатки. Несмотря на наличие формулы для расчета лучистого теплообмена в системе непрозрачных тел, аналогичной универсальной формулы для системы полупрозрачных тел до сих пор нет. До настоящего времени лучистый теплообмен в солнечных теплицах, солнечных коллекторах, обычных домах и зданиях с окнами рассчитывался методом многократных отражений. Однако этот метод существенно более трудоемкий, чем метод эффективного излучения (метод диффузного излучения). Поэтому в настоящей работе получены формулы для расчета лучистого теплового потока методом эффективного излучения для системы из двух произвольно расположенных серых полупрозрачных (частично прозрачных) тел. Это позволило расширить область применения методов расчета теплообмена излучением.

Ключевые слова: расчетная формула, лучистый теплообмен, полупрозрачное тело, метод эффективного излучения, метод многократных отражений, теплица

DOI: 10.56304/S0040363625701036

The Formulae for Calculating Radiative Heat Fluxes in Systems with Partially Transparent Structures

Kim Chol Gon^a, Ri Pong Uk^a, Jong Chug Won^{a, *}, and Ri Jin Ryong^a

^a Kim Chaek University of Technology, Faculty of Heat Engineering Kyogu-dong, Pyongyang, DPR Korea

*e-mail: jcyj71917@star-co.net.kp

Abstract— So far, there has been a little imperfection in the analytical theory of the radiation heat transfer. Although there is the calculation formula for non-transparent bodies, but more universal calculation formulae for partially transparent bodies have not yet been found. Up to now, the radiation heat transfer in solar greenhouses, solar collectors and general houses and buildings with windows has been analyzed using the repeated reflection method. However, the repeated reflection method should make a great effort to calculate compared to the effective radiation method, that is to say, the radiosity method. Therefore, we derived formulae for the calculation of radiation heat flux by using the effective radiation method (namely, the radiosity method) when two gray bodies randomly placed in space are partially transparent bodies. As a result, we ensured the universality of calculation theory in the radiation heat transfer.

Keywords: calculation formula, radiation heat transfer, partially transparent body, effective radiation method, repeated reflection method, greenhouse

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**ВЛИЯНИЕ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОРОСИТЕЛЬНОГО
ТЕПЛООБМЕННИКА ОПРЕСНИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО РАБОТЫ¹**

© 2025 г. О. Д. Матухнова^а, М. Ю. Юркина^а, *, В. Ф. Очков^а

^а*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия*

**e-mail: YurkinaMY@mpei.ru*

Поступила в редакцию 06.05.2025 г.

После доработки 10.07.2025 г.

Принята к публикации 04.08.2025 г.

Проведен обзор современных опреснительных технологий с анализом их преимуществ и недостатков. Рассмотрены процессы тепломассообмена в оросительном теплообменном аппарате для определения оптимальных параметров эксплуатации, обеспечивающих минимально возможную площадь поверхности теплообмена. Выполнено математическое моделирование процессов тепломассообмена в оросительном теплообменном аппарате. Проанализировано влияние давления в камере орошения, количества солевых отложений и скорости потока греющего теплоносителя на тепловые и конструктивные характеристики опреснительной установки. В результате численного эксперимента установлена зависимость коэффициента теплопередачи и площади поверхности теплообмена от исследуемых параметров. Получено, что при снижении давления в камере орошения и увеличении температурного напора процесс кипения интенсифицируется, что приводит к росту коэффициента теплопередачи. Данный эффект позволяет существенно сократить требуемую площадь поверхности и габариты оросительного теплообменника. На основании расчетных исследований определены оптимальные параметры работы тепломассообменного аппарата: допустимая толщина слоя карбонатных отложений [содержание CaCO_3 и MgCO_3 свыше 50%, коэффициент теплопроводности около $1 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$] не должна превышать 0.1 мм; давление в камере парообразования рекомендуется поддерживать на уровне 10 кПа; площадь поверхности теплообмена (требуемая и возможная) в заданных конструктивных условиях (внутренний диаметр труб 0.04 м, наружный — 0.05 м; материал — латунь, количество независимых контуров — 29) составляет 5 м^2 . При указанных параметрах коэффициент теплопередачи достигает $2500 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ для рассматриваемой конструкции аппарата.

Ключевые слова: опреснение, оросительный теплообменник, тепловая энергия, пресная вода, тепломассообмен, отложения солей, коэффициент теплопередачи, площадь поверхности теплообмена

DOI: 10.56304/S004036362570105X

Influence of the Operating Parameters of the Irrigation Heat Exchanger of a Desalinating Plant on the Efficiency of Its Operation

O. D. Matukhnova^a, M. Yu. Yurkina^{a, *}, and V. F. Ochkov^a

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

^{*}e-mail: YurkinaMY@mpei.ru

Abstract—A review of modern desalination technologies is conducted with an analysis of their advantages and disadvantages. The processes of heat and mass transfer in a spray heat exchanger are considered to determine the optimal operating parameters that ensure the minimum possible heat-exchange surface area. Mathematical modeling of heat and mass transfer processes in a spray heat exchanger has been performed. The influence of pressure in the irrigation chamber, the amount of salt deposits, and the flow rate of the heating coolant on the thermal and design characteristics of the desalination plant is analyzed. As a result of the numerical experiment, the dependence of the heat-transfer coefficient and heat-exchange surface area on the studied parameters was established. It was found that, with a decrease in pressure in the irrigation chamber and an increase in temperature pressure, the boiling process intensifies, which leads to an increase in the heat-transfer coefficient. This effect allows for significantly reducing the required surface area and dimensions of the irrigation heat exchanger. Based on the calculation studies, the optimal operating parameters of the heat and mass exchange apparatus were determined: the permissible thickness of the carbonate deposit layer (the content of CaCO_3 and MgCO_3 is over 50%, the thermal conductivity coefficient is approximately $1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$) should not exceed 0.1 mm; the pressure in the steam generation chamber is recommended to be maintained at 10 kPa; the heat-exchange surface area (required and possible) under the given design conditions (0.04 m and 0.05 m internal and external pipe diameter, respectively; brass material, 29 independent circuits) is 5 m^2 . With the specified parameters, the heat-transfer coefficient reaches $2500 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ for the considered design of the device.

Keywords: desalination, spray heat exchanger, thermal energy, fresh water, heat and mass transfer, salt deposits, heat-transfer coefficient, heat-exchange surface area

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ КИПЯЩЕГО СЛОЯ И ХИМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАНОЛА

© 2025 г. Г. А. Рябов^а, *, Д. С. Литун^а, О. М. Фоломеев^а

^аАО «Всероссийский теплотехнический институт», 3-й Автозаводский пр-д, д. 4, Москва, 115280 Россия

*e-mail: ryabov@gmail.com

Поступила в редакцию 30.03.2025 г.

После доработки 18.06.2025 г.

Принята к публикации 01.07.2025 г.

Представлен краткий обзор технологий получения метанола. Показано, что метанол, производимый по технологии Power-to-Fuels, является перспективным топливом. С помощью электролиза воды генерируется водород, который вступает во взаимодействие с диоксидом углерода. В результате такой реакции получается метанол. Дымовые газы электростанций могут обеспечить довольно концентрированный поток CO_2 для этой реакции. Особенно перспективным в таких гибридных схемах является использование биомассы для производства электроэнергии с помощью электролизера и как источника CO_2 . Рассмотрены схемы получения метанола с применением технологии кипящего слоя при сжигании биомассы, в которых выработанная электроэнергия направляется в электролизер для генерации водорода, а поток CO_2 направляется в метанатор. Другая многообещающая технология — это газификация в химических циклах. Описаны технологии получения метанола с минимальным углеродным следом. Предложены новые схемы на базе технологии циркулирующего кипящего слоя (ЦКС) при сжигании и газификации биомассы. Выполнены расчетные оценки показателей схемы с котлом с ЦКС под давлением и газовой турбиной при сжигании в котлах щепы, а также схемы с использованием химических циклов при газификации щепы. Определены технико-экономические показатели, в том числе приведенная стоимость метанола, в течение жизненного цикла установки. Схема с аллотермической газификацией и химическими циклами получения водорода представляется наиболее перспективной. Она позволяет существенно увеличить производство метанола. Если при реализации гибридных схем с котлами с ЦКС можно использовать хорошо отработанное оборудование, то для схем с газогенераторами и химическими циклами требуется применение новых, пока еще коммерчески не опробованных решений.

Ключевые слова: декарбонизация, полезные продукты из твердых топлив, производство метанола, выбросы диоксида углерода, биомасса, циркулирующий кипящий слой, химические циклы

DOI: 10.56304/S0040363625600314

Technical and Economic Assessment of the Use of Fluidized Bed Technologies and Chemical Cycles for Methanol Production

G. A. Ryabov^{a,*}, D. S. Liton^a, and O. M. Folomeev^a

^a AO All-Russia Thermal Engineering Institute (OAO VTI), Moscow, 115280 Russia

*e-mail: ryabov@gmail.com

Abstract—A brief overview of methanol-production technologies is presented. Methanol produced using Power-to-Fuels technology has been shown to be a promising fuel. Electrolysis of water generates hydrogen, which reacts with carbon dioxide. The result of this reaction is methanol. Flue gases from power plants can provide a fairly concentrated stream of CO₂ for this reaction. Particularly promising in such hybrid schemes is the use of biomass for the production of electricity using an electrolyzer as a source of CO₂. The schemes for producing methanol using fluidized bed technology during biomass combustion are considered in which the generated electricity is sent to an electrolyzer to generate hydrogen and the CO₂ flow is sent to the methanator. Another promising technology is gasification in chemical cycles. Technologies for producing methanol with a minimal carbon footprint are described. New schemes based on circulating fluidized bed (CFB) technology for combustion and gasification of biomass are proposed. Estimates of the performance of a system with a pressurized CFB boiler and a gas turbine for woodchip combustion in boilers, as well as a system using chemical cycles for woodchip gasification, have been performed. Technical and economic indicators, including the reduced cost of methanol, were determined during the life cycle of the plant. The scheme with allothermic gasification and chemical cycles for producing hydrogen seems to be the most promising. It allows to significantly increase the production of methanol. While the implementation of hybrid schemes with CFB boilers can use well-proven equipment, schemes with gas generators and chemical cycles require the use of new, as yet commercially untested solutions.

Keywords: decarbonization, useful products from solid fuels, methanol production, carbon dioxide emissions, biomass, circulating fluidized bed, chemical cycles

**ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

**ОСОБЕННОСТИ ОТЛОЖЕНИЙ ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ПАРОГЕНЕРИРУЮЩИХ СИСТЕМАХ АЭС И ТЭС**

© 2025 г. В. С. Полонский^а, Д. А. Горр^{а, *}, М. А. МIRONENKO^{а, б}

^аООО “СКБ котельных установок”, Комсомольский просп., д. 40, г. Барнаул, 656056 Россия

^бАлтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова,
просп. Ленина, д. 46, г. Барнаул, 656038 Россия

*e-mail: gorr_da@skb-ku.com

Поступила в редакцию 24.03.2025 г.

После доработки 03.06.2025 г.

Принята к публикации 01.07.2025 г.

Анализируются морфология и теплофизические свойства отложений продуктов коррозии конструкционных материалов (ПКМ) в парогенерирующих системах АЭС и ТЭС. В современных энергоблоках используется вода высокого качества, а в качестве конструкционных материалов применяются главным образом стали. Поэтому основными примесями в воде являются различные соединения железа. Отложения продуктов коррозии состоят обычно из оксидов железа (преимущественно магнетита). Такие отложения имеют специфическую капиллярно-пористую структуру и существенно влияют на процессы тепломассообмена при фазовых превращениях. Значительное воздействие на обменные процессы оказывает также капиллярная гидродинамика. В последние десятилетия появилось большое количество публикаций, посвященных влиянию морфологии отложений на процесс концентрирования примесей и реагентов, регулирующих водно-химический режим в реакторах и парогенераторах АЭС. Заметное внимание уделялось также температурному режиму парогенерирующих поверхностей с отложениями при теплообмене. Определяющее воздействие оказывают структурные особенности слоя отложений — диаметры паровых и жидкостных микроканалов, плотность их распределения по поверхности слоя, внутренние характеристики процесса кипения, теплофизические свойства отложений, термодинамические и транспортные свойства воды и пара. На основе анализа литературных данных предложены аппроксимирующие зависимости для диаметров паровых микроканалов, их плотности распределения, эффективной теплопроводности слоя отложений и предельной температуры перегрева воды в слое отложений. Результаты расчетов по этим зависимостям удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными. Рекомендована классификация отложений по их толщине на базе предельной температуры при генерации пара в системах АЭС и ТЭС.

Ключевые слова: продукты коррозии конструкционных материалов, тепломассообмен, морфология, капиллярно-пористая структура, микроканал, эффективная теплопроводность, водно-химический режим

DOI: 10.56304/S0040363625701061

Features of Deposits of Structural Material Corrosion Products in Steam-Generating Systems at Nuclear and Thermal Power Plants

V. S. Polonskii^a, D. A. Gorr^{a, *}, and M. A. Mironenko^{a, b}

^a OOO Special Design Bureau for Boiler Units, Barnaul, 656056 Russia

^b Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, 656038 Russia

*e-mail: gorr_da@skb-ku.com

Abstract—Morphology and thermophysical properties of deposits of construction material corrosion products (CMCPs) in steam-generating systems at nuclear power plants (NPPs) and thermal power plants (TPPs) are analyzed. Modern power units utilize high-quality water, and construction materials are essentially steels. Therefore, the main impurities in water are various iron compounds. The deposits of corrosion products usually consist of iron oxides (mainly magnetite). These deposits have a specific capillary-porous structure and considerably affect heat-and-mass transfer during phase transformations. Capillary hydrodynamics also has a pronounced effect on transfer processes. In recent decades, many publications have appeared about the effect of deposit morphology on the concentration of impurities and reagents that control the water chemistry in reactors and steam generators of nuclear power plants. Growing attention has also focused on the temperature conditions of steam-generating surfaces with deposits during heat transfer. The governing effect is produced by the structural features of the deposit layer, such as the diameters of steam and liquid microchannels, density of their distribution over the layer surface, internal characteristics of the boiling process, thermophysical properties of the deposits, thermodynamic and transport properties of water and steam. An analysis of the published data yielded approximating correlations for the diameter of steam microchannels, their distribution density, effective thermal conductivity of the deposit layer, and the maximum water superheating temperature in the deposit layer. Predictions by these correlations satisfactory agree with experimental data. A classification of deposits by their thickness based on the maximum temperature during steam generation at nuclear and thermal power plants is recommended.

Keywords: construction material corrosion products, heat-and-mass transfer, morphology, capillary-porous structure, effective heat conduction, water chemistry

МЕТАЛЛЫ И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ИОННО-ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦИКЛОННО-СЛОЕВОЙ ТОПКЕ С КИПЯЩИМ СЛОЕМ¹

© 2025 г. А. В. Рыженков^а, А. Ф. Медников^а, Г. В. Качалин^а, А. Б. Тхабисимов^{а, *}, О. С. Зилова^а,
С. В. Григорьев^а, К. И. Милованов^а, Э. К. Бучилко^б

^аНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

^бИнститут тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси,
ул. П. Бровки, д. 15, г. Минск, 220072 Республика Беларусь

*e-mail: TkhabisimovAB@mpei.ru

Поступила в редакцию 12.05.2025 г.

После доработки 01.07.2025 г.

Принята к публикации 01.07.2025 г.

Представлены результаты натурных исследований абразивной и коррозионной стойкости экспериментальных образцов Ст20 и стали 09Г2С с защитными ионно-плазменными покрытиями (ИПП) Cr–CrC и Cr–CrN после их выдержки в течение 576 ч в установке номинальной мощностью 25 кВт с циклонно-слоевой топкой с кипящим слоем, работавшей на гранулированном биотопливе трех видов: костра льна, соломе и лузге подсолнечника. Температура в топке и газоходе, где были размещены экспериментальные образцы из стали 09Г2С и Ст20, составляла от 750 до 650 °С. Химический анализ состава золы, образовавшейся при сжигании гранулированного биотоплива этих трех видов, показал наличие калия и хлора, присутствие которых может привести к возникновению коррозионно-агрессивных соединений при конденсации влаги в периоды остановки оборудования. Выявлено, что исследуемые покрытия не подверглись абразивному и коррозионному разрушению, толщина покрытия изменилась в среднем в 1.2–1.5 раза. Отмечено отклонение морфологии из-за окисления поверхностного слоя покрытий при максимальном времени выдержки, но окисления материала под покрытием на поперечных шлифах образцов с покрытием не обнаружено. Проведенные при угле атаки воздушно-абразивного потока 90° стендовые испытания образцов стали 09Г2С с защитным ИПП Cr–CrN после их выдержки в топке установки показали, что абразивная стойкость по установившейся скорости износа повысилась не менее чем в 2 раза относительно образцов без покрытия. При испытаниях коррозионной стойкости образцов Ст20 с покрытием Cr–CrC после их выдержки в газоходе установки и последующей их выдержке в течение 480 ч в водной вытяжке из золы каждого из сжигаемых биотоплив было отмечено снижение скорости коррозии, определенной гравиметрическим методом, в 1.2–2.3 раза по сравнению с аналогичным показателем образцов без покрытия. Согласно результатам исследований, многослойные ионно-плазменные покрытия Cr–CrC и Cr–CrN являются перспективными покрытиями для защиты от коррозионного и абразивного износа материалов топки и газоходов котлов с кипящим слоем, в которых в качестве биотоплива используются отходы сельского хозяйства (костра льна, солома или лузга подсолнечника).

Ключевые слова: установка с циклонно-слоевой топкой, кипящий слой, лузга подсолнечника, костра льна, солома, коррозионное воздействие, абразивный износ, конструкционные стали, ионно-плазменные покрытия, натурные испытания

DOI: 10.56304/S0040363625600478

Results of Full Scale Tests of Ion-Plasma Coatings in a Fluidized Bed Cyclone Stoker

A. V. Ryzhenkov^a, A. F. Mednikov^a, G. V. Kachalin^a, A. B. Tkhabisimov^{a,*}, O. S. Zilova^a,
S. V. Grigor'ev^a, K. I. Milovanov^a, and E. K. Buchilko^b

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

^b A.V. Luikov Heat and Mass Transfer Institute of the National Academy of Sciences of Belarus,
Minsk, 220072 Republic of Belarus

*e-mail: TkhabisimovAB@mpei.ru

Abstract—The article presents the results of full scale abrasion and corrosion resistance tests carried out on the experimental specimens of grade St20 and 09G2S steels with protective Cr—CrC and Cr—CrN ion-plasma coatings (IPCs) after they have been held for 576 h in a 25 kW fluidized bed cyclone stoker operated on three kinds of pelletized biofuel: flax shives, straw, and sunflower husk. The temperature in the furnace and in the gas flue, in which the experimental specimens made of grade 09G2S and St20 steels were placed, was from 750 to 650°C. A chemical analysis of the ash produced after combusting these three kinds of pelletized fuel has shown that potassium and chlorine were available in the ash composition, the presence of which may give rise to the occurrence of corrosive compounds in the case of moisture condensation during the equipment outage periods. It has been found that the coatings studied did not experience abrasion or corrosion destruction; the coating thickness changed by a factor of 1.2–1.5 on the average. A deviation in the morphology was noted as a consequence of coating surface layer oxidation at the maximal exposure time; however, no material oxidation under the coating was found on the transverse metallographic sections of coated specimens. The bench tests of grade 09G2S steel specimens with protective Cr—CrN IPC carried out after holding them in the installation's furnace at an abrasive air flow incidence angle of 90° have shown that the abrasive resistance in terms of steady wear rate has increased by no less than a factor of two in comparison with that of non-coated specimens. In testing the corrosion resistance of specimens made of grade St20 steel with Cr—CrC coating after holding them in the installation's gas flue followed by holding them for 480 h in a water extract from the ash of each of combusted biofuels, it has been noted that the corrosion rate determined using the gravimetric method has been decreased by 12–23 times in comparison with the same indicator of noncoated specimens. According to the study results obtained, multilayer Cr—CrC and Cr—CrN ion-plasma coatings are promising ones for ensuring protection against corrosion and abrasion wear for the furnace and gas flue materials in fluidized bed boilers that use agricultural waste (flax shives, straw, or sunflower husk) as biofuel.

Keywords: installation with a cyclone stoker, fluidized bed, sunflower husk, flax shives, straw, corrosion effect, abrasive wear, structural steels, ion-plasma coatings, full-scale tests

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ

МОДЕЛЬ ГТУ НА ОСНОВЕ РЕКУРРЕНТНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ: СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ

© 2025 г. А. С. Шабунин^{а, б, *}

^аАО “Ротек Диджитал Солюшнс”, Никольямская ул., д. 13, стр. 2, Москва, 109240 Россия

^бНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

*e-mail: shabunin_a@mail.ru

Поступила в редакцию 22.04.2025 г.

После доработки 05.06.2025 г.

Принята к публикации 01.07.2025 г.

Рассмотрено применение искусственных нейронных сетей (ИНС) на базе рекуррентных архитектур различного типа для моделирования динамики развития сложных технологических объектов энергетики, в частности газотурбинных установок (ГТУ). Отмечаются сложности, возникающие при построении классических математических моделей таких установок, в том числе необходимость точного знания физических закономерностей, геометрических и массовых параметров оборудования, значений поправочных коэффициентов и проведения трудоемкой верификации. Предлагаемый подход устраняет эти ограничения, поскольку модель опирается исключительно на архивные данные сигналов автоматизированной системы управления технологическим процессом, при этом отпадает необходимость прямого задания физических параметров. Основное внимание уделено применению ИНС для создания моделей, способных воспроизводить нелинейные зависимости между управляющими воздействиями, параметрами окружающей среды и техническим состоянием оборудования. Предложенные нейросетевые модели обучались и валидировались на реальных эксплуатационных данных, полученных на газотурбинной установке мощностью 6 МВт. Использовались архивные временные ряды длительностью более 2 лет. Показано, что такие модели демонстрируют хорошую обобщающую способность. Рассматривается вероятностное расширение модели, позволяющее формировать доверительные интервалы предсказаний и тем самым повысить надежность диагностики и обнаружения аномалий. Анализируются архитектурные особенности применяемых решений, в том числе длинная краткосрочная память, и последовательные модели кодировщика-декодировщика с механизмом “внимания”. Помимо численных метрик, исследуется поведение модели на отдельных характерных участках, включая пуски, остановки и переходные режимы. Полученные результаты подтверждают практическую ценность предложенного подхода для решения задач разработки цифровых двойников, систем мониторинга и обучающих тренажеров для оперативного персонала.

Ключевые слова: система предиктивной аналитики, диагностика, газотурбинная установка, математическое моделирование, искусственные нейронные сети, рекуррентные нейронные сети, временные ряды, техническое состояние

DOI: 10.56304/S0040363625701048

A GTU Model Based on a Recurrent Neural Network: Features of Elaboration and Application

A. S. Shabunin^{a,*}

^a AO Rotec Digital Solutions, Moscow, 109240 Russia

^b National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

*e-mail: shabunin_a@mail.ru

Abstract—The application of artificial neural networks (ANN) based on various types of the recurrent architecture for simulation of the dynamics of development of complex process power-generating facilities, in particular gas-turbine units (GTUs), is examined. The challenges are outlined that arise in constructing classical mathematical models of such units, including a need to have reliable information on physical regularities, weight and size of equipment, correction factors, and to perform labor-intensive verification. The proposed approach eliminates these restrictions since the model uses only archived data on signals from the automatic process-control system. As a result, direct specification of physical parameters is no longer required. The authors focus on the application of ANNs to construct models that can reproduce nonlinear relationships among control actions, ambient conditions, and technical state of equipment. The proposed neural network models were trained and validated against actual operating data acquired at a 6-MW gas-turbine unit. Archival time series longer than 2 years were employed. These models have been demonstrated to offer good generalization service. A studied probabilistic extension of the model can form confidence intervals of predictions, thereby improving the reliability of diagnostics and detection of abnormal behavior. The architectural features of the applied solutions, including long short-term memory and sequential encoder-decoder models with an “attention” mechanism are analyzed. Besides numerical metrics, the model response is studied during individual characteristic regimes, including startups, shutdowns, and transients. The presented results confirm the practical significance of the proposed approach in solving the problems of developing digital twins, monitoring systems, and training simulators for operational personnel.

Keywords: predictive analytics system, diagnostics, gas-turbine unit, mathematical simulation, artificial neural networks, recurrent neural networks, time series, technical state