

---

---

# СОДЕРЖАНИЕ

---

---

Номер 1, 2026

---

---

## Охрана окружающей среды

Обезвреживание сточных вод и опасных отходов в сверхкритическом водокислородном флюиде (обзор)

*О. Н. Федяева, П. А. Стрижак*

3

---

## Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Численное и экспериментальное исследование теплогидравлических процессов в конфузorno-диффузорных каналах пластинчатых теплообменников с вытравленными каналами

*В. О. Киндра, И. А. Максимов, Д. В. Паторкин, О. В. Злышко, И. И. Комаров*

18

Исследование вихревой интенсификации теплообмена при турбулентном обтекании воздухом пластины с ограниченным пакетом наклонных овально-траншейных лунок методами численного моделирования и градиентной теплотометрии

*С. А. Исаев, С. З. Сапожников, В. В. Сероштанов, В. Ю. Митяков,  
Д. В. Никущенко, С. А. Князев, А. А. Ключ*

36

Теплогидравлические характеристики мини-градирен с пленочными регулярными контактными устройствами

*Е. А. Лаптева, Р. Н. Хамидуллин, А. Г. Лаптев*

52

---

## Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Энергетическая и экологическая эффективность горения жидкого топлива с распылением паром и управляемым разбавлением дутья

*Е. Ю. Шадрин, И. С. Садкин, Е. П. Копьев*

61

---

## Водоподготовка и водно-химический режим

Контроль и регулирование водно-химического режима системы водяного охлаждения турбогенератора энергоблока

*А. Б. Ларин, Б. М. Ларин, М. П. Савинов, Е. Г. Ухалова*

72

---

---

---

---

# Contents

---

---

**Vol. 73, No. 1, 2026**

---

---

## **Environment Protection**

- Neutralization of Effluent Water and Dangerous Waste in Supercritical Water-Oxygen Fluid: Review  
*O. N. Fedyaeva and P. A. Strizhak* 3
- 

## **Heat and Mass Transfer and Properties of Working Fluids and Materials**

- Numerical and Experimental Study of Thermal-Hydraulic Processes in the Convergent-Divergent Channels of Plate Heat Exchangers with Etched Channels  
*V. O. Kindra, I. A. Maksimov, D. V. Patorkin, O. V. Zlyvko, and I. I. Komarov* 18
- Studying the Vortex Heat Transfer Enhancement during Turbulent Air Flow over a Plate with a Limited Package of Inclined Oval-Trench Dimples Using Numerical Modeling and Gradient Thermometry Methods  
*S. A. Isaev, S. Z. Sapozhnikov, V. V. Seroshtanov, V. Yu. Mityakov, D. V. Nikushchenko, S. A. Knyazev, and A. A. Klyus* 36
- Thermal-hydraulic Characteristics of Mini Cooling Towers Equipped with Film Regular Contacting Devices  
*E. A. Lapteva, R. N. Khamidullin, and A. G. Laptev* 52
- 

## **Steam Boilers, Power Plant Fuel, Burners and Boiler Auxiliary Equipment**

- Energy and Environmental Combustion Efficiency of Steam-Atomized Liquid Fuel with Controlled Blast Dilution  
*E. Yu. Shadrin, I. S. Sadkin, and E. P. Kop'ev* 61
- 

## **Water Treatment and Water Chemistry**

- Monitoring and Control of Water Chemistry in the Power Unit Turbine Generator Water Cooling System  
*A. B. Larin, B. M. Larin, M. P. Savinov, and E. G. Ukhalova* 72
- 
-

## ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ОТХОДОВ В СВЕРХКРИТИЧЕСКОМ ВОДОКИСЛОРОДНОМ ФЛЮИДЕ (ОБЗОР)<sup>1</sup>

© 2026 г. О. Н. Федяева<sup>а</sup>, \*, П. А. Стрижак<sup>б</sup>

<sup>а</sup>Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук,  
просп. Академика Лаврентьева, д. 1, г. Новосибирск, 630090 Россия

<sup>б</sup>Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  
просп. Ленина, д. 30, г. Томск, 634050 Россия

\*e-mail: fedyaeva@itp.nsc.ru

Поступила в редакцию 24.03.2025 г.

После доработки 14.08.2025 г.

Принята к публикации 27.08.2025 г.

Проанализированы основные достижения в области обезвреживания сточных вод и опасных галогенсодержащих отходов посредством окисления в воде в сверхкритическом состоянии (температура  $t > 374^{\circ}\text{C}$ , давление  $p > 22.1$  МПа). Выявлены критерии, определяющие эффективность окисления. Сформулированы проблемы, связанные с практической реализацией обсуждаемого подхода, к которым относятся прежде всего коррозия конструкционных материалов и осаждение солей. Описаны технические решения, обеспечивающие повышение эффективности обезвреживания отходов, снижение коррозии и предотвращение блокирования трубопроводов твердыми частицами и минеральными компонентами. Рассмотрены экологические и экономические аспекты промышленного использования сверхкритического водного окисления. Определены условия повышения энергетической и экологической эффективности совместного окисления отходов с традиционными видами топлива. Отмечены перспективы применения сверхкритического водного окисления на ТЭС на ультрасверхкритические параметры пара.

*Ключевые слова:* сточные воды, опасные отходы, сверхкритическое водное окисление, коррозия, конструкционные материалы, осаждение солей

**DOI:** 10.56304/S0040363625600740

# Neutralization of Effluent Water and Dangerous Waste in Supercritical Water-Oxygen Fluid: Review

O. N. Fedyaeva<sup>a, \*</sup> and P. A. Strizhak<sup>b</sup>

<sup>a</sup> *Kutateladze Institute of Thermophysics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, 630090 Russia*

<sup>b</sup> *National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, 634050 Russia*

*\*e-mail: fedyaeva@itp.nsc.ru*

**Abstract**—The article analyzes the main achievements in the field of neutralizing effluent water and dangerous halogen containing waste by oxidizing them in water in supercritical state (at temperature  $t > 374^{\circ}\text{C}$  and pressure  $p > 22.1$  MPa). Criteria determining the oxidation efficiency are revealed. Problems connected with practical implementation of the discussed approach are formulated, first of all, corrosion of structural materials and deposition of salts. Technical solutions that help improve waste neutralization efficiency, reduce corrosion, and prevent pipelines becoming blocked with solid particles and mineral components are described. The environmental and economic aspects of industrial application of supercritical water oxidation are considered. The conditions for achieving better energy and environmental efficiency of oxidizing waste jointly with conventional fuel kinds are determined. Prospects of applying supercritical water oxidation at thermal power plants for ultrasupercritical steam conditions are noted.

**Keywords:** effluent water, dangerous waste, supercritical water oxidation, corrosion, structural materials, salt deposition

---

---

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,  
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

---

---

**ЧИСЛЕННОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
В КОНФУЗОРНО-ДИФФУЗОРНЫХ КАНАЛАХ ПЛАСТИНЧАТЫХ  
ТЕПЛООБМЕННИКОВ С ВЫТРАВЛЕННЫМИ КАНАЛАМИ<sup>1</sup>**

© 2026 г. В. О. Киндра<sup>а, \*</sup>, И. А. Максимов<sup>а</sup>, Д. В. Паторкин<sup>а</sup>, О. В. Злышко<sup>а</sup>, И. И. Комаров<sup>а</sup>

<sup>а</sup>Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

\*e-mail: kindra.vladimir@yandex.ru

Поступила в редакцию 31.07.2025 г.

После доработки 10.09.2025 г.

Принята к публикации 24.09.2025 г.

Стоимость и эффективность энергоустановок во многом определяются конструктивными характеристиками теплообменного оборудования. Особо важное значение они имеют для газотурбинных установок с регенераторами, работающих на низкокипящих теплоносителях при малых температурных напорах и больших перепадах давления. Для подобных высокоэффективных энергетических комплексов с регенерацией перспективным является применение пластинчатых теплообменников с микроканалами, полученными химическим травлением поверхности. Для обеспечения повышения их теплогидравлической эффективности в настоящей работе предложены варианты развитых поверхностей нагрева с конфузorno-диффузорными каналами. Проведен комплекс расчетно-экспериментальных исследований разработанных каналов пластинчатых теплообменников. По результатам численного моделирования конвективного теплообмена установлено влияние ключевых геометрических параметров: относительной длины сегмента  $L/H$  и амплитуды расширения  $A/H$  – на теплогидравлические характеристики в широком диапазоне значений числа Рейнольдса ( $2500 \leq Re \leq 15000$ ). Показано, что при периодическом сужении и расширении сечения канала формируются зоны ускорения и замедления потока, происходит направленное воздействие на пограничные слои и усиливается турбулентное перемешивание. При этом подавляются застойные области и выравнивается распределение теплосъема по поверхности. На основе математического моделирования получены корреляционные зависимости для числа Нуссельта и гидравлического коэффициента как функций числа Рейнольдса, пригодные для инженерных оценок эффективности теплообменников с аналогичными геометрическими параметрами каналов. Для верификации результатов численного исследования разработан экспериментальный стенд, проведены испытания моделей каналов с регистрацией теплопередачи и потерь давления, подтвердившие корректность теоретического подхода и воспроизводимость выявленных закономерностей. Полученные результаты могут служить для подтверждения рационального выбора геометрических параметров и практической применимости модифицированных пластинчатых теплообменников с химически вытравленными каналами в составе компактных регенераторов перспективных энергетических установок.

*Ключевые слова:* интенсификация, теплообмен, гидравлическое сопротивление, перетоки, теплогидравлическая эффективность, гидравлическое сопротивление, число Нуссельта, коэффициент трения

DOI: 10.56304/S0040363625600776

# Numerical and Experimental Study of Thermal-Hydraulic Processes in the Convergent-Divergent Channels of Plate Heat Exchangers with Etched Channels

V. O. Kindra<sup>a, \*</sup>, I. A. Maksimov<sup>a</sup>, D. V. Patorkin<sup>a</sup>, O. V. Zlyvko<sup>a</sup>, and I. I. Komarov<sup>a</sup>

<sup>a</sup> National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

\*e-mail: kindra.vladimir@yandex.ru

**Abstract**—The cost and efficiency of power installations depend in many respects by the design characteristics of heat transfer equipment. These characteristics are especially important for gas turbine units with regenerators operating on low boiling coolants with low temperature differences and high pressure differences. For such high-efficient energy systems with regeneration, the use of plate heat exchangers containing microchannels obtained by chemical etching of their surface holds promise. For improving their thermal-hydraulic efficiency, versions of extended heating surfaces with convergent-divergent channels are proposed in the article. A set of calculated and experimental studies of the newly developed channels for plate heat exchangers was carried out. Convective heat transfer was numerically simulated, the results of which made it possible to determine the influence of key geometrical parameters, namely, the relative segment length  $L/H$  and expansion amplitude  $A/H$  on the thermal-hydraulic characteristics in a wide range of Reynolds number values ( $2500 \leq Re \leq 15\,000$ ). It is shown that with a periodically narrowed and widened channel cross section, flow acceleration and deceleration zones are produced; directed action on the boundary layers takes place, and turbulent mixing is enhanced. This helps eliminate stagnant zones and obtain more uniform distribution of heat removal over the surface. Based on mathematical modeling, correlation dependences for the Nusselt number and hydraulic coefficient as functions of the Reynolds number have been obtained, which are suitable for engineering assessments of the efficiency of heat exchangers with similar geometrical parameters of the channels. To verify the numerical study results, an experimental setup was developed, and tests of channel models with recording the heat transfer and pressure losses were carried out, which have confirmed the correctness of the theoretical approach and repeatability of the revealed regularities. The obtained results can serve for confirming the rational choice of geometrical parameters and practical applicability of modified plate heat exchangers with chemically etched channels as part of compact regenerators of advanced power facilities.

**Keywords:** enhancement, heat transfer, hydraulic resistance, overflows, thermal-hydraulic efficiency, Nusselt number, friction coefficient

---

---

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,  
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

---

---

**ИССЛЕДОВАНИЕ ВИХРЕВОЙ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА  
ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМ ОБТЕКАНИИ ВОЗДУХОМ ПЛАСТИНЫ  
С ОГРАНИЧЕННЫМ ПАКЕТОМ НАКЛОННЫХ  
ОВАЛЬНО-ТРАНШЕЙНЫХ ЛУНОК МЕТОДАМИ ЧИСЛЕННОГО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ И ГРАДИЕНТНОЙ ТЕПЛОМЕТРИИ**

© 2026 г. С. А. Исаев<sup>a, b</sup>, С. З. Сапожников<sup>c</sup>, В. В. Сероштанов<sup>c, \*</sup>,  
В. Ю. Митяков<sup>c</sup>, Д. В. Никущенко<sup>b</sup>, С. А. Князев<sup>c</sup>, А. А. Клюс<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации  
им. Главного маршала авиации А.А. Новикова, ул. Пилотов, д. 38, Санкт-Петербург, 196210 Россия

<sup>b</sup>Санкт-Петербургский государственный морской технический университет,  
Лоцманская ул., д. 3, Санкт-Петербург, 190121 Россия

<sup>c</sup>Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  
Политехническая ул., д. 29, лит. П, Санкт-Петербург, 195251 Россия

\*e-mail: vladvik1992@gmail.com

Поступила в редакцию 04.08.2025 г.

После доработки 08.10.2025 г.

Принята к публикации 29.10.2025 г.

Проведено численное и экспериментальное исследование отрывного течения и теплообмена в ограниченных пакетах из четырех наклонных овально-траншейных лунок (ОТЛ), расположенных на нагретом изотермическом участке адиабатической пластины в равномерном воздушном потоке при числе Рейнольдса  $Re = 3 \times 10^4$ . Глубина лунок составляет 0.25 их ширины, угол наклона –  $45^\circ$ . Температура изотермического участка поддерживается перегретым паром. Валидация результатов численных расчетов, проведенных на основе решения в пакете VP2/3 уравнений Навье – Стокса, осредненных по Рейнольдсу при их замыкании дифференциальными уравнениями модели переноса сдвиговых напряжений (RANS с SST-моделью турбулентности), и уравнения энергии, выполнено путем сравнения с экспериментальными данными, полученными с помощью градиентной теплотометрии на теплофизическом стенде СПбПУ. Применены многоблочные вычислительные технологии с использованием пересекающихся разномасштабных сеток. Установлено, что с удалением лунок от переднего края пластины происходит усиление относительной теплоотдачи и возвратных течений. Относительное число Нуссельта при переходе от первой к четвертой лунке возрастает во входных частях на дне в 2 раза (с 1.2 до 2.4), а в зоне наветренной кромки – в 1.7 раза (с 1.5 до 2.6). Стабилизация давления торможения на наветренных склонах на уровне 0.26 при минимальном давлении  $-0.15$  в зонах генерации вихрей приводит к интенсификации возвратных течений. Перепады статического давления обуславливают усиление возвратных течений в пакетных лунках. Выявлены принципиальные различия в распределении теплоотдачи между первой и последующими лунками, а также в их концевых частях.

*Ключевые слова:* интенсификация теплообмена, пакет наклонных овально-траншейных лунок, турбулентность, градиентная теплотометрия

**DOI:** 10.56304/S0040363625600831

# Studying the Vortex Heat Transfer Enhancement during Turbulent Air Flow over a Plate with a Limited Package of Inclined Oval-Trench Dimples Using Numerical Modeling and Gradient Thermometry Methods

S. A. Isaev<sup>a, b</sup>, S. Z. Sapozhnikov<sup>c</sup>, V. V. Seroshtanov<sup>c, \*</sup>, V. Yu. Mityakov<sup>c</sup>,  
D. V. Nikushchenko<sup>b</sup>, S. A. Knyazev<sup>c</sup>, and A. A. Klyus<sup>a</sup>

<sup>a</sup> *Saint-Petersburg State University of Civil Aviation named in honor of Chief Marshal of Aviation A.A. Novikov, St. Petersburg, 196210 Russia*

<sup>b</sup> *Saint-Petersburg State Marine Technical University, St. Petersburg, 190121 Russia*

<sup>c</sup> *Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, 195251 Russia*

*\*e-mail: vladvik1992@gmail.com*

**Abstract**—The article presents a numerical and experimental study of separated flow and heat transfer in limited packages of four inclined oval-trench dimples (OTDs) located on a heated isothermal section of an adiabatic plate in uniform air flow with the Reynolds number  $Re = 3 \times 10^4$ . The depth of dimples is equal to 0.25 of their width, and the slope angle is  $45^\circ$ . The isothermal section temperature is maintained with superheated steam. The results of numerical calculations carried out by solving the Reynolds averaged Navier – Stokes equations in the VP2/3 software package, which are closed by the differential equations of the shear stress transfer model (RANS with the SST turbulence model) and the equation of energy, were validated by comparing them with the experimental data obtained by means of gradient thermometry techniques on the thermophysical setup at the St. Petersburg Polytechnic University. Multiblock computation technologies with the use of intersecting meshes of different scales were applied. It has been found that, with shifting the dimples away from the plate leading edge, relative heat transfer and back flows are enhanced. With a shift from the first to the fourth dimple, the relative Nusselt number increases in the inlet parts at the bottom by a factor of two (from 1.2 to 2.4) and by a factor of 1.7 (from 1.5 to 2.6) in the windward edge area. The stabilization of stagnation pressure on the windward slopes at a level of 0.26 with the minimal pressure equal to  $-0.15$  in the vortex generation zones entails enhancement of back flows. The static pressure differences cause enhancement of back flows in packaged dimples. The study results have revealed fundamental differences in the heat transfer distribution between the first and subsequent dimples, as well as in their end parts.

**Keywords:** heat transfer enhancement, package of inclined oval-trench dimples, turbulence, gradient thermometry



---

---

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,  
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

---

---

**ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИ-ГРАДИРЕН  
С ПЛЕНОЧНЫМИ РЕГУЛЯРНЫМИ КОНТАКТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ<sup>1</sup>**

© 2026 г. Е. А. Лаптева<sup>а</sup>, \*, Р. Н. Хамидуллин<sup>б</sup>, А. Г. Лаптев<sup>а</sup>

<sup>а</sup>Казанский государственный энергетический университет,  
Красносельская ул., д. 51, г. Казань, 420066 Россия

<sup>б</sup>Казанский национальный исследовательский технологический университет,  
ул. Карла Маркса, д. 68, Казань, 420015 Россия

\*e-mail: Grivka100@mail.ru

Поступила в редакцию 27.06.2025 г.

После доработки 04.09.2025 г.

Принята к публикации 24.09.2025 г.

Представлены результаты экспериментальных исследований гидравлических и массообменных характеристик рулонной полимерной сетчатой насадки высотой 1 м, имеющей удельную площадь поверхности  $240 \text{ м}^2/\text{м}^3$ , эквивалентный диаметр 0.015 м и свободный удельный объем 0.95, при пленочном противоточном режиме в колонне при плотности орошения  $5.0\text{--}25.0 \text{ м}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{ч})$  и скорости воздуха  $0.5\text{--}2.5 \text{ м/с}$ . Определены перепад давления воздуха, объемный коэффициент массоотдачи и эффективность увлажнения воздуха водой. Выведены эмпирические обобщенные формулы для расчета данных характеристик. Проведено сравнение по удельному перепаду давления и эффективности массообмена рулонной полимерной сетчатой насадки с регулярными насадками, изготовленными из металлической гофрированной ленты и гофрированных вертикальных металлических пластин с шероховатой поверхностью. Рассмотрена возможность применения указанных насадок в вентиляторных мини-градирнях. Представлен алгоритм расчета эффективности мини-градирни и температуры охлажденной воды после контакта с воздухом. Приведены графические зависимости гидравлических и тепломассообменных характеристик от режимных параметров. Особое внимание уделено анализу распределения жидкости по поверхности насадки и формированию тонкой пленки, что является ключевым фактором интенсивного массообмена. Определено рациональное соотношение между скоростью воздуха и плотностью орошения при различных условиях эксплуатации. Результаты работы могут быть использованы при проектировании и модернизации систем охлаждения воды, в том числе на промышленных предприятиях, где требуется поддерживать высокую эффективность теплообмена и необходимо устанавливать наиболее компактное оборудование.

*Ключевые слова:* градирня, тепломассообмен, охлаждение воды, эффективность процессов, контактные насадки, перепад давления, гидравлическое сопротивление

**DOI:** 10.56304/S0040363625600661

# Thermal-Hydraulic Characteristics of Mini Cooling Towers Equipped with Film Regular Contacting Devices

E. A. Lapteva<sup>a, \*</sup>, R. N. Khamidullin<sup>b</sup>, and A. G. Laptev<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Kazan State Power Engineering University, Kazan, 420066 Russia

<sup>b</sup> Kazan National Research Technological University, Kazan, 420015 Russia

\*e-mail: Grivka100@mail.ru

**Abstract**—The article presents the results of experimental studies of the hydraulic and mass transfer characteristics of 1 m high roll polymeric mesh packing having a specific surface area of  $240 \text{ m}^2/\text{m}^3$ , equivalent diameter of 0.015 m, and free specific volume of 0.95, with a film countercurrent flow regime in the column with a spray density of  $5.0\text{--}25.0 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \text{ h})$  and air velocity of  $0.5\text{--}2.5 \text{ m/s}$ . The air pressure difference, volumetric mass transfer coefficient, and air humidification efficiency with water are determined. Generalized empirical formulas for calculating these characteristics are derived. The roll polymeric mesh packing is compared with regular packings made of corrugated metal tape and corrugated vertical metal plates with a rough surface in terms of specific pressure difference and mass transfer efficiency. The possibility of using these packings in mechanical-draft mini cooling towers is considered. An algorithm for calculating the mini cooling tower efficiency and cooled water temperature after its having been in contact with air is presented. Graphic dependences of the hydraulic and heat-and-mass transfer characteristics on the operating parameters are given. Special attention is paid to an analysis of liquid distribution over the packing surface and liquid film formation, which is a key factor for intense mass transfer. A reasonable ratio between the air velocity and spray density under different operation conditions is determined. The study results can be used in design and modernization of water cooling systems, including those at industrial enterprises, in which it is necessary to maintain highly efficient heat transfer and use the most compact equipment.

**Keywords:** cooling tower, heat and mass transfer, water cooling, process efficiency, contacting packings, pressure difference, hydraulic resistance

---

---

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,  
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА  
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

---

---

**ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОРЕНИЯ  
ЖИДКОГО ТОПЛИВА С РАСПЫЛЕНИЕМ ПАРОМ  
И УПРАВЛЯЕМЫМ РАЗБАВЛЕНИЕМ ДУТЬЯ<sup>1</sup>**

© 2026 г. Е. Ю. Шадрин<sup>а,\*</sup>, И. С. Садкин<sup>а</sup>, Е. П. Копьев<sup>а</sup>

<sup>а</sup>Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН,  
просп. Академика Лаврентьева, д. 1, г. Новосибирск, 630090 Россия

\*e-mail: [evgen\\_zavita@mail.ru](mailto:evgen_zavita@mail.ru)

Поступила в редакцию 28.07.2025 г.

После доработки 20.08.2025 г.

Принята к публикации 27.08.2025 г.

Цель работы — изучить влияние газов-разбавителей (азота, диоксида углерода и водяного пара) и кислорода на процесс горения жидкого топлива, распыляемого перегретым водяным паром. Основное внимание уделено оптимизации экологических и энергетических характеристик процесса. Эксперименты выполнены на лабораторной горелке с паровым распылением топлива в камеру предварительной газогенерации при смешении с дутьем различного состава. Изучены режимы с добавлением разбавителей при комнатной температуре и их подогреве до 250°C, а также варианты с обогащением дутья кислородом. Результаты проведенного исследования показали, что ключевую роль в процессе горения играет температура подаваемых газов: при поступлении холодных разбавителей температура пламени снижалась на 150–200°C, химические реакции замедлялись, тогда как при подаче подогретых газов высокая температура пламени сохранялась. При увеличении доли кислорода наблюдался рост температуры. Установлено, что при поступлении в топливо холодных разбавителей происходило более эффективное снижение выбросов NO<sub>x</sub> и CO, чем в режимах с подачей нагретой смеси, в то время как подогретые газы обеспечивали более низкие выбросы в режимах с кислородным обогащением. При впрыске водяного пара уменьшалось образование NO<sub>x</sub>, но увеличивались выбросы CO и дестабилизировался процесс горения. Предложенный в настоящей работе метод обеспечивает снижение выбросов NO<sub>x</sub> (до 50%), сопоставимое с этим показателем при традиционной рециркуляции дымовых газов, но при меньшей их доле (5–10% против 20–30%). Это делает технологию с паровым распылением и управляемым разбавлением топлива перспективной для применения в энергетике и металлургии, где важны высокая энергоэффективность и экологическая безопасность.

*Ключевые слова:* горение жидкого топлива, перегретый пар, газы-разбавители, NO<sub>x</sub>, рециркуляция, экологические показатели

DOI: 10.56304/S0040363625600739

# Energy and Environmental Combustion Efficiency of Steam-Atomized Liquid Fuel with Controlled Blast Dilution

E. Yu. Shadrin<sup>a, \*</sup>, I. S. Sadkin<sup>a</sup>, and E. P. Kop'ev<sup>a</sup>

<sup>a</sup> *Kutateladze Institute of Thermophysics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, 630090 Russia*

*\*e-mail: evgen\_zavita@mail.ru*

**Abstract**—The aim of the work is to study the effect of diluting gases (nitrogen, carbon dioxide, and steam) and oxygen on the combustion of liquid fuel atomized with superheated steam. Main attention is paid to optimizing the combustion process environmental and power performance characteristics. Experiments were carried out using a laboratory burner with fuel atomized by means of steam into a preliminary gas generation chamber, in which atomized fuel is mixed with blast of various compositions. Operating conditions with addition of diluting agents at room temperature and with heating them to 250°C, as well as cases with the use of oxygen-enriched blasting, were studied. The study results have shown that the temperature of supplied gases plays the key role in the combustion process: in admitting cold dilution agents, the flame temperature decreased by 150–200°C, and the chemical reactions slowed down, whereas when heated gases were admitted, the high flame temperature remained unchanged. With increasing the oxygen fraction, a growth of temperature was observed. It has been determined that the ingress of cold diluting agents in the fuel entailed a more efficient reduction of NO<sub>x</sub> и CO emissions in comparison with the operating conditions with admission of a heated mixture. At the same time, the admission of heated gases resulted in lower emissions under the operating conditions with oxygen enrichment. Injection of steam resulted in a lower production of NO<sub>x</sub>, but it entailed higher CO emissions and caused the combustion to become unstable. By using the method proposed in the article, it is possible to reduce the NO<sub>x</sub> emissions (up to 50%), which is commensurable with this indicator in the case of conventional recirculation of flue gases, but with a lower fraction of them (5–10% against 20–30%). This makes the technology involving steam-assisted atomization and controlled dilution of fuel a promising option for use in the power industry and metallurgy, sectors in which high energy efficiency and environmental safety are of importance.

**Keywords:** liquid fuel combustion, superheated steam, diluting gases, NO<sub>x</sub>, recirculation, environmental indicators

---

## ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

---

### КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРА ЭНЕРГОБЛОКА

© 2026 г. А. Б. Ларин<sup>а</sup> \*, Б. М. Ларин<sup>а</sup>, М. П. Савинов<sup>а</sup>, Е. Г. Ухалова<sup>а</sup>

<sup>а</sup>Ивановский государственный энергетический университет,  
Рабфаковская ул., д. 34, г. Иваново, 153003 Россия

\*e-mail: yaandy\_81@mail.ru

Поступила в редакцию 01.07.2025 г.

После доработки 16.08.2025 г.

Принята к публикации 24.09.2025 г.

Основными контролируемыми показателями водно-химического режима (ВХР) системы водяного охлаждения турбогенератора энергоблока являются непрерывно измеряемые в циркуляционной воде удельная электрическая проводимость, рН и концентрация кислорода. С переходом на водяное охлаждение в системах турбогенераторов ТЭС и проектирование таких систем для турбогенераторов серии ТЗВ-1200-2АУЗ на АЭС возникли проблемы при обеспечении норм качества циркуляционной воды и управлении ВХР. Представлен метод расчетного определения нормируемых значений удельной электрической проводимости и рН при дозировании NaOH в системе оборотного охлаждения (СОО) в зависимости от таковых показателей в добавочной воде (малобуферной водной среде). Системы водяного охлаждения турбогенератора обеспечивают интенсивный отвод тепла от обмоток статора (и ротора) и широко применяются на энергоблоках ТЭС и АЭС. Качество охлаждающей (циркуляционной) воды нормируется по ряду показателей, из которых главными являются удельная электрическая проводимость и рН. Из-за жестких норм по удельной электрической проводимости, особенно для системы охлаждения ротора турбогенератора (менее 1.43 мкСм/см), приходится использовать глубоко обессоленную слабокислую воду (рН < 7.0) и не допускается применение аммиака. Для нейтрализации кислотности раствором NaOH требуется очень точная контролируемая дозировка: при недостатке NaOH значение рН будет меньше 6.5 (нижний предел), а при избытке превысит 9.0 – верхний допустимый предел для СОО. Составлена и решена математическая модель ионных равновесий в циркуляционной воде СОО. Определены границы регулирования значений удельной электрической проводимости и рН при дозировании раствора NaOH в рамках допустимых значений в зависимости от качества исходной и добавочной воды. Получено авторское свидетельство на программный продукт. Проведенное исследование позволяет рекомендовать при существующем качестве добавочной воды и неизменной схеме СОО установку автоматизированной системы дозирования раствора NaOH в циркуляционную воду по заданному значению удельной электрической проводимости.

*Ключевые слова:* турбогенератор энергоблока, водно-химический режим, дозирование раствора едкого натра, контроль и регулирование водно-химического режима охлаждающей воды

DOI: 10.56304/S0040363625600685

# Monitoring and Control of Water Chemistry in the Power Unit Turbine Generator Water Cooling System

A. B. Larin<sup>a,\*</sup>, B. M. Larin<sup>a</sup>, M. P. Savinov<sup>a</sup>, and E. G. Ukhalova<sup>a</sup>

<sup>a</sup> *Ivanovo State Power Engineering University, Ivanovo, 153003 Russia*

*\*e-mail: yaandy\_81@mail.ru*

**Abstract**—Electrical conductivity, pH, and oxygen concentration continuously measured in circulation water are the key monitored parameters of the water chemistry (WC) in a power unit turbine generator water cooling system. With a shift for the use of water cooling in the turbine generator systems at thermal power plants (TPP) and for designing of such systems for turbine generators of the T3V-1200-2AU3 series at NPPs, problems were encountered in ensuring the standardized circulation water quality indicators and in WC control. The article presents a method for determining by calculation the standardized values of electrical conductivity and pH in metering NaOH in a circulating cooling system (CCS) depending on these indicators in makeup water (water medium with low buffering capacity). The turbine generator water cooling systems serve for intense heat removal from the stator (and rotor) windings and are widely used in the power units at TPPs and NPPs. The quality of cooling (circulation) water is standardized with respect to several indicators, of which the electrical conductivity and pH are the main ones. In view of quite stringent standards on electrical conductivity, especially for the turbine generator rotor cooling system (below  $1.43 \mu\text{S}/\text{cm}$ ), there is nothing to do but use deeply demineralized weakly acidic water ( $\text{pH} < 7.0$ ), and it is not permitted to use ammonia. For the acidity to be neutralized with NaOH solution, very accurate controlled metering is required: with an insufficient quantity of NaOH, the pH will be below 6.5 (the lower limit), and with an excessive quantity of NaOH, the pH value will exceed 9.0, which is the upper permissible limit for CCS. A mathematical model of ionic equilibria in the CCS circulation water is constructed and solved. With NaOH metered within the range of permissible values, the electrical conductivity and pH value adjustment boundaries are determined depending on the source and makeup water quality. An author's certificate for a software product has been received. Given the existing makeup water quality and unchanged CCS process circuit arrangement, the performed study makes it possible to recommend installing an automated system for metering NaOH solution into circulation water based on the prescribed electrical conductivity value.

**Keywords:** power unit turbine generator, water chemistry, caustic soda solution metering, cooling water chemistry monitoring and control