# СОДЕРЖАНИЕ

**Номер 9, 2026**

## Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Разработка конструкции термомасляного испарителя пентана для ORC-установки

*М. М. Виноградов, В. И. Кузнецов, Д. Н. Мойсин, И. С. Антаненкова* 5

Влияние профилирования изгиба периферийной части безбандажной рабочей лопатки на ее аэродинамическую эффективность

*А. В. Грановский, И. В. Афанасьев, Л. И. Бекренева, Б. И. Курманов* 21

## Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Математическое моделирование обледенения входных отсеков проточной части компрессора в сложных метеорологических условиях

*П. А. Горячев* 34

Исследование теплопроводности композитного графен-парафинового материала с фазовым переходом

*Qin Wang, Zihua Wu, Haiping Hong, Haoyan Sun, Xiaoxiao Yu, Huaqing Xie* 51

## Возобновляемые источники энергии, гидроэнергетика

Повышение эффективности производства энергии комплексами на основе гидроресурсов с возможностью ее аккумулирования при работе в составе автономных систем энергоснабжения

*М. А. Бирюлин, А. В. Волков, А. М. Добренко, А. А. Дружинин, М. О. Шейкин* 65

## Автоматизация, управление и цифровые технологии

Нейросетевое моделирование параметров работы горелочного устройства

*М. А. Тарулин, Е. П. Копьев, О. В. Шарыпов* 73

Оперативный контроль за работой барабанного котла и его диагностика с применением алгоритмов параконсистентной аннотированной логики: модель мониторинга состояния пара

*Ae Chun Ri, Sungjin Kim, Su Gil Kim, Yong Chol Ri, Chol Song Won, Kwang Myong Kim* 82

## Водоподготовка и водно-химический режим

Генезис, морфология и состав диссипативных форм продуктов коррозии в теплоносителе I контура ядерного реактора водо-водяного типа
*Б. А. Гусев, А. А. Ефимов, Л. Н. Москвин, А. Н. Максимова* 95

# Contents

**Vol. 73, No. 9, 2026**

## Steam Turbine, Gas Turbine, and Combined Cycle Plants and Their Auxiliary Equipment

Development of a Thermal Oil Pentane Evaporator Design for an ORC Unit

*M. M. Vinogradov, V. I. Kuznetsov, D. N. Moisin, and I. S. Antanenkova* 5

Influence of Profiling the Curving of the Tip Part of an Unshrouded Blade on Its Aerodynamic Efficiency

*A. V. Granovskiy, I. V. Afanasiev, L .I. Bekreneva, and B. I. Kurmanov* 21

## Heat and Mass Transfer, and Properties of Working Fluids and Materials

Mathematical Simulation of Compressor Flow Path Inlet Compartments Icing under Adverse Weather Conditions

*P. A. Goryachev* 34

Research on Thermal Conductivity of Graphene–Paraffin Composite Phase Change Materials

*Qin Wang, Zihua Wu, Haiping Hong, Haoyan Sun, Xiaoxiao Yu, and Huaqing Xie* 51

## Renewable Energy Sources and Hydropower

Achieving More Efficient Energy Generation by Complexes on the Basis of Hydropower Resources with the Possibility of Energy Storage during Operation as Part of Autonomous Power Supply Systems

*M. A. Biryulin, A. V. Volkov, A. M. Dobrenko, A. A. Druzhinin, and M. O. Sheikin* 65

## Automation, Control, and Digital Technologies

Neural Network Simulation of Burner Operation Parameters

*M. A. Tarulin, E. P. Kop'ev, and O. V. Sharypov* 73

Condition Monitoring and Diagnosis of a Drum Boiler Using Algorithms of the Paraconsistent Annotated Logic: Condition Monitoring Model of Drum Steam

*Ae Chun Ri, Sungjin Kim, Su Gil Kim, Yong Chol Ri, Chol Song Won, and Kwang Myong Kim* 82

## Water Treatment and Water Chemistry

Genesis, Morphology, and Composition of Corrosion Product Dissipative Forms in the Primary Coolant of a PWR Type Nuclear Reactor
*B. A. Gusev, A. A. Efimov, L. N. Moskvin, and A. N. Maksimova* 95

*ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2026, № 9, с. 5–20*

## ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

# РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ТЕРМОМАСЛЯНОГО ИСПАРИТЕЛЯ ПЕНТАНА ДЛЯ ORC-УСТАНОВКИ[1]

**© 2026 г. М. М. Виноградов[a], В. И. Кузнецов[a], Д. Н. Мойсин[a], И. С. Антаненкова[a, *]**

*[a] Национальный исследовательский университет "Московский энергетический институт", Красноказарменная ул., д.14, стр. 1, Москва, 111250 Россия*

**e-mail: antanenkovais@mail.ru*

Поступила в редакцию 09.04.2026 г.
После доработки 27.04.2026 г.
Принята к публикации 29.04.2026 г.

Одним из наиболее сложных и термонагруженных элементов тепловой схемы энергоустановки, работающей по органическому циклу Ренкина (organic Rankine cycle – ORC), является парогенератор. Как правило, парогенераторы ORC-установок, предназначенные для утилизации сбросного тепла в промышленных процессах, "подключаются" к источнику посредством промежуточного термомасляного контура. При этом термомасло с максимально возможной температурой последовательно поступает сначала в испарительную, а затем в подогревательную часть парогенератора, передавая тепло низкокипящему рабочему веществу (НРВ) установки. Данная работа посвящена вопросам проектирования испарителя, в трубах которого НРВ подогревается до температуры насыщения при заданном давлении, кипит и перегревается перед дальнейшей подачей в турбину (расширитель). В качестве прототипов для конструктивного исполнения испарителя ORC-установки рассматриваются маслоохладители стационарных энергетических установок на водяном паре – вертикальные кожухотрубные аппараты: с гладкими трубами, перегородками типа "диск–кольцо" с неуплотненными и уплотненными технологическими зазорами, а также с низкими накатными ребрами на трубах, перегородками типа "диск–кольцо" и уплотненными технологическими зазорами. Представлены результаты обзора экспериментальных данных и анализа применимости существующих моделей для расчета коэффициента теплоотдачи и критической плотности теплового потока при кипении НРВ в трубах, которые могут быть рекомендованы для включения в методику теплогидравлического расчета аппарата. Проведена апробация методики расчета испарителя пентана тепловой мощностью 1440 кВт для ORC-установки электрической мощностью 500 кВт. Получено "поле решений" для вариантов компоновки теплообменной поверхности испарителя из труб, выполненных из углеродистой и нержавеющей сталей, латуни и меди и имеющих наружный диаметр 10, 12, 14, 16 и 18 мм и толщину стенки от 0.5 до 2.5 мм, а также из оребренных труб, коэффициент оребрения которых менялся от 2.2 до 2.4. Методами корреляционного анализа сформирован массив данных об оптимальных вариантах компоновки теплообменной поверхности аппаратов всех рассматриваемых конструкций. Составлены рекомендации по выбору варианта конструктивного исполнения испарителя пентана в составе ORC-установки.

*Ключевые слова:* испаритель, низкокипящее рабочее вещество, парогенератор, ORC, термомасло, коэффициент теплоотдачи, кипение в трубах, плотность теплового потока, кожухотрубный теплообменник, пентан, оребрение

**DOI:** 10.56304/S0040363626700244

# Development of a Thermal Oil Pentane Evaporator Design for an ORC Unit

**M. M. Vinogradov[a], V. I. Kuznetsov[a], D. N. Moisin[a], and I. S. Antanenkova[a, *]**

[a] *National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia*

**e-mail: antanenkovais@mail.ru*

**Abstract**—A vapor generator is among the most complex and thermally stressed component of the thermal cycle circuit of a power unit operating according to the organic Rankine cycle (ORC). As a rule, the ORC unit vapor generators intended for recovering the waste heat in industrial processes are "connected" to the source via an intermediate thermal oil loop. With such an arrangement, thermal oil, which has the maximum possible temperature, enters sequentially first the vapor generator's evaporating and then heating part, in which it transfers heat to the power unit's low-boiling working fluid (LBWF). The study addresses matters concerned with designing the evaporator, in the tubes of which the LBWF is heated to the saturation temperature at a specified pressure, boils, and is superheated prior to be supplied to a turbine (an expansion engine). Oil coolers of stationary power units operating on steam as working fluid are considered as prototypes for design implementation of the ORC unit evaporator: vertical shell and tube devices, including those with smooth tubes, with "disc–ring" type partitions with nonsealed and sealed process gaps, as well as with low knurled fins on tubes, with "disc–ring" type partitions, and sealed process gaps. The article presents the results of a review of experimental data and applicability analysis of existing models for calculating the heat transfer coefficient and critical heat flux for LBWF boiling in tubes, which can be recommended for including them into the device thermal-hydraulic design calculation. The procedure for calculating the pentane evaporator for a thermal capacity of 1440 kW for a 500 kWe ORC unit has been tested. A "field of solutions" has been obtained for the layout versions of the evaporator heat transfer surface composed of tubes made of carbon steel, stainless steel, brass, and copper, having an outer diameter of 10, 12, 14, 16, and 18 mm and wall thickness from 0.5 to 2.5 mm, as well as finned tubes the finning ratio of which was varied from 2.2 to 2.4. By applying correlation analysis methods, a data array on the optimal layout versions of the heat transfer surface for devices of all designs considered has been set up. Recommendations on selecting the design version of a pentane evaporator as part of an ORC unit have been compiled.

*Keywords:* evaporator, low boiling working fluid, vapor generator, ORC, thermal oil, heat transfer coefficient, boiling in tubes, heat flux, shell-and-tube heat exchanger, pentane, filling

*ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2026, № 9, с. 21–33*

## ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

# ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛИРОВАНИЯ ИЗГИБА ПЕРИФЕРИЙНОЙ ЧАСТИ БЕЗБАНДАЖНОЙ РАБОЧЕЙ ЛОПАТКИ НА ЕЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

**© 2026 г. А. В. Грановский[a], *, И. В. Афанасьев[a], Л. И. Бекренева[a], Б. И. Курманов[a]**

*[a] ПАО "ОДК-УМПО"/филиал "ОКБ им. А. Люльки", ул. Касаткина, д. 13, Москва, 129301 Россия*

**e-mail: andrey.granovskiy@yandex.ru*

Поступила в редакцию 26.11.2025 г.
После доработки 23.02.2026 г.
Принята к публикации 25.02.2026 г.

В связи с развитием систем регулирования и контроля радиального зазора в газовых турбинах появилась тенденция к отказу от применения бандажных полок на рабочих лопатках в некоторых стационарных газовых турбинах большой мощности, например в SGT5-4000F, SGT-8000H и др. Отказ от использования бандажных полок открывает возможности для оптимизации параметров турбины, повышения степени свободы при выборе числа лопаток в рабочем колесе, снижения массы рабочих лопаток и, соответственно, контурной нагрузки на диск, а также уменьшения расхода охлаждающего воздуха, значительная часть которого идет на охлаждение бандажных полок. Однако для снижения потерь в открытом радиальном зазоре необходимо реализовать систему его активного регулирования над безбандажной рабочей лопаткой (РЛ), что не всегда возможно, особенно в авиационных турбинах. В некоторых патентных документах для снижения индукционных концевых потерь предлагается формировать периферийную часть рабочей лопатки с изгибом в сторону выпуклой поверхности в окружном направлении с целью минимизировать перепад давлений между вогнутой и выпуклой поверхностями в окрестности торцевой поверхности лопаток. Однако количественных оценок этого эффекта не приводится. Чтобы оценить влияние изгиба рабочей лопатки на периферии на потери, было проведено расчетное исследование структуры потока и потерь энергии в рассматриваемой области с помощью современных CFD-подходов при решении 3D-уравнений Навье – Стокса в стационарной постановке (RANS). На первом этапе работы расчеты выполнялись по собственному программному комплексу 3D NS. Однако при отсутствии экспериментальных данных для валидации, обоснования и визуализации численных результатов, полученных с помощью программы 3D NS, также были проведены расчетные исследования течения в рабочем венце с открытым радиальным зазором при изгибе периферийной части лопатки в окружном направлении с помощью коммерческих программных комплексов ANSYS Fluent и ANSYS CFX. При расчетном исследовании структуры потока был отмечен положительный эффект от изгиба лопатки вследствие значительного уменьшения зон вихреобразования из-за перетекания потока в радиальном зазоре и, соответственно, уменьшения потерь при наклоне периферийной части рабочей лопатки в сторону выпуклой поверхности.

*Ключевые слова:* рабочая лопатка, радиальный зазор, бандажная полка, изгиб периферии лопатки, структура потока, вихрь от протечки в радиальном зазоре, программный комплекс

**DOI:** 10.56304/S0040363626700220

# Influence of Profiling the Curving of the Tip Part of an Unshrouded Blade on Its Aerodynamic Efficiency

**A. V. Granovskiy[a], *, I. V. Afanasiev[a], L. I. Bekreneva[a], and B. I. Kurmanov[a]**

[a] *Lyulka Design Bureau, a branch of PJSC UEC-UMPO, Moscow, 129301 Russia*

**e-mail: andrey.granovskiy@yandex.ru*

**Abstract**—The development of tip clearance control and monitoring systems in gas turbines has led to a trend toward eliminating shrouds on rotor blades in a number of high-power stationary gas turbines, such as the SGT5-4000F, SGT-8000H, and others. Eliminating shrouds opens the possibility of optimizing turbine parameters, increases the degree of freedom in selecting the number of blades in the rotor, allows the reduction of rotor blades weight and, consequently, reduces the contour load on clearance above the unshrouded rotor blade (RB), which is not always possible, especially in aircraft turbines. To reduce inductive tip losses, several patents propose forming the tip area portion of the rotor blade with a slight curvature of the blade toward the suction surface in the circumferential direction. This minimizes the pressure difference between the pressure and suction surfaces near the blade tip. However, no quantitative estimates of this effect are provided. To obtain quantitative estimates of the impact of blade curvature at the tip area a computational study of the flow structure and energy loss level in the considered region was conducted using state-of-the-art CFD approaches for solving the 3D Navier-Stokes equations in a steady-state RANS formulation. In the first stage of the study, calculations were performed using the proprietary (in-house code) 3D NS software package. However, in the absence of experimental data the validation, justification and visualization of proprietary the numerical results obtained using the 3D NS program, computational studies of the flow in a rotor blade row with an open tip clearance were also conducted with the commercial software packages ANSYS FLUENT and ANSYS CFX. The computational study of the flow structure demonstrated a positive effect of this measure, resulting from a significant reduction in vortex formation zones due to flow in the tip clearance and, consequently, a reduction in losses when the rotor blade tip is tilted toward the suction surface.

*Keywords:* tip clearance, shroud, blade tip bending, vortex from leakage in the tip clearance

*ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2026, № 9, с. 34–50*

## ТЕПЛО- И МАССООБМЕН, СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

# МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЛЕДЕНЕНИЯ ВХОДНЫХ ОТСЕКОВ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ КОМПРЕССОРА В СЛОЖНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

**© 2026 г. П. А. Горячев***

*Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова, Авиамоторная ул., д. 2, Москва, 111116 Россия*

**e-mail: pagoryachev@ciam.ru*

Поступила в редакцию 24.12.2025 г.
После доработки 02.02.2026 г.
Принята к публикации 25.02.2026 г.

Формирование льда на элементах наземного энергетического оборудования и авиационной техники в сложных метеорологических условиях негативно сказывается на их работе. Обледенение может возникать как вблизи поверхности земли, так и на значительных высотах. Предложена усовершенствованная трехмерная модель ледообразования, охватывающая широкий диапазон внешних условий (переохлажденные капли, сухие ледяные кристаллы, смесь фаз) и различные состояния обледеневающей поверхности (сухая или увлажненная, обогреваемая или необогреваемая). Особое внимание уделено моделированию процессов в проточной части компрессора, в частности образованию льда на сухих обогреваемых поверхностях при осаждении потока сухих ледяных кристаллов. Модель описывает сопряженный нестационарный теплообмен между обогреваемой поверхностью объекта и формирующимся ледяным наростом, который имеет сложную многослойную внутреннюю структуру. Слой льда может содержать аккумулированную жидкую воду. По его поверхности она может течь в виде бугорков, ручейков и пленок, а при подплавлении на обогреваемой поверхности могут возникать каверны, заполненные жидкой водой. Выполнено сравнение результатов расчета локализации и массогабаритных характеристик льда с экспериментальными данными, полученными на модели проточной части компрессора. Подтверждена корректность описания взаимосвязанных и взаимозависимых физических эффектов, сопровождающих формирование льда: тепло- и массообмена, степени подплавления кристаллов в несущем потоке и их улавливания поверхностью ледяного нароста, а также эрозии льда. При расчетах получена П-образная кривая зависимости скорости роста льда от степени подплавления кристаллов, которая хорошо согласуется с экспериментальными данными.

*Ключевые слова:* обледенение, компрессор, ледяные кристаллы, смесь фаз, метод конечных элементов, математическое моделирование

**DOI:** 10.56304/S0040363626700219

# Mathematical Simulation of Compressor Flow Path Inlet Compartments Icing under Adverse Weather Conditions

**P. A. Goryachev**[a, *]

[a] *Baranov Central Institute of Aviation Motors, Moscow, 111116 Russia*

**e-mail: pagoryachev@ciam.ru*

**Abstract**—Ice formed on the components of onland power equipment and aircraft equipment under harsh weather conditions adversely affects their operation. Icing may emerge both near the ground surface and at significant altitudes. The article proposes an advanced 3D icing model, which covers a wide range of outdoor conditions (supercooled droplets, dry ice crystals, and a mixture of phases), as well as various icing surface states (dry or moistened, heated or nonheated). Special attention is paid to simulating the processes in the compressor flow path, in particular, to ice formation on dry heated surfaces when a flow of dry ice crystals deposits on them. The model describes conjugate unsteady heat transfer from an object's heated surface to the forming ice crust, which has a complex multilayer inner structure. The ice layer may contain accumulated liquid water. This water can flow over the ice surface in the form of hillocks, rivulets, and films, and in the case of partial melting, cavities filled with liquid water may occur on the heated surface. The results of predicting the ice locations and mass and dimension characteristics are compared with experimental data obtained on the compressor flow path model. It has been confirmed that the interconnected and interrelated physical effects accompanying ice formation, such as heat and mass transfer, the degree to which ice crystals are partially melted in the carrier flow and captured by the ice crust surface, as well as ice erosion, are described in a correct way. In carrying out predictions, a Pi-shaped curve representing the dependence of ice growth rate on the crystals melting degree has been obtained, which is in good agreement with the experimental data.

*Keywords:* icing, compressor, ice crystals, mixture of phases, finite element method, mathematical simulation

*ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2026, № 9, с. 51–64*

## ТЕПЛО- И МАССООБМЕН, СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

# ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ КОМПОЗИТНОГО ГРАФЕН-ПАРАФИНОВОГО МАТЕРИАЛА С ФАЗОВЫМ ПЕРЕХОДОМ[1]

**© 2026 г. Qin Wang[a], Zihua Wu[a, b, *], Haiping Hong[a, b, **], Haoyan Sun[a], Xiaoxiao Yu[a], Huaqing Xie[a, b]**

[a] *School of Energy and Materials, Shanghai Polytechnic University, Shanghai, 201209 China*

[b] *Shanghai Engineering Research Center of Advanced Thermal Functional Materials, Shanghai, 201209 China*

**e-mail: wuzihua@sspu.edu.cn*

***e-mail: hphong@sspu.edu.cn*

Поступила в редакцию 28.12.2024 г.
После доработки 18.09.2025 г.
Принята к публикации 29.10.2025 г.

В данной работе теплопроводность парафиновой матрицы была повышена путем добавления в нее функционализированного графена. Получены и испытаны композитные материалы с фазовым переходом (МФП) на основе парафина и графена, обработанного кислотой при различных температурах (90, 120 и 150°C), при варьировании массовой доли наполнителя. Предварительная кислотная обработка графена позволила снизить межфазное термического сопротивление и повысить стабильность диспергирования наполнителя в матрице благодаря введению функциональных групп на его поверхность. Для полученных образцов были определены основные характеристики: дисперсионная стабильность графена, микроморфологическая структура и химическая совместимость компонентов. Результаты инфракрасной спектроскопии показали, что графен, обработанный кислотой при 120°C, характеризуется более выраженными пиками поглощения, свидетельствующими о наличии большего количества связей O–H, C=O и C–O по сравнению с графеном, обработанным при других температурах. При измерении теплопроводности образцов композитных МФП при различных температурах было установлено, что при 60°C максимальное повышение этого показателя (на 23.2%) относительно чистого парафина зафиксировано у композита парафина с добавлением графена, обработанного кислотой при 120°C, с массовой долей последнего 0.1%. Это подтверждает тот факт, что температура кислотной обработки 120°C является оптимальной. При увеличении массового содержания графена в таком композите до 0.9% теплопроводность достигла 0.314 Вт/(м · K), что на 49.55% превышает соответствующий показатель чистого парафина.

*Ключевые слова:* графен, парафин, материал с фазовым переходом, теплопроводность, кислотная обработка

**DOI:** 10.56304/S0040363626700256

# Research on Thermal Conductivity of Graphene–Paraffin Composite Phase Change Materials

**Qin Wang[a], Zihua Wu[a, b, *], Haiping Hong[a, b, **], Haoyan Sun[a], Xiaoxiao Yu[a], and Huaqing Xie[a, b]**

[a] *School of Energy and Materials, Shanghai Polytechnic University, Shanghai, 201209 China*

[b] *Shanghai Engineering Research Center of Advanced Thermal Functional Materials, Shanghai, 201209 China*

**e-mail: wuzihua@sspu.edu.cn*

***e-mail: hphong@sspu.edu.cn*

**Abstract**—In this study, the thermal conductivity of paraffin matrix was improved by adding functional graphene. Composite phase change materials (PCMs) based on paraffin and acid-treated graphene were prepared and tested at various treatment temperatures (90, 120, and 150°C) with varying mass fractions of the filler. Preliminary acid treatment of graphene reduced the interfacial thermal resistance and improved the dispersion stability of the filler in the matrix due to the introduction of functional groups onto its surface. The following key characteristics were determined for the obtained samples: dispersion stability of graphene, micromorphological structure, and chemical compatibility of the components. Fourier-transform infrared spectroscopy results showed that graphene treated with acid at 120°C exhibited more pronounced absorption peaks, indicating a higher content of O–H, C=O, and C–O bonds compared to graphene treated at other temperatures. Thermal conductivity measurements of the composite PCM samples at various temperatures revealed that at 60°C, the maximum increase in thermal conductivity (23.2%) relative to pure paraffin was observed for the paraffin composite with 0.1 wt% acid-treated graphene (treated at 120°C). This confirms that the acid treatment temperature of 120°C is optimal. When the mass fraction of graphene in this composite was increased to 0.9%, the thermal conductivity reached 0.314 W/(m · K), which is 49.55% higher than that of pure paraffin.

*Keywords:* graphene, phase change material, thermal conductivity, acid treatment, paraffin

*ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2026, № 9, с. 65–72*

## ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

# ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ КОМПЛЕКСАМИ НА ОСНОВЕ ГИДРОРЕСУРСОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЕ АККУМУЛИРОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ В СОСТАВЕ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ[1]

**© 2026 г. М. А. Бирюлин[a], А. В. Волков[a], А. М. Добренко[a], *, А. А. Дружинин[a], М. О. Шейкин[a]**

*[a]Национальный исследовательский университет "Московский энергетический институт", Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия*

*****e-mail: dobrenkoam@mpei.ru*

Поступила в редакцию 03.12.2025 г.
После доработки 25.01.2026 г.
Принята к публикации 25.02.2026 г.

Выполнен анализ возможности повышения эффективности производства электроэнергии энергокомплексами на основе гидроресурсов с преимущественным использованием их в системах автономного энергоснабжения. Обоснован выбор суточной выработки электроэнергии в качестве критерия оценки эффективности энергетического комплекса. Рассмотрены методы повышения эффективности генерации, такие как оптимизация суточного профиля нагрузки, в том числе при наличии буферного накопителя энергии в энергосистеме, комбинированное производство электроэнергии, экстремальное регулирование гидроагрегатов, маневренных гидроагрегатов в режимах работы микрогидроаккумулирующих электростанций (микроГАЭС), а также электрохимических накопителей энергии и их комбинаций. Особое внимание уделено способам реализации экстремального регулирования для электрических генераторов различных типов, позволяющего увеличить суточное производство электроэнергии как вновь разрабатываемыми, так и существующими комплексами на основе гидроресурсов без внесения значительных изменений в конструктивную компоновку с учетом стабилизации параметров автономной электрической сети. Предложен новый более простой и точный способ экстремального регулирования путем отслеживания механических, а не электрических параметров. Для подтверждения теоретических гипотез по реализации экстремального регулирования приведены и проанализированы данные натурного эксперимента, свидетельствующие об обоснованности и высокой эффективности предложенного метода. Проведено сравнение стоимости электроэнергии при различных способах ее накопления и повышения эффективности производства, а также рассмотрены варианты совместного их использования. Подтверждено наличие значительного потенциала для повышения эффективности производства электроэнергии с использованием гидроресурсов и описаны практические методы достижения этой цели.

*Ключевые слова:* генерация, автономное энергоснабжение, экстремальное регулирование, накопление энергии, микроГАЭС, гидроресурсы, электрохимические накопители энергии

**DOI:** 10.56304/S0040363626700268

# Achieving More Efficient Energy Generation by Complexes on the Basis of Hydropower Resources with the Possibility of Energy Storage during Operation as Part of Autonomous Power Supply Systems

**M. A. Biryulin[a], A. V. Volkov[a], A. M. Dobrenko[a, *], A. A. Druzhinin[a], and M. O. Sheikin[a]**

*[a] National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia*

**e-mail: dobrenkoam@mpei.ru*

**Abstract**—The possibility of achieving more efficient electricity generation by energy complexes on the basis of hydropower resources with predominantly using them in autonomous power supply systems is analyzed. The choice of daily amount of electricity production as a criterion for estimating the energy complex performance is substantiated. Methods for improving the generation efficiency are considered, such as daily load profile optimization, also when there is a buffer energy storage in the power system; combined generation of electricity; extremum seeking control of hydroelectric power units and maneuverable hydroelectric power units in the operation modes of micro pumped storage hydroelectric (microPSH) power plants, as well as electrochemical energy storages, and their combinations. Special attention is paid to extremum seeking control implementation methods for various types of electric generators, which make it possible to increase the daily amount of electricity generated by both newly developed and existing complexes on the basis of hydropower resources without introducing significant changes in the design layout with taking into account stabilization of the autonomous electric network parameters. A new simpler and more accurate extremum seeking control method by monitoring mechanical rather than electrical parameters is proposed. To confirm the theoretical hypotheses on implementing extremum seeking control, field experiment data are given and analyzed, which testify that the proposed method is well grounded and highly efficient in nature. The costs of electricity in using different methods for storing it and for achieving better efficiency of its generation are compared, and versions of their combined use are considered. It has been confirmed that there is a significant potential for achieving more efficient electricity generation with the use of hydropower resources, and practical methods for achieving this aim are described.

*Keywords:* generation, autonomous power supply, extremum seeking control, microPSH power plant, energy storage, hydropower resources, electrochemical energy storages

*ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2026, № 9, с. 73–81*

## АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

# НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ГОРЕЛОЧНОГО УСТРОЙСТВА[1]

**© 2026 г. М. А. Тарулин[a], *, Е. П. Копьев[a], О. В. Шарыпов[a]**

*[a]Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, просп. Академика Лаврентьева, д. 1, г. Новосибирск, 630090 Россия*

**e-mail: tarulin.mark@gmail.com*

Поступила в редакцию 24.11.2025 г.
После доработки 31.03.2026 г.
Принята к публикации 01.04.2026 г.

Приведены результаты исследования применимости методов глубокого обучения для прогнозирования параметров работы жидкотопливного горелочного устройства с паровым распылом и камерой газогенерации, предназначенного для сжигания низкокачественных жидких углеводородных топлив и отходов, на основе визуального анализа пламени. Научная новизна исследования заключается в том, что при паровом распыле можно получить отличные от традиционных методов визуальные образцы пламени, для интерпретации которых требуется специализированный подход. Предложена модифицированная архитектура сверточной нейронной сети DenseNet-121 (Dense Convolutional Network) с весами, предобученными на наборе данных ImageNet, которая адаптирована к решению регрессионной задачи прогнозирования технологических параметров работы устройства (расходы топлива и перегретого водяного пара). Архитектура DenseNet-121 с плотными межслойными соединениями обеспечивает эффективное извлечение тонких визуальных признаков из изображений факела, критичных для установления функциональных зависимостей. Регрессионная подсеть включает в себя полносвязные слои с активацией ReLU (Rectified Linear Unit) и Dropout-регуляризацией. Валидация на независимой тестовой выборке экспериментальных данных показала высокую точность модели: для расхода топлива средняя абсолютная погрешность MAE равна 3.8%, среднеквадратическая погрешность RMSE – 9%, коэффициент детерминации $R^2 = 0.957$; для расхода пара MAE составляет 2.6%, RMSE – 4%, $R^2 = 0.994$. Достигнутые результаты ($R^2 > 0.95$ для обоих параметров) подтверждают способность модели улавливать сложные взаимосвязи между визуальными характеристиками факела и режимными параметрами работы горелки. Предложенное решение направлено на создание интеллектуального инструмента для оперативного бесконтактного контроля и оптимизации процессов сжигания жидкого топлива в горелочных устройствах с паровым распылом и камерой газогенерации.

*Ключевые слова:* нейросеть, жидкотопливное горелочное устройство, камера газогенерации, паровой распыл, прогнозирование параметров, компьютерное зрение, сверточная нейронная сеть

**DOI:** 10.56304/S0040363626700116

# Neural Network Simulation of Burner Operation Parameters

**M. A. Tarulin[a], *, E. P. Kop'ev[a], and O. V. Sharypov[a]**

[a] *Kutateladze Institute of Thermophysics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, 630090 Russia*

**e-mail: tarulin.mark@gmail.com*

**Abstract**—The article presents the results of studying the applicability of deep learning methods for predicting the operation parameters of a liquid fuel fired burner with steam-assisted atomization and a gas generation chamber, which is intended for combusting low grade liquid hydrocarbon fuels and waste based on a flame visual analysis. The scientific novelty of the study is that with steam-assisted atomization it is possible to obtain visual flame patterns differing from those obtained using conventional methods, for interpreting of which a dedicated approach is required. A modified architecture of the dense convolutional neural network DenseNet-121 is proposed with weights pretrained on the ImageNet data set, which is adapted to solving the regression problem of predicting the device process operation parameters (fuel and superheated steam flowrates). The DenseNet-121 architecturec with dense interlayer connections is able to efficiently draw fine visual features from the flame images, which are critical for establishing the functional dependences. The regression subnetwork includes fully connected layers with the rectified linear unit (ReLU) activation and Dropout regularization. Validation on an independent test sample of experimental data has shown high accuracy of the model: for the fuel flowrate, the mean absolute error (MAE) is 3.8%; the root mean square error (RMSE) is 9%, and the determination coefficient $R^2 = 0.957$; for steam flowrate the MAE is 2.6%; RMSE is 4%, and $R^2 = 0.994$. The achieved results ($R^2 > 0.95$ for both the parameters) confirm that the model is able to catch complex interrelations between the flame visual characteristics and burner operation parameters. The proposed solution is aimed at developing an intellectual tool for prompt contactless monitoring and optimization of liquid fuel combustion processes in burners with steam-assisted atomization and a gas generation chamber.

*Keywords:* neural network, liquid fuel fired burner, gas generation chamber, steam-assisted atomization, parameter prediction, computer vision, convolutional neural network

*ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2026, № 9, с. 82–94*

## АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

# ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ БАРАБАННОГО КОТЛА И ЕГО ДИАГНОСТИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛГОРИТМОВ ПАРАКОНСИСТЕНТНОЙ АННОТИРОВАННОЙ ЛОГИКИ: МОДЕЛЬ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПАРА[1]

**© 2026 г. Ae Chun Ri[a], Sungjin Kim[b], Su Gil Kim[c,] *, Yong Chol Ri[d], Chol Song Won[a], Kwang Myong Kim[a]**

[a] *Faculty of Applied Mathematics, Kim Chaek University of Technology, Pyongyang, 950003 Democratic People's Republic of Korea*

[b] *Faculty of Automation Engineering, Kim Chaek University of Technology, Pyongyang, 950003 Democratic People's Republic of Korea*

[c] *Institute of Nano Science and Technology Engineering, Kim Chaek University of Technology, Pyongyang, 950003 Democratic People's Republic of Korea*

[d] *Thermal Engineering Faculty, Kim Chaek University of Technology, Pyongyang, 950003 Democratic People's Republic of Korea*

**e-mail: ksg75712@star-co.net.kp*

Поступила в редакцию 30.04.2025 г.
После доработки 01.09.2025 г.
Принята к публикации 24.09.2025 г.

Проведено исследование модели мониторинга работы барабанного котла с использованием параконсистентной (паранепротиворечивой) аннотированной логики (ПАЛ), которая создает математическую и логическую базу для применения данного подхода для контроля состояния в нем пара. Предложены три метода определения степени подтверждения (evidence degrees) (простыми словами, это количественная мера поддержки гипотезы на основе входных данных) по давлению и температуре пара и оценки его состояния в барабане. Параконсистентный аналитический узел (ПАУ) использует диаграммы подтверждения в качестве входных данных для анализа и обработки противоречивости и неопределенности сигналов, соответствующих давлению и температуре. На выходе ПАУ формируются результирующая реальная степень подтверждения, степень противоречия и нормированная степень противоречия. Представлена сеть параконсистентных аналитических узлов, объединенная этими методами и предназначенная для анализа и обработки противоречивых данных. С ее помощью было показано, как применяется ПАЛ для мониторинга состояния пара. Система мониторинга является одной из локальных систем обнаружения и диагностики неисправностей на тепловых электростанциях. Как результат, с помощью ПАЛ время обнаружения неисправностей двух типов удалось сократить на 60 и 64% соответственно по сравнению с использованием для поиска "сбоев" традиционных методов диагностики. Применение указанной модели мониторинга пара дает возможность улучшить контроль за состоянием испарителей и барабана котла и усовершенствовать процесс их диагностики.

*Ключевые слова:* параконсистентная аннотированная логика, сеть параконсистентных аналитических узлов, давление, температура, насыщенный пар, определение степени подтверждения

**DOI:** 10.56304/S0040363626700232

# Condition Monitoring and Diagnosis of a Drum Boiler Using Algorithms of the Paraconsistent Annotated Logic: Condition Monitoring Model of Drum Steam

**Ae Chun Ri[a], Sungjin Kim[b], Su Gil Kim[c,] *, Yong Chol Ri[d], Chol Song Won[a], and Kwang Myong Kim[a]**

[a] *Faculty of Applied Mathematics, Kim Chaek University of Technology, Pyongyang, 950003 Democratic People's Republic of Korea*

[b] *Faculty of Automation Engineering, Kim Chaek University of Technology, Pyongyang, 950003 Democratic People's Republic of Korea*

[c] *Institute of Nano Science and Technology Engineering, Kim Chaek University of Technology, Pyongyang, 950003 Democratic People's Republic of Korea*

[d] *Thermal Engineering Faculty, Kim Chaek University of Technology, Pyongyang, 950003 Democratic People's Republic of Korea*

**e-mail: ksg75712@star-co.net.kp*

**Abstract**—In this work, a condition monitoring model of drum steam using Paraconsistent Annotated Logic (PAL) was investigated to provide the mathematical and logical foundation for the application of PAL to monitor condition of steam in boiler drum. Three methods are proposed in order to calculate evidence degrees from steam pressure and temperature and evaluate steam state in the drum. The Paraconsistent Analysis Node (PAN) takes evidence diagrams as input to analyze and process the inconsistency and uncertainty of signals corresponding to pressure and temperature. The PAN outputs the resultant real evidence degree, the Contradiction Degree and the Normalized contradiction degree. A network of paraconsistent analysis (PANnet) which is combined with these methods is also proposed in order to analyze and treat the contradiction. And based on this, the application of PAL for condition monitoring of drum steam, one of the local systems of the Fault Detection and Diagnosis (FDD) for Thermal Power Plants (TPPs), is demonstrated. For two faults, the fault detection times are reduced by 60 and 64%, respectively, compared to the conventional ones. The condition monitoring and diagnosis of evaporators as well as boiler drum can be improved by using this steam condition monitoring model.

*Keywords:* paraconsistent annotated logic, network of paraconsistent analysis, pressure, temperature, saturated steam, extractor of evidence degree

*ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2026, № 9, с. 95–108*

## ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

# ГЕНЕЗИС, МОРФОЛОГИЯ И СОСТАВ ДИССИПАТИВНЫХ ФОРМ ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ В ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ I КОНТУРА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА ВОДО-ВОДЯНОГО ТИПА

**© 2026 г. Б. А. Гусев[a], *, А. А. Ефимов[a], Л. Н. Москвин[a], А. Н. Максимова[a]**

[a] *Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова, Ленинградская обл., Копорское шоссе, д. 72, г. Сосновый Бор, 188540 Россия*

**e-mail: gusev@niti.ru*

Поступила в редакцию 02.12.2025 г.
После доработки 25.01.2026 г.
Принята к публикации 25.02.2026 г.

Рассмотрены закономерности поведения диссипативных примесей продуктов коррозии (ПК) (твердофазных частиц), присутствующих в I контуре стенда–прототипа ядерной энергетической установки (ЯЭУ) транспортного назначения в виде взвесей и отложений. Для ЯЭУ с реакторными установками водо-водяного типа приняты восстановительные водно-химические режимы (ВХР), к числу которых относятся аммиачный и аммиачно-борно-калиевый с борным регулированием. Актуальность работы определяется интенсивным развитием атомных станций малой мощности (АСММ) в малообжитых районах Сибири и Дальнего Востока. Предложено объяснение механизма формирования твердофазных продуктов коррозии. Приведены результаты экспериментальных исследований морфологии, химического и радионуклидного составов ПК, образующихся при целенаправленном изменении гидродинамических, теплофизических и физико-химических параметров I контура реакторной установки водо-водяного типа с аммиачным водно-химическим режимом, которая может в полной мере служить референтной по отношению к АСММ. Выявленные закономерности позволили определить оптимальные технологические параметры безреагентной дезактивации. При использовании проектного ВХР в I контуре поддерживаются состав ПК, скорость коррозии конструкционных материалов и содержание радионуклидов в активированных продуктах коррозии (АПК), обеспечивающие минимальные дозовые нагрузки на персонал при эксплуатации ЯЭУ. Долгоживущие радионуклиды в АПК, такие как $^{60}$Co и в какой-то мере $^{54}$Mn, являются главными источниками облучения персонала, обслуживающего ЯЭУ во время ремонтных работ. Фазовый состав коррозионных отложений и взвесей в теплоносителе независимо от конструктивных особенностей ЯЭУ при аммиачном ВХР определяется шпинелью нестехиометрического магнетита, в состав которой входят элементы легирующих добавок и продукты их активации. Химический состав твердофазных продуктов коррозии, выделенных из проб теплоносителя, практически соответствует составу основного конструкционного материала контура – стали 0Х18Н10Т.

*Ключевые слова:* ядерная энергетическая установка малой мощности, аммиачный водно-химический режим, диссипативные формы твердофазных продуктов коррозии, образование, морфология, состав

**DOI:** 10.56304/S004036362670027X

# Genesis, Morphology, and Composition of Corrosion Product Dissipative Forms in the Primary Coolant of a PWR Type Nuclear Reactor

**B. A. Gusev[a], *, A. A. Efimov[a], L. N. Moskvin[a], and A. N. Maksimova[a]**

[a] *Aleksandrov Research Institute of Technology, Sosnovy Bor, Leningrad Oblast, 188540 Russia*

**e-mail: gusev@niti.ru*

**Abstract**—The article considers regularities relating to the behavior of dissipative corrosion product (CP) impurities (solid phase particles) existing in the primary circuit of a test bench serving as a prototype of a nuclear propulsion system as suspensions and deposits. For nuclear power plants (NPPs) equipped with PWR-type reactors, reducing water chemistries (WC) are adopted, including ammonia water chemistry and ammonia-boron-potassium water chemistry with boron control. The relevance of the study is stemming from rapid development of small modular nuclear power plants (SNPPs) in sparsely populated areas of Siberia and Far East. An explanation of the mechanism governing the formation of solid phase corrosion products is proposed. The article presents the results of experiments on studying the morphology, chemical, and radionuclide compositions of CPs formed in making purposeful changes of hydrodynamic, thermophysical, and physicochemical parameters of the primary circuit of a PWR-type reactor operating with an ammonia water chemistry, which may serve to a full extent as a reference one with respect to an SNPP. Owing to the revealed regularities, it became possible to determine the optimal process parameters of reagent-free decontamination. In the case of using the design water chemistry in the primary circuit, the CP composition, the corrosion rate of structural materials, and the content of radionuclides in activated corrosion products (ACPs) are kept at levels ensuring the minimal dose burden on the personnel during the NPP operation. Long-lived radionuclides in ACPs such as $^{60}$Co and to a certain extent $^{54}$Mn are the main sources causing exposure of the personnel serving the NPP during repair works. In the case of using the ammonia water chemistry, the phase composition of corrosion deposits and suspensions in the coolant is determined, irrespectively of the NPP design features, by nonstoichiometric magnetite spinel, the composition of which includes elements of alloying additions and their activation products. The chemical composition of solid phase corrosion products separated from coolant samples is essentially identical with the composition of Grade 0Kh18N10T steel, which is the coolant circuit main structural material.

*Keywords:* small modular nuclear power plant, ammonia water chemistry, dissipative solid phase corrosion product forms, formation, morphology, composition